

2089กน 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าอาคารเคอร์ทยภาพ	FHC-E-4-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟที่เคการวม	FHC-E-5-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ที่เคการวม	FHC-E-5-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ห.อ	FHC-E-M-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	OK	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเซนต์/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

พ.ร.ก.ช

วันที่

11 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ตรวจสอบ	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.34	E	10	ทางข้ามห้อง 10515	FHC-E-10-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.35	E	10	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-10-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.36	E	10	หน้าห้อง AHU	FHC-E-10-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.37	E	11	หน้าห้อง AHU	FHC-E-11-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.38	E	11	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-11-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.39	E	11	ทางข้ามห้อง 11515	FHC-E-11-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.40	E	12	ทางข้ามห้อง 12515	FHC-E-12-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.41	E	12	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-12-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.42	E	12	หน้าห้อง AHU	FHC-E-12-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.43	E	14	หน้าห้อง AHU	FHC-E-14-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.44	E	14	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-14-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.45	E	14	ทางข้ามห้อง 14515	FHC-E-14-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.46	E	15	ชั้น 15 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-15-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.47	E	15	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-15-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.48	E	15	ทางข้ามห้อง 15515	FHC-E-15-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.49	E	16	ชั้น 16 E หน้าห้อง AHU	FHC-E-16-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.50	E	16	ชั้น 16 E หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-16-02	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.51	E	16	ชั้น 16 E ทางข้ามห้อง 15515	FHC-E-16-03	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.52	E	R	หน้าลิฟท์ เจ้าหน้าที่ยื่นเอกสาร	FHC-E-R-01	/	/	/	/	/	/	/	- ว่าง	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจสอบสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจสอบสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจสอบฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจสอบการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจสอบชุดดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

พรศักดิ์

วันที่

11 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหน้าห้อง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องวาง 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องวาง 5 ศูนย์บริหาร	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องวาง 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าการตรวจภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟขึ้นตึก	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามการตรวจภาพ	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับ	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ห.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบของเครื่อง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ถัง
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ ทศกร

วันที่ 11 ก.พ. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

1280456 69

[illegible]

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	พระศักดิ์	11 ก.พ. 2569
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด		
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง		
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ		
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแขนตู้/กระบอก/อุปกรณ์		
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง		
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

มีนาคม 69

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องลิฟท์บันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องทราจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องทราจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องทราจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟกันตกกรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ทันตกรรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ผ.๑	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ภาพแนบ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงเช่นถัง/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

พรศักดิ์

วันที่

11 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ឆ្នាំ ២០១៩

[illegible]

PM Program (Monthly)		
1	1.ตรวจเช็คสภาพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ <u>พิทักษ์</u> วันที่ <u>11</u> มี.ค. 2569
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

12/๑๓/๖๙

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องส้วมบ้านโหนดไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องทราง 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องทราง 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องทราง 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์ภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟหลังทราง	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์หลังทราง	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ห.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	OK	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	OK	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

10/1/69

วันที่

10/1/69

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

12/11/2019 69

[illegible]

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ <u> </u> วันที่ <u> </u>
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

กฏ ๒๙

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องเครื่องบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าเคาร์เตอร์กายภาพ	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟชั้นแรก	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ตรงข้ามเคาร์เตอร์ชั้นแรก	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. ห.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	อายุ ๗	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและยี่ห้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ก๊วยแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

๑๐/๑/๒๕

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

69 תמונת

[illegible]

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพพาวเวอร์คัม(เปิด-ปิด)	ผู้ตรวจสอบ <u> </u> วันที่ <u>10/01/69</u>
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด	
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบห้องเหลือง	
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ	
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเข็นตู้/กระจก/กุญแจ	
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง	
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Name	Build	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
Fire Hose Cabinet (Building E) No.1	E	B	ชั้นใต้ดินหน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-B-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.2	E	B	บันไดหนีไฟหลัง CHILLER	FHC-E-B-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.3	E	B	ในห้องกลั่นยาบันไดหนีไฟ	FHC-E-B-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.4	E	G	ทางเชื่อมชั้น 1 ตึก E	FHC-E-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.5	E	G	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.6	E	G	หน้าห้องน้ำขึ้น 1 E	FHC-E-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.7	E	2	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-2-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.8	E	2	หน้าห้องตรวจ 1 (IMC)	FHC-E-2-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.9	E	2	ทางเชื่อมชั้น 2 ตึก E	FHC-E-2-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.10	E	3	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-3-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.11	E	3	หน้าห้องตรวจ 5 ศูนย์เบาหวาน	FHC-E-3-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.12	E	3	ทางเชื่อมชั้น 3 ตึก E	FHC-E-3-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.13	E	4	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-4-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.14	E	4	ข้างห้องตรวจ 6 ศูนย์หัวใจ	FHC-E-4-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.15	E	4	หน้าการตรวจรักษา	FHC-E-4-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.16	E	5	บันไดหนีไฟในตึกกรม	FHC-E-5-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.17	E	5	ทางขึ้นอาคารต่อรถในตึกกรม	FHC-E-5-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.18	E	5	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-5-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.19	E	6	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-6-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.20	E	6	ในห้องรับรอง	FHC-E-6-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.21	E	6	บันไดหนีไฟ CATH LAB	FHC-E-6-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.22	E	M	หน้าห้องน้ำขึ้น M ตึก E	FHC-E-M-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.23	E	M	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-M-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.24	E	M	บันไดหนีไฟ ส.น. น.อ	FHC-E-M-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.25	E	7	หน้าห้อง AHU	FHC-E-7-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.26	E	7	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-7-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.27	E	7	ตรงข้ามห้อง 7515	FHC-E-7-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.28	E	8	ตรงข้ามห้อง 8515	FHC-E-8-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.29	E	8	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-8-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.30	E	8	หน้าห้อง AHU	FHC-E-8-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.31	E	9	ตรงข้ามห้อง 9515	FHC-E-9-01	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.32	E	9	หน้าลิฟท์ STAFF	FHC-E-9-02	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
Fire Hose Cabinet (Building E) No.33	E	9	หน้าห้อง AHU	FHC-E-9-03	/	/	/	/	/	/	/	ก/พ/ก	
PM Program (Monthly)													
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)										ผู้ตรวจสอบ วันที่ 11 มิ.ย. 2569		
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด												
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง												
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ												
5	5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/ก๊วยแจ												
6	6.ทำความสะอาดชุดดับเพลิง												
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ												

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
สรุปผลการตรวจเช็ค

414144 69

[illegible]

PM Program (Monthly)

- | | |
|---|---|
| 1 | 1.ตรวจเช็คสภาพพาล์วควบคุม(เปิด-ปิด) |
| 2 | 2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด |
| 3 | 3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง |
| 4 | 4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ |
| 5 | 5.ตรวจเช็คชุดดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ |
| 6 | 6.ทำการสะสมาคูดับเพลิง |
| 7 | 7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ |

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11 1 ឆ.ប. 2566

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค