



ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69022500152

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท ดีแอนดจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลงวันที่	-	ที่อยู่	307/223
วันที่รับตัวอย่าง	13/02/2569		ถนนถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700

หมายเลขตัวอย่าง	69020258001	วันที่เก็บตัวอย่าง	12/02/2569
-----------------	-------------	--------------------	------------

ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
--------------	-----	--------------	---------------------------

ชื่อตัวอย่าง	น้ำในถาด Cooling Tower
--------------	------------------------

ลักษณะตัวอย่าง	-
----------------	---

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน	ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : รพ.กรุงเทพพัทยา
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ	นายภัทรภณ ไผ่เทศ นายยุทธนา ผลสะอาด นางสาววิริญญา เตจ๊ะ	 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูริย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัย วิท ยา ศาสตร์ ธารณสุข ปฏิบัติ ติ ร าชการแทนอธิบดี กรมวิท ยา ศาสตร์ ารแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาววิชรภรณ์ คำจุ้มพล	
วันที่ทดสอบ	13/02/2569	
วันที่ออกรายงาน	25/02/2569	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร





ต้นฉบับ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2589-9850 โทรสาร
<http://nih.dmsc.moph.go.th/>



หมายเลขทะเบียน 4016/49

รายงานผลการทดสอบ

เลขที่รายงาน R69042300361

หน้า 1 ของ 1 หน้า

หนังสือคำสั่งที่	-	ผู้ส่งตัวอย่าง	บริษัท ดีแอนดจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ลงวันที่	-	ที่อยู่	307/223
วันที่รับตัวอย่าง	10/04/2569		ถนนเจริญสุขนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
หมายเลขตัวอย่าง	69048076001	วันที่เก็บตัวอย่าง	09/04/2569
ชนิดตัวอย่าง	น้ำ	ปริมาณที่รับ	1 ขวด ขวดละ 600 มิลลิลิตร
ชื่อตัวอย่าง	น้ำในถาด Cooling Tower		
ลักษณะตัวอย่าง	-		
รายการทดสอบ		ผลการทดสอบ	วิธีทดสอบ
การตรวจหาเชื้อ Legionella ในตัวอย่างน้ำด้วยเทคนิคการเพาะเชื้อ และนับจำนวน		ไม่พบเชื้อ Legionella spp.	In-house method SOP 13-02-129

หมายเหตุ 1.สถานที่เก็บ : รพ.กรุงเทพพัทยา
2.ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

ผู้ทดสอบ	นางสาวสุธีรา ศรีชัยยศ นางสาววิริญญา เตจ๊ะ นายยุทธนา ผลสะอาด	 (นางพิไลลักษณ์ อัครไพฑูริย์ โอภาตะ) ผู้อำนวยการสถาบัน วิจัย ย วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข ปฏิบัติ ราชการแทนอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ผู้ตรวจสอบ	นางสาววัชรารมณ์ คำจุมพล	
วันที่ทดสอบ	10/04/2569	
วันที่ออกรายงาน	23/04/2569	

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปทำสำเนาบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

