

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....มกราคม 2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
2	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
3	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
4	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
5	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
6	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
7	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
8	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
9	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
10	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
11	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
12	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
13	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
14	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
15	/	-	-	170	400	/	/	/	พ.อ.ย	
16	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
17	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
18	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
19	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
20	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
21	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
22	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
23	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
24	/	-	-	184	400	/	/	/	พ.อ.ย	
25	/	-	-	184	400	/	/	/	พ.อ.ย	
26	/	-	-	184	400	/	/	/	พ.อ.ย	
27	/	-	-	185	400	/	/	/	พ.อ.ย	
28	/	-	-	184	400	/	/	/	พ.อ.ย	
29	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
30	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.อ.ย	
31	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.อ.ย	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

พ.อ.ย
Checked By
31/1/69

พ.อ.ย
Verified By
01 ก.พ. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

4 มกราคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		180	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค
วันที่
ทศพร พงษ์สุข
4/1/29

ผู้ตรวจสอบ
วันที่
01 ก.พ. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจสอบการบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

11 มกราคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
น้ำในถังดับเพลิง	การันตีระดับและเสียงปกติ			ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
ระบบไฟฟ้า	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค ทศพร/วชิรา
วันที่ 11/1/69

ผู้ตรวจสอบ วีระศักดิ์
วันที่ 01 ก.พ. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจเช็คบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

18 มกราคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ตู้เก็บถังดับเพลิง	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI		180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
ตู้ควบคุม	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค พศยศฐา
วันที่ 18/1/29

ผู้ตรวจสอบ ประกาศ
วันที่ 01 กพ 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

25 มกราคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	183	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
สวิตช์เบรก	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค นายณัฐพร

วันที่ 25/1/69

ผู้ตรวจสอบ ประจักษ์

วันที่ 01 กพ 2569

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....กุมภาพันธ์ 2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
29										
30										
31										

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ/ปกติ

Checked By

28.2.69

ปกติ

Verified By

101 มี.ค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

1 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180			
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค: อดิศักดิ์
วันที่: 1/2/69

ผู้ตรวจสอบ: ปะศักดิ์
วันที่: 01 มี.ค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

8 กรกฎาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสันดาปเชื้อเพลิง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		184	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจสอบ: นพ.อ.น.น.น.
วันที่: 8/2/69

ผู้ตรวจสอบ: นพ.อ.น.น.
วันที่: 01 มี.ค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบไม่รักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

15 กุมภาพันธ์ 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			184	
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		184	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

ทนายชนิษฐา

ทนายชนิษฐา

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15/2/69

01 มี.ค. 2569

วันที่

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	180			
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	186		1	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ทวีต/นิตยา

วันที่ ๒๒/๒/๖๙

ผู้ตรวจสอบ ปรัชญา

01 มี.ค. 2569

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....มิถุนายน 2569.....

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	180	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	183	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	185	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	184	400	/	/	/	ปกติ	
31	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ
Checked By
81/3/69

ปกติ
Verified By
01 เม.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจสอบการบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

1 ม.ค. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	170			
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		180	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค นวณ/ร.ร.ร.

วันที่ 1/3/69

ผู้ตรวจสอบ พ.ร.ก.ร.

วันที่ 01 เม.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

8 มี.ค. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	170			
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		185	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจสอบ ทนชนวิจิตร
วันที่ 8/3/69

ผู้ตรวจสอบ ปท-กษ
วันที่ 01 เม.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

16 มี.ค. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนหัวเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	170		
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
สายเคเบิล	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

ทศพร หงษ์

วันที่

15/3/69

ผู้ตรวจสอบ

ปริญญ์

วันที่

01 เม.ย. 2569



ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

22 มี.ค. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
หน่วยเครื่องแยก	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
ระบบควบคุม	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค ทพ.ช.ช.ช.

ผู้ตรวจสอบ ท.ร.ก.ช.

วันที่ 22/3/69

วันที่ 01 เม.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

29 มี.ค. 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
หน่วยเครื่องดับเพลิง	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI	170		
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ		ปกติ	
ลักษณะ	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค พ.อ.อ.น.ร.น.น.น.
วันที่ 29/3/69

ผู้ตรวจสอบ พ.อ.อ.น.ร.น.น.น.
วันที่ 01 เม.ย. 2569

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน 12/27/2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	186	400	/	/	/	ปกติ	
31										

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ 25/69
Checked By
30.4.89

ปกติ 25/69
Verified By
01 พ.พ. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

5 สิงหาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ระบบดับเพลิง	การสันดาปและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	180	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
ระบบเตือน	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
ทศพร ชื่นชัย

ปกติ

ผู้ตรวจสอบ

01 พค 2569

วันที่

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

12 ธันวาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องปั๊ม	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	186	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
สวิตช์เบรก	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

ปกติ

สรุปผลการตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค
ทศพร ใจเย็น

วันที่
12/4/69

ผู้ตรวจสอบ
พงศ์ภัฏ

วันที่
01 พ.ค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบการรักษาระดับน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

19 มกราคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		186	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

พชรชัย งาม

วันที่

19/4/69

ผู้ตรวจสอบ

ประจักษ์

วันที่

01 พ.ค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist



ตรวจสอบและบำรุงรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์

อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

26 / 8 / 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
ส่วนเครื่องสูบน้ำ	การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ		ปกติ	
	แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI			
	แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180	184	
	วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
	แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts		400	
ส่วนมอเตอร์	กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp		12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

พ.ศ. 2569

วันที่

26/9/69

ผู้ตรวจสอบ

พ.ศ. 2569

วันที่

01 W.F. 2509

Jockey Pump Daily Checklist



แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer	แรงดันไฟฟ้า	Pilot Lamp	ชุด	ความ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.	(PSI)	(Volt)		Starter	พร้อมใช้		
1	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
2	/	-	-	175	400	/	/	/	พ.ค.ย	
3	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
4	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
5	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
6	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
7	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
8	/	-	-	178	400	/	/	/	พ.ค.ย	
9	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
10	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
11	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
12	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
13	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
14	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
15	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
16	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
17	/	-	-	177	400	/	/	/	พ.ค.ย	
18	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
19	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
20	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
21	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
22	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
23	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
24	/	-	-	180	400	/	/	/	พ.ค.ย	
25	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
26	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
27	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
28	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
29	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
30	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	
31	/	-	-	179	400	/	/	/	พ.ค.ย	

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

พ.ค.ย 2569
Checked By
.....

พ.ค.ย 2569
Verified By
01 ม.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันหน้าตบเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

8 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		180	
วัดความดันแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
ชุดควบคุม	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

นายอภัย

วันที่

8/5/69

ผู้ตรวจสอบ

นายอภัย

วันที่

01 มิ.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

10 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	170		179	
วัดความดันแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค นพ.อภัยภูเบศร

วันที่ 10/5/69

ผู้ตรวจสอบ 11/05/192

วันที่ 01 มิ.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

17 พฤษภาคม 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	170		177	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค
17/5/69

ผู้ตรวจสอบ
17-5-69

วันที่

วันที่

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร JTH

วัน/เดือน/ปี

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	170		180	
วัดความดันแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

วันที่ ๒๔/๕/๖๙

ผู้ตรวจสอบ

วันที่ ๐๑ มิ.ย. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มตรวจสอบเครื่องสูบน้ำรักษาแรงดันประจำวัน

อาคาร.....JTH.....

หมายเลขเครื่อง.....

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

วันที่	ตำแหน่ง Selector			Pressuer (PSI)	แรงดันไฟฟ้า (Volt)	Pilot Lamp	ชุด Starter	ความ พร้อมใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Auto	Off	Man.							
1	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
2	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
3	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
4	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
5	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
6	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
7	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
8	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
9	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
10	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
11	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
12	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
13	/	-	-	178	400	/	/	/	ปกติ	
14	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
15	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
16	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
17	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
18	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
19	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
20	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
21	/	-	-	179	400	/	/	/	ปกติ	
22	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
23	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
24	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
25	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
26	/	-	-	174	400	/	/	/	ปกติ	
27	/	-	-	172	400	/	/	/	ปกติ	
28	/	-	-	172	400	/	/	/	ปกติ	
29	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
30	/	-	-	177	400	/	/	/	ปกติ	
31										

หมายเหตุ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้

ปกติ 5/6/69
Checked By
30. 6. 69

ปกติ 23
Verified By
01 กค. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	1๗๕		1๗๗	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			4๐๐	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

วันที่

๗/๖/๖๙

ผู้ตรวจสอบ

๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

วันที่

๐1 มิ.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

14 มิถุนายน 2569

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	180		189	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค

ทศพร จ.จ.จ.

วันที่

14/6/69

ผู้ตรวจสอบ

11 มิถุนายน

วันที่

01 มิ.ย. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

21 สิงหาคม 2567

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การตั้งระดับแรงดัน	ปกติ			41m	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	170		179	
วัดความดันแรงดัน	ปกติ	41m		41m	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

41m

ผู้ตรวจเช็ค

พณณพ 4

วันที่

21/8/67

ผู้ตรวจสอบ

01 ก.ร. 2569

วันที่

01 ก.ร. 2569

Jockey Pump Weekly Checklist

ตรวจสอบเช็คปั๊มรักษาแรงดันน้ำดับเพลิง ประจำสัปดาห์



อาคาร

JTH

วัน/เดือน/ปี

28 สิงหาคม 2567

รายละเอียด	ค่ามาตรฐาน	ก่อนการเดินเครื่อง	Manual	Automatic	หมายเหตุ
การสั่นสะเทือนและเสียง	ปกติ			ปกติ	
แรงดันทางเข้า (PSI)	(-30)-0 PSI				
แรงดันทางออก (PSI)	180 PSI	170		179	
วาล์วควบคุมแรงดัน	ปกติ	ปกติ		ปกติ	
แรงดันไฟฟ้า	380-415 Volts			400	
กระแสไฟฟ้า	11.0-12.2 Amp			12	

สรุปผลการตรวจเช็ค

ปกติ

ผู้ตรวจเช็ค 28/8/67

วันที่ 28/8/67

ผู้ตรวจสอบ 01 ก.ค. 2569

วันที่ 01 ก.ค. 2569