

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/1/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.1/403.7/399.9		404.1/407.7/401.9		406.1/409.7/403.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลทิพย์

Checked By

1/1/89

วิระ งามใส

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.1/232.7/232.1		404.1/234.9/234.1		406.1/236.9/236.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง/กส

ทพ.อ.อ.อ.อ.

Checked By

2 / 1 / 69

พ.ร.อ.อ.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.1 / 407.4 / 404.4		408.1 / 409.4 / 406.4		410.1 / 411.4 / 408.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อน/หลัง

ทศพร นิลวงษ์

Checked By

3 / 1 / 69

วิโรจน์

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	60	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.6 / 402.6 / 400.6		404.6 / 404.6 / 402.6		406.6 / 406.6 / 404.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อนเปิด

ทศพร นิลจิตร

Checked By

4/1/69

วิภา งาม

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/1/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.1 / 400.8 / 397.1		401.1 / 402.8 / 399.1		403.1 / 404.1 / 401.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อนเปิด

นภอณัฐ

Checked By

5 / 1 / 19

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.1 / 404.6 / 399.3		404.1 / 406.6 / 401.3		406.1 / 408.6 / 403.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร/นพพร

Checked By

6 / 1 / 69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.1 / 401.9 / 398.9		401.1 / 403.9 / 400.9		403.9 / 405.9 / 402.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆครั้งที่ทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

7 / 1 / 69

วิเศษ นิลกุล

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/1/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.5/407.4/402.9		408.5/409.4/404.9		410.5/411.4/408.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/วิจิตร

Checked By

8/1/29

วิจิตร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/1/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.7/407.2/402.0		406.7/409.2/404.0		408.7/411.2/408.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น. ๗๗

Checked By

9 / 1 / 29

วิภา จ. ๖๖

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	412.8 / 412.8 / 408.4		414.8 / 414.8 / 410.4		416.8 / 416.8 / 412.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆครั้งก่อนเปิด

ทศพร งามงาม

Checked By

10 / 1 / 69

ปณิธิ

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building **JTH**

Date **11/1/69**

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	44	110	44	110	44	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	109.7 / 110.7 / 105.5		111.7 / 112.7 / 107.5		113.7 / 114.7 / 109.5	
Record By:							

Remark **chiller Pumping Plan ทุกๆครั้งก่อนเปิด**

ท.ก.อ.ย. / ม.ก.ย.

Checked By

11 / 1 / 69

ป.ร.ก.ย.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.3/401.1/396.7		411.3/403.1/398.7		413.3/405.1/400.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันเวลาเช้า

ทศพรชัย งาม

Checked By

13 / 1 / 69

ปณิธิ งาม

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	392.4 / 399.8 / 392.1		394.4 / 401.8 / 394.1		396.4 / 403.8 / 396.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพ.ชัชวาล

Checked By

14/1/69

นพ.จีกร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/1/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.3 / 402.8 / 398.3		401.3 / 404.9 / 400.3		403.3 / 406.8 / 402.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทนาย/วิศวกร

Checked By

15 / 1 / 29

ทนาย/วิศวกร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.7 / 405.5 / 400.9		404.7 / 409.5 / 402.9		406.7 / 411.5 / 404.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan 7/1/69

ทศพร งาม

Checked By

17/1/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.9 / 407.0 / 406.4		409.9 / 411.0 / 408.4		411.9 / 413.0 / 410.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง/วัน

น.ก.อ. น.ก.อ.

Checked By

18/1/69

น.ก.อ. น.ก.อ.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	407.4 / 409.0 / 406.3		409.4 / 411.0 / 408.3		411.4 / 413.0 / 410.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/นพ.ท

Checked By

19 / 1 / 69

ป.อ.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/1/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.7/407.9/405.8		408.7/409.7/407.8		410.7/411.9/409.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งทั้ง 2/101

ทศธร ฐิติ

Checked By

20/1/29

น. ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	364.4/397.7/394.9		366.4/399.7/396.9		368.4/401.7/398.9	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกรอบวัน/สัปดาห์

พจน/อ.พ.น

Checked By

21/1/69

พ.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	366.3 / 397.9 / 395.6		368.3 / 399.9 / 397.6		370.3 / 401.7 / 399.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 1 ชั่วโมง

ทศพร งาม

Checked By

22 / 1 / 69

ป.อ.ก.บ.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.5 / 402.9 / 400.9		403.5 / 404.9 / 402.9		405.5 / 407.9 / 404.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆครั้งที่ทำงาน/ปกติ

ทศพร ใจงาม

Checked By

23 / 1 / 69

ปลัดกอง

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/1/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	398.9/399.9/396.9		400.9/401.9/398.9		402.9/403.9/400.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร จิต

Checked By

25/1/19

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	397.0/397.8/395.8		399.0/399.8/397.8		401.0/401.8/399.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกเครื่องทำงานปกติ

ทศพร นิลกุล

Checked By

25 / 1 / 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.1 / 404.8 / 402.7		406.1 / 402.8 / 404.7		408.1 / 408.8 / 406.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพดล/วิจิตร

Checked By

26/1/69

ปรีดี

Verified By (BPH)

01 กพ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	14	110	14	110	14	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.0/403.1/400.7		404.0/405.4/402.7		406.0/407.4/404.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆครั้งงานเสร็จ

ทศพร งาม

Checked By

27 / 1 / 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 กพ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/1/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	404.1 / 404.8 / 402.2		406.1 / 406.8 / 404.2		402.1 / 402.8 / 406.2	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

ทศพร น. 577

Checked By

28 / 1 / 19

ทศพร น. 577

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.6 / 404.5 / 402.3		405.6 / 406.5 / 404.3		407.6 / 408.5 / 406.3	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกรอบการเดินเครื่อง

ทศพร นิลทิพย์

Checked By

29/1/69

ป.ร. จ. ก.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.9/404.6/401.6		404.9/406.4/403.6		406.9/408.1/405.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพ.อ.วิทย์

Checked By

30/1/69

นางสาว

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

31/1/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	397.1 / 398.8 / 396.1		399.1 / 400.8 / 398.1		401.1 / 402.8 / 400.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกภาคเช้า/บ่าย

ทศพร/ว.ก.ย.

Checked By

31/1/69

ทศพร/ว.ก.ย.

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
Water Pump	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
(Motor Current)	CT No.2	100.7/402.0/399.6		102.7/404.0/401.6		104.7/406.0/403.6	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พณชณวิทย์

Checked By

1/2/69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	397.2 / 398.1 / 395.6		397.2 / 400.8 / 397.6		401.2 / 402.4 / 399.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน/สัปดาห์

ทนาย/อ.จ.ท.

Checked By

2 / 2 / 19

ทนาย/อ.จ.ท.

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/2/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	406.1 / 407.9 / 404.3		408.1 / 409.9 / 406.3		408.1 / 411.9 / 408.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

ทนายสงวนสิทธิ์

Checked By

3 2 29

15-5-29

Verified By (BPH)

01 ม.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	24	110	24	110	24	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	411.3 / 412.6 / 409.9		413.3 / 414.4 / 411.9		413.3 / 414.6 / 411.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

4 / 2 / 69

ป.ร. งามวิจิตร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	CT No.2	395.4 / 397.6 / 395.8	397.4 / 399.6 / 397.8	399.4 / 401.1 / 399.8			
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ทศพร น. 7-7

Checked By

5 / 2 / 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	CT No.2	399.0/401.1/399.1	401.0/403.1/401.1	403.0/405.1/403.1	405.0/407.1/405.1	407.0/409.1/407.1	409.0/411.1/409.1
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร น้อย

Checked By

6.2.69

วิรัตน์

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/2/29

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
	CT No.2	399.4/400.2/397.8	401.4/402.2/399.8	403.4/404.2/401.8	403.4/404.2/401.8	403.4/404.2/401.8	403.4/404.2/401.8
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พทอชณัฐ

Checked By

7 2 29

ป.ค.ค.

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	399.0 / 400.5 / 397.5		401.0 / 402.5 / 399.5		403.0 / 404.5 / 401.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งาม

Checked By

8.2.69

ป.วิจิตร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.9 / 405.3 / 402.0		405.9 / 407.3 / 404.0		407.9 / 409.3 / 406.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง/กค

นพ.อ.ดร.กมล

Checked By

9 2 19

นพ.กมล

Verified By (BPH)

01 น.ก. 2009

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.0 / 402.4 / 399.8		404.0 / 404.4 / 401.8		406.0 / 406.4 / 403.8	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

หม่อมราชวงศ์

Checked By

10/2/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.5 / 402.9 / 400.4		404.5 / 404.9 / 402.4		406.5 / 406.9 / 404.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ใจเย็น

Checked By

11/2/69

ปรีดีน

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.6 / 405.7 / 402.2		404.6 / 407.7 / 404.2		406.6 / 409.7 / 406.2	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดปกติ

ทศพรชัย

Checked By

12/2/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	100.8 / 404.5 / 400.5		102.8 / 464.5 / 402.5		104.8 / 404.5 / 404.5	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพ.ดร.วิญญู

Checked By

13.2.69

พ.ร.ดร.วิญญู

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	404.9 / 406.2 / 401.7		406.9 / 408.2 / 403.7		408.9 / 410.2 / 405.7	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 3 ชั่วโมง

ทศพร งาม

Checked By

14, 2, 69

วิรัตน์

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		Pressure(PSI)		In		In	
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.9 / 402.8 / 400.9		403.9 / 404.8 / 402.9		405.9 / 406.8 / 404.9	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดที่ตรวจพบ

15/2/69

Checked By

15/2/69

15/2/69

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.7/407.8/406.0		408.7/409.8/408.0		410.7/411.5/410.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พทอช/นันท

Checked By

16.2.69

พทอช

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	408.9 / 410.9 / 407.6		410.9 / 412.9 / 409.6		412.9 / 414.9 / 411.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งที่ทำงานเปิด

พทศย/นสจก

Checked By

17 2 69

นสจก

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	401.4/404.3/401.6		403.4/402.3/403.6		405.4/407.3/405.6	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/19

ทศพร/น.ก.ร.

Checked By

18/2/19

ส.ก.ก.

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	180	80	180	80	180
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	403.3 / 404.3 / 401.3		405.3 / 406.3 / 403.3		407.3 / 408.3 / 405.3	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร หงษ์

Checked By

19/2/69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	0	0	0	0	0	0
	CHP No.2	80	130	80	130	80	130
Condenser Water Pump	CDP No.1	0	0	0	0	0	0
	CDP No.2	64	110	64	110	64	110
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.1 / 405.4 / 401.1		404.1 / 407.6 / 403.1		406.1 / 409.4 / 405.1	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/69

น.ค.อ.จ.ก.ก.

Checked By

20 / 2 / 69

น.ค.อ.ก.ก.

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	402.5 / 406.4 / 404.0		408.5 / 408.4 / 406.0		410.5 / 410.4 / 408.0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

นางสาวกัญญา

Checked By

21 / 2 / 19

นางสาวกัญญา

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
	CT No.2	400.2 / 401.4 / 399.4		402.6 / 403.4 / 401.4		404.6 / 405.4 / 403.4	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 22/2/19

หม่อมราชวงศ์

Checked By

22/2/19

ปรีดี

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	24	110	24	110	24	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.1 / 406.6 / 402.1		405.1 / 406.6 / 404.1		407.1 / 408.4 / 402.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/69

ทกช. 2/69

Checked By

23 / 2 / 69

ทกช. 2/69

Verified By (BPH)

01, 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.9 / 403.2 / 399.6		403.9 / 405.2 / 401.6		405.9 / 407.2 / 403.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งาม

Checked By

24 / 2 / 69

ปรีดี งาม

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	102.0/103.2/100.7		104.0/105.2/102.9		106.0/107.2/104.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นรณพร จันทร์

Checked By

25 2 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	405.1 / 401.2 / 402.9		407.1 / 403.2 / 404.9		409.1 / 405.2 / 404.9	
	CT No.2	/ /		/ /		/ /	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งาม

Checked By

26 2 69

ทศพร งาม

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	398.9/402.3/398.2		400.9/404.3/400.2		402.9/406.3/402.2	
	CT No.2	/ /		/ /		/ /	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพลเกียรติ

Checked By

27 2 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 ส.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	402.9/404.9/401.0		404.9/402.9/403.0		406.7/404.9/405.0	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทศพร 25/69

Checked By

28/2/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.4/404.9/400.9		403.4/406.9/402.9		405.4/408.9/404.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

1 3 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 2/3/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	407.3/408.6/405.1		409.3/410.1/407.1		411.3/412.6/409.6	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/29/4

Checked By

2 / 3 / 19

ทศพร/29/4

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.4 / 404.9 / 400.9		403.4 / 406.9 / 402.9		405.4 / 408.9 / 404.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ทราบดี

Checked By

3 3 29

ทราบดี

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	394.5/396.4/391.9		396.5/398.6/393.9		398.5/400.8/395.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

.....
หน้างาน

Checked By

4 / 3 / 69

.....
หน้างาน

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	394.5/396.4/391.9		396.5/398.6/393.9		398.5/400.2/395.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงาน/ปกติ

ทศพร/69

Checked By

5 3 69

ปรีติ/69

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.1/405.8/401.8		406.1/407.8/403.8		408.1/409.8/405.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

6 3 69

วิ-ศักดิ์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 7/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.5/407.5/402.4		406.5/409.5/404.4		408.5/411.5/406.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

7 3 69

นร-กิจ

Verified By (BPH)

01 เมย 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/3/67

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	400.8/402.8/400.8		402.8/404.8/402.8		404.8/406.8/404.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร 2567

Checked By

8 3 69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	60	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2/405.9/400.6		404.3/407.9/402.6		406.2/407.9/404.6	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทกอนันต์

Checked By

9 / 3 / 69

วิวัฒน์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/3/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	405.1 / 405.8 / 403.3		407.1 / 407.8 / 405.3		409.1 / 409.8 / 407.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร น.จ.ร.

Checked By

10 / 3 / 19

วิภากร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	405.2 / 401.4 / 404.2		407.2 / 408.4 / 406.2		409.2 / 410.2 / 408.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 2 ชั่วโมง

ทศพร หงษ์

Checked By

11.3.29

วิภากร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.1 / 409.0 / 407.0		408.1 / 411.0 / 409.0		410.1 / 413.9 / 411.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อนเปิด

ทศพร ชื่นชู

Checked By

12/3/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	401.3 / 409.3 / 405.6		408.3 / 411.3 / 407.2		410.3 / 413.3 / 409.6	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/อ.จ.ย

Checked By

13 / 3 / 69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	24	110	24	110	24	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	407.1 / 408.1 / 406.3		409.1 / 410.1 / 408.3		411.1 / 412.1 / 410.3	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พณชณิญา

Checked By

14 3 69

ปณชณิญา

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.2/407.2/404.2		408.2/409.2/406.2		410.2/411.2/408.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

หม่อมราชวงศ์

Checked By

15/3/69

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	407.1 / 408.8 / 407.1		409.1 / 410.8 / 409.1		411.1 / 412.8 / 411.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวันจันทร์-ศุกร์

ทศพร ชื่นชูชัย

Checked By

16 3 69

ปณิธิ งาม

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	405.8/406.9/404.7		407.8/408.9/406.7		409.8/410.9/408.7	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลชัย

Checked By

17 3 69

ปรางค์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.3/409.1/406.4		408.3/411.1/408.4		410.3/413.1/410.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/วิเศษ

Checked By

18, 3, 69

วิเศษ

Verified By (BPH)

01, เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	401.7 / 403.7 / 398.9		403.7 / 405.7 / 400.9		405.7 / 407.7 / 402.9	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน

หม่อมราชวงศ์

Checked By

19/3/69

Mr. King

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.6/405.4/235.8		405.6/407.5/237.8		407.4/409.5/239.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามสุข

Checked By

20 3 69

ปณิภัต

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.1 / 401.1 / 401.3		405.1 / 408.1 / 403.3		407.1 / 410.1 / 405.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นกอพยพ

Checked By

21/3/69

วิระกาน

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	102.6/104.4/102.4		104.6/106.4/104.4		106.6/108.4/106.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวันจันทร์-ศุกร์

กนกพงศ์

Checked By

22/3/69

วิภา

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/3/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	400.7/404.5/400.9		402.7/401.5/402.9		404.7/408.5/404.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันทำงานปกติ

ทศพร นิลสุริยา

Checked By

23 3 19

วิภากร

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.6/405.4/401.1		405.1/407.6/403.1		407.6/409.4/405.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

หม่อมหลวง...

Checked By

24/3/69

หม่อม...

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.1 / 405.5 / 402.4		404.1 / 407.5 / 404.4		406.1 / 409.5 / 406.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งาม

Checked By

25/3/69

ว.ก.น.

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2/405.8/400.7		404.2/407.8/402.7		406.2/409.7/404.7	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

นพอภิชัย

Checked By

26/3/69

นพจักษ์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.0/406.4/404.8		406.0/408.4/406.8		408.0/410.4/408.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

หม่อมราชวงศ์

Checked By

27/3/69

หม่อมราชวงศ์

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	407.1 / 409.1 / 404.7		409.1 / 411.1 / 408.7		411.1 / 413.1 / 408.7	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ๒๕๖๙

Checked By

28 3 69

ทศพร ๒๕๖๙

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2/405.1/400.4		404.2/407.1/402.2		406.2/409.1/404.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

29, 3, 69

ปรีชา งาม

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/3/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	14	110	14	110	14	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.5/405.3/401.7		403.5/407.3/403.3		407.5/409.3/405.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันจันทร์

W.Rodtong

Checked By

30 3 69

W.Rodtong

Verified By (BPH)

01 เม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

๑/๑/๕๙

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	180	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.7 / 408.0 / 403.0		406.7 / 410.0 / 405.0		408.7 / 412.0 / 407.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน

ทศพรชัย

Checked By

๑/๑/๕๙

Verified By (BPH)

๐๑ เม.ย. ๒๕๖๙

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.1/405.2/401.9		402.1/407.2/403.9		408.9/409.2/405.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 1 ชั่วโมง

ทศพร งาม

Checked By

1 / 4 / 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.1 / 406.4 / 402.1		406.1 / 408.4 / 404.1		408.1 / 410.6 / 406.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

พจนธย์

Checked By

2 / 4 / 69

พจนธย์

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	405.7/407.7/402.0		407.7/409.7/408.0		409.7/411.7/410.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพอชัชวาลย์

Checked By

3 4 69

นางกนก

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	24	110	24	110	24	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	403.1 / 405.3 / 401.3		405.6 / 407.2 / 403.3		407.6 / 409.8 / 405.3	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

ทศพรชัย

Checked By

4 / 4 / 69

วิภาดา

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	403.6/407.6/402.2		405.6/409.6/404.2		407.8/411.6/406.2	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ตรวจการทำงาน/นท

นทอภัสร์

Checked By

5 4 69

ปณิกร

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	24	110	24	110	24	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	101.2 / 405.3 / 400.7		403.2 / 407.3 / 402.7		405.2 / 409.3 / 404.7	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ถูกจดทำงานปกติ

ทศพร 2569

Checked By

6 4 29

ส.ร. 4 ก.ร.

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	100.9 / 104.4 / 398.3		100.9 / 106.4 / 400.3		102.9 / 108.4 / 402.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นางสาวสุวิทย์

Checked By

2/4/69

ป.ร.จิตรดี

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/4/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	101.3 / 234.3 / 234.5		109.9 / 236.9 / 236.5		105.3 / 238.4 / 238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 4 ชั่วโมง

ตรวจสอบ

Checked By

8 4 89

ตรวจสอบ

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	24	110	24	110	24	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	440.1 / 438.1 / 434.1		442.1 / 430.1 / 436.1		444.1 / 432.1 / 438.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

นพ.ดร.ดร.

Checked By

9, 4, 69

นพ.ดร.

Verified By (BPH)

01, พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	491.3 / 404.9 / 399.8		493.3 / 406.9 / 401.8		495.3 / 408.9 / 403.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ๒๕๖๙

Checked By

10 / 4 / 69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/4/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		Pressure(PSI)		In		In	
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	44	110	44	110	44	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	407.1 / 409.5 / 404.1		409.1 / 411.5 / 406.1		411.1 / 413.5 / 408.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 3 ชั่วโมง

ทศพร บัวสูง

Checked By

11 / 4 / 19

วิรัช

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	404.1/406.9/404.2		406.1/408.9/406.2		408.1/410.9/408.2	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันเวลา 2/69

พจนนวิทย์

Checked By

12 4 61

11/4/69

Verified By (BPH)

101 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.1 / 403.3 / 398.1		404.1 / 405.7 / 400.1		406.1 / 407.3 / 402.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

นางสาววิภา

Checked By

13 / 4 / 69

นางสาววิภา

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.2 / 404.9 / 399.0		403.2 / 406.5 / 401.0		405.2 / 408.5 / 403.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/นพ.ย.ย

Checked By

14 / 4 / 29

วิภาดา

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/4/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	180	80	180	80	180
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.3 / 406.0 / 401.8		406.3 / 408.0 / 409.8		408.3 / 410.0 / 405.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดเรียบร้อย

ทพ.ช.ช.ช.

Checked By

15 4 89

ทพ.ช.ช.ช.

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	106.3 / 107.8 / 105.1		108.3 / 109.8 / 107.1		110.3 / 111.8 / 109.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวันจันทร์-ศุกร์

16/4/69

Checked By

16/4/69

16/4/69

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	399.9 / 403.3 / 391.1		401.9 / 405.3 / 393.1		403.9 / 407.3 / 395.1	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

17/4/69

Checked By

17/4/69

17/4/69

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	102.7/104.6/102.8		104.7/106.6/104.8		106.7/108.6/106.8	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

18 / 4 / 69

ประจักษ์

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2 / 403.9 / 402.1		404.8 / 405.9 / 404.1		406.2 / 407.9 / 406.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกวัน

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

19/4/69

ทศพร งามวิจิตร

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2/405.8/403.5		404.2/407.8/405.5		406.2/409.8/407.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน 2/69

ทศพร งาม

Checked By

20/4/69

วิ-กฤษ

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	234.3 / 234.7 / 234.5		234.3 / 236.7 / 236.5		238.3 / 238.9 / 238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพ.อ.ดร.กฤษ

Checked By

21 / 4 / 69

นพ.อ.ดร.กฤษ

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 22/4/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.5/409.0/404.0		408.5/411.0/408.0		410.5/413.9/410.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามงาม

Checked By

22/4/89

พรวิภา

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.7 / 402.4 / 404.5		405.7 / 404.4 / 406.5		407.7 / 406.4 / 408.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร งามกุล

Checked By

23 / 4 / 69

นางสาว

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	234.3 / 234.9 / 234.5		231.3 / 236.9 / 231.5		231.3 / 238.9 / 238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

นเรศ งามกุล

Checked By

24/4/69

นเรศ งามกุล

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	234.3 / 234.3 / 234.5		236.3 / 236.3 / 236.5		238.3 / 238.3 / 238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ตรวจสอบ

Checked By

25/4/69

ตรวจสอบ

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	200.3 / 235.4 / 236.0		202.3 / 237.4 / 238.0		204.3 / 239.4 / 240.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพร งาม

Checked By

26 / 4 / 69

ทศพร งาม

Verified By (BPH)

01 / พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	14	110	14	110	14	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	235.0 / 235.5 / 235.7		237.0 / 237.5 / 237.7		239.0 / 239.4 / 239.7	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

น.ส.อ.วิจิตร

Checked By

28/4/69

น.ส.อ.วิจิตร

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/4/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	100.0 / 402.0 / 404.0		102.0 / 404.0 / 406.0		104.0 / 406.0 / 408.0	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆทำงาน/วัน

น.ค.อ. 6/89

Checked By

29/4/89

น.ค.อ. 6/89

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/4/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	233.4/234.1/234.5		235.4/236.1/236.5		237.4/238.1/238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งก่อน/หลัง

ทศพร งามใจ

Checked By

30 4 69

พ.ศ. 69

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/5/59

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	404.1 / 405.2 / 401.9		407.1 / 407.2 / 403.9		409.1 / 409.2 / 405.9	
	Phase R/S/T	0 / 0 / 6		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

นรชบญจ

Checked By

1 / 5 / 69

นรชบญจ

Verified By (BPH)

01, น.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	404.1 / 406.6 / 402.1		406.1 / 408.6 / 404.1		408.1 / 410.6 / 406.1	
	Phase R/S/T	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ท.ก.อ.บ.ส. ๖๖

Checked By

๒ ๕ ๖๙

วิ.ก.บ.ส.

Verified By (BPH)

๐๑ ม.ย. ๒๕๖๙

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	405.7 / 407.7 / 406.0		407.7 / 409.7 / 408.0		409.7 / 411.7 / 410.0	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพพร ๒๕๖๙

Checked By

3 / 5 / 69

วิ-กนก

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

4/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	103.6 / 105.2 / 101.3		105.6 / 107.2 / 103.3		107.6 / 109.2 / 105.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร 594

Checked By

4 5 69

16-9/69

Verified By (BPH)

01 00 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

5/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	408.6 / 407.6 / 402.2		405.6 / 409.4 / 404.2		407.6 / 411.6 / 406.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร 2569

Checked By

5 / 5 / 69

วิรัช งาม

Verified By (BPH)

01 มี.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

6/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.9 / 405.3 / 400.7		409.2 / 407.3 / 402.7		405.2 / 407.3 / 404.7	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ตรวจสอบงาน

Checked By

6 / 5 / 69

ผู้ตรวจสอบ

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
		In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.9 / 404.4 / 398.3		402.9 / 406.4 / 400.3		404.9 / 408.4 / 402.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 30 นาที

ทศพรชัย

Checked By

7 / 5 / 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.5 / 234.9 / 234.5		403.3 / 236.3 / 236.5		405.9 / 238.9 / 238.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

น.ก.อ.อ.อ.อ.

Checked By

8 / 5 / 69

น.ก.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	440.1 / 438.1 / 434.1		442.1 / 440.1 / 436.1		444.1 / 442.1 / 438.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดที่วางแผนไว้

ทศพร งามวิจิตร

Checked By

9 5 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	491.3 / 404.9 / 399.8		493.3 / 406.9 / 401.8		495.3 / 408.9 / 403.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

กมลชนก

Checked By

10 / 5 / 69

วิจิตร

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/5/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	107.1 / 109.5 / 104.1		109.1 / 111.5 / 106.1		111.1 / 113.5 / 108.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทพ.อ.นพ.กษ

Checked By

11 / 5 / 19

ว.ร.อ.กษ

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.1 / 406.9 / 404.2		401.1 / 408.9 / 406.2		408.1 / 410.9 / 408.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพดล 5-4

Checked By

12 / 5 / 69

ปลัด

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.1 / 403.3 / 398.1		404.1 / 405.3 / 400.1		406.1 / 407.3 / 402.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทศพร งาม

Checked By

13 / 5 / 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.2 / 401.5 / 399.0		403.2 / 401.5 / 401.0		405.2 / 401.5 / 403.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆต้งงานปกติ

ทนาย

Checked By

14/5/69

ทนาย

Verified By (BPH)

01 ม.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	404.3 / 406.0 / 401.8		406.3 / 408.0 / 403.8		408.3 / 410.0 / 405.8	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศธร ๒๕๖๙

Checked By

15 5 69

วิ-จัก

Verified By (BPH)

01 มี.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/5/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.3 / 407.8 / 405.1		408.3 / 409.8 / 407.1		410.3 / 411.8 / 409.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งาม

Checked By

16 / 5 / 19

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/5/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	399.9/403.3/391.1		401.9/405.3/393.1		403.9/407.3/395.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทกนอชย-ย

Checked By

17 / 5 / 19

พจกช

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.7 / 404.5 / 402.8		404.7 / 406.5 / 404.8		406.7 / 408.5 / 406.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกสัปดาห์

ทศพร 2569

Checked By

18 / 5 / 69

ทศพร

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	402.2 / 403.9 / 402.1		404.2 / 405.9 / 404.1		406.2 / 407.9 / 406.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกตัวทำงานปกติ

ทศพร น.จิตร

Checked By

19 / 5 / 69

วิ-ศักดิ์

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.2 / 405.8 / 403.5		404.2 / 407.8 / 405.5		406.2 / 409.7 / 407.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกระยะการทำงาน

ทศพร 57

Checked By

20 5 89

วิภากร

Verified By (BPH)

01 มี.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/5/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	403.1 / 408.1 / 404.0		405.1 / 410.1 / 406.0		407.1 / 412.1 / 408.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ๒๕๖๔

Checked By

21 / 5 / 89

ปรีดา

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	14	110	14	110	14	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	105.0 / 109.2 / 104.0		107.0 / 111.2 / 106.0		109.0 / 113.2 / 104.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงาน/น

ทศพร นิลกุล

Checked By

22 / 5 / 69

พรศักดิ์

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569



บันทึกการทำงานปั้มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 23/5/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	403.7 / 408.5 / 404.5		405.7 / 410.5 / 406.5		407.7 / 412.5 / 408.5	
	Phase R/S/T	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ၇၇၄၆၁၇၁၆/၈၄

२१/१०/२०१९

Checked By

23 / 5 / 69

$$W_f = \dot{Q} \eta$$

Verified By (BPH)

0.1 ધ.ઇ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/5/25

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	397.1 / 401.9 / 397.5		399.1 / 403.9 / 399.5		401.1 / 405.7 / 401.5	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ตรวจสอบโดย

Checked By

24 / 5 / 25

ตรวจสอบโดย

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date 25/5/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	388.3 / 401.5 / 395.9		400.3 / 403.5 / 397.9		402.3 / 405.5 / 399.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ททอช/2549

Checked By

25 5 89

วิจิตร

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	399.8 / 400.5 / 398.5		401.8 / 402.5 / 400.5		403.8 / 404.9 / 402.5	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

[Signature]

Checked By

26 / 5 / 69

[Signature]

Verified By (BPH)

101 ม.8. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	410.0/405.5/400.5		412.0/407.5/402.5		414.0/409.5/404.5	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

นพ.ดร.กฤษ

Checked By

27, 5, 69

นพ.ดร.กฤษ

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

28/5/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	398.0/402.7/399.2		400.0/404.7/401.2		402.0/406.7/403.2	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร หงษ์

Checked By

28 5 89

พร-กฤษ

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	401.6 / 403.7 / 398.9		403.6 / 405.7 / 400.9		404.6 / 407.7 / 402.9	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร 54

Checked By

29 / 5 / 69

วิเศษ

Verified By (BPH)

01 วิ.ย. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

30/5/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	405.6 / 407.3 / 405.3		407.6 / 409.3 / 407.3		409.6 / 411.3 / 409.3	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

ทศพรชัย

Checked By

30/5/69

ทศพรชัย

Verified By (BPH)

01 มิ.ย. 2569



บันทึกการทำงานปั้มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date _____

31/5/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	50	130	90	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	396.8 / 400.8 / 394.9		398.8 / 402.8 / 396.9		400.8 / 404.8 / 398.9	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan $779 \text{ gpm}/2 \text{ hr}$

নাম

Checked By

31 5 69

9/5-9/19/23

Verified By (BPH)

01. ધિ.પ. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

1/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	409.2 / 411.2 / 409.0		411.2 / 413.2 / 411.0		413.2 / 415.2 / 413.0	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

1 2 29

ปณิธิ

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

2/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	180	80	180	80	180
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	406.6 / 410.6 / 406.9		408.6 / 412.6 / 408.9		410.6 / 414.6 / 410.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

หม่อมราชวงศ์

Checked By

2 6 69

วิจิตร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

3/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	100.5 / 102.8 / 101.0		102.5 / 104.8 / 103.0		104.5 / 106.8 / 105.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกครั้งทำงานปกติ

ทศพร งามใจ

Checked By

3 / 6 / 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน



Building

JTH

Date

4/2/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	400.9 / 402.3 / 400.3		402.9 / 404.3 / 402.3		404.9 / 406.3 / 404.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพรชัย

Checked By

4 / 6 / 19

ป.ร.จักร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน



Building

JTH

Date

5/6/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	14	110	14	110	14	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	402.7/404.7/399.9		404.7/406.7/401.9		406.7/408.7/403.9	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นฤชัย

Checked By

5/6/19

ปณิธิ

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

๖/๖/๖๙

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	๖4	110	๖4	110	๖๔	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.1 / 405.0 / 401.4		403.1 / 407.0 / 403.4		405.1 / 409.0 / 405.4	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร ๖๖๖

Checked By

๖ / ๖ / ๖๙

ปณิธิ

Verified By (BPH)

01 กค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

7/6/19

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	399.5/401.2/399.3		401.5/403.2/401.3		403.5/405.2/403.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร/57-4

Checked By

7/6/19

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

8/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	399.6 / 400.4 / 399.0		401.6 / 402.6 / 401.0		403.6 / 404.6 / 403.0	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงาน

พชรพงษ์

Checked By

8 / 6 / 69

ปรีติ

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

9/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	20	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	399.2 / 400.4 / 398.3		401.2 / 402.4 / 400.3		403.2 / 404.4 / 402.3	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ตรวจสอบโดย

Checked By

9/6/69

ตรวจสอบโดย

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

10/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	397.9 / 401.8 / 398.3		399.9 / 403.8 / 400.3		401.9 / 405.8 / 402.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพรชัย

Checked By

10/6/69

ปรีดี

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

11/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	84	110	84	110	84	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	401.2/403.0/399.2		403.2/405.0/401.2		405.2/407.0/403.2	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 7 ชั่วโมง

น.ก.อ.อ.อ.อ.

Checked By

11/6/69

น.ก.อ.อ.อ.

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

12/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	114	110	114	110	114	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	397.7 / 400.0 / 398.4		399.7 / 402.0 / 400.4		401.7 / 404.0 / 402.4	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ท.ร.อ.บ.ร.ก.ย.ย.

Checked By

12 / 6 / 69

วิ.ร.ก.ย.

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

13/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	398.9 / 400.4 / 396.2		400.9 / 402.4 / 398.2		402.9 / 404.4 / 400.2	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันทำงานปกติ

นพดล งามกุล

Checked By

13 / 6 / 69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

14/6/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	180	80	180	80	180
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	399.9/402.4/397.5		401.9/404.4/399.5		403.9/406.4/401.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพดล งาม

Checked By

14/6/89

ป.ก.ค.

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

15/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	14	110	14	110	14	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	402.4 / 405.2 / 403.0		404.4 / 407.2 / 405.0		406.4 / 409.2 / 407.0	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

Chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

นางสาวกัญญา

Checked By

15/6/69

นางสาวกัญญา

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

16/6/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.5/407.5/402.3		406.5/409.5/404.3		408.5/411.3/406.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

.....
[Signature]

Checked By

16/6/89

.....
[Signature]

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

17/2/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	107.3 / 410.4 / 407.8		109.3 / 412.4 / 409.8		111.3 / 414.4 / 411.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

นพดล วัฒนศิริ

Checked By

17 / 6 / 69

ปรีดี งาม

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

18/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	66	110	66	110	66	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.2 / 403.9 / 401.5		403.2 / 405.9 / 403.5		405.2 / 407.9 / 405.5	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

นพ.อ.ดร.กฤษ

Checked By

18/6/69

นพ.อ.ดร.กฤษ

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

19/6/89

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	399.4 / 402.6 / 400.4		401.4 / 404.6 / 402.4		403.4 / 406.6 / 404.4	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ ๑ ชั่วโมง

ทศพร ๒๕๖๑

Checked By

19/6/89

วิ-อภัย

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

20/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.3/401.6/401.5		406.3/408.6/403.5		408.3/410.6/405.6	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

กมลวิทย์

Checked By

20 6 69

วิภา

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

21/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	400.9 / 404.9 / 400.6		402.9 / 406.9 / 402.6		404.9 / 408.9 / 404.6	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกจุดทำงานปกติ

ทศพร นิลทิพย์

Checked By

21 / 6 / 69

วิเศษ นิลทิพย์

Verified By (BPH)

01.กค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

22/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	399.6 / 403.1 / 400.4		401.6 / 405.1 / 402.4		403.4 / 407.1 / 404.4	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 9 ชั่วโมง / ชม

ทศพร งาม

Checked By

22 6 69

ป.ก. 2569

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

23/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	404.5/405.2/404.1		406.5/407.2/406.1		408.5/409.2/408.1	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวันทำงานปกติ

พ.ร.อ. ย. ย. ย.

Checked By

23/ 6 / 69

พ.ร.อ. ย. ย. ย.

Verified By (BPH)

01/ ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

24/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	401.6 / 404.6 / 399.8		403.6 / 402.6 / 401.8		405.6 / 408.6 / 403.8	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆการทำงานปกติ

ทศพร งามชัย

Checked By

24/6/69

วิภากร

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

25/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower	CT No.1	407.4 / 411.6 / 407.6		409.4 / 413.6 / 409.6		411.4 / 415.6 / 411.6	
(Motor Current)	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Phase R/S/T							
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพรชัย

Checked By

25/6/69

วิภาดา

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

26/6/2569

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	409.3/403.5/398.1		402.3/405.5/400.1		404.3/407.5/402.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน/สัปดาห์

ทศพร งาม

Checked By

26/6/2569

วิภาดา

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

27/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	404.3 / 407.3 / 401.3		406.3 / 409.3 / 403.3		408.3 / 411.3 / 405.3	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆวัน

.....
กรรณภัฏ

Checked By

27/6/69

.....
ก.ก.ก.

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน



Building

JTH

Date

28/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
Water Pump	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
Water Pump	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	401.2 / 401.9 / 400.3		403.2 / 403.9 / 402.3		409.2 / 405.9 / 404.3	
Phase R/S/T	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกระยะการทำงาน

ทศพร งาม

Checked By

28/6/69

กนก งาม

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist



บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน

Building

JTH

Date

29/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller Water Pump	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	CHP No.2	0	0	0	0	0	0
Condenser Water Pump	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	CDP No.2	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current) Phase R/S/T	CT No.1	398.7 / 401.9 / 399.1		400.7 / 403.9 / 401.1		402.7 / 405.9 / 403.1	
	CT No.2	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan ทุกๆ 3 ชั่วโมง

นพดล งาม

Checked By

29 / 6 / 69

นพดล งาม

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569

Chiller Pumping Plan Daily Checklist

บันทึกการทำงานปั๊มน้ำ Chiller ประจำวัน



Building

JTH

Date

20/6/69

Description	Time	7.30		15.30		23.30	
	Pressure(PSI)	In	Out	In	Out	In	Out
Chiller	CHP No.1	80	130	80	130	80	130
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Condenser	CDP No.1	64	110	64	110	64	110
	Water Pump	0	0	0	0	0	0
Cooling Tower (Motor Current)	CT No.1	403.6 / 406.2 / 408.9		405.2 / 408.2 / 405.9		407.6 / 410.2 / 407.9	
	Phase R/S/T	0 / 0 / 0		0 / 0 / 0		0 / 0 / 0	
Record By:							

Remark

chiller Pumping Plan 7/7/2569

.....
.....

Checked By

20 / 6 / 69

.....
.....

Verified By (BPH)

01 ก.ค. 2569