

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



มกราคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินลิฟต์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องประชุม	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารหลัก	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรับผู้ป่วยฉุกเฉิน	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักเจ้าหน้าที่	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ปกติ	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	01 ก.พ. 2569
	1	ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารทั้งหมดใช้งานได้

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	นรณ	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	นรณ	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	นรณ	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	นรณ	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	นรณ	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	นรณ	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	นรณ	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	นรณ	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	นรณ	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	นรณ	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	นรณ	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	นรณ	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	นรณ	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	นรณ	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	นรณ	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	นรณ	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	นรณ	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	นรณ	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	นรณ	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	นรณ	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	นรณ	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	นรณ	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	นรณ	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	นรณ	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	นรณ	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	นรณ	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยตาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	นรณ	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องเย็น	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	นรณ	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	นรณ	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	01 ก.พ. 2569
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	หลอดไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในตึกโรงพยาบาล

ผู้ตรวจ

01 ก.พ. 2569

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



ใบตรวจเช็ค 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหลังลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องผ่าตัด	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านใต้	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องผ่าตัด	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องภาพคน	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านเหนืออาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยาเชิง	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกเคหะบาล	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหลังแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดชั้น ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรักษาตัว	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ปกติ	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	01 มี.ค. 2569
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist
การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



กมลวรรณ ๒๕๖๙

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ทศพร	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ทศพร	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ทศพร	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ทศพร	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ทศพร	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ทศพร	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ทศพร	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ทศพร	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ทศพร	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ทศพร	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ทศพร	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ทศพร	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ทศพร	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ทศพร	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ทศพร	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ทศพร	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ทศพร	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ทศพร	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ทศพร	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ทศพร	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ทศพร	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ทศพร	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ทศพร	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ทศพร	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ทศพร	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ทศพร	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ทศพร	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าโถงลิฟต์โดยตาร	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ทศพร	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ทศพร	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)	ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)		
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)		
3	หลอดไฟส่องป้าย		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



มกราคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินเข้าห้องฉุกเฉิน	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	นพ.อช	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	นพ.อช	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องชัน	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	นพ.อช	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	นพ.อช	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	นพ.อช	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	นพ.อช	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารห้่านัก	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	นพ.อช	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินเข้าห้องฉุกเฉิน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	นพ.อช	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินเข้าห้องฉุกเฉิน	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	นพ.อช	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	นพ.อช	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	นพ.อช	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	นพ.อช	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	นพ.อช	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดเลื่อน ไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	นพ.อช	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดเลื่อน ไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	นพ.อช	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	นพ.อช	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	นพ.อช	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยาพิเศษ	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	นพ.อช	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	นพ.อช	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกทันตกรรม	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	นพ.อช	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักผ่อนแผนกทันตกรรม	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	นพ.อช	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดเลื่อน ไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	นพ.อช	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักผ่อนชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	นพ.อช	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดเลื่อน ไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	นพ.อช	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	นพ.อช	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดเลื่อน ไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	นพ.อช	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	นพ.อช	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	นพ.อช	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	นพ.อช	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	นพ.อช	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	นพ.อช	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องพักรักษาหนัก	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	นพ.อช	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดเลื่อน ไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	นพ.อช	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	นพ.อช	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดเลื่อน ไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	นพ.อช	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดเลื่อน ไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	นพ.อช	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	นพ.อช	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	นพ.อช	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	นพ.อช	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	นพ.อช	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	นพ.อช	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดเลื่อน ไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	นพ.อช	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	นพ.อช	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	นพ.อช	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดเลื่อน ไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	นพ.อช	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	นพ.อช	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดเลื่อน ไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	นพ.อช	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	นพ.อช	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดเลื่อน ไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	นพ.อช	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดเลื่อน ไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	นพ.อช	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดเลื่อน ไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	นพ.อช	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	นพ.อช	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	01 เม.ย. 2569
	1	ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารใช้งานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



2/10/2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโรงฝึกฟิสิกส์	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าห้องเรียน	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	พ.ร.อ.ย	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	ทดสอบไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ
วันที่

01 เม.ย. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารใช้งานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



เลขที่ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินเข้าหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ปกติ	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ปกติ	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องฆ่า	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ปกติ	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ปกติ	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ปกติ	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ปกติ	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหลัง	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ปกติ	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องแม่บ้าน	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ปกติ	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ปกติ	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ปกติ	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ปกติ	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ปกติ	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ปกติ	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ปกติ	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ปกติ	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ปกติ	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ปกติ	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยาทุกชิ้น	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ปกติ	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ปกติ	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกผู้ป่วย	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ปกติ	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกผู้ป่วย	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ปกติ	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ปกติ	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ปกติ	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ปกติ	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหลังแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ปกติ	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ปกติ	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ปกติ	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ปกติ	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดเลื่อน ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ปกติ	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินด้านแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ปกติ	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ปกติ	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องซักผ้าหน้ายี่	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ปกติ	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ปกติ	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ปกติ	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ปกติ	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ปกติ	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ปกติ	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ปกติ	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ปกติ	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ปกติ	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ปกติ	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ปกติ	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ปกติ	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ปกติ	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ปกติ	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ปกติ	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ปกติ	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ปกติ	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ปกติ	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ปกติ	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ปกติ	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ปกติ	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	ปกติ 01 พ.ค. 2569
	1	ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานแบบต่อ)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดใช้งานได้ปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



12/24/26 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	ทศพร	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	ทศพร	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	ทศพร	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	ทศพร	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	ทศพร	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	ทศพร	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	ทศพร	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	ทศพร	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	ทศพร	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	ทศพร	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	ทศพร	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	ทศพร	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	ทศพร	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	ทศพร	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	ทศพร	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	ทศพร	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	ทศพร	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	ทศพร	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	ทศพร	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	ทศพร	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	ทศพร	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	ทศพร	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	ทศพร	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	ทศพร	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	ทศพร	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	ทศพร	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	ทศพร	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องเป็น	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	ทศพร	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	ทศพร	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	ทดสอบไฟส่องสว่าง

ผู้ตรวจสอบ วันที่

01 พ.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

รูปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารใช้งานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินด้านหลังลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-G-02	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหลัง	FEXL-JTH-G-07	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องนมบ้าน	FEXL-JTH-1-08	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องควบคุม	FEXL-JTH-1-09	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-1-11	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องวัดสัญญาณชีพ	FEXL-JTH-2-18	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-2-19	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-20	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-21	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยข้างบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหลังแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-27	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดขึ้นลง ST-1	FEXL-JTH-3-29	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-3-31	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องซักผ้าผ้าที่	FEXL-JTH-3-32	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-37	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-4-38	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-5-48	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยกลาง	FEXL-JTH-6-52	✓	✓	✓	พ.อ.อ.ย	
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	พ.อ.อ.ย 01 มิ.ย. 2569
	1	ทดสอบ Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	ทดสอบไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารใช้งานปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	/	/	/	นภพ	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	/	/	/	นภพ	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	/	/	/	นภพ	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-7-56	/	/	/	นภพ	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	/	/	/	นภพ	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	/	/	/	นภพ	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	/	/	/	นภพ	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-8-60	/	/	/	นภพ	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	/	/	/	นภพ	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	/	/	/	นภพ	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	/	/	/	นภพ	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-9-64	/	/	/	นภพ	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	/	/	/	นภพ	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	/	/	/	นภพ	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	/	/	/	นภพ	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-10-68	/	/	/	นภพ	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	/	/	/	นภพ	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	/	/	/	นภพ	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	/	/	/	นภพ	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-11-72	/	/	/	นภพ	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	/	/	/	นภพ	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	/	/	/	นภพ	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	/	/	/	นภพ	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-12-76	/	/	/	นภพ	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	/	/	/	นภพ	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	/	/	/	นภพ	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-R-79	/	/	/	นภพ	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินหน้าห้องขึ้น	FEXL-JTH-R-80	/	/	/	นภพ	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	/	/	/	นภพ	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										
	Code	PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ วันที่	นภพ 01 มิ.ย. 2569 น.บ.
	1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)								
	2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)								
	3	หลอดไฟส่องป้าย								

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคาร 15-22/5

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



มีนาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Fire Exit Light (JTH) No.1	JTH	G	ทางเดินเข้าหน้าลิฟท์	FEXL-JTH-G-01	/	/	/	ทศพร	
2	- Fire Exit Light (JTH) No.2	JTH	G	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-G-02	/	/	/	ทศพร	
3	- Fire Exit Light (JTH) No.3	JTH	G	ทางเข้าห้องช่าง	FEXL-JTH-G-03	/	/	/	ทศพร	
4	- Fire Exit Light (JTH) No.4	JTH	G	โถงทางเดินใหญ่	FEXL-JTH-G-04	/	/	/	ทศพร	
5	- Fire Exit Light (JTH) No.5	JTH	G	ห้อง Cafeteria	FEXL-JTH-G-05	/	/	/	ทศพร	
6	- Fire Exit Light (JTH) No.6	JTH	G	บันไดทางขึ้นชั้น 1	FEXL-JTH-G-06	/	/	/	ทศพร	
7	- Fire Exit Light (JTH) No.7	JTH	G	ทางเข้าอาคารด้านหลัง	FEXL-JTH-G-07	/	/	/	ทศพร	
8	- Fire Exit Light (JTH) No.8	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องมัลติมีเดีย	FEXL-JTH-1-08	/	/	/	ทศพร	
9	- Fire Exit Light (JTH) No.9	JTH	1	ทางเดินหน้าห้องคอมพิวเตอร์	FEXL-JTH-1-09	/	/	/	ทศพร	
10	- Fire Exit Light (JTH) No.10	JTH	1	ทางเดินห้อง Ultra Sound	FEXL-JTH-1-10	/	/	/	ทศพร	
11	- Fire Exit Light (JTH) No.11	JTH	1	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-1-11	/	/	/	ทศพร	
12	- Fire Exit Light (JTH) No.12	JTH	1	ทางเข้าด้านหน้าอาคาร	FEXL-JTH-1-12	/	/	/	ทศพร	
13	- Fire Exit Light (JTH) No.13	JTH	1	โถงทางเดินเข้าบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-1-13	/	/	/	ทศพร	
14	- Fire Exit Light (JTH) No.14	JTH	1	ทางเข้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-1-14	/	/	/	ทศพร	
15	- Fire Exit Light (JTH) No.15	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-2-15	/	/	/	ทศพร	
16	- Fire Exit Light (JTH) No.16	JTH	2	แผนกเด็กป่วย	FEXL-JTH-2-16	/	/	/	ทศพร	
17	- Fire Exit Light (JTH) No.17	JTH	2	แผนกเด็กเล็ก	FEXL-JTH-2-17	/	/	/	ทศพร	
18	- Fire Exit Light (JTH) No.18	JTH	2	หน้าห้องรังสีวิทยาพิเศษ	FEXL-JTH-2-18	/	/	/	ทศพร	
19	- Fire Exit Light (JTH) No.19	JTH	2	โถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-2-19	/	/	/	ทศพร	
20	- Fire Exit Light (JTH) No.20	JTH	2	แผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-20	/	/	/	ทศพร	
21	- Fire Exit Light (JTH) No.21	JTH	2	โถงพักคอยแผนกตรวจ	FEXL-JTH-2-21	/	/	/	ทศพร	
22	- Fire Exit Light (JTH) No.22	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-2-22	/	/	/	ทศพร	
23	- Fire Exit Light (JTH) No.23	JTH	2	โถงพักคอยชั้นบันไดเลื่อน	FEXL-JTH-2-23	/	/	/	ทศพร	
24	- Fire Exit Light (JTH) No.24	JTH	2	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-2-24	/	/	/	ทศพร	
25	- Fire Exit Light (JTH) No.25	JTH	3	ทางเดินด้านหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-25	/	/	/	ทศพร	
26	- Fire Exit Light (JTH) No.26	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-3-26	/	/	/	ทศพร	
27	- Fire Exit Light (JTH) No.27	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-27	/	/	/	ทศพร	
28	- Fire Exit Light (JTH) No.28	JTH	3	ทางเดินแผนกผู้ป่วยวิกฤต	FEXL-JTH-3-28	/	/	/	ทศพร	
29	- Fire Exit Light (JTH) No.29	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-1	FEXL-JTH-3-29	/	/	/	ทศพร	
30	- Fire Exit Light (JTH) No.30	JTH	3	ทางเดินหน้าแผนกผ่าตัด	FEXL-JTH-3-30	/	/	/	ทศพร	
31	- Fire Exit Light (JTH) No.31	JTH	3	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-3-31	/	/	/	ทศพร	
32	- Fire Exit Light (JTH) No.32	JTH	3	ห้องซักผ้าเนื้อผ้า	FEXL-JTH-3-32	/	/	/	ทศพร	
33	- Fire Exit Light (JTH) No.33	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-3-33	/	/	/	ทศพร	
34	- Fire Exit Light (JTH) No.34	JTH	3	หน้าทางเข้าแผนกคลอด	FEXL-JTH-3-34	/	/	/	ทศพร	
35	- Fire Exit Light (JTH) No.35	JTH	3	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-3-35	/	/	/	ทศพร	
36	- Fire Exit Light (JTH) No.36	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-4-36	/	/	/	ทศพร	
37	- Fire Exit Light (JTH) No.37	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-37	/	/	/	ทศพร	
38	- Fire Exit Light (JTH) No.38	JTH	4	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-4-38	/	/	/	ทศพร	
39	- Fire Exit Light (JTH) No.39	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-39	/	/	/	ทศพร	
40	- Fire Exit Light (JTH) No.40	JTH	4	Receiving Specman Room	FEXL-JTH-4-40	/	/	/	ทศพร	
41	- Fire Exit Light (JTH) No.41	JTH	4	ทางเข้าบันไดทางขึ้นชั้น M	FEXL-JTH-4-41	/	/	/	ทศพร	
42	- Fire Exit Light (JTH) No.42	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-4-42	/	/	/	ทศพร	
43	- Fire Exit Light (JTH) No.43	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-43	/	/	/	ทศพร	
44	- Fire Exit Light (JTH) No.44	JTH	4	Conference Room	FEXL-JTH-4-44	/	/	/	ทศพร	
45	- Fire Exit Light (JTH) No.45	JTH	4	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-4-45	/	/	/	ทศพร	
46	- Fire Exit Light (JTH) No.46	JTH	M	ห้อง MDB	FEXL-JTH-M-46	/	/	/	ทศพร	
47	- Fire Exit Light (JTH) No.47	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-5-47	/	/	/	ทศพร	
48	- Fire Exit Light (JTH) No.48	JTH	5	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-5-48	/	/	/	ทศพร	
49	- Fire Exit Light (JTH) No.49	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-5-49	/	/	/	ทศพร	
50	- Fire Exit Light (JTH) No.50	JTH	5	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-5-50	/	/	/	ทศพร	
51	- Fire Exit Light (JTH) No.51	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-6-51	/	/	/	ทศพร	
52	- Fire Exit Light (JTH) No.52	JTH	6	ทางเดินเข้าโถงลิฟท์โดยสาร	FEXL-JTH-6-52	/	/	/	ทศพร	

Code	PM Program (Monthly)
1	ทดสอบ (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	ทดสอบไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	ทดสอบไฟส่องสว่าง

ผู้ตรวจสอบ: 01 ก.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (X) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดในอาคารมีสถานะปกติ

Exit Light Monthly Checklist

การตรวจเช็ค Exit Light ประจำเดือน



สัญญา 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
53	- Fire Exit Light (JTH) No.53	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-6-53	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
54	- Fire Exit Light (JTH) No.54	JTH	6	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-6-54	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
55	- Fire Exit Light (JTH) No.55	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-7-55	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
56	- Fire Exit Light (JTH) No.56	JTH	7	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-7-56	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
57	- Fire Exit Light (JTH) No.57	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-7-57	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
58	- Fire Exit Light (JTH) No.58	JTH	7	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-7-58	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
59	- Fire Exit Light (JTH) No.59	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-8-59	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
60	- Fire Exit Light (JTH) No.60	JTH	8	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-8-60	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
61	- Fire Exit Light (JTH) No.61	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-8-61	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
62	- Fire Exit Light (JTH) No.62	JTH	8	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-8-62	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
63	- Fire Exit Light (JTH) No.63	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-9-63	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
64	- Fire Exit Light (JTH) No.64	JTH	9	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-9-64	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
65	- Fire Exit Light (JTH) No.65	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-9-65	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
66	- Fire Exit Light (JTH) No.66	JTH	9	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-9-66	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
67	- Fire Exit Light (JTH) No.67	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-10-67	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
68	- Fire Exit Light (JTH) No.68	JTH	10	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-10-68	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
69	- Fire Exit Light (JTH) No.69	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-10-69	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
70	- Fire Exit Light (JTH) No.70	JTH	10	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-10-70	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
71	- Fire Exit Light (JTH) No.71	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-11-71	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
72	- Fire Exit Light (JTH) No.72	JTH	11	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-11-72	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
73	- Fire Exit Light (JTH) No.73	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-11-73	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
74	- Fire Exit Light (JTH) No.74	JTH	11	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-11-74	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
75	- Fire Exit Light (JTH) No.75	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-2	FEXL-JTH-12-75	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
76	- Fire Exit Light (JTH) No.76	JTH	12	ทางเดินเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-12-76	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
77	- Fire Exit Light (JTH) No.77	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-12-77	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
78	- Fire Exit Light (JTH) No.78	JTH	12	บันไดหนีไฟ ST-4	FEXL-JTH-12-78	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
79	- Fire Exit Light (JTH) No.79	JTH	R	ทางเข้าโรงพิมพ์โดยตาว	FEXL-JTH-R-79	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
80	- Fire Exit Light (JTH) No.80	JTH	R	ทางเดินเข้าห้องขึ้น	FEXL-JTH-R-80	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
81	- Fire Exit Light (JTH) No.81	JTH	R	บันไดหนีไฟ ST-3	FEXL-JTH-R-81	✓	✓	✓	พ.ร.อ.ย	
82										
83										
84										
85										
86										
87										
88										
89										
90										
91										
92										
93										
94										
95										
96										
97										
98										
99										
100										
101										
102										
103										
104										

Code	PM Program (Monthly)
1	กดปุ่ม Test (ตรวจสอบการทำงานของแบตเตอรี่)
2	หลอดไฟสัญญาณ (สถานะการชาร์จแบตเตอรี่)
3	หลอดไฟส่องป้าย

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10.1 ก.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Exit light ทุกจุดใช้งานได้ปกติ