

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทวิตรัสถมิ/ทวิตรกฏก/โพททททททททททท

45/10/19

Checked By

31 / 09

पुनर्विचार

Verified By (BPH)

01 0.00 2569

21 ก.พ. 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ทศอช	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ทศอช/ทศอช/ทศอช/ทศอช/ทศอช

Checked By

31 / 1 / 69

Verified By (BPH)

01 ก.พ. 2569

217122 2569

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

๓๖. ครม. มีมติให้ยกเลิกการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ

Atkins

Checked By

31 / 89

12/25/12

Verified By (BPH)

01 / พ. 2569

กุมภาพันธ์ 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเด็ก Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	นรณ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังดับเพลิงทุกถังอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

นรณ

Checked By

นรณ

Verified By (BPH)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



กุมภาพันธ์ 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	นรณ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	นรณ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (✓)ปกติ (X)ผิดปกติ (-)ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ตรวจและบันทึกทุกถังในอาคารพร้อมใช้งาน.

นรณ

นรณ

Checked By

28.2.69

Verified By (BPH)

01 มี.ค. 2569

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੰ 256

[illegible]

สรุปผลการตรวจ

ค.ร. ๑๘๖ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

14/08/2024

पञ्चमः

Checked By

Verified By (BPH)

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



2569 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Tranformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Tranformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	
Code		รายละเอียด									
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

กษาปณ์ วัฒนาพานิช
ปกติ

Checked By

31 / 3 / 69

Verified By (BPH)

101 พย 2569

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



หน้า ๑ จาก ๑

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเตล Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโรงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโรงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต่องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ ทศพร

Checked By 31/3/69 Verified By (BPH) 01 เม.ย. 2569

2579

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางงาหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

[illegible]

15-5-2019

Checked By

31 / 3 / 69

Prüfung

Verified By (BPH)

01 MAR 2569

เลขที่/ห 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินติด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอ่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ทศอช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ทศอช	
Code	รายละเอียด										
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI										
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉกรรเรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้										
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด										
4	4.จะต้องมี Pin lock										
5	5.seal ต้องไม่ขาด										

สรุปผลการตรวจ

ถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิงในอาคารพร้อมใช้งาน

ทศอช

Checked By

๓๐/๔/๖๙

ทศอช

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

12 มกราคม 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ทศพร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ทศพร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉีกขาดหรือเสื่อมสภาพ () ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิงในอาคารพร้อมใช้งาน

ทศพร 5/8/

ทศพร 5/8/

Checked By

80. 4. 89

Verified By (BPH)

01 พ.ค. 2569

122142 2569

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

01/09/2024

24/03/2024

Threading

Checked By

Verified By (BPH)

SN-JTH-FM-022.Rev.0

30, 4, 69

๐ ๑ พ.ค. ๒๕๖๙

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



ทพม ๕๕๖๙

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินติด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณ โถงพักคอย (ห้องเก็บข้าวของ)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณ โถงพักคอย (Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักรักษา (ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ปกติ/แจ้งมี/ผิดปกติ/หมดอายุ/ชำรุด/อื่น ๆ

Checked By

Verified By (BPH)

พฤษภาคม 2568

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟต์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ไฟฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	/	/	/	/	/	ปกติ	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	/	/	/	/	/	ปกติ	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

ถังดับเพลิงทุกจุดในอาคารพร้อมใช้

สรุปผลการตรวจ

ปกติ

Checked By

31/5/69

ปกติ

Verified By (BPH)

1/5/69

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉกฉวยหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน

नामः

Checked By

31, 5, 89

$$W = \frac{1}{2} \eta \sigma$$

Verified By (BPH)

1/ સે.ઈ. 69

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบถังบรรจุน้ำยาเคมีดับเพลิง



มิถุนายน 2569

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.1 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-G-01	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.2 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FEHR-JTH-G-02	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.3 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FEHR-JTH-G-03	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.4 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FEHR-JTH-G-04	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.5 (Fire Hose Cabinet)	JTH	G	ทางเดินเกิด Liquid O2 Room	FEHR-JTH-G-05	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.6 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-1-06	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.7 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-1-07	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.8 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	บริเวณ โคมพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FEHR-JTH-1-08	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.9 (Fire Hose Cabinet)	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-1-09	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.10 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-2-10	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.11 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-2-11	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.12 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	บริเวณ โคมพักคอย(Speciman Room)	FEHR-JTH-2-12	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.13 (Fire Hose Cabinet)	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-2-13	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.14 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-3-14	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.15 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-3-15	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.16 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคอย(ห้องคลอด)	FEHR-JTH-3-16	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.17 (Fire Hose Cabinet)	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-3-17	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.18 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-4-18	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.19 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FEHR-JTH-4-19	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.20 (Fire Hose Cabinet)	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-4-20	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.21 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-5-21	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.22 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-5-22	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.23 (Fire Hose Cabinet)	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-5-23	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.24 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-6-24	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.25 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-6-25	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.26 (Fire Hose Cabinet)	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-6-26	/	/	/	/	/	พชชช	
- Fire Extinguisher (FM200) No.27 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-7-27	/	/	/	/	/	พชชช	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่น้อยกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกสายหรือเสื่อมสภาพ (√) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

ถังเคมีดับเพลิงทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งานได้

พชชชชช

Checked By

พชชชชช

Verified By (BPH)

1 / 10 / 69

ଅନୁସାଧନା ୨୫୫

Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
- Fire Extinguisher (FM200) No.28 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-7-28	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.29 (Fire Hose Cabinet)	JTH	7	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-7-29	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.30 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-8-30	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.31 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-8-31	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.32 (Fire Hose Cabinet)	JTH	8	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-8-32	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.33 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-9-33	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.34 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-9-34	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.35 (Fire Hose Cabinet)	JTH	9	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-9-35	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.36 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-10-36	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.37 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-10-37	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.38 (Fire Hose Cabinet)	JTH	10	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-10-38	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.39 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-11-39	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.40 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-11-40	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.41 (Fire Hose Cabinet)	JTH	11	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-11-41	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.42 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	โถงลิฟท์ดับเพลิง-ดับเพลิง	FEHR-JTH-12-42	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.43 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-3	FEHR-JTH-12-43	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (FM200) No.44 (Fire Hose Cabinet)	JTH	12	หน้าบัน ไคหนีไฟ ST-4	FEHR-JTH-12-44	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.45	JTH	G	ห้องไฟฟ้าชั้น G	FEHR-JTH-G-45	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.46	JTH	1	ห้องไฟฟ้าชั้น 1	FEHR-JTH-1-46	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.47	JTH	2	ห้องไฟฟ้าชั้น 2	FEHR-JTH-2-47	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.48	JTH	3	ห้องไฟฟ้าชั้น 3	FEHR-JTH-3-48	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.49	JTH	4	ห้องไฟฟ้าชั้น 4	FEHR-JTH-4-49	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.50	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-50	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.51	JTH	M	Transformer+MDB Room	FEHR-JTH-M-51	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.52	JTH	M	ห้อง Battery ใ้พฉุกเฉิน	FEHR-JTH-M-52	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.53	JTH	M	ห้อง Generator	FEHR-JTH-M-53	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	
- Fire Extinguisher (CO2) No.54	JTH	5	ห้องไฟฟ้าชั้น 5	FEHR-JTH-5-54	✓	✓	✓	✓	✓	พชร	

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกกลางทางหรือเสื่อมสภาพ
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดตันที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

การวัดสมรรถภาพทางกายใน ๗ อย่างนี้ มีดังนี้

สรุปผลการตรวจ

নামঃ/তারিখঃ

Checked By

30 / 6 / 69

$\psi = 9119$

Verified By (BPH)

1 N.A. 69

ਅੰਕ 2569

[illegible]

Code	รายละเอียด
1	1.จะต้องมีความดันไม่ต่ำกว่า 195 PSI
2	2.สายจะต้องไม่แตกฉางหรือเสื่อมสภาพ (✓) ปกติ (X) ผิดปกติ (-) ไม่สามารถตรวจเช็คได้
3	3.จะต้องไม่มีสิ่งอุดกั้นที่หัวฉีด
4	4.จะต้องมี Pin lock
5	5.seal ต้องไม่ขาด

สรุปผลการตรวจ

กวดขันมาตรการกักกันในหอประชุมสำนักงาน

2005/25/2

$$v_r = 4792$$

Checked By

Verified By (BPH)

30 6 69

17.02.69