

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	พ.ค.อ.ย	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	พ.ค.อ.ย 10.1 พ.ค. 2569
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)	
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ	
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่	

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ถูกตรวจเช็คตามตาราง

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



กมลทิพย์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ		
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ		
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ		
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ		
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ		
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ		
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ		
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ		
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ		
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ		
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ		
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ		
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ		
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ		
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)											
3	ตรวจเช็คสภาพการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery

ทุกห้องอาคารพร้อมใช้งาน.

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



มกราคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	-Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	-Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	-Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	-Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	-Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	-Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	-Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	-Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	-Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	-Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	-Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	-Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	-Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	-Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ปกติ	01 เม.ย. 2569
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)		
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



เลขที่ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											

PM Program (Monthly)		ผู้ตรวจสอบ	วันที่
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)	ประจักษ์	01 พ.ค. 2569
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)		
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ		
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่		

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ถูกตรวจในอาคารพร้อมใช้งาน

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ		
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ		
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ		
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ		
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ		
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ		
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ		
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ		
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ		
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ		
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ		
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ		
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ		
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ		
15												
16												
17												
18												
19												
20												
21												
22												
23												
24												
25												
26												
27												
28												
29												
30												
31												
32												
33												
34												
35												
36												
37												
38												
PM Program (Monthly)												
1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)										ผู้ตรวจสอบ วันที่	
2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)											
3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ											
4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่											

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Central Battery : ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

Central Emergency Light Monthly Checklist

ตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินแบบศูนย์รวมประจำเดือน



วันที่ 25/10/2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	- Central Battery Control(JTH) No.1	JTH	G	ห้องไฟฟ้า ชั้น G	CEL-JTH-G-01	/	/	/	/	ปกติ	
2	- Central Battery Control(JTH) No.2	JTH	1	ห้องไฟฟ้า ชั้น 1	CEL-JTH-1-02	/	/	/	/	ปกติ	
3	- Central Battery Control(JTH) No.3	JTH	2	ห้องไฟฟ้า ชั้น 2	CEL-JTH-2-03	/	/	/	/	ปกติ	
4	- Central Battery Control(JTH) No.4	JTH	3	ห้องไฟฟ้า ชั้น 3	CEL-JTH-3-04	/	/	/	/	ปกติ	
5	- Central Battery Control(JTH) No.5	JTH	4	ห้องไฟฟ้า ชั้น 4	CEL-JTH-4-05	/	/	/	/	ปกติ	
6	- Central Battery Control(JTH) No.6	JTH	M	ห้องไฟฟ้า ชั้น M	CEL-JTH-M-06	/	/	/	/	ปกติ	
7	- Central Battery Control(JTH) No.7	JTH	5	ห้องไฟฟ้า ชั้น 5	CEL-JTH-5-07	/	/	/	/	ปกติ	
8	- Central Battery Control(JTH) No.8	JTH	6	ห้องไฟฟ้า ชั้น 6	CEL-JTH-6-08	/	/	/	/	ปกติ	
9	- Central Battery Control(JTH) No.9	JTH	7	ห้องไฟฟ้า ชั้น 7	CEL-JTH-7-09	/	/	/	/	ปกติ	
10	- Central Battery Control(JTH) No.10	JTH	8	ห้องไฟฟ้า ชั้น 8	CEL-JTH-8-10	/	/	/	/	ปกติ	
11	- Central Battery Control(JTH) No.11	JTH	9	ห้องไฟฟ้า ชั้น 9	CEL-JTH-9-11	/	/	/	/	ปกติ	
12	- Central Battery Control(JTH) No.12	JTH	10	ห้องไฟฟ้า ชั้น 10	CEL-JTH-10-12	/	/	/	/	ปกติ	
13	- Central Battery Control(JTH) No.13	JTH	11	ห้องไฟฟ้า ชั้น 11	CEL-JTH-11-13	/	/	/	/	ปกติ	
14	- Central Battery Control(JTH) No.14	JTH	12	ห้องไฟฟ้า ชั้น 12	CEL-JTH-12-14	/	/	/	/	ปกติ	
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
			PM Program (Monthly)							ผู้ตรวจสอบ	ปณิฏก
	1	ตรวจเช็คสภาพทั่วไป (พร้อมใช้งาน)									
	2	ทดสอบการจ่ายกระแสไฟฟ้า (10 นาที)									
	3	ตรวจเช็คสภาวะการทำงานของ Function ต่างๆ									
	4	ตรวจเช็คสภาพของแบตเตอรี่									

วันที่01 ก.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

central Battery ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.