

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



มกราคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิ้ง Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บตัวอย่าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคน(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศชัย	
PM Program (Monthly)														
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)													
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด													
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง													
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ													
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/ทุบแจ													
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง													
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ													

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

ผู้ตรวจสอบ

ร.ร. 7 ก.พ.

วันที่

01 ก.พ. 2569

নাম ২৫৬৭

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพแวดล้อมควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซิลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแขนตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11:30

01 N.W. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ဂျာဂျာ/ကော့ကော့ကော့ကော့ကော့ကော့

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet

กุมภาพันธ์ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินลิตร Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโรงพักกอย(ห้องเก็บส้วมข้าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโรงพักกอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักจนเท.(ห้องปลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	นคชย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระจก/กุญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

15/2/69

01 มี.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose

ทุกจุดในอาคารพบว่ามีใช้งาน.

2025/07/27

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพพาวล์ควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

01 2.1. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

สามารถตรวจสอบได้
Fire hose ท่อฉีดน้ำในอาคารพร้อมใช้งาน.

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



มกราคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเล็ก Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วมข้าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องซักแห้ง(ห้องถอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและซีลต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

101 เม.ย. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

2569

[illegible]

PM Program (Monthly)	
1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงเช่นตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ พร.จักร
วันที่ 01 เม.ย. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

ไม่สามารถตรวจสอบได้
Fire Hose ถูกใช้ในอาคารพร้อมมีใช้งาน.

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



เลขที่ 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องทักทาย(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพดาน-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ปกติ	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพสารดับเพลิง(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงชนิด/กระบอก/กัญฉ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

10.1 พ.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

$$1227 \sqrt{x} \quad 2569$$
[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ, (x) ผิดปกติ, (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

ผู้ตรวจสอบ ประจักษ์
วันที่ 01 พ.ค. 2569

การกำหนดตัวแปรตาม

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



พฤษภาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดิน Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วม)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Specimen Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ดับเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	พ.ค.ย	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คคู่มือดับเพลิงขั้นต้น/กระบอก/กฎหมาย
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

01 มิ.ย. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน

แบบฟอร์มบันทึกการตรวจสอบ Fire Hose Cabinet



มีนาคม 2569

No.	Name	Build.	Floor	Location	Code	1	2	3	4	5	6	7	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1	Fire Hose Cabinet No.1	JTH	G	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-G-01	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
2	Fire Hose Cabinet No.2	JTH	G	บริเวณหน้า Cafeteria Room	FHC-JTH-G-02	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
3	Fire Hose Cabinet No.3	JTH	G	บริเวณหน้า Cart Charging Area	FHC-JTH-G-03	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
4	Fire Hose Cabinet No.4	JTH	G	บริเวณหน้าห้องตรวจ	FHC-JTH-G-04	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
5	Fire Hose Cabinet No.5	JTH	G	ทางเดินเตล็ด Liquid O2 Room	FHC-JTH-G-05	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
6	Fire Hose Cabinet No.6	JTH	1	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-1-06	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
7	Fire Hose Cabinet No.7	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-1-07	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
8	Fire Hose Cabinet No.8	JTH	1	บริเวณโถงพักคอย(ห้องเก็บส้วมข้าง)	FHC-JTH-1-08	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
9	Fire Hose Cabinet No.9	JTH	1	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-1-09	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
10	Fire Hose Cabinet No.10	JTH	2	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-2-10	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
11	Fire Hose Cabinet No.11	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-2-11	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
12	Fire Hose Cabinet No.12	JTH	2	บริเวณโถงพักคอย(Speciman Room)	FHC-JTH-2-12	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
13	Fire Hose Cabinet No.13	JTH	2	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-2-13	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
14	Fire Hose Cabinet No.14	JTH	3	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-3-14	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
15	Fire Hose Cabinet No.15	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-3-15	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
16	Fire Hose Cabinet No.16	JTH	3	หน้าทางเข้าห้องพักคนไข้(ห้องคลอด)	FHC-JTH-3-16	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
17	Fire Hose Cabinet No.17	JTH	3	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-3-17	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
18	Fire Hose Cabinet No.18	JTH	4	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-4-18	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
19	Fire Hose Cabinet No.19	JTH	4	ทางเดินหน้า Server Room	FHC-JTH-4-19	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
20	Fire Hose Cabinet No.20	JTH	4	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-4-20	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
21	Fire Hose Cabinet No.21	JTH	5	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-5-21	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
22	Fire Hose Cabinet No.22	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-5-22	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
23	Fire Hose Cabinet No.23	JTH	5	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-5-23	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
24	Fire Hose Cabinet No.24	JTH	6	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-6-24	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
25	Fire Hose Cabinet No.25	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-6-25	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
26	Fire Hose Cabinet No.26	JTH	6	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-6-26	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
27	Fire Hose Cabinet No.27	JTH	7	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-7-27	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
28	Fire Hose Cabinet No.28	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-7-28	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
29	Fire Hose Cabinet No.29	JTH	7	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-7-29	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
30	Fire Hose Cabinet No.30	JTH	8	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-8-30	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
31	Fire Hose Cabinet No.31	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-8-31	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
32	Fire Hose Cabinet No.32	JTH	8	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-8-32	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
33	Fire Hose Cabinet No.33	JTH	9	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-9-33	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
34	Fire Hose Cabinet No.34	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-3	FHC-JTH-9-34	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
35	Fire Hose Cabinet No.35	JTH	9	หน้าบันไดหนีไฟ ST-4	FHC-JTH-9-35	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	
36	Fire Hose Cabinet No.36	JTH	10	โถงลิฟต์ชั้นเพลิง-ชั้นเพลิง	FHC-JTH-10-36	/	/	/	/	/	/	/	ทศพร	

PM Program (Monthly)

1	1.ตรวจเช็คสภาพวาล์วควบคุม(เปิด-ปิด)
2	2.ตรวจเช็คสภาพหัวฉีด
3	3.ตรวจเช็คฝาครอบทองเหลือง
4	4.ตรวจเช็คการรั่วซึมของข้อต่อและข้อต่อต่าง ๆ
5	5.ตรวจเช็คตู้ดับเพลิงแบบตู้/กระบอก/กัญแจ
6	6.ทำความสะอาดตู้ดับเพลิง
7	7.ทดสอบสายโดยการฉีดน้ำ

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

11/3/25
01 ก.ค. 2569

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเช็ค

Fire Hose ทุกจุดในอาคารพร้อมใช้งาน.

ଅନୁସନ୍ଧାନ 2569

[illegible]

หมายเหตุ : (/) ปกติ , (x) ผิดปกติ , (-) ไม่สามารถตรวจสอบได้

สรุปผลการตรวจเข็ด

Fire Hose ถูกทำให้อายุการใช้งานสั้นลง

ผู้ตรวจสอบ

วันที่

01 ก.ค. 2569