

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกระบบป้องกันอัคคีภัย

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี									
		รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105		Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		09/01/2026 FLS
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนถังใหม่เรียบร้อยแล้ว	10/01/2026 FLS
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/01/2026 FLS
S07.01-NO.03	Server Room		Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/01/2026 FLS
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/01/2026 FLS
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังดับเพลิงเสื่อมสภาพ	12/01/2026 FLS
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nantawan

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.25	ครัว Chaba		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.63	Ocean View		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.67	ครัวร้อน		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าหอพัก		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.74	Laundry		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 ห้ว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 ห้ว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 ห้ว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 ห้ว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.
 บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังขึ้นสนิม ต้องเปลี่ยนถังใหม่	14/01/2026 FLS
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/01/2026 FLS
S07.01-NO.108	Thai Orchid		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/01/2026 FLS
S07.01-NO.109	ครัว Kiko		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/01/2026 FLS
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/01/2026 FLS
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตรี่ช่าง		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.112	ห้องโพลีแล้ง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.113	ห้องโพลีแล้ง The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.116	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.117	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.119	ครัว Canteen		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/01/2026 FLS
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังเสื่อมสภาพ	16/01/2026 FLS
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nuttakan W.
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังเสื่อมสภาพ	16/01/2026 FLS
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.137	LPG Canteen room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/01/2026 FLS
S07.01-NO.138	HK Office		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS
S07.01-NO.139	HK Office		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

January 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/01/2026 FLS
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.142	หน้าห้องลิฟต์ F.59		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/01/2026 Nantawan
S07.01-NO.143	Waterfall Kitchen		Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/01/2026 FLS

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.03	Server Room			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓	ขอบตู้ขึ้นสนิม เกจวัดหน้าปิดหมอง	20/02/2026
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี			สามล้อ	คันบีบ	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
		รูปภาพ										
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301			Dry Chemical 15	✓	x	✓	x	x	✓	เคมีเริ่มแข็งตัวต้องคว่ำถังหลายรอบถึงจะได้ยินเสียง	09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	x	✓	เคมีเริ่มแข็งตัวต้องคว่ำถังหลายรอบถึงจะได้ยินเสียง	09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security			Halotron 10	✓	x	✓	✓	✓	x		20/02/2026
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	x	x	x	✓	✓	x		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	x	x	x	✓	x	x	เคมีแข็ง	11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	x	x	ซีลยางหัวถังเสื่อมสภาพด้วย	11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	x	✓	เคมีจับตัวเป็นก้อนไม่ได้ยินเสียงตอนคว่ำถัง	10/02/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.25	ครัว Chaba			Dry Chemical 15	x	x	✓	x	x	x	สายฉีดเสื่อมสภาพ ถังขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓	เกจวัดตก หน้าปิดเกจหมองดูไม่ชัด เคมีแข็งตัว	09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิงอยู่ในสถานที่ที่ไม่เหมาะสม	23/02/2026
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓	หน้าปิดเกจหมอง	11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ซีลยางหัวถังเสื่อมสภาพ	10/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309			Dry Chemical 15	✓	✓	x	x	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		09/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เกจวัดหน้าปัดหมอง	04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี			สามล้อ	คันบีบ	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
		รูปภาพ										
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	x	x	เคมีแข็ง	11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	x	x	x	x	เกจวัด ไม่ปกติ เข็มตกไป ทางด้านขวา สารเคมีเสื่อมสภาพ	20/02/2026
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	✓	คันบีบขึ้นสนิม สลักขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x	คันบีบขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/02/2026
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/02/2026
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี			สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
		รูปภาพ										
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังขึ้นสนิม	20/02/2026
S07.01-NO.63	Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	x	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.67	ครัวร้อน			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าห้องพัก			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.74	Laundry		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เกจแรงดันเหมือนจะตกนิดหนึ่งครับ	05/02/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/02/2026
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		25/02/2026
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x	สภาพถังขึ้นสนิมหลายจุดครับ	20/02/2026
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	x	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	x	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

February 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.108	Thai Orchid			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.109	ครัว Kiko			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตรี่ช่าง			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.112	ห้องโผลหลัง The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		15/02/2026
S07.01-NO.113	ห้องโผลหลัง The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	เป็นสนิมที่ตัวถัง	15/02/2026
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.116	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.117	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.119	ครัว Canteen			Wet Chemical	x	✓	✓	x	✓	✓	สายฉีดตัน เกจวัดแรงดันตก	23/02/2026

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค	
		ถังเคมี			สามล้อ	คันบีบ	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง			
		รูปภาพ											
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		27/02/2026
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt				Dry Chemical 15	✓	x	x	✓	x	x		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View				Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		27/02/2026
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)				Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)				Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังขึ้นสนิม	04/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)				Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สายไฟ	04/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)				Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังบุบ ถลอก ขึ้นสนิม	04/02/2026 Konnarit B.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ถังดับเพลิง และ คันปั๊ม ขึ้นสนิม	05/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สว่ายใส่ แต่สกปรก	04/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังสว่ายใส่ แต่ สกปรก	04/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		05/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.137	LPG Canteen room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/02/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.138	HK Office			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.139	HK Office			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	x	✓		05/02/2026 Anupat K.
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		20/02/2026
S07.01-NO.142	หน้าห้องลิฟต์ F.59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/02/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.143	Waterfall Kitchen			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/02/2026 Phonthip P.



S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

February 2026

[illegible]

Approved by Nuttaleen

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.03	Server Room			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		31/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	x	✓	เคมีแข็ง	21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.25	ครัว Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		31/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		21/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

March 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Ausman H.
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Parinya S.
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	x	x		26/03/2026 Parinya S.
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Parinya S.
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		26/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		03/03/2026
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.63	Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.67	ครัวร้อน			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	x	✓	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าหอพัก			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		31/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.74	Laundry		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 หัว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 หัว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 หัว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 หัว ท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	x	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.108	Thai Orchid		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.109	ครัว Kiko		Wet Chemical	✓	✓	✓	x	✓	✓		22/03/2026 Kantapon C
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตรี่ช่าง		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.112	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/03/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.113	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.116	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.117	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.119	ครัว Canteen		Wet Chemical	x	✓	✓	x	✓	✓		31/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt			Dry Chemical 15	✓	x	x	x	x	x		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/03/2026 Anupat K.
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		04/03/2026
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนถังเก่า ที่ไปอัดสาร เคมี มาใหม่	06/03/2026
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	x		04/03/2026

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

March 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		04/03/2026
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนถังเก่าที่นำไปอัดสารเคมี	06/03/2026
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	x	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	เปลี่ยนถังเก่าที่นำไปอัดสารเคมี	06/03/2026
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)			Halotron 10	x	✓	✓	✓	✓	✓		04/03/2026
S07.01-NO.137	LPG Canteen room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		31/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.138	HK Office			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.139	HK Office			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		16/03/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/03/2026 Noppadon N.



March 2026

Approved by Nuttaleen

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.03	Server Room			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Kantapon C
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301		Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	x	✓	เคมีแข็ง	07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		07/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

April 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.25	ครัว Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x	ซีลยางเสื่อมสภาพ	25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Ausman H.
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง			Dry Chemical 15	✓	x	x	x	✓	✓	มือจับขึ้นสนิม มือจับเป็นสนิม	25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	สลักเป็นสนิม	25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	x		25/04/2026 Parinya S.
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.63	Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.67	ครัวร้อน			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าหอพัก			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.74	Laundry			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	x	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	x	x	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.108	Thai Orchid		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.109	ครัว Kiko		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตร์ช่าง		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.112	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.113	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.116	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.117	ห้อง Generator		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.119	ครัว Canteen		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	x	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	x		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

April 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/04/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.137	LPG Canteen room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.138	HK Office			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.139	HK Office			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		25/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.142	หน้าห้องลิฟต์ F.59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		24/04/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.143	Waterfall Kitchen			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/04/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.144	OV Gas Staion			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/04/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.03	Server Room			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Kantapon C
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.25	ครัว Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Panya S.
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Panya S.
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		29/05/2026 Panya S.
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Panya S.
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Panya S.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

May 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี			สามล้อ	คันบีบ	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
		รูปภาพ										
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Panya S.
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	คันบีบขึ้นลิ้ม	22/05/2026 Parinya S.
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.63	Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.67	ครัวร้อน			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าหอพัก			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.74	Laundry			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

May 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		28/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Ausadawut K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		30/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		05/05/2026 Nantawan
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.108	Thai Orchid		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.109	ครัว Kiko			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Nantawan
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตร์ช่าง			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.112	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.113	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.116	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.117	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.119	ครัว Canteen			Wet Chemical	✓	✓	✓	x	✓	✓		28/05/2026 Phonhip P.
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonhip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Halotron 10	x	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	x	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Halotron 10	x	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		18/05/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.137	LPG Canteen room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		29/05/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.138	HK Office			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.139	HK Office			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		23/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.142	หน้าห้องลิฟต์ F.59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/05/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.143	Waterfall Kitchen			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		28/05/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

May 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี			สามล้อ	ดันเบ้ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
		รูปภาพ										
S07.01-NO.144	OV Gas Staion			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		04/05/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.01	ข้างห้อง1105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.02	ข้างห้อง1205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.03	Server Room			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.04	ป้อมหน้า			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ	23/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.05	ข้างห้อง2105			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.06	ข้างห้อง2112			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		26/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.07	ข้างห้อง2205			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.08	ข้างห้อง 2212			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.09	ข้างห้อง 3108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C
S07.01-NO.10	ข้าง Clinic			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.11	ข้างห้อง 4108			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.12	ข้างห้อง 4209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.13	บันไดทางลง 4301			Dry Chemical 15	✓	x	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.14	ข้างห้อง 4306			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.15	ข้างห้อง 4406			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.16	บันไดทางลง 4401			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.17	ข้างห้อง 4522			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.18	ข้างห้อง 4622			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.19	ห้องไฟข้างห้อง Security			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.20	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.21	หน้าห้องบัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.22	หน้าสโตร์บัญชี			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.23	KIDS HOUSE			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.24	หน้าห้อง Chaba			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.25	ครัว Chaba		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.26	หน้าห้อง BUA		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.27	ข้างลิฟต์ ชั้น 50		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.28	หน้าห้อง 5009		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.29	ข้างลิฟต์ ชั้น 51		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.30	หน้าห้อง 5109		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.31	ข้างลิฟต์ ชั้น 52		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.32	หน้าห้อง 5209		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.33	ข้างลิฟต์ ชั้น 53		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.34	หน้าห้อง 5309		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.35	ข้างลิฟต์ ชั้น 54		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.36	ข้างลิฟต์ ชั้น 56		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.37	หน้าห้อง 5611			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.38	ข้างลิฟต์ ชั้น 57			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.39	หน้าห้อง 5711			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.40	ข้างลิฟต์ ชั้น 58			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.41	หน้าห้อง 5811			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.42	ข้างลิฟต์ ชั้น 59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.43	หน้าห้อง 5911			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		19/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.44	หน้าห้อง Pantry ชั้น 61			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.45	หน้าห้อง 6109			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.46	หน้าห้อง Pantry ชั้น 62			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.47	หน้าห้อง 6209			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.48	หน้าห้อง 6309			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.49	หน้าห้อง Pantry ชั้น 63			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.50	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.51	ห้องแก๊สหลัง ห้องประชุม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.52	ทางเข้าสปาฝั่ง ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		13/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.53	หลังห้อง Relax ชาย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.54	ทางเข้าสปาฝั่ง หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		13/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.55	หลังห้อง Relax หญิง			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.56	ห้องนวดไทย			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.57	ทางออกหลัง ห้อง couple			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		14/06/2026 Parinya S.
S07.01-NO.58	หน้าห้องครัว staff canteen			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.59	หน้าห้องครัว staff canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.60	ทางลงบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.61	หน้าชั้นบันได canteen			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.62	ประตูหนีไฟ Locker			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.63	Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.64	Ocean View Lounge			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.65	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.66	ห้องบุฟเฟต์			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.67	ครัวร้อน			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.68	ครัวชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.69	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.70	ครัวเบเกอรี่			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.71	ป้อมหลัง โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.72	ป้อมหน้าหอพัก			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป้ายหาย	10/06/2026 Yutthana K.


S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.73	หน้าห้องช่าง		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป้ายหาย	10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.74	Laundry		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.75	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.76	ตึก A ชั้น 2 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.77	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.78	ตึก A ชั้น 3 หัวท้าย		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.79	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.80	หอพักชายชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.81	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ป้ายหาย	10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.82	หอพักชายชั้น 2		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.83	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.84	หอพักหญิงชั้น 1		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.

S07 : Portable Fire Extinguishers
S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.
S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

June 2026

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.85	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.86	หอพักหญิงชั้น 2			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.87	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.88	หน้าห้องแก๊ส			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.89	ข้าง Boiler			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Yutthana K.
S07.01-NO.90	วิลล่า 6701			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.91	วิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.92	ข้างวิลล่า 6702			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.93	วิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		26/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.94	ข้างวิลล่า 6703			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	x		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.95	วิลล่า 6704			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.96	วิลล่า 6705			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง	ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.97	วิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.98	ข้างวิลล่า 6706		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.99	วิลล่า 6707		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.100	วิลล่า 6708		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		06/06/2026 Ausadawut K.
S07.01-NO.101	ครัว Sea Salt		Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.102	ครัว Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.103	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.104	หน้าห้องน้ำ ชาย Sea Salt		Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.105	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.106	ข้างห้องแก๊ส Sea Salt		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.107	หน้าออฟฟิศ FB		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.108	Thai Orchid		Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.109	ครัว Kiko			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.110	ห้อง MDB Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.111	หน้าห้องส โตร์ช่าง			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.112	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C.
S07.01-NO.113	ห้องโพลี The Sea Bar (เคมีแห้ง)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		12/06/2026 Kantapon C.
S07.01-NO.114	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.115	ห้องไฟ Diamond Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.116	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.117	ห้อง Generator			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.118	หน้าห้อง Generator			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.119	ครัว Canteen			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.120	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Phonthip P.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายลัด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.121	ห้องขยะ โรงแรม			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.122	หน้าห้องช่าง (จุดเติมน้ำมัน)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.123	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.124	หน้าห้อง Diamond Meeting Room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Noppadon N.
S07.01-NO.125	ห้องเก็บของ Sea Salt			Dry Chemical 15	✓	✓	x	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.126	ห้องเก็บของ Ocean View			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.127	FUGA Beach Club (Server Room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.128	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.129	FUGA Beach Club (In front of the gas room)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.130	FUGA Beach Club (Cashier)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.131	FUGA Beach Club (Cashier)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.132	FUGA Beach Club (Pantry)			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.

S07 : Portable Fire Extinguishers

S07.01 Record of monthly inspection of all Portable Fire Extinguishers.

S07.02 Full asset register of all Portable Fire Extinguishers.

บันทึกการตรวจสอบสภาพทั่วไปของอุปกรณ์ดับเพลิงทั้งหมดประจำทุกเดือน

June 2026

เลขอ้างอิง Ref.	สถานที่	อุปกรณ์ดับเพลิง		ชนิด (Type) ขนาด (ปอนด์)	สภาพถังเคมี						หมายเหตุ	วันที่ตรวจเช็ค
		ถังเคมี	รูปภาพ		สายฉีด	คันปั๊ม	สลัก	เกจวัด	สภาพสารเคมี	สภาพถัง		
S07.01-NO.133	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.134	FUGA Beach Club (Main Kitchen)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.135	FUGA Beach Club (Franco Roma)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.136	FUGA Beach Club (DJ Booth)			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		11/06/2026 Konnarit B.
S07.01-NO.137	LPG Canteen room			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.138	HK Office			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.139	HK Office			Halotron 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓		17/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.140	ที่เก็บแก๊ส Kiko			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.
S07.01-NO.141	หน้าห้องลิฟต์ F.53			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	x	✓	✓		25/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.142	หน้าห้องลิฟต์ F.59			Dry Chemical 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		22/06/2026 Suriya Numnun
S07.01-NO.143	Waterfall Kitchen			Halotron 15	✓	✓	✓	✓	✓	✓		10/06/2026 Phonthip P.
S07.01-NO.144	OV Gas Staion			Wet Chemical	✓	✓	✓	✓	✓	✓		02/06/2026 Anupat K.

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มกราคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ด)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ด.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ด)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1	100		95	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
2	80		129	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
3	90		138	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
4	100		139	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
5	90		137	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
6	120		139	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
7	110		141	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
8	100		170	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
9	90		135	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
10	100		161	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
11	100		160	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
12	90		95	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ
13	100		154	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
14	100		153	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
15	110		161	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพธิ์
16	100		153	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				พนดจ

สถิติและข้อมูลที่เกิดจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มกราคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ก)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ก.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ก)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)		
17	110		146	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			พพจ
18	80		169	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
19	90		226	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
20	100		176	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
21	100		180	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
22	100		207	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
23	110		194	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			พพจ
24	100		192	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			พพจ
25	100		175	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
26	90		151	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
27	100		150	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
28	100		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			พพจ
29	110		151	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			พพจ
30	110		159	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
31	110		147	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ด)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ด.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ด)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1	100		153	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
2	110		147	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
3	100		151	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
4	100		157	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
5	110		147	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
6	110		149	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
7	100		143	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กนกพร
8	100		146	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กนกพร
9	100		182	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
10	110		156	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
11	100		147	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
12	100		156	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
13	110		166	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กนกพร
14	100		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กนกพร
15	110		124	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
16	110		189	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มกราคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ต)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ต.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ต)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17	100		173	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
18	100		155	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
19	106		139	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
20	110		175	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กันสกลน
21	100		186	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กันสกลน
22	110		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
23	106		104	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
24	106		166	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
25	110		157	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
26	110		154	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
27	100		172	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กันสกลน
28	106		182	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กันสกลน

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณกานต์ เอกวานิช)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน มีนาคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ก)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ก.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ก)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1	120		142	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
2	120		174	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
3	110		164	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
4	110		139	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
5	120		168	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
6	120		179	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
7	110		177	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กัมมณ
8	110		178	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กัมมณ
9	120		133	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
10	120		173	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
11	120		176	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
12	120		156	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
13	110		176	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์
14	110		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กัมมณ
15	120		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กัมมณ
16	110		167	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/	/			กรรณฤทธิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มีนาคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ต)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ต.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ต)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17	120		151	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
18	110		155	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
19	110		140	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
20	120		155	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
21	120		165	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ก้นทวน
22	120		167	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ก้นทวน
23	110		184	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
24	120		166	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
25	110		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
26	120		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
27	120		152	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
28	110		176	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ก้นทวน
29	110		184	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ก้นทวน
30	120		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ
31	120		151	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณพริ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบับต้น้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 (นพ.)

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณกานต์ เอกวานิช)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน 2569

[illegible]

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน เมษายน 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ต)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ต.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ต)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)		
1	170		169	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
2	170		183	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
3	110		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
4	110		176	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กันชน
5	100		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กันชน
6	120		178	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
7	120		157	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
8	100		169	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
9	100		172	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
10	120		161	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
11	130		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กันชน
12	170		165	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กันชน
13	120		162	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
14	110		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
15	100		164	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์
16	120		179	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/			กรณฤทธิ์

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณภานต์ เอกวานิช)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ด)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ด.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ด)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1	100		175	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
2	120		168	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นายจล
3	120		173	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นายจล
4	110		164	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
5	100		158	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
6	120		163	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
7	120		165	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
8	120		188	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
9	110		185	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นายจล
10	110		175	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นายจล
11	100		140	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
12	100		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
13	110		142	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
14	110		136	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
15	120		145	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ทนายสิทธิ์
16	130		198	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นายจล

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน พฤษภาคม 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ด)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ด.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ด)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17	100		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นณฉ
18	110		130	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
19	110		141	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
20	100		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ฉณพร
21	100		135	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
22	100		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
23	110		136	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นณฉ
24	110		121	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นณฉ
25	110		124	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
26	100		108	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
27	100		135	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
28	110		132	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
29	110		131	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
30	100		113	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นณฉ
31	110		130	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				นณฉ

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณกานต์ เอกวานิช)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ล)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ล.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ล)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
1	120		137	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
2	120		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
3	110		141	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
4	110		171	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
5	120		145	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
6	110		148	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
7	120		102	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมาน
8	110		103	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมาน
9	110		138	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
10	120		118	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
11	120		171	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
12	110		128	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
13	110		135	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมาน
14	120		145	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมาน
15	120		144	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์
16	120		172	/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				กรณฤทธิ์

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประจำเดือน มิถุนายน 2569

วัน/เดือน/ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบน้ำเสีย	ปริมาณการใช้น้ำในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ก)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ก.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้(ชื่อ/ปริมาณ)(ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด(ลบ.ก)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ(ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย(ปกติ/ผิดปกติ)	ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ(ระบุ)(ปกติ/ผิดปกติ)			
17	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
18	102			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
19	102			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
20	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมน
21	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมน
22	110			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
23	110			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
24	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
25	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
26	110			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
27	110			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมน
28	110			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				อุสมน
29	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร
30	120			/	CL1.5KG	/	/	/	/	/	/				ภรณ์พร

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(คุณกานต์ เอกวานิช)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย