

ภาคผนวกที่ 13

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Check List

ASHTON RESIDENCE 41

คาร์ :

หมายเหตุ :

☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

☒ ไปตรวจดูเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2569														หมายเหตุ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	400/400	398/400	400/400	396/398	398/400	398/400	399/400	397/399	397/399	398/400	398/400	398/400	397/400	397/400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	400/400	398/400	400/400	398/400	398/400	398/400	399/400	397/399	397/399	398/400	398/400	398/400	397/400	397/400	
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB No. 02	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	สลับปิดการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	400/400	398/400	400/400	396/398	398/400	398/400	399/400	397/399	397/399	398/400	398/400	398/400	397/400	397/400	
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สับรีชาร์จ์เต็ม)	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	400/400	398/400	400/400	398/400	398/400	398/400	399/400	397/399	397/399	398/400	398/400	398/400	397/400	397/400	
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
EMDB (ATS)	สลับปิดการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สับรีชาร์จ์เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สับรีชาร์จ์เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	ตรวจสอบความผิดปกติของสิ่งและกลิ่น	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	
ผู้จัดทำ																
ผู้ตรวจสอบ																
ผู้ตรวจ																
ผู้จัดทำโดย																

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เดือนมิถุนายน ปี 2569

[illegible]

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ASHTON RESIDENCE 41

หมายเหตุ :

☒ รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☐ รอบดึก

☒ โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	หมายเหตุ
MDB No. 01	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
MDB No. 02	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
MDB No. 03	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	
	✓	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	35C 35C	

ผู้บังคับทัก	ช่างอาคาร
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ :

☒ รอบเช้า☐ รอบบ่าย☐ รอบดึก☒ ปกติ☒ ไม่ปกติ

โปรดระบุเครื่องหมาย

รายละเอียด

เดือน พฤษภาคม ปี 2569

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	สลับปรการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5....12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	
No. 02	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	สลับปรการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5....12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	15.7	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB	ATS แบคอัพด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS แบคอัพด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	แบคอัพด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS แบคอัพด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS แบคอัพด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	แบคอัพด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS แบคอัพด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS แบคอัพด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปริมาณผิดปกติของเสียงและกลิ่น																	
ปริมาณผิดปกติภายในห้อง (ระบุ องค์)																	
ผู้บังคับที่	ช่างอาคาร																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																

อาคาร : ASHTON RESIDENCE 41

หมายเหตุ : ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก

ไปตรวจระบบเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569														หมายเหตุ
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	
	โวลต์ที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	154/154	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB No. 02	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	สวิตช์การทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	400/400	
การตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	35.0	

ผู้จัดทำ	ช่างอาคาร
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่าง
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร
KS COMMUNITY MANAGEMENT CO.,LTD.	

ตรวจสอบแผนจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Check List



หมายเหตุ :
☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☐ รอบดึก
☒ รอบการตรวจเช็ค
☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ
 โปรดระบุเครื่องหมาย

ASHTON RESIDENCE 41

รายละเอียด		เดือน เมษายน ปี 2569																	หมายเหตุ
B No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	305 / 305 305 305 180/185 169	305 / 305 305 305 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	400/400 400 180/185 169	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
B No. 02	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00		
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT		
	สวิตช์การทำงานของ Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)																		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)																		
เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT		
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On																		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF																		
เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม																		
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C	36C / 36C		
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On																		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF																		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม																		
ข้อมูลอาคาร																			
ผู้จัดทำ																			
ผู้ตรวจสอบ																			
ผู้รับทราบโดย																			

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☐ ไม่ปกติ

เดือน มีนาคม ปี 2569

[illegible]

ผู้จัดการอาคาร

หมายเหตุ :

รวมการตรวจเช็ค ☒ รวมเข้า ☐ รวมท้าย ☐ รวมเด็ก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด

เดือน มีนาคม ปี 2569

	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	หมายเหตุ
No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
No. 02	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สวิตช์การทำงานของ Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลต์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
แบบเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off /สปริงชาร์จเต็ม)	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB	สวิตช์การทำงานของ Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MDB	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ดำเนินการ																	
ผู้ตรวจสอบ																	
ผู้รับทราบโดย																	

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

ASHTON RESIDENCE 41

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

รวมท้าย

รอบคอก

☒ ปกติ☒ ไม่ปกติ[illegible]

ตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Main Distribution Board (MDB) Check List

ASHTON RESIDENCE 41

หมายเหตุ :

☒ รอบเช้า
 ☐ รอบบ่าย
 ☐ รอบคืน

☒ ปกติ
 ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
B No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	400/100 400	
	โหมดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	180/100 100	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	1.0	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
B No. 02	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	โหมดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B No. 03	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
B No. 04	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	AT	
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บทความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
บทความภูมิภายในห้อง (ระบุ องค์)		81.90	ท.90	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	82.0	
ผู้จัดบันทึก																		
ผู้ตรวจสอบ																		
รับทราบโดย																		
ช่างอาคาร																		
หัวหน้าช่าง																		
ผู้จัดการอาคาร																		

Main Distribution Board (MDB) Check List

☐ ไม่ปกติREV 03 / 16 กม.ภาพันธุ์ 2566 / Page 2/2