IT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน มกราคม 2568	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
- ปริมาณการใช้ Klone +3	บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)						40	40	40	40	60			40	60	50	60	60			40	30	40	40	40	40		80	40	70	70	40	80
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)					3.3	3.2	3.5	3.5	3.5			3.5	3.0	4.0	3.5	3.5			3.2	3.1	3.3	3.2	3.2	3.2		3.2	3.2	3.4	3.1	3.2	3.2
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)					8.41	8.72	8.36	8.41	8.01			7.96	7.91	7.62	7.32	7.99			7.46	7.71	7.23	7.51	7.69	7.87		8.52	8.41	8.27	8.36	8.72	8.33
- Reaction Tank							7.92	7.92	8.00	8.03	10.11			8.11	10.00	10.21	11.02	11.71			10.31	10.75	8.03	8.46	9.16	8.66		10.22	8.32	8.22	11.05	12.56	11.76
- pH Control Tank							7.41	7.69	8.71	8.96	8.11			7.31	7.55	7.72	7.36	7.23			8.01	8.22	8.16	8.11	8.72	8.21		7.51	8.33	8.11	8.16	8.72	8.96
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก					/	/	/	/	/			/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู						6	6	6	6	6			6	6	-	-	6			6	6	6	6	6	6		6	6	6	-	-	6
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ					6 4 1 1	6 4 2 3	6 4 3 6	6 4 4 9	6 4 5 1			6 4 6 3	6 4 8 6	6 5 0 1	6 5 3 2	6 5 8 9			6 6 3 1	6 6 5 2	6 6 7 1	6 6 8 9	6 6 9 4	6 7 0 1		6 7 1 3	6 7 2 3	6 7 3 8	6 7 5 1	6 7 6 9	6 7 7 1

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

IT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
- ปริมาณการใช้ Klone +3		บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)		40	30	20	40	40			60	40	50	40	60	30		40	30	30	30	40			90	90	60	60	60				
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)		3.2	3.1	3.0	3.2	3.2			3.0	3.0	3.1	3.0	3.1	3.0		3.1	3.2	3.1	3.0	3.1			3.1	3.1	3.2	3.1	3.1				
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)		7.39	6.91	6.06	7.31	6.31			6.03	6.99	7.11	7.23	6.89	6.89		6.74	6.69	6.91	6.71	7.03			6.97	7.91	6.49	6.91	7.02				
- Reaction Tank				8.16	9.97	9.01	6.99	7.77			7.51	8.21	8.32	9.16	8.93	8.96		9.32	7.31	10.28	9.14	9.66			8.32	9.32	9.61	7.92	7.31				
- pH Control Tank				8.03	7.62	7.65	7.29	8.01			7.62	8.06	7.76	8.09	8.01	8.72		7.76	8.16	8.32	8.24	8.51			7.71	7.66	8.32	7.25	7.56				
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/					
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู			b	b	b	b	b			b	b	b	b	b	b		b	b	b	b	b			b	b	b	0	b				
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ		6 7 9 2	6 7 9 3	6 8 0 2	6 7 0 4	6 8 2 0			6 8 3 1	6 8 3 9	6 8 4 2	6 8 5 1	6 8 6 6	6 8 8 3		6 9 0 0	6 9 0 9	6 9 1 5	6 9 2 6	6 9 3 7			6 9 5 4	6 9 7 0	6 9 7 5	6 9 8 2	6 9 9 4				

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

23 - ระดับน้ำล้นราดับ

24 - ระดับน้ำล้นระดับ,

IT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน มีนาคม . 2569 . ~~2568~~	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
- ปริมาณการใช้ Klone +3	บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)		30			40	40	50	40		40	30	40	80	40			40	50	40	30	40	30		60	40	50	40	40	30		80	40
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)	3.1			3.0	3.1	3.2	3.4		3.1	3.1	3.2	3.1	3.0			3.1	3.2	3.1	3.0	3.3	3.1		3.0	3.1	3.6	3.4	3.1	3.2		3.2	3.2
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)	6.91			7.23	6.91	7.95	6.31		8.29	6.32	6.99	7.02	6.69			6.31	6.51	7.32	7.32	7.11	7.32		7.66	7.96	6.31	6.92	7.01	6.91		6.16	6.91
- Reaction Tank			7.21			7.59	7.01	7.63	7.32		7.31	7.76	7.07	7.56	7.01			7.49	7.31	7.51	8.01	7.49	6.57		8.01	8.31	7.22	7.11	7.21	7.21		7.52	7.51
- pH Control Tank			7.56			9.31	8.52	7.21	7.21		7.31	7.11	8.01	8.82	8.22			7.82	9.01	8.02	7.55	7.32	7.41		8.32	8.55	8.01	7.56	7.30	8.01		8.16	8.22
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู		6			6	6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ	7013			7035	7041	7050	7060		7076	7082	7091	7101	7120			7198	7213	7256	7303	7360	7410		7419	7420	7431	7522	7523	7524		7552	7552

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

12/3/69 ปริมาณน้ำเสียระดับ.

iT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2569 2568	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
- ปริมาณการใช้ Klone +3		บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)	40	30	40	40		40	40	40	40	50	40	50	40				50	60	60	40	30	20	30	30	40		60	40	30	40	
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)	3.4	3.3	3.4	3.1		3.4	3.3	3.5	3.5	3.4	3.1	3.5	3.4				3.3	3.2	3.4	3.3	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5		3.5	3.2	3.4	3.2	
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)	6.8	6.9	6.9	6.8		6.7	6.8	6.9	6.9	6.9	6.8	6.7	6.9				6.9	6.8	6.9	6.8	6.7	6.6	6.8	6.9	6.8		6.6	6.9	6.9	6.9	
- Reaction Tank			6.9	7.0	7.0	7.0		7.0	7.1	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0				7.0	6.9	6.9	6.9	7.0	7.0	7.0	7.1	7.0		7.0	7.0	7.0	7.0	
- pH Control Tank			7.9	8.1	8.1	8.1		8.2	8.3	8.2	8.2	8.3	8.2	8.2	8.1				8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1		8.1	8.1	8.2	8.2	
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก	/	/	/	/		/	/	/	/	/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู		6	6	6	6		6	6	6	6	6	7	6	6				6	6	6	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ	7127	7129	7132	7136		7142	7148	7153	7160	7163	7170	7175	7183				7193	7203	7207	7218	7223	7234	7244	7251	7261		7274	7284	7294	7304	

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

13/4/69 รถดับเพลิง. 14/4/69 = แก้ไขแรงดันลม

IT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน พฤษภาคม ~~2558~~ 2569	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/				/	/	/	/	/	/	
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
- ปริมาณการใช้ Klone +3		บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)						40	30	40	40		40	40	50	40	40	50		30	40	35	40	40			40	30	40	50	40	40	
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)						3.2	3.4	3.5	3.5		2.6	3.7	3.9	3.9	3.9	3.9		3.5	3.4	3.5	3.9	3.8			3.5	3.4	3.5	3.2	3.2	3.4	
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)						6.18	6.94	6.94	6.79		7.18	6.34	6.77	6.71	6.79	6.52		6.99	6.71	6.21	6.51	6.48			6.93	6.82	6.51	6.42	6.77	6.65	
- Reaction Tank								6.79	7.31	7.06	7.56		7.96	7.32	9.01	7.54	7.36	7.32		7.91	7.52	7.32	7.02	7.76			7.11	7.52	7.40	7.45	7.52	7.41	
- pH Control Tank								8.02	8.23	8.11	8.09		8.23	8.31	7.92	7.47	7.58	7.49		10.06	8.31	8.06	7.72	9.51			8.51	9.42	8.73	9.81	8.62	9.58	
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก						/	/	/	/		/	/	/	/	/	/		/	/	/	/	/			/	/	/	/	/	/	
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู							6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6			6	6	6	6	6	6	
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ						7515 7516	7552 7552	7553 7554	7553 7552		7553 7549	7553 7559	7553 7562	7554 7567	7556 7560	7553 7553		7560 7602	7561 7613	7562 7629	7563 7633	7565 7652			7567 7573	7569 7582	7569 7591	7571 7601	7571 7629	7571 7643	

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

IT FORGING	ขั้นตอนการดูแลระบบบำบัดน้ำเสียประจำวัน Wastewater Treatment Daily check				
Revision : 02	Doc. No: FM-EN-027	Effective Date : 12-7-59	ประจำเดือน สิงหาคม 2568	Approved :	Prepared :

รายการตรวจเช็ค	วิธีการ	ตัวชี้วัด	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. ตรวจดูถัง Raw Wastewater Tank																																	
- ระดับน้ำที่ถัง ต้องไม่เยอะจนมีแนวโน้มอาจล้นออกมา	ดู	ระดับน้ำ				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
- ตัก กวาด น้ำมันที่ผิวหน้าให้เหลือน้ำมันน้อยที่สุด	ดู	ปริมาณน้ำมันผิวหน้า				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
- ตรวจสอบความสกปรกของน้ำขาเข้า	ดู	ลักษณะของน้ำ				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	
2. ตรวจดูน้ำยาเคมี ในถัง																																	
- Polymer ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	
- Klone +3 ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	
- ปริมาณการใช้ Klone +3	บันทึกค่าการใช้ (ลิตร)					40	50	40		40	50	40	40				50	50	60	50	50			40	RU40	40				40	40	
- NaOH ต้องมีไม่น้อยกว่าขีด Min(100 ลิตร)	ดู	ขีด Minimumข้างถัง				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
3. สภาพการทำงานของมอเตอร์ ทุกตัว	ดู/ฟังเสียง	ทำงานได้ปกติ				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
4. สภาพการทำงานของ Air Compressor	ดู	Pressure guage 3-4 psi (บันทึกเป็นตัวเลข)				3.4	3.6	3.6		3.2	3.2	3.4	3.2				3.2	3.2	3.2	3.4	3.6			3.4	3.8	3.6	3.6				3.4	3.4	
5. สภาพการทำงาน Feed pump ทุกตัว	ดู	สารเคมีขึ้นเมื่อระบบทำงาน				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
6. ตรวจดูค่า pH - Drainage (01)	ดู	pH Display (6-8) (บันทึกเป็นตัวเลข)				6.81	6.60	7.25		6.51	6.72	6.11	6.69				6.57	7.01	7.11	7.31	7.11			6.79	6.89	6.63	6.91				6.79	6.18	
- Reaction Tank						7.24	7.05	7.95		7.89	7.91	7.75	7.02				8.32	8.01	7.65	8.01	8.01			7.59	7.69	7.01	7.03				7.99	8.06	
- pH Control Tank						7.95	8.01	8.01		8.35	8.32	8.30	7.76				8.61	8.91	7.98	8.55	7.95			8.02	8.46	8.16	7.69				7.31	7.62	
7. ตรวจสอบสวิทช์ควบคุมที่แผงวงจร	ดู	ถูกต้องตามข้อกำหนด				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
8. เปิดระบบ Back wash ถังกรอง	WI-MT-017	ถังกรองไม่อุดตัน				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
9. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในถัง Sludge Thickener	ดู	ปริมาณตะกอน				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
10. ตรวจความพร้อมของ Circulate และ Discharge Pump	ดู	เปิดวาล์น้ำเช็คว่ามีน้ำออก				✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓				✓	✓	
11. ปล่อยน้ำเสีย (IBC 1m^3)	ดู					6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	12	12	12	9			6	6	6	6				6	6	
12. มิเตอร์ไฟ	ดู	มิเตอร์วัดไฟเข้าระบบ				7 7 5 1	7 7 6 4	7 7 7 5		7 7 8 5	7 8 0 1	7 8 0 8	7 8 1 4	7 8 3 0	7 8 4 1		7 8 5 2	7 8 6 7	7 8 7 7	7 8 8 8	7 9 0 2			7 9 1 6	7 9 2 8	7 9 3 7	7 9 4 4				7 9 7 6	7 9 9 2	

หมายเหตุ : ปกติ = / , ผิดปกติ = X

ระบุความผิดปกติลงในช่องว่าง

ส่ง SF ทุกสิ้นเดือน

8-6-67 น้ำล้นระดับปกติ

9-6-67 น้ำล้นระดับปกติ