

ภาคผนวก 6

เอกสารการเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนมกราคม 2569

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 63



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง					
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken				
Assigned By : -	Date : -	Date : 7/1/69	13.00				
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจสอบเช็ค							
ตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสวิตช์สายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีโมทตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชัน	***	***	***	***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK **Done By / ดำเนินการโดย** **Checked by / ตรวจสอบโดย** **Verified by / ทวนสอบโดย**

M = Monthly **Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)** **Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)** **Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)**

Q = Quarterly

H = Half yearly **Date/วันที่** **Date/วันที่** **Date/วันที่**

Y = Yearly **Time/เวลา** **Time/เวลา** **Time/เวลา**

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนมีนาคม 2569

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ. 63



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง					
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :	Time taken				
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/3/69	13.cad				
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสอบความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
เค็มภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กวาดรื้อน็อตตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานระบบตามฟังก์ชัน				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK **Done By / ดำเนินการโดย** **Checked by / ตรวจสอบโดย** **Verified by / ทวนสอบโดย**

M = Monthly **Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)** **Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)** **Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)**

Q = Quarterly

H = Half yearly **Date/วันที่** **Date/วันที่** **Date/วันที่**

Y = Yearly **Time/เวลา** **Time/เวลา** **Time/เวลา**

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ระบบดับเพลิง (Fire Alarm) เดือนเมษายน 2569

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 029
Date	25 ก.พ.53



Preventive Maintenance Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

Week No. Building		Tidy Deluxe		Fire Alarm/ระบบดับเพลิง			
Equipment : EST3	Duration : -	Location : Juristic Office					
P.M. Code : M.0015	Done By : -	Done By :		Time taken			
Assigned By : -	Date : -	Date : 1/4/69		13.00			
DESCRIPTION	M	Q	H	Y	Status	Problem Description	Solution Description
ตรวจเช็ค							
ตรวจสภาพความเรียบร้อยทั่วไป (Check the condition)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพการทำงาน Zone Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพการทำงาน Trouble Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพการทำงาน Control Switch	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพการทำงาน Fire Lamp	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพการทำงาน Sound Buzzer	***	***	***	***	✓		
ตรวจสภาพของ Battery 12x12 v 8ah	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพสายไฟ, จุดเชื่อมต่อ	***	***	***	***	✓		
กดรีโมทตาม Terminals ต่างๆ ให้แน่น	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Detector	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบอุปกรณ์เริ่มสัญญาณจากบุคคล (Manual Station)	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบชุดจ่ายไฟ (Power Supply) 220v	***	***	***	***	✓		
ตรวจสอบสภาพของ Bell	***	***	***	***	✓		
ทดสอบการทำงานของระบบตามฟังก์ชั่น				***	✓		
ทำความสะอาด							
ทำความสะอาดตู้และอุปกรณ์ภายใน				***	✓		
ทำความสะอาด Detector				***	✓		
เปลี่ยน							
เปลี่ยน Battery 12V 8ah ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ประมาณ 3 ปี)				***	✓		
***เปลี่ยน Battery เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562							
Suggestion / ข้อเสนอแนะ							

REMARK Done By / ดำเนินการโดย Checked by / ตรวจสอบโดย Verified by / ทวนสอบโดย

M = Monthly Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง) Signature/ลายเซ็น Tech.Sup./หัวหน้าช่าง Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Q = Quarterly

H = Half yearly Date/วันที่ Date/วันที่ Date/วันที่

Y = Yearly Time/เวลา Time/เวลา Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable, ✓ Normal, ✗ Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล, ✓ ปกติ, ✗ ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 1 / 2569

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ	
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)	(7)	(8)	หลอด ชนิด / ขนาด
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2	
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	20/10/68	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2	
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	27/9/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2	
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	✓	✓	LED/6W	2	
B1	ห้องปั๊มน้ำดี	12	3	✓	12V-2.8ah	05/68	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2	
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/7/65	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2	
G	ห้องปัด	12	3	✓	12V-2.8ah	27/9/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2	
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	20/12/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2	
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	23/9/67	G/4	✓	✓	LED/6W	2	
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2	
G	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2	
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2	
G	หม้อห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/10/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2	
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2	
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	01/06	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2	
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	22/8/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2	
2	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/11/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/12/68	2/2	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	23/8/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/6/67	2/6	✓	✓	LED/6W	2	
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	05/68	2/7	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	22/4/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	26/4/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/12/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/68	F/2	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	30/6/65	F/3	✓	✓	LED/6W	2	
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/11/64	F/4	✓	✓	LED/6W	2	
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	17/68	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2	
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	17/12/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2	
3	หม้อลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/68	3/1	✓	✓	LED/6W	2	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	07/65	3/2	✓	✓	LED/6W	2	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/1/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 1 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร ใด	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/16	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/11/67	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	N/A	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/67	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/11/68	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/67	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/11/68	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/11/67	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/11/67	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/11/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	24/11/67	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/11/67	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/11/67	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/11/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/16	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11/67	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/1/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 1 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/5	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	19/8/6	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	28/10/6	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/6	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/5	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/5	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/6/5	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	24/1/0	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/6	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/5	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/9	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/3	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/9/6	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	N/A	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	25/1/0	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/6	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/6	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/6	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/6	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/6/5	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/6/7	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/6	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	00/1/7	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/1/69

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมกราคม 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 1 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	24/5/66	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	21/4/68	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/6/69	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
✓	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/69	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/4/69	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/2/68	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	31/67	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/9/69	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	21/7/68	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	28/11/68	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/69	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/11/66	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3		12v-2.8ah		.9/1			LED/6W	
9	ประตูหนีไฟ1	12	3		12v-2.8ah		ST1/9			LED/6W	
9	ประตูหนีไฟ2	12	3		12v-2.8ah		ST2/9			LED/6W	
9	ห้องปั๊มคาสท์	12	3		12v-2.8ah		P/9			LED/6W	
G	ลานจอด	12	3	✓	12v-2.8ah	15/7/67	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/1/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 69



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

25 / 2 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	12/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	4/64	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	10/62	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องบันได	12	3	✓	12V-2.8ah	9/63	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/64	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องบิ๊ต	12	3	✓	12V-2.8ah	4/64	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	4/67	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	9/62	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	1/62	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	บิ๊ต	12	3	✓	12V-2.8ah	7/65	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	5/67	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	5/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	1/65	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	8/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/65	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	12/64	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/67	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	1/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/66	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	5/63	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	1/62	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	1/62	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	1/62	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	1/62	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/62	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	7/65	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	โหล่งไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	5/63	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	X	12V-2.8ah	3/65	3/2	X	X	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 25/2/69
Time/เวลา 12.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

25 / 2 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้ง ระดับ	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/68	.3/3	✓	✓	LED/6W	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/68	.3/4	✓	✓	LED/6W	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/68	.3/5	✓	✓	LED/6W	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/66	.3/6	✓	✓	LED/6W	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/64	.3/7	✓	✓	LED/6W	
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	E/3	✓	✓	LED/6W	
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	W/3	✓	✓	LED/6W	
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	1/62	ST1/3	✓	✓	LED/6W	
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST2/3	✓	✓	LED/6W	
4	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	4/62	.4/1	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/62	.4/3	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/62	.4/4	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	.4/6	✓	✓	LED/6W	
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/62	.4/7	✓	✓	LED/6W	
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/64	E/4	✓	✓	LED/6W	
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST1/4	✓	✓	LED/6W	
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	12/64	ST2/4	✓	✓	LED/6W	
5	บันได	12	3	✓	12v-2.8ah	12/61	.5/1	✓	✓	LED/6W	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.5/2	✓	✓	LED/6W	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/62	.5/3	✓	✓	LED/6W	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/65	.5/4	✓	✓	LED/6W	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 25/2/69

Time/เวลา 12.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

15 / 2 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สถานะ ติดตั้ง	ผลการ ทดสอบ	จุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/62	.5/7	✓	✓	LED/6W	
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/65	E/5	✓	✓	LED/6W	
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	
5	ประตุนไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	
5	ประตุนไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	
6	หน้าลิฟท์	12	3	X	12v-2.8ah	1/69	.6/1	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/62	.6/2	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/62	.6/3	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/64	.6/4	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/64	.6/7	✓	✓	LED/6W	
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/66	E/6	✓	✓	LED/6W	
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	21/66	W/6	✓	✓	LED/6W	
6	ประตุนไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/66	ST1/6	✓	✓	LED/6W	
6	ประตุนไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/62	ST2/6	✓	✓	LED/6W	
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	21/69	.7/1	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/62	.7/2	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/64	.7/4	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	X	12v-2.8ah	5/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/62	.7/6	✓	✓	LED/6W	
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	W/7	✓	✓	LED/6W	
7	ประตุนไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	21/69	ST1/7	✓	✓	LED/6W	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 15/2/69
Time/เวลา 17.00

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนกุมภาพันธ์ 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

..... / 2 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่ (V / Ah)	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด (5)	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด (9)	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้งที่ ชั้น	(6)	(7)	(8)	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	ST2/7	✓	✓	LED/6W	
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	.8/1	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/16	.8/2	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	.8/3	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	.8/4	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/16	.8/5	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	.8/6	✓	✓	LED/6W	
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	.8/7	✓	✓	LED/6W	
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	E/8	✓	✓	LED/6W	
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/16	W/8	✓	✓	LED/6W	
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	8/16	ST1/8	✓	✓	LED/6W	
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/16	ST2/8	✓	✓	LED/6W	
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/16	.9/1	✓	✓	LED/6W	
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	8/16	ST1/9	✓	✓	LED/6W	
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	4/16	ST2/9	✓	✓	LED/6W	
9	ห้องบิณดาชฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/16	P/9	✓	✓	LED/6W	
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	2/16	G/9	✓	✓	LED/6W	

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 3 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	จุดตรวจ โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	28/11/67	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	20/11/67	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	09/167	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	17/7/167	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องยิโด	12	3	✓	12V-2.8ah	25/5/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	27/6/167	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	10/11/167	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาเตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	19/11/67	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	29/8/167	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	27/8/68	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	02/06	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	02/8/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	20/4/68	2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	22/11/68	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/68	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	28/8/68	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/66	2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	02/10/6	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	25/2/67	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	X	12V-2.8ah	22/11/66	E/2	X	X	LED/6W	X
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	26/4/68	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/67	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/3	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	20/4/05	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	18/4/68	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/67	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	19/12/67	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	05/6/3	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/4/167	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

บันทึกค่าแบตเตอรี่

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/3/69

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเหตุ

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 3 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (.....Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาวะชุดควบคุม	สภาวะชุดหลอดไฟ			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	ติดตั้ง/ชิ้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/04	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/04	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	14/1/68	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/69	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/7	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/16/2	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/7	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/65	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/7	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/6/5	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/65	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	20/12/68	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/9/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/67	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/08/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/65	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/3/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

28 / 3 / 2569

Building

ไท่ตีสลักษ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด			ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)						
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/5	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/18/5	E/5	✓	✓	LED/6W	2
	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/6	W/5	✓	✓	LED/6W	2
	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	12/12/6	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	10/11/6	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	26/21/9	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/19/8	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/18/7	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/18/8	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/18/7	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	20/18/5	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/15/8	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	17/18/6	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/14/6	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	X	12v-2.8ah	22/12/6	ST1/6	X	X	LED/6W	X
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	29/18/6	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/16/5	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/4	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/5	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/15/6	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/15/6	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/14/5	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/6	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/6	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/16/5	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 28/1/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมีนาคม 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

22 / 3 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	X	12v-2.8ah	22/8/66	ST2/7	X	X	LED/6W	X
8	บันไดลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	21/9/68	.8/1	/	/	LED/6W	2
9	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/6	.8/2	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/9/67	.8/3	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	20/4/65	.8/4	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/68	.8/5	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/68	.8/6	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/9/68	.8/7	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	20/9/68	E/8	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	20/10/68	W/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	22/8/66	ST1/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	X	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/8	X	X	LED/6W	X
9	บันไดลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	20/6/65	ST2/9	/	/	LED/6W	2
9	ห้องปั๊มคาส์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	20/6/66	P/9	/	/	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	/	12v-2.8ah	15/4/67	G/9	/	/	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 22/3/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 4 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่รับ	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	10/69	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	8/69	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	10/69	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องรับน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	5/68	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องยัด	12	3	✓	12V-2.8ah	5/68	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/68	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	9/68	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/68	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	10/68	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	9/68	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	5/68	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	5/66	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/66	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	13/68	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	X	12V-2.8ah	4/65	2/1	X	X	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	12/69	2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	4/66	2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	X	12V-2.8ah	7/66	2/5	X	X	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	6/69	2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	2/68	2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขายไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	3/69	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องขายน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	0/65	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	0/68	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	5/68	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	4/68	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	4/62	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	12/69	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	21/62	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	11/67	3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	2/67	3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 26/4/69
Time/เวลา 10/00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3), (7), (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

16 / 4 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดวงจร โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/12	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/12	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/12	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	3/12	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/12	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah		E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	9/12	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	11/12	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah		ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/12	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/12	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/12	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	7/12	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/12	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✗	12v-2.8ah	9/12	.4/6	✗	✗	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/12	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/12	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✗	12v-2.8ah	9/12	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✗	12v-2.8ah		ST1/4	✗	✗	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	12/12	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	บันไดลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/12	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/12	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/12	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah		.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/12	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	0/12	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 26/4/69
Time/เวลา 21/00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 4 / 2569

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/10	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/10	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	10/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	2/60	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องชาร์ไฟ	12	3	X	12v-2.8ah	5/69	E/6	X	X	LED/6W	2
6	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	3/69	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	3/69	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	10/69	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	2/69	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	8/65	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

58702
Date/วันที่ 26/4/69
Time/เวลา 19.00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนเมษายน 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

26 / 4 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
7	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	3/69	ST2/7	✓	✓	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	4/69	.8/1	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	6/14	.8/2	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	9/67	.8/3	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/67	.8/4	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	12/67	.8/5	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/68	.8/6	✓	✓	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/69	.8/7	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	E/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	10/69	W/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	9/66	ST1/8	✓	✓	LED/6W	2
8	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	3/69	ST2/8	✓	✓	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	12/66	.9/1	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	5/69	ST1/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	—	ST2/9	✓	✓	LED/6W	2
9	ห้องบันไดขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	6/66	P/9	✓	✓	LED/6W	2
G	ลานจอดรถ	12	3	✓	12v-2.8ah	—	G/9	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 26/4/69

Time/เวลา 19:00

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 5 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม	ผลการ ทดสอบ	ชุดแสง โคม	หลอดไฟ ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
B1	ประตุนิไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	22/11/67	ST1/B1	/	/	LED/6W	2
B1	ประตุนิไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	29/10/67	ST2/B1	/	/	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	/	12V-2.8ah	29/10/67	B1/1	/	/	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	/	12V-2.8ah	22/10/67	B1/2	/	/	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มบาด	12	3	/	12V-2.8ah	20/10/67	P/B1/1	/	/	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	19/11/67	E/G/2	/	/	LED/6W	2
G	ห้องนิค	12	3	/	12V-2.8ah	23/10/67	G/2	/	/	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	/	12V-2.8ah	20/10/67	G/3	/	/	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	/	12V-2.8ah	25/10/67	G/4	/	/	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	/	12V-2.8ah	22/11/67	G/5	/	/	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	22/10/67	G/6	/	/	LED/6W	2
G	นิคมยาน	12	3	/	12V-2.8ah	19/10/67	G/7	/	/	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	24/10/67	G/8	/	/	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	/	12V-2.8ah	20/10/67	E/G/1	/	/	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	01/10/67	ST1/G	/	/	LED/6W	2
G	ประตุนิไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	22/10/67	ST2/G	/	/	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	07/10/67	2/1	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	10/10/67	2/2	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	18/10/67	2/3	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	19/10/67	2/4	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	27/10/67	2/5	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	-	2/6	/	/	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	25/10/67	2/7	/	/	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	/	12V-2.8ah	28/10/67	E/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	/	12V-2.8ah	26/10/67	W/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	/	12V-2.8ah	18/10/67	F/1	/	/	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	/	12V-2.8ah	05/10/67	F/2	/	/	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	/	12V-2.8ah	30/10/67	F/3	/	/	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	/	12V-2.8ah	18/10/67	F/4	/	/	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ1	12	3	/	12V-2.8ah	12/10/67	ST1/2	/	/	LED/6W	2
2	ประตุนิไฟ2	12	3	/	12V-2.8ah	24/10/67	ST2/2	/	/	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	/	12V-2.8ah	05/10/67	.3/1	/	/	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	/	12V-2.8ah	25/10/67	.3/2	/	/	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/10/67

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีเรื่อง

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 5 / 2569

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(.....Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/164	3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/103	3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/164	3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	13/1366	3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/808	3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	04/167	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/162	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/1167	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/163	4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11164	4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/163	4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/167	4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/1016	4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/1016	4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12167	4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12167	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องครัวน้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/19166	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	27/11169	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11168	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12166	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/2169	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/10167	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/10166	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/11166	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 20/10/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ × Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 พ.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30/1/5...2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	09/167	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	23/12/66	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/11/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	26/2/69	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	40/4/66	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/18/67	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/4/69	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/67	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	28/7/69	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตุนิไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	26/8/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/8/68	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	8/65	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/68	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตุนิไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	09/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/1/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น(BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนพฤษภาคม 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 5 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	28/3/69	ST2/7	/	/	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	21/9/68	.8/1	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/6/69	.8/2	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	23/9/68	.8/3	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	7/12/65	.8/4	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/68	.8/5	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	-	.8/6	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	22/9/67	.8/7	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	29/8/62	E/8	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	20/10/68	W/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	23/8/67	ST1/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	23/3/69	ST2/8	/	/	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	28/3/69	ST2/9	/	/	LED/6W	2
9	ห้องปั้มคาน้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	20/5/67	P/9	/	/	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	/	12v-2.8ah	15/4/62	G/9	/	/	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/5/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2569 (1/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

๗๐ / 6 / 2569

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
B1	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/11/๖๕	ST1/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	ST2/B1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	B1/1	✓	✓	LED/6W	2
B1	ลานจอด	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	B1/2	✓	✓	LED/6W	2
B1	ห้องปั๊มน้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	P/B1/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	E/G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องยิมนาสติก	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	G/2	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม1	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	G/3	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องประชุม2	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	G/4	✓	✓	LED/6W	2
G	เคาน์เตอร์	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	G/5	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	G/6	✓	✓	LED/6W	2
G	ป้อมยาม	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	G/7	✓	✓	LED/6W	2
G	หน้าห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	G/8	✓	✓	LED/6W	2
G	ห้องMDB	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	E/G/1	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/06	ST1/G	✓	✓	LED/6W	2
G	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	ST2/G	✓	✓	LED/6W	2
2	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	.2/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/5	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/6	✓	✓	LED/6W	2
2	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	.2/7	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์ไฟ	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	E/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องชาร์น้ำ	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	W/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	F/1	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสหญิง	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	F/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องน้ำฟิตเนสชาย	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	F/3	✓	✓	LED/6W	2
2	ห้องฟิตเนส	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	F/4	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12V-2.8ah	11/06	ST1/2	✓	✓	LED/6W	2
2	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12V-2.8ah	๖/๖/๖๕	ST2/2	✓	✓	LED/6W	2
3	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	.3/1	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12V-2.8ah	๕/๖/๖๕	.3/2	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ ๗๐/๖/๖๕

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2569 (2/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ.53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 2.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of		Condition of		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง (..... Volt)	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง (..... Amp)	Distilled SLA แบตเตอรี่	Capacity ขนาด (V / Ah)	Lastest Change วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	Control System สภาพชุดควบคุม		Light Bulbs สภาพชุดหลอดไฟ		
							ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	07/1/69	.3/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/2/67	.3/4	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	03/69	.3/5	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	13/7/68	.3/6	✓	✓	LED/6W	2
3	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	17/8/68	.3/7	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/67	E/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	09/69	W/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/11/67	ST1/3	✓	✓	LED/6W	2
3	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	-	ST2/3	✓	✓	LED/6W	2
4	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	04/69	.4/1	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	21/11/69	.4/2	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	04/69	.4/3	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	11/69	.4/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/68	.4/5	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	27/9/69	.4/6	✓	✓	LED/6W	2
4	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.4/7	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/68	E/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	25/11/66	W/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	27/4/69	ST1/4	✓	✓	LED/6W	2
4	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/68	ST2/4	✓	✓	LED/6W	2
5	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/68	.5/1	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/12/69	.5/2	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	23/9/67	.5/3	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.5/4	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	25/10/66	.5/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	16/9/68	.5/6	✓	✓	LED/6W	2

Suggestion / ข้อเสนอแนะ

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Checked by / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.ช่าง)

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่ 30/6/69

Date/วันที่

Date/วันที่

Time/เวลา

Time/เวลา

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ X Abnormal / ไม่ปกติ

(***) Item / รายการที่ (1) , (2) , (4) , (5) , (6) , (9) , (10) Please Specify Detail Data / กรุณาระบุรายละเอียดของข้อมูล

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2569 (3/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

30 / 6 / 2569

Building

ไทด์ดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงเคลื่อนไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(.....Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดดวง โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
5	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	05/16	.5/7	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	18/8/65	E/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/10/65	W/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/65	ST1/5	✓	✓	LED/6W	2
5	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/66	ST2/5	✓	✓	LED/6W	2
6	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	25/2/69	.6/1	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/67	.6/2	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/8/67	.6/3	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	26/4/68	.6/4	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/67	.6/5	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	30/4/65	.6/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	28/8/68	.6/7	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	27/4/69	E/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	22/4/66	W/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	28/7/69	ST1/6	✓	✓	LED/6W	2
6	ประตูหนีไฟ2	12	3	✓	12v-2.8ah	19/1/67	ST2/6	✓	✓	LED/6W	2
7	หน้าลิฟท์	12	3	✓	12v-2.8ah	18/4/67	.7/1	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/10/67	.7/2	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	19/12/67	.7/3	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	29/9/68	.7/4	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	-	.7/5	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	15/6/64	.7/6	✓	✓	LED/6W	2
7	ทางเดิน	12	3	✓	12v-2.8ah	22/12/66	.7/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์ไฟ	12	3	✓	12v-2.8ah	26/12/66	E/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ห้องขาร์น้ำ	12	3	✓	12v-2.8ah	23/8/68	W/7	✓	✓	LED/6W	2
7	ประตูหนีไฟ1	12	3	✓	12v-2.8ah	04/67	ST1/7	✓	✓	LED/6W	2
Suggestion / ข้อเสนอแนะ											

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/69
Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่
Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่
Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

ใบตรวจเช็คแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) เดือนมิถุนายน 2569 (4/4)

Division	Villecon - ENG
Code	ENG 019
Date	25 ก.พ. 53



Emergency Light Monthly Checklist

แบบฟอร์มการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4.....

Day(วัน)/Month(เดือน)/Year(ปี)

๒๕ / ๖ / 2569

Building

ไท่ดีดีลักซ์

Floor ชั้น	Location สถานที่	Battery Record / บันทึกค่าแบตเตอรี่					Operation of Control System		Condition of Light Bulbs		Discharge Hours
		DC. Voltage แรงดันไฟฟ้า กระแสตรง	DC. Amperes กระแสไฟฟ้า กระแสตรง	Distilled SLA	Capacity ขนาด	Lastest Change	สภาพชุดควบคุม		สภาพชุดหลอดไฟ		จำนวน ชั่วโมงที่ จ่ายไฟ
		(..... Volt)	(..... Amp)	แบตเตอรี่	(V / Ah)	วันที่เปลี่ยน ล่าสุด	ติดตั้งที่ชั้น	ผลการ ทดสอบ	ชุดรวม โคม	หลอด ชนิด / ขนาด	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
7	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	28/3/69	ST2/7	/	/	LED/6W	2
8	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	31/9/68	.8/1	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	30/6/69	.8/2	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	29/9/69	.8/3	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	30/4/69	.8/4	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	30/12/68	.8/5	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	-	.8/6	/	/	LED/6W	2
8	ทางเดิน	12	3	/	12v-2.8ah	29/9/69	.8/7	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	29/8/69	E/8	/	/	LED/6W	2
8	ห้องขาร์น้ำ	12	3	/	12v-2.8ah	30/10/68	W/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	29/8/69	ST1/8	/	/	LED/6W	2
8	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	29/9/69	ST2/8	/	/	LED/6W	2
9	หน้าลิฟท์	12	3	/	12v-2.8ah	22/12/66	.9/1	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ1	12	3	/	12v-2.8ah	20/5/67	ST1/9	/	/	LED/6W	2
9	ประตูหนีไฟ2	12	3	/	12v-2.8ah	4/0/66	ST2/9	/	/	LED/6W	2
9	ห้องปั้มคาส์ไฟ	12	3	/	12v-2.8ah	30/6/66	P/9	/	/	LED/6W	2
G	ลานจอด	12	3	/	12v-2.8ah	15/2/69	G/9	/	/	LED/6W	2

Recorded by / จัดบันทึกโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech./ช่าง)

Date/วันที่ 30/6/69

Time/เวลา

Checked by / ตรวจสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (Tech.Sup./หัวหน้าช่าง)

Date/วันที่

Time/เวลา

Verified by / ทวนสอบโดย

Signature/ลายเซ็น (BM./ผู้จัดการอาคาร)

Date/วันที่

Time/เวลา

(*) Please Mark N/A if not applicable / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

(**) Item / รายการที่ (3) , (7) , (8) Please Mark / กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ Normal / ปกติ ✗ Abnormal / ไม่ปกติ

รายการที่