

ภาคผนวกที่ 3
ใบรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 067/2569
Job No. : PCL 0134-01/69
Report Date : January 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกรอะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-023/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : January 6, 2026
Sampling Time : 11:50 a.m.
Received Date : January 7, 2026
Analytical Date : January 7-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	6.5
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	22.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	58.0
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	17.08
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	>160,000

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 067/2569
Job No. : PCL 0134-01/69
Report Date : January 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-024/01/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : January 6, 2026
Sampling Time : 12:00 p.m.
Received Date : January 7, 2026
Analytical Date : January 7-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.7	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	18.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	88.0	≤50	fail
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	3.92	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	490	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 086/2569
Job No. : PCL 0134-02/69
Report Date : February 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกรอะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-040/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : February 5, 2026
Sampling Time : 01:02 p.m.
Received Date : February 5, 2026
Analytical Date : February 5-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	6.4
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	35.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	65.1
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	20.86
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	160,000

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT


Analysis No. : Lab-W 086/2569
Job No. : PCL 0134-02/69
Report Date : February 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-041/02/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : February 5, 2026
Sampling Time : 12:52 p.m.
Received Date : February 5, 2026
Analytical Date : February 5-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	6.5	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	23.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	47.2	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	19.32	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	>160,000	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 142/2569
Job No. : PCL 0134-03/69
Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-064/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : March 4, 2026
Sampling Time : 11:15 a.m.
Received Date : March 5, 2026
Analytical Date : March 5-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.2
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	39.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	96.7
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	14.98
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	>160,000

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 142/2569

Job No. : PCL 0134-03/69

Report Date : March 19, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-065/03/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : March 4, 2026
Sampling Time : 11:20 a.m.
Received Date : March 5, 2026
Analytical Date : March 5-19, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.8	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	8.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	47.5	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	1.85	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	4,900	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)
3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)

Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 252/2569
Job No. : PCL 0134-04/69
Report Date : April 21, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกรอะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-050/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : April 2, 2026
Sampling Time : 11:45 a.m.
Received Date : April 3, 2026
Analytical Date : April 3-21, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.8
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	30.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	53.0
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	64.40
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	>160,000

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
2. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)

Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 252/2569

Job No. : PCL 0134-04/69

Report Date : April 21, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-051/04/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : April 2, 2026

Sampling Time : 11:45 a.m.

Received Date : April 3, 2026

Analytical Date : April 3-21, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.5	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	28.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	68.0	≤50	fail
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	36.12	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	>160,000	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Fakto)

Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel : 0-2045-2446-7 Fax : 0-2045-3991
E-mail : pacifclab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 360/2569
Job No. : PCL 0134-05/69
Report Date : May 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-025/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : May 5, 2026
Sampling Time : 01:08 p.m.
Received Date : May 6, 2026
Analytical Date : May 6-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	6.6
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	26.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	56.0
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	18.76
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	54,000

Remark : 1. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด
2. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 360/2569

Job No. : PCL 0134-05/69

Report Date : May 20, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-026/05/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองขุ่น มีตะกอน
Sampling By : Mr. Surasak Saosung

Sampling Date : May 5, 2026

Sampling Time : 01:20 p.m.

Received Date : May 6, 2026

Analytical Date : May 6-20, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	6.5	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	20.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	48.0	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	12.88	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	54,000	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)

3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Mr. Rnus Faktto)

Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.
14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong
Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110
Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991
E-mail : pacificlab07@gmail.com
www.pacificlaboratory.com
Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 485/2569
Job No. : PCL 0134-06/69
Report Date : June 18, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนเกราะ
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669467 N, 1519004 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-027/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan

Sampling Date : June 2, 2026
Sampling Time : 10:12 a.m.
Received Date : June 3, 2026
Analytical Date : June 3-18, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.3
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	17.0
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	22.40
7.	Total Coliform Bacteria ^{1/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1,700

Remark : 1. ไม่มีค่ามาตรฐานกำหนด
2. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.
3. ^{1/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนดัด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



(Mr. Rnus Fakto)
Laboratory Approve



PACIFIC

LABORATORY CO., LTD.

Pacific Laboratory Co., Ltd.

14/5358 Moo 14 Tambol Bang Bua Thong

Amphoe Bang Bua Thong, Nonthaburi 11110

Tel. : 0-2045-2446-7 Fax. : 0-2045-3991

E-mail : pacificlab07@gmail.com

www.pacificlaboratory.com

Head office/Tax 0125550044098

ANALYSIS REPORT

Analysis No. : Lab-W 485/2569

Job No. : PCL 0134-06/69

Report Date : June 18, 2026

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เบเวอร์รี่ 33 คอนโดมิเนียม
Address : เลขที่ 11/1 ถนนซอยสุขุมวิท 31 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
Sampling Point : ส่วนบ่อเก็บน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : UTM 47 P 0669473 N, 1518999 E
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sample ID : WW-028/06/69
Sampling Method : แบบจ้วง
Sample Condition : เหลืองใส มีตะกอน
Sampling By : Mr. Janwit Meepan


Sampling Date : June 2, 2026

Sampling Time : 09:58 a.m.

Received Date : June 3, 2026

Analytical Date : June 3-18, 2026

Item	Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^{1/}	Evaluation ^{1/}
1.	pH (at 25 °C)	pH Unit	Electrometric Method	7.4	5.5-9.0	Pass
2.	Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification Method	10.0	≤40	Pass
3.	Total Suspended Solids	mg/l	Dried at 103-105 °C	<10	≤50	Pass
4.	Oil & Grease	mg/l	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20	Pass
5.	Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1	≤1.0	Pass
6.	Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	18.48	≤40	Pass
7.	Total Coliform Bacteria ^{2/}	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	35,000	-	-

Remark : 1. ^[1] APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.2. ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567) (อาคารประเภท ค)3. ^{2/} วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Mr. Rnus Fakto)

Laboratory Approve