

ภาคผนวก

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260109069

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 09-Jan-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Jan-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 9-14,2026

Approved Date : 22-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260109069	
#Sampling Time			12:05 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	25	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	65	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	370	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.9	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	25	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260109070

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 09-Jan-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Jan-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jan 13,2026

Approved Date : 22-Jan-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260109070
Sampling Time			11:50 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	210

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260206038

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 06-Feb-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 06-Feb-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 6-12,2026

Approved Date : 17-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260206038	
#Sampling Time			11:40 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	13	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	430	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	5.4	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.2	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260206039

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 06-Feb-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 06-Feb-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Feb 10,2026

Approved Date : 17-Feb-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260206039
Sampling Time			11:45 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	190

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260309047

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 09-Mar-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 09-Mar-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Mar 9-16,2026

Approved Date : 19-Mar-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260309047	
#Sampling Time			11:55 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.5	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	44	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	365	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	7.3	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260420079

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 20-Apr-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 20-Apr-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date :

Approved Date : 29-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260420079	
#Sampling Time			12:20 PM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.1	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	72	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	275	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	3.3	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	15	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260420080

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 20-Apr-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 20-Apr-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date :

Approved Date : 29-Apr-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260420080
Sampling Time			12:10 PM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	102

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260508080

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 08-May-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 08-May-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 8-14,2026

Approved Date : 19-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260508080	
#Sampling Time			11:50 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.8	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	80	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	260	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.0	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	6.4	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 260508081

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 08-May-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 08-May-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : May 13,2026

Approved Date : 19-May-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260508081
Sampling Time			11:40 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	164

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 260608056

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 08-Jun-26

#Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Jun-26

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 8-15,2026

Approved Date : 17-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			260608056	
#Sampling Time			11:50 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	17	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	42	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	300	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.3	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	2.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February, 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1

Report No: 260608057

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 08-Jun-26

Sampling Method : Grab

Received Date : 08-Jun-26

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jun 9, 2026

Approved Date : 17-Jun-26

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			260608057
Sampling Time			11:55 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	148

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager