

ภาคผนวกที่ 12

เอกสารตรวจสอบระบบต่าง ๆ ภายในโครงการ



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 4 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/		N/A	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C/°F)	N/A		53°C / 125°F	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A		N/A	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar		90 PSI / 6.25 bar	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] L, [] H, [] N/A		[] L, [] H, [] N/A	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/		/	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	/		/	
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำดี	45 g		45 g	
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	/		/	
Graze & Bearing จารบีและจุดปืน	/		/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM		1500 RPM	
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า	RS ST TR	RS ST TR	RS ST TR	
Phase Phase / Volts ST (Volts / โวลต์)	N/A	N/A	N/A	
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A		30 Hz	
Frequency Stability ความคงที่ของความถี่	N/A		/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/		/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/		/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/		/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	16.7		22.8	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	N/A		N/A	
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาทดสอบ (นาที)	N/A		10 นาที	
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	1164 ชั่วโมง		1164 ชั่วโมง	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal, N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, /ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Supervisor / หัวหน้างาน)

Signature / ลงชื่อ (Inspector / วิศวกรตรวจสอบ)

Date / วันที่ 12/1/69

Date / วันที่ 07/1/69

Date / วันที่ 02 มี.ค. 2569

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา 17.00

Time / เวลา 02 มี.ค. 2569

เอกสารตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) High Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ : 4 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแควสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์				
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/			
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F	80 C / 120 F		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N / A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง () ลิตร, () เดลิ, () N/A	[] ลิตร, () เดลิ, () N/A	() ลิตร, () เดลิ, () N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1300 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในดีเซล	53 A	53 I		
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	36.3	/		
Pump Section / ส่วนหัวปั๊ม				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	0 PSI / 0 bar		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	130 PSI / 10 bar		
Pressure Relief Valve ตัวควบคุมแรงดันเกิน	/	/		
Solenoid Valve ตัวลิ้นชัก ตัวลิ้นชัก	/	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13 V / 13 V	15 V / 14 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	1 A / 1 A	2 A / 1 A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ทำเนียบกรณียุติ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 27/01/69
Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (By / ผู้ตรวจสอบอาคาร)
Date / วันที่ 02/01/69
Time / เวลา 02:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานผลการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องยนต์) Low Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ : Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแควสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Engine Section / ส่วนเครื่องยนต์				
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N / A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F	80 C / 120 F		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N / A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง () ลิตร, () เดลิ, () N/A	[] ลิตร, () เดลิ, () N/A	() ลิตร, () เดลิ, () N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N / A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในดีเซล	45 I	45 O		
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	43.1	N / A		
Pump Section / ส่วนหัวปั๊ม				
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	/	/		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	0 PSI / 0 bar		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	130 PSI / 10 bar		
Pressure Relief Valve ตัวควบคุมแรงดันเกิน	/	/		
Solenoid Valve ตัวลิ้นชัก ตัวลิ้นชัก	/	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13 V / 13 V	10 V / 10 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	1 A / 1 A	2 A / 2 A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ทำเนียบกรณียุติ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 27/01/69
Time / เวลา 13:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (By / ผู้ตรวจสอบอาคาร)
Date / วันที่ 02/01/69
Time / เวลา 02:00



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 2 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแอสต์รีด High Zone

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C/°F)	N/A	37.0/134.6		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI/Bar)	0 PSI/0 bar	85 PSI/5.9 bar		
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	() ค่า, () เต็ม, () N/A	() ค่า, () เต็ม, () N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	/	/		
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำดีเซล	46 l	46 l		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / Phase-Neutral / Phase-Ground) (V/ Volt)	RS ST TR NA NA NA	RS 460 ST 399 TR 460 RN 130 SN 131 TN 130		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz) ความถี่ความถี่ไฟฟ้า	N/A	50 Hz		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	96.8 V	96.8 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	N/A	N/A		
Testing Period (Min.) จำนวนการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) เมตรจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	126 h 14 m	126 h 26 m		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ผู้ดำเนินการทดสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/01/69

Time / เวลา 10.30

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 02 มี.ค. 2569



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) High Zone

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Week / สัปดาห์ 3 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแอสต์รีด High Zone

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C/°F)	40 C/100 F	80.0/176.0		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C/°F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเชื้อเพลิง (PSI)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	() ค่า, () เต็ม, () N/A	() ค่า, () เต็ม, () N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1900 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำดีเซล	45 l	45 l		
Engine Operating Hour (Reading) เมตรจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	36.0	56.1		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI/ bar)	0 PSI/0 bar	0 PSI/0 bar		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI/ bar)	0 PSI/0 bar	130 PSI/11 bar		
Pressure Relief Valve วาล์วความดันเกิน	/	/		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13 V/13	14V/14 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	2 A/2 A	8 A/8 A		
Remark / หมายเหตุ	ทดสอบ 11/01/69			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Done By / ผู้ดำเนินการทดสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/01/69

Time / เวลา 10.30

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 2 มี.ค. 2569



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องชนิด) High Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 Psi			
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ. / เต็ม. () N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	462			
Engine Operating Hour (Reading) เลขรวมชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	53.9			
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน				
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI / bar)	0 Psi			
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI / bar)	0 Psi			
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดันเกิน				
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (DC Volts)	131.4 Dc.V			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (DC Amp.)	210 Dc.A			
Remark / หมายเหตุ	ทดสอบ / ทดสอบใหม่ 1/2			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ผู้ดำเนินการ : 
Signature / ลงชื่อ (Tech. / วิศวกร) : 
Date / วันที่ : 9/1/69
Time / เวลา : 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 
Date / วันที่ : 9/1/69
Time / เวลา : 14.31

Verified by / ควบคุมตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer / วิศวกรควบคุม) : 
Date / วันที่ : 10 มิ.ย. 2569



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์(เครื่องชนิด) Low Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 Psi			
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ. / เต็ม. () N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	542			
Engine Operating Hour (Reading) เลขรวมชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	49.7			
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน				
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI / bar)	10 Psi / 4 bar			
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI / bar)	0 Psi / 0 bar			
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดันเกิน				
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (DC Volts)	131.4 Dc.V			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าในแบตเตอรี่ (DC Amp.)	217 Dc.A			
Remark / หมายเหตุ	* รอเปลี่ยนแบตเตอรี่ในสัปดาห์หน้า 1, 2			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ผู้ดำเนินการ : 
Signature / ลงชื่อ (Tech. / วิศวกร) : 
Date / วันที่ : 9/1/69
Time / เวลา : 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) : 
Date / วันที่ : 9/1/69
Time / เวลา : 14.31

Verified by / ควบคุมตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (Chief Engineer / วิศวกรควบคุม) : 
Date / วันที่ : 10 มิ.ย. 2569



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Building / อาคาร และเครื่อง 34

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Week / สัปดาห์

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic / เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record / บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F) / (C)	N/A	78.4 / 19.2 F		
Oil Temperature Record / บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมัน (F) / (C)	N/A	198 F		
Oil Pressure Record / บันทึกการตรวจสอบความดันน้ำมัน (PSI) / (bar)	0 PSI	4.4 bar		
Oil Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำมัน	1 1/2 in. / 38.1 mm	1 1/2 in. / 38.1 mm		
Belt Tension / ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	/	/		
Diesel Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำมันดีเซล	4.5	4.5		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	/	/		
Speed Record / บันทึกการตรวจสอบความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record / บันทึกการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า (V) / (kV)	RS ST TR	RS ST TR		
Frequency Record / บันทึกการตรวจสอบความถี่ (Hz)	NA	50 Hz		
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger / ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record / บันทึกการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	28.8	28.5 V DC		
Battery Amperes Record / บันทึกการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amps)	N/A	N/A		
Testing Period (Min.) / ระยะเวลาการทดสอบ (นาที)	NA	180.30 min		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	127.3 H	128.52 H		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal. / N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ. X ถ้าผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: MMW Verified By / ตรวจสอบโดย: MMW

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : MMW Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง) : MMW

Date / วันที่ : 27/12/69 Date / วันที่ : 27/12/69

Time / เวลา : 10.00 Time / เวลา : 15.40



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องอัตโนมัติ)

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Building / อาคาร และเครื่อง 34

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Week / สัปดาห์

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic / เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record / บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F) / (C)	40 C / 100 F	30.2 / 130 F		
Oil Temperature Record / บันทึกการตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำมัน (F) / (C)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record / บันทึกการตรวจสอบความดันน้ำมัน (PSI)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำมัน	1 1/2 in. / 38.1 mm	1 1/2 in. / 38.1 mm		
Speed Record / บันทึกการตรวจสอบความเร็วรอบ (RPM)	NA	1300 RPM		
Belt Tension / ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	N/A	/		
Diesel Level Record / บันทึกการตรวจสอบระดับน้ำมันดีเซล	5.01	4.98		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	56.9	57.0		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	NA	/		
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	/	/		
Pressure In Record / บันทึกการตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI		
Pressure Out Record / บันทึกการตรวจสอบแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI	16.5 PSI		
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	/	/		
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger / ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record / บันทึกการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	14V / 14V	14V / 14V		
Battery Amperes Record / บันทึกการตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amps)	2A / 2A	2A / 2A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal. / N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ. X ถ้าผิดปกติ

Recorded By / บันทึกโดย: MMW Verified By / ตรวจสอบโดย: MMW

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) : MMW Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง) : MMW

Date / วันที่ : 27/12/69 Date / วันที่ : 27/12/69

Time / เวลา : 15.00 Time / เวลา : 15.40



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) Low Zone
Week / สัปดาห์ Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569 Building / อาคาร เคอเทรท์ ศูนย์ 34
Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เ็นเครื่องด้วยมือ	Automatic / เ็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบน้ำเย็นอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓		
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็น (C/F)	40 C / 100 F	30.2 / 86.4		
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน	N/A	N/A		
Oil Pressure Record / บันทึกความดันของน้ำมัน	0 PSI	60		
Oil Level Record / บันทึกระดับของน้ำมัน	[] L [] Lbs [] NA			
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A		
Belt Tension / ความตึงสายพาน	✓	✓		
Smoke Condition / สภาพควัน	N/A			
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	441	438		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	-	N/A		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	N/A	✓		
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	✓	✓		
Pressure IN Record / บันทึกความดันน้ำเข้า (PSI / bar)	0 PSI	0 PSI		
Pressure OUT Record / บันทึกความดันน้ำออก (PSI / bar)	0 PSI	135 PSI		
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	✓	✓		
Safety Valve / วาล์วความปลอดภัย	✓	✓		
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13V/10V	14V/14V		
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	0A/0A	2A/2A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / หมายเหตุ : X Approved / ถูกต้อง N/A Not applicable / ไม่ใช้ X Not
Done By / ผู้ดำเนินการ : 26305 9258
Signature / ลงชื่อ (Pen / ฝ่ามือ) :
Date / วันที่ : 27 JAN 2026
Time / เวลา : 15:00
Verified By / ผู้ตรวจสอบ :
Signature / ลงชื่อ (Pen / ฝ่ามือ) :
Date / วันที่ : 27 JAN 2026
Time / เวลา : 15:40



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) High Zone
Week / สัปดาห์ Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569 Building / อาคาร เคอเทรท์ ศูนย์ 34
Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เ็นเครื่องด้วยมือ	Automatic / เ็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบน้ำเย็นอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓	✓		
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็น (C/F)	40 C / 100 F	103 / 140 F		
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน	N/A	N/A		
Oil Pressure Record / บันทึกความดันของน้ำมัน	0 PSI	68 PSI		
Oil Level Record / บันทึกระดับของน้ำมัน	[] L [] Lbs [] NA			
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1800 RPM		
Belt Tension / ความตึงสายพาน	✓	✓		
Smoke Condition / สภาพควัน	N/A			
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	501 L	501 L		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	56.7	56.9		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	N/A	✓		
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	✓	✓		
Pressure IN Record / บันทึกความดันน้ำเข้า (PSI / bar)	0 PSI	0 PSI		
Pressure OUT Record / บันทึกความดันน้ำออก (PSI / bar)	0 PSI	180 PSI		
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	✓	✓		
Safety Valve / วาล์วความปลอดภัย	✓	✓		
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	14.1 / 14.1V	14.1 / 14.1V		
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	8.8	8.8		
Remark / หมายเหตุ	Test BHT 2.1			

Note : Please Mark N/A if not applicable. / หมายเหตุ : X Approved / ถูกต้อง N/A Not applicable / ไม่ใช้ X Not
Done By / ผู้ดำเนินการ : 20440 1412/14
Signature / ลงชื่อ (Pen / ฝ่ามือ) :
Date / วันที่ : 19 FEB 2026
Time / เวลา : 13:40
Verified By / ผู้ตรวจสอบ :
Signature / ลงชื่อ (Pen / ฝ่ามือ) :
Date / วันที่ : 19 FEB 2026
Time / เวลา : 13:40

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องสูบน้ำ) Low Zone Building / อาคาร เคเอสเคที ศูนย์ 34

Week / สัปดาห์ 15 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เป็นเครื่องมือ	Automatic / เป็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	N/A	☒	☐	
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำ (°C)	40 C / 100 F	☒	☐	
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (°C)	N/A	☒	☐	
Oil Pressure Record / บันทึกความดันของน้ำมัน (PSI)	0 PSI	☒	☐	
Oil Level Record / บันทึกระดับน้ำมัน (Inch)	1 1/2 In. / 1 1/2 In.	☒	☐	
Belt Tension / ความตึงสายพาน	N/A	☒	☐	
Smoke Condition / สภาพควัน	N/A	☒	☐	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	444	☒	☐	
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมาตร)	-	☒	☐	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	N/A	☒	☐	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	N/A	☒	☐	
Pressure IN Record / บันทึกความดันเข้า (PSI) (Bar)	0 PSI	☒	☐	
Pressure OUT Record / บันทึกความดันออก (PSI) (Bar)	0 PSI	☒	☐	
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	N/A	☒	☐	
Sensor Valve / วาล์วเซ็นเซอร์	N/A	☒	☐	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volt)	14 / 14 VDC	☒	☐	
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	8 A	☒	☐	
Control Section / ควบคุม	Test Batt 9.1	☒	☐	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal X Abnormal X (Please Mark N/A if not applicable. / Normal X Abnormal X)

Done By / ผู้ดำเนินการ : S.M.W. Checked By / ตรวจสอบโดย : S.M.W.

Signature / ลงนาม (คน / คน) : S.M.W. Signature / ลงนาม (ผู้ตรวจสอบ) : S.M.W.

Date / วันที่ : 19/02/69 Date / วันที่ : 19 FEB 2026

Time / เวลา : 13:20 Time / เวลา : 13:40

Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Week / สัปดาห์ 9 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เป็นเครื่องมือ	Automatic / เป็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	N/A	☒	☐	
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำ (°C)	N/A	☒	☐	
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (°C)	N/A	☒	☐	
Oil Pressure Record / บันทึกความดันของน้ำมัน (PSI) (Bar)	0 PSI / 0 bar	☒	☐	
Oil Level Record / บันทึกระดับน้ำมัน (Inch)	1 1/2 In. / 1 1/2 In.	☒	☐	
Belt Tension / ความตึงสายพาน	N/A	☒	☐	
Smoke Condition / สภาพควัน	N/A	☒	☐	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	444	☒	☐	
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียงดัง	N/A	☒	☐	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	N/A	☒	☐	
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	☒	☐	
Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TR RS ST TR	☒	☐	
Frequency Record / บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	☒	☐	
Frequency Stability / ความเสถียรของความถี่	N/A	☒	☐	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	N/A	☒	☐	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volt)	23.3	☒	☐	
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp)	N/A	☒	☐	
Testing Period (Min.) / ระยะเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	☒	☐	
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมาตร)	126 hr 57 min	☒	☐	
Control Section / ควบคุม	126 hr 09 min	☒	☐	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal X Abnormal X (Please Mark N/A if not applicable. / Normal X Abnormal X)

Done By / ผู้ดำเนินการ : S.M.W. Checked By / ตรวจสอบโดย : S.M.W.

Signature / ลงนาม (คน / คน) : S.M.W. Signature / ลงนาม (ผู้ตรวจสอบ) : S.M.W.

Date / วันที่ : 19/02/69 Date / วันที่ : 19 FEB 2026

Time / เวลา : 13:20 Time / เวลา : 13:40



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) High Zone
Week / สัปดาห์ Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569 Building / อาคาร และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 34

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการสูบน้ำดับเพลิง	Manual / เ็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Automatic / เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบสูบน้ำดับเพลิง	N/A			
Coastal Water Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำทะเล	N/A			
Water Temperature Record / บันทึกการวัดอุณหภูมิของน้ำ	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record / บันทึกการวัดอุณหภูมิของน้ำมัน	N/A			
Oil Pressure Record / บันทึกการวัดความดันน้ำมัน	0 PSI			
Oil Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำมัน	1 PSI			
Speed Record / บันทึกการวัดความเร็วรอบ	N/A			
Belt Tension / ความตึงสายพาน	N/A			
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	N/A			
Diesel Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำมันดีเซล	510			
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	56.4			
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและลูกปืน	N/A			
Pressure IN Record / บันทึกการวัดความดันน้ำเข้า (PSI / bar)	0 PSI / 0 bar			
Pressure OUT Record / บันทึกการวัดความดันน้ำออก (PSI / bar)	0 PSI / 0 bar			
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	N/A			
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	N/A			
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	N/A			
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	N/A			
Battery Voltage Record / บันทึกการวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13V / 14V			
Battery Amperes Record / บันทึกการวัดกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0A / 0A			

Note : Please Mark N/A if not applicable. / หมายเหตุ : X Abnormal / ปรากฏผิดปกติ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / ไม่ใช้ X ไม่ใช้
Done By / ผู้ดำเนินการ :
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล) :
Date / วันที่ : 05 FEB 2026
Time / เวลา : 13:48

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล) :
Date / วันที่ : 05 FEB 2026
Time / เวลา : 16:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) Low Zone
Week / สัปดาห์ Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569 Building / อาคาร และเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 34

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการสูบน้ำดับเพลิง	Manual / เ็นเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Automatic / เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบสูบน้ำดับเพลิง	N/A			
Coastal Water Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำทะเล	N/A			
Water Temperature Record / บันทึกการวัดอุณหภูมิของน้ำ	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record / บันทึกการวัดอุณหภูมิของน้ำมัน	N/A			
Oil Pressure Record / บันทึกการวัดความดันน้ำมัน	0 PSI			
Oil Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำมัน	1 PSI			
Speed Record / บันทึกการวัดความเร็วรอบ	N/A			
Belt Tension / ความตึงสายพาน	N/A			
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	N/A			
Diesel Level Record / บันทึกการวัดระดับน้ำมันดีเซล	450			
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	49.1			
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและลูกปืน	N/A			
Pressure IN Record / บันทึกการวัดความดันน้ำเข้า (PSI / bar)	0 PSI / 0 bar			
Pressure OUT Record / บันทึกการวัดความดันน้ำออก (PSI / bar)	0 PSI / 0 bar			
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายความดัน	N/A			
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	N/A			
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	N/A			
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	N/A			
Battery Voltage Record / บันทึกการวัดแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13V / 14V			
Battery Amperes Record / บันทึกการวัดกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0A / 2A			

Note : Please Mark N/A if not applicable. / หมายเหตุ : X Abnormal / ปรากฏผิดปกติ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง / ไม่ใช้ X ไม่ใช้
Done By / ผู้ดำเนินการ :
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล) :
Date / วันที่ : 05 FEB 2026
Time / เวลา : 16:00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล) :
Date / วันที่ : 05 FEB 2026
Time / เวลา : 16:00



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
Week / สัปดาห์ Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Week / สัปดาห์ 1 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Week / สัปดาห์	Month / เดือน	Year / ปี	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	✓ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	□ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบทำความเย็นด้วยอากาศ	N/A			✓		
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำหล่อเลี้ยง	-			96%		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิระบบทำความเย็น (°C)	-			48°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A			102°F		
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI) (bar)	I 3 bar, I 3 psi, I N/A			3.99 bar		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	✓			✓		
Belt Tension การขันสายพาน	✓			✓		
Smoke Condition สภาพควันพิษ	-			✓		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	45% ✓			41%		
Vibration & Noise แรงสั่นสะเทือนและเสียง	✓			✓		
Grease & Bearing การหล่อลื่น	✓			✓		
Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	-			1500 RPM		
Voltage Record Phase Phase / volts RS Subphase / volts ST Phase Phase / volts TR (Volts, Volts)	RS ST TR N/A N/A N/A			RS 271V ST 208V TR 271V PH 251V SH 240V TN 230V		
Frequency Record Subfrequency (Hz) (Hertz)	N/A			50.0 Hz		
Frequency Stability ความเสถียรของถี่	N/A			✓		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓			✓		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	✓			✓		
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	✓			✓		
Battery Voltage Record Subfrequency (Volts) (DC Volts) Subfrequency (Volts) (AC Volts)	26.8 V			28.4 V		
Battery Ampere Record Subfrequency (Amps) (DC-Amp) Subfrequency (Amps) (AC-Amp)	N/A			10 amp		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาทดสอบ (นาที)	N/A			186-60 M		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	106.50 M					

Remark / หมายเหตุ

Date : Please Mark N/A if not applicable / Normal X Abnormal
Checked By: Dr. [Signature]
Signature : [Signature] Date : 19/7/09
Date Recd : 19/7/09
Time : 17:00 H.



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) Low Zone Building / อาคาร เขตระดับพื้นที่ 34
Week / สัปดาห์ 12 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569



ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) High Zone Building / อาคาร เขตระดับพื้นที่ 34
Week / สัปดาห์ 12 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic / เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบทำความเย็นอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น		☒	☐	
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำ (CF)	40 C / 100 F	☒	☐	
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (CF)	N/A	☒	☐	
Oil Pressure Record / บันทึกแรงดันของน้ำมัน (PSI)	0 Psi	☒	☐	
Oil Level Record / บันทึกระดับของน้ำมัน	1 ลิตร / 1 Gallon (1 N/A)	☒	☐	
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	☒	☐	
Belt Tension / ความตึงสายพาน		☒	☐	
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	N/A	☒	☐	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	447	☒	☐	
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จอแสดงผล)	237	☒	☐	
Vibration & Noise / การสั่นและเสียงรบกวน	N/A	☒	☐	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่น		☒	☐	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI / bar)	40 Psi / 2.7 bar	☒	☐	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI / bar)	0 Psi / 0 bar	☒	☐	
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายแรงดัน		☒	☐	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่		☒	☐	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่		☒	☐	
Battery Charger / อุปกรณ์ชาร์จ		☒	☐	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	13.7 V DC	☒	☐	
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0.2 A	☒	☐	
Remark / หมายเหตุ	* 30 Psi / 2.0 bar * 40 Psi / 2.7 bar * 1.2			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ผิด
Done By / ผู้ดำเนินการ : 
Signature / ลงชื่อ (นาม / ชื่อ) : 
Date / วันที่ : 12/2/69
Time / เวลา : 17:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (นาม / ชื่อ) : 
Date / วันที่ : 12/2/69
Time / เวลา : 17:00

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนการเดินเครื่อง	Manual / เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic / เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cold System / ระบบทำความเย็นอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น		☒	☐	
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำ (CF)	40 C / 100 F	☒	☐	
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (CF)	N/A	☒	☐	
Oil Pressure Record / บันทึกแรงดันของน้ำมัน (PSI)	0 Psi	☒	☐	
Oil Level Record / บันทึกระดับของน้ำมัน	1 ลิตร / 1 Gallon (1 N/A)	☒	☐	
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	☒	☐	
Belt Tension / ความตึงสายพาน		☒	☐	
Smoke Condition / สภาพการเกิดควัน	N/A	☒	☐	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	507	☒	☐	
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จอแสดงผล)	56.5	☒	☐	
Vibration & Noise / การสั่นและเสียงรบกวน	N/A	☒	☐	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่น		☒	☐	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันเข้า (PSI / bar)	0 Psi / 0 bar	☒	☐	
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันออก (PSI / bar)	0 Psi / 0 bar	☒	☐	
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายแรงดัน		☒	☐	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่		☒	☐	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่		☒	☐	
Battery Charger / อุปกรณ์ชาร์จ		☒	☐	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	13.74 V DC	☒	☐	
Battery Amperes Record / บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0.19 A	☒	☐	
Remark / หมายเหตุ	* 30 Psi / 2.0 bar * 40 Psi / 2.7 bar			

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ผิด
Done By / ผู้ดำเนินการ : 
Signature / ลงชื่อ (นาม / ชื่อ) : 
Date / วันที่ : 12/2/69
Time / เวลา : 17:00

Verified By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงชื่อ (นาม / ชื่อ) : 
Date / วันที่ : 12/2/69
Time / เวลา : 17:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำปั๊ม (เครื่องสูบน้ำ) Low Zone

Week / ปีที่ Month / เดือน ปีตาม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เครื่องสูบน้ำ 34 Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	✓		
Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำหล่อเย็น (PSI) (bar)	✓	✓		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F) (C)	40 C / 100 F	302 / 180 F		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกความดันของน้ำมัน (PSI) (bar)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมัน (F) (C)	1 1/2" (1 1/2" L) 1 1/2" (1 1/2" L) N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
Smoke Condition สภาพควัน	N/A	✓		
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำดี (F) (C)	403	403		
Engine Operating Hour (Reading) เมตรชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (F) (C)	-	N/A		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	✓	✓		
Pressure IN Record บันทึกความดันเข้า (PSI) (bar)	0 PSI	0 PSI		
Pressure OUT Record บันทึกความดันออก (PSI) (bar)	0 PSI	160 PSI		
Pressure Relief Valve วาล์วระบายความดัน	✓	✓		
Safety Valve วาล์วความปลอดภัย	✓	✓		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	14V/13V	14V/14V		
Battery Amps Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0A/0A	1A/2A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal. (ถ้า N/A ไม่ใช้ / ปกติ X ผิด)

Done By / ทำการโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่ 23/2/19

Time / เวลา 14:20

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่ 13 MAR 2016

Time / เวลา 15:00

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่ 14 MAR 2016

Time / เวลา 15:00



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสำรองใช้ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)

Week / ปีที่ Month / เดือน ปีตาม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เครื่องสูบน้ำ 34 Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำหล่อเย็น (PSI) (bar)	✓	✓		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F) (C)	N/A	136 F / 59 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกความดันของน้ำมัน (PSI) (bar)	0 PSI / 0 bar	34 PSI / 5.35 bar		
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมัน (F) (C)	1 1/2" (1 1/2" L) 1 1/2" (1 1/2" L) N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน	✓	✓		
Smoke Condition สภาพควัน	✓	✓		
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำดี (F) (C)	414	411		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	✓	✓		
Grease & Bearing จาระบีและลูกปืน	✓	✓		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Phase Phase / Guide RS (Volts / Volt) ST TR N/A N/A N/A	RS 293 ST 244 TR 400 BN 290 SN 290 TN 290			
Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	44.9		
Frequency Stability ความถี่คงที่ (Hz)	N/A	✓		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓	✓		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Charger เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	✓	✓		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volt)	26.8	23.6		
Battery Amps Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	N/A	N/A		
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) เมตรชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (F) (C)	1240 m	124 h 10 m		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal. (ถ้า N/A ไม่ใช้ / ปกติ X ผิด)

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่ 26 MAR 2016

Time / เวลา 16:30

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่ 26 MAR 2016

Time / เวลา 16:30

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

Date / วันที่

Time / เวลา



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) High Zone Building / อาคาร เดอะแบริกซ์ สุขุมวิท 34
Week / สัปดาห์ 34 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเริ่มเครื่อง	Manual เลือกด้วยมือ	Automatic เลือกโดยอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายอากาศด้วยอากาศเย็น	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึก ความดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in. 1 1/2 in. 1 1/2 in. N/A			
Speed Record บันทึก ความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension บันทึก ความตึงสายพาน	/			
Smoke Condition บันทึก สภาพการเกิดควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำมันดีเซล	415			
Engine Operating Hour (Reading) บันทึก ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากไมล์)	57.2			
Vibration & Noise บันทึก การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing บันทึก การหล่อลื่นและลูกปืน	/			
Pressure IN Record บันทึก ความดันเข้า (PSI) (bar)	0 PSI			
Pressure OUT Record บันทึก ความดันออก (PSI) (bar)	0 PSI			
Pressure Relief Valve บันทึก การทำงานวาล์ว	/			
Solenoid Valve บันทึก การทำงานวาล์วแม่เหล็ก	/			
Battery Condition บันทึก สภาพแบตเตอรี่	/			
Quilled Water of Battery บันทึก น้ำที่รั่วจากแบตเตอรี่	/			
Battery Charger บันทึก การชาร์จแบตเตอรี่	/			
Battery Voltage Record บันทึก แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	14.1V / 14.1V			
Battery Ampere Record บันทึก กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0A / 0A			
Control Section / ควบคุม				
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ไม่ปกติ
Done By / ทำโดย : สมชาย งามเมือง Verified by / ตรวจสอบโดย : สมชาย งามเมือง
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ชื่อย่อ) : สมชาย งามเมือง Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ชื่อย่อ) : สมชาย งามเมือง
Date / วันที่ : 26 MAR 2026 Date / วันที่ : 26 MAR 2026
Time / เวลา : 15:30 Time / เวลา : 16:40



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) Low Zone Building / อาคาร เดอะแบริกซ์ สุขุมวิท 34
Week / สัปดาห์ 34 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเริ่มเครื่อง	Manual เลือกด้วยมือ	Automatic เลือกโดยอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายอากาศด้วยอากาศเย็น	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็น (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึก ความดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง	1 1/2 in. 1 1/2 in. 1 1/2 in. N/A			
Speed Record บันทึก ความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension บันทึก ความตึงสายพาน	/			
Smoke Condition บันทึก สภาพการเกิดควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำมันดีเซล	155			
Engine Operating Hour (Reading) บันทึก ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากไมล์)	-			
Vibration & Noise บันทึก การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A			
Grease & Bearing บันทึก การหล่อลื่นและลูกปืน	/			
Pressure IN Record บันทึก ความดันเข้า (PSI) (bar)	0 PSI			
Pressure OUT Record บันทึก ความดันออก (PSI) (bar)	0 PSI			
Pressure Relief Valve บันทึก การทำงานวาล์ว	/			
Solenoid Valve บันทึก การทำงานวาล์วแม่เหล็ก	/			
Battery Condition บันทึก สภาพแบตเตอรี่	/			
Quilled Water of Battery บันทึก น้ำที่รั่วจากแบตเตอรี่	/			
Battery Charger บันทึก การชาร์จแบตเตอรี่	/			
Battery Voltage Record บันทึก แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	14.1V / 13.8V			
Battery Ampere Record บันทึก กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	0A / 0A			
Control Section / ควบคุม				
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable / Normal X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ไม่ปกติ
Done By / ทำโดย : สมชาย งามเมือง Verified by / ตรวจสอบโดย : สมชาย งามเมือง
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ชื่อย่อ) : สมชาย งามเมือง Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ชื่อย่อ) : สมชาย งามเมือง
Date / วันที่ : 26 MAR 2026 Date / วันที่ : 26 MAR 2026
Time / เวลา : 15:40 Time / เวลา : 16:15



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
Week / สัปดาห์ : 8 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแบริดจ์ ศูนย์ 34
Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	N/A		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C)	N/A	115 F / 46 C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI / 0 bar	84 PSI / 5.7 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง (1) ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A	1 ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A	1 ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	/	/		
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	103	105		
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	/	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1477 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TR NA NA NA	385 ST 385 TR 400 PH 230 SN 230 TN 231		
Frequency Record บันทึกความถี่ (Hz)	NA	50 Hz		
Frequency Stability ความเสถียรของความถี่	NA	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.5	28.5		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	N/A	N/A		
Testing Period (Min) ช่วงเวลาที่ทดสอบ (นาที)	NA	10 นาที		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	125110 M	125116 M		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล)
Date / วันที่ 23/4/69
Time / เวลา 15:00

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล)
Date / วันที่ 24/4/69
Time / เวลา 15:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์)
Week / สัปดาห์ : 8 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569
Building / อาคาร เดอะแบริดจ์ ศูนย์ 34
Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบหล่อเย็น	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบหล่อเย็น (°C)	40 C / 100 F	40 C / 100 F		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (°C)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันของน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	20 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง (1) ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A	1 ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A	1 ถ้า 1/1 เต็ม, 1/1 N/A		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1400 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันดีเซล	433	441		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	57.5	57.6		
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A	N/A		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	0 PSI / 0 bar		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	120 PSI / 11 bar		
Pressure Relief Valve วาล์วระบายความดันเกิน	/	/		
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	13.1 / 13.1 V	14.1 / 14.1 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp)	1.1 / 1.1 A	1.1 / 1.1 A		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำเครื่องหมาย N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล)
Date / วันที่ 23/4/69
Time / เวลา 15:00

Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล)
Date / วันที่ 24/4/69
Time / เวลา 15:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องหมาย) Low Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ 23 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายน้ำด้วยอากาศ	N/A	/	/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายน้ำ	/	/	/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำ (C/F)	40 C / 100 F	80 C / 170 F	/	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A	/	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI	/	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่า: 1.4 ลิตร (1 N/A)	[] ค่า: 1.4 ลิตร (1 N/A)	/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A	/	9,700
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/	/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	41.9	ALL	/	
Engine Operating Hour (Reading) เมตรจำนวนชั่วโมงทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	43.1	43.1	/	หักลด
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	N/A	/	/	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	0 PSI / 0 bar	/	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)	0 PSI / 0 bar	180 PSI / 12.0 bar	/	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/	/	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/	/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	13 V / 13 V	14 V / 14 V	/	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0 A / 0 A	1 A / 2 A	/	
Remark / หมายเหตุ	ไม่พบข้อบกพร่อง			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ทำการตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 23/04/69
Time / เวลา 15:00
Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 24/04/69
Time / เวลา 15:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องหมาย) High Zone Sheet No. / แผ่นที่ 1
Week / สัปดาห์ 9 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายน้ำด้วยอากาศ	N/A	/	/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายน้ำ	/	/	/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำ (C/F)	40 C / 100 F	80 C / 170 F	/	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A	/	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI	/	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่า: 1.4 ลิตร (1 N/A)	[] ค่า: 1.4 ลิตร (1 N/A)	/	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	7300 RPM	/	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/	/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	44.2	48.9	/	
Engine Operating Hour (Reading) เมตรจำนวนชั่วโมงทำงานของเครื่อง (จากมิเตอร์)	57.9	57.5	/	
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	N/A	N/A	/	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI	/	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)	0 PSI	730 PSI	/	
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน	/	/	/	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/	/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	13 V / 14 V	14 V / 14 V	/	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0 A / 0 A	2 A / 2 A	/	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ทำการตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 09 MAR 2026
Time / เวลา 16:00
Verified by / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 20 MAR 2569
Time / เวลา 16:00



Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำในระบบระบายความร้อน	☒	☒	☒	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C)	N/A	131 F / 55 C	☒	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A	N/A	☒	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI / 0 bar	84 PSI / 5.85 bar	☒	
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1) 1 ลิตร, 1 ลิตร, 1 ลิตร	1) 1 ลิตร, 1 ลิตร, 1 ลิตร	☒	
Belt Tension ความตึงสายพาน	☒	☒	☒	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	☒	☒	☒	
Diesel Level Record ปริมาณน้ำมันดีเซล	41	A08	☒	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	☒	☒	☒	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	☒	☒	☒	
Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM	☒	
Voltage Record แรงดันไฟฟ้า (Phase-Phase / Phase-Neutral / Phase-Ground)	RS ST TR NA NA NA	RS 277 V ST 400 V TR 397 V BN 230 V SN 130 V TN 331 V	☒	
Frequency Record ความถี่ (Hz)	NA	50 Hz	☒	
Frequency Stability ความเสถียรของความถี่	NA	☒	☒	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.5	27.3	☒	
Battery Amperes Record แอมแปร์ของแบตเตอรี่ (DC Amp)	N/A	N/A	☒	
Testing Period (Min.) ช่วงเวลาการทดสอบ (นาที)	NA	10 min	☒	
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมาตร)	120 h 10 m	120 h 30 m	☒	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal, / ไม่ใช้, X ผิด
Recorded By / บันทึกโดย : 
Checked By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) : 
Date / วันที่ : 9/4/69
Time / เวลา : 16:00



Engine Fire Pump Weekly Checklist

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	☒	☐	
Coolant Water Level Record บันทึกปริมาณน้ำในระบบระบายความร้อน	☒	☒	☒	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C)	40 C / 100 F	30 C / 120 F	☒	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (°C)	N/A	N/A	☒	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI	☒	
Oil Level Record บันทึกปริมาณน้ำมันเครื่อง	1) 1 ลิตร, 1 ลิตร, 1 ลิตร	1) 1 ลิตร, 1 ลิตร, 1 ลิตร	☒	
Speed Record ความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A	☒	
Belt Tension ความตึงสายพาน	☒	☒	☒	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	☒	☒	
Diesel Level Record ปริมาณน้ำมันดีเซล	432	424	☒	
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมาตร)	-	-	☒	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	☒	☒	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	☒	☒	☒	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI	☒	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI	160 PSI	☒	
Pressure Relief Valve ตัวควบคุมแรงดัน	☒	☒	☒	
Solvent Valve ลิ้นชักตัว	☒	☒	☒	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Battery Charger ตัวชาร์จแบตเตอรี่	☒	☒	☒	
Battery Voltage Record แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	14V / 13V	14V / 14V	☒	
Battery Amperes Record แอมแปร์ของแบตเตอรี่ (DC Amp)	1 A / 0 A	1 A / 2 A	☒	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal, / ไม่ใช้, X ผิด
Done By / ทำการโดย : 
Checked By / ตรวจสอบโดย : 
Signature / ลงนาม (Tech. / วิศวกร) : 
Date / วันที่ : 9/4/69
Time / เวลา : 16:00



Generator Weekly Checklist

ใบงานการตรวจสัปดาห์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำพื้นที่
Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ ศูนย์ 34

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนเริ่มเครื่อง	Manual / เ็นเครื่องด้วยมือ	Automatic / เ็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (F) / (C)	N/A	62 C / 143 F		
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record / บันทึกแรงดันของน้ำมัน (PSI) / (bar)	0 PSI	89 PSI		
Oil Level Record / บันทึกระดับน้ำมัน	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	
Belt Tension / ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition / สภาพควัน	/	/	/	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	500	492		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/	/	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	/	/	/	
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1472 RPM		
Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้า (V)	RS ST TR RS ST TR	230 SN 230 TN 230		
Frequency Record / บันทึกความถี่ (Hz)	N/A	49.9 Hz		
Frequency Stability / ความเสถียรของความถี่	N/A	/	/	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.5V	28.5V	N/A	
Battery Amperes Record / บันทึกแอมแปร์ของแบตเตอรี่ (DC Amps)	N/A	10 mA		
Testing Period (Min.) / ระยะเวลาการทดสอบ (นาที)	N/A	10 min		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	4221 h 25m	4221 h 25m	64.9 57m	

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ผิดปกติ
Recorded By / บันทึกโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 30/4/69
Time / เวลา : 13:41

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 30/4/69
Time / เวลา : 14:16

Verified by / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 06 May 2569



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบงานการตรวจสัปดาห์ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำพื้นที่ (เครื่องสูบน้ำ)
Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ ศูนย์ 34

Sheet No. / แผ่นที่ : 1

Description / รายละเอียด	Before Start / ก่อนเริ่มเครื่อง	Manual / เ็นเครื่องด้วยมือ	Automatic / เ็นเครื่องอัตโนมัติ	Remark / หมายเหตุ
Air Cooled System / ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record / บันทึกระดับน้ำหล่อเย็น	/			
Water Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำหล่อเย็น (C/F)	40 C / 100 F	30 C / 80 F		
Oil Temperature Record / บันทึกอุณหภูมิของน้ำมัน (C/F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record / บันทึกแรงดันของน้ำมัน (PSI)	0 PSI	60 PSI		
Oil Level Record / บันทึกระดับน้ำมัน	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	() ลิตร () ลิตร () ลิตร () ลิตร	
Speed Record / บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A		
Belt Tension / ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition / สภาพควัน	N/A	/	/	
Diesel Level Record / บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	500	497		
Engine Operating Hour (Reading) / ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (การอ่านค่า)	213.9	213.9		
Vibration & Noise / การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	
Grease & Bearing / น้ำมันหล่อลื่นและแบริ่ง	/	/	/	
Pressure IN Record / บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI		
Pressure OUT Record / บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI	160 PSI		
Pressure Relief Valve / วาล์วระบายแรงดัน	/	/	/	
Securit Valve / วาล์วความปลอดภัย	/	/	/	
Battery Condition / สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery / น้ำกลั่นของแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger / เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record / บันทึกแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	12 / 12 Vol	10 / 11 Vol		
Battery Amperes Record / บันทึกแอมแปร์ของแบตเตอรี่ (DC Amps)	0.9 10.5	0.5 / 0.5 A		

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ผิดปกติ
Done By / ทำโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 30/4/69
Time / เวลา : 16:20

Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 30/4/69
Time / เวลา : 16:20

Verified by / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม : J. J. J. (Tenn. / 4th)
Date / วันที่ : 06 May 2569



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องสูบน้ำ) High Zone
Week / สัปดาห์ : 34 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแบริดจ์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำยาหล่อเย็น (CF)	✓ 30.0			
Water Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็น (CF)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (CF)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึก ความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	70 PSI			
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง ()	1 1/2 in. () N/A			
Speed Record บันทึก ความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน	1800 RPM			
Smoke Condition สภาพการมีควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำยาดีเซล	750			
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากตัววัด)	59.7			
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	N/A			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	✓			
Pressure IN Record บันทึก ความดันน้ำเข้า (PSI) (bar)	6			
Pressure OUT Record บันทึก ความดันน้ำออก (PSI) (bar)	0			
Pressure Relief Valve วาล์วระบายความดันเกิน	✓			
Speed Voltage ความเร็วและแรงดันไฟฟ้า	✓			
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓			
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นสำหรับแบตเตอรี่	✓			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓			
Battery Voltage Record บันทึก แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	12 / 12.1 V			
Battery Amperes Record บันทึก กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0.5 / 0.5			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal (ยกเว้น N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ)
Done By / ผู้ดำเนินการ :
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ชื่อย่อ) : P. P. P.
Date / วันที่ : 30/5/69
Time / เวลา : 19.00

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ชื่อย่อ) : P. P. P.
Date / วันที่ : 30/5/69
Time / เวลา : 19.00



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์

Week / สัปดาห์ : 34 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแบริดจ์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึก ระดับน้ำยาหล่อเย็น	✓			
Water Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำยาหล่อเย็น (F) / (C)	N/A			
Oil Temperature Record บันทึก อุณหภูมิของน้ำมันเครื่อง (F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึก ความดันน้ำมันเครื่อง (PSI) (bar)	0 PSI			
Oil Level Record บันทึก ระดับน้ำมันเครื่อง ()	1 1/2 in. () N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน	✓			
Smoke Condition สภาพการมีควัน	✓			
Diesel Level Record บันทึก ระดับน้ำยาดีเซล	497			
Vibration & Noise การสั่นและเสียงดัง	✓			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	✓			
Speed Record บันทึก ความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM			
Voltage Record บันทึก แรงดันไฟฟ้า (Phase Phase / Phase ST (Volts / โวลต์))	RS ST TR 379 ST 209 TR 397			
Frequency Record บันทึก ความถี่ (Hz)	N/A			
Frequency Stability เสถียรภาพความถี่ไฟฟ้า	N/A			
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	✓			
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นสำหรับแบตเตอรี่	✓			
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	✓			
Battery Voltage Record บันทึก แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Volts)	24.0 V			
Battery Amperes Record บันทึก กระแสไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (DC Amp.)	N/A			
Testing Period (Min.) จำนวนชั่วโมงการทดสอบ (นาที)	N/A			
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์	125 ชั่วโมง			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal (ยกเว้น N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ)
Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ชื่อย่อ) : P. P. P.
Date / วันที่ : 8/5/69
Time / เวลา : 16.30

Verified By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ชื่อย่อ) : P. P. P.
Date / วันที่ : 8/5/69
Time / เวลา : 16.30

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) High Zone Building / อาคาร เดอะแควสท์ สุขุมวิท 34
 Week / สัปดาห์ : Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/	/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F	50 C / 140 F	50 C / 140 F	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A	N/A	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	60 PSI	60 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง (PSI)	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	N/A	N/A	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/	/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	747	744	744	
Engine Operating Hour (Reading) สัปดาห์การทำงานเครื่อง (จากไมเตอร์)	57.8	-	-	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/	/	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI	0 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI	170 PSI	170 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วระบายความดันเกิน	/	/	/	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/	/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	14V/14V	14V/14V	14V/14V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0A/0A	2A/2A	2A/2A	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. /ปกติ X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
 Date / วันที่ : 8/5/69
 Time / เวลา : 16:30

Checked By / ตรวจสอบโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
 Date / วันที่ : 11 พ.ค. 2569
 Time / เวลา : 16:30

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) Low Zone Building / อาคาร เดอะแควสท์ สุขุมวิท 34
 Week / สัปดาห์ : Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual เดินเครื่องด้วยมือ	Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/	/	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/	/	
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F	50 C / 140 F	50 C / 140 F	
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A	N/A	N/A	
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	70 PSI	70 PSI	
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง (PSI)	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	[] ค่า, [] เดิม, [] N/A	
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	-	-	
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/	/	
Smoke Condition สภาพหมอกควัน	N/A	/	/	
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	497	494	494	
Engine Operating Hour (Reading) สัปดาห์การทำงานเครื่อง (จากไมเตอร์)	-	-	-	
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	N/A	N/A	
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/	/	
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) / (bar)	0 PSI	0 PSI	0 PSI	
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) / (bar)	0 PSI	160 PSI	160 PSI	
Pressure Relief Valve วาล์วระบายความดันเกิน	/	/	/	
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว	/	/	/	
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/	/	
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/	/	
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	13V/14V	14V/14V	14V/14V	
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	0A/0A	2A/2A	2A/2A	
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. /ปกติ X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
 Date / วันที่ : 8/5/69
 Time / เวลา : 16:30

Checked By / ตรวจสอบโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง) :
 Date / วันที่ : 11 พ.ค. 2569
 Time / เวลา : 16:30

Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
 Week / สัปดาห์ : 2 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสทอรี่ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/		
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C)	N/A	116°F / 48.2		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (°F)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI) (bar)	0 PSI	82 PSI / 5.7 bar		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง () ถ้า / / / / / N/A	() ถ้า / / / / / N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	/	/		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	49.4	49.1		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	/	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM	1500 RPM		
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า (Volts) (V)	RS ST TR N/A N/A N/A	RS ST TR 230 230 230		
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	N/A	50.0 HZ		
Frequency Stability ความคงตัวของความถี่	N/A	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	28.3 V	28.5 V		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	N/A	N/A		
Testing Period (Min.) จำนวนเวลาที่ทดสอบ (นาที)	N/A	10 min.		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	129 h 44 m	124 h 53 m		
Remark / หมายเหตุ				

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
 Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, นามสกุล)
 Date / วันที่ 21/5/69
 Time / เวลา 16:30
 Checked By / ตรวจสอบชื่อ
 Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, นามสกุล)
 Date / วันที่ 22/5/69
 Time / เวลา 16:30

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องขอยนต์) High Zone
 Week / สัปดาห์ : 2 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสทอรี่ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☒ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	N/A	/	N/A	
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน	/	/		
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (°C)	40 C / 100 F	150°F 140°C		
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (°C)	N/A	N/A		
Oil Pressure Record บันทึกความดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI	65 PSI		
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง () ถ้า / / / / / N/A	() ถ้า / / / / / N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A	1800 RPM		
Belt Tension ความตึงสายพาน	/	/		
Smoke Condition สภาพเขม่าควัน	N/A	/		
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	74.4	74.1		
Engine Operating Hour (Reading) ชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	57.9	58		
Vibration & Noise การสั่นสะเทือนและเสียง	N/A	/		
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน	/	/		
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) (bar)	0.81 bar	0.81 bar		
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) (bar)	0.81 bar	1.80 PSI / 1.3 bar		
Pressure Relief Valve วาล์วความปลอดภัย	/	/		
Sensor Valve เซ็นเซอร์ วาล์ว	/	/		
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่	/	/		
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่	/	/		
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่	/	/		
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	14.14 DCV	14.14 DCV		
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	2.12 DC A	2.12 DC A		
Remark / หมายเหตุ	20 นาที หัวฉีดฉีดน้ำได้ปกติ			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Done By / ลงบันทึกชื่อ
 Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, นามสกุล)
 Date / วันที่ 21/5/69
 Time / เวลา 15:00
 Checked By / ตรวจสอบชื่อ
 Signature / ลงชื่อ (ชื่อ, นามสกุล)
 Date / วันที่ 22/5/69
 Time / เวลา 16:30



Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องชนิด) Low Zone
Week / สัปดาห์ : 3 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เลขรหัส ตู้สูบน้ำ 34 Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☒	Automatic ☐	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายความร้อนอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 PSI			
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, 1.1 เด็ม, [] N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพหมอกควัน				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	49.4			
Engine Operating Hour (Reading) เลขจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	43.1			
Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียง				
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน				
Pressure IN Record บันทึกแรงดันน้ำเข้า (PSI) (bar)	8 PSI / 0.5 bar			
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันน้ำออก (PSI) (bar)	160 PSI / 11 bar			
Pressure Relief Valve วาล์วควบคุมแรงดัน				
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	14.14 DCV			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	11.2 DC Amp			
Remark / หมายเหตุ	ตรวจสอบพร้อมทั้งการเติมน้ำมัน, 1 ชั่วโมง 1, 2			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Done By / ทำบันทึกโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/05/69 Time / เวลา : 16.00
Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกร) :
Date / วันที่ : 22/05/69 Time / เวลา : 12.10.2569



Generator Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองประจำสัปดาห์
Week / สัปดาห์ : 1 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เลขรหัส ตู้สูบน้ำ 34 Sheet No. / แผ่นที่ 1

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	Manual ☐	Automatic ☐	Remark หมายเหตุ
Air Cooled System ระบบระบายความร้อนอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายความร้อน				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายความร้อน (F/C)	N/A			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในน้ำมันเครื่อง (F)				
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันในน้ำมันเครื่อง (PSI) (bar)	0 PSI / 0 bar			
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, 1.1 เด็ม, [] N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพหมอกควัน				
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำในถังเชื้อเพลิง	49.1			
Vibration & Noise การสั่นไหวและเสียง				
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน				
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	0 RPM			
Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้า Phase Phase / Phase ST (Volts / โวลต์)	RS ST TR NA NA NA			
Frequency Record บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	50.0 HZ			
Frequency Stability ความถี่ไฟฟ้าคงที่				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นในแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Volts)	26.8 V			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	N/A			
Testing Period (Min.) จำนวนการทดสอบ (นาที)	N/A			
Engine Operating Hour (Reading) เลขจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	124 h 54 m			
Remark / หมายเหตุ	12 มิ.ย. 7569			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
Recorded By / บันทึกโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง) :
Date / วันที่ : 21/06/69 Time / เวลา : 15.00
Checked By / ตรวจสอบโดย :
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกร) :
Date / วันที่ : 12 มิ.ย. 7569

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) Low Zone
 Week / สัปดาห์ : 9 Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะครสท์ สุขุมวิท 34

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) High Zone
 Week / สัปดาห์ : Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะครสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายน้ำเย็นอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายน้ำเย็น				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำเย็น (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำเย็น (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	0 Psi			
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพน้ำควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำดีเซล	49.1			
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)	43.1			
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน				
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)	10 Psi / 0.6 bar			
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)	0 Psi / 0 bar			
Pressure Relief Valve หัวจ่ายวาล์วบรรเทา				
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Vols)	12.12 DC.V			
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)	2.2 DC.A			
Remark / หมายเหตุ	* 10 ลิ้นน้ำยาหล่อลื่น จีอี			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech./ช่าง) :
 Date / วันที่ : 11/06/19 Time / เวลา : 14:55

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech./ช่าง) :
 Date / วันที่ : 11/06/19 Time / เวลา : 14:55

Engine Fire Pump Weekly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงประจำสัปดาห์ (เครื่องยนต์) High Zone
 Week / สัปดาห์ : Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะครสท์ สุขุมวิท 34

Description / รายละเอียด	Before Start ก่อนการเดินเครื่อง	☐ Manual เดินเครื่องด้วยมือ	☐ Automatic เดินเครื่องอัตโนมัติ	Remark หมายเหตุ
Air Cold System ระบบระบายน้ำเย็นอากาศ	N/A			
Coolant Water Level Record บันทึกระดับน้ำในระบบระบายน้ำเย็น				
Water Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำเย็น (C/F)	40 C / 100 F			
Oil Temperature Record บันทึกอุณหภูมิในระบบระบายน้ำเย็น (C/F)	N/A			
Oil Pressure Record บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
Oil Level Record บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	[] ค่ำ, [] เต็ม, [] N/A			
Speed Record บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	N/A			
Belt Tension ความตึงสายพาน				
Smoke Condition สภาพน้ำควัน	N/A			
Diesel Level Record บันทึกระดับน้ำดีเซล				
Engine Operating Hour (Reading) แสดงจำนวนการทำงานของเครื่องยนต์ (จากมิเตอร์)				
Vibration & Noise การสั่นและเสียง	N/A			
Grease & Bearing จารบีและลูกปืน				
Pressure IN Record บันทึกแรงดันเข้า (PSI) / (bar)				
Pressure OUT Record บันทึกแรงดันออก (PSI) / (bar)				
Pressure Relief Valve หัวจ่ายวาล์วบรรเทา				
Solenoid Valve โซลินอยด์ วาล์ว				
Battery Condition สภาพแบตเตอรี่				
Distilled Water of Battery น้ำกลั่นของแบตเตอรี่				
Battery Charger ชุดชาร์จแบตเตอรี่				
Battery Voltage Record บันทึกแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Vols)				
Battery Amperes Record บันทึกกระแสไฟฟ้าแบตเตอรี่ (DC Amp.)				
Remark / หมายเหตุ	* 20 ลิ้นน้ำยาหล่อลื่น จีอี			

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech./ช่าง) :
 Date / วันที่ : 11/06/19 Time / เวลา : 14:55

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ
 Done By / ทำบันทึกโดย :
 Signature / ลงชื่อ (Tech./ช่าง) :
 Date / วันที่ : 11/06/19 Time / เวลา : 14:55

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผนที่ 1

Date / วันที่ 18 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแควนท์ สุขุมวิท 34

พื้นที่	สถานที่ตั้ง	การแจ้งเตือน (AC)		การแจ้งเตือน (DC)		การแจ้งเตือน (LED)		การแจ้งเตือน (N/A)		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
26	ห้องเครื่องจักร	X		X		X		X		11/28/2569
26	หน้าลิฟต์ชั้น 26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	บันไดหนีไฟ ST-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	บันไดหนีไฟ ST-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	ห้องลิฟต์เครื่องปรับอากาศ	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	หน้าลิฟต์ชั้น 26	X		X		X		X		
26	ทางขึ้นลิฟต์ Sky Lounge									
27	ห้องชาบีบี									
27	หน้าลิฟต์ชั้น 27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27	ทางขึ้นลิฟต์ชั้น 27	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27	บันไดหนีไฟ ST-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
27	บันไดหนีไฟ ST-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	ห้องชาบีบี									
26	หน้าลิฟต์ชั้น 26	X		X		X		X		
26	ทางขึ้นลิฟต์ชั้น 26	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	บันไดหนีไฟ ST-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
26	บันไดหนีไฟ ST-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	ห้องชาบีบี									
25	หน้าลิฟต์ชั้น 25	X		X		X		X		11/28/2569
25	ทางขึ้นลิฟต์ชั้น 25	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	บันไดหนีไฟ ST-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
25	บันไดหนีไฟ ST-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	ห้องชาบีบี									
24	หน้าลิฟต์ชั้น 24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	ทางขึ้นลิฟต์ชั้น 24	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	บันไดหนีไฟ ST-1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
24	บันไดหนีไฟ ST-2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / ถูกต้อง N/A ถ้าไม่มีปัญหา, / ไม่ดี X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)

Date / วันที่ 18/1/69

Date / วันที่ 19/1/69

Date / วันที่ 4/2/69

Time / เวลา 10.31

Time / เวลา 9.00

Time / เวลา 4.9.2569

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 18 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

จุด	สถานที่ตั้ง	หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
23	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
23	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
22	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
21	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
20	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
19	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 15:15

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 9:00

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 19:00

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 18 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

จุด	สถานที่ตั้ง	หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หลอดไฟฉุกเฉิน (E-20-230 Volt)		สวิตช์ฉุกเฉิน		หมายเหตุ
		ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
18	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
18	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
17	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
16	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
15	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ห้องจอยท์	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
14	หน้าลิฟต์ชั้น 4	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ทางเดินส่วนกลาง	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	บันไดหนีไฟ ST1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	บันไดหนีไฟ ST2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 9:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 9:00

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 19/01/19
Time / เวลา 19:00



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 19 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ				ชนิดหลอดไฟ				หมายเหตุ
		ชนิด	ไม่พบ	พบ	ไม่พบ	ชนิด	ไม่พบ	พบ	ไม่พบ	
12A	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12A	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12A	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12A	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
12	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
11	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
11	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
11	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
10	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
10	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
10	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
9	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
9	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
9	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 19:21

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 9:00

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 9:00



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 5

Date / วันที่ 19 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ชนิดหลอดไฟ				ชนิดหลอดไฟ				หมายเหตุ
		ชนิด	ไม่พบ	พบ	ไม่พบ	ชนิด	ไม่พบ	พบ	ไม่พบ	
8	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
8	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
8	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
8	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
7	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
7	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
7	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
6	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
6	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
6	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
5	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
5	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
5	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องประชุมใหญ่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องโถงลิฟต์	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
4	ทางเดิน	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
4	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	
4	บันไดหนีไฟ	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 9:00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 9:00

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/1/19

Time / เวลา 9:00



Sheet No. / แผ่นที่ 2

Emergency Light Monthly Checklist

ใบตรวจสอบการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 12/2/69 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				ระบบไฟฉุกเฉิน				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	
23	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
23	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
22	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
21	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
20	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
19	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ผิดปกติ, / ปกติ, X ผิด

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 19:40

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 7:00

Verified by / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 7:00



Sheet No. / แผ่นที่ 3

Emergency Light Monthly Checklist

ใบตรวจสอบการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 12/2/69 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแอสท์ สุขุมวิท 34

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				ระบบไฟฉุกเฉิน				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	
18	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
18	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
17	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
16	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
16	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
15	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
15	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ห้องควบคุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
14	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
14	ห้องควบคุม	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ผิดปกติ, / ปกติ, X ผิด

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 19:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 19:00

Verified by / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (ชื่อ / ฐาน)
Date / วันที่ 12/2/69
Time / เวลา 19:00



Sheet No. / แผ่นที่ 4

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

จุด	ตำแหน่ง	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				ระบบไฟฉุกเฉิน				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ, X ผิด

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 16:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 17:00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 17:00



Sheet No. / แผ่นที่ 5

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 12 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

จุด	ตำแหน่ง	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				ระบบไฟฉุกเฉิน				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	แบตเตอรี่ (V)	แบตเตอรี่ (A)	แบตเตอรี่ (Hr)	แบตเตอรี่ (Min)	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้ / ปกติ, X ผิด

Recorded By / บันทึกชื่อ
Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 16:00

Checked By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 17:00

Verified By / ตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / วิศวกร)
Date / วันที่ 12/12/69
Time / เวลา 17:00



Emergency Light Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Building / อาคาร เดอะแควตส์ สุขุมวิท 34

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal: X Abnormal: not marked N/A: Not Applicable. / Blank: X Invalid

Recorded By / จดบันทึกโดย

Verified by / 已验证

Signature / คาบเย็น (Tech Sop / วันนัดทำ)

Signature: _____

2011/10/20

01/07/10
2010

Date / วันที่ 14/12/2564

Date / วันที่ ๑๗/๑๒/๖๖

[illegible]

1999-2000

F-ENG-PEE-015



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ 21/10/19 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 4

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				ระบบสำรองไฟ (Backup Power System)				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (Battery)	ไฟ LED (LED)	ตัวควบคุม (Controller)	การชาร์จ (Charging)	แบตเตอรี่ (Battery)	ไฟ LED (LED)	ตัวควบคุม (Controller)	การชาร์จ (Charging)	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12A	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
12	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
11	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ผิด

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 13:09

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 14:30

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 14:30



Emergency Light Monthly Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน
Date / วันที่ 21/10/19 Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะเทรสต์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 5

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				ระบบสำรองไฟ (Backup Power System)				หมายเหตุ
		แบตเตอรี่ (Battery)	ไฟ LED (LED)	ตัวควบคุม (Controller)	การชาร์จ (Charging)	แบตเตอรี่ (Battery)	ไฟ LED (LED)	ตัวควบคุม (Controller)	การชาร์จ (Charging)	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ห้องรับแขก	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ผิด

Recorded By / บันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 13:52

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 14:30

Verified by / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่างเทคนิค)

Date / วันที่ 21/10/19

Time / เวลา 14:30



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจพบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะเทรพท์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 5

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				หมายเหตุ
		เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	
8	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
8	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
7	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
7	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
8	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
6	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
5	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
5	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
4	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึก

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 12/04/69

Time / เวลา 11.00

Checked By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 17/4/69

Time / เวลา 17.30

Verified by / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 20/04/69

Time / เวลา 17.30



Sheet No. / แผ่นที่ 6

Building / อาคาร เดอะเทรพท์ สุขุมวิท 34

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจพบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Date / วันที่ Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

จุด	สถานที่	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light System)				หมายเหตุ
		เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	เปิด	ไม่เปิด	
4	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
4	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
3	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
3	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
2	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
2	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	ห้องรับแขก	✓		✓		✓		✓		
1	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
1	ห้องรับแขก	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึก

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 19/04/69

Time / เวลา 18.00

Checked By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 17/4/69

Time / เวลา 17.30

Verified by / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (นาม, นามสกุล)

Date / วันที่ 20/04/69

Time / เวลา 17.30

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแบบแสวงจุกเงินประจำเดือน

Date / วันที่ 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแควตส์ สุขุมวิท 34

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

[Signature]

81/5/69

Date / Time	Location
11/10	Don

Time / Year	Time / Year
1980	1980
1981	1981
1982	1982
1983	1983
1984	1984
1985	1985
1986	1986
1987	1987
1988	1988
1989	1989
1990	1990
1991	1991
1992	1992
1993	1993
1994	1994
1995	1995
1996	1996
1997	1997
1998	1998
1999	1999
2000	2000
2001	2001
2002	2002
2003	2003
2004	2004
2005	2005
2006	2006
2007	2007
2008	2008
2009	2009
2010	2010
2011	2011
2012	2012
2013	2013
2014	2014
2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	2019
2020	2020
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024
2025	2025
2026	2026
2027	2027
2028	2028
2029	2029
2030	2030
2031	2031
2032	2032
2033	2033
2034	2034
2035	2035
2036	2036
2037	2037
2038	2038
2039	2039
2040	2040
2041	2041
2042	2042
2043	2043
2044	2044
2045	2045
2046	2046
2047	2047
2048	2048
2049	2049
2050	2050
2051	2051
2052	2052
2053	2053
2054	2054
2055	2055
2056	2056
2057	2057
2058	2058
2059	2059
2060	2060
2061	2061
2062	2062
2063	2063
2064	2064
2065	2065
2066	2066
2067	2067
2068	2068
2069	2069
2070	2070
2071	2071
2072	2072
2073	2073
2074	2074
2075	2075
2076	2076
2077	2077
2078	2078
2079	2079
2080	2080
2081	2081
2082	2082
2083	2083
2084	2084
2085	2085
2086	2086
2087	2087
2088	2088
2089	2089
2090	2090
2091	2091
2092	2092
2093	2093
2094	2094
2095	2095
2096	2096
2097	2097
2098	2098
2099	2099
2100	2100

Verified by / www.audible.co.uk

Signature of the Chief of Police

[Signature]

0000 1330 10
Small ad

Date / Time

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal, N/A Not Available, / Unk. X Unknown

Recorded By / จดบันทึกโดย
Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / วิชา)

১৯৫৩
১৯৫৩

11/15/69
69/5/69

Date / year 2010
 Date / year 19. 5A

Time / 1287 1287 2.00

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature/ชื่อที่เซ็น / AMV ชัยฤกษ์ รณนาค

By Name _____

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6067-0711-0 Date / Time / Page

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Date / วันที่ 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะครีส์ต สุขุมวิท 34

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				การแจ้งเตือน			
		แบตเตอรี่สำรอง (V)	แบตเตอรี่สำรอง (A)	แบตเตอรี่สำรอง (C)	แบตเตอรี่สำรอง (D)	แบตเตอรี่สำรอง (E)	แบตเตอรี่สำรอง (F)	แบตเตอรี่สำรอง (G)	แบตเตอรี่สำรอง (H)
18	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. /ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12

Verified by / อนุมัติโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12

Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 4

Date / วันที่ 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะครีส์ต สุขุมวิท 34

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน				การแจ้งเตือน			
		แบตเตอรี่สำรอง (V)	แบตเตอรี่สำรอง (A)	แบตเตอรี่สำรอง (C)	แบตเตอรี่สำรอง (D)	แบตเตอรี่สำรอง (E)	แบตเตอรี่สำรอง (F)	แบตเตอรี่สำรอง (G)	แบตเตอรี่สำรอง (H)
12A	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12A	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	ห้องเช่า	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. /ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12

Verified by / อนุมัติโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 31/5/69
Time / เวลา 14:12



Emergency Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบแสงสว่างฉุกเฉินประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 6

Date / วันที่ ๕9 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Date / วันที่ 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะแครสท์ สุขุมวิท 34

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / จดบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / ภาววิทยา)

Date / วันที่ 31/5/69

Date / Day / Month / Year

Time / 1997

5077 2024 1 0



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 18 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ดับเพลิง	Water Valves / วาล์ว	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบห้อยไว้	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้กระจกกุญแจ
1	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
1	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
2	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
2	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
3	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
3	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
4	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
4	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
5	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
5	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
6	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
6	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
7	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
7	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
8	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
8	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
9	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
9	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
10	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
10	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
11	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
11	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
12	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓
12	ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓	-	✓

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ผู้บันทึกข้อมูล

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech / ช่าง)

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature / ลงนาม (ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 18/1/69

Date / วันที่ 19/01/69

Date / วันที่ 18/1/69

Time / เวลา 13.00

Time / เวลา 9.00

Time / เวลา 13.59



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สยามวิท 34

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

mal. X Abnormal / ကုန်ကျခံနိုင်မှု

Checked By / ตรวจสอบโดย

Confidentiality of information (1 point) 100%

11/11/2023

ໄລ່ປາກີ

For more information, contact: **Michelle Williams** at 603.281.6100

Small Business

Date / วันที่ 19/01/69

CONFIDENTIAL



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจลงบันทึกสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 12/12/19 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบหัวจับ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / ประตู / กุญแจ
1	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
1	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
2	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
2	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
3	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
3	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
4	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
4	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
5	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
5	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
6	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
6	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
7	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
7	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
8	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
8	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
9	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
9	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
10	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
10	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
11	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
11	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
12	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
12	สโตร์ดับเพลิง ST 2							

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึก

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 13:56

Checked By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sg. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 16:00

Verified By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sg. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 16:00



Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจลงบันทึกสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 12/12/19 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังแก๊สดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบหัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบหัวจับ	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่ว/ซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้ / ประตู / กุญแจ
13	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
13	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
14	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
14	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
15	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
15	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
16	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
16	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
17	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
17	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
18	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
18	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
19	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
19	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
20	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
20	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
21	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
21	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
22	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
22	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
23	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
23	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
24	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
24	สโตร์ดับเพลิง ST 2							
25	สโตร์ไฟร์ มาน บัฟ							
25	สโตร์ดับเพลิง ST 2							

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึก

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 15:00

Checked By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sg. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 16:00

Verified By / ตรวจสอบ

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sg. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 12/12/19

Time / เวลา 15:59



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Date / วันที่ Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 2
Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบขด	Hose Rack / ตะกร้าเก็บสายฉีด	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
13	ส้วม FIRE MAN 13F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
13	ส้วม FIRE MAN 13F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
14	ส้วม FIRE MAN 14F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
14	ส้วม FIRE MAN 14F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
15	ส้วม FIRE MAN 15F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
15	ส้วม FIRE MAN 15F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
16	ส้วม FIRE MAN 16F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
16	ส้วม FIRE MAN 16F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
17	ส้วม FIRE MAN 17F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
17	ส้วม FIRE MAN 17F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
18	ส้วม FIRE MAN 18F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
18	ส้วม FIRE MAN 18F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
19	ส้วม FIRE MAN 19F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
19	ส้วม FIRE MAN 19F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
20	ส้วม FIRE MAN 20F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
20	ส้วม FIRE MAN 20F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
21	ส้วม FIRE MAN 21F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
21	ส้วม FIRE MAN 21F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
22	ส้วม FIRE MAN 22F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
22	ส้วม FIRE MAN 22F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
23	ส้วม FIRE MAN 23F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
23	ส้วม FIRE MAN 23F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
24	ส้วม FIRE MAN 24F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
24	ส้วม FIRE MAN 24F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
25	ส้วม FIRE MAN 25F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
25	ส้วม FIRE MAN 25F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 9/3/69
Time / เวลา 16:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Super / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 9/3/69
Time / เวลา 16:00

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่
Time / เวลา



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน
Date / วันที่ Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 2
Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบขด	Hose Rack / ตะกร้าเก็บสายฉีด	Nozzle / หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
26	ส้วม FIRE MAN 26F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
26	ส้วม FIRE MAN 26F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
27	ส้วม FIRE MAN 27F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
27	ส้วม FIRE MAN 27F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
28	ส้วม FIRE MAN 28F	/	/	/	N/A	/	/	/	/
1	ห้อง MOB	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ห้อง Generator	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ห้องลิฟต์	/	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / บันทึกโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 9/3/69
Time / เวลา 16:00

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Super / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 9/3/69
Time / เวลา 16:00

Verified By / ควบคุมตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (BM / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่
Time / เวลา



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 15/12/69 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / รางสายฉีด	Nozzle / หัวฉีด	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้กระจกกุญแจ
1	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
1	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
2	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
3	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
4	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
4	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
5	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
5	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
6	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
6	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
7	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
7	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
8	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
8	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
9	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
9	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
10	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
10	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
11	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
11	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
12	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
12	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. / Normal. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 15/12/69

Time / เวลา 14.05

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 17/12/69

Time / เวลา 17.00

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ 20 Dec 2569

Time / เวลา



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 17/12/69 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบม้วน	Hose Rack / รางสายฉีด	Nozzle / หัวฉีด	Leakage / Seal / รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key / ตู้กระจกกุญแจ
13	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
13	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
14	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
14	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
15	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
15	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
16	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
16	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
17	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
17	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
18	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
18	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
19	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
19	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
20	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
20	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
21	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
21	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
22	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
22	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
23	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
23	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
24	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
24	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
25	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/
25	ตู้เก็บสายฉีด ST 2	/	/	/	N/A	/	/	/

Remark / หมายเหตุ

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่ใช้. / Normal. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 17/12/69

Time / เวลา 17.30

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 17/12/69

Time / เวลา 17.30

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ดูแลอาคาร)

Date / วันที่ 20 Dec 2569

Time / เวลา



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 12/12/19 Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบ หัวเข้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
25	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
26	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
27	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
27	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
28	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
1	ชั้น 1008		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ชั้น Generator		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ชั้นลิฟต์		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 12/12/19
Time / เวลา 14:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 12/12/19
Time / เวลา 17:30

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 20/12/19



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 01/01/20 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569 Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Floor / ชั้น	Location / สถานที่	Fire Extinguisher / ถังเคมีดับเพลิง	Water Valves / วาล์วน้ำ	Hose Reel / สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack / สายฉีดแบบ หัวเข้าใบ	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
1	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
1	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
2	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
2	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
3	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
3	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
4	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
4	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
5	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
5	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
6	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
6	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
7	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
7	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
8	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
8	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
9	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
9	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
10	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
10	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
11	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
11	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
12	หน้า FIRE MAN BUILD				N/A				
12	หน้าประตูลิฟต์ ST 2				N/A				
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ใช้, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 01/01/20
Time / เวลา 9:00

Checked By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 01/01/20
Time / เวลา 9:00

Verified By / ตรวจสอบชื่อ
Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)
Date / วันที่ 01/01/20
Time / เวลา 9:00



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 31/5/19 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
13	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
13	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
14	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
14	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
15	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
15	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
16	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
16	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
17	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
17	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
18	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
18	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
19	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
19	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
20	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
20	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
21	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
22	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
22	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
23	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
24	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
24	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
25	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
25	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรอย, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ฐานบันทึกข้อมูล

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31/5/19

Time / เวลา 14:00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 01 JUN 2019

Time / เวลา 9:00

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 01 JUN 2019

Time / เวลา 09:00



Fire Hose Cabinet Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงประจำเดือน

Date / วันที่ 31/5/19 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Floor ชั้น	Location สถานที่	Fire Extinguisher ถังดับเพลิง	Water Valves วาล์วน้ำ	Hose Reel สายฉีดแบบ หัวหมุน	Hose Rack สายฉีดแบบ ห้อยไว้	Nozzle หัวฉีดน้ำ	Leakage / Seal รอยรั่วและซีล	Cabinet / Glass / Key	
								ตู้	กุญแจ
26	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
26	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
27	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
27	หน้าประตูชั้น ST 2	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
28	หน้า FIRE MAN Bldg	✓	✓	✓	N/A	✓		✓	✓
1	ห้อง MDG	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ห้อง Generator	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1	ห้องเก็บลิ้น	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remark / หมายเหตุ									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่มีรอย, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ฐานบันทึกข้อมูล

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 31/5/19

Time / เวลา 14:00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 01 JUN 2019

Time / เวลา 9:00

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (BM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 01 JUN 2019

Time / เวลา 09:00



Sheet No. / แผ่นที่ 1

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบบ่อ

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	Time เวลา	Status Record บันทึกค่า		Adding / การเติม		Condition of Equipment / อุปกรณ์		Recorded By บันทึก	Checked By Toch. Sup. ตรวจสอบโดย ช่างบ่อ
		QL (1-1.5)	PH (7.2-7.8)	Chlorine คลอรีน (ppm)	Soda Ash โซดาแอส (kg)	Pump Set ชุดปั๊ม	Pressure Tank ถังแรงดัน (PSI) ชุดถังแรงดัน		
16/2569	8:10	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
20/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
30/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
40/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
50/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
60/2569	10:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
70/2569	8:27	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
80/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
90/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
110/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
120/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
130/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
140/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
150/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
160/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
170/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
180/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
190/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
200/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
210/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
220/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
230/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
240/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
250/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
260/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
270/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
280/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
290/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓
300/2569	9:00	9.0	6.8	-	-	✓	No.1	✓	✓

Remark / หมายเหตุ	รวม
Used within month / Reman (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / ใช้ภายในเดือน)	
Chlorine (คลอรีน) Kg	Powder (สารเคมี) Kg / Line
Soda Ash (โซดาแอส) Kg	Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) Kg

Note : Please Mark NA if not applicable. / Normal X Abnormal / ระบุ NA ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ไม่ปกติ

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (Bal. / ผู้จัดการอาคาร)
Date / วันที่ 03 มิ.ย. 2569



Sheet No. / แผ่นที่ 1

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจประจำวัน

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / เติมน้ำ		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์		Recorded By	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (mg)	Soda Ash โซดาแอส (kg)	Pump Set ชุดปั๊ม	Filter Set ชุดไส้กรอง	By บันทึก	Checked By ตรวจสอบโดย
16/2569	08:00	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
26/2569	07:00	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
36/2569	08:10	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
46/2569	08:10	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
56/2569	08:10	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
66/2569	10:00	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
76/2569	8:26	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
86/2569	8:09	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
96/2569	8:09	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
10/2569	7:09	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
11/2569	9:09	9.0	6.5	-	-	✓	✓	SMW	SMW
12/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
13/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
14/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
15/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
16/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
17/2569	08:15	9.0	7.2	-	-	✓	✓	SMW	SMW
18/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
19/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
20/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
21/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
22/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
23/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
24/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
25/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
26/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
27/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
28/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
29/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW
30/2569	8:00	9.0	6.8	-	-	✓	✓	SMW	SMW

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / เหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg Powder (สารฟอก) _____ Kg / Liter

Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg Sodium Carbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg

Note : Please Mark NA if not applicable / Normal X Abnormal / กรุณาใช้ NA ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ไม่ปกติ

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติโดย (ผู้ตรวจสอบ) _____

Date / วันที่ 10-3 มิ.ย. 2569



Sheet No. / แผ่นที่ 1

Swimming Pool Daily Checklist

ใบรายงานการตรวจประจำวัน

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	Time เวลา	Status Record		Adding / เติมน้ำ		Condition of Equipment / สภาพของอุปกรณ์		Recorded By	
		CL (1-1.5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (mg)	Soda Ash โซดาแอส (kg)	Pump Set ชุดปั๊ม	Filter Set ชุดไส้กรอง	By บันทึก	Checked By ตรวจสอบโดย
15/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
25/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
35/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
45/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
55/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
65/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
75/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
85/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
95/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
105/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
115/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
125/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
135/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
145/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
155/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
165/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
175/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
185/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
195/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
205/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
215/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
225/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
235/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
245/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
255/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
265/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
275/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
285/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
295/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
305/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW
315/2569	08:30	9.0	7.6	-	-	✓	✓	SMW	SMW

Remark / หมายเหตุ

Used within month / Remain (ปริมาณที่ใช้ภายในเดือน / เหลือ)

Chlorine (คลอรีน) _____ Kg Powder (สารฟอก) _____ Kg / Liter

Soda Ash (โซดาแอส) _____ Kg Sodium Carbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต) _____ Kg

Note : Please Mark NA if not applicable / Normal X Abnormal / กรุณาใช้ NA ถ้าไม่ใช้ / ปกติ X ไม่ปกติ

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / อนุมัติโดย (ผู้ตรวจสอบ) _____

Date / วันที่ 5 มิ.ย. 2569



ใบรายงานการตรวจสอบระหว่างผู้นำ

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

[illegible]

ใบรายงานการตรวจสอบเสร็จว่าตน

๑๐๓ เศรษฐ์ สมบูรณ์ 34

๑๐๓ เศรษฐ์ สมบูรณ์ 34

Date วันที่	Time เวลา	Solar Record บันทึก		Ozone ออกซิเจน	Acidity / pH Value ความเป็นกรด-ด่าง	Pump Sol ปั๊มโซล	Condition of Equipment / accessories สภาพอุปกรณ์	Recorded By บันทึก	Checked By Tech. Sup. วิศวกร	
		CL (1-15)	PH (2-6)							
01-03-68	03:00	1.8	7.8	1.0	-	✓	No.1	10	✓	✓
02-03-68	03:30	1.5	7.2	-	0.4	✓	✓	8	✓	✓
03-03-68	03:45	1.3	6.8	2.0	8.0	✓	✓	10	✓	✓
04-03-68	04:10	1.5	6.5	-	-	✓	✓	10	✓	✓
05-03-68	04:30	1.0	6.8	2.0	-	✓	✓	10	✓	✓
06-03-68	04:50	1.5	6.8	-	-	✓	✓	10	✓	✓
07-03-68	05:10	1.7	6.6	-	-	✓	✓	10	✓	✓
08-03-68	05:30	2.0	6.3	2.0	8.0	✓	✓	10	✓	✓
09-03-68	05:45	1.5	6.5	-	-	✓	✓	10	✓	✓
10-03-68	06:00	1.8	7.2	2.5	-	✓	✓	10	✓	✓
11-03-68	06:15	1.0	7.2	-	0.4	✓	✓	8	✓	✓
12-03-68	06:30	1.0	6.3	2.5	-	✓	✓	10	✓	✓
13-03-68	07:00	1.0	6.3	2.0	-	✓	✓	10	✓	✓
14-03-68	07:30	1.5	7.2	-	-	✓	✓	10	✓	✓
15-03-68	08:15	1.8	7.8	2.5	-	✓	✓	16	✓	✓
16-03-68	08:35	2.0	6.3	3.0	-	✓	✓	2.0	✓	✓
17-03-68	08:45	2.0	6.8	3.0	-	✓	✓	2.0	✓	✓
18-03-68	09:15	2.0	6.3	1.0	-	✓	✓	2.0	✓	✓
19-03-68	09:30	1.8	6.3	2.0	-	✓	✓	10	✓	✓
20-03-68	09:45	1.8	7.2	-	2.0	✓	✓	10	✓	✓
21-03-68	09:15	1.8	7.2	2.5	-	✓	✓	10	✓	✓
22-03-68	09:30	1.5	7.2	1.0	-	✓	✓	10	✓	✓
23-03-68	09:45	1.8	7.2	4.0	2.0	✓	✓	10	✓	✓
24-03-68	09:30	1.8	7.2	2.0	0.5	✓	✓	10	✓	✓
25-03-68	09:45	2.0	7.2	-	-	✓	✓	10	✓	✓
26-03-68	09:15	2.0	7.2	-	-	✓	✓	10	✓	✓
27-03-68	09:30	1.8	7.8	-	-	✓	✓	10	✓	✓
28-03-68	09:45	1.8	7.2	-	1.0	✓	✓	10	✓	✓
29-03-68	09:15	1.8	7.2	-	-	✓	✓	10	✓	✓
30-03-68	09:30	1.8	7.2	2.0	0.5	✓	✓	10	✓	✓
31-03-68	09:45	1.8	7.2	-	-	✓	✓	10	✓	✓

Remark / warning

Used within month / Roman numerals (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII)

Chlorine (As ₂ T ₄)	K ₀	Powder (internal)	K ₀ / Line

ชื่อสารเคมี (ไทย-อังกฤษ)	ชื่อสารเคมี (อังกฤษ-ไทย)	หน่วย
Sodium (โซเดียม)	Sodium	Kg
Sodium Bicarbonate (โซเดียมไบคาร์บอเนต)	Sodium Bicarbonate	Kg

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Note : #Base Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal. $\rightarrow$ repeat test in 2-3 weeks. / uret. X Urinary

F-ENG-PSW-001

F-ENG-PSW-001

Swimming Pool Daily Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Building / อาคาร ทะเล ภูเก็ต สุขุมวิท 34

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Date วันที่	Time เวลา	Status Report บันทึกค่า		Adding / เติมน้ำยา		Condition of Equipment / สภาพอุปกรณ์		Recorded By บันทึก วันที่	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย วันที่
		CL (1-5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (mg/L)	Soda Ash โซดาแอส (kg)	Pump Set ปั๊ม No.1	Pressure Tank ถังแรงดัน (psi)		
01-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	12/10/68
02-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
03-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
04-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
05-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
06-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
07-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
08-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
09-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
10-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
11-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
12-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
13-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
14-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
15-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
16-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
17-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
18-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
19-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
20-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
21-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
22-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
23-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
24-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
25-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
26-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
27-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
28-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
29-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
30-01-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	

Remarks / หมายเหตุ

Used water meter / Readout ใช้น้ำมิเตอร์ / อ่านค่า	Chlorine (mg/L) คลอรีน (mg/L)	Powder (kg) ผง (kg)	Sodium Bicarbonate (kg) โซเดียมไบคาร์บอเนต (kg)	Kg / Liter กิโลกรัม / ลิตร

Signature / ลงนาม (ผู้ตรวจสอบ)
Date / วันที่ 03.01.69

Swimming Pool Daily Checklist
ใบรายงานการตรวจสอบประจำวัน

Building / อาคาร ทะเล ภูเก็ต สุขุมวิท 34

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Date วันที่	Time เวลา	Status Report บันทึกค่า		Adding / เติมน้ำยา		Condition of Equipment / สภาพอุปกรณ์		Recorded By บันทึก วันที่	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย วันที่
		CL (1-5)	PH (7.2-7.6)	Chlorine คลอรีน (mg/L)	Soda Ash โซดาแอส (kg)	Pump Set ปั๊ม No.1	Pressure Tank ถังแรงดัน (psi)		
01-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
02-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
03-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
04-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
05-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
06-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
07-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
08-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
09-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
10-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
11-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
12-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
13-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
14-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
15-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
16-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
17-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
18-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
19-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
20-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
21-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
22-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
23-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
24-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
25-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
26-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
27-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	
28-02-69	8:00	9.0	7.2	-	-	✓	10	SM	

Remarks / หมายเหตุ

Used water meter / Readout ใช้น้ำมิเตอร์ / อ่านค่า	Chlorine (mg/L) คลอรีน (mg/L)	Powder (kg) ผง (kg)	Sodium Bicarbonate (kg) โซเดียมไบคาร์บอเนต (kg)	Kg / Liter กิโลกรัม / ลิตร

Signature / ลงนาม (ผู้ตรวจสอบ)
Date / วันที่ 03.02.69

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Date / วันที่ 15 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

ชั้น	สถานที่ตั้ง	สายเคเบิล (CC)		สายเคเบิลแรงดัน		การเชื่อมต่อสายเคเบิล		การเปลี่ยนแบตเตอรี่		การเปลี่ยนหลอดไฟ		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
28	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
28	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
27	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
27	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
26	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
26	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
25	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
25	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
24	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
24	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
23	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
23	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
22	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
22	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
21	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
21	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
20	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
20	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
19	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
19	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
18	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
18	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											
17	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST1											
17	หน้าชั้นใต้ถุนฝั่ง ST2											

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่ผิดปกติ. / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified by / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 14/01/2569

Date / วันที่ 14/01/2569

Date / วันที่ 14/01/2569

Time / เวลา 11:30

Time / เวลา 8:56

Time / เวลา 8:56



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ 16 Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

[illegible]

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / not applicable, / N/A Not applicable, / N/A Not applicable

Recorded By / จดบันทึกโดย

Verified by / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Signature/ลายเซ็น (BM/ผู้จัดการธนาคาร)

Handwritten signature: *[Signature]*

Date / วันที่ 19/11/61

Date / วันที่ 19 ต.ค. 2568 6057

Time / year 8.58



Fire Exit Light Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบภายนอกทางไฟฟ้าประจำเดือน

Date / วันที่ 19 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 1

Building / อาคาร เดอะ แครท สุทรวิภา 34

จุด	สถานที่ตั้ง	การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
28	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
28	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
27	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
27	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
26	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
26	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
25	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
25	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
24	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
24	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
23	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
22	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
22	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
21	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
21	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
20	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
20	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
19	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
19	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
18	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
18	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
17	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
17	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 18:40

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 17:00

Verified By / อนุมัติตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 17:00



Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ แครท สุทรวิภา 34

Fire Exit Light Monthly Checklist

ในรายงานการตรวจสอบภายนอกทางไฟฟ้าประจำเดือน

Date / วันที่ 19 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

จุด	สถานที่ตั้ง	การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		การแจ้งเตือนไฟ (Fire Alarm System)		หมายเหตุ
		ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	ปกติ	ผิดปกติ	
16	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
16	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
15	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
15	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
14	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
14	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
12A	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
12A	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
12	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
12	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
11	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
11	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
10	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
10	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
9	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
9	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
8	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
8	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
7	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
7	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
6	หน้าบันไดยูนิต ST1	✓		✓		✓		
6	หน้าบันไดยูนิต ST2	✓		✓		✓		
5	ทางออก ชั้น 5A	✓		✓		✓		
5	ทางออก ชั้น 5B	✓		✓		✓		

Note : Please Mark N/A if not applicable. / Normal. X Abnormal / กรุณาทำ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง. / ปกติ. X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 18:15

Checked By / ตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech. / ช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 17:00

Verified By / อนุมัติตรวจสอบชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 19/2/69

Time / เวลา 17:00



Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ ... 19 Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Sheet No. / แผ่นที่ 3

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

จุด	สถานที่ตั้ง	การเชื่อมต่อไฟ AC		การเชื่อมต่อไฟ		การเชื่อมต่อไฟ		การเชื่อมต่อไฟ		หมายเหตุ
		มีไฟ Exit Light (250-250 โวลต์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	
4	ทางออก ชั้น 4A									
4	ทางออก ชั้น 4A									
4	ทางออก ชั้น 4B									
3	ทางออก ชั้น 3A									
3	ทางออก ชั้น 3A									
3	ทางออก ชั้น 3B									
2	ทางออก ชั้น 2A									
2	ทางออก ชั้น 2A									
2	ทางออก ชั้น 2B									
1	ทางหนีไฟชั้น ST1									
1	ทางหนีไฟชั้น ST2									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 12/2/69

Time / เวลา 14.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 12/2/69

Time / เวลา 14.00

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 12 JUN 2569

Time / เวลา 14.00



Sheet No. / แผ่นที่ 2

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่ ... 31 Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

จุด	สถานที่ตั้ง	การเชื่อมต่อไฟ AC		การเชื่อมต่อไฟ		การเชื่อมต่อไฟ		การเชื่อมต่อไฟ		หมายเหตุ
		มีไฟ Exit Light (250-250 โวลต์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	
16	ทางหนีไฟชั้น ST1									
16	ทางหนีไฟชั้น ST2									
15	ทางหนีไฟชั้น ST1									
15	ทางหนีไฟชั้น ST2									
14	ทางหนีไฟชั้น ST1									
14	ทางหนีไฟชั้น ST2									
12A	ทางหนีไฟชั้น ST1									
12A	ทางหนีไฟชั้น ST2									
12	ทางหนีไฟชั้น ST1									
12	ทางหนีไฟชั้น ST2									
11	ทางหนีไฟชั้น ST1									
11	ทางหนีไฟชั้น ST2									
10	ทางหนีไฟชั้น ST1									
10	ทางหนีไฟชั้น ST2									
9	ทางหนีไฟชั้น ST1									
9	ทางหนีไฟชั้น ST2									
8	ทางหนีไฟชั้น ST1									
8	ทางหนีไฟชั้น ST2									
7	ทางหนีไฟชั้น ST1									
7	ทางหนีไฟชั้น ST2									
6	ทางหนีไฟชั้น ST1									
6	ทางหนีไฟชั้น ST2									
5	ทางออก ชั้น 5A									
5	ทางออก ชั้น 5B									

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal, X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ, X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกชื่อ

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 31/5/69

Time / เวลา 13.00

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 01 JUN 2026

Time / เวลา 9.00

Verified By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่ 01 JUN 2026

Time / เวลา 9.00

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ				ตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ				หมายเหตุ
		ป้ายบอกทางหนีไฟ (AC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (DC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (AC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (DC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	
28	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
28	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
27	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
26	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
25	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
24	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
23	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
22	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
21	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
20	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
19	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
18	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
17	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / พบพร้อมตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Owner / เจ้าของอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา

Fire Exit Light Monthly Checklist

ใบรายงานการตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟประจำเดือน

Date / วันที่

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

ชั้น	สถานที่ตั้ง	ตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ				ตรวจสอบป้ายบอกทางหนีไฟ				หมายเหตุ
		ป้ายบอกทางหนีไฟ (AC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (DC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (AC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (DC)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	ป้ายบอกทางหนีไฟ (LED)	
4	ลานจอดรถ ชั้น 4A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ลานจอดรถ ชั้น 4A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	ลานจอดรถ ชั้น 4B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ลานจอดรถ ชั้น 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ลานจอดรถ ชั้น 3A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ลานจอดรถ ชั้น 3B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ลานจอดรถ ชั้น 2A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ลานจอดรถ ชั้น 2A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	ลานจอดรถ ชั้น 2B	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	หน้าบันไดหนีไฟ ST1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
1	หน้าบันไดหนีไฟ ST2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Note : Please Mark N/A if not applicable, / Normal X Abnormal / กรุณาใส่ N/A ถ้าไม่เกี่ยวข้อง, / ปกติ X ไม่ปกติ

Recorded By / ลงบันทึกโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech / ช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech Sup / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Time / เวลา

Verified by / พบพร้อมตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Owner / เจ้าของอาคาร)

Date / วันที่

Time / เวลา



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 21

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็คแล้ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ตั้งไว้ (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อและนามสกุล)
1/1/2569	44	22	/	/		ศิริโชค
2/1/2569	44	20	/	/		ศิริโชค
3/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
4/1/2569	41	26	/	/		ศิริโชค
5/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
6/1/2569	40	26	/	/		ศิริโชค
7/1/2569	40	26	/	/		ศิริโชค
8/1/2569	40	26	/	/		ศิริโชค
9/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
10/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
11/1/2569	44	24	/	/		ศิริโชค
12/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
13/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
14/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
15/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
16/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
17/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
18/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
19/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
20/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
21/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
22/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
23/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
24/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
25/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
26/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
27/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
28/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
29/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
30/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค
31/1/2569	44	26	/	/		ศิริโชค

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ) / (หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่ 02 FEB 2026

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ) / (ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 03 มี.พ. 2569

เอกสารตรวจสอบวาล์วลดแรงดัน



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ขึ้น 16

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ คริสท สุทนต์ 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/1/2569	66	24	/	/		ศิริพร
2/1/2569	66	24	/	/		ศิริพร
3/1/2569	60	24	/	/		ศิริพร
4/1/2569	66	24	/	/		สมิ
5/1/2569	66	24	/	/		สมิ
6/1/2569	66	24	/	/		สมิ
7/1/2569	66	24	/	/		สมิ
8/1/2569	66	24	/	/		สมิ
9/1/2569	66	24	/	/		สมิ
10/1/2569	66	24	/	/		สมิ
11/1/2569	66	24	/	/		สมิ
12/1/2569	66	28	/	/		ศิริพร
13/1/2569	66	28	/	/		ศิริพร
14/1/2569	66	28	/	/		ศิริพร
15/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
16/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
17/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
18/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
19/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
20/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
21/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
22/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
23/1/2569	66	22	/	/		ศิริพร
24/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
25/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
26/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
27/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
28/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
29/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
30/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร
31/1/2569	66	26	/	/		ศิริพร

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 02 FEB 2026

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 03 มี.พ. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ขึ้น 11

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ คริสท สุทนต์ 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
2/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
3/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
4/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
5/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
6/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
7/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
8/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
9/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
10/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
11/1/2569	90	30	/	/		ศิริพร
12/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
13/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
14/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
15/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
16/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
17/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
18/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
19/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
20/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
21/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
22/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
23/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
24/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
25/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
26/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
27/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
28/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
29/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
30/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร
31/1/2569	90	32	/	/		ศิริพร

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 02 FEB 2026

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Sup. / หัวหน้าช่าง)
Date / วันที่ 03 มี.พ. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 6

Month / เดือน มกราคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
2/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
3/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
4/1/2569	100	40	-	-	-	สมชาย
5/1/2569	100	40	-	-	-	สมชาย
6/1/2569	100	40	-	-	-	สมชาย
7/1/2569	100	40	-	-	-	สมชาย
8/1/2569	104	40	-	-	-	สมชาย
9/1/2569	104	40	-	-	-	สมชาย
10/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
11/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
12/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
13/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
14/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
15/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
16/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
17/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
18/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
19/1/2569	100	40	-	-	-	สมชาย
20/1/2569	140	40	-	-	-	สมชาย
21/1/2569	140	40	-	-	-	สมชาย
22/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
23/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
24/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
25/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
26/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
27/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
28/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
29/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร
30/1/2569	144	40	-	-	-	ทศพร
31/1/2569	140	40	-	-	-	ทศพร

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ตามเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ตามเซ็น (ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 6

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
02-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
03-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
04-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
05-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
06-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
07-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
08-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
09-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
10-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
11-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
12-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
13-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
14-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
15-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
16-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
17-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
18-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
19-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
20-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
21-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
22-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
23-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
24-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
25-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
26-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
27-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร
28-02-69	144	40	-	-	-	ทศพร

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ตามเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Date / วันที่

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ตามเซ็น (ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันน้ำวันประจำวันเดือน ธันวาคม 2569

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันออก (PSI)	ตรวจเช็คแล้ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-02-69	40	32	/	/		วสจ
02-02-69	40	32	/	/		วสจ
03-02-69	42	32	/	/		วสจ
04-02-69	42	34	/	/		วสจ
05-02-69	42	36	/	/		วสจ
06-02-69	42	36	/	/		วสจ
07-02-69	42	36	/	/		วสจ
08-02-69	42	36	/	/		วสจ
09-02-69	42	36	/	/		วสจ
10-02-69	42	36	/	/		วสจ
11-02-69	42	36	/	/		วสจ
12-02-69	42	36	/	/		วสจ
13-02-69	42	36	/	/		วสจ
14-02-69	42	36	/	/		วสจ
15-02-69	42	36	/	/		วสจ
16-02-69	42	36	/	/		วสจ
17-02-69	42	36	/	/		วสจ
18-02-69	42	36	/	/		วสจ
19-02-69	42	36	/	/		วสจ
20-02-69	42	36	/	/		วสจ
21-02-69	42	36	/	/		วสจ
22-02-69	42	36	/	/		วสจ
23-02-69	42	36	/	/		วสจ
24-02-69	42	36	/	/		วสจ
25-02-69	42	36	/	/		วสจ
26-02-69	42	36	/	/		วสจ
27-02-69	42	36	/	/		วสจ
28-02-69	42	36	/	/		วสจ

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (User Sign / หัวหน้างาน)
Date / วันที่ 03 MAR 2025

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Bar / ผู้ตรวจสอบ)
Date / วันที่ 05 มี.ค. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันน้ำวันประจำวันเดือน ธันวาคม 2569

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันออก (PSI)	ตรวจเช็คแล้ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-02-69	66	20	/	/		วสจ
02-02-69	66	20	/	/		วสจ
03-02-69	66	24	/	/		วสจ
04-02-69	66	24	/	/		วสจ
05-02-69	66	28	/	/		วสจ
06-02-69	66	28	/	/		วสจ
07-02-69	66	28	/	/		วสจ
08-02-69	66	28	/	/		วสจ
09-02-69	66	28	/	/		วสจ
10-02-69	66	28	/	/		วสจ
11-02-69	66	28	/	/		วสจ
12-02-69	66	28	/	/		วสจ
13-02-69	66	28	/	/		วสจ
14-02-69	66	28	/	/		วสจ
15-02-69	66	28	/	/		วสจ
16-02-69	66	28	/	/		วสจ
17-02-69	66	28	/	/		วสจ
18-02-69	66	28	/	/		วสจ
19-02-69	66	28	/	/		วสจ
20-02-69	66	28	/	/		วสจ
21-02-69	66	28	/	/		วสจ
22-02-69	66	28	/	/		วสจ
23-02-69	66	28	/	/		วสจ
24-02-69	66	28	/	/		วสจ
25-02-69	66	28	/	/		วสจ
26-02-69	66	28	/	/		วสจ
27-02-69	66	28	/	/		วสจ
28-02-69	66	28	/	/		วสจ

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (User Sign / หัวหน้างาน)
Date / วันที่ 03 MAR 2025

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Bar / ผู้ตรวจสอบ)
Date / วันที่ 05 มี.ค. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 21

Month / เดือน กุมภาพันธ์ Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-02-69	45	36	/	/		โจน
02-02-69	44	36	/	/		โจน
03-02-69	40	30	/	/		โจน
04-02-69	44	36	/	/		โจน
05-02-69	44	38	/	/		โจน
06-02-69	44	38	/	/		โจน
07-02-69	44	38	/	/		โจน
08-02-69	44	38	/	/		โจน
09-02-69	44	38	/	/		โจน
10-02-69	44	38	/	/		โจน
11-02-69	44	38	/	/		โจน
12-02-69	44	38	/	/		โจน
13-02-69	44	38	/	/		โจน
14-02-69	44	38	/	/		โจน
15-02-69	44	38	/	/		โจน
16-02-69	44	38	/	/		โจน
17-02-69	44	38	/	/		โจน
18-02-69	44	38	/	/		โจน
19-02-69	44	38	/	/		โจน
20-02-69	44	38	/	/		โจน
21-02-69	44	38	/	/		โจน
22-02-69	44	38	/	/		โจน
23-02-69	44	38	/	/		โจน
24-02-69	44	38	/	/		โจน
25-02-69	44	38	/	/		โจน
26-02-69	44	38	/	/		โจน
27-02-69	44	38	/	/		โจน
28-02-69	44	38	/	/		โจน

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 03 MAR 2025

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 05 มี.ค. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 34

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-03-69	44	26	/	/		โจน
02-03-69	44	26	/	/		โจน
03-03-69	44	26	/	/		โจน
04-03-69	44	26	/	/		โจน
05-03-69	44	26	/	/		โจน
06-03-69	44	26	/	/		โจน
07-03-69	44	26	/	/		โจน
08-03-69	44	26	/	/		โจน
09-03-69	44	26	/	/		โจน
10-03-69	44	26	/	/		โจน
11-03-69	44	26	/	/		โจน
12-03-69	44	26	/	/		โจน
13-03-69	44	26	/	/		โจน
14-03-69	44	26	/	/		โจน
15-03-69	44	26	/	/		โจน
16-03-69	44	26	/	/		โจน
17-03-69	44	26	/	/		โจน
18-03-69	44	26	/	/		โจน
19-03-69	44	26	/	/		โจน
20-03-69	44	26	/	/		โจน
21-03-69	44	26	/	/		โจน
22-03-69	44	26	/	/		โจน
23-03-69	44	26	/	/		โจน
24-03-69	44	26	/	/		โจน
25-03-69	44	26	/	/		โจน
26-03-69	44	26	/	/		โจน
27-03-69	44	26	/	/		โจน
28-03-69	44	26	/	/		โจน
29-03-69	44	26	/	/		โจน
30-03-69	44	26	/	/		โจน
31-03-69	44	26	/	/		โจน

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 14/3/69

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / ลงนาม (ชื่อ / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 05 มี.ค. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 11

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-03-69	42	29	✓	✓		บอกรักษ์
02-03-69	42	28	✓	✓		บอกรักษ์
03-03-69	42	28	✓	✓		กัน
04-03-69	41	28	✓	✓		กัน
05-03-69	41	28	✓	✓		กัน
06-03-69	42	28	✓	✓		กัน
07-03-69	42	28	✓	✓		กัน
08-03-69	42	28	✓	✓		กัน
09-03-69	42	28	✓	✓		กัน
10-03-69	42	28	✓	✓		กัน
11-03-69	42	28	✓	✓		กัน
12-03-69	42	28	✓	✓		กัน
13-03-69	42	28	✓	✓		กัน
14-03-69	42	28	✓	✓		กัน
15-03-69	42	28	✓	✓		กัน
16-03-69	42	28	✓	✓		กัน
17-03-69	42	28	✓	✓		กัน
18-03-69	42	28	✓	✓		กัน
19-03-69	42	28	✓	✓		กัน
20-03-69	42	28	✓	✓		กัน
21-03-69	42	28	✓	✓		กัน
22-03-69	42	28	✓	✓		กัน
23-03-69	42	28	✓	✓		กัน
24-03-69	42	28	✓	✓		กัน
25-03-69	42	28	✓	✓		กัน
26-03-69	42	28	✓	✓		กัน
27-03-69	42	28	✓	✓		กัน
28-03-69	42	28	✓	✓		กัน
29-03-69	42	28	✓	✓		กัน
30-03-69						
31-03-69						

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงชื่อ (ลง / ลงนาม)
Date / วันที่ 2/4/69

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (ลง / ลงนาม)
Date / วันที่ 04/03/2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 16

Month / เดือน มีนาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-03-69	60	28	✓	✓		กัน
02-03-69	60	28	✓	✓		กัน
03-03-69	60	28	✓	✓		กัน
04-03-69	60	28	✓	✓		กัน
05-03-69	60	28	✓	✓		กัน
06-03-69	60	28	✓	✓		กัน
07-03-69	60	28	✓	✓		กัน
08-03-69	60	28	✓	✓		กัน
09-03-69	60	28	✓	✓		กัน
10-03-69	60	28	✓	✓		กัน
11-03-69	60	28	✓	✓		กัน
12-03-69	60	28	✓	✓		กัน
13-03-69	60	28	✓	✓		กัน
14-03-69	60	28	✓	✓		กัน
15-03-69	60	28	✓	✓		กัน
16-03-69	60	28	✓	✓		กัน
17-03-69	60	28	✓	✓		กัน
18-03-69	60	28	✓	✓		กัน
19-03-69	60	28	✓	✓		กัน
20-03-69	60	28	✓	✓		กัน
21-03-69	60	28	✓	✓		กัน
22-03-69	60	28	✓	✓		กัน
23-03-69	60	28	✓	✓		กัน
24-03-69	60	28	✓	✓		กัน
25-03-69	60	28	✓	✓		กัน
26-03-69	60	28	✓	✓		กัน
27-03-69	60	28	✓	✓		กัน
28-03-69	60	28	✓	✓		กัน
29-03-69	60	28	✓	✓		กัน
30-03-69						
31-03-69						

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงชื่อ (ลง / ลงนาม)
Date / วันที่ 2/4/69

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบ
Signature / ลงชื่อ (ลง / ลงนาม)
Date / วันที่ 04/03/2569

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน กันยายน 21

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรงเชิงหัว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
01-03-69	44	38	✓	✓		10/10
02-03-69	44	38	✓	✓		10/10
03-03-69	44	38	✓	✓		10/10
04-03-69	44	38	✓	✓		10/10
05-03-69	44	38	✓	✓		10/10
06-03-69	44	38	✓	✓		10/10
07-03-69	44	38	✓	✓		10/10
08-03-69	44	38	✓	✓		10/10
09-03-69	44	38	✓	✓		10/10
10-03-69	44	38	✓	✓		10/10
11-03-69	44	38	✓	✓		10/10
12-03-69	44	38	✓	✓		10/10
13-03-69	44	38	✓	✓		10/10
14-03-69	44	38	✓	✓		10/10
15-03-69	44	38	✓	✓		10/10
16-03-69	44	38	✓	✓		10/10
17-03-69	44	38	✓	✓		10/10
18-03-69	44	38	✓	✓		10/10
19-03-69	44	38	✓	✓		10/10
20-03-69	44	38	✓	✓		10/10
21-03-69	44	38	✓	✓		10/10
22-03-69	44	38	✓	✓		10/10
23-03-69	44	38	✓	✓		10/10
24-03-69	44	38	✓	✓		10/10
25-03-69	44	38	✓	✓		10/10
26-03-69	44	38	✓	✓		10/10
27-03-69	44	38	✓	✓		10/10
28-03-69	44	38	✓	✓		10/10
29-03-69	44	38	✓	✓		10/10
30-03-69	44	38	✓	✓		10/10
31-03-69	44	38	✓	✓		10/10

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง)
Date / วันที่ 04/09/2569

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง)
Date / วันที่ 04/09/2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน กันยายน 11

Month / เดือน กันยายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรงเชิงหัว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
14/2569	42	28	✓	✓		10/10
24/2569	42	28	✓	✓		10/10
34/2569	42	28	✓	✓		10/10
44/2569	42	28	✓	✓		10/10
54/2569	42	28	✓	✓		10/10
64/2569	42	28	✓	✓		10/10
74/2569	42	28	✓	✓		10/10
84/2569	42	32	✓	✓		10/10
94/2569	42	32	✓	✓		10/10
10/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
11/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
12/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
13/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
14/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
15/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
16/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
17/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
18/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
19/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
20/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
21/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
22/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
23/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
24/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
25/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
26/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
27/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
28/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
29/4/2569	42	32	✓	✓		10/10
30/4/2569	42	32	✓	✓		10/10

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง)
Date / วันที่ 11/09/2569

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ, นามสกุล, ตำแหน่ง)
Date / วันที่ 11/09/2569

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 21

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
14/2569	44	28	✓	✓		161/6
24/2569	44	28	✓	✓		161/6
34/2569	44	28	✓	✓		161/6
44/2569	44	28	✓	✓		161/6
54/2569	44	28	✓	✓		161/6
64/2569	44	28	✓	✓		161/6
74/2569	44	28	✓	✓		161/6
84/2569	44	28	✓	✓		161/6
94/2569	44	28	✓	✓		161/6
104/2569	44	28	✓	✓		161/6
114/2569	44	28	✓	✓		161/6
124/2569	44	28	✓	✓		161/6
134/2569	44	28	✓	✓		161/6
144/2569	44	28	✓	✓		161/6
154/2569	44	28	✓	✓		161/6
164/2569	44	28	✓	✓		161/6
174/2569	44	28	✓	✓		161/6
184/2569	44	28	✓	✓		161/6
194/2569	44	28	✓	✓		161/6
204/2569	44	28	✓	✓		161/6
214/2569	44	28	✓	✓		161/6
224/2569	44	28	✓	✓		161/6
234/2569	44	28	✓	✓		161/6
244/2569	44	28	✓	✓		161/6
254/2569	44	28	✓	✓		161/6
264/2569	44	28	✓	✓		161/6
274/2569	44	28	✓	✓		161/6
284/2569	44	28	✓	✓		161/6
294/2569	44	28	✓	✓		161/6
304/2569	44	28	✓	✓		161/6

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ-สกุล / หน้าที่งาน)
Date / วันที่ 11/5/69

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ-สกุล / หน้าที่งาน)
Date / วันที่ 11/5/69

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ธันวาคม 16

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
14/2569	60	24	✓	✓		161/6
24/2569	60	24	✓	✓		161/6
34/2569	60	24	✓	✓		161/6
44/2569	60	24	✓	✓		161/6
54/2569	60	24	✓	✓		161/6
64/2569	60	24	✓	✓		161/6
74/2569	60	24	✓	✓		161/6
84/2569	60	24	✓	✓		161/6
94/2569	60	24	✓	✓		161/6
104/2569	60	24	✓	✓		161/6
114/2569	60	24	✓	✓		161/6
124/2569	60	24	✓	✓		161/6
134/2569	60	24	✓	✓		161/6
144/2569	60	24	✓	✓		161/6
154/2569	60	24	✓	✓		161/6
164/2569	60	24	✓	✓		161/6
174/2569	60	24	✓	✓		161/6
184/2569	60	24	✓	✓		161/6
194/2569	60	24	✓	✓		161/6
204/2569	60	24	✓	✓		161/6
214/2569	60	24	✓	✓		161/6
224/2569	60	24	✓	✓		161/6
234/2569	60	24	✓	✓		161/6
244/2569	60	24	✓	✓		161/6
254/2569	60	24	✓	✓		161/6
264/2569	60	24	✓	✓		161/6
274/2569	60	24	✓	✓		161/6
284/2569	60	24	✓	✓		161/6
294/2569	60	24	✓	✓		161/6
304/2569	60	24	✓	✓		161/6

Checked By / ตรวจพบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ-สกุล / หน้าที่งาน)
Date / วันที่ 11/5/69

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงนาม (ชื่อ-สกุล / หน้าที่งาน)
Date / วันที่ 11/5/69



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 6

Month / เดือน เมษายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
14/2569	144	26	✓	✓		วทช
24/2569	144	26	✓	✓		วทช
34/2569	144	26	✓	✓		วทช
44/2569	144	26	✓	✓		วทช
54/2569	144	26	✓	✓		วทช
64/2569	144	26	✓	✓		วทช
74/2569	144	26	✓	✓		วทช
84/2569	144	26	✓	✓		วทช
94/2569	144	26	✓	✓		วทช
104/2569	144	26	✓	✓		วทช
114/2569	144	26	✓	✓		วทช
124/2569	144	26	✓	✓		วทช
134/2569	144	26	✓	✓		วทช
144/2569	144	26	✓	✓		วทช
154/2569	144	26	✓	✓		วทช
164/2569	144	26	✓	✓		วทช
174/2569	144	26	✓	✓		วทช
184/2569	144	26	✓	✓		วทช
194/2569	144	26	✓	✓		วทช
204/2569	144	26	✓	✓		วทช
214/2569	144	26	✓	✓		วทช
224/2569	144	26	✓	✓		วทช
234/2569	144	26	✓	✓		วทช
244/2569	144	26	✓	✓		วทช
254/2569	144	26	✓	✓		วทช
264/2569	144	26	✓	✓		วทช
274/2569	144	26	✓	✓		วทช
284/2569	144	26	✓	✓		วทช
294/2569	144	26	✓	✓		วทช
304/2569	144	26	✓	✓		วทช

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

Date / วันที่ 11/5/69

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

Date / วันที่ 11/5/69



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 34

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งไป (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
2/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
3/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
4/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
5/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
6/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
7/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
8/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
9/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
10/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
11/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
12/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
13/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
14/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
15/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
16/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
17/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
18/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
19/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
20/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
21/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
22/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
23/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
24/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
25/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
26/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
27/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
28/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
29/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
30/5/2569	145	28	✓	✓		วทช
31/5/2569	145	28	✓	✓		วทช

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

Date / วันที่ 01 JUN 2025

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (ผู้ตรวจสอบ)

Date / วันที่ 15 มิ.ย. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 11

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	96	30	/	/	-	ท.น.
2/5/2569	96	30	/	/	-	บ.ส.บ.
3/5/2569	90	31	/	/	-	บ.ส.บ.
4/5/2569	90	31	/	/	-	บ.ส.บ.
5/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
6/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
7/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
8/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
9/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
10/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
11/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
12/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
13/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
14/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
15/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
16/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
17/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
18/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
19/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
20/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
21/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
22/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
23/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
24/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
25/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
26/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
27/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
28/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
29/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
30/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.
31/5/2569	90	32	/	/	-	ท.น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 01 JUN 2026

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (PM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 15 มิ.ย. 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายวันประจำเดือน ชั้น 16

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แครสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	66	24	/	/	-	บ.ส.บ.
2/5/2569	66	24	/	/	-	บ.ส.บ.
3/5/2569	66	24	/	/	-	บ.ส.บ.
4/5/2569	66	24	/	/	-	บ.ส.บ.
5/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
6/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
7/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
8/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
9/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
10/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
11/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
12/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
13/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
14/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
15/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
16/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
17/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
18/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
19/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
20/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
21/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
22/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
23/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
24/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
25/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
26/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
27/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
28/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
29/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
30/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.
31/5/2569	66	24	/	/	-	ท.น.

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (Tech. Sup. / ผู้ดำเนินการ)

Date / วันที่ 01 JUN 2026

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature /ลายเซ็น (PM / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 15 มิ.ย. 2569

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายปีประจำปี 21

Month / เดือน พฤษภาคม Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งได้ (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
15/2569	46	28	/	/		สวท
25/2569	46	21	/	/		สวท
35/2569	46	21	/	/		สวท
45/2569	46	28	/	/		สวท
55/2569	46	28	/	/		สวท
65/2569	46	28	/	/		สวท
75/2569	46	28	/	/		สวท
85/2569	46	28	/	/		สวท
95/2569	46	28	/	/		สวท
10/5/2569	46	28	/	/		สวท
11/5/2569	46	28	/	/		สวท
12/5/2569	46	28	/	/		สวท
13/5/2569	46	28	/	/		สวท
14/5/2569	46	28	/	/		สวท
15/5/2569	46	28	/	/		สวท
16/5/2569	46	28	/	/		สวท
17/5/2569	46	28	/	/		สวท
18/5/2569	41	28	/	/		สวท
19/5/2569	41	28	/	/		สวท
20/5/2569	41	31	/	/		สวท
21/5/2569	41	31	/	/		สวท
22/5/2569	41	31	/	/		สวท
23/5/2569	46	26	/	/		สวท
24/5/2569	46	24	/	/		สวท
25/5/2569	46	26	/	/		สวท
26/5/2569	46	28	/	/		สวท
27/5/2569	46	28	/	/		สวท
28/5/2569	46	28	/	/		สวท
29/5/2569	46	28	/	/		สวท
30/5/2569	46	28	/	/		สวท
31/5/2569	46	28	/	/		สวท

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 01 JUN 2028

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 01 JUN 2569

Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายปีประจำปี 6

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ส่งได้ (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
15/2569	115	28	/	/		สวท
25/2569	115	28	/	/		สวท
35/2569	115	28	/	/		สวท
45/2569	115	28	/	/		สวท
55/2569	115	28	/	/		สวท
65/2569	115	28	/	/		สวท
75/2569	115	28	/	/		สวท
85/2569	115	28	/	/		สวท
95/2569	115	28	/	/		สวท
10/5/2569	115	28	/	/		สวท
11/5/2569	115	28	/	/		สวท
12/5/2569	115	28	/	/		สวท
13/5/2569	115	28	/	/		สวท
14/5/2569	115	28	/	/		สวท
15/5/2569	115	28	/	/		สวท
16/5/2569	115	28	/	/		สวท
17/5/2569	115	28	/	/		สวท
18/5/2569	115	28	/	/		สวท
19/5/2569	115	28	/	/		สวท
20/5/2569	115	28	/	/		สวท
21/5/2569	115	28	/	/		สวท
22/5/2569	115	28	/	/		สวท
23/5/2569	115	28	/	/		สวท
24/5/2569	115	28	/	/		สวท
25/5/2569	115	28	/	/		สวท
26/5/2569	115	28	/	/		สวท
27/5/2569	115	28	/	/		สวท
28/5/2569	115	28	/	/		สวท
29/5/2569	115	28	/	/		สวท
30/5/2569	115	28	/	/		สวท
31/5/2569	115	28	/	/		สวท

Checked By / ตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 01 JUN 2028

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย
Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / วิศวกรช่าง)
Date / วันที่ 01 JUN 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายปีประจำเดือน ชั้น 21

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้งไว้ (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
2/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
3/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
4/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
5/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
6/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
7/5/2569	46	28	✓	✓		สมานนท์
8/5/2569	41	28	✓	✓		สมานนท์
9/5/2569	41	28	✓	✓		สมานนท์
10/5/2569	41	28	✓	✓		สมานนท์
11/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
12/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
13/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
14/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
15/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
16/5/2569	41	30	✓	✓		สมานนท์
17/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
18/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
19/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
20/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
21/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
22/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
23/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
24/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
25/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
26/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
27/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
28/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
29/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
30/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์
31/5/2569	41	26	✓	✓		สมานนท์

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / ผู้ชำนาญช่าง)

Date / วันที่ 01 JUL 2025

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Eng. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 01 JUL 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายปีประจำเดือน ชั้น 16

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจเช็ควาล์ว (By Pass)	ตรวจเช็คข้อต่อ การรั่วซึม	แรงดันที่ติดตั้งไว้ (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
2/5/2569	61	24	✓	✓		สมานนท์
3/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
4/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
5/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
6/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
7/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
8/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
9/5/2569	61	24	✓	✓		สมานนท์
10/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
11/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
12/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
13/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
14/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
15/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
16/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
17/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
18/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
19/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
20/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
21/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
22/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
23/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
24/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
25/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
26/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
27/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
28/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
29/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
30/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์
31/5/2569	66	24	✓	✓		สมานนท์

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Tech. Sup. / ผู้ชำนาญช่าง)

Date / วันที่ 01 JUL 2025

Verified By / หน่วยงานตรวจสอบโดย

Signature / ลงชื่อ (Eng. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 01 JUL 2569



Pressure Reducing Valve Daily Record

ใบรายงานตรวจสอบวาล์วลดแรงดันรายปีประจำปีเดือน ธันวาคม 11

Month / เดือน มิถุนายน Year / ปี 2569

Building / อาคาร เดอะ แกรนด์ สุขุมวิท 34

Date วันที่	แรงดันขาเข้า (PSI)	แรงดันขาออก (PSI)	ตรวจสอบแล้ว (By Pass)	ตรวจสอบแล้ว การวัด	แรงดันที่ติดตั้ง (PSI) 32	ผู้ตรวจสอบ (ช่างซ่อมบำรุง)
1/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
2/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
3/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
4/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
5/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
6/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
7/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
8/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
9/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
10/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
11/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
12/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
13/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
14/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
15/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
16/5/2569	46	26	✓	✓		สมาน
17/5/2569	46	24	✓	✓		สมาน
18/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
19/5/2569	46	30	✓	✓		สมาน
20/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
21/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
22/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
23/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
24/5/2569	46	23	✓	✓		สมาน
25/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
26/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
27/5/2569	46	27	✓	✓		สมาน
28/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
29/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
30/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน
31/5/2569	46	28	✓	✓		สมาน

เอกสารตรวจสอบวาล์วลดแรงดัน

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Tech. Sup. / ผู้ปฏิบัติงาน)

Date / วันที่ 01 JUL 2025

Verified By / อนุมัติตรวจสอบโดย

Signature / ลงนาม (Sup. / ผู้จัดการอาคาร)

Date / วันที่ 01 JUL 2569

[illegible]

[illegible]

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist																			
Date / Day / Month / Year 17/01/2024																			
Time /		Phase - Phase /		MDB /		Building /		Sheet /											
Time /		Phase - Phase /		MDB /		Building /		Sheet /											
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					
															Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /
Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /	Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /										
										Time /	Phase - Phase /	MDB /	Building /	Sheet /					

[illegible]

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832.

[illegible]

[illegible]

Handwritten table with multiple columns and rows, including dates like 16 FEB 2020 and various numerical data.



Handwritten table with multiple columns and rows, including dates like 16 FEB 2020 and various numerical data.




[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



Verified By / Signature / Date / July 15, 2025

Checked By / Signature / Date / July 15, 2025

Note :
V = Volts (V)
A = Amperes (A)
kW = Kilo Watt (kW)
PF = Power Factor (PF)
Please Mark N/A if not Applicable / Signature

| Time /
Date / July 15, 2025 | MDB / <u>Signature</u> / <u>Date / July 15, 2025</u> | | | | Building / <u>Signature</u> / <u>Date / July 15, 2025</u> | | | |
|--------------------------------|--|-----|------|------|---|-----|------|------|
| | V | A | kW | PF | V | A | kW | PF |
| 17:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 24:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |

Sheet / Signature / Date / July 15, 2025

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist
Building / Signature / Date / July 15, 2025



Remark / Signature / Date / July 15, 2025
Note :
V = Volts (V)
A = Amperes (A)
kW = Kilo Watt (kW)
PF = Power Factor (PF)
Please Mark N/A if not Applicable / Signature

| Time /
Date / July 15, 2025 | MDB / <u>Signature</u> / <u>Date / July 15, 2025</u> | | | | Building / <u>Signature</u> / <u>Date / July 15, 2025</u> | | | |
|--------------------------------|--|-----|------|------|---|-----|------|------|
| | V | A | kW | PF | V | A | kW | PF |
| 17:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 17:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 18:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 19:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 20:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 21:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 22:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:15 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:30 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 23:45 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |
| 24:00 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 | 401 | 1.9 | 0.87 | 0.92 |

Sheet / Signature / Date / July 15, 2025

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist
Building / Signature / Date / July 15, 2025



F-ENG-PEE-003

F-ENG-PEE-003

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

18/01/2020 18:00

Date / Time / Month / Year / 2569

| Time / Date | MDB / 400V / 400V | | | Building / 400V / 400V | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| | V | A | W | V | A | W |
| 18:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 18:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 22:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |

Remark / หมายเหตุ

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Signature / อนุมัติ (Tech. Sup. / อนุมัติ)

Date / Time / 8:00

Signature / อนุมัติ (E.M. / อนุมัติ)

Date / Time / 8:00

| Time / Date | MDB / 400V / 400V | | | Building / 400V / 400V | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| | V | A | W | V | A | W |
| 18:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 18:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 22:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |

Main Distribution Board (MDB) Daily Checklist

18/01/2020 18:00

Date / Time / Month / Year / 2569

| Time / Date | MDB / 400V / 400V | | | Building / 400V / 400V | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| | V | A | W | V | A | W |
| 18:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 18:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 22:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |

Remark / หมายเหตุ

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

KW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟกเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

Signature / อนุมัติ (Tech. Sup. / อนุมัติ)

Date / Time / 8:00

Signature / อนุมัติ (E.M. / อนุมัติ)

Date / Time / 8:00

| Time / Date | MDB / 400V / 400V | | | Building / 400V / 400V | | |
|-------------|-------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|
| | V | A | W | V | A | W |
| 18:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 18:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 19:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 20:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 21:30 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |
| 22:00 | 400 | 180 | 180 | 400 | 180 | 180 |

| Time / เวลา | MDB / ตู้ไฟฟ้าหลัก 1 | | | | Building / อาคาร เลขที่ 34 | | | |
|-------------|----------------------|-----|------|------|----------------------------|-----|------|------|
| | V | A | PF | kW | V | A | PF | kW |
| 13:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 14:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 15:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 16:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 17:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 18:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 19:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 20:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 21:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 22:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 23:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |

| Time / เวลา | MDB / ตู้ไฟฟ้าหลัก 1 | | | | Building / อาคาร เลขที่ 34 | | | |
|-------------|----------------------|-----|------|------|----------------------------|-----|------|------|
| | V | A | PF | kW | V | A | PF | kW |
| 13:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 14:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 15:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 16:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 17:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 18:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 19:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 20:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 21:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 22:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 23:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |

| Time / เวลา | MDB / ตู้ไฟฟ้าหลัก 1 | | | | Building / อาคาร เลขที่ 34 | | | |
|-------------|----------------------|-----|------|------|----------------------------|-----|------|------|
| | V | A | PF | kW | V | A | PF | kW |
| 13:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 14:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 15:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 16:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 17:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 18:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 19:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 20:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 21:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 22:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |
| 23:00 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 | 400 | 182 | 0.97 | 1.68 |

Note :

V = Volts (โวลต์)

A = Amperes (แอมป์)

kW = Kilo Watt (กิโลวัตต์)

PF = Power Factor (พาวเวอร์แฟคเตอร์)

Please Mark N/A if not Applicable / กรุณาใส่ N/A หากไม่เกี่ยวข้อง

ไฟฟ้าจะรับบริการขอใช้และอาคารเลขที่ 34

ที่ 0012567 ว่าด้วยเรื่องการให้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger)

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับท่านเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และหรือผู้เช่าติดต่อกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงได้จัดทำบริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) ทั้งนี้เพื่อให้การบริการดังกล่าวดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

บททั่วไป

- ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบนิติบุคคลอาคารชุด อมรินทร์ ว่าด้วย การให้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger)”
- ข้อ 2. ระเบียบนี้บังคับใช้บังคับใช้บริเวณพื้นที่จอดรถโรงไฟฟ้าส่วนกลาง
- ข้อ 3. จุดบริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถยนต์ชั้น G จำนวน 4 ร่องจอด
- ข้อ 4. จำนวนหัวชาร์จ 2 หัว) เปิดให้บริการตลอด 24 ชม./ ทุกวันหรือตามเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นท่านเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย และหรือผู้เช่าติดต่อกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น
- ข้อ 5. ท่านเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัยร่วม สามารถยื่นคำขอลงทะเบียนการใช้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า

(EV Charger) ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ พร้อมเอกสาร ดังนี้

- 4.1 เอกสารการเป็นเจ้าของห้องชุด หรือผู้พักอาศัยร่วม
- 4.2 สำเนาบัตรประชาชน
- 4.3 เอกสารการจดทะเบียนรถ หรือหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้าของทาง
- 4.4 ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000.- บาท และค่ามัดจำบัตร RFID Card จำนวน 500.-บาทเพื่อนำไปใช้ร่วมกับระบบการจ่าย EV Charger

บทการคิดค่าใช้จ่ายการใช้บริการอาคารชุดไฟฟ้า (EV Charger)

- ข้อ 5. ผู้ใช้บริการจะต้องชำระค่าบริการการใช้รถ EV โดยจะคำนวณตามปริมาณไฟฟ้าต่อหน่วยที่ชาร์จไป ในอัตราหน่วยละ 8 บาทต่อ kWh โดยเป็นค่าบริการไฟฟ้า บำรุงรักษาอุปกรณ์ และพัฒนาอุปกรณ์การชาร์จ
- ข้อ 6. สำหรับผู้เช่าติดต่อกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือผู้เช่าที่ไม่มี RFID Card ต้องชำระค่าธรรมเนียมการใช้บัตร RFID Card ครั้งละ 100.- บาท รวมค่าไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 10 บาท และค่าจอดรถหัวโม่งที่ 5 ขึ้นไป หัวโม่งละ 100 บาท
- ข้อ 7. การใช้พื้นที่ (EV Charger 2 ช่องจอด) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง
- ข้อ 7.1 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 23.59 น. รถ PHEV สามารถจอดรถได้ฟรี 4 ชั่วโมง เกิน 4 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 100 บาท
- รถ BEV สามารถจอดรถได้ฟรี 6 ชั่วโมง หากเกิน 6 ชั่วโมงคิดชั่วโมงละ 100 บาท
- 7.2 ตั้งแต่ช่วงเวลา 00.00 น. – 06.59 น. (ไม่คิดค่าจอดรถเป็นเวลา)
- 7.3 เศษนาที่คิดเป็น 1 ชั่วโมง

การปรับ

- ข้อ 8. กรณีที่ชำระเต็มความจุแล้ว ไม่มีการนำรถออกภายใน 1 ชั่วโมง มีโทษปรับ 1,000 บาท โทษปรับจะถูกคูณด้วยจำนวนครั้งที่ละเมิดกฎ ตัวอย่าง : ละเมิดครั้งที่ 3 = 3,000 บาท) ละเมิดบ่อยครั้งจะถูกพิจารณาจะปรับการใช้

(ยกเว้นผู้เช่าใช้บริการช่วงเวลา 00.00 น. – 06.59 น.)

ข้อ 9. ผู้ใช้บริการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน และข้อแนะนำ ตามคู่มือการใช้และกฎระเบียบการใช้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) ที่ถูกต้องหากเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการชาร์จไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) เกิดความเสียหายใด ๆ ผู้เช่าทำ และผู้เช่าที่เกี่ยวข้องจะต้องรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความชำรุดบกพร่องของเครื่องมือหรืออุปกรณ์ของทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ และไม่มีผู้รับผิดชอบความเสียหาย และต่อชีวิตหรือทรัพย์สินใด ๆ ของท่าน โดยผู้เช่าใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการ

ข้อ 10. หากผู้ใช้บริการเกิดความไม่สะดวก เหตุขัดข้องหรือพบว่าเครื่องมือ หรืออุปกรณ์สำหรับการให้บริการชาร์จไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) ชาร์จ ชาร์จไม่เต็มหรือมีปัญหาอาการ โดยเร็วที่สุด

ข้อ 11. กรณีฝ่าฝืนหรือขัดต่อระเบียบนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะใช้มาตรการในการบังคับใช้ระเบียบดังต่อไปนี้

11.1 ถ้าเดือนแจ้งผู้ใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษร และหรือยกเลิกสิทธิการใช้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า

(EV Charger) ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เห็นว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ

11.2 แจ้งผู้ฝ่าฝืนระเบียบชำระค่าฝ่าฝืนระเบียบครั้งละ 1,000.- บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ตามด้วยจำนวนครั้งที่ละเมิด

11.3 หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องมือ หรืออุปกรณ์ สำหรับให้บริการชาร์จไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) หรือทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้ใช้บริการต้องชำระค่าเสียหายให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามจำนวนค่าใช้จริงที่เกิดขึ้นจริง

11.4 หากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้แจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนชำระค่าปรับฝ่าฝืนระเบียบแล้ว ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ยังคงอาคารชุดฯ มีสิทธิระงับสิทธิการใช้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า (EV Charger) หรือการใช้ทรัพย์สินส่วนกลางแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการใช้บริการส่วนกลาง เป็นต้น จนกว่าจะชำระค่าฝ่าฝืนระเบียบและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนด

11.5 ในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อผู้ฝ่าฝืนตามความในข้อ 11.3 - 11.4 ฝ่ายบริหารอาคารจะนำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อขอความเห็นชอบก่อนดำเนินการทุกครั้ง

ข้อ 12. นิติบุคคลอาคารชุดฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ ว่าด้วยการให้บริการอาคารชุดไฟฟ้าหรือยานพาหนะไฟฟ้า

(EV Charger) โดยการนำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ พิจารณาและประกาศให้ทราบต่อไป

หมายเหตุ อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราการใช้ไฟฟ้า นิติบุคคลฯ จะได้ประกาศแจ้งให้ท่านตามระเบียบนี้หรือให้เป็นไปตามมติคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ

ในระเบียบนี้ “ค่าฝ่าฝืนระเบียบ” หมายความว่า จำนวนเงินที่จะเรียกเก็บจากผู้ฝ่าฝืนระเบียบเพื่อชดเชยการเสียเวลาดำเนินการของฝ่ายจัดการในการจัดการหรือแก้ไขปัญหากับฝ่าฝืนระเบียบที่เกิดขึ้น หรือเพื่อชดเชยการจัดการอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการกับการฝ่าฝืนระเบียบ อีกทั้งยังเป็นการชดเชยความเดือดร้อนรำคาญที่การฝ่าฝืนระเบียบก่อให้เกิดกับผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ หรือการใช้ชีวิตร่วมกันในอาคารชุดโดยปกติสุข

คณะกรรมการได้นำเสนอระเบียบนี้ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีประจำปี 2565 พิจารณาเห็นชอบ

จึงเรียนมาเพื่อขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2567

หมายเหตุ : ระเบียบนี้อาจจะเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

