

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย



Monthly Check List Emergency Light

เดือนมกราคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ห้องนำชายLobby	✓	✓	✓		
	ห้องนำหญิงLobby	✓	✓	✓		
	Lobby 1	✓	✓	✓		
	Lobby 2	✓	✓	✓		
	Fo.1	✓	✓	✓		
	บันได Lobby 1	✓	✓	✓		
	1-2-1	✓	✓	✓		
	1-2-2	✓	✓	✓		
	บันไดหนีไฟ 1-2	✓	✓	✓		
	1-3-1	✓	✓	✓		
	1-3-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-3	✓	✓	✓		
	1-4-1	✓	✓	✓		
	1-4-2	✓	✓	✓		
	บันได 1-4	✓	✓	✓		
	7-1-1	✓	✓	✓		
	7-1-2	✓	✓	✓		
	7-1-3	✓	✓	✓		
	7-1-4	✓	✓	✓		
	7-1-5	✓	✓	✓		
	7-2-1	✓	✓	✓	✓	
	7-2-2	✓	✓	✓	✓	
	7-2-3	✓	✓	✓		
	7-2-4	✓	✓	✓		
	7-2-5	✓	✓	✓		
	7-3-1	✓	✓	✓		
	7-3-2	✓	✓	✓		
	7-3-3	✓	✓	✓		
	7-3-4	✓	✓	✓		
	7-3-5	✓	✓	✓		
	6-1-1	✓	✓	✓		
	6-1-2	✓	✓	✓		
	6-1-3	✓	✓	✓		
	6-1-4	✓	✓	✓		
	6-1-5	✗	✓	✗		กรรพวิชา (เปลี่ยนหลอด)
	6-2-1	✓	✓	✓		
	6-2-2	✓	✓	✓		
	6-2-3	✓	✓	✓		
	6-2-4	✓	✓	✓		
	6-2-5	✓	✓	✓		
	6-2-6	✓	✓	✓		
	6-3-1	✓	✓	✓		
	6-3-2	✓	✓	✓		
	6-3-3	✓	✓	✓		
	6-3-4	✓	✓	✓		
	6-3-5	✓	✓	✓		
	6-3-6	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนมกราคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	ครั้มน 1	✓	✓	✓		
	ครั้มน 2	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 1	✓	✓	✓		
	ห้องอาหาร 2	✓	✓	✓		
	หลังMain Bar 1	✓	✓	✓		
	Res.Center	✓	✓	✓		
	ห้องนำชายตึก 3-1	×	✓	×		ซ่อมหลอดไฟ (เปลี่ยนแล้ว)
	ห้องนำหญิงตึก 3-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-2	✓	✓	✓		
	ตึก4-1-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-1-4	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-2	✓	✓	✓		
	ตึก4-2-3	✓	✓	✓		
	วิลล่า 4-2-4	✓	✓	✓		
	ตึก4-3-1	✓	✓	✓		
	ตึก4-3-2	×	✓	×		กรุณาลบ
	ตึก4-3-3	×	×	×		6 ตัน
	ตึกลิฟต์ 3-2-1	✓	✓	✓		
	ตึกครัว 3-2-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-2-3	✓	✓	✓	✓	
	ตึกลิฟต์ 3-3-1	✓	✓	✓	✓	
	ตึกครัว 3-3-2	✓	✓	✓		
	ตึกสปา 3-3-3	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกลิฟต์) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกครัว) 3-2	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกสปา) 3-1	✓	✓	✓		
	บันได(ตึกสปา) 3-2	✓	✓	✓		
	หน้าลิฟต์ 3-1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง	-	-	-		(เปลี่ยนแล้ว)
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหารSea side	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 1	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 2	×	✓	×		กรุณาลบ



Monthly Check List Emergency Light

เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Lobbyห้องน้ำ ช.	/	/	/		
	Lobbyห้องน้ำ ญ.	/	/	/		
	ข้างมินิมาร์ท	/	/	/		
	หน้ามินิมาร์ท	/	/	/		
	Reception	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	1203	/	/	/		
	1211	/	/	/		
	ตึก1 บันได(1215)	/	/	/		
	1304	/	/	/		
	1310	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	1404	/	/	/		
	1410	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น3-4	/	/	/		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	7106	/	/	/		
	7107	/	/	/		
	7113	/	/	/		
	หน้าบันได(7118)	/	/	/		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/		
	7206	/	/	X	จักรพงษ์	จักรพงษ์
	7207	/	/	/		
	7213	/	/	/		
	หน้าบันได(7218)	/	/	/		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/		
	7306	/	/	/		
	หน้าแปด(7307)	/	/	/		
	7313	/	/	/		
	หน้าบันได(7318)	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	6104	/	/	/		
	6111	/	/	/		
	6112	/	/	/		
	6117	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/		
	6205	/	/	/		
	6211	/	/	/		
	6212	/	/	/		
	หน้าแปด(6214)	/	/	/		
	6216	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/		
	6305	/	/	/		
	6312	/	/	/		
	6313	/	/	/		
	หน้าแปด(6316)	/	/	/		
	6318	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนกุมภาพันธ์ 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Main K/C ในครัว	/	/	/		
	Main K/C หน้าตู้แช่	/	/	/		
	Main Rest. โถงบันได	/	/	/		
	Main Rest. หน้าห้องแอร์	/	/	/		
	หลังRest.Bar	/	/	/		
	Resort Center Room	/	/	/		
	The Mainห้องน้ำ ช.	/	/	/		
	The Mainห้องน้ำ ญ.	/	/	/		
	หน้าบันได(4101)	/	/	/		
	4106	X	X	X		เสีย
	หน้าบันได(4110)	/	/	/		
	หน้าแปด(4111)	/	/	/		
	หน้าบันได(4201)	/	/	/		
	4204	/	/	/		
	หน้าบันได(4208)	/	/	/		
	หน้าบันได(4209)	/	/	/		
	หน้าบันได(4301)	/	/	/		Muraphat.
	4305	/	/	/		
	หน้าบันได(4308)	X	X	X	จักรพงษ์	เสีย
	3204	/	/	/		
	3212	/	/	/		
	3234	/	/	/		
	3304	/	/	/		
	3312	/	/	/		
	3334	/	/	/		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ตึก3หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	2102	/	/	/		
	2104	/	/	/		
	2108	/	/	/		
	2111	/	/	/		
	2203	/	/	/		
	2205	/	/	/		
	2207	/	/	/		
	2212	/	/	/		
	ห้องช่าง	/	/	/		
	5101	/	/	/		
	5103	/	/	/		
	MDB	/	/	/		
	Fire Pump	/	/	/		
	Kid Club	/	/	/		
	Fitness	/	/	/		
	Beach Bar	/	/	/		
	ห้องอาหารSea side	/	/	/		
	ในครัวSea side	/	/	/		
	ห้องเตรียมSea side	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนมีนาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1/3/66	Lobbyห้องนำ ช.	✓	✓	✓		
	Lobbyห้องนำ ญ.	✓	✓	✓		
	ข้างมินิมาร์ท	✓	✓	✓		
	หน้ามินิมาร์ท	✓	✓	✓		
	Reception	✓	✓	✓		
	ตึก1 บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	1203	✓	✓	✓		
	1211	✓	✓	✓		
	ตึก1 บันได(1215)	✓	✓	✓		
	1304	✓	✓	✓		
	1310	✓	✓	✓		
	ตึก1 บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	1404	✓	✓	✓		
	1410	✓	✓	✓		
	ตึก1 บันไดชั้น3-4	✓	✓	✓		
2/3/66	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น1	✓	✓	✓		
	7106	✓	✓	✓		
	7107	✓	✓	✓		
	7113	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(7118)	✓	✓	✓		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น2	✓	✓	✓		
	7206	x	x	x		
	7207	✓	✓	✓		
	7213	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(7218)	✓	✓	✓		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น3	✓	✓	✓		
	7306	✓	✓	✓		
	หน้าแพนตี้(7307)	✓	✓	✓		
	7313	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(7318)	✓	✓	✓		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น1	✓	✓	✓		
	6104	✓	✓	✓		
	6111	✓	✓	✓		
	6112	✓	✓	✓		
	6117	✓	✓	✓		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น2	✓	✓	✓		
	6205	✓	✓	✓		
	6211	✓	✓	✓		
	6212	✓	✓	✓		
	หน้าแพนตี้(6214)	✓	✓	✓		
	6216	✓	✓	✓		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น3	✓	✓	✓		
	6305	✓	✓	✓		
	6312	✓	✓	✓		
	6313	✓	✓	✓		
	หน้าแพนตี้(6316)	✓	✓	✓		
	6318	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนมีนาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
1/3/66	Main K/C ในครัว	✓	✓	✓		
	Main K/C หน้าตู้แช่	✓	✓	✓		
	Main Rest. โฉนุฟเฟ	✓	✓	✓		
	Main Rest. หน้าห้องแอร์	✓	✓	✓		
	หลังRest.Bar	✓	✓	✓		
	Resort Center Room	✓	✓	✓		
	The Mainห้องน้ำ ข.	✓	✓	✓		
	The Mainห้องน้ำ ญ.	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4101)	✓	✓	✓		
	4106	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4110)	✓	✓	✓		
	หน้าแพนดี้(4111)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4201)	✓	✓	✓		
	4204	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4208)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4209)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4301)	✓	✓	✓		
	4305	✗	✓	✗		เสีย (เปลี่ยนหลอด)
	หน้าบันได(4308)	✗	✗	✗		เสีย (เปลี่ยนหลอด)
	3204	✓	✓	✓		
	3212	✓	✓	✓		
	3234	✓	✓	✓		
	3304	✓	✓	✓		
	3312	✓	✓	✓		
	3334	✓	✓	✓		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3หน้าลิฟต์ชั้น1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง	✓	✓	✓		
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหารSea side	✓	✓	✓		
	ในครัวSea side	✓	✓	✓		
	ห้องเตรียมSea side	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนเมษายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Lobbyห้องนำ ช.	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	Lobbyห้องนำ ญ.	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ข้างมินิมาร์ท	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้ามินิมาร์ท	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	Reception	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก1 บันไดชั้น1-2	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1203	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1211	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก1 บันได(1215)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1304	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1310	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก1 บันไดชั้น2-3	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1404	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	1410	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก1 บันไดชั้น3-4	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7106	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7107	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7113	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าบันได(7118)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7206	X	/	กรรณ	ภาณุพงศ์	
	7207	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7213	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าบันได(7218)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7306	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าแพนดี้(7307)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	7313	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าบันได(7318)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6104	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6111	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6112	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6117	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6205	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6211	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6212	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าแพนดี้(6214)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6216	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6305	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6312	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6313	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	หน้าแพนดี้(6316)	/	/	/	ภาณุพงศ์	
	6318	/	/	/	ภาณุพงศ์	

ภาณุพงศ์



Monthly Check List Emergency Light

เดือนเมษายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Main K/C ในครัว	/	/	/	โคงธ	
	Main K/C หน้าตู้แช่	/	/	/		
	Main Rest. ไลน์ฟเฟ	/	/	/		
	Main Rest. หน้าห้องแอร์	/	/	/		
	หลังRest.Bar	/	/	/		
	Resort Center Room	/	/	/		
	The Mainห้องน้ำ ช.	/	/	/		
	The Mainห้องน้ำ ญ.	/	/	/		
	หน้าบันได(4101)	/	/	/	กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก กาห พก	
	4106	/	/	/		
	หน้าบันได(4110)	/	/	/		
	หน้าแพนดี้(4111)	/	/	/		
	หน้าบันได(4201)	/	/	/		
	4204	/	/	/		
	หน้าบันได(4208)	/	/	/		
	หน้าบันได(4209)	/	/	/		
	หน้าบันได(4301)	/	/	/		
	4305	/	/	/		
	หน้าบันได(4308)	/	/	/		
	3204	/	/	/		
	3212	/	/	/		
	3234	/	/	/		
	3304	/	/	/		
	3312	/	/	/		
	3334	/	/	/		
	ด็ก3(ลิฟต์)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ด็ก3(ลิฟต์)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ด็ก3(ครัว)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ด็ก3(ครัว)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ด็ก3(สปา)บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	ด็ก3(สปา)บันไดชั้น2-3	/	/	/		
	ด็ก3หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	2102	/	/	/		
	2104	/	/	/		
	2108	/	/	/		
	2111	/	/	/		
	2203	/	/	/		
	2205	/	/	/		
	2207	/	/	/		
	2212	/	/	/		
	ห้องช่าง	/	/	/	โคงธ	
	5101	/	/	/		
	5103	/	/	/		
	MDB	/	/	/		
	Fire Pump	/	/	/		
	Kid Club	/	/	/		
	Fitness	/	/	/		
	Beach Bar	/	/	/		
	ห้องอาหารSea side	/	/	/		
	ในครัวSea side	/	/	/		
	ห้องเตรียมSea side	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนพฤษภาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Lobbyห้องนำ ช.	/	/	/		
	Lobbyห้องนำ ญ.	/	/	/		
	ข้างมินิมาร์ท	/	/	/		
	หน้ามินิมาร์ท	/	/	/		
	Reception	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น1-2	/	/	/		
	1203	/	/	/		
	1211	/	/	/		
	ตึก1 บันได(1215)	/	/	/		
	1304	/	/	/		
	1310	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น2-3	X	/	X		เสีย
	1404	/	/	/		
	1410	/	/	/		
	ตึก1 บันไดชั้น3-4	/	/	/		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	7106	/	/	/		
	7107	/	/	/		
	7113	/	/	/		
	หน้าบันได(7118)	/	/	/	ร.ค.	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/	ดร.ค.	
	7206	X	/	X		เสีย
	7207	/	/	/		
	7213	/	/	/		
	หน้าบันได(7218)	/	/	/		
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/		
	7306	/	/	/		
	หน้าแปด(7307)	/	/	/		
	7313	/	/	/		
	หน้าบันได(7318)	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/		
	6104	/	/	/		
	6111	/	/	/		
	6112	/	/	/		
	6117	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/		
	6205	/	/	/		
	6211	/	/	/		
	6212	/	/	/		
	หน้าแปด(6214)	/	/	/		
	6216	/	/	/		
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/		
	6305	/	/	/		
	6312	/	/	/		
	6313	/	/	/		
	หน้าแปด(6316)	/	/	/		
	6318	/	/	/		



Monthly Check List Emergency Light

เดือนพฤษภาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Main K/C ในครัว	✓	✓	✓		
	Main K/C หน้าตู้แช่	✓	✓	✓		
	Main Rest. โฉนุฟไฟ	✓	✓	✓		
	Main Rest. หน้าห้องแอร์	✓	✓	✓		
	หลัง Rest. Bar	✓	✓	✓		
	Resort Center Room	✓	✓	✓		
	The Main ห้องน้ำ ช.	✓	✓	✓		
	The Main ห้องน้ำ ญ.	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4101)	✓	✓	✓		
	4106	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4110)	✓	✓	✓		
	หน้าแปด(4111)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4201)	✓	✓	✓		
	4204	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4208)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4209)	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4301)	✓	✓	✓		
	4305	✓	✓	✓		
	หน้าบันได(4308)	✓	✓	✓		
	3204	✓	✓	✓	✓	
	3212	✓	✓	✓	✓	
	3234	✓	✓	✓	✓	
	3304	✓	✓	✓		
	3312	✓	✓	✓		
	3334	✓	✓	✓		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น1-2	✓	✓	✓		
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น2-3	✓	✓	✓		
	ตึก3หน้าลิฟต์ชั้น1	✓	✓	✓		
	2102	✓	✓	✓		
	2104	✓	✓	✓		
	2108	✓	✓	✓		
	2111	✓	✓	✓		
	2203	✓	✓	✓		
	2205	✓	✓	✓		
	2207	✓	✓	✓		
	2212	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง	✓	✓	✓		
	5101	✓	✓	✓		
	5103	✓	✓	✓		
	MDB	✓	✓	✓		
	Fire Pump	✓	✓	✓		
	Kid Club	✓	✓	✓		
	Fitness	✓	✓	✓		
	Beach Bar	✓	✓	✓		
	ห้องอาหารSea side	✓	✓	✓		
	ในครัวSea side	✓	✓	✓		
	ห้องเตรียมSea side	✓	✓	✓		



Monthly Check List Emergency Light

เดือน มิถุนายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Lobbyห้องนำ ข.	X	/	X	จักรพรรดิ	ไฟฉุกเฉิน
	Lobbyห้องนำ ญ.	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ข้างมินิมาร์ท	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้ามินิมาร์ท	/	/	/	จักรพรรดิ	
	Reception	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก1 บันไดชั้น1-2	/	/	/	จักรพรรดิ	
	1203	/	/	/	จักรพรรดิ	
	1211	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก1 บันได(1215)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	1304	/	/	/	จักรพรรดิ	
	1310	/	/	/	จักรพรรดิ	ไฟฉุกเฉิน
	ตึก1 บันไดชั้น2-3	/	/	X	จักรพรรดิ	
	1404	✓	✓	✓	จักรพรรดิ	
	1410	✓	✓	✓	จักรพรรดิ	
	ตึก1 บันไดชั้น3-4	✓	✓	✓	จักรพรรดิ	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7106	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7107	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7113	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าบันได(7118)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/	จักรพรรดิ	ไฟ
	7206	X	/	X	จักรพรรดิ	
	7207	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7213	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าบันได(7218)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7-2-5	/	/	/	จักรพรรดิ	ไฟฉุกเฉิน
	ตึก7หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7306	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าแผนตึก(7307)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	7313	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าบันได(7318)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6104	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6111	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6112	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6117	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น2	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6205	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6211	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6212	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าแผนตึก(6214)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6216	/	/	/	จักรพรรดิ	
	ตึก6หน้าลิฟต์ชั้น3	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6305	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6312	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6313	/	/	/	จักรพรรดิ	
	หน้าแผนตึก(6316)	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6318	/	/	/	จักรพรรดิ	
	6316					



Monthly Check List Emergency Light

เดือน มิถุนายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	หลอดไฟ	สภาพเครื่อง	การทำงานของเครื่อง	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ
	Main K/C ในครัว	/	/	/	จิราพร	→ ทั่วทั้งพื้นที่
	Main K/C หน้าตู้แช่	/	/	/	จิราพร	
	Main Rest. โถงบุฟเฟต์	/	/	/	จิราพร	
	Main Rest. หน้าห้องแอร์	/	/	/	จิราพร	
	หลัง Rest. Bar	/	/	/	จิราพร	
	Resort Center Room	/	/	/	จิราพร	
	The Main ห้องน้ำ ข.	/	/	/	จิราพร	
	The Main ห้องน้ำ ญ.	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4101)	/	/	/	จิราพร	
	4106	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4110)	/	/	/	จิราพร	
	หน้าแปดตี(4111)	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4201)	/	/	/	จิราพร	
	4204	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4208)	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4209)	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4301)	/	/	/	จิราพร	
	4305	/	/	/	จิราพร	
	หน้าบันได(4308)	/	/	/	จิราพร	
	3204	/	/	/	จิราพร	
	3212	/	/	/	จิราพร	
	3234	/	/	/	จิราพร	
	3304	/	/	/	จิราพร	
	3312	/	/	/	จิราพร	
	3334	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น1-2	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(ลิฟต์)บันไดชั้น2-3	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น1-2	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(ครัว)บันไดชั้น2-3	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น1-2	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3(สปา)บันไดชั้น2-3	/	/	/	จิราพร	
	ตึก3หน้าลิฟต์ชั้น1	/	/	/	จิราพร	
	2102	/	/	/	จิราพร	
	2104	/	/	/	จิราพร	
	2108	/	/	/	จิราพร	
	2111	/	/	/	จิราพร	
	2203	/	/	/	จิราพร	
	2205	/	/	/	จิราพร	
	2207	/	/	/	จิราพร	
	2212	/	/	/	จิราพร	
	ห้องช่าง	/	/	/	จิราพร	
	5101	/	/	/	จิราพร	
	5103	/	/	/	จิราพร	
	MDB	/	/	/	จิราพร	
	Fire Pump	/	/	/	จิราพร	
	Kid Club	/	/	/	จิราพร	
	Fitness	/	/	/	จิราพร	
	Beach Bar	/	/	/	จิราพร	
	ห้องอาหารSea side	/	/	/	จิราพร	
	ในครัวSea side	/	/	/	จิราพร	
	ห้องเตรียมSea side	/	/	/	จิราพร	



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มกราคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	สโตร์ 1	BF	✓	✓	✓		
	สโตร์ 2	Foam	✓	✓	✓		
	หน้าห้อง HR. 1	BF	✓	✓	✓		
	หน้าห้อง HR. 2	Foam	✓	✓	✓		
	ห้อง IT 1	BF	✓	✓	✓		
	ห้อง IT 2	Co2	✓	✓			
	ห้องช่าง 1	BF	✓	✓	✓		
	ห้องช่าง 2	-	-	-	-		
	ห้องบัญชี ชั้น2-1	BF	✓	✓	✓		
	ห้องบัญชี ชั้น2-2	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หลังห้องประชุม1	Co2	✓	✓			
	Fire Pump 1	Dry	✓	✓	✓		
	MDB /Gen.1	Co2	✓	✓			
	MDB /Gen.2	BF	✓	✓	✓		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	✓	✓	✓		
	Kid club 1	BF	✓	✓	✓		
	Fitness 1	Co2	✓	✓			
	Spa 1	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	✓	✓	✓		
	ห้องLinen 1	BF	✓	✓	✓		
	ห้องHK.1	Foam	✓	✓	✓		
	ห้องHK.2	BF	✓	✓	✓	สส	
	หลังห้องFitness 1	Co2	✓	✓		คจว	
	หลังห้องFitness 2	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 1	FA	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 2	Co2	✓	✓			
	Main Kitchen 3	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓			ในห้องครัว
	Main Kitchen 4	Foam	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 5	BF	✓	✓	✓		
	Main Kitchen 6	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓			หลังหม้อก๋วยเตี๋ยว
	Office main K/C,Fb.	Co2	✓	✓			
	นอกครัวเมน 1	Dry	✓	✓	✓		
	นอกครัวเมน 2	FOAM	✓	✓	✓		
	ทางเข้าครัวSea side 1	BF	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 1	ผ้าคลุมไฟ	✓	✓			
	ครัวSea side 2	FA	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 3	Co2	✓	✓			
	ครัวSea side 4	Foam	✓	✓	✓		
	ครัวSea side 5	Dry	✓	✓	✓		
	Pool Bar 1	BF	✓	✓	✓		
	ใต้ตึก 7-1	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 7-2	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 6-1	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 6-2	-	-	-	-		
	ใต้ตึก 4-1	Dry	✓	✓	✓		



ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.	BF	✓	✓	✓		
	Lobby(หน้าห้องนำ)	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)Lobby	Dry	X	✓	X		ใช้แล้ว(เปลี่ยนเป็นFA)
	(FHC)1201	Dry	✓	✓	✓		
	1209	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1215	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1301	Dry	✓	✓	✓		
	1309	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1315	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1401	Dry	✓	✓	✓		
	1409	Dry	✓	X	✓		ถังขึ้นซ่อม(เปลี่ยนเป็นFA)
	(FHC)1415	Dry	✓	✓	✓		
	2101	BF	✓	✓	✓		
	2103	BF	✓	✓	✓		
	2105	BF	✓	✓	✓		
	2201	Dry	✓	✓	X		เกจพัง
	2209	Dry	✓	✓	✓		
	2108	BF	✓	✓	✓		
	2111	BF	✓	✓	✓		
	2210	Dry	✓	✓	✓		
	2214	Dry	✓	✓	✓		
	2113	Dry	✓	✓	✓		
	2115	BF	✓	✓	✓	✓	
	2117	BF	✓	✓	✓	เตาชำรุด	
	2119	BF	✓	✓	✓		
	2120	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	✓	✓	✓		
	3231	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)3238	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	✓	✓	✓		
	3216	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	✓	✓	✓		
	3331	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)3338	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	✓	✓	✓		
	3316	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4101	Dry	✓	✓	✓		
	4108	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)4111	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4201	Dry	✓	✓	✓		
	4205	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4209	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4301	Dry	✓	✓	✓		
	4305	Dry	✓	✓	✓		
	5101	BF	✓	✓	✓		
	5103	Dry	✓	✓	✓		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มกราคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)ตึก6-1-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-1-4	BF	/	/	/		
	ในแผนตึก(6115)	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-2-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-2-4	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-1	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-2	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก6-3-3	Dry	/	/	/		
	ตึก6-3-4	BF	/	/	/	10/1/2569	
	(FHC)ตึก7-1-1	Dry	/	/	/	10/1/2569	
	(FHC)ตึก7-1-2	BF	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-3	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-1-5	Dry	/	/	/		
	ตึก7-1-6	Co2	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-2-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-2-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-2	Dry	/	/	/		
	ตึก7-3-3	Dry	/	/	/		
	(FHC)ตึก7-3-4	Dry	/	/	/		
	(FHC)สภาน้ำหน้า 1	BF	/	/	/		
	(FHC)สภาน้ำหน้า 2	BF	/	/	/		

FHC.(Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน กุมภาพันธ์ 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.1	Bf2000	/	/	/		
	Lobbyหน้าห้องนำ1	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)ข้างมินิมาร์ท	FA-2000	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	FA-2000	/	/	/		
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	Bf2000	/	/	/		
	2103	Bf2000	/	/	/		
	2105	Bf2000	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	Bf2000	/	/	/		
	2111	Bf2000	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	Bf2000	/	/	/		
	2117	Bf2000	/	/	/		
	2119	Non-CFC	/	/	/		
	2120	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	/	/		
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	Bf2000	/	/	/		
	5103	Dry	/	X	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มีนาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
1/3/66	Office Fo.1	BF	✓	✓	✓		
	Lobbyหน้าห้องน้ำ1	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)ข้างมินิมาร์ท	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)1201	Dry	✓	✓	✓		
	1209	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1215	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1301	Dry	✓	✓	✓		
	1309	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1315	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)1401	Dry	✓	✓	✓		
	1409	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)1415	Dry	✓	✓	✓		
	2101	BF	✓	✓	✓		
	2103	BF	✓	✓	✓		
	2105	BF	✓	✓	✓		
	2201	Dry	✓	✓	✓		
	2209	Dry	✓	✓	✓		
	2108	BF	✓	✓	✓		
	2111	BF	✓	✓	✓		
	2210	Dry	✓	✓	✓		
	2214	Dry	✓	✓	✓	✓	✓
	2113	Dry	✓	✓	✓		
	2115	BF	✓	✓	✓		
	2117	BF	✓	✓	✓		
	2119	BF	✓	✓	✓		
	2120	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	✓	✓	✓		
	3231	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)3238	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	✓	✓	✓		
	3216	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	✓	✓	✓		
	3331	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)3338	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	✓	✓	✓		
	3316	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4101	Dry	✓	✓	✓		
	4108	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)4111	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4201	Dry	✓	✓	✓		
	4205	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4209	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)4301	Dry	✓	✓	✓		
	4305	Dry	✓	✓	✓		
	5101	BF	✓	✓	✓		
	5103	Dry	✓	X	✓		ถังไฟไหม้



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มีนาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
2/3/66	(FHC)6101	Dry	✓	✓	✓		
	6107	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6112	Dry	✓	✓	✓		
	6117	BF	✓	✓	✓		
	ในแพนดี้(6115)	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)6201	Dry	✓	✓	✓		
	6207	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6212	Dry	✓	✓	✓		
	6216	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)6301	Dry	✓	✓	✓		
	6307	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6313	Dry	✓	✓	✓		
	6318	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)7101	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7107	BF	✓	✓	✓	7/3/66	
	(FHC)7107	Dry	✓	✓	✓	พพจก	
	7111	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7117	Dry	✓	✓	✓		
	หน้าแพนดี้7118	Co2	✓	✓	✓		
	(FHC)7201	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7207	Dry	✓	✓	✓		
	7211	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7217	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7301	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7307	Dry	✓	✓	✓		
	7311	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7317	Dry	✓	✓	✓		
	สพาน้ำหัด 1	BF	✓	✓	✓		
	สพาน้ำหัด 2	BF	✓	✓	✓		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน เมษายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	ห้องสโตร์ 1	Foam	/	/	/		
	ห้องสโตร์ 2	Bf2000	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 1	Foam	/	/	/		
	หน้าห้อง HR. 2	Bf2000	/	/	/		
	ห้อง IT 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้อง IT 2	Co ²	/	/	/		
	ห้องช่าง 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องช่าง 2	-	-	-	-		
	หน้าห้องบัญชี ชั้น2-1	Dry	/	/	/		
	หน้าห้องบัญชี ชั้น2-2	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)หลังหอประชุม1	Co ²	/	/	/		
	Fire Pump 1	Dry	/	/	/		
	MDB /Generator.1	Dry Bf2000	/	/	/		
	MDB /Generator.2	Co ²	/	/	/		
	ปั๊ม รปภ.1	Dry	/	/	/		
	Kid club 1	Bf2000	/	/	/		
	Fitness 1	Co ²	/	/	/		
	Spa 1	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าห้องLinen 1	Dry	/	/	/	บันทึก	
	ห้องLinen 1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องHK.1	Bf2000	/	/	/		
	ห้องHK.2	Foam	/	/	/		
	หลังห้องFitness 1	Bf2000	/	/	/		
	หลังห้องFitness 2	Co ²	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-1	Dry	/	/	/		
	(FHC)หลังRest.Bar 1	Dry	/	/	/		
	Main K/Cในครัว1	FA2000	/	/	/		
	Main K/Cในครัว2	Co ²	/	/	/		
	Main K/Cในครัว	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	Main K/Cหน้าห้องซัฟต์1	Foam	/	/	/		
	Main K/Cหน้าห้องซัฟต์2	Bf2000	/	/	/		
	Main K/Cไลน์ไซ	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	Office Main K/C,F/B.1	Co ²	/	/	/		
	หน้าห้องแก๊ส 1	Dry	/	/	/		
	หน้าห้องแก๊ส 2	Foam	/	/	/		
	ทางเข้าครัวSea side 1	Bf2000	/	/	/		
	Sea side K/Cในครัว	ผ้าคลุมไฟ	/	/	/		
	Sea side K/Cในครัว 1	Co ²	/	/	/		
	Sea side K/Cในครัว 2	FA2000	/	/	/		
	Sea side K/Cหลังครัว 1	Dry	/	/	/		
	Sea side K/Cหลังครัว 2	Foam	/	/	/		
	Pool Bar 1	Bf2000	/	/	/		

Signature



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน เมษายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.1	Bf2000	/	/	/		
	Lobbyหน้าห้องน้ำ1	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)ข้างมินิมาร์ท	FA2000	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	FA2000	/	/	/		
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	Bf2000	/	/	/		
	2103	Bf2000	/	/	/		
	2105	Bf200	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	Bf2000	/	/	/		
	2111	Bf2000	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/		
	2214	Dry	/	/	/		
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	Bf2000	/	/	/		พันธุกรรม
	2117	Bf2000	/	/	/		
	2119	Non-CFC	/	/	/		
	2120	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	/	/		
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	Bf2000	/	/	/		
	5103	Dry	/	/	/		สิ้น



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน เมษายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)6101	Dry	/	/	/		
	6107	Dry	/	/	/		
	(FHC)6112	Dry	/	/	/		
	6117	Bf2000	/	/	/		
	ในแพนดี้(6115)	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)6201	Dry	/	/	/		
	6207	Dry Dry	/	/	/		
	(FHC)6212	Dry	/	/	/		
	6216	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)6301	Dry	/	/	/		
	6307	Dry	/	/	/		
	(FHC)6313	Dry	/	/	/		
	6318	Bf2000	/	/	/		
	(FHC)7101	Dry	/	/	/		
	(FHC)7107	Dry	/	/	/		
	(FHC)7107	Bf2000	/	/	/		
	7111	Dry	/	/	/		
	(FHC)7117	Dry	/	/	/		
	หน้าแพนดี้7118	Co2	/	/	/		
	(FHC)7201	Dry	/	/	/		
	(FHC)7207	Dry	/	/	/		
	7211	Dry	/	/	/		
	(FHC)7217	Dry	/	/	/		
	(FHC)7301	Dry	/	/	/		
	(FHC)7307	Dry	/	/	/		
	7311	Dry	/	/	/		
	(FHC)7317	Dry	/	/	/		
	สพาน้ำหัด 1	Bf2000	/	/	/		
	สพาน้ำหัด 2	Bf2000	/	/	/		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ดูสายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน พฤษภาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.1	BF	/	/	/		
	Lobbyหน้าห้องน้ำ1	BF	/	/	/		
	(FHC)ข้างมินิมาร์ท	BF	/	/	/		
	(FHC)1201	Dry	/	/	/		
	1209	Dry	/	/	/		
	(FHC)1215	Dry	/	/	/		
	(FHC)1301	Dry	/	/	/		
	1309	Dry	/	/	/		
	(FHC)1315	Dry	/	/	/		
	(FHC)1401	Dry	/	/	/		
	1409	BF	/	/	/		
	(FHC)1415	Dry	/	/	/		
	2101	BF	/	/	/		
	2103	BF	/	/	/		
	2105	BF	/	/	/		
	2201	Dry	/	/	/		
	2209	Dry	/	/	/		
	2108	BF	/	/	/		
	2111	BF	/	/	/		
	2210	Dry	/	/	/	30/	
	2214	Dry	/	/	/	ตรวจ	
	2113	Dry	/	/	/		
	2115	BF	/	/	/		
	2117	BF	/	/	/		
	2119	BF	/	/	/		
	2120	BF	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/		
	3231	Dry	/	/	/		
	(FHC)3238	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/		
	3216	Dry	/	/	/		
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/		
	3331	Dry	/	/	/		
	(FHC)3338	Dry	/	/	/		
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/		
	3316	Dry	/	/	/		
	(FHC)4101	Dry	/	/	/		
	4108	BF	/	/	/		
	(FHC)4111	Dry	/	/	/		
	(FHC)4201	Dry	/	/	/		
	4205	Dry	/	/	/		
	(FHC)4209	Dry	/	/	/		
	(FHC)4301	Dry	/	/	/		
	4305	Dry	/	/	/		
	5101	BF	/	/	/		
	5103	Dry	/	/	/		



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน พฤษภาคม 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)6101	Dry	✓	✓	✓		
	6107	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6112	Dry	✓	✓	✓		
	6117	BF	✓	✓	✓		
	ในแพนต์(6115)	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)6201	Dry	✓	✓	✓		
	6207	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6212	Dry	✓	✓	✓		
	6216	BF	✓	✓	✓		
	(FHC)6301	Dry	✓	✓	✓		
	6307	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)6313	Dry	✓	✓	✓		
	6318	BF	✓	✓	✓	✓	
	(FHC)7101	Dry	✓	✓	✓	✓	
	(FHC)7107	Dry	✓	✓	✓	✓	
	(FHC)7107	BF	✓	✓	✓		
	7111	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7117	Dry	✓	✓	✓		
	หน้าแพนต์7118	CO2	✓	✓	✓		
	(FHC)7201	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7207	Dry	✓	✓	✓		
	7211	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7217	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7301	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7307	Dry	✓	✓	✓		
	7311	Dry	✓	✓	✓		
	(FHC)7317	Dry	✓	✓	✓		
	สพาน้ำหัด 1	BF	✓	✓	✓		
	สพาน้ำหัด 2	BP	✓	✓	✓		

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มิถุนายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	Office Fo.1	Bf2000	/	/	/	อัคระ	✓
	Lobbyหน้าห้องน้ำ1	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)ข้างมินิมาร์ท	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1201	Dry	/	/	/	อัคระ	
	1209	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1215	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1301	Dry	/	/	/	อัคระ	
	1309	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1315	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1401	Dry	/	/	/	อัคระ	
	1409	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)1415	Dry	/	/	/	อัคระ	
	2101	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2103	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2105	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2201	Dry2000	/	/	/	อัคระ	
	2209	Dry2000	/	/	/	อัคระ	
	2108	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2111	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2210	Dry	/	/	/	อัคระ	
	2214	Dry	/	/	/	อัคระ	
	2113	Dry	/	/	/	อัคระ	
	2115	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2117	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	2119	non-cfc	/	/	/	อัคระ	
	2120	Bf2000	/	/	/	อัคระ	พักคณ
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-2	Dry	/	/	/	อัคระ	
	3231	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)3238	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-2	Dry	/	/	/	อัคระ	
	3216	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)หน้าลิฟต์ 3-3	Dry	/	/	/	อัคระ	
	3331	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)3338	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)ทางเชื่อมตึก3-3	Dry	/	/	/	อัคระ	
	3316	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)4101	Dry	/	/	/	อัคระ	
	4108	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)4111	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)4201	Dry	/	/	/	อัคระ	
	4205	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)4209	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)4301	Dry	/	/	/	อัคระ	
	4305	Dry	/	/	/	อัคระ	
	5101	Bf2000	/	/	/	อัคระ	✓
	5103	Dry	/	X	/	อัคระ	



Monthly Check List Fire extinguisher

เดือน มิถุนายน 2569

ว/ด/ป	สถานที่	ชนิดสารเคมี	การไหลของเคมี	สภาพถัง	เกจวัดแรงดัน	ผู้ตรวจ	หมายเหตุ
	(FHC)6101	Dry	/	/	/	อัคระ	ผ่านเกณฑ์
	6107	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)6112	Dry	/	/	/	อัคระ	
	6117	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	ในแผนตึก(6115)	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)6201	Dry	/	/	/	อัคระ	
	6207	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)6212	Dry	/	/	/	อัคระ	
	6216	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)6301	Dry	/	/	/	อัคระ	
	6307	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)6313	Dry	/	/	/	อัคระ	
	6318	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7101	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7107	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7107	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	7111	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7117	Dry	/	/	/	อัคระ	
	หน้าแผนตึก7118	CO2	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7201	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7207	Dry	/	/	/	อัคระ	
	7211	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7217	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7301	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7307	Dry	/	/	/	อัคระ	
	7311	Dry	/	/	/	อัคระ	
	(FHC)7317	Dry	/	/	/	อัคระ	
	สพาน้ำหาด 1	Bf2000	/	/	/	อัคระ	
	สพาน้ำหาด 2	Bf2000	/	/	/	อัคระ	

FHC (Fire Hose Reel Cabunet) :

ตู้สายดับเพลิง