

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

Engineering Department

Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ถังดับเพลิง

Date : January,26

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)	/	/					
38		Prai Gas 1	/						
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ห้องรถจักรยาน	/						
42		ทางขึ้นแคนชั่น 1	/						
43		ทางขึ้นแคนชั่น 2	/						
44		ในแคนชั่น	/	/					
45		เครื่องซักผ้า	/						
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram Kitchen	/	/					
51		Technician Department	/				/	อุปกรณ์ทางเครื่องจักร	
52		Pump room	/						
53		Front MDB room	/						
54		Villa 9101	/						
55		Villa 9102	/						
56		Villa 9103	/						
57		Villa 9104	/						
58		Villa 9105	/						
59		Villa 9106	/						
60		Fitness	/						

Checked by

Approve by

Engineering Department
Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ถังดับเพลิง

Date : February,26

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)	/	/					
38		Prai Gas 1	/						
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ฟัจจอรถจักรยาน	/						
42		ทางขึ้นแคนหิน 1	/						
43		ทางขึ้นแคนหิน 2	/						
44		ในแคนหิน	/	/					
45		เครื่องซักผ้า	/						
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram kitchen	/	/					
51		Technician Department	/				/		อุปกรณ์ช่าง
52		Pump room	/						
53		Front MDB room	/						
54		Villa 9101	/						
55		Villa 9102	/						
56		Villa 9103	/						
57		Villa 9104	/						
58		Villa 9105	/						
59		Villa 9106	/						
60		Fitness	/						

Checked by 

Approve by 

Engineering Department

Fire Equipment Check list

Fire hose cabinet (FHC)

Date : February,26

Item	ID Number	Location	Door lock	Hose reel	Hydrant hose	Extinguisher	Nozzle (น้ำฉีด)	Axe (ขวาน)	Glass	Cabinet	Paint work	Remark
1	FHC 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC 1-2-01	in front of Ballroom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC 1-2-02	in front of Art gallery room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC 1-3-01	in front of Room 1310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC 1-4-01	in front of Room 1410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC 1-4-02	in front of Room 1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC 1-5-01	in front of Room 1510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC 1-5-02	in front of Room 1500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC 1-6-01	in front of Room 1610	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC 1-6-02	in front of Room 1600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC 2-1-01	in front of Room 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC 2-2-01	in front of Room 2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC 2-3-01	in front of Room 2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC 2-4-01	in front of Room 2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC 2-5-01	in front of Room 2508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC 2-6-01	in front of Room 2608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC 3-1-01	in front of Room 3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC 3-2-01	in front of Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC 3-3-01	in front of Room 3308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC 4-1-01	in front of Room 4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC 4-2-01	in front of Room 4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC 4-3-01	in front of Room 4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	FHC 5-1-01	in front of Room 5105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	FHC 5-2-01	in front of Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	FHC 5-3-01	in front of Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	FHC 6-1-01	in front of Room 6102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	FHC 6-2-01	in front of Room 6202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	FHC 6-3-01	in front of Room 6302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	FHC 7-1-01	in front of Room 7101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	FHC 7-2-01	in front of Room 7202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	FHC 7-3-01	in front of Room 7302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	FHC 8-1-01	in front of Room 8103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	FHC 8-2-01	in front of Room 8203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	FHC 8-3-01	in front of Room 8303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC N-1-01	Technician Department	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC N-2-01	เครื่องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC P-1-01	ทางขึ้นแคนทิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC P-2-01	ทางขึ้นแคนทิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Checked by

Acknowledged by

Engineering Department

Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ถังดับเพลิง

Date : March,26

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)	/	/					
38		Prai Gas 1	/						
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ห้องตรวจจักรยาน	/						
42		ทางขึ้นแดนหิน 1	/						
43		ทางขึ้นแดนหิน 2	/						
44		ในแดนหิน	/	/					
45		เครื่องซักผ้า	/						
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram kitchen	/	/					
51		Technician Department	/						
52		Pump room	/						
53		Front MDB room	/						
54		Villa 9101	/						
55		Villa 9102	/						
56		Villa 9103	/						
57		Villa 9104	/						
58		Villa 9105	/						
59		Villa 9106	/						
60		Fitness	/						

Checked by



Approve by



Engineering Department

Fire Equipment Check list

Fire hose cabinet (FHC)

Date : March ,26

Item	ID Number	Location	Door lock	Hose reel	Hydrant hose	Extinguisher	Nozzle (หัวฉีด)	Axe (ขวาน)	Glass	Cabinet	Paint work	Remark
1	FHC 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC 1-2-01	in front of Ballroom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC 1-2-02	in front of Art gallery room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC 1-3-01	in front of Room 1310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC 1-4-01	in front of Room 1410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC 1-4-02	in front of Room 1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC 1-5-01	in front of Room 1510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC 1-5-02	in front of Room 1500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC 1-6-01	in front of Room 1610	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC 1-6-02	in front of Room 1600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC 2-1-01	in front of Room 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC 2-2-01	in front of Room 2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC 2-3-01	in front of Room 2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC 2-4-01	in front of Room 2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC 2-5-01	in front of Room 2508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC 2-6-01	in front of Room 2608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC 3-1-01	in front of Room 3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC 3-2-01	in front of Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC 3-3-01	in front of Room 3308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC 4-1-01	in front of Room 4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC 4-2-01	in front of Room 4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC 4-3-01	in front of Room 4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	FHC 5-1-01	in front of Room 5105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	FHC 5-2-01	in front of Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	FHC 5-3-01	in front of Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	FHC 6-1-01	in front of Room 6102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	FHC 6-2-01	in front of Room 6202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	FHC 6-3-01	in front of Room 6302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	FHC 7-1-01	in front of Room 7101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	FHC 7-2-01	in front of Room 7202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	FHC 7-3-01	in front of Room 7302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	FHC 8-1-01	in front of Room 8103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	FHC 8-2-01	in front of Room 8203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	FHC 8-3-01	in front of Room 8303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC N-1-01	Technician Department	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC N-2-01	เครื่องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC P-1-01	ทางขึ้นแดนหิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC P-2-01	ทางขึ้นแดนหิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Checked by



Acknowledged by



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ถังดับเพลิง

Date : April,26

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)	/	/					
38		Prai Gas 1	/						
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ห้องรถจักรยาน	/						
42		ทางขึ้นแดนหิน 1	/						
43		ทางขึ้นแดนหิน 2	/						
44		ในแดนหิน	/	/					
45		เครื่องซักผ้า	/						
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram kitchen	/	/					
51		Technician Department	/						
52		Pump room	/						
53		Front MDB room	/						
54		Villa 9101	/						
55		Villa 9102	/						
56		Villa 9103	/						
57		Villa 9104	/						
58		Villa 9105	/						
59		Villa 9106	/						
60		Fitness	/						

Checked by

9/4/69

Approve by

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire hose cabinet (FHC)

Date : April ,26

Item	ID Number	Location	Door lock	Hose reel	Hydrant hose	Extinguisher	Nozzle (น้ำฉีด)	Axe (ขวาน)	Glass	Cabinet	Paint work	Remark
1	FHC 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC 1-2-01	in front of Ballroom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC 1-2-02	in front of Art gallery room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC 1-3-01	in front of Room 1310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC 1-4-01	in front of Room 1410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC 1-4-02	in front of Room 1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC 1-5-01	in front of Room 1510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC 1-5-02	in front of Room 1500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC 1-6-01	in front of Room 1610	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC 1-6-02	in front of Room 1600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC 2-1-01	in front of Room 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC 2-2-01	in front of Room 2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC 2-3-01	in front of Room 2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC 2-4-01	in front of Room 2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC 2-5-01	in front of Room 2508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC 2-6-01	in front of Room 2608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC 3-1-01	in front of Room 3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC 3-2-01	in front of Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC 3-3-01	in front of Room 3308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC 4-1-01	in front of Room 4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC 4-2-01	in front of Room 4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC 4-3-01	in front of Room 4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	FHC 5-1-01	in front of Room 5105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	FHC 5-2-01	in front of Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	FHC 5-3-01	in front of Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	FHC 6-1-01	in front of Room 6102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	FHC 6-2-01	in front of Room 6202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	FHC 6-3-01	in front of Room 6302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	FHC 7-1-01	in front of Room 7101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	FHC 7-2-01	in front of Room 7202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	FHC 7-3-01	in front of Room 7302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	FHC 8-1-01	in front of Room 8103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	FHC 8-2-01	in front of Room 8203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	FHC 8-3-01	in front of Room 8303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC N-1-01	Technician Department	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC N-2-01	เครื่องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC P-1-01	ทางขึ้นแคนหิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC P-2-01	ทางขึ้นแคนหิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Checked by


9/4/19

Acknowledged by



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ตั้งดับเพลิง

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)		/					
38		Prai Gas 1							
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ห้องตรวจรักษา	/						
42		ทางขึ้นแดนหิน 1	/						
43		ทางขึ้นแดนหิน 2	/						
44		ในแดนหิน	/						
45		เครื่องซักผ้า	/	/					
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram kitchen	/	/					
51		Technician Department	/						
52		Pump room	/						
53		ห้อง Security	/						
54		In the MDB room	/						
55		Villa 9101	/						
56		Villa 9102	/						
57		Villa 9103	/						
58		Villa 9104	/						
59		Villa 9105	/						
60		Villa 9106	/						
61		Fitness	/						

✓ ตรวจดูถังน้ำประปา

Checked by


15/5/69

Approve by



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire hose cabinet (FHC)

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Door lock	Hose reel	Hydrant hose	Extinguisher	Nozzle (น้ำฝัก)	Axe (ขวาน)	Glass	Cabinet	Paint work	Remark
1	FHC 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC 1-2-01	in front of Ballroom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC 1-2-02	in front of Art gallery room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC 1-3-01	in front of Room 1310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC 1-4-01	in front of Room 1410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC 1-4-02	in front of Room 1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC 1-5-01	in front of Room 1510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC 1-5-02	in front of Room 1500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC 1-6-01	in front of Room 1610	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC 1-6-02	in front of Room 1600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC 2-1-01	in front of Room 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC 2-2-01	in front of Room 2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC 2-3-01	in front of Room 2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC 2-4-01	in front of Room 2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC 2-5-01	in front of Room 2508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC 2-6-01	in front of Room 2608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC 3-1-01	in front of Room 3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC 3-2-01	in front of Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC 3-3-01	in front of Room 3308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC 4-1-01	in front of Room 4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC 4-2-01	in front of Room 4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC 4-3-01	in front of Room 4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	FHC 5-1-01	in front of Room 5105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	FHC 5-2-01	in front of Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	FHC 5-3-01	in front of Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	FHC 6-1-01	in front of Room 6102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	FHC 6-2-01	in front of Room 6202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	FHC 6-3-01	in front of Room 6302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	FHC 7-1-01	in front of Room 7101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	FHC 7-2-01	in front of Room 7202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	FHC 7-3-01	in front of Room 7302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	FHC 8-1-01	in front of Room 8103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	FHC 8-2-01	in front of Room 8203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	FHC 8-3-01	in front of Room 8303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC N-1-01	Technician Department	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC N-2-01	เครื่องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC P-1-01	ทางขึ้นแดนหิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC P-2-01	ทางขึ้นแดนหิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Checked by


18/5/69

Acknowledged by



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Fire Extinguisher (FEXG) ถังดับเพลิง

Date : June ,25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure	General
			Dry	CO ₂	Halon	Foam			
1	FEXG 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/						
2	FEXG 1-2-02	in front of Ballroom	/						
3	FEXG 1-3-01	in front of Room 1310	/						
4	FEXG 1-4-02	in front of Room 1400	/						
5	FEXG 1-5-02	in front of Room 1500	/						
6	FEXG 1-6-02	in front of Room 1600	/						
7	FEXG 1-2-02	in front of Art gallery room	/						
8	FEXG 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/						
9	FEXG 1-4-01	in front of Room 1410	/						
10	FEXG 1-5-01	in front of Room 1510	/						
11	FEXG 1-6-01	in front of Room 1610	/						
12	FEXG 2-1-01	in front of Room 2105	/						
13	FEXG 2-2-01	in front of Room 2208	/						
14	FEXG 2-3-01	in front of Room 2308	/						
15	FEXG 2-4-01	in front of Room 2408	/						
16	FEXG 2-5-01	in front of Room 2508	/						
17	FEXG 2-6-01	in front of Room 2608	/						
18	FEXG 3-1-01	in front of Room 3108	/						
19	FEXG 3-2-01	in front of Room 3208	/						
20	FEXG 3-3-01	in front of Room 3308	/						
21	FEXG 4-1-01	in front of Room 4101	/						
22	FEXG 4-2-01	in front of Room 4201	/						
23	FEXG 4-3-01	in front of Room 4301	/						
24	FEXG 5-1-01	in front of Room 5105	/						
25	FEXG 5-2-01	in front of Room 5205	/						
26	FEXG 5-3-01	in front of Room 5305	/						
27	FEXG 6-1-01	in front of Room 6102	/						
28	FEXG 6-2-01	in front of Room 6202	/						
29	FEXG 6-3-01	in front of Room 6302	/						
30	FEXG 7-1-01	in front of Room 7101	/						
31	FEXG 7-2-01	in front of Room 7202	/						
32	FEXG 7-3-01	in front of Room 7302	/						
33	FEXG 8-1-01	in front of Room 8103	/						
34	FEXG 8-2-01	in front of Room 8203	/						
35	FEXG 8-3-01	in front of Room 8303	/						
36		Generator room	/						
37		Prai Restaurant (Bar)	/	/					
38		Prai Gas 1	/						
39		Prai Gas 2	/						
40		Front office	/						
41		ห้องตรวจรักษา	/						
42		ทางขึ้นแดนพื้น 1	/						
43		ทางขึ้นแดนพื้น 2	/						
44		ในแดนพื้น	/	/					
45		เครื่องซักผ้า	/						
46		Spa 1	/						
47		Spa 2	/						
48		kids club	/						
49		Kram Gas	/						
50		Kram kitchen	/	/					
51		Technician Department	/						
52		Pump room	/						
53		แผน Security	/						
54		In the MDB room	/						
55		Villa 9101	/						
56		Villa 9102	/						
57		Villa 9103	/						
58		Villa 9104	/						
59		Villa 9105	/						
60		Villa 9106	/						
61		Fitness	/						

Checked by


15/6/69

Approve by



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire hose cabinet (FHC)

Date : June ,26

Item	ID Number	Location	Door lock	Hose reel	Hydrant hose	Extinguisher	Nozzle (หัวฉีด)	Axe (ขวาน)	Glass	Cabinet	Paint work	Remark
1	FHC 1-1-01	in front of Electric Room 1st	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2	FHC 1-2-01	in front of Ballroom	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
3	FHC 1-2-02	in front of Art gallery room	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
4	FHC 1-3-01	in front of Room 1310	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
5	FHC 1-3-02	in front of Waiting Lounge	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
6	FHC 1-4-01	in front of Room 1410	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
7	FHC 1-4-02	in front of Room 1400	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
8	FHC 1-5-01	in front of Room 1510	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
9	FHC 1-5-02	in front of Room 1500	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
10	FHC 1-6-01	in front of Room 1610	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
11	FHC 1-6-02	in front of Room 1600	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
12	FHC 2-1-01	in front of Room 2105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
13	FHC 2-2-01	in front of Room 2208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
14	FHC 2-3-01	in front of Room 2308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
15	FHC 2-4-01	in front of Room 2408	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
16	FHC 2-5-01	in front of Room 2508	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
17	FHC 2-6-01	in front of Room 2608	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
18	FHC 3-1-01	in front of Room 3108	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
19	FHC 3-2-01	in front of Room 3208	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
20	FHC 3-3-01	in front of Room 3308	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
21	FHC 4-1-01	in front of Room 4101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
22	FHC 4-2-01	in front of Room 4201	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
23	FHC 4-3-01	in front of Room 4301	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
24	FHC 5-1-01	in front of Room 5105	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
25	FHC 5-2-01	in front of Room 5205	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
26	FHC 5-3-01	in front of Room 5305	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
27	FHC 6-1-01	in front of Room 6102	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
28	FHC 6-2-01	in front of Room 6202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
29	FHC 6-3-01	in front of Room 6302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
30	FHC 7-1-01	in front of Room 7101	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
31	FHC 7-2-01	in front of Room 7202	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
32	FHC 7-3-01	in front of Room 7302	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
33	FHC 8-1-01	in front of Room 8103	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
34	FHC 8-2-01	in front of Room 8203	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
35	FHC 8-3-01	in front of Room 8303	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
36	FHC N-1-01	Technician Department	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
37	FHC N-2-01	เครื่องซักผ้า	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
38	FHC P-1-01	ทางขึ้นแคนทิน 1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
39	FHC P-2-01	ทางขึ้นแคนทิน 2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Checked by


15/6/69

Acknowledged by



ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบ Emergency lighting

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : January ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room		✓	ไม่มีไฟฉุกเฉิน
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator		✓	ไม่มี
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสัอกเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen		✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO LAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไฟฉุกเฉิน
52		kitchen2	/	/	
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Date : January ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	/		
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า	/		
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	/		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ		/	ไฟลัไม่ติด
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	/		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	/		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	/		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนดี้	/		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	/		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	/		
16	FEL 1-3-05	สโตร์เก็บของ FB	/		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	/		
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนดี้	/	/	ไฟดับ
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	/		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนดี้	/		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนดี้	/		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนดี้	/		
28	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 2					
29	FEL 2-2-01	ห้องแพนดี้	/		
30	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	/		
31	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 3					
32	FEL 2-3-01	ห้องแพนดี้	/		
33	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	/		
34	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 4					
35	FEL 2-4-01	ห้องแพนดี้	/		
36	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	/		
37	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 5					
38	FEL 2-5-01	ห้องแพนดี้	/		
39	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	/		
40	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	/		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 2 Floor 6					
41	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-6-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกใจไม่ลัด
K anum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่มีไม่ถูกใจ
K anum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกใจไม่ลัด
K anum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่มีไม่ถูกใจ
K anum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by : 

Acknowledged by : 

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : February ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator		✓	ไม่ติด
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้อง ล็อบบี้	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO IAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	✓		
52		kitchen2	✓		
53		kitchen3	✓		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	✓		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	✓		
56		ห้องนำ ญ.	✓		
57		ประตูหลัง	✓		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	✓		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	✓		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	✓		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	✓		
62		ในห้องนำ ช.	✓		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department

Fire Equipment Check list

Date : February ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		✓	ไฟทุกชั้นไม่ติด
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	✓		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	✓		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอร์	✓		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	✓		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	✓		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	✓		
16	FEL 1-3-05	สโตร์เก็บของ FB	✓		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	✓	✓	ไฟทุกชั้นไม่ติด
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	✓		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	✓		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้		✓	ไฟทุกชั้นไม่ติด
28	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 2					
29	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	✓		
30	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
31	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 3					
32	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	✓		
33	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
34	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 4					
35	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	✓		
36	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
37	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 5					
38	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้		✓	ไฟทุกชั้นไม่ติด
39	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
40	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	✓		

Engineering Department

Fire Equipment Check list

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
41	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-6-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	ไม่ซ่อม
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ซ่อม
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	ไม่ผูกกันไม่ติด
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by : 

Acknowledged by : 

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : March ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	/		
2	FEL N-1-02	บันได	/		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	/		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	/		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	/		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
7	FEL N-1-07	Store 2	/		
8	FEL N-1-08	Store 2 (ห้องต้มซักผ้า)	/		
9	FEL N-1-09	Pump room	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
10	FEL N-1-10	Pump room	/		
11	FEL N-1-11	Pump room	/		
12	FEL N-1-12	Generator	/		
13	FEL N-1-13	Generator	/	/	แสงไฟไม่สว่าง
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	/		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	/		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	/		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	/		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	/		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	/		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	/		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	/		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	/		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	/		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	/		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	/		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	/		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	/		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	/		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	/		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	/		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	/		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	/		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	/		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	/		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	/		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสโกลเกอ์	/		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	/		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	/		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	/		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	/		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	/		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	/		
47	FEL P-2-13	Canteen	/		
48	FEL P-2-14	Canteen	/		
49	FEL P-2-15	Canteen	/		
50	FEL P-2-16	Canteen	/		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO IAN RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
52		kitchen2	/	/	
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Date : March ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีไฟ	/		
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	หลอดไฟไม่สว่าง
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	/		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีไฟ	/		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	/		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีไฟ	/		
13	FEL 1-3-02	ห้องแผนต์	/		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	/		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	/		
16	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	/		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีไฟ	/		
18	FEL 1-4-02	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีไฟ	/		
22	FEL 1-5-02	ห้องแผนต์	/		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแผนต์	/		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแผนต์	/		
28	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
29	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 2					
30	FEL 2-2-01	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
32	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 3					
33	FEL 2-3-01	ห้องแผนต์	/		
34	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
35	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 4					
36	FEL 2-4-01	ห้องแผนต์	/		
37	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
38	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 5					
39	FEL 2-5-01	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
40	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
41	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	/		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
42	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	แล้วไฟไม่สว่าง
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	แล้วไฟไม่สว่าง
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/	/	
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : April ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสล็อตเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAD LAK REPORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		
52		kitchen2	/		
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :


9/14/69

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : April ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		✓	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	✓		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	✓		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	✓		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	✓		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	✓		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	✓		
16	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	✓		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	✓		
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	✓		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	✓		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้	✓		
28	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
29	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 2					
30	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	✓		
31	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
32	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 3					
33	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	✓		
34	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
35	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 4					
36	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	✓		
37	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
38	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 5					
39	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้	✓		
40	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
41	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	✓		

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
42	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกต้องไม่ชัด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกต้องไม่ชัด
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by :


 9/4/67

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	ห้องคัมภีร์	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสีกเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องนำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องนำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องนำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องนำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องนำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องนำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		



Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO LAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	✓		
52		kitchen2	✓		
53		kitchen3	✓		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	✓		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	✓		
56		ห้องนำ ญ.	✓		
57		ประตูหลัง	✓		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	✓		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	✓		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	✓		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	✓		
62		ในห้องนำ ช.	✓		

Checked by :


14/5/69

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีไฟ	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	/		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	/		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีไฟ	/		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	/		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
12	FEL 1-2-05	บันไดโซน A2	/		
K anum 1 Floor 3					
13	FEL 1-3-01	บันไดหนีไฟ	/		
14	FEL 1-3-02	ห้องแพนดี้	/		
15	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	/		
16	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	/		
17	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	/		
18	FEL 1-3-06	บันไดโซน A2	/		
K anum 1 Floor 4					
19	FEL 1-4-01	บันไดหนีไฟ	/		
20	FEL 1-4-02	ห้องแพนดี้	/		
21	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
22	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	/		
23	FEL 1-4-05	บันไดโซน A2	/		
K anum 1 Floor 5					
24	FEL 1-5-01	บันไดหนีไฟ	/		
25	FEL 1-5-02	ห้องแพนดี้	/		
26	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	/		
28	FEL 1-5-05	บันไดโซน A2	/		
K anum 1 Floor 6					
29	FEL 1-6-01	ห้องแพนดี้	/		
30	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
31	FEL 1-6-03	บันไดโซน A2	/		
K anum 2 Floor 1					
32	FEL 2-1-01	ห้องแพนดี้	/		
33	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
34	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 2					
35	FEL 2-2-01	ห้องแพนดี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
36	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	
37	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 3					
38	FEL 2-3-01	ห้องแพนดี้	/		
39	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
40	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 4					
41	FEL 2-4-01	ห้องแพนดี้	/		
42	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
43	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 5					
44	FEL 2-5-01	ห้องแพนดี้	/		
45	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)



Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 2 Floor 6					
47	FEL 2-6-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 3 Floor 1					
48	FEL 3-1-01	ห้องแพนดี้	/		
49	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 2					
50	FEL 3-2-01	ห้องแพนดี้	/		
51	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 3					
52	FEL 3-3-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 4 Floor 1					
53	FEL 4-1-01	ห้องแพนดี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ส
54	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์		/	
K anum 4 Floor 2					
55	FEL 4-2-01	ห้องแพนดี้	/		
56	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 4 Floor 3					
57	FEL 4-3-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 5 Floor 1					
58	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	/		
59	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 2					
60	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	/		
61	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 3					
62	FEL 5-3-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 6 Floor 1					
63	FEL 6-1-01	ห้องแพนดี้	/		
64	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 6 Floor 2					
65	FEL 6-2-01	ห้องแพนดี้	/		
66	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 6 Floor 3					
67	FEL 6-3-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 7 Floor 1					
68	FEL 7-1-01	ห้องแพนดี้	/		
69	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 7 Floor 2					
70	FEL 7-2-01	ห้องแพนดี้	/		
71	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 7 Floor 3					
72	FEL 7-3-01	ห้องแพนดี้	/		
K anum 8 Floor 1					
73	FEL 8-1-01	ห้องแพนดี้	/		
74	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 8 Floor 2					
75	FEL 8-2-01	ห้องแพนดี้	/		
76	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 8 Floor 3					
77	FEL 8-3-01	ห้องแพนดี้	/		

Checked by :


 18/5/67

Acknowledged by :



Engineering Department

Fire Equipment Check list

Date : June ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ		/	
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า		/	
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	/		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
Kanum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ		/	
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
12	FEL 1-2-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 3					
13	FEL 1-3-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด
14	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	/		
15	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า		/	
16	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ		/	
17	FEL 1-3-05	สโตร์เก็บของ FB	/		
18	FEL 1-3-06	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 4					
19	FEL 1-4-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
20	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	/		
21	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
22	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ		/	
23	FEL 1-4-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 5					
24	FEL 1-5-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
25	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	/		
26	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ		/	
28	FEL 1-5-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 6					
29	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	/		
30	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
31	FEL 1-6-03	บันไดโซน A2	/		
Kanum 2 Floor 1					
32	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
33	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	
34	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 2					
35	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	/		
36	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
37	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 3					
38	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
39	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
40	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 4					
41	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
43	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 5					
44	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้	/		
45	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)



Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
47	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
48	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
50	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 3					
52	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
53	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
55	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 4 Floor 3					
57	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
58	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
60	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟไม่สว่าง
Kanum 5 Floor 3					
62	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
63	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
65	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 3					
67	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
68	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
70	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 3					
72	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
73	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
74	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 2					
75	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
76	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 3					
77	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by :


 13/6/69

Acknowledged by :


 ส.ก. 13 กค ร.อ. 15 กค 15 กค
 11 กค

 1/7/69

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : June ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	ห้องคัมภีร์	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
K anum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
K anum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
K anum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสีกเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO SAN KRIT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไม่มี checklist
52		kitchen2	/		
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :


15/6/69

Acknowledged by :


I check list ณ
15/6/69

1/7/69

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการตรวจสอบ Exit Sign

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : January ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room		✓	ไม่มีไฟฉุกเฉิน
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator		✓	ไม่มี
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสัอกเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen		✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO LAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไฟฉุกเฉิน
52		kitchen2	/	/	
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Date : January ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	✓		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ		✓	ไฟลัไม่ติด
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	✓		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	✓		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนดี้	✓		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	✓		
16	FEL 1-3-05	สโตร์เก็บของ FB	✓		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนดี้	✓	✓	ไฟดับ
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนดี้	✓		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนดี้	✓		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
28	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 2					
29	FEL 2-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
30	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
31	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 3					
32	FEL 2-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
33	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
34	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 4					
35	FEL 2-4-01	ห้องแพนดี้	✓		
36	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
37	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 5					
38	FEL 2-5-01	ห้องแพนดี้	✓		
39	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
40	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	✓		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
41	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-6-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกใจไม่ลัด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่มีไม่ถูกใจ
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกใจไม่ลัด
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่มีไม่ถูกใจ
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by : 

Acknowledged by : 

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : February ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator		✓	ไม่ติด
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้อง เทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้อง ไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		✓	ไม่ฉุกเฉิน ไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้อง ล็อบบี้	✓		
41	FEL P-2-07	ห้อง น้ำดื่ม	✓		
42	FEL P-2-08	ห้อง น้ำดื่ม	✓		
43	FEL P-2-09	ห้อง น้ำดื่ม	✓		
44	FEL P-2-10	ห้อง น้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้อง น้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้อง น้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO IAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	☒	☐	
52		kitchen2	☒	☐	
53		kitchen3	☒	☐	
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	☒	☐	
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	☒	☐	
56		ห้องนำ ญ.	☒	☐	
57		ประตูหลัง	☒	☐	
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	☒	☐	
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	☒	☐	
Kram					
60		ที่ล้างจาน	☒	☐	
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	☒	☐	
62		ในห้องนำ ช.	☒	☐	

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Date : February ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		ไฟทุกชั้นไม่ลลิต
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		✓	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	✓		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	✓		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอร์	✓		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	✓		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	✓		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	✓		
16	FEL 1-3-05	สไลตร์เก็บของ FB	✓		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		ไฟทุกชั้นไม่ลลิต
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	✓	✓	
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	✓		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	✓		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้		✓	ไฟทุกชั้นไม่ลลิต
28	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 2					
29	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	✓		
30	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
31	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 3					
32	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	✓		
33	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
34	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 4					
35	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	✓		
36	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
37	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 5					
38	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้		✓	ไฟทุกชั้นไม่ลลิต
39	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
40	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	✓		

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 2 Floor 6					
41	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-6-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	ไม่ซ่อม
K anum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
K anum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ซ่อม
K anum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
K anum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	ไม่ผูกกันไม่ติด
K anum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
K anum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
K anum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ผูกกันไม่ติด
K anum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by : 

Acknowledged by : 

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : March ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	/		
2	FEL N-1-02	บันได	/		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	/		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	/		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	/		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
7	FEL N-1-07	Store 2	/		
8	FEL N-1-08	Store 2 (ห้องต้มก๋วยเตี๋ยว)	/		
9	FEL N-1-09	Pump room	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
10	FEL N-1-10	Pump room	/		
11	FEL N-1-11	Pump room	/		
12	FEL N-1-12	Generator	/		
13	FEL N-1-13	Generator	/	/	แสงไฟไม่สว่าง
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	/		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	/		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	/		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	/		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	/		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	/		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	/		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	/		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	/		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	/		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	/		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	/		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	/		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	/		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	/		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	/		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	/		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	/		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	/		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	/		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	/		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	/		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสักรีดเกอร์	/		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	/		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	/		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	/		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	/		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	/		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	/		
47	FEL P-2-13	Canteen	/		
48	FEL P-2-14	Canteen	/		
49	FEL P-2-15	Canteen	/		
50	FEL P-2-16	Canteen	/		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO IAN RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
52		kitchen2	/	/	
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list

Date : March ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีไฟ	/		
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	หลอดไฟไม่สว่าง
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	/		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีไฟ	/		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	/		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีไฟ	/		
13	FEL 1-3-02	ห้องแผนต์	/		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	/		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	/		
16	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	/		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีไฟ	/		
18	FEL 1-4-02	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีไฟ	/		
22	FEL 1-5-02	ห้องแผนต์	/		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแผนต์	/		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแผนต์	/		
28	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
29	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 2					
30	FEL 2-2-01	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
31	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
32	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 3					
33	FEL 2-3-01	ห้องแผนต์	/		
34	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
35	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 4					
36	FEL 2-4-01	ห้องแผนต์	/		
37	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
38	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
K anum 2 Floor 5					
39	FEL 2-5-01	ห้องแผนต์		/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
40	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
41	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	/		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
42	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	แล้วไฟไม่สว่าง
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	แล้วไฟไม่สว่าง
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/	/	
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by :



Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : April ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	Store 2	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสล็อตเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAD LAK REPORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		
52		kitchen2	/		
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :


9/14/69

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : April ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		✓	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า			
5	FEL 1-1-05	ในครัว	✓		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	✓		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	✓		
K anum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	✓		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 1 Floor 3					
12	FEL 1-3-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
13	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	✓		
14	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
15	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	✓		
16	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	✓		
K anum 1 Floor 4					
17	FEL 1-4-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
18	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	✓		
19	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
20	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 5					
21	FEL 1-5-01	บันไดหนีลไฟต์	✓		
22	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	✓		
23	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	✓		
24	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 1 Floor 6					
25	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	✓		
26	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	✓		
K anum 2 Floor 1					
27	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้	✓		
28	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
29	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 2					
30	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	✓		
31	FEL 2-2-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
32	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 3					
33	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	✓		
34	FEL 2-3-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
35	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 4					
36	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	✓		
37	FEL 2-4-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
38	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	✓		
K anum 2 Floor 5					
39	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้	✓		
40	FEL 2-5-02	บันไดหลังลไฟต์	✓		
41	FEL 2-5-03	บันไดหนีไฟ	✓		

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
42	FEL 2-6-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
43	FEL 3-1-01	ห้องแพนดี้	/		
44	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
45	FEL 3-2-01	ห้องแพนดี้	/		
46	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 3					
47	FEL 3-3-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
48	FEL 4-1-01	ห้องแพนดี้	/		
49	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
50	FEL 4-2-01	ห้องแพนดี้	/		
51	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกต้องไม่ชัด
Kanum 4 Floor 3					
52	FEL 4-3-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
53	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	/		
54	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
55	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	/		
56	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 3					
57	FEL 5-3-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
58	FEL 6-1-01	ห้องแพนดี้	/		
59	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
60	FEL 6-2-01	ห้องแพนดี้	/		
61	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 3					
62	FEL 6-3-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
63	FEL 7-1-01	ห้องแพนดี้	/		
64	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
65	FEL 7-2-01	ห้องแพนดี้	/		
66	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 3					
67	FEL 7-3-01	ห้องแพนดี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
68	FEL 8-1-01	ห้องแพนดี้	/		
69	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไม่ถูกต้องไม่ชัด
Kanum 8 Floor 2					
70	FEL 8-2-01	ห้องแพนดี้	/		
71	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 3					
72	FEL 8-3-01	ห้องแพนดี้	/		

Checked by :


 9/4/67

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	ห้องคัมภีร์	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
Kanum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
Kanum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิ่ง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
Kanum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสีกเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องนำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องนำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องนำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องนำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องนำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องนำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		



Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO LAK RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	✓		
52		kitchen2	✓		
53		kitchen3	✓		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	✓		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	✓		
56		ห้องนำ ญ.	✓		
57		ประตูหลัง	✓		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	✓		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	✓		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	✓		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	✓		
62		ในห้องนำ ช.	✓		

Checked by :


14/5/69

Acknowledged by :



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : May ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหนีไฟ	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า	/		
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	/		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
Kanum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหนีไฟ	/		
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ	/		
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
12	FEL 1-2-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 3					
13	FEL 1-3-01	บันไดหนีไฟ	/		
14	FEL 1-3-02	ห้องแพนดี้	/		
15	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า	/		
16	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ	/		
17	FEL 1-3-05	สวิตช์เก็บของ FB	/		
18	FEL 1-3-06	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 4					
19	FEL 1-4-01	บันไดหนีไฟ	/		
20	FEL 1-4-02	ห้องแพนดี้	/		
21	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
22	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ	/		
23	FEL 1-4-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 5					
24	FEL 1-5-01	บันไดหนีไฟ	/		
25	FEL 1-5-02	ห้องแพนดี้	/		
26	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ	/		
28	FEL 1-5-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 6					
29	FEL 1-6-01	ห้องแพนดี้	/		
30	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
31	FEL 1-6-03	บันไดโซน A2	/		
Kanum 2 Floor 1					
32	FEL 2-1-01	ห้องแพนดี้	/		
33	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
34	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 2					
35	FEL 2-2-01	ห้องแพนดี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
36	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	
37	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 3					
38	FEL 2-3-01	ห้องแพนดี้	/		
39	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
40	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 4					
41	FEL 2-4-01	ห้องแพนดี้	/		
42	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
43	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 5					
44	FEL 2-5-01	ห้องแพนดี้	/		
45	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		



Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)



Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum 2 Floor 6					
47	FEL 2-6-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 3 Floor 1					
48	FEL 3-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
49	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 3 Floor 2					
50	FEL 3-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
51	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 3 Floor 3					
52	FEL 3-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 4 Floor 1					
53	FEL 4-1-01	ห้องแพนดี้	✓		ไฟฉุกเฉินไม่ส
54	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์		✓	
K anum 4 Floor 2					
55	FEL 4-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
56	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 4 Floor 3					
57	FEL 4-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 5 Floor 1					
58	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
59	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 5 Floor 2					
60	FEL 5-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
61	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 5 Floor 3					
62	FEL 5-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 6 Floor 1					
63	FEL 6-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
64	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 6 Floor 2					
65	FEL 6-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
66	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 6 Floor 3					
67	FEL 6-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 7 Floor 1					
68	FEL 7-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
69	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 7 Floor 2					
70	FEL 7-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
71	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 7 Floor 3					
72	FEL 7-3-01	ห้องแพนดี้	✓		
K anum 8 Floor 1					
73	FEL 8-1-01	ห้องแพนดี้	✓		
74	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 8 Floor 2					
75	FEL 8-2-01	ห้องแพนดี้	✓		
76	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	✓		
K anum 8 Floor 3					
77	FEL 8-3-01	ห้องแพนดี้	✓		

Checked by :


 18/5/67

Acknowledged by :



Engineering Department

Fire Equipment Check list

Date : June ,26

Fire Emergency lighting (FEL)

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 1 Floor 1					
1	FEL 1-1-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด
2	FEL 1-1-02	บันไดหนีไฟ		/	
3	FEL 1-1-03	ห้องไฟฟ้า		/	
4	FEL 1-1-04	ห้องไฟฟ้า		/	
5	FEL 1-1-05	ในครัว	/		
6	FEL 1-1-06	หน้าห้องเซฟ	/		
7	FEL 1-1-07	หน้าห้องเบเกอรี่	/		
Kanum 1 Floor 2					
8	FEL 1-2-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
9	FEL 1-2-02	บันไดหนีไฟ		/	
10	FEL 1-2-03	ห้องไฟฟ้า	/		
11	FEL 1-2-04	ห้องไฟฟ้า	/		
12	FEL 1-2-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 3					
13	FEL 1-3-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด ไฟฉุกเฉินไม่ติด
14	FEL 1-3-02	ห้องแพนตี้	/		
15	FEL 1-3-03	ห้องไฟฟ้า		/	
16	FEL 1-3-04	บันไดหนีไฟ		/	
17	FEL 1-3-05	สโตร์เก็บของ FB	/		
18	FEL 1-3-06	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 4					
19	FEL 1-4-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
20	FEL 1-4-02	ห้องแพนตี้	/		
21	FEL 1-4-03	ห้องไฟฟ้า	/		
22	FEL 1-4-04	บันไดหนีไฟ		/	
23	FEL 1-4-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 5					
24	FEL 1-5-01	บันไดหน้าลิฟต์	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
25	FEL 1-5-02	ห้องแพนตี้	/		
26	FEL 1-5-03	ห้องไฟฟ้า	/		
27	FEL 1-5-04	บันไดหนีไฟ		/	
28	FEL 1-5-05	บันไดโซน A2	/		
Kanum 1 Floor 6					
29	FEL 1-6-01	ห้องแพนตี้	/		
30	FEL 1-6-02	ห้องไฟฟ้า	/		
31	FEL 1-6-03	บันไดโซน A2	/		
Kanum 2 Floor 1					
32	FEL 2-1-01	ห้องแพนตี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
33	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์		/	
34	FEL 2-1-02	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 2					
35	FEL 2-2-01	ห้องแพนตี้	/		
36	FEL 2-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
37	FEL 2-2-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 3					
38	FEL 2-3-01	ห้องแพนตี้	/		ไฟฉุกเฉินไม่ติด
39	FEL 2-3-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
40	FEL 2-3-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 4					
41	FEL 2-4-01	ห้องแพนตี้	/		
42	FEL 2-4-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
43	FEL 2-4-03	บันไดหนีไฟ	/		
Kanum 2 Floor 5					
44	FEL 2-5-01	ห้องแพนตี้	/		
45	FEL 2-5-02	บันไดหลังลิฟต์	/		

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)



Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Kanum 2 Floor 6					
47	FEL 2-6-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 3 Floor 1					
48	FEL 3-1-01	ห้องแพนตี้	/		
49	FEL 3-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 2					
50	FEL 3-2-01	ห้องแพนตี้	/		
51	FEL 3-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 3 Floor 3					
52	FEL 3-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 4 Floor 1					
53	FEL 4-1-01	ห้องแพนตี้	/		
54	FEL 4-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 4 Floor 2					
55	FEL 4-2-01	ห้องแพนตี้	/		
56	FEL 4-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
Kanum 4 Floor 3					
57	FEL 4-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 5 Floor 1					
58	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
59	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 5 Floor 2					
60	FEL 5-1-01	ห้องแพนตี้	/		
61	FEL 5-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/	/	ไฟไม่สว่าง
Kanum 5 Floor 3					
62	FEL 5-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 6 Floor 1					
63	FEL 6-1-01	ห้องแพนตี้	/		
64	FEL 6-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 2					
65	FEL 6-2-01	ห้องแพนตี้	/		
66	FEL 6-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 6 Floor 3					
67	FEL 6-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 7 Floor 1					
68	FEL 7-1-01	ห้องแพนตี้	/		
69	FEL 7-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 2					
70	FEL 7-2-01	ห้องแพนตี้	/		
71	FEL 7-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 7 Floor 3					
72	FEL 7-3-01	ห้องแพนตี้	/		
Kanum 8 Floor 1					
73	FEL 8-1-01	ห้องแพนตี้	/		
74	FEL 8-1-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 2					
75	FEL 8-2-01	ห้องแพนตี้	/		
76	FEL 8-2-02	บันไดหลังลิฟต์	/		
Kanum 8 Floor 3					
77	FEL 8-3-01	ห้องแพนตี้	/		

Checked by :


 13/6/69

Acknowledged by :


 ส.ก. 13 กค ร.อ. 15 กค 15 กค
 15/6

 1/7/69

Engineering Department
Fire Equipment Check list
Fire Emergency lighting (FEL)

Date : June ,26

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
K anum N Floor 1					
1	FEL N-1-01	ทางเข้า	✓		
2	FEL N-1-02	บันได	✓		
3	FEL N-1-03	ออฟฟิตข้าง	✓		
4	FEL N-1-04	ออฟฟิตข้าง	✓		
5	FEL N-1-05	ห้อง MDB	✓		
6	FEL N-1-06	ห้อง MDB	✓		
7	FEL N-1-07	Store 2	✓		
8	FEL N-1-08	ห้องคัมภีร์	✓		
9	FEL N-1-09	Pump room	✓		
10	FEL N-1-10	Pump room	✓		
11	FEL N-1-11	Pump room	✓		
12	FEL N-1-12	Generator	✓		
13	FEL N-1-13	Generator	✓		
K anum N Floor 2					
15	FEL N-2-01	หน้าห้อง 1	✓		
16	FEL N-2-02	หน้าห้อง 2	✓		
17	FEL N-2-03	หน้าห้อง 10	✓		
18	FEL N-2-04	หน้าห้อง 4	✓		
19	FEL N-2-05	หน้าห้อง 11	✓		
20	FEL N-2-06	หน้าห้อง 8-13 (เครื่องซักผ้า)	✓		
K anum P Floor 1					
22	FEL P-1-01	หน้าห้องเทรนนิง	✓		
23	FEL P-1-02	Beverage Office	✓		
24	FEL P-1-03	หน้าห้อง Beverage Office	✓		
25	FEL P-1-04	หน้าห้อง Beverage Store	✓		
26	FEL P-1-05	หน้าห้องไฟฟ้า	✓		
27	FEL P-1-06	หน้าห้อง Document Store	✓		
28	FEL P-1-07	หน้าห้อง Linen	✓		
29	FEL P-1-08	ห้อง Linen	✓		
30	FEL P-1-09	ห้อง Linen	✓		
31	FEL P-1-10	ห้องบัญชี	✓		
32	FEL P-1-11	ห้องบัญชี	✓		
33	FEL P-1-12	Kitchen Area	✓		
34	FEL P-1-13	Kitchen Area	✓		
K anum P Floor 2					
35	FEL P-2-01	หน้าห้อง 15	✓		
36	FEL P-2-02	หน้าห้อง 18	✓		
37	FEL P-2-03	หน้าห้อง 19	✓		
38	FEL P-2-04	หน้าห้อง 20	✓		
39	FEL P-2-05	หน้าห้อง 21	✓		
40	FEL P-2-06	หน้าห้องสล็อตเกอร์	✓		
41	FEL P-2-07	ห้องน้ำหญิง	✓		
42	FEL P-2-08	ห้องน้ำหญิง	✓		
43	FEL P-2-09	ห้องน้ำหญิง	✓		
44	FEL P-2-10	ห้องน้ำชาย	✓		
45	FEL P-2-11	ห้องน้ำชาย	✓		
46	FEL P-2-12	ห้องน้ำชาย	✓		
47	FEL P-2-13	Canteen	✓		
48	FEL P-2-14	Canteen	✓		
49	FEL P-2-15	Canteen	✓		
50	FEL P-2-16	Canteen	✓		

Fire Emergency lighting (FEL)

KHAO SAN RESORT

Item	ID Number	Location	Status (FEL)		Remark
			OK	Repair	
Plai					
51	FEL J-1-01	kitchen1	/		ไม่มี checklist
52		kitchen2	/		
53		kitchen3	/		
Fitness					
54	FEL F-1-01	ทางเข้า	/		
55	FEL F-1-03	ห้องนำ ช.	/		
56		ห้องนำ ญ.	/		
57		ประตูหลัง	/		
58		ห้องนำ ช. ด้านนอก	/		
59		ห้องนำ ญ. ด้านนอก	/		
Kram					
60		ที่ล้างจาน	/		
61		ห้องนำ ช. หลังห้องไฟ	/		
62		ในห้องนำ ช.	/		

Checked by :


15/6/69

Acknowledged by :


I check list ณ
15/6/69

1/7/69