

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง

ระบบตรวจสอบเครื่องดับเพลิง	ข้อมูลทั่วไป/General Information	ลำดับที่	วัน/เดือน/ปี/Date	Scan ID	ชนิดเครื่องดับเพลิง	ขนาดของเครื่องดับเพลิง
In FHC-D1/2 beside room 1106		05f56e9f	19/6/2569	SAFEAPP012	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 1114		125d4380	29/6/2569	SAFEAPP013	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C1/2 beside room 1118		7b92443b	29/6/2569	SAFEAPP014	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 1124		5708b44c	29/6/2569	SAFEAPP015	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-B1/2 beside room 1127		4cbc9ca5	14/6/2569	SAFEAPP016	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 1131			14/6/2569	SAFEAPP017	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D1/3 beside room 1208		1ded49e3	14/6/2569	SAFEAPP018	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 1215			14/6/2569	SAFEAPP019	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C1/3 beside room 1217		29c00ed1	15/6/2569	SAFEAPP020	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2001		6ebde50a	14/6/2569	SAFEAPP021	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 2006		d0f0f393	14/6/2569	SAFEAPP022	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-D2/1 beside room 2007		413bb0c8	14/6/2569	SAFEAPP023	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2014		c3be504a	14/6/2569	SAFEAPP024	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 2018		488c49ca	14/6/2569	SAFEAPP025	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-C2/1 beside room 2019		12f84cb7	14/6/2569	SAFEAPP026	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2024		785e4b55	14/6/2569	SAFEAPP027	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 2028		e4ccb745	15/6/2569	SAFEAPP028	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-B2/1 beside room 2028		13fe940d	29/6/2569	SAFEAPP029	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2031		7953988e	14/6/2569	SAFEAPP030	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2102		c264f3e7	14/6/2569	SAFEAPP031	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D2/2 beside room 2107		ab05e07a	29/6/2569	SAFEAPP032	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2114		4186db95	14/6/2569	SAFEAPP033	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C2/2 beside room 2119		50418179	14/6/2569	SAFEAPP034	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2124		b1029f95	14/6/2569	SAFEAPP035	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-B2/2 beside room 2128		5fc8bbb7	14/6/2569	SAFEAPP036	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2131		7e75a1e8	14/6/2569	SAFEAPP037	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D2/3 beside room 2208		12a1d27e	15/6/2569	SAFEAPP038	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 2215		136abcec	15/6/2569	SAFEAPP039	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C2/3 beside room 2217		77efd16f	15/6/2569	SAFEAPP040	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C2/3 beside room 2217		16cf772c	29/6/2569	SAFEAPP040	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3001		a4705dfb	21/6/2569	SAFEAPP041	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D3/1 beside room 3006		306c1251	21/6/2569	SAFEAPP043	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

Beside room 3014	e5c3fe17	21/6/2569	SAFEAPP044	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C3/1 beside room 3018	065222fb	21/6/2569	SAFEAPP046	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3024	824646a9	21/6/2569	SAFEAPP047	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3024	bb32a0df	22/6/2569	SAFEAPP047	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 3028	e291f943	21/6/2569	SAFEAPP048	ถังดับเพลิงชนิดน้ำฮาเลอระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-B3/1 beside room 3028	b7e5f144	21/6/2569	SAFEAPP049	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3031	dd4dca1b	21/6/2569	SAFEAPP050	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3102	719656bb	21/6/2569	SAFEAPP051	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D3/2 beside room 3106	d55af682	21/6/2569	SAFEAPP052	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3114	f157a2a4	21/6/2569	SAFEAPP053	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C3/2 beside room 3118	0108ebb8	21/6/2569	SAFEAPP054	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3124	1f3ad966	21/6/2569	SAFEAPP055	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-B3/2 beside room 3127	2c3c9a17	21/6/2569	SAFEAPP056	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3131	3bae5fc9	21/6/2569	SAFEAPP057	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3203	0b088301	21/6/2569	SAFEAPP058	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D3/3 beside room 3205	78947863	21/6/2569	SAFEAPP059	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 3215	2d91a183	21/6/2569	SAFEAPP060	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C3/3 beside room 3217	04b01bf8	21/6/2569	SAFEAPP061	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4001	b7be599c	21/6/2569	SAFEAPP062	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 4006	2bccd6ca	21/6/2569	SAFEAPP063	ถังดับเพลิงชนิดน้ำฮาเลอระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-D4/1 beside room 4007	72ce3a47	21/6/2569	SAFEAPP064	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4014	73b95b3e	21/6/2569	SAFEAPP065	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 4018	af2a67da	21/6/2569	SAFEAPP066	ถังดับเพลิงชนิดน้ำฮาเลอระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-C4/1 beside room 4019	d13a3f1e	21/6/2569	SAFEAPP067	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4024	0125f768	21/6/2569	SAFEAPP068	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to electrical room beside room 4028	353b2a02	21/6/2569	SAFEAPP069	ถังดับเพลิงชนิดน้ำฮาเลอระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-B4/1 beside room 4028	e40e3a23	21/6/2569	SAFEAPP070	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4031	788377d3	21/6/2569	SAFEAPP071	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4102	6c2dd02e	21/6/2569	SAFEAPP072	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D4/2 beside room 4107	08d8cafb	21/6/2569	SAFEAPP073	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4114	1f443dcf	21/6/2569	SAFEAPP074	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C4/2 beside room 4119	36307ef9	21/6/2569	SAFEAPP075	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4124	0b10bbc7	21/6/2569	SAFEAPP076	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-B4/2 beside room 4128	ecffe65d	21/6/2569	SAFEAPP077	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

Beside room 4131	78aba43c	21/6/2569	SAFEAPP078	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 4203	f0263f48	21/6/2569	SAFEAPP079	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-D4/3 beside room 4208	e2b7e297	21/6/2569	SAFEAPP080	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-C4/3 beside room 4220	0f722858	21/6/2569	SAFEAPP081	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 5001	e13c0b40	19/6/2569	SAFEAPP082	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-E/1 beside room 5005	8945adea	19/6/2569	SAFEAPP083	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 5010	6845fbcb	19/6/2569	SAFEAPP084	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 5102	7b4cf449	19/6/2569	SAFEAPP085	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-E/2 beside room 5105	ea719950	19/6/2569	SAFEAPP086	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 5109	ddcb7af1	19/6/2569	SAFEAPP087	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-E/3 beside room 5205	fcc09698	19/6/2569	SAFEAPP088	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6001	5774eab9	8/6/2569	SAFEAPP089	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC Beside room 6006	9a107408	8/6/2569	SAFEAPP090	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC Beside room 6008	33c0ef82	8/6/2569	SAFEAPP091	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6012	e337c44e	8/6/2569	SAFEAPP092	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6014	520ae722	8/6/2569	SAFEAPP093	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC Beside room 6018	f37f1210	8/6/2569	SAFEAPP094	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC Beside room 6019	205d64ff	8/6/2569	SAFEAPP095	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6023	21987ee3	8/6/2569	SAFEAPP096	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
inside electrical room beside R. 6025	47159fd4	8/6/2569	SAFEAPP097	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
FHC-B6/1 Beside room 6028	fb450c93	8/6/2569	SAFEAPP098	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6031	353a5075	8/6/2569	SAFEAPP099	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6102	c60740cc	8/6/2569	SAFEAPP100	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room beside R. 6104	29a92c72	8/6/2569	SAFEAPP101	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
FHC Beside R.6105	52242962	8/6/2569	SAFEAPP102	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6107	5d061cae	8/6/2569	SAFEAPP103	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room beside room 6109	86b258d7	8/6/2569	SAFEAPP104	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Beside room 6112	b85938c5	8/6/2569	SAFEAPP105	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6114	1b8c5985	8/6/2569	SAFEAPP106	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Electrical room beside room 6117	78796843	8/6/2569	SAFEAPP107	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
FHC Beside room 6118	ac842b8e	8/6/2569	SAFEAPP108	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6119	2fcd9777	8/6/2569	SAFEAPP109	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room front of room 6120	467214c1	8/6/2569	SAFEAPP110	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Beside room 6123	5bd39e72	8/6/2569	SAFEAPP111	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

FHC Beside room 6128	260d629e	8/6/2569	SAFEAPP112	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6131	913bf929	8/6/2569	SAFEAPP113	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6202	3f9a5f99	8/6/2569	SAFEAPP114	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6205	b1f44409	8/6/2569	SAFEAPP115	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6208	6b225f85	8/6/2569	SAFEAPP116	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6211	407ac339	8/6/2569	SAFEAPP117	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6217	aa79293f	8/6/2569	SAFEAPP119	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6220	9409ec9b	8/6/2569	SAFEAPP120	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6222	f20e66e2	8/6/2569	SAFEAPP121	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 6226	73a8da28	8/6/2569	SAFEAPP122	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 6230	9a665d7a	8/6/2569	SAFEAPP123	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7014	7f19aae1	18/6/2569	SAFEAPP124	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7018	68a75d0e	18/6/2569	SAFEAPP125	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7019	dd2bdfae	18/6/2569	SAFEAPP126	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7023	9b60c455	18/6/2569	SAFEAPP127	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room beside room 7025	146ce400	21/6/2569	SAFEAPP128	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
FHC Beside room 7028	290a8b40	18/6/2569	SAFEAPP129	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7031	ffc04f54	18/6/2569	SAFEAPP130	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7114	fdaa6147	18/6/2569	SAFEAPP131	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room beside room 7117	03b169fa	21/6/2569	SAFEAPP132	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
FHC Beside room 7118	5e835a2e	18/6/2569	SAFEAPP133	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7119	2cd8dfda	18/6/2569	SAFEAPP134	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside electrical room beside room 7120	1288033b	21/6/2569	SAFEAPP135	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Beside room 7123	d025087c	18/6/2569	SAFEAPP136	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7128	822c6558	18/6/2569	SAFEAPP137	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7131	a63cf3bd	18/6/2569	SAFEAPP138	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7215	c273a167	18/6/2569	SAFEAPP139	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7217	213c4eac	18/6/2569	SAFEAPP140	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7220	ce621f12	18/6/2569	SAFEAPP141	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7222	37bf08cb	18/6/2569	SAFEAPP142	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Beside room 7226	75bc673d	18/6/2569	SAFEAPP143	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room 7230	539b2b88	18/6/2569	SAFEAPP144	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside Villa 1	1ea1ccd5	15/6/2569	SAFEAPP145	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Back of Villa 2	34b776cf	1/6/2569	SAFEAPP146	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

Beside Villa 3	8adf959f	19/6/2569	SAFEAPP147	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside Villa 3	e1c88c65	29/6/2569	SAFEAPP147	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Back of Villa 1	e2dbb34f	15/6/2569	SAFEAPP148	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Back of Villa 3	ec54fbef	19/6/2569	SAFEAPP149	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC Back of Villa 3	2f404db9	29/6/2569	SAFEAPP149	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside villa A	4e3f0489	15/6/2569	SAFEAPP150	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside villa B	be726e07	15/6/2569	SAFEAPP151	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 1/1	35b63b50	19/6/2569	SAFEAPP152	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 1/2	9c7ee5ee	19/6/2569	SAFEAPP153	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 1/3	886ffbcf	19/6/2569	SAFEAPP154	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 1/4	445d9e44	19/6/2569	SAFEAPP155	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 2/1	f68de960	19/6/2569	SAFEAPP156	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 2/2	597a520e	19/6/2569	SAFEAPP157	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 2/3	110319b7	19/6/2569	SAFEAPP158	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 2/4	a27c5980	19/6/2569	SAFEAPP159	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 3/1	55562fd7	19/6/2569	SAFEAPP160	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 3/2	89a0ee53	19/6/2569	SAFEAPP161	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 3/3	e970bdb6	19/6/2569	SAFEAPP162	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 3/4	648e0c8b	19/6/2569	SAFEAPP163	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 4/1	6393b955	19/6/2569	SAFEAPP164	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 4/2	d6814062	19/6/2569	SAFEAPP165	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 4/3	4de27b37	19/6/2569	SAFEAPP166	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-MVC 4/4	a5d58c56	19/6/2569	SAFEAPP167	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-BOH-1/1 back of Female Toilet	90a2d35b	18/6/2569	SAFEAPP168	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Smoking Area of BOH1	22c10a8b	18/6/2569	SAFEAPP169	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-BOH-1/2 next to LP Office	0c448ed6	18/6/2569	SAFEAPP170	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to Canteen Kitchen	ac12cc8c	18/6/2569	SAFEAPP171	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside Exit back of Canteen Kitchen	e174d4e8	18/6/2569	SAFEAPP172	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Gas Store Canteen 1/1	e076b042	18/6/2569	SAFEAPP173	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Canteen 1/2	2f9b80fa	18/6/2569	SAFEAPP174	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Stand by in front of LP office 1/1	1668b114	18/6/2569	SAFEAPP175	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Stand by in front of LP office 1/2	eec8e1b7	18/6/2569	SAFEAPP176	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Entrance to the Generator room 1			SAFEAPP177	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Entrance to Engineer Office	94e05ec9	18/6/2569	SAFEAPP179	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

Entrance to Engineer Store	d93f12ff	18/6/2569	SAFEAPP180	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Engineer Work Shop	14a5a547	18/6/2569	SAFEAPP181	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to Laundry	c946483b	18/6/2569	SAFEAPP182	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Laundry room	921610b3	18/6/2569	SAFEAPP183	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-BOH-2/1 beside Laundry	f82b944c	18/6/2569	SAFEAPP184	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to Pump room (back of Laundry) 1	eF996b88	18/6/2569	SAFEAPP185	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Next to Pump room (back of Laundry) 2	00b15d28	18/6/2569	SAFEAPP186	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Gas Store Boiler 1/1	03c8e705	18/6/2569	SAFEAPP187	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Boiler 1/2	7945921c	18/6/2569	SAFEAPP188	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Guardhouse entrance	f427b856	18/6/2569	SAFEAPP189	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
HK Store entrance HK Office	d3572c24	18/6/2569	SAFEAPP190	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
HK Store in HK Office	72632aa5	18/6/2569	SAFEAPP191	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to 2nd Floor (Finance Office)	60f48c62	18/6/2569	SAFEAPP192	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Finance Office	8ec9982d	18/6/2569	SAFEAPP193	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside Florist Room	14634c1d	18/6/2569	SAFEAPP194	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
IT-Sever room	9c0cbcd4	18/6/2569	SAFEAPP195	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
IT Office 1	7af5dca5	18/6/2569	SAFEAPP196	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
IT Office 2	531753a5	18/6/2569	SAFEAPP197	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
In FHC-Lobby/1 beside lower lobby	6843db0d	19/6/2569	SAFEAPP198	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-Lobby/2 beside Sofitel store	c8ce85c4	19/6/2569	SAFEAPP199	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-Lobby/3 Walkway under Lobby	1ee0a86b	19/6/2569	SAFEAPP200	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-Lobby/4 near ATM machine	6a0ae46c	19/6/2569	SAFEAPP201	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Event Office	cdf91b21	19/6/2569	SAFEAPP202	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Front Office	8ad73bd6	19/6/2569	SAFEAPP203	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Back of Front Office	251eb739	19/6/2569	SAFEAPP204	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to Fitness Center	818c3a08	19/6/2569	SAFEAPP205	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In front of electric room (Lower lobby)	045a3701	19/6/2569	SAFEAPP206	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside Guest Relations Office	e3239330	19/6/2569	SAFEAPP207	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Next to Banquet electrical control room	d0c4487f	18/6/2569	SAFEAPP208	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Next to the Restroom	06bfb226	19/6/2569	SAFEAPP209	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Ballroom entrance (near the Meeting A)	c97e3d54	18/6/2569	SAFEAPP210	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Ballroom entrance (near the Meeting B)	5805cc6f	18/6/2569	SAFEAPP211	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Electrical Ballroom / BQ Office	f912e803	18/6/2569	SAFEAPP212	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-Banquet/1	e05ee5f2	18/6/2569	SAFEAPP213	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

Cherfah Kitchen	c0c4e52f	19/6/2569	SAFEAPP214	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
PTT EV Station 1-1	68d972f4	18/6/2569	SAFEAPP215	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
PTT EV Station 1-2	000d0ed7	18/6/2569	SAFEAPP216	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
In B-FHC-1/1	cab8e834	20/6/2569	SAFEAPP217	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	10 ปอนด์
Front of Electrical room#1	5b83211b	20/6/2569	SAFEAPP218	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Front of Electrical room#2	8b268169	20/6/2569	SAFEAPP219	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
In B-FHC-1/2	551a4f3a	20/6/2569	SAFEAPP220	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Ballroom Foyer	ee914926	20/6/2569	SAFEAPP221	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In B-FHC-1/3	612ee500	20/6/2569	SAFEAPP222	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#1	79fdbd0d	20/6/2569	SAFEAPP223	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#2	878230b3	20/6/2569	SAFEAPP224	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#3	0e3f0129	20/6/2569	SAFEAPP225	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#4	8991943d	20/6/2569	SAFEAPP226	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#5	7b7d456e	20/6/2569	SAFEAPP227	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Ballroom#6	06ac74af	20/6/2569	SAFEAPP228	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In B-FHC-2/1 (2nd floor)	7f573e13	20/6/2569	SAFEAPP229	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Front of AHU room	d1a4e926	20/6/2569	SAFEAPP230	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
JW Grand Ballroom kitchen#1	78d0ccc0	20/6/2569	SAFEAPP231	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
JW Grand Ballroom kitchen#2	a7c12674	20/6/2569	SAFEAPP232	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Gas Store JW Grand ballroom 1/1	6c89489c	20/6/2569	SAFEAPP233	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store JW Grand ballroom 1/2	53de7dec	20/6/2569	SAFEAPP234	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-Commissary/1 next to Receiving Area	57626c81	20/6/2569	SAFEAPP235	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Dry Storage	acb2e6e5	20/6/2569	SAFEAPP236	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside Beverage store 1	14e917c6	20/6/2569	SAFEAPP237	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Bakery Kitchen 1	265076db	20/6/2569	SAFEAPP238	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Bakery Kitchen 2	52a09ba4	20/6/2569	SAFEAPP239	ถังดับเพลิง Wet Chemical	10 ปอนด์
Beside Beverage store 2	6c89489c	20/6/2569	SAFEAPP240	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Gas Store Commissary 1/1	f2ec76bf	20/6/2569	SAFEAPP241	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Commissary 1/2	43653da8	20/6/2569	SAFEAPP242	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Bakery section 3	ef5f4615	20/6/2569	SAFEAPP243	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
In FHC-Fun pub/1 inside Olive store	e4117c24	20/6/2569	SAFEAPP244	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Olive Kitchen #1	b29e1caf	20/6/2569	SAFEAPP245	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Olive Kitchen #2	e285f84b	20/6/2569	SAFEAPP246	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Olive Kitchen #3	e55fdbf9	20/6/2569	SAFEAPP247	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์

Beside the counter	0cc0a306	20/6/2569	SAFEAPP248	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Infront of electrical room Olive	10559c91	20/6/2569	SAFEAPP249	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In front the toilet Olive	5ccd8862	20/6/2569	SAFEAPP250	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Entrance to Waterfront (Right side)	6a70044d	20/6/2569	SAFEAPP251	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Bakery Section WF	b9653c85	20/6/2569	SAFEAPP252	ถังดับเพลิง Wet Chemical	10 ปอนด์
Beside the stove 1.	0baea32b	20/6/2569	SAFEAPP253	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Beside the stove 2.	115c9d7b	20/6/2569	SAFEAPP254	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
In FHC-All day	1015f64b	20/6/2569	SAFEAPP255	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to Waterfront (Left side)	b5fc7c66	20/6/2569	SAFEAPP256	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
WF-Beside the door to underground 1	0f73a3b7	20/6/2569	SAFEAPP257	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
WF-Beside the door to underground 2	8f371ed7	20/6/2569	SAFEAPP258	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
In front of electric room (Lower W/F)	5d236657	20/6/2569	SAFEAPP259	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
MK In Front of Store #1	8e55329d	8/6/2569	SAFEAPP260	ถังดับเพลิง Wet Chemical	11 ปอนด์
MK-In Front of Store #2	c74fda9d	8/6/2569	SAFEAPP261	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
MK-In Front of Store #3	a29e1500	8/6/2569	SAFEAPP262	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Main Store#1	57552160	8/6/2569	SAFEAPP263	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Main Store#1	e100a482	8/6/2569	SAFEAPP263	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Main Store#2	c4a278cc	8/6/2569	SAFEAPP264	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Next to pump room (underground) infinity	8e55329d	8/6/2569	SAFEAPP265	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beach Bar 2/3	9a0b83ed	8/6/2569	SAFEAPP267	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beach Bar 3/3	1d6c927b	8/6/2569	SAFEAPP268	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beach Bar Kitchen 1/2	7870004f	8/6/2569	SAFEAPP269	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beach Bar Kitchen 2/2	3a4d3410	8/6/2569	SAFEAPP270	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Entrance to Sakura Kitchen 1	583d9b75	9/6/2569	SAFEAPP271	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Entrance to Sakura Kitchen 2	63f33b03	9/6/2569	SAFEAPP272	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Exit back of Sakura Kitchen	9592ffef	9/6/2569	SAFEAPP273	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Gas Store Sakura 1	1e125caa	8/6/2569	SAFEAPP274	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Sakura 2	1fcf5b29	8/6/2569	SAFEAPP275	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Sakura lawn	4b5d5add	8/6/2569	SAFEAPP276	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Entrance to Ta-Krai Kitchen	c4e5b7b6	8/6/2569	SAFEAPP277	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Ta-Krai Kitchen	51f0e322	8/6/2569	SAFEAPP278	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Gas Store Ta-Krai 1	4f71eb01	8/6/2569	SAFEAPP279	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Ta-Krai 2	3a4d3410	8/6/2569	SAFEAPP280	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Under Daily Counter	2df0d6f3	19/6/2569	SAFEAPP281	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์

In front of toilet	3a215a39	19/6/2569	SAFEAPP282	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Infront of electrical room back of spa 1	da2ac434	18/6/2569	SAFEAPP283	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Infront of electrical room back of spa 2	cbb26aba	18/6/2569	SAFEAPP284	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In FHC-Spa/2 beside Infinity toilet	089b1832	18/6/2569	SAFEAPP285	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
In FHC-Spa/3 beside Drift restaurant	affae1b6	8/6/2569	SAFEAPP286	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Spa reception	2c158e8b	21/6/2569	SAFEAPP287	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Back fo spa reception	9e22aac0	18/6/2569	SAFEAPP288	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Spa relex	e9573dcc	18/6/2569	SAFEAPP289	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Spa Ttreatment 1	dacabed5	18/6/2569	SAFEAPP290	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Spa Ttreatment 2	8b8887a7	18/6/2569	SAFEAPP291	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Drift kitchen 1	2b7a747e	9/6/2569	SAFEAPP292	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Drift kitchen 2	33fa97a3	9/6/2569	SAFEAPP293	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Infront of electrical room back of Drift 1	cbe4172a	9/6/2569	SAFEAPP294	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Infront of electrical room back of Drift 2	e8debbfd	9/6/2569	SAFEAPP295	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Entrance to Drift restaurant	d6384ec6	9/6/2569	SAFEAPP297	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Beside Bar Drift Counter	2a74b347	9/6/2569	SAFEAPP298	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Drift1	baaa5856	9/6/2569	SAFEAPP299	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas Store Drift 2	749d6d1c	8/6/2569	SAFEAPP300	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Drift kitchen Entrance to Bar	cf424bc6	9/6/2569	SAFEAPP301	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside Drift restaurant	190bd861	9/6/2569	SAFEAPP302	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	11 ปอนด์
Inside Sala Restaurant 1	0aaf8096	19/6/2569	SAFEAPP303	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Inside Sala Restaurant 2	a477fa5a	19/6/2569	SAFEAPP304	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Sala Kitchen (Lower Sala Restaurant) 1	88bc9ed6	19/6/2569	SAFEAPP305	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Sala Kitchen (Lower Sala Restaurant) 2	ea35dc54	19/6/2569	SAFEAPP306	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside Sala Kitchen (Lower Sala Restaurant)	823ae23e	19/6/2569	SAFEAPP307	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Biside pump room (Lower Sala Restaurant)1	7bcfdb59	19/6/2569	SAFEAPP308	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Biside pump room (Lower Sala Restaurant)2	1f94ee1c	19/6/2569	SAFEAPP309	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Biside pump room (Lower Sala Restaurant)3	522ac98e	19/6/2569	SAFEAPP310	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside eletrical room (Lower Sala Restaurant)1	190bd861	19/6/2569	SAFEAPP311	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside eletrical room (Lower Sala Restaurant)2	90022815	19/6/2569	SAFEAPP312	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside eletrical room (Lower Sala Restaurant)3	fe699b59	19/6/2569	SAFEAPP313	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Shark nursery walk Way Left	ee370e1e	19/6/2569	SAFEAPP314	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Shark nursery walk Way Right	3cd7b4bc	19/6/2569	SAFEAPP315	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Shark nursery inside Pump Room	a9c568be	19/6/2569	SAFEAPP316	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์

Infront lobby MVC		SAFEAPP317		
Inside MVC Generator room	d0fa02a1	12/6/2569 SAFEAPP318	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside MVC MDB room	e2e6308e	12/6/2569 SAFEAPP319	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside MVC Pump room	a3b8fbbf	12/6/2569 SAFEAPP320	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside phase 2 Generator room		SAFEAPP321	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside MVC network room	b321803f	16/6/2569 SAFEAPP322	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside phase 2 network room	a50943b6	12/6/2569 SAFEAPP323	ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Inside phase 2 pump room	f7bc2a25	12/6/2569 SAFEAPP324	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside phase 2 pump room	51e5f6c0	12/6/2569 SAFEAPP325	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside room#1114 1/1	93e08e76	17/6/2569 SAFEAPP326	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room#1114 1/2		SAFEAPP327	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
The Stairs to the 2 nd floor /1		SAFEAPP328	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
The Stairs to the 2 nd floor /2		SAFEAPP329	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#1214/1		SAFEAPP330	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#1214/2	70186f5a	17/6/2569 SAFEAPP331	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
The Stairs to the 3 rd floor /1	982bbd84	17/6/2569 SAFEAPP332	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room#1314/2	a9c25d60	17/6/2569 SAFEAPP335	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room# 2112		SAFEAPP336	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#2114		SAFEAPP337	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#2123		SAFEAPP338	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#2214		SAFEAPP339	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#2212		SAFEAPP340	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	
Beside room#2314	8b3971fd	17/6/2569 SAFEAPP341	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room#2312		SAFEAPP342	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room#2414	858d0380	17/6/2569 SAFEAPP343	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Beside room#2412		SAFEAPP344	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Luandry Zone	ea35dc54	17/6/2569 SAFEAPP345	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Engineering workshop2	4c7910a9	18/6/2569 SAFEAPP346	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Engineering workshop1	7bcfdb59	18/6/2569 SAFEAPP347	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Engineering store2	1f94ee1c	18/6/2569 SAFEAPP348	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Jungle Gym	43f88e10	24/6/2569 SAFEAPP349	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Gas store Boiler 3	319a333e	18/6/2569 SAFEAPP350	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Guard house of beach	22cc1c0a	20/6/2569 SAFEAPP351	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
FHC-JW Family Generator	ea055e11	9/6/2569 SAFEAPP352	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

in front of buffet at Canteen	2f543a77	18/6/2569	SAFEAPP353	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside Entrance to Canteen	236d8bcf	18/6/2569	SAFEAPP354	ถังดับเพลิงชนิดโฟม (Foam)	10 ปอนด์
Special food counter	aa7e4eb9	18/6/2569	SAFEAPP355	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
EN-PM Office	c662a9e3	19/6/2569	SAFEAPP356	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Inside pump room Family			SAFEAPP357	ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)	10 ปอนด์
Gas store Cher fah kitchen-1	b21a2102	18/6/2569	SAFEAPP358	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Gas store Cher fah kitchen-2	b9de36d4	18/6/2569	SAFEAPP359	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
Emergency Door of Kids Club	bef4285f	19/6/2569	SAFEAPP360	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Entrance New Late Check Out	23208f9a	19/6/2569	SAFEAPP361	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Female of Late check out	22cc1c0a	19/6/2569	SAFEAPP362	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Male of Late check out	cfac2a27	19/6/2569	SAFEAPP363	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Smoking area at Lobby	a7c0de95	19/6/2569	SAFEAPP364	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Deli restaurant	234c9ab1	19/6/2569	SAFEAPP365	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
In front Teenager room	4fbf28f9	19/6/2569	SAFEAPP366	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside room 1014	1ef1bb0a	14/6/2569	SAFEAPP367	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC-C1/1 Beside room 1018	189525d5	14/6/2569	SAFEAPP368	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical)	15 ปอนด์
Electrical room beside 1018	26b19b40	14/6/2569	SAFEAPP369	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside room 1024	cec9ea34	14/6/2569	SAFEAPP370	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical)	15 ปอนด์
FHC-B1/1 beside room 1027	38ead149	14/6/2569	SAFEAPP371	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry chemical)	15 ปอนด์
Electrical room beside room, 1027	e5b6508c	14/6/2569	SAFEAPP372	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหย (Non-CFC)	10 ปอนด์
Beside room, 1031	bf754851	14/6/2569	SAFEAPP373	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical	15 ปอนด์
Beside room, 1102	0c9d8d2d	15/6/2569	SAFEAPP374	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง Dry chemical	15 ปอนด์
N/A			SAFEAPP375		
N/A			SAFEAPP376		
N/A			SAFEAPP377		
Environment school	ecee4c59	16/6/2569	SAFEAPP378	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมี (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC-JW Family FP	a10cdf8b	16/6/2569	SAFEAPP379	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์
FHC-Spa 1 beside Villa lawn	c705d35c	18/6/2569	SAFEAPP380	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)	15 ปอนด์

ภาคผนวกที่ 6

แบบบันทึกการตรวจสอบ Fire Alarm System


PREVENTIVE MAINTENANCE

FIRE ALARM SYSTEM

JW MARRIOTT KHAO LAK

Quarterly 1 st

PM Period Date : 23-28 February 2026



Customer JW Marriott

Signature : _____

Name : _____

Date : _____

Customer JW Marriott

Signature : _____

Name : _____

Date : _____

**Preventive Maintenance 2026
For
Fire Alarm System
Quarterly 1.**



Comnatz(Thailand) Co., Ltd.

888,2nd Fl.,M.5Srinakarin Road,
SamrongNua, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND

Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Index

1	Summary
2	Wing 1
3	Wing 2
4	Wing 3
5	Wing 4
6	All Day
7	Lobby
8	Loss Prevention
9	Flow Switch & Supervisory Switch
10	Strobe
11	Picture operations report
12	Service Report

Summary

Comnatz(Thailand) Co., Ltd.

888,2nd Fl.,M.5Srinakarin Road.
SamrongNua, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND

Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Cleint : JW Marriott
Subject: Maintenance Fire Alarm System
Model: FC2020-AA
Date : 23-28 February 2026

Summary Report

No.	Problem	Type	Problem	Solution
Control Panel wing 1				
1	1002 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
2	1011 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
3	1007 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4	1007 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
5	1203 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
6	C1 PANTRY RM. G FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
7	C1 PANTRY RM. 1st FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
8	1129 MAZZ FL. Room	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
9	Manual Corridor D1 Front 1006	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
10	Manual Corridor D1 Front 1007	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
11	Manual Corridor D1 Front 1107	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
12	Manual Corridor C1 Front 1119	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
13	Manual Corridor B1 Front 1128	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
14	Manual Corridor C1 Front 1220	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
15	Supervisory Valve C1		Cable trouble	ดึงสาย signal ใหม่
Control Panel wing 2				
1	D2 PANTRY RM. G FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
2	C2 PANTRY RM. G FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
3	C2 ELECTRICAL RM.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4	C2 PANTRY RM. 1st FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
5	2102 Room	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
6	D2 PANTRY RM. 1st FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
7	2222 Entrance	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
8	2222 Clothing rm.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
9	2017 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
10	2019 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
11	2120 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
12	2107 Room	FDO241	Change recommended	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
13	Manual Corridor D2 Front 2007	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
14	Manual Corridor C2 Front 2019	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
15	Manual Corridor B2 Front 2028	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
16	Manual Corridor C2 Front 2119	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
17	Manual Corridor B2 Front 2128	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
18	Manual Corridor D2 Front 2205	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
19	Manual Corridor D2 Front 2208	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
20	Manual Corridor C2 Front 2217	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
21	Manual Corridor C2 Front 2220	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
22	Zone TA-KRAI KITCHEN		cable fail	ดึงสาย zone และเช็คตู้ อุปกรณ์เพิ่ม
23	Module Ansul SAKURA	FDC1222	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
24	Gas Detector		There is a problem with the gas control cabinet.	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
25	Flow switch C2		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
26	Supervisory Valve B2		Contact Supervisory Valve fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
27	Supervisory Valve C2		Contact Supervisory Valve fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
28	FLOW SWITCH (TA-KRAI)		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
29	FLOW SWITCH (SAKURA)		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

Cleint : JW Marriott

Subject: Maintenance Fire Alarm System

Model: FC2020-AA

Date : 23-28 February 2026

Summary Report

No.	Problem	Type	Problem	Solution
Control Panel wing 3				
1	D3 PANTRY RM. G FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
2	C3 PANTRY RM. G FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
3	D3 PANTRY RM. 1st FL.	FDO241	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4	3015 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
5	3026 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
6	3020 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
7	Manual Corridor D3 Front 3006	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
8	Manual Corridor D3 Front 3106	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
9	Manual Corridor D3 Front 3107	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
10	Manual Corridor C3 Front 3119	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
11	Manual Corridor B3 Front 3128	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
12	Manual Corridor C3 Front 3220	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
13	Supervisory Valve B3		Contact Supervisory Valve fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
Control Panel wing 4				
1	4027 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
2	4015 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
3	4018 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4	4122 Room Sounder Base	FDSB291	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
5	Manual Corridor D4 Front 4006	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
6	Manual Corridor C4 Front 4019	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
7	Manual Corridor D4 Front 4006	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
8	Manual Corridor B4 Front 4028	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
9	Manual Corridor D4 Front 4107	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
10	Manual Corridor C4 Front 4118	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
11	Manual Corridor B4 Front 4127	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
12	Manual Corridor D4 Front 4205	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
13	Manual Corridor C4 Front 4217	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
14	Manual Corridor C4 Front 4220	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
15	Manual Corridor C4 Front 4018	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
16	Manual Corridor C4 Front 4119	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
17	Manual Corridor B4 Front 4128	FDM221	Fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
Control Panel Lobby				
1	Supervisory Valve Lobby		MAIN IN SUPERVISORY SWITCH off	Check MAIN IN SUPERVISORY SWITCH ถูกปิดวาล์วอยู่
2	FLOW SWITCH (LOWER LOBBY)		Ground fault	Check MAIN IN FLOW SWITCH NO Water
3	FLOW SWITCH (BANQUET)		Ground fault	ดึงสาย signal ใหม่
4	Supervisory Valve banquet		Ground fault	ดึงสาย signal ใหม่
5	BANQUET STORAGE 1 G FL.		Cable fail	ดึงสาย signal ใหม่
6	ZONE 4 MEETING RM.1		Smoke detector and base detector Fail condensation	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ Type OP121 ,DB-11
7	ZONE 5 MEETING RM.2&WALK WAY		Smoke detector and base detector Fail condensation	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ Type OP121 ,DB-11
8	ZONE 3 BANQUET RM. 3		Cable fail	ดึงสาย signal ใหม่
9	ZONE 2 KID ZONE		Smoke detector and base detector Fail condensation	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ Type OP121 ,DB-11
10	ZONE 3 MAIN LOBBY		Smoke detector and base detector Fail condensation	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ Type OP121 ,DB-11

Cleint : JW Marriott

Subject: Maintenance Fire Alarm System

Model: FC2020-AA

Date : 23-28 February 2026

Summary Report

No.	Problem	Type	Problem	Solution
	Control Panel All Day			
1	Network Fail		Up date Board New (FC722) All day ซึ่งไม่สามารถ Connect กับ ระบบเก่าได้ แต่ยังสามารถส่งสัญญาณ Alarm มาที่ LP Office ได้	
2	Power Supply Supervision		Power Supply Fail	
3	FLOW SWITCH (Commissary)		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
4	Zone E Main Kitchen		Heat Convencional fail 3 ea.	ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แนะนำเป็น Type HI121
5	Zone Chocolate RM.		สาย Zone มีปัญหาไม่มี Volt จำให้อุปกรณ์ต้องทำการตรวจเช็คสาย	ดึงสาย Zone ใหม่
6	Zone Bakery & Pantry		สาย Zone มีปัญหาไม่มี Volt จำให้อุปกรณ์ต้องทำการตรวจเช็คสาย	ดึงสาย Zone ใหม่
7	Zone Meat room		สาย Zone มีปัญหาไม่มี Volt จำให้อุปกรณ์ต้องทำการตรวจเช็คสาย	ดึงสาย Zone ใหม่
8	Zone Pool Bar		Manual Convencional fail 1 ea.	Type FDM1101A-RP
9	FLOW SWITCH (Olive Pub)		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
10	FLOW SWITCH All day C and F Nort Wing		Spring Flow Switch fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
11	Valve Supervisory Olive Pub		cable fail	ดึงสาย Signal ใหม่
12	Bell Basement all day		Module FDCIO223 fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
13	FLOW SWITCH (ALL DAY)C&F North Wing		Module FDCI222 fail	ควรเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
14	FLOW SWITCH (Olive PUB)			
	Control Panel BOH			
1	SUPERVISORY VALVE (BOH2)		Contact Supervisory Valve fail	VALVE เสีย ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่

Remark:

เนื่องจากอุปกรณ์ Smoke detector and manual call point Sounder base เสียเป็นจำนวนมาก จึงทำให้ระบบ Fire alarm system

ทำงานไม่สมบูรณ์ 100 %

ข้อเสนอแนะ

Quotation spare passe

1.Manual call point (Type FDM226-RG) = 34 ea.

2.Smoke detector (Type FDO221) = 21 ea.

3.Sounder base (Type FDSB291) = 10 ea.

4.Heat detector (Type HI121) = 3 ea.

5.Smoke detector (Type OP121) = 7 ea.

6.Base detector (Type DB-11) = 10 ea.

7.Manual Convencional (Type FDM1101A-RP) = 6 ea.

8.Module FDCIO223 = 3 ea.

9.Module FDCI222 = 2ea.

10.Computer MM8000 Unable to update (Graphic annunciator) and Operate Control 100%

SUMMARY TEST REPORT FIRE ALARM SYSTEM JW MARRIOTT 2026

BUILDING 1	1131	1130	1129	1128	1127	1126	1125	1124	1023	1022	1021	1020	1019	1018	1017	1016	1015	1014	1012	1011	1010	1009	1008	1007	1006	1005	1004	1003	1002	1001																											
	B1-2																	C1-1										C1-2										D1-1										D1-2									
BUILDING 2	2131	2130	2129	2128	2127	2126	2125	2124	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001																											
	B2-2																	C2-1										C2-2										D2-1										D2-2									
BUILDING 3	3131	3130	3129	3128	3127	3126	3125	3124	3023	3022	3021	3020	3019	3018	3017	3016	3015	3014	3012	3011	3010	3009	3008	3007	3006	3005	3004	3003	3002	3001																											
	B3-2																	C3-1										C3-2										D3-1										D3-2									
BUILDING 4	4131	4130	4129	4128	4127	4126	4125	4124	4023	4022	4021	4020	4019	4018	4017	4016	4015	4014	4012	4011	4010	4009	4008	4007	4006	4005	4004	4003	4002	4001																											
	B4-2																	C4-1										C4-2										D4-1										D4-2									
BUILDING 5	5109	5108	5107	5106	5105	5104	5103	5102	5009	5008	5007	5006	5005	5004	5003	5002	5001																																								
	B5-2																	C5-1										C5-2										D5-1										D5-2									

Remark :

QUARTER	ROOM
1	64
2	
3	
4	
TOTAL	ROOM TOTAL

BUILDING	TEST	ALL	%
1	12	69	17%
2	14	69	20%
3	20	72	28%
4	11	72	15%
5	7	24	20%
TOTAL	64	306	21%

Wing 1



Together - We Can Do It



JW MARRIOTT.
KHAOLAK

Comnatz(Thailand) Co., Ltd.
888, 2nd Fl. M. 55 Sakarin Road Samranglue, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer : JW MARRIOTT

Location : Khaolak

Panel No : C1 WING 1

Panel name : Sinteso

Room : C1 ELECTRICAL RM.

Panel model : FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.64</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.31</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	



Cominatz(Thailand) Co., Ltd.
880, 2nd Fl. M.55 Sakarin Road Samrengkhu, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Quarterly inspection, visual and function check

Customer : JW MARRIOTT	Location : Khaolak
Panel No : C1 WING 1	Panel name : Sinteso
Room : C1 ELECTRICAL RM.	Panel model : FC2020

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23.27/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 1

Panel No : 1

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D1 Building G FL.										
1	1001 Room	2	FDO241	SD						
2	1002 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
3	1003 Room	2	FDO241	SD						
4	1004 Room	2	FDO241	SD						
5	1005 Room	2	FDO241	SD						
6	1006 Room	2	FDO221	SD						
7	Manual Corridor D1 (Front 1006) G FL.	2	FDM221	MCP						
8	1007 Room	2	FDO241	SD						
9	Manual Corridor D1 (Front 1007) G FL.	2	FDM221	MCP						
10	1008 Room	2	FDO221	SD						
11	1009 Room	2	FDO241	SD						
12	1010 Room	2	FDO221	SD						
13	1011 Room	2	FDO241	SD						
14	1012 Room	2	FDO241	SD						
15	D1 PANTRY RM. G FL.	2	FDO241	SD						
16	D1 ELECTRICAL RM.	2	FDO221	SD						
C1 Building G FL.										
17	1014 Room	2	FDO221	SD						
18	1015 Room	2	FDO241	SD						
19	1016 Room	2	FDO221	SD						
20	1017 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
21	1018 Room	2	FDO241	SD						
22	Manual Corridor C1 (Front 1018) G FL.	2	FDM221	MCP						
23	1019 Room	2	FDO241	SD						
24	Manual Corridor C1 (Front 1019) G FL.	2	FDM221	MCP						
25	1020 Room	2	FDO241	SD						
26	1021 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
27	1022 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
28	1023 Room	2	FDO241	SD						
29	C1 PANTRY RM. G FL.	2	FDO241	SD						
30	C1 ELECTRICAL RM.	2	FDO221	SD						
B1 Building G FL.										
31	1024 Room	1	FDO241	SD						
32	1025 Room	1	FDO241	SD						
33	1026 Room	1	FDO241	SD						
34	1027 Room	1	FDO241	SD						
35	Manual Corridor B1 (Front 1027) G FL.	1	FDM221	MCP						
36	1028 Room	1	FDO241	SD						
37	Manual Corridor B1 (Front 1028) G FL.	1	FDM221	MCP						
38	1029 Room	1	FDO241	SD						
39	1030 Room	1	FDO221	SD						
40	1031 Room	1	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
41	B1 PANTRY RM. G FL.	1	FDO221	SD						
42	B1 ELECTRICAL RM.	1	FDO241	SD						
D1 Building 1st FL.										
43	1102 Room	2	FDO241	SD						
44	1103 Room	2	FDO241	SD						
45	1104 Room	2	FDO221	SD						
46	1105 Room	2	FDO221	SD						
47	1106 Room	2	FDO241	SD						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 1

Panel No : 1

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D1 Building 1st FL.										
48	Manual Corridor D1 (Front 1106) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
49	1107 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
50	Manual Corridor D1 (Front 1107) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
51	1108 Room	2	FDO241	SD						
52	1109 Room	2	FDO241	SD						
53	1110 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
54	1111 Room	2	FDO241	SD						
55	D1 PANTRY RM. 1st FL.	2	FDO241	SD						
C1 Building 1st FL.										
56	1114 Room	2	FDO241	SD						
57	1115 Room	2	FDO241	SD						
58	1116 Room	2	FDO221	SD						
59	1117 Room	2	FDO221	SD						
60	1118 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
61	Manual Corridor C1 (Front 1118) 1st FL.	2	FDM221	MCP	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
62	1119 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
63	Manual Corridor C1 (Front 1119) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
64	1120 Room	2	FDOOT221	SD						
65	1121 Room	2	FDO221	SD						
66	1122 Room	2	FDO221	SD						
67	1123 Room	2	FDO241	SD						
68	C1 PANTRY RM. 1st FL.	2	FDO241	SD						
B1 Building 1st FL.										
69	1124 Room	1	FDO241	SD						
70	1125 Room	1	FDO241	SD						
71	1125 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
72	1125 High ceiling	1	FDO241	SD						
73	1126 Room	1	FDO241	SD						
74	1126 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
75	1126 High ceiling	1	FDO241	SD						
76	1127 Room	1	FDO241	SD						
77	Manual Corridor B1 (Front 1127) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
78	1128 Room	1	FDO241	SD						
79	Manual Corridor B1 (Front 1128) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
80	1129 Room	1	FDO241	SD						
81	1129 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
82	1129 High ceiling	1	FDO241	SD						
83	1130 Room	1	FDO241	SD						
84	1130 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
85	1130 High ceiling	1	FDO241	SD						
86	1131 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
87	B1 PANTRY RM. 1st FL.	1	FDO241	SD						
D1 Building 2nd FL.										
88	1203/1 Bed Room	2	FDO241	SD						
89	1203/2 Living Room	2	FDO241	SD						
90	1203 Entrance	2	FDO241	SD						
91	1203 Clothing rm.	2	FDO241	SD						
92	1205 Room	2	FDO241	SD						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 1

Panel No : 1

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D1 Building 2nd FL.										
93	Manual Corridor D1 (Front 1205) 2nd FL.	2	FDM221	MCP						
94	1208 Room	2	FDO241	SD						
95	Manual Corridor D1 (Front 1208) 2nd FL.	2	FDM221	MCP						
96	1209 Room	2	FDO221	SD						
97	1210 Room	2	FDO221	SD						
98	D1 PANTRY RM. 2nd FL.	2	FDO241	SD						
C1 Building 2nd FL.										
99	1215 Room	2	FDO241	SD						
100	1216 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
101	1217 Room	2	FDO221	SD						
102	Manual Corridor C1 (Front 1217) 2nd FL.	2	FDM221	MCP						
103	1220 Room	2	FDO241	SD						
104	Manual Corridor C1 (Front 1220) 2nd FL.	2	FDM221	MCP						
105	1222/1 Bed Room	2	FDO241	SD						
106	1222/2 Living Room	2	FDO241	SD						
107	1222 Entrance	2	FDO241	SD						
108	1222 Clothing rm.	2	FDO241	SD						
109	C1 PANTRY RM. 2nd FL.	2	FDO241	SD						
Spa BUILDING										
110	Spa room 6001 (Front)	1	FDO241	SD						
111	Spa room 6001 (Back)	1	FDO221	SD						
112	Spa room 6005 (Front)	1	FDO221	SD						
113	Spa room 6005 (Back)	1	FDO241	SD						
114	Spa room 6006 (Front)	1	FDO221	SD						
115	Spa room 6006 (Back)	1	FDO241	SD						
116	Spa room 6007 (Front)	1	FDO241	SD						
117	Spa room 6007 (Back)	1	FDO241	SD						
118	Spa room 11 (Front)	1	FDO241	SD						
119	Spa room 11 (Back)	1	FDO241	SD						
120	Spa room 12 (Front)	1	FDO241	SD						
121	Spa room 12 (Back)	1	FDO241	SD						
Spa BUILDING										
122	Spa room 13 (Front)	1	FDO241	SD						
123	Spa room 13 (Back)	1	FDO241	SD						
124	Spa room 1 (Front)	1	FDO241	SD						
125	Spa room 1 (Back)	1	FDO221	SD						
126	Spa room 2 (Front)	1	FDOOT221	SD						
127	Spa room 2 (Back)	1	FDO241	SD						
128	Spa room 3 (Front)	1	FDO241	SD						
129	Spa room 3 (Back)	1	FDO241	SD						
130	Spa room 4 (Front)	1	FDO221	SD						
131	Spa room 4 (Back)	1	FDO241	SD						
132	Spa room 5 (Front)	1	FDOOT221	SD						
133	Spa room 5 (Back)	1	FDO241	SD						
134	Spa room 6 (Front)	1	FDO241	SD						
135	Spa room 6 (Back)	1	FDO241	SD						
136	Manual Front Spa Relax room	1	FDM221	MCP						
137	Store Spa Relax room	1	FDT221	HD						

Visual and Function Check

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

AI - Alarm Confirmed	CM - Correct Custom Message.
SB - Silent Buzzer Acoustic base	AB - Alarm sounder beacon

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23.27/2/2026	

Wing 2

Comnatz(Thailand) Co., Ltd.

888,2nd Fl.,M.5Srinakarin Road.
SamrongNui, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND

Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5



Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	C2 WING 2	Panel name :	Sinteso
Room :	C2 ELECTRICAL RM.	Panel model :	FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.71</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.37</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	



Cornatz(Thailand) Co., Ltd.
888, 2nd Fl., M.55Rinakarit Road Samrong Nue, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +652 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Quarterly inspection, visual and function check

Panel model : FC2020

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23. 24/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 2

Panel No : 2

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D2 Building G FL.										
1	2001 Room	1	FDO241	SD						
2	2002 Room	1	FDO221	SD						
3	2003 Room	1	FDO241	SD						
4	2004 Room	1	FDO241	SD						
5	2005 Room	1	FDO221	SD						
6	2006 Room	1	FDO221	SD						
7	Manual Corridor D2 (Front 2006) G FL.	1	FDM221	MCP						
8	D2 PANTRY RM. G FL.	1	FDO221	SD						
9	Manual Corridor D2 (Front 2007) G FL.	1	FDM221	MCP						
10	2007 Room	1	FDO221	SD						
11	2008 Room	1	FDO221	SD						
12	2009 Room	1	FDO241	SD						
13	2010 Room	1	FDO221	SD						
14	2011 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
15	2012 Room	1	FDO221	SD						
16	D2 ELECTRICAL RM.	1	FDO221	SD						
C2 Building G FL.										
17	2014 Room	1	FDO241	SD						
18	2015 Room	1	FDO241	SD						
19	2016 Room	1	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
20	2017 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
21	2018 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
22	Manual Corridor C2 (Front 2018) G FL.	1	FDM221	MCP						
23	C2 PANTRY RM. G FL.	1	FDO221	SD						
24	Manual Corridor C2 (Front 2019) G FL.	1	FDM221	MCP						
25	2019 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
26	2020 Room	1	FDO241	SD						
27	2021 Room	1	FDO241	SD						
28	2022 Room	1	FDO241	SD						
29	2023 Room	1	FDO241	SD						
30	C2 ELECTRICAL RM.	1	FDO221	SD						
B2 Building G FL.										
31	2024 Room	2	FDO241	SD						
32	2025 Room	2	FDO241	SD						
33	2026 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
34	2027 Room	2	FDO221	SD						
35	Manual Corridor B2 (Front 2027) G FL.	2	FDM221	MCP						
36	Manual Corridor B2 (Front 2028) G FL.	2	FDM221	MCP						
37	2028 Room	2	FDO221	SD						
38	2029 Room	2	FDO241	SD						
39	2030 Room	2	FDO221	SD						
40	2031 Room	2	FDO241	SD						
41	B2 ELECTRICAL RM.	2	FDO241	SD						
D2 Building 1st FL.										
42	2102 Room	1	FDO221	SD						
43	2103 Room	1	FDO221	SD						
44	2104 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
45	2105 Room	1	FDO241	SD						
46	2106 Room	1	FDO241	SD						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 2

Panel No : 2

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D2 Building 1st FL.										
47	Manual Corridor D2 (Front 2106) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
48	D2 PANTRY RM. 1st FL.	1	FDO241	SD						
49	Manual Corridor D2 (Front 2107) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
50	2107 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
51	2108 Room	1	FDO241	SD						
52	2109 Room	1	FDO221	SD						
53	2110 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
54	2111 Room	1	FDO221	SD						
C2 Building 1st FL.										
55	2114 Room	1	FDO241	SD						
56	2115 Room	1	FDO241	SD						
57	2116 Room	1	FDO241	SD						
58	2117 Room	1	FDO241	SD						
59	2118 Room	1	FDO241	SD						
60	Manual Corridor C2 (Front 2118) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
61	C2 PANTRY RM. 1st FL.	1	FDO221	SD						
62	Manual Corridor C2 (Front 2119) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
63	2119 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
64	2120 Room	1	FDO241	SD						
65	2121 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
66	2122 Room	1	FDO241	SD						
67	2123 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
B2 Building 1st FL.										
68	2124 Room	2	FDO241	SD						
69	2125 Room	2	FDO241	SD						
70	2125 MAZZ FL. Room	2	FDO241	SD						
71	2125 High ceiling	2	FDO241	SD						
72	2126 Room	2	FDO241	SD						
73	2126 MAZZ FL. Room	2	FDO241	SD						
74	2126 High ceiling	2	FDO241	SD						
75	2127 Room	2	FDO241	SD						
76	Manual Corridor B2 (Front 2127) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
77	Manual Corridor B2 (Front 2128) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
78	2128 Room	2	FDO241	SD						
79	2129 Room	2	FDO241	SD						
80	2129 MAZZ FL. Room	2	FDO241	SD						
81	2129 High ceiling	2	FDO241	SD						
82	2130 Room	2	FDO241	SD						
83	2130 MAZZ FL. Room	2	FDO241	SD						
84	2130 High ceiling	2	FDO241	SD						
85	2131 Room	2	FDO241	SD						
D2 Building 2nd FL.										
86	2203/1 Bed Room	1	FDO241	SD						
87	2203/2 Living Room	1	FDO221	SD						
88	2203 Entrance	1	FDO241	SD						
89	2203 Clothing rm.	1	FDO241	SD						
90	2205 Room	1	FDO241	SD						

Visual and Function Check

Model : FC2020-AA

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpalboon	
Date	23.07/2/2028	

Wing 3

Comnatz

Together - We Can Do It


JW MARRIOTT.
 KHAOLAK

 Comnatz(Thailand) Co., Ltd.
 888, 2nd Fl. M 55 Sakon Road Samrongthua, Muang Samutprakarn
 Samutprakarn 10270 THAILAND
 Phone +662 361 3700-3
 Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	C3 WING 3	Panel name :	Sinteso
Room :	C3 ELECTRICAL RM.	Panel model :	FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.78</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.53</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	

Comnatz

Together - We Can Do It

**JW MARRIOTT.**
KHAOLAKComnatz(Thailand) Co., Ltd
888 2nd Fl. M 55 Rinekerin Road Samrongthua, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5**Control Panel Test Report**

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	C3 WING 3	Panel name :	Sinteso
Room :	C3 ELECTRICAL RM.	Panel model :	FC2020

Control:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Audible/Visual Devices:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-27/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 3

Panel No : 3

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D3 Building G FL.										
1	3001 Room	1	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
2	3002 Room	1	FDO241	SD						
3	3003 Room	1	FDO221	SD						
4	3004 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
5	3005 Room	1	FDO241	SD						
6	3006 Room	1	FDO241	SD						
7	Manual Corridor D3 (Front 3006) G FL.	1	FDM221	MCP						
8	D3 PANTRY RM. G FL.	1	FDO241	SD						
9	Manual Corridor D3 (Front 3007) G FL.	1	FDM221	MCP						
10	3007 Room	1	FDO241	SD						
11	3008 Room	1	FDO241	SD						
12	3009 Room	1	FDO241	SD						
13	3010 Room	1	FDO241	SD						
14	3011 Room	1	FDO241	SD						
15	3012 Room	1	FDO241	SD						
16	D3 ELECTRICAL RM.	1	FDO241	SD						
C3 Building G FL.										
17	3014 Room	1	FDO241	SD						
18	3015 Room	1	FDO241	SD						
19	3016 Room	1	FDO241	SD						
20	3017 Room	1	FDO241	SD						
21	3018 Room	1	FDO241	SD						
22	Manual Corridor C3 (Front 3018) G FL.	1	FDM221	MCP						
23	C3 PANTRY RM. G FL.	1	FDO241	SD						
24	Manual Corridor C3 (Front 3019) G FL.	1	FDM221	MCP						
25	3019 Room	1	FDO241	SD						
26	3020 Room	1	FDO241	SD						
27	3021 Room	1	FDO241	SD						
28	3022 Room	1	FDO241	SD						
29	3023 Room	1	FDO241	SD						
30	C3 ELECTRICAL RM.	1	FDO241	SD						
B3 Building G FL.										
31	3024 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
32	3025 Room	2	FDO221	SD						
33	3026 Room	2	FDO241	SD						
34	3027 Room	2	FDO241	SD						
35	Manual Corridor B3 (Front 3027) G FL.	2	FDM221	MCP						
36	Manual Corridor B3 (Front 3028) G FL.	2	FDM221	MCP						
37	3028 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
38	3029 Room	2	FDO221	SD						
39	3030 Room	2	FDO241	SD						
40	3031 Room	2	FDO241	SD						
41	B3 ELECTRICAL RM.	2	FDO241	SD						
D3 Building 1st FL.										
42	3102 Room	1	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
43	3103 Room	1	FDO241	SD						
44	3104 Room	1	FDO241	SD						
45	3105 Room	1	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
46	3106 Room	1	FDO241	SD						


Visual and Function Check

Location : Electrical C1 WING 3

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

[illegible]



Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpalboon	
Date	23-27/2/2026	

Wing 4



Together - We Can Do It



JW MARRIOTT
KHAOLAK

Comnatz(Thailand) Co., Ltd
888, 2nd Fl., M. 55 Sakarin Road Samrong Nua, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone : +662 361 3700-3
Fax : +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	C4 WING 4	Panel name :	Sinteso
Room :	C4 ELECTRICAL RM.	Panel model :	FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.78</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.69</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	



JW MARRIOTT.
KHAO LAK

Comnetz(Thailand) Co., Ltd
838, 2nd Fl. M.55Rinakerin Road Samrongthua, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT
------------	-------------

Location : Khaolak

Panel No : C4 WING 4

Panel name : Sinteso

Room : C4 ELECTRICAL RM.

Panel model : FC2020

Control:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Audible/Visual Devices:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23.27/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 4

Panel No : 4

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D4 Building G FL.										
1	4001 Room	2	FDO241	SD						
2	4002 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
3	4003 Room	2	FDO241	SD						
4	4004 Room	2	FDO221	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
5	4005 Room	2	FDO241	SD						
6	4006 Room	2	FDO241	SD						
7	Manual Corridor D4 (Front 4006) G FL.	2	FDM221	MCP						
8	4007 Room	2	FDO241	SD						
9	Manual Corridor D4 (Front 4007) G FL.	2	FDM221	MCP						
10	4008 Room	2	FDO241	SD						
11	4009 Room	2	FDO241	SD						
12	4010 Room	2	FDO241	SD						
13	4011 Room	2	FDO241	SD						
14	4012 Room	2	FDO241	SD						
15	D4 PANTRY RM. G FL.	2	FDO241	SD						
16	D4 ELECTRICAL RM.	2	FDO221	SD						
C4 Building G FL.										
17	4014 Room	1	FDO221	SD						
18	4015 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	26/2/2026	
19	4016 Room	1	FDO241	SD						
20	4017 Room	1	FDO241	SD						
21	4018 Room	1	FDO241	SD						
22	Manual Corridor C4 (Front 4018) G FL.	1	FDM221	MCP						
23	4019 Room	1	FDO241	SD						
24	Manual Corridor C4 (Front 4019) G FL.	1	FDM221	MCP						
25	4020 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
26	4021 Room	1	FDO241	SD						
27	4022 Room	1	FDO241	SD						
28	4023 Room	1	FDO241	SD						
29	C4 PANTRY RM. G FL.	1	FDO241	SD						
30	C4 ELECTRICAL RM.	1	FDO241	SD						
B4 Building G FL.										
31	4024 Room	1	FDO241	SD						
32	4025 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
33	4026 Room	1	FDO221	SD						
34	4027 Room	1	FDO221	SD						
35	Manual Corridor B4 (Front 4027) G FL.	1	FDM221	MCP						
36	4028 Room	1	FDO241	SD						
37	Manual Corridor B4 (Front 4028) G FL.	1	FDM221	MCP						
38	4029 Room	1	FDO241	SD						
39	4030 Room	1	FDO241	SD						
40	4031 Room	1	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
41	B4 PANTRY RM. G FL.	1	FDO221	SD						
42	B4 ELECTRICAL RM.	1	FDO241	SD						
D4 Building 1st FL.										
43	4102 Room	2	FDO241	SD						
44	4103 Room	2	FDO241	SD						
45	4104 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
46	4105 Room	2	FDO221	SD						
47	4106 Room	2	FDO241	SD						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Function Check

Project : Preventive maintenance

Location : Electrical C1 WING 4

Panel No : 4

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
D4 Building 1st FL.										
48	Manual Corridor D4 (Front 4106) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
49	4107 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
50	Manual Corridor D4 (Front 4107) 1st FL.	2	FDM221	MCP						
51	4108 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
52	4109 Room	2	FDO241	SD	✓	✓	-	✓	27/2/2026	
53	4110 Room	2	FDO241	SD						
54	4111 Room	2	FDO241	SD						
55	D4 PANTRY RM. 1st FL.	2	FDO241	SD						
C4 Building 1st FL.										
56	4114 Room	1	FDO241	SD						
57	4115 Room	1	FDO221	SD						
58	4116 Room	1	FDO241	SD						
59	4117 Room	1	FDO241	SD						
60	4118 Room	1	FDO241	SD						
61	Manual Corridor C4 (Front 4118) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
62	4119 Room	1	FDO241	SD						
63	Manual Corridor C4 (Front 4119) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
64	4120 Room	1	FDO221	SD						
65	4121 Room	1	FDO241	SD						
66	4122 Room	1	FDO241	SD						
67	4123 Room	1	FDO241	SD						
68	C4 PANTRY RM. 1st FL.	1	FDO241	SD						
B4 Building 1st FL.										
69	4124 Room	1	FDO241	SD						
70	4125 Room	1	FDO241	SD						
71	4125 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
72	4125 High ceiling	1	FDO241	SD						
73	4126 Room	1	FDO241	SD						
74	4126 MAZZ FL. Room	1	FDO221	SD						
75	4126 High ceiling	1	FDO241	SD						
76	4127 Room	1	FDO241	SD						
77	Manual Corridor B4 (Front 4127) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
78	4128 Room	1	FDO241	SD						
79	Manual Corridor B4 (Front 4128) 1st FL.	1	FDM221	MCP						
80	4129 Room	1	FDO241	SD						
81	4129 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
82	4129 High ceiling	1	FDO241	SD						
83	4130 Room	1	FDO241	SD						
84	4130 MAZZ FL. Room	1	FDO241	SD						
85	4130 High ceiling	1	FDO241	SD						
86	4131 Room	1	FDO241	SD						
87	B4 PANTRY RM. 1st FL.	1	FDO241	SD						
D4 Building 2nd FL.										
88	4203 Room	2	FDO241	SD						
89	4204 Room	2	FDO241	SD						
90	4205 Room	2	FDO241	SD						
91	Manual Corridor D4 (Front 4205) 2nd FL.	2	FDM221	MCP						
92	4208 Room	2	FDO241	SD						

Visual and Function Check

Model : FC2020-AA

[illegible]

Visual and Function Check

Location : Electrical C1 WING 4

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

AI - Alarm Confirmed	CM - Correct Custom Message.
SB - Silent Buzzer Acoustic base	AB - Alarm sounder beacon

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-24/12/2026	

All Day

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	All Day	Panel name :	Cerberus Pro
Room :		Panel model :	FC722

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.59</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.32</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 5	☒	☐	
2	Communication Software Version= 5	☒	☐	

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	All Day	Panel name :	Cerberus Pro
Room :		Panel model :	FC722

Control:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Audible/Visual Devices:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

- Up date Board New (FC722) All day จึงไม่สามารถ Connect กับ ระบบเก่าได้ แต่ยังสามารถส่งสัญญาณ Alarm มาที่ LP Office ได้
- Power Supply Supervision (Power Supply Fail)

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-29/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : All Day

Panel No : 5

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
ZONE Bd.B Waterfront										
1	ZONE Bd.B Waterfront	1	FDCIO223	O/P						
2	Ansul No.1 Water Front	2	FDCIO223	I/P						
3	Ansul No.2 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
4	Ansul No.3 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
5	Ansul No.4 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
6	Ansul No.5 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
7	Ansul No.6 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
8	Ansul No.7 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
9	CO No.1 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
10	CO No.2 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
11	CO No.3 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
12	CO No.4 Water Front	2	FDCIO222	I/P						
13	Gas Detector	2	FDCI222	I/P						
ZONE Bestment All day										
14	ZONE Bestment	1	FDCIO223	O/P						
Building C										
15	ZONE C Building NORTH WING	1	FDCIO223	O/P						
Building D										
16	ZONE D Building SOUTH WING	1	FDCIO223	O/P						
Building E Main Kitchen										
17	ZONE Bd.E Main Kitchen	1	FDCIO223	O/P						
18	Corridor NO.1			Smoke						
19	Corridor NO.2			Smoke						
20	Corridor NO.3			Smoke						
21	Corridor NO.4			Smoke						
22	Corridor NO.5			Smoke						
23	Maneger RM.			Smoke						
24	Storage RM.			Smoke						
25	Preparation RM.			Heat						
26	Main Kitchen			Heat						
27	Main Kitchen			Heat						
28	Main Kitchen			Heat						
29	Manual Call Poit			Manual						
30	Manual Call Poit			Manual						
31	Manual Call Poit			Manual						
32	Ansul No.1 Main KIT E	1	FDCI222	I/P						
33	Ansul No.2 Main KIT E	2	FDCI222	I/P						
34	CO No.1 Main KIT E	2	FDCI222	I/P						
35	Gas Detector	2	FDCI222	I/P						
Building F										
36	ZONE F Building	1	FDCIO223	O/P						
Pool Bar										
37	Zone 1 Infinity Pool Bar	1	FDCIO223	O/P						
38	Zone 2 Toilet Pool Bar	1	FDCIO223	O/P						
39	Ansul No.1 Pool Bar KIT	2	FDCI222	I/P						
40	CO No.1 Pool KIT	2	FDCI222	I/P						
41	Gas Detector	2	FDCI222	I/P						

Visual and Function Check

Model : FC2020-AA

AI - Alarm Confirmed	CM - Correct Custom Message,
SB - Silent Buzzer Acoustic base	AB - Alarm sounder beacon

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-77/2/2026	

Lobby



Together - We Can Do It



JW MARRIOTT.
KHAOLAK

Comnatz(Thailand) Co., Ltd
888,2nd Fl. M.5 Srinakarin Road Samrongkha, Muang Samutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	LOBBY	Panel name :	Sinteso
Room :		Panel model :	FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.83</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.41</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☐	☒	LCD Deteriorate

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	



Together - We Can Do It



JW MARRIOTT
KHAOLAK

Comnatz(Thailand) Co., Ltd.
888, 2nd Fl. 11 Srinakarin Road Samrongkhu, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND
Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	LOBBY	Panel name :	Sinteso
Room :		Panel model :	FC2020

Control:


Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Audible/Visual Devices:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

LCD Deteriorate

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-27/2/2026	

Visual and Function Check

Model : FC2020-AA

AI - Alarm Confirmed	CM - Correct Custom Message.
SB - Silent Buzzer Acoustic base	AB - Alarm sounder beacon

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpalboon	
Date	23.27/2/2026	

Loss Prevention

Comnatz(Thailand) Co., Ltd.

888,2nd Fl.,M.5Srinakarin Road,
SamrongNua, MuangSamutprakarn
Samutprakarn 10270 THAILAND

Phone +662 361 3700-3
Fax +662 361 3704-5

Comnatz

Together - We Can Do It


JW MARRIOTT
 KHAO LAK

 Comnatz(Thailand) Co., Ltd.
 669, 2nd Fl. M 65 Sakarin Road Samrongkhus, Muang Samutprakarn
 Samutprakarn 10270 THAILAND
 Phone +662 361 3700-3
 Fax +662 361 3704-5

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer : JW MARRIOTT

Location : Khaolak

Panel No : BOH 1-3

Panel name : Sinteso

Room : LP

Panel model : FC2020

General:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Panel Secured to Wall	☒	☐	
2	Door Mounted Correctly	☒	☐	
3	Hinges Installed Correctly	☒	☐	
4	Cable Entry Correct	☒	☐	
5	Lock Installed Correctly	☒	☐	
6	Viewing Window Installed Correctly	☒	☐	
7	Viewing Window Clean	☒	☐	

Power Supply:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Mains Cable Connected Correctly	☒	☐	
2	Mains Fuse Correct Type	☒	☐	
3	Surge Protection Correctly Installed	☒	☐	
4	Battery Charger Correctly Installed	☒	☐	
5	Battery Installed Correctly	☒	☐	
6	Battery Connection Free From Corrosion	☒	☐	
7	Battery Charger Output = <u>25.79</u> VDC	☒	☐	
8	Battery Voltage(Full Load)= <u>26.45</u> VDC	☒	☐	

Modules:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Modules Installed Correctly	☒	☐	
2	All Modules Programmed Correctly.(DIP)	☒	☐	
3	All Module Indicators Operate Correctly	☒	☐	
4	Display Terminal Installed Correctly	☒	☐	
5	Display Terminal Operates Correctly	☒	☐	
6	Display Terminal Labeled Correctly	☒	☐	
7	Display Terminal LCD Operates Correctly	☒	☐	

Software:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	Main CPU Software Version= 4	☒	☐	
2	Communication Software Version= 4	☒	☐	

Control Panel Test Report

Quarterly inspection, visual and function check

Customer :	JW MARRIOTT	Location :	Khaolak
Panel No :	BOH 1-3	Panel name :	Sinteso
Room :	LP	Panel model :	FC2020


Control:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Control Functions Individually Tested	☒	☐	
2	All Control Functions Operate Correctly	☒	☐	
3	All Control Functions Labeled Correctly	☒	☐	
4	All Control Indications Correct	☒	☐	
5	All Control Switches Individually Tested	☒	☐	
6	All Control Switches Operate Correctly	☒	☐	
7	All Control Switches Labeled Correctly	☒	☐	

Audible/Visual Devices:

Item	Description	Normal	Abnormal	Remark
1	All Audible Devices Individually Tested	☒	☐	
2	All Audible Devices Operated Correctly	☒	☐	
3	All Audible Device Text/Label Correct	☒	☐	
4	All Audible Device Documentation Completed	☒	☐	
5	All Visual Devices Individually Tested	☒	☐	
6	All Visual Devices Operated Correctly	☒	☐	
7	All Visual Device Text/Label Correct	☒	☐	

COMMENT :

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz(Thailand)	
Signature		
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-29/2/2026	

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : Loss Prevention

Panel No : 7

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
	BOH 1									
	BOH 1 - Zone 1	1	FDCIO223	O/P						
1	Manual front Reception			Manual						
2	Reception			Smoke						
3	Training office			Smoke						
4	Training Room#1			Smoke						
5	Training Room#2			Smoke						
6	Manual Traing Room			Manual						
7	Office #1			Smoke						
8	Office #2			Smoke						
9	Uniform			Smoke						
10	Male Toilet #1			Heat						
11	Male locker room #2			Smoke						
12	Male Toilet #3			Smoke						
13	Manual front male toilet			Manual						
14	Corridor #1			Smoke						
15	Corridor #2			Smoke						
16	Corridor #3			Smoke						
	BOH 1 - Zone 2	1	FDCIO223	O/P						
1	Manual LP office			Manual						
2	LP office			Smoke						
3	Manual Kitchen area			Manual						
4	Kitchen area			Heat						
5	Dry			Smoke						
6	Wet			Smoke						
7	Bottle			Smoke						
8	Manual canteen			Manual						
9	Canteen #1			Smoke						
10	Canteen #2			Smoke						
11	Manual front toilet female			Manual						
12	Female Toilet #1			Smoke						
13	Locker Female #2			Heat						
14	Female Toilet #3			Heat						
	BOH 1 - Zone Gas Canteen									
15	Gas Detector	2	FDCI222	I/P						
16	Gas Leak Detector	2	FDCI222	I/P						
	BOH 2									
	BOH 2 - Zone 1	1	FDCIO223	O/P						
1	Manual front dirty linen			Manual						
2	Dirty linen			Smoke						
3	Manager			Smoke						
4	Manual front manager			Manual						
5	Laundry #1			Smoke						
6	Laundry #2			Smoke						
7	Laundry #3			Smoke						
8	Clean linen			Smoke						
	BOH 2									
	BOH 2 - Zone 2	1	FDCIO223	O/P						
1	Manual front workshop 4			Manual						
2	Workshop 4			Heat						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : Loss Prevention

Panel No : 7

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
	BOH 2									
	BOH 2 - Zone 2	1	FDCIO223	O/P						
3	Manual front workshop 2			Manual						
4	front workshop 2			Heat						
5	Workshop 2			Heat						
6	Workshop 2			Smoke						
7	Workshop 3			Heat						
8	Workshop 3			Smoke						
9	Workshop 3			Smoke						
10	Front workshop 3			Smoke						
11	Storage			Smoke						
12	Chief engineer			Smoke						
13	Engineer in office			Smoke						
14	Manual Front Clinic			Manual						
15	Clinic #1			Smoke						
16	Clinic #2			Smoke						
17	Manual clinic			Manual						
18	Manual MDB room			Manual						
19	MDB room #1			Smoke						
20	MDB room #2			Smoke						
21	Generator room #1			Smoke						
22	Generator room #2			Smoke						
23	Generator room #3			Smoke						
24	Manual Generator room			Manual						
25	Pump room #1			Smoke						
26	Pump room #2			Smoke						
27	Manual front pump room			Manual						
28	Boiler room #1			Heat						
29	Boiler room #2			Heat						
30	Gas Leak Detector Boiler	1	FDCI222	I/P						
	BOH 3									
	BOH 3 - Zone 1	1	FDCIO223	O/P						
1	Manual stair			Manual						
2	Flower room			Smoke						
3	HSKP Office			Smoke						
4	Manual HSKP office			Manual						
5	Manager HSKP			Smoke						
6	HSKP stor 1			Smoke						
7	HSKP stor 2			Smoke						
8	Chiller room No.1			Smoke						
9	Chiller room No.2			Smoke						
10	Chiller room No.3			Smoke						
11	Chiller room No.4			Smoke						
12	Gardener's room (Front)			Smoke						
13	Gardener's room (Back)			Smoke						
	BOH 3 - Zone 2	1	FDCIO223	O/P						
1	Manula stair			Manual						
2	Corridor No.1			Smoke						
3	Corridor No.2			Smoke						
4	Corridor No.3			Smoke						

TEST OF COMPLETION REPORT

Visual and Funtion Check

Project : Preventive maintenance

Location : Loss Prevention

Panel No : 7

Customer: JW MARRIOTT,KHAOLAK

Model : FC2020-AA

ITEM	Section/Location	Loop. No.	Dev Type	Type	AI	CM	SB	AB	Test Date	Remarks
	BOH 3									
	BOH 3 - Zone 2			O/P						
5	Office No.1			Smoke						
6	Office No.2			Smoke						
7	Office No.3			Smoke						
8	Office No.4			Smoke						
9	Office No.5			Smoke						
10	Copy room			Smoke						
11	Storage room			Smoke						
12	Office No.6			Smoke						
13	Office No.7			Smoke						
14	Computer IT room No.1			Smoke						
15	Computer IT room No.2			Smoke						
16	Office Computer No.1			Smoke						
17	Office Computer No.2			Smoke						
18	Manula Account room			Manual						
19	Office Account Room No.1			Smoke						
20	Office Account Room No.2			Smoke						
21	Office Account Room No.3			Smoke						
22	Manger Account Room			Smoke						
23	Cashier Room			Smoke						
24	Assistant Finance Room			Smoke						
25	Financial Room			Smoke						
	Ansul& CO BOH1									
1	Ansul BOH1 STAFF KITCHEN	1	FDCI221	I/P						
2	CO BOH1 STAFF KITCHEN	1	FDCI221	I/P						
	Generator&Boiler Room									
1	GEN No.1 RUN	1	FDCI221	I/P						
2	GEN No.2 RUN	1	FDCI221	I/P						
3	GEN No.1 (FAULT)	1	FDCI221	I/P						
4	GEN No.2 (FAULT)	1	FDCI221	I/P						
5	CO.BOH2 GENERATOR ROOM	1	FDCI221	I/P						
6	CO.BOH2 BOILER ROOM	1	FDCI221	I/P						
	FIRE PUMP RUN									
1	ELECTIC FIRE PUMP RUN(EFP)	1	FDCI221	I/P						
2	DIESEL FIRE PUMP RUN(DFP)	1	FDCI221	I/P						
3	ELECTIC FIRE PUMP FAIL(EFP)	1	FDCI221	I/P						
4	DIESEL FIRE PUMP FAIL(DFP)	1	FDCI221	I/P						

AI - Alarm Confirmed

CM - Correct Custom Message.

SB - Silent Buzzer Acoustic base

AB - Alarm sounder beacon

Description	Tested by	Witnessed by (Customer)
Company	Comnatz (Thailand)	
Name	Samrit Niponvechpaiboon	
Date	23-11/2/2026	