

ภาคผนวกที่ 7

แบบบันทึกการป้องกันระบบอัคคีภัย

Safety of January 2026

By K. Chanawut

Prana nandana

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	195	/km
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟรอนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	195	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแค่นหิน	Dry Chemical 15 P	1	195	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	195	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	195	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
ถังดับเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 kg	/km
2	Building A	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	195	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	195	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	195	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	195	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	195	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	15 kg	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	15 kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	195	
11	Building B	ห้องแค่นหิน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	195	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1		

Signature

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	195	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	195	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	195	
18	Building B	หน้าห้องน้ำพนักงานชาย	Dry Chemical 15 P	1	195	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	195	
20	Building D	Contron room ไฟร์บัม	NON-CFC 15 P	1	195	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์บัม	NON-CFC 15 P	1	195	
22	Building E	Contron room บัมน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	195	
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	195	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	195	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	195	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 kg	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	195	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	195	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	195	

ตู้สายน้ระดับเพลิง

1	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	ปกติ + ทิศทางลมพัด	
2	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	ปกติ + ทิศทางลมพัด	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	ปกติ + ทิศทางลมพัด	
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	ปกติ + ทิศทางลมพัด	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	ปกติ + ทิศทางลมพัด	
6	Landscape	Building D	น้ำ	1	—	

[Handwritten signature]

Prana Beach Wing

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
1	Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	195	
2	Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	195	
3	Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	195	
4	Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	195	
5	Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	195	
6	Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	195	Kam
7	Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	195	
8	Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	195	
9	Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	195	
10	Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	195	
11	Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	195	
12	Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	195	
13	Villa E	Kitchen	ชนิดน้ำ	1	195	

[Signature]

Check emergency lighting/ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

Location/สถานที่	Point location/จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน	Lamp/หลอดส่องสว่าง		Doing work การทำงาน		Switcher สวิตช์		Remrak/หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	Y	N	
Meeting room .C	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Meeting room .Bleach	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม		X		X		X	110V/150W
Maine kitchen	Entrancen kicken/ทางเข้าครัว	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building A	The downstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building A	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building A	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building A	Staff house/สต๊าฟ เฮ้าส์	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building A	Down the stairs/ทางลงบันได	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building D	The downstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์
Spa	Rear exit /ทางออกด้านหลัง	/		/		/		หม้อ + ทีวี + มอเตอร์

Y = ปกติ N = ผิดปกติ
Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date :

Floor	Code	ท่าความ สะอาด	กระจกฝ้าตู้	สภาพอุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง				ถังดับเพลิง				Remark
					สาย Hose Reed	Ball Valve	หัวจ่ายน้ำ 2 1/2"	Valve 2 1/2"	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สลัก	สายฉีด	
C1	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
D2	234	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
A3	Spa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
A2	222	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
A2	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
A1	1005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
A1	ออฟฟิศเซฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
B1	หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
B1	ชั้นบนพื้น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
D1	จอดรถGm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	
E1	Eng	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	6.8	ถังดับเพลิง

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

Emergency Exit Light

Building :

Date :

Equipment Code :

ยี่ห้อ :

Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C1	1007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไฟดับตอน
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ไฟดับตอน
D2	234	/	X	/	/	/	/	/	/	/	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A3	Spa1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A3	Spa2	/	X	/	/	/	/	/	/	/	ไฟดับ
A2	222	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A2	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A1	1005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A1	1001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	ครัวเมน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Recommendation / Remark :

ขอส่งซ่อมหลอดไฟ 3 จุด

Checked by : 

Approved by : 

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

Smoke Detcetor list

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		Y/N	Y/N			
1	Room A1001					
2	Room A1002					
3	Room A1003	/	/	J. Karm	14/1/26.	
4	Room A1004	/	/			
5	Room A1005					
6	Room A1006					
7	Room A2001	/	/	J. tom	6/1/26.	
8	Room A2002	/	/			
9	Room A2003	/	/			
10	Room A2004	/	/	Fiw	16/1/26	
11	Room A2005	/	/			
12	Room A2006	/	/	Daem	10/1/26	
13	Room A223					
14	Room A224					
15	Room A225					
16	Room A226	/	/			
17	Room A222	/	/	Kam	15/1/26	
18	Room B888					
19	Room C1007					
20	Room C1008	/	/			
21	Room C1009	/	/	tom	6/1/26	
22	Room C1010					
23	Room C1011					
24	Room C2007					
25	Room C2008					
26	Room C2009					
27	Room C2010					
28	Room C2011					
29	Room C112					
30	Room C114					
31	Room C115	/	/			
32	Room C116	/	/	Fiw	8/1/26	
33	Room C117					
34	Room C118	/	/			
35	Room C119	/	/	J. Brem	12/1/26	
36	Room C120	/	/			
37	Room C212					
38	Room C214	/	/			
39	Room C215	/	/	J. Fiw	25/1/25	
40	Room C216	/	/			
42	Room C218					
43	Room C219					
44	Room C220					
45	Room D3001					
46	Room D3002					
47	Room D3003					
48	Room D3004					
49	Room D3005					

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		ปกติ(normal)	ไม่ปกติ(abnormal)			
50	Room D3006	/	/	Fiw	20/1/26	
51	Room D3007					
52	Room D3008					
53	Room D227					
54	Room D228					
55	Room D229					
56	Room D230					
57	Room D231					
58	Room D232	/	/	J kam	18/1/26	
59	Room D233	/	/			
60	Room D234					

Y ปกติ(normal)
N ไม่ปกติ(abnormal)

Checked by : 

Approved by : 

Item	Description	ปกติ(Yes)	ไม่ปกติ(No)	Remark
1	Room R801			
2	Room R802			
3	Room R803			
4	Room R804			
5	Room R805			
6	Room R806			
7	Room R807			
8	Room R808			
9	Room R809			
10	Room R810			
11	Room R811			
12	Room R812			

Safety of Febryary 2026

By K. Chanawut

Prana nandana

check list fire safety.

วันที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
em	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
งดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	Kam
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟรอนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแค่นทีน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
ถังเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 Kg	Kam
2	Building A	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	195 Psi	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	195 Psi	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	195 Psi	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	195 Psi	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	195 Psi	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 Kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	15 Kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	15 Kg	
11	Building B	ห้องแค่นทีน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	195 Psi	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1	195 Psi	

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
18	Building B	หน้าห้องน้ำพนักงานชาย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
20	Building D	Contron room ไฟร์บัม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์บัม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
22	Building E	Contron room บัมน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	Kam
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 Kg	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	

ตู้สายน้ำดับเพลิง

1	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	ฟร้อน + ทิ้งตามจุด	
2	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	ฟร้อน + ทิ้งตามจุด	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	ฟร้อน + ทิ้งตามจุด	Kam
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	ฟร้อน + ทิ้งตามจุด	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	ฟร้อน + ทิ้งตามจุด	
6	Landscape	Building D	น้ำ	1	ฟร้อน	



Prana Beach Wing

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
1	Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
2	Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
3	Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
4	Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
5	Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
6	Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
7	Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
8	Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
9	Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
10	Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
11	Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
12	Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
13	Villa E	Kitchen	ชนิดน้ำ	1	190 PSI	

[Signature]

Emergency Exit Light

Building :

Date :

Equipment Code :

ยี่ห้อ :


Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C1	1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
C2	2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D2	234	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
D2	227	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไฟฉุกเฉินไม่ติด
A2	222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A2	2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
B1	ครัวเรือน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

Check emergency lighting/ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

Location/สถานที่	Point location/จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน	Lamp/หลอดส่องสว่าง		Doingwork การทำงาน		Switcher สวิตช์		Remrak/หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	Y	N	
Meeting room .C	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Meeting room .Bleach	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	-	✓		✓		✓	1หลอดเปลี่ยน
Maine kitchen	Entrancen kitchen/ทางเข้าครัว	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building A	The downsstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building A	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building A	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building A	Staff house/สต๊าฟ เข้า	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building A	Down the stairs/ทางลงบันได	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building D	The downsstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด
Spa	Rear exit /ทางออกด้านหลัง	✓		✓		✓		✓ + ทำการเปลี่ยนหลอด

Y = ปกติ N = ผิดปกติ
Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 


Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date :

Floor	Code	ทำความสะอาด	กระจุกฝาตู้	สภาพภายนอก	ตู้ดับเพลิง				ถังดับเพลิง			น้ำหนัก น้ำยา (kg)	Remark
					สาย Hose Reed	Ball Valve	หัวจ่ายน้ำ 2 1/2"	Valve 2 1/2"	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สลัก	สายฉีด	
C1	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
D2	234	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
A3	Spa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
A2	222	/	/	ไม่พบ	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
A2	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
A1	1005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
A1	ออฟฟิศ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
B1	หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
B1	ชั้นบน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
D1	จอดรถ Gm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	
E1	Eng	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.๑	พบผิดปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

Smoke Detcetor list

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		Y/N	Y/N			
1	Room A1001					
2	Room A1002					
3	Room A1003					
4	Room A1004					
5	Room A1005					
6	Room A1006					
7	Room A2001					
8	Room A2002					
9	Room A2003					
10	Room A2004					
11	Room A2005					
12	Room A2006					
13	Room A223					
14	Room A224					
15	Room A225	/	/	Ken	2-2-26	
16	Room A226	/	/	Ken	2-2-26	
17	Room A222					
18	Room B888					
19	Room C1007					
20	Room C1008					
21	Room C1009					
22	Room C1010					
23	Room C1011					
24	Room C2007	/	/	Brom	9-2-26	
25	Room C2008					
26	Room C2009					
27	Room C2010					
28	Room C2011					
29	Room C112	/	/	tom	2-2-26	
30	Room C114					
31	Room C115					
32	Room C116					
33	Room C117					
34	Room C118					
35	Room C119					
36	Room C120					
37	Room C212					
38	Room C214					
39	Room C215					
40	Room C216					
42	Room C218	/	/	Ken	9-2-26	
43	Room C219	/	/	Ken	9-2-26	
44	Room C220	/	/	Ken	9-2-26	
45	Room D3001					
46	Room D3002					
47	Room D3003					
48	Room D3004					
49	Room D3005					

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		ปกติ(normal)	ไม่ปกติ(abnormal)			
50	Room D3006	✓		Kam		
51	Room D3007					
52	Room D3008					
53	Room D227	✓		Kam		
54	Room D228	✓		Kam		
55	Room D229					
56	Room D230					
57	Room D231					
58	Room D232	✓		Kam		
59	Room D233					
60	Room D234					

Y ปกติ(normal)
N ไม่ปกติ(abnormal)

Checked by : 

Approved by : 

Safety of March 2026

By K. Chanawut

Prana nandana

check list fire safety.


ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....4.....	Date.....6-3-26.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	195	15 Kmp
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟรอนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	195	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขาว	Dry Chemical 15 P	1	195	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขาว	Dry Chemical 15 P	1	195	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแค่นทีน	Dry Chemical 15 P	1	195	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	195	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขาว	Dry Chemical 15 P	1	195	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขาว	Dry Chemical 15 P	1	195	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	195	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขาว	Dry Chemical 15 P	1	195	
ถังดับเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 Kg	15 Kmp
2	Building A	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	195	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	195	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	195	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	195	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	195	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	195	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 Kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	15 Kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	15 Kg	
11	Building B	ห้องแค่นทีน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	195	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1	195	

[Signature]

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	195	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	195	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	195	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	195	
18	Building B	หน้าห้องน้ำพนักงานชาย	Dry Chemical 15 P	1	195	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	195	
20	Building D	Contron room ไฟร์บีม	NON-CFC 15 P	1	195	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์บีม	NON-CFC 15 P	1	195	
22	Building E	Contron room บีมน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	195	
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	195	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	195	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	195	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 Kg	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	195	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	195	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	195	

ตู้สายน้ดับเพลิง

1	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	ถังน้ำ + ทำความสะอาด	
2	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	ถังน้ำ + ทำความสะอาด	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	ถังน้ำ + ทำความสะอาด	
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	ถังน้ำ + ทำความสะอาด	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	ถังน้ำ + ทำความสะอาด	
6	Landscape	Building D	น้ำ	1	ถังน้ำ +	



Prana Beach Wing

check list fire safety.

สถานที่	ครั้งที่.....9.....	Date.....5-3-26.....			
Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	190	
Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	190	
Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	190	
Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190	
Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	195	
Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	190	
Villa E	Kitchen	ชนิดน้ำ	1	195	



Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date:

[illegible]

Recommendation / Remark :

Checked by : Samy

Approved by: 

Handwritten:

Emergency Exit Light

Building :

Date :

Equipment Code :

ยี่ห้อ :

Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C1	1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D2	234	✓	ไฟดับ/หลอด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอเปลี่ยน
D2	227	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa2	✓	ไฟดับ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	รอเปลี่ยน
A2	222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A2	2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
B1	ครัวแม่	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

Check emergency lighting/ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

Location/สถานที่	Point location/จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน	Lamp/หลอดส่องสว่าง		Doing work การทำงาน		Switcher สวิตช์		Remrak/หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	Y	N	
Meeting room .C	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม		-		-		-	11 มธย 65
Meeting room .Bleach	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Maine kitchen	Entrancen kicken/ทางเข้าครัว	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building A	The downstair floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building A	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building A	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building A	Staff house/สต๊าฟ เฮ้าส์	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building A	Down the stairs/ทางลงบันได	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building D	The downstair floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด
Spa	Rear exit /ทางออกด้านหลัง	✓	-	✓	-	✓	-	๒๓ มิ ๖๕ ทำความสะอาด

Y = ปกติ N = ผิดปกติ
Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

Smoke Detcetor list

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		Y/N	Y/N			
1	Room A1001					
2	Room A1002					
3	Room A1003					
4	Room A1004					
5	Room A1005					
6	Room A1006					
7	Room A2001	✓	✓	} Fin	3-8-26	
8	Room A2002	✓	✓			
9	Room A2003	✓	✓			
10	Room A2004					
11	Room A2005					
12	Room A2006					
13	Room A223					
14	Room A224					
15	Room A225					
16	Room A226					
17	Room A222					
18	Room B888					
19	Room C1007	✓	✓	Kam	5-8-26	
20	Room C1008	✓	✓	Kam	5-8-26	
21	Room C1009					
22	Room C1010					
23	Room C1011					
24	Room C2007					
25	Room C2008					
26	Room C2009					
27	Room C2010					
28	Room C2011					
29	Room C112	✓	✓	} Kam	5-8-26	
30	Room C114	✓	✓			
31	Room C115	✓	✓			
32	Room C116					
33	Room C117					
34	Room C118					
35	Room C119					
36	Room C120					
37	Room C212					
38	Room C214					
39	Room C215					
40	Room C216					
42	Room C218					
43	Room C219					
44	Room C220					
45	Room D3001					
46	Room D3002					
47	Room D3003					
48	Room D3004					
49	Room D3005					

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		ปกติ(normal)	ไม่ปกติ(abnormal)			
50	Room D3006					
51	Room D3007					
52	Room D3008					
53	Room D227					
54	Room D228					
55	Room D229					
56	Room D230					
57	Room D231					
58	Room D232					
59	Room D233					
60	Room D234					

Y ปกติ(normal)
N ไม่ปกติ(abnormal)

Checked by :

Approved by : 

Item	Description	ปกติ(Yes)	ไม่ปกติ(No)	Remark
1	Room R801	✓		
2	Room R802			
3	Room R803	✓		
4	Room R804			
5	Room R805			
6	Room R806	✓		
7	Room R807			
8	Room R808			
9	Room R809	✓		
10	Room R810			
11	Room R811	✓		
12	Room R812			



Safety of April 2026

By K. Chanawut

Prana nandana

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Aetion by ผู้เช็ค
ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	190	Y
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟรอนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	190	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	190	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	190	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแค่นทีน	Dry Chemical 15 P	1	190	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	190	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	190	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	190	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	190	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	190	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	190	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	190	
ถังดับเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 Kg	Y
2	Building A	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	190	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	190	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	190	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	190	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	190	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	190	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 Kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	10 Kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	10 Kg	
11	Building B	ห้องแค่นทีน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	190	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1	190	

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	196	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	196	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	196	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	196	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	196	
18	Building B	หน้าห้องน้ำพนักงานชาย	Dry Chemical 15 P	1	196	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	196	
20	Building D	Contron room ไฟร์ปั๊ม	NON-CFC 15 P	1	196	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์ปั๊ม	NON-CFC 15 P	1	195	
22	Building E	Contron room ปั๊มน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	196	Kam
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	196	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	196	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	196	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 Ka	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	196	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	196	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	196	

ตู้สายน้ระดับเพลิง

1	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	200 ลิ - ทำตามมฉ-๓๓	Kam
2	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	200 ลิ - ทำตามมฉ-๓๓	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	200 ลิ - ทำตามมฉ-๓๓	
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	200 ลิ - ทำตามมฉ-๓๓	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	200 ลิ - ทำตามมฉ-๓๓	
6	Landscape	Building D	น้ำ	1	ไม่มี	

Prana Beach Wing

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....4	Date...4-4-20			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
1	Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	196	
2	Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	196	
3	Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	196	
4	Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	196	
5	Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	196	
6	Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	196	
7	Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	196	
8	Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	196	Kam
9	Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	196	
10	Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	196	
11	Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	196	
12	Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	196	
13	Villa E	Kitchen	ชนิดน้ำ	1	196	

Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date :

Floor	Code	ท่าความ สะอาด	กระจกฝ้าใต้	สภาพท่อกุญแจ	ตู้ดับเพลิง				ถังดับเพลิง				Remark
					สาย Hose Reed	Ball Valve	หัวจ่ายน้ำ 2 1/2"	Valve 2 1/2"	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สลัก	สายฉีด	
C1	119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
C2	2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
C2	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
D2	227	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
D2	234	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
D3	3008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
D3	3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
A3	Spa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
A2	222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
A2	2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
A1	1005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
A1	ออฟฟิศเซฟ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
B1	หน้าห้องประชุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
B1	ชั้นบน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
D1	จอดรถGm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
E1	Eng	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ถังดับเพลิง
				✓									ถังดับเพลิง

Recommendation / Remark :

Checked by :

Approved by :



Emergency Exit Light

Building :

Date :

Equipment Code :

ยี่ห้อ :

Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C1	1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D2	234	✓	ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชำรุดเปลี่ยน
D2	227	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa2	✓	ไม่ติด	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ชำรุดเปลี่ยน
A2	222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A2	2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
B1	ครัวเมาน์	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

Check emergency lighting/ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

Location/สถานที่	Point location/จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน	Lamp/หลอดส่องสว่าง		Doingwork การทำงาน		Switcher สวิตช์		Remrak/หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	Y	N	
Meeting room .C	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Meeting room .Bleach	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	-	-	-	-	-	-	ไม่ทำ
Maine kitchen	Entrancen kitchen/ทางเข้าครัว	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building A	The downsstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building A	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building A	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building A	Staff house/สต๊าฟ เฮ้าส์	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building A	Down the stairs/ทางลงบันได	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building D	The downsstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ
Spa	Rear exit /ทางออกด้านหลัง	✓	-	✓	-	✓	-	ปกติ ทำตามปกติ

Y = ปกติ N = ผิดปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : บก.ท.น.

Approved by : บก.ท.น.

Smoke Detcetor list

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		Y/N	Y/N			
1	Room A1001					
2	Room A1002					
3	Room A1003					
4	Room A1004					
5	Room A1005					
6	Room A1006					
7	Room A2001					
8	Room A2002					
9	Room A2003					
10	Room A2004					
11	Room A2005					
12	Room A2006					
13	Room A223					
14	Room A224					
15	Room A225					
16	Room A226					
17	Room A222					
18	Room B888					
19	Room C1007					
20	Room C1008					
21	Room C1009					
22	Room C1010					
23	Room C1011					
24	Room C2007					
25	Room C2008					
26	Room C2009					
27	Room C2010					
28	Room C2011					
29	Room C112					
30	Room C114					
31	Room C115					
32	Room C116					
33	Room C117					
34	Room C118					
35	Room C119					
36	Room C120					
37	Room C212					
38	Room C214					
39	Room C215					
40	Room C216					
42	Room C218					
43	Room C219					
44	Room C220					
45	Room D3001	/	/	Ram	A-A-26	
46	Room D3002					
47	Room D3003	/	/			
48	Room D3004	/	/			
49	Room D3005	/	/			

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		ปกติ(normal)	ไม่ปกติ(abnormal)			
50	Room D3006					
51	Room D3007					
52	Room D3008					
53	Room D227					
54	Room D228					
55	Room D229					
56	Room D230	✓	✓	Karn	7-4-26	
57	Room D231	✓	✓			
58	Room D232	✓	✓			
59	Room D233	✓	✓			
60	Room D234	✓	✓			

Y ปกติ(normal)
N ไม่ปกติ(abnormal)

Checked by : 

Approved by : 

Item	Description	ปกติ(Yes)	ไม่ปกติ(No)	Remark
1	Room R801	✓		
2	Room R802	✓		
3	Room R803	✓		
4	Room R804	✓		
5	Room R805	✓		
6	Room R806	✓		
7	Room R807	✓		
8	Room R808	✓		
9	Room R809	✓		
10	Room R810	✓		
11	Room R811	✓		
12	Room R812	✓		

5

Safety of May 2026

By K. Chanawut

2

Prana nandana

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	Kam
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟร้อนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแค่นหิน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขวา	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
ถังดับเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 Kg	Kam
2	BuildingA	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	195 Psi	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	195 Psi	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	195 Psi	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	195 Psi	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	195 Psi	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 Kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	15 Kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	15 Kg	
11	Building B	ห้องแค่นหิน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	195 Psi	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1	195 Psi	

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
18	Building B	หน้าห้องน้ำพนักงานชาย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
20	Building D	Contron room ไฟร์บีม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์บีม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
22	Building E	Contron room บัมน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	Kam
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 Kg	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	

ตู้สายน้ดับเพลิง

1	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	2.0 ลิ + ทำตามปกติ	
2	Landscape	ทางเข้า-ออกป้อมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	2.0 ลิ + ทำตามปกติ	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	2.0 ลิ + ทำตามปกติ	Kam
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	2.0 ลิ + ทำตามปกติ	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	2.0 ลิ + ทำตามปกติ	
6	Landscape	Building D	น้ำ	1	2.0 ลิ	

Prana Beach Wing

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....	Date.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
1	Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	Room
2	Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
3	Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
4	Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
5	Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
6	Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
7	Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
8	Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
9	Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
10	Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
11	Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
12	Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	190 PSI	
13	Villa E	Kitchen	ชนิดน้ำ	1	190 PSI	

Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date :

Floor	Code	ทำความสะอาด สะอาด	กระแสไฟฟ้า	สภาพอุปกรณ์	ตู้ดับเพลิง					ถังดับเพลิง				Remark
					สาย Hose Reed	Ball Valve	หัวจ่ายน้ำ 2 1/2"	Valve 2 1/2"	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สลัก	สายฉีด	น้ำหนัก น้ำยา (kg)	
C1	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
D2	234	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
A3	Spa	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
A2	222	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
A2	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
A1	1005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
A1	ออฟฟิศเบฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
B1	หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
B1	ชั้นคนขับ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
D1	จอดรถกรม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	
E1	Eng	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	4.5	ถังดับเพลิง

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by :

นางสาวสุวิมล
ศิริ

Emergency Exit Light

Building :

Date :

Equipment Code :


ยี่ห้อ :

Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C1	1007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	2007	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
C2	214	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D2	234	✓	ผิดปกติ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ปกติ
D2	227	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
D3	3008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A3	Spa2	✓	ไม่ทำงาน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ปกติ
A2	222	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A2	2005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
A1	1001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ
B1	ครัวเมน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ปกติ

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by :

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

Check emergency lighting/ตารางตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน

Location/สถานที่	Point location/จุดติดตั้งไฟฉุกเฉิน	Lamp/หลอดส่องสว่าง		Doingwork การทำงาน		Switcher สวิตช์		Remark/หมายเหตุ
		Y	N	Y	N	Y	N	
Meeting room .C	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Meeting room .Bleach	Entrancen meeting/ทางเข้าห้องประชุม	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Maine kitchen	Entrancen kitchen/ทางเข้าครัว	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building A	The downstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building A	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building A	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building A	Staff house/สต๊าฟ เฮ้าส์	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building A	Down the stairs/ทางลงบันได	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building D	The downstairs floor/ทางลงบันไดชั้น 1	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building D	Down the stairs,second floor/ทางลงบันไดชั้น 2	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Building D	Down the stairs,third floor/ทางลงบันไดชั้น 3	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก
Spa	Rear exit /ทางออกด้านหลัง	✓	—	✓	—	✓	—	✓ 11.20.11 + ทิ้งถุงพลาสติก

Y = ปกติ N = ผิดปกติ
Recommendation / Remark :

Checked by :

Approved by :

Smoke Detcetor list

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		Y/N	Y/N			
1	Room A1001	/	/	Kan	3-5-26	
2	Room A1002					
3	Room A1003	/	/	Hom	A-5-26	
4	Room A1004	/	/	Hom	A-5-26	
5	Room A1005					
6	Room A1006					
7	Room A2001					
8	Room A2002					
9	Room A2003					
10	Room A2004					
11	Room A2005					
12	Room A2006					
13	Room A223					
14	Room A224					
15	Room A225					
16	Room A226					
17	Room A222					
18	Room B888					
19	Room C1007					
20	Room C1008					
21	Room C1009					
22	Room C1010					
23	Room C1011					
24	Room C2007					
25	Room C2008					
26	Room C2009					
27	Room C2010					
28	Room C2011					
29	Room C112	/	/	Hom	7-5-26	
30	Room C114	/	/			
31	Room C115	/	/			
32	Room C116					
33	Room C117					
34	Room C118					
35	Room C119					
36	Room C120					
37	Room C212					
38	Room C214					
39	Room C215					
40	Room C216					
42	Room C218					
43	Room C219					
44	Room C220					
45	Room D3001					
46	Room D3002					
47	Room D3003					
48	Room D3004	/	/	Kan	6-5-26	7-LED 10/165
49	Room D3005	/	/	Kan	5-5-26	

Item	Description	in room (Smoke)	in front room (LED)	Check by	Date	Remark
		ปกติ(normal)	ไม่ปกติ(abnormal)			
50	Room D3006					
51	Room D3007					
52	Room D3008					
53	Room D227					
54	Room D228					
55	Room D229					
56	Room D230					
57	Room D231					
58	Room D232					
59	Room D233					
60	Room D234					

Y
N

ปกติ(normal)
ไม่ปกติ(abnormal)

Checked by :

Approved by :

Safety of June 2026

By K. Chanawut

Prana nandana

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่.....6.....	Date.....5-6-26.....			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
ถังดับเพลิงที่อยู่ในตู้						
1	Building A	ชั้น 1 หน้าห้อง 1006	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
2	Building A	ชั้น 1 ข้างฟรอนทางเดินเข้าตึก หน้าSale	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
3	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
4	Building A	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขว	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
5	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
6	Building A	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขว	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
7	Building B	ชั้น 1 ทางเดินขึ้นบันไดแคนทีน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
8	Building B	ชั้น 1 ข้างห้องประชุมลานจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
9	Building D	ชั้น 1 ข้างห้องน้ำพนักงาน	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
10	Building D	ชั้น 1 โรงจอดรถ	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
11	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
12	Building D	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขว	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
13	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
14	Building D	ชั้น 3 ทางขึ้นบันได ขว	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
15	Building C	ชั้น 1 หน้าห้อง 119	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
16	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ข้าย	Dry Chemical 15 P	1	195 Psi	
17	Building C	ชั้น 2 ทางขึ้นบันได ขว	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
ถังดับเพลิงติดตามห้องต่างๆ						
1	Building A	IT ROOM	CO2 15 P	1	15 Kg	
2	BuildingA	Contron room Air ,Hotwater Spa	NON-CFC 15 P	2	195 Psi	
3	Building A	Contron room H/K ห้องผ้า	NON-CFC 15 P	1	196 Psi	
4	Building A	Laundry room	NON-CFC 10 P	1	196 Psi	
5	Building A	Spa Manager	NON-CFC 10 P	1	195 Psi	
6	Building A	Front	Dry Chemical 15 P	1	196 Psi	
7	Building A	Main office GM,HR,ACC	NON-CFC 10 P	2	196 Psi	
8	Building B	ห้องครัวแมน Main M/K	CO2 15 P	1	15 Kg	
9	Building B	ห้องครัวเย็น M/K Cool	CO2 15 P	1	15 Kg	
10	Building B	ห้องครัวตรงที่ล้างจาน	CO2 15 P	1	15 Kg	
11	Building B	ห้องแคนทีน/Canteen	NON-CFC 15 P	2	196 Psi	
12	Building B	หน้าห้องประชุม	NON-CFC 15 P	1	196 Psi	

weesayut

13	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งซ้าย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
14	Building B	ห้องอาหารทางเข้าครัวฝั่งขวา	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
15	Building B	Contron room MDB IT	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
16	Building B	Contron room MDB M/K	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
17	Building B	หน้าห้องลูกค้าหลังห้องประชุม	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
18	Building B	หน้าห้องนำพนักงานขาย	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
19	Building C	Fitness Center	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
20	Building D	Contron room ไฟร์ปั้ม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
21	Building D	Contron room มุทเตอร์ปั้ม	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
22	Building E	Contron room ปั้มน้ำเสีย	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
23	Building E	Contron room MDB Eng	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
24	Building E	Officer ENG	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
25	Building E	MDB ROOM	NON-CFC 15 P	1	190 Psi	
26	Building E	Generator	CO2 15 P	1	15 Kg	
27	Landscape	Security 1 ฝั่งฟร้อน	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
28	Landscape	Security 2 ฝั่งห้องขยะ	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
29	Landscape	Security 3 ด้านหลัง	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
ตู้สายน้ระดับเพลิง						
1	Landscape	ทางเข้า-ออกปัอมยามฝั่งฟร้อน	น้ำ	1	2/คท + ทักทวนค-คท	
2	Landscape	ทางเข้า-ออกปัอมยามฝั่งห้องขยะ	น้ำ	1	2/คท + ทักทวนค-คท	
3	Landscape	ข้างห้องประชุม	น้ำ	1	2/คท + ทักทวนค-คท	
4	Landscape	มุมกำแพงศาลตายาย	น้ำ	1	2/คท + ทักทวนค-คท	
5	Landscape	ทางเดินหลังตึก C	น้ำ	1	2/คท + ทักทวนค-คท	
	Landscape	Building D	น้ำ	1	1/คท	

weesaycot

Prana Beach Wing

check list fire safety.

ลำดับที่	สถานที่	ครั้งที่..... 6	Date..... 5-6-26			
Item	Location	สถานที่	Genre ประเภท	จำนวน No.	Pressure แรงดัน	Action by ผู้เช็ค
1	Villas A	Room 801-802	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
2	Villas A	Room 803	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
3	Villas A	Room 805 - 806	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
4	Villas A	Room 807	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
5	Villas A	Room 808	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
6	Villas A	Room 809 - 810	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
7	Villas B	Room 811	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
8	Villas D	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
9	Villas B	MDB Room	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
10	Villas B	IT Room	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
11	Villa E	Kitchen	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	
12	Villa E	kitchen	ชนิดน้ำ	1	190 Psi	
13	Villa F	Toilet	Dry Chemical 15 P	1	190 Psi	

weerayut

Fire Host Cabinet ตู้สายดับเพลิง

Date :

5/6/2566

Floor	Code	ท่าความ สะอาด	กระแสไฟฟ้า	สภาพภายนอก	ตู้ดับเพลิง					ถังดับเพลิง			น้ำหนัก น้ำยา (kg)	Remark
					สาย Hose Reel	Ball Valve	หัวจ่ายน้ำ 2 1/2"	Valve 2 1/2"	ถังดับเพลิง	ถังดับเพลิง	สลัก	สายฉีด		
C1	119	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
D2	234	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
A3	SPA	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
A2	222	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
A2	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
A1	1005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
A1	ออฟฟิศเซฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
B1	หน้าห้องประชุม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
B1	ชั้นใต้ดิน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
D1	จอดรถGm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
E1	ENG	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	A.0	
														ถังดับเพลิง

Recommendation / Remark :

Checked by : 

Approved by : 

weerauch

ตู้ดับเพลิง

Emergency Exit Light

Building :

Date :

5/6/2026

Equipment Code :

ยี่ห้อ :

Model :

Location :

Floor	Code	รายละเอียด									Remark
		แบตเตอรี่	หลอดไฟ	Fuse AC.	Fuse DC.	Switch test	Switch On	Switch Off	Charger Batt	ทำความสะอาด	
C1	119	/	ไฟดับ	/	/	/	/	/	/	/	
C1	1007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C2	2007	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
C2	214	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D2	234	/	ไฟดับ	/	/	/	/	/	/	/	
D2	227	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D3	3001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
D3	3008	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A3	SPA1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A3	SPA2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ได้บอกรักษาแล้ว
A2	222	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A1	2005	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
A1	1001	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
B1	ครัวเมน	/	/	/	/	/	/	/	/	/	

Recommendation / Remark :

Checked by :

Approved by :

N - Normal / - Do PM

AB - Abnormal

BD - Break Down

x - Don't PM

'- - Non Install

FM - MTD - 009

5

Checked by :

Approved by :

N = ผู้ตอบ

Recommendation / Remark :

Smoke Detector list


Item	Description	ปกติ(Yes)	ไม่ปกติ(No)	Remark
1	Room A1001	✓		
2	Room A1002	✓		
3	Room A1003	✓		
4	Room A1004	✓		
5	Room A1005	✓		
6	Room A1006	✓		
7	Room A2001	✓		
8	Room A2002	✓		
9	Room A2003	✓		
10	Room A2004	✓		
11	Room A2005	✓		
12	Room A2006	✓		
13	Room A223	✓		
14	Room A224	✓		
15	Room A225	✓		
16	Room A226	✓		
17	Room A222	✓		
18	Room B888	✓		
19	Room C1007	✓		
20	Room C1008	✓		
21	Room C1009	✓		
22	Room C1010	✓		
23	Room C1011	✓		
24	Room C2007	✓		
25	Room C2008	✓		
26	Room C2009	✓		
27	Room C2010	✓		
28	Room C2011	✓		
29	Room C112	✓		
30	Room C114	✓		
31	Room C115	✓		
32	Room C116	✓		

8/10/25

33	Room C117	✓		
34	Room C118	✓		
35	Room C119	✓		
36	Room C120	✓		
37	Room C212	✓		
38	Room C214	✓		
39	Room C215	✓		
40	Room C216	✓		
41	Room C217	✓		
42	Room C218	✓		
43	Room C219	✓		
44	Room C220	✓		
45	Room D3001	✓		
46	Room D3002	✓		
47	Room D3003	✓		
48	Room D3004	✗		
49	Room D3005	✓		
50	Room D3006	✓		
51	Room D3007	✓		
52	Room D3008	✓		
53	Room D227	✓		
54	Room D228	✓		
55	Room D229	✓		
56	Room D230	✓		
57	Room D231	✓		
58	Room D232	✓		
59	Room D233	✓		
60	Room D234	✓		

Copy

Item	Description	ปกติ(Yes)	ไม่ปกติ(No)	Remark
1	Room R801	✓		
2	Room R802	✓		
3	Room R803	✓		
4	Room R804	✓		
5	Room R805	✓		
6	Room R806	✓		
7	Room R807	✓		
8	Room R808	✓		
9	Room R809	✓		
10	Room R810	✓		
11	Room R811	✓		
12	Room R812	✓		


 neesayad