

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท แอสชาลี จำกัด ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมแอสชาลี ฮับ โฮเทล ปาตอง ของบริษัท แอสชาลี จำกัด ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2569 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ

- คุณภาพน้ำ
- คุณภาพชีวิต
- ระบบการป้องกันอัคคีภัย
- อื่น ๆ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปาตอง (ชื่อเดิมโครงการโรงแรม ปาตองโอท็อป) ของบริษัท แอสชาลี จำกัด มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 แสดงดังตารางที่ 3.1 และมีรายละเอียดการดำเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

ตารางที่ 3.1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปาตอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.
1.คุณภาพน้ำ	- น้ำผ่านการบำบัดหลังผ่านการบำบัด	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2.การคมนาคมขนส่ง	- การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกโครงการ	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ											
3.การระบายน้ำ	- ตรวจสอบที่ระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน						/						/
4.การจัดการมูลฝอย	- ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ การรั่วซึม - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดจุดพักขยะรวม	ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ											

ตารางที่ 3.2 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปัตอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	จุดเก็บตัวอย่าง	พารามิเตอร์	วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์	วันที่ดำเนินการ
1. คุณภาพน้ำ - คุณภาพน้ำผ่าน การบำบัด	- น้ำผ่านการบำบัดหลัง ผ่านการบำบัด	- pH , BOD ₅ SS, Sulfide, DS, Settleable Solids, O & G, TKN	- ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค.-มิ.ย. 69
2. อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย	- สระว่ายน้ำ	- TCB, E.coli	- ตาม Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24 th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF	ม.ค.-มิ.ย. 69

3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจะดำเนินการตามวิธีมาตรฐานของ Standard Method for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023 ของ APHA, AWWA and WEF โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.3 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.4

ตารางที่ 3.3 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ำ
เก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้
1. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วขนาด 1,000 ml
2. ตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยวิธี Sterile Technique
3. ตัวอย่างวิเคราะห์หาพารามิเตอร์อื่นๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติกขนาด 1,800 ml
ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็งเพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ภายใน 24 ชั่วโมง
สำหรับค่า พารามิเตอร์บางค่า จะตรวจวัดที่ภาคสนาม ได้แก่ pH, DO, Temperature และ Flow Rate

ตารางที่ 3.4 วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ

ลำดับที่	ดัชนีชี้วัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม	วิธีการตรวจวิเคราะห์
1	pH at 25°C	Electrometric
2	BOD ₅	5-Day BOD Test Azide modification
3	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C
4	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl
5	Sulfide	Iodometric
6	Grease & Oil	Partition-Gravimetric
7	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
8	Settleable Solids	Volumetric
9	Total Coliform Bacteria	MPN Test
10	Fecal Coliform Bacteria	MPN Test
11	E.Coli	MPN Test

3.1.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

3.1.2.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ของโครงการโรงแรม แอสซาลี ฮับ โฮเทล ปัตอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำผ่านการบำบัด แสดงดังรูปที่ 3.1

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด



รูปที่ 3.1 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผ่านการบำบัด

3.1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด โครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปัตตอง บริษัท แอสชาลี จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ผลการตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.5-3.6

ตารางที่ 3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนกรกฎาคม 2567-ธันวาคม 2568

วันที่ เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ									
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L as S ²⁻)	TDS (mg/L)	Settleable Solids(mL/L)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	TCB (MPN/100mL)	FCB (MPN/100mL)
ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ									
ส.ค. 67	7.21	208*	155*	3.77*	906	1.9	20.0	67.00*	24,000,000	16,000,000
ก.ย. 67	6.94	76.0*	219*	3.84*	808	0.7	20.0	72.00*	350,000,000	24,000,000
ต.ค. 67	7.98	152*	148*	1.47*	998	3.5	20.0	80.00*	24,000,000	3,500,000
พ.ย. 67	7.33	30.0*	232*	5.33*	1,146*	5.0	6.0	78.00*	35,000,000	2,200,000
ธ.ค. 67	7.57	86.0*	198*	1.27*	1,158*	6.0	1.0	80.00*	16,000,000	460,000
ม.ค. 68	6.70	420*	364*	3.27*	1,268*	8.0	115*	37.80*	16,000,000	1,100,000
ก.พ. 68	7.78	300*	414*	2.13*	1,548*	13.0	33.0*	76.16*	16,000,000	9,200,000
มี.ค. 68	6.95	380*	428*	4.20*	1,586*	7.5	33.0*	77.00*	3,500,000	2,400,000
เม.ย. 68	6.96	284*	300*	2.80*	1,278*	5.0	44.0*	31.08*	35,000,000	9,200,000
พ.ค. 68	7.25	168*	199*	1.47*	1,154*	4.5	19.0	30.31	9,200,000	5,400,000
มิ.ย. 68	6.81	268*	255*	5.20*	860	1.0	29.0*	41.16*	35,000,000	24,000,000
ก.ค. 68	7.38	196*	195*	1.80*	748	4.0	49.0*	24.36	54,000,000	11,000,000
ส.ค. 68	7.09	184*	272*	2.13*	1,033*	6.0	13.0	47.17*	54,000,000	6,300,000
ก.ย. 68	7.27	290*	280*	3.93*	1,000	7.0	20.0	68.18*	16,000,000	940,000
ต.ค. 68	6.73	54.0*	61*	0.73	582	0.3	6.0	26.60	35,000,000	2,100,000
พ.ย. 68	7.66	410*	370*	2.27*	882	8.0	22.0*	79.10*	54,000,000	920,000
ธ.ค. 68	7.32	256*	240*	2.40*	1,282*	3.0	4.0	56.28*	35,000,000	17,000,000
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1	≤1,000	-	≤ 20	≤ 35	-	-

ตารางที่ 3.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ									
	pH	BOD ₅ (mg/L)	TSS (mg/L)	S ²⁻ (mg/L as S ²⁻)	TDS (mg/L)	Settleable Solids(mL/L)	G&O (mg/L)	TKN (mg/L)	TCB (MPN/100mL)	FCB (MPN/100mL)
ม.ค. 69	7.18	248*	252*	2.60*	1,416*	6.0	6.0	48.72*	54,000,000	9,200,000
ก.พ. 69	7.33	124*	184*	1.80*	1,618*	6.0	23.0*	29.40	24,000,000	5,400,000
มี.ค. 69	7.88	440*	346*	3.40*	2,524*	5.5	26.0*	58.10*	16,000,000	1,100,000
เม.ย. 69	6.95	430*	348*	4.87*	2,434*	5.0	19.0	49.84*	5,400,000	940,000
พ.ค. 69	7.22	240*	236*	1.00	2,426*	4.0	17.0	47.04*	24,000,000	5,400,000
มิ.ย. 69	7.65	136*	144*	1.20*	1,070*	2.5	25.0*	24.64	54,000,000	7,000,000
มาตรฐาน	5.5-9.0	≤ 20	≤ 30	≤ 1	≤1,000	-	≤ 20	≤ 35	-	-

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,

ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), * ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567)

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัคติ้ง จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทร์เพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิษณุ สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านการบำบัด ของโครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปาตอง จำนวน 1 สถานี ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน้ำผ่านการบำบัดส่วนใหญ่มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2567) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก.) (เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) กำหนด ยกเว้น ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD₅) ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TSS) และค่าปริมาณสารละลายในน้ำทั้งหมด (TDS) ในเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ค่าซัลไฟด์ (S²⁻) ในเดือนมกราคม-เมษายน และมิถุนายน 2569 ค่าไนโตรเจนทั้งหมดในรูปที่ เค เอ็น (TKN) ในเดือนมกราคม, มีนาคม-พฤษภาคม 2569 และค่าน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม และมิถุนายน 2569 ทั้งนี้ ทางโครงการได้มีการเชื่อมท่อน้ำผ่านการบำบัดเข้ากับท่อรวบรวมน้ำเสียของเทศบาลเมืองปาตอง เพื่อนำไปบำบัดต่อไป

3.1.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

3.1.3.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำของโครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปัตอง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ แสดงดังรูปที่ 3.2

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ



รูปที่ 3.2 ภาพแสดงการเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ

3.1.3.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปัตอง บริษัท แอสชาลี จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ผลการตรวจวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ ครั้งที่ผ่านมา แสดงดังตารางที่ 3.7-3.8

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567-ธันวาคม 2568

วันที่ เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	E.Coli (MPN/100ml)
ก.ค. 67	อยู่ระหว่างการจัดทำสัญญาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ	
ส.ค. 67	< 1.8	ND
ก.ย. 67	< 1.8	ND
ต.ค. 67	< 1.8	ND
พ.ย. 67	-	-
ธ.ค. 67	< 1.8	ND
มาตรฐาน	≤ 10	ND

ตารางที่ 3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนกรกฎาคม 2567-ธันวาคม 2568 (ต่อ)

วันที่ เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	E.Coli (MPN/100ml)
ม.ค. 68	< 1.8	ND
ก.พ. 68	< 1.8	ND
มี.ค. 68	< 1.8	ND
เม.ย. 68	< 1.8	ND
พ.ค. 68	< 1.8	ND
มิ.ย. 68	< 1.8	ND
ก.ค. 68	< 1.8	ND
ส.ค. 68	< 1.8	ND
ก.ย. 68	< 1.8	ND
ต.ค. 68	< 1.8	ND
พ.ย. 68	< 1.8	ND
ธ.ค. 68	< 1.8	ND
มาตรฐาน	≤ 10	ND

ตารางที่ 3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

วันที่ เก็บตัวอย่าง	รายการทดสอบ	
	Total Coliform Bacteria (MPN/100ml)	E.Coli (MPN/100ml)
ม.ค. 69	<1.8	ND
ก.พ. 69	<1.8	ND
มี.ค. 69	<1.8	ND
เม.ย. 69	<1.8	ND
พ.ค. 69	<1.8	ND
มิ.ย. 69	<1.8	ND
มาตรฐาน	≤ 10	ND

หมายเหตุ < = น้อยกว่า, ≤ = น้อยกว่าหรือเท่ากับ, - = ไม่มีมาตรฐานกำหนด/ไม่ได้กำหนดให้ตรวจวิเคราะห์,
TCB = < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ), * ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฯ กำหนด

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ชื่อผู้บันทึก/ควบคุมการเก็บตัวอย่าง : นางสาวจุฑาภรณ์ จุฑามาศย์ เลขทะเบียน : ว-176-จ-0006

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์ : ผลการตรวจวิเคราะห์โดย บริษัท เช่าเทิร์นไทยคอนสตรัค จำกัด เลขทะเบียน ว-176

ชื่อเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ : นางเพ็ญภา จันทรเพ็ญ เลขทะเบียน : ว-176-ค-0003

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นายพิมุข สอนมี เลขทะเบียน : ว-176-ค-0001

เบอร์โทรศัพท์ : 0-7625-0304 , 0-7661-7668-9 เบอร์โทรสาร : 0-7625-0305, 0-7661-7670

3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ของโครงการโรงแรม แอสชาลี ฮับ โฮเทล ปาตอง จำนวน 1 สถานี ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำมีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำกำหนด

3.1.4 การคมนาคมขนส่ง

การอำนวยความสะดวกในการเข้า – ออกโครงการ

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการตลอด 24 ชั่วโมง

3.1.5 การระบายน้ำ

ตรวจสอบท่อระบายน้ำของโครงการเป็นประจำทุก 6 เดือน

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบท่อระบายน้ำ และทำการลอกท่อระบายน้ำฝนทุกๆ 1 เดือนโดยพนักงานของโครงการ

3.1.6 การจัดการมูลฝอย

ตรวจสอบความสามารถในการรองรับ การรั่วซึม

- โครงการได้มอบหมายให้สจ๊วตเป็นผู้ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะและห้องพักขยะรวมให้สภาพดีอยู่เสมอ

ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างและทำความสะอาดจุดพักขยะรวม

- โครงการได้มอบหมายให้สจ๊วตเป็นผู้ทำความสะอาดห้องพักขยะทุกวันหลังจากรถมาเก็บขนขยะเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ซึ่งจะไม่มีการตกค้างภายในโครงการ

3.1.7 การจัดการสระว่ายน้ำ

โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ดังนี้

- 1) ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน้ำ พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม โดยให้สระว่ายน้ำอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
- 2) ตรวจสอบบาระบายน้ำล้นให้มีฝาปิด แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง
- 3) ตรวจสอบป้ายบอกความลึกของสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
- 4) ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่างให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน

- 5) ตรวจสอบอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัวก่อนลงสระว่ายน้ำ ที่ล้างเท้า ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ
สิ่งของที่วางหรือเก็บรองเท้า สำหรับผู้ให้บริการ ให้อยู่ในสภาพดีเสมอ
- 6) ตรวจสอบป้ายแสดงข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่มาใช้บริการติดไว้ในบริเวณสระว่ายน้ำให้มองเห็น
ชัดเจนและอยู่ในสภาพดีเสมอดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำให้สะอาดอยู่
เสมอ
- 7) ดูแลรักษาและทำความสะอาดห้องน้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ายน้ำให้สะอาดอยู่เสมอ
- 8) ทางโครงการตรวจสอบโครงสร้างและความปลอดภัยบริเวณสระว่ายน้ำทุกวันตามที่มาตรการ
กำหนด