


ผลการความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ



รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2569</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	0.6	0.6	0.6	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	0.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	3.0	3.0	3.0	1.6	0.6	0.6
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	7	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	7	1	-	-	-	-	7	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	3.2 ดูดสระ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
	3.3 ชัดสระ	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	A	0	0	0	A	0	0	0	0	A	0	0	A	A	A	A	0	A	0	0	A	A	A	A	0	0	A	0	0	A	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	A	0	0	0	A	0	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	16	0	0	0	10	0	0	0	0	20	0	0	10	8	26	19	0	11	10	10	10	10	10	10	20	25	10	10	10	10	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	0	0	0	5	0	0	0	0	10	0	0	4	4	14	16	16	20	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม																																
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร



รายการตรวจเช็ค		เดือน..... <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2569</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	1.2 ค่า CL ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า CL ที่วัดได้)	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
	3.3 ชัดสระ	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	0	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	20	20	20	20	15	14	13	20	14	15	20	14	15	14	20	14	15	20	14	15	20	14	15	20	14	15	20	14	15	20	14
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบ ตรวจสอบควบคุม ผู้จัดการอาคาร																														



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ



รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>๒๕๖๙</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	1.6	1.5	1.0	0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	A	A	A	A	A	0	A	A	A	0	0	A	0	0	0	0	A	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	20	20	16	20	16	0	20	20	20	10	13	10	10	14	16	16	20	0	20	0	10	10	0	10	10	20	16				
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	16	0	15	10	0	0	0	0	11	0	0	10	8	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง — ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข วิศวกรควบคุม ผู้จัดการอาคาร																														

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร																													
รายการตรวจเช็ค		เดือน .. พฤษภาคม .. ปี .. 2569 ..																																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2												
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0									
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	3.2 ดูดสระ	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	3.3 ชัดสระ	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-										
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A										
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	O	A	C	O	O	O	O	O	O	O	A	A	O	O	A	A	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O										
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	20	20	20	19	20	20	20	18	16	14	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20										
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
ผู้ตรวจเช็ค																																									
บันทึกเพิ่มเติม		วันที่ 14/5/69 ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบค่า pH และค่า Cl ของสระ พบค่า pH 7.4-7.6 ค่า Cl 3.0-3.0 อยู่ในระดับที่เหมาะสม										สัญลักษณะ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, O ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม 										ผู้จัดการอาคาร 									

D

มี.ค. 2569

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มได้อาคาร																				
รายการตรวจเช็ค		เดือน... สิงหาคม... ปี 2569																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	6.8	6.8	6.8	7.2	7.6	7.2	7.6	6.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	0	3.0	3.0	0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	7	-	-	6	-	-	-	-	5	7	-	-	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3.2 ดูดสระ	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3.3 ขัดสระ	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	21	20	21	20	20	20	X	14	X	20	0	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร										
680/4 หมู่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 WAM.ROONGRUEANG MANAGEMENT CO., LTD.																																



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)

ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)

สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ

รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2569</u>																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)			7.8	2.4	7.2	2.6	7.8	7.8			7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.2	6.8	7.2	7.8	7.8	7.8	2.4				7.8			
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)			3.0	0	1.5	3.0	3.0	3.0			0	1.5	1.5	1.0	3.0	3.0	1.5	0	3.0	3.0	1.0	0	1.5	3.0	3.0				3.0			
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)			-	-	-	4	5	-			7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-			-			
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-			
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3.2 ดูดสระ			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3.3 ชัดสระ			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4			-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2			A	P	P	P	A	A			#	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4			A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A			
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)			19	5	7	12	13	12			10	12	12	12	12	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)			12	12	16	16	16	16			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	16	0	10		
ผู้ตรวจเช็ค																																	
บันทึกเพิ่มเติม				สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร									
				✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																													



CLUB ROYAL
WONG AMAT
THE ULTIMATE IN LUXURY LIVING

อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร

รายการตรวจเช็ค		เดือน..... 12/2564 ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	4	-	5	-	-	4	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม										ผู้จัดการอาคาร										
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง																														
		- ไม่ได้ดำเนินการ																														
		Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป่อหน่วยงานจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		ไม่ power. สวิตช์ไม่ติด
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
7.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดูตะกอน.....	✓		น้ำใส
7.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		CL 2.99
7.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4 แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5 ปุ่มสระ 1-4 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.6 ปุ่มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.7 ปุ่มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 จอรั้วในระบบ	✓		P1 มีไฟติด
7.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		โคมจอไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
8.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
9.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F7 Inverp 1 Mod 7	✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
10.1 แสดงวีดีโอครบ 34 กล้อง		✓		กับ 1 ตัว
10.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		✓		
11. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
11.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ขารุด	ทางเข้า ไม่ขารุด	✓		กั้น
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก				
12.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	130 เมตร	✓		
12.2 ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	70 เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก				
13.1 มิเตอร์ไฟฟ้า	535.07 หน่วย			
13.2 มิเตอร์น้ำประปา				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถทั้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		ไฟ Power สว่างปกติ
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	ค่าที่แสดง..... Psi	/			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P3, P4 ปิดตัว	/		P2 ปิดไม่เต็ม
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 ปิดไว้จน 3 ปิด	/		P2 ที่หน้ารั้ว
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P2 ปิด	/		P1, P3 ปิดไม่เต็มจนกระทั่ง
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	ครบ	/		ไฟไม่ติด ไม่เปิดสวิทช์
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F7 Invrep 1 Mo 27	/		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		/		ถึง 1 ตัว
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	 เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำ				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....			สี/5
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปั๊ม 1, 2, 3 มีน้ำ ไม่เต็ม			
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	โคมบดจากที่อื่น		✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	87 - inurep		✓	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	แกน 1 ไม่ชำรุด		✓	
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	1.0 เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	542.74 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	0.000.766 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		ไฟ Power สว่างปกติ
6.2	ปั้มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW...../			
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู...../	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	/		
7.5	ปั้มสระ 1-4 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ , P ₂ , P ₃ , P ₄ ปกติ	/		
7.6	ปั้มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₃ ปกติ	/		P ₁ , P ₂ ใช้งานไม่ถาวร
7.7	ปั้มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ , P ₂ ปกติ	/		P ₃ ใช้ไม่ได้
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		โคมไฟไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F7 Inverp 1 Mo 27	/		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	สีครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		/		
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		ดี
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจสอบ		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำส้วมจอตสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T			/	ไฟ A, ver สดไม่
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสรวายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สรวายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ดี
7.2	ค่ากรด ค่าด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.			ค่า CL ไม่
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสรวาย.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			
7.5	ปั๊มสรวาย 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ , P ₂ , P ₃ ไม่	/		ไม่ P ₄ ไม่
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ ไม่			P ₁ , P ₂ มีคนใช้
7.7	ปั๊มจากซึ่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสรวายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	รวมหลอดไฟ 50		/	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire Alarm 1 Mo 27		/	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด			/	กั้ว
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	90.....เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักดาดฟ้า	40.....เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	547.92.....หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	๑๗๑๑.๒๔๑.....หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถดับเพลิง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		ไฟ Power ลงพื้น
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำขุ่น
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 ปกติ	/		P1, P2 ไม่รับแรงดัน P3 ไม่รับแรงดัน
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ปกติ	/		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2 ปกติ	/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	P1, P2 ปกติ	/		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fa Invrep 1 Moey	/		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ปกติครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		ดี
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	85 cm เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	549.49 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	68911.767			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วยน้ำลานจอดรถสูงทั้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		ไฟ Power ส่วนใหญ่
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.5 ppm., CL 1.5 ppm.			
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 99065.4			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 16 Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 น้ำเต็ม		✓	P4 ไม่เต็ม
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ไม่เต็ม		✓	P1, P2 มีตกขี้น้ำ
7.7	ปั๊มจากชุด 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2 ไม่เต็ม		✓	P3 น้ำไม่เต็ม
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	โคมไฟหลอดขาด 1 โคม		✓	ไฟ 1 โคมดับทั้งหมด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire Alarm ไม่ดัง		✓	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 5 กล้อง	รวม	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		✓		
11. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ชำรุด		✓		ตัว
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.76 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	7.6 เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	551.46 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98219.662 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำล้นจืดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/	/	ไม่พบไฟส่ว
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/	/	
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/	/	
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/	/	มีไฟส่ว น้ำ, ลม, ลม
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/	/	
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
7.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/	/	น้ำใส
7.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH...7.6...ppm., CL...1.0...ppm.	/	/	เคมีครบ
7.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ...99065.5	/	/	
7.4 แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง...10.....Psi	/	/	
7.5 ปุ่มสระ 1-4 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3, น้ำเต็ม	/	/	P4 เสอ (ไม่พบไฟส่ว)
7.6 ปุ่มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ปกติ	/	/	P1, P2 ปกติ
7.7 ปุ่มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2 ปกติ	/	/	P3 ปกติ
7.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ไฟไม่ติดจากที่อื่น	/	/	ไฟไม่ติดจากที่อื่น
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
8.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/	/	
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
9.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Invrep 1 Noex	/	/	← ไฟส่วแล้วมีควัน
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
10.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/	/	จิง / ไม่จิง
10.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	รวมจำนวนวันที่บันทึกไว้	/	/	
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
11.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/	/	ยังค้างอยู่
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก				
12.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	/	/	
12.2 ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	80 ซม. เมตร	/	/	
13. ระดับน้ำในบ่อพัก				
13.1 มิเตอร์ไฟฟ้า	55335 หน่วย	/	/	
13.2 มิเตอร์น้ำประปา	98,977.603 หน่วย	/	/	

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T			✓	
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			✓	ไฟรั่วสวิตช์? ซ่อม
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓	✓	ค่า pH
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓	✓	ค่าเต็ม 7.2-7.8
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		เปิดฝาดู 10-20 Psi
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3	✓		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3	✓	✓	P4 ไม่ไหล
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3	✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	โคมหลอดไฟ	✓	✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	ระบบ	✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 5.5.....กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-7 วัน DVR 2-6 วัน DVR3-7 วัน	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.38.....เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	8.6.....เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	555.26.....หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98974.120.....หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถดับ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		ไฟสูง HIGH LEVEL 9.5 โวลต์
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..7.2...ppm., CL..3.0...ppm.	/		เติมโซดา 10 ข
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 9913.7.1	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 9.0.....Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 น้ำเต็ม	/		P4 ไม่ไฟหลอดไฟ
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3	/		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 น้ำเต็ม	/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	โคมหลุดจากโคมสระ	/		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE		/		โซน 4 OPEN, โซน 6 DISAB
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 65 กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR-7 วัน DVR 2-2 วัน	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	80 cm เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	557.99 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98395.819 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		✓
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓	✓	
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓	✓	
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	✓		
7.5	ปั้มสระ 1-4 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3, ปกติ		✓	P4 ยังไม่ติดตั้ง
7.6	ปั้มสระ 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ปกติ		✓	P1, P2 ยังไม่ติดตั้ง
7.7	ปั้มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	ไฟติดครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE			✓	ไม่มี OPEN, ยังไม่ DISPLAY
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ 9.10 9.2	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR 1-7 วัน DVR 8-16 วัน DVR 17-30	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคานาไฟฟ้า	60 ซม. เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	559.53 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98,398.133 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		ไฟส้อม High
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดูตะกอน.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P31 ฯลฯ	✓		Pa ยังไม่ล้น
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		P1, P2 ค่าในหนังสือ
7.7	ปั๊มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		ไฟโคมครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE		✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	ON R-F in Pvr 1-6 in ON R-F	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2 บั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	AI	✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
7.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....6.5.....ppm., CL.....1.5.....ppm.			(เป็นคลอรีน)
7.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....15.....Psi			
7.5 บั้มสระ 1-4 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	PA, บั้มบ่อฆ่าเชื้อ		✓	
7.6 บั้มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	บั้มน้ำตก P2, P3		✓	(ล้นน้ำ ทุกวัน)
7.7 บั้มจากชุด 1-3 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	ไม่มีครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
8.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
9.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F6 Zone B DISAPL		✓	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
10.1 แสดงวีดีโอครบ 35.....กล้อง	ลบ.	✓		
10.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	ปกติ Dvr1- 24 ชม		✓	
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
11.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด	Dvr2 - 7 วัน (ไม่ลบ).	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก				
12.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	150.....เมตร	✓		
12.2 ระดับบ่อพักคาน้ำ	79.....เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก				
13.1 มิเตอร์ไฟฟ้า	5635.5.....หน่วย			
13.2 มิเตอร์น้ำประปา	94900.....หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		High
6.2	ปั๊มน้ำสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		สี ใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		เกิน 10.5
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 ปกติ	✓		P4 ยังไม่เกิด
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ปกติ	✓		P1, P2 เกิดใน 10.10
7.7	ปั๊มจากซัส 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		ยังไม่ติดครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE		✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	วันที่-เวลา ปัจจุบัน วันที่-เวลา	✓		
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	85 ซม. เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	565.67 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98554.750 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		ไฟสีทอง High
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH... <u>7.2</u> ...ppm., CL... <u>3.0</u> ...ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>99.1 3.5 9</u>			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... <u>20</u> Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	<u>P1, P2, P3</u> ปกติ		/	P4 ยังไม่ติดตั้ง
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	<u>P3</u> ปกติ		/	P1, P2 ยังการใส่ของ
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			/	ไฟโคมครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE		/		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ <u>35</u> กล้อง	<u>ครบ</u>	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	<u>Normal</u> <u>Normal</u> <u>Normal</u>	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	<u>1.60</u> เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	<u>70 cm</u> เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	<u>567.69</u> หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	<u>๑๘,๖๔๖.๒๔๙</u> หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T	high level = เต็มถัง	/		High
6.2	ปั๊มน้ำสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่ากรด ด่าง 3.5
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 ปกติ	/		P4 ยังไม่ติด
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 ปกติ	/		P1, P2 ยังไม่ติด
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไฟติดครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	fb zone 2 disable	/	/	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Div 1-314 / Div 2-2614 / Div 3-8814	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.30 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	85 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	569.80 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,650,084 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจสอบ		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อทวงน้ำตามจุดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	สระน้ำ (ผนัง) กำไลน้ำบ่อ.
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... 6.4 ppm., CL..... 3.0 ppm.		✓	1.5-3.0 ppm - ค่ากรด 1.5-3.0
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	P4, ล้างบ่อ.
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		✓	P2, P3, ทิ้งเรือไว้นาน.
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	Auto.	✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	บ่อไฟ ว่าง.		✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 4 / open.		✓	ไม่พบปัญหา
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 9.5 กล้อง	ครบ.	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	วันที่ - 21/10/2564 เวลา 13:45			วันที่ - 21/10/2564
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	90 cm	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	1.45	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	934.44	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	94813.44	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำสาหร่าย [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		/	สระเย็น
7.2	ค่ากรด ค่าด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.2 ppm., CL: 1.5 ppm.		/	เคมีคลอรีน 4 kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 99377.9	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 10 Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		/	P4, ยังไม่ติดตั้ง
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		/	P2, P3, ไม่ขาด (ยังไม่ติดตั้ง)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	แอล จวก		/	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 8 / open		/	ไม่พบสาเหตุ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 35 กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dr 1-21 วัน / Dr 2-3 วัน /			Dr 3-86 วัน
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	150 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	55 cm เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	576.98 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98,814.616 หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยน้ำตามจุดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		/	สระน้ำ ใสสะอาด
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.		/	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. คลอรีน 1.5-3.0ppm.
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		/	P4 ยังไม่ติดตั้ง
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		/	P2, P3 ติดตั้งแล้ว (ปิดการใช้งาน)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำดีครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ไม่พบขาด		/	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone 8 / Alarm		/	ไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	วันที่ 1-1-25 / เวลา 1-31-25			DVR 3-8074
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.20 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	8.6 cm	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	578.57 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	98,997,094 หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนท่อน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	สระน้ำ (สระ 100 ฟุต)
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.6 ppm., CL 3.0 ppm.	✓		วัดค่า Ph (7.8-8.0)
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 22414.1	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 15 Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	(P1, P2, P3 Auto)		✓	(P4, 100 ฟุต)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	(P1, P2 ใช้งาน ในระบบ 100 ฟุต)		✓	100 ฟุต P3
7.7	ปั๊มจากชุด 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	ไฟไม่ครบ		✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F6 Zone 13 disabl mo23		✓	F6, F4 7 มุมสนาม
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง				
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR 1 = 20 วัน / DVR 2 = 6 วัน	✓		หมดไฟวัน มร 2
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	DVR 3 = 30 วัน	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	6.0 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	1540.72 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	94776.404 หน่วย	✓		

เพิ่มสาร
เร่งการ
3 kg
ผ่านน้ำไป

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนพ่วงน้ำจากจุดสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำขุ่น (รอถึง 2 วัน)
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 รอตัด
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto	✓		P2, P3, ใช้งานในกรณี
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		ไฟไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	1st Zone & open	✓		ไฟไหม้ตาม ร่องเดินสาย
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	รับ & ส่งภาพ for ไม่ติด 1 ตัว	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1 & 2 วัน DVR 2 = 6 วัน	✓		DVR 1, 2 HDD ทีวี
11. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ชำรุด	DVR 1 & 2	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	 1.40 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคานาฟ้า	 45 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 543.01 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	 94044.376 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำล้นจืดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		ไม่มี
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.2 ppm., CL: 1.6 ppm.	✓		ค่าคลอรีน 3 Kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 99457.4	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 90 Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3, Auto	✓		P4 รอตัดตัว
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto	✓		P2, P3 ไม่พบในระบบ
7.7	ปั๊มจากซัส 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		ไฟฟ้ามอง
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	4 zone 8 OPEN	✓		ไม่พบเสียง
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ 35 กล้อง		✓		กล้อง 4 กล้อง 1 ตัว ติดอยู่ในอาคาร
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dvr 1 - ยาว / Dvr 2 - ยาว Dvr 3 - 31 วัน	✓		Dvr 1, 2 HDD เต็ม
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.70 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	60 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	5649.3 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,076.858 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อท่อน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	ดี
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 รอติดตั้ง
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		✓	P2, P3. น้ำตกเสร็จ
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			✓	ยังไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	4F zone 8 open		✓	ยังไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		✓	✓	
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr 1-2 1u / Dvr 2-1u Dvr 3-3134	✓	✓	Dvr 1,2 HDD เต็ม
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	8.5 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	99,147.173 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	5,879.0 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....		/	น้ำใส ไม่ล้นถัง
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....7.6.....ppm., CL.....0.....ppm.		/	
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....12,996.4.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....20.....Psi	/		
7.5	ปั้มสระ 1-4 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	/		P1, P2, P3
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		/	P1, P2, P3
7.7	ปั้มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำตัดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	ไม่ผิดปกติ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	4 F zone & open		/	ไม่พบปัญหา
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Prv 1-4 14 / Prv 2-1 14 Prv 3-31 14		/	Prv 1,2 HDD เต็ม
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.70.....เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักคานาไฟฟ้า	55 cm.....เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	5,89.40.....หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,203.362.....หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		/	น้ำจืด (สีน้ำตาลขุ่น)
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.4 ppm., CL 3.0 ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 2.25.11.2	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 20 Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	/		PA 20 องศา
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		/	P2, P3 ลำโพง
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	ไฟฟอส
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 3 oper		/	ไม่พบปัญหา
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-12 ชม / DVR2-3 ชม / DVR3-3 ชม		/	DVR 1, 2 HD 16 ชม
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาตาฟ้า	45 CM เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	59174 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	099245.546 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	น้ำขุ่น (กักน้ำขุ่น)
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 รัดคัตวาล์ว
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P4 Auto		✓	P2, P3. น้ำท่วสระ
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	YNW ติด.
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	fy zone & oper		✓	ยังไม่พบการขัดข้อง
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr 1-2 in / Dvr 2-2 in / Dvr 3-2 in		✓	Dvr 1, 2 HDD เต็ม
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประเภทหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.70 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคานาฟ้า	55.80m เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	593.94 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,990.595 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนพ่วงน้ำลานจอดรถสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		ค่า CL 1.8
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ , P ₂ , P ₃ AUTO	/		P ₁ ปิดสวิตช์
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ AUTO		/	P ₂ , P ₃ ปิดสวิตช์
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			/	ไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone & oper		/	ไม่พบความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	กล้อง 1-12		/	
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR 1-12 ชม / DVR 2-12 ชม / DVR 3-12 ชม	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.92 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคานาไฟฟ้า	4.3 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	596.41 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	๑๑๕๖.๕๐๕ หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH... <u>6.4</u> ...ppm., CL... <u>3.0</u> ...ppm.	✓		สีน้ำ (รับรถน้ำ)
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>29532.3</u>	✓		ถัง 1000 (รับรถน้ำ Ph 2.2)
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>90</u> Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	✓	✓		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	✓	✓		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P2, P3 OFF, P1 Auto	✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		ปิดว- OFF ดันทร.
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Zone & open.	✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ.	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	เวลา 14:19:54 + (DVR-2 15:14)	✓		DVR 2 hot key
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	190 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	6 CM เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	574.99 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา		✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจordanจุดสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... <u>6.8</u> ppm., CL..... <u>3.0</u> ppm.		/	(วัดค่าปรมาณ PH)
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>99574.8</u>	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... <u>20</u> Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	<u>P3, B off, P1 Auto</u>	/		
7.7	ปั๊มจากขั้ว 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่ติด off โคมโคม
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	<u>F4 zone 8 open</u>		/	ไม่มีพบ สาเหตุ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ <u>35</u> กล้อง		/	/	ข้อ 2 ลัง (กำลังแก้ไข)
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	<u>01-11-2564 / 09:27:14</u>	/		Image bdd คม
11. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ชำรุด	<u>3</u>	/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 <u>1.60</u> เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	 <u>75 cm</u> เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 <u>600.71</u> หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	 <u>99,449.000</u> หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพองน้ำลานจอดรถทั้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 บั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
7.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.		/	ค่าต้องไม่เกิน 7.8
7.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 2245.8	/		
7.4 แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5 บั้มสระ 1-4 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.6 บั้มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	D1 Auto		/	ถัง,ถัง, ถังทราย (off)
7.7 บั้มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มบั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	ไฟไม่ส
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
8.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		สวิตช์
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
9.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	fg zone 8 open		/	แจ้งเตือน
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
10.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	730	/		
10.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Nov-74 / Dec-74	/		Dvr 2 hdd เต็ม
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
11.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		ไม้กั้นชำรุด
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก				
12.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร	/		
12.2 ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	0.5 m เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก				
13.1 มิเตอร์ไฟฟ้า	602.78 หน่วย			
13.2 มิเตอร์น้ำประปา	77,453.438 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		หน้า 16
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 6.9 ppm., CL 1.5 ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 20193.7	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		สีฟ้าแรงดันสวิตช์กรองทราย
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	หน้า 16	/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	หน้า 16 P1 ยกเลิกสวิทช์ P2	/		หน้า 16
8.7	ปั๊มจากซัส 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2	/		หน้า 16
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	ไฟสระ 4 โคม	/		หน้า 16
9. ระบบบ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		หน้า 16
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	หน้า 16 DISABL	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 37 กล้อง	ไม่ติด 6 ตัว	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	กล้อง 1-6 บันทึกวิดีโอ	/		กล้อง 1-6 บันทึกวิดีโอ
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	189 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	61 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....			
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....			
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 7.4 ppm., CL 3.0 ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30193.7			
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 0 Psi			
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	เติมปั๊ม			
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปั๊ม P1, P2 ยกเลิก		/	หมักตะกอน
8.7	ปุ่มจากซุ้ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2	/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ไฟติดครบ	/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	กด DISAB	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ 27 กล้อง	ไม่โอเค 1 ตัว		/	กล้องเสริม
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	ไม่บันทึกวีดีโอในช่วง		/	
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.51 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักผิวดิน	8.3 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจสอบ		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อรวมน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		✓		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	✓		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	✓		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		สระน้ำ
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.			ค่า Ph ไม่ดี
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi			ทกรัด 12.5
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	ไม่มี
8.8	ไฟสระว่ายน้ำตัดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		✓		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 disabl 11/01/5		✓	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ดู.....	✓		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		✓		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.00.....เมตร	✓		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	1.00.....เมตร	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....			
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....			
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ดีใจ
8.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.			
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	กำลังซ่อม/ซ่อมแก้ไข
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	จริงจริง มีปุ่ม 3 ค่าเล็ก		/	
8.7	ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2	/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ไฟติดครบ	/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ดีใจ
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	ที่ ADRSABL	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ไม่ติด / ตัว	.	/	.
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	ไม่บันทึกวิดีโอในช่วง		/	
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.10 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	50 cm เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		✓		
7.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....			
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....			
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....			น้ำใส
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.			
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30 290.7			
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			100 วัตต์
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			✓	น้ำใส
8.7	ปั๊มจากซัส 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			✓	น้ำใส
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		✓		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fail 17015		✓	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		✓		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.92 เมตร	✓		
14.2	ระดับบ่อพักกวดาฟ้า	62 เมตร	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพองน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....			
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....			
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.			ค่า CL 1.515
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลเวลมิเตอร์น้ำสระ.....			
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2 จิตการใช้งาน	/		น้ำในบ่อควรวางน้ำขึ้น
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, จิตการใช้งาน		/	ปุ่มเก็บ รัด
8.7	ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ปุ่มขึ้น
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....			น้ำใส
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 disabl 1m015		/	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ		/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1-64 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	75 เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำลำนจอกสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.			
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			ปกติ
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, น้ำเต็มปุ่ม	/		P1 ไม่เต็ม
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	P1, ไม่เต็ม
8.7	ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	น้ำเต็ม
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 disabl mois		/	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.29 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	60 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยน้ำลานจอดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ป้อนสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		รอรถถัง สบฉีดล้าง
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	ALL / ALT	/		✓
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ป้อนสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใสสะอาด ไม่มีตะกอน
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่า pH ไม่ผิด
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30959.0	/		
8.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1 - P2 10 Psi	/		กรองทรายทำงาน ปกติ
8.5 ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		-	-	ปั๊ม น้ำตก
8.7 ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		-	-	ปั๊ม น้ำตก
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		รอรถถัง สบฉีดล้าง
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	P4 zone 9 dislt mois	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	พอร์แทบ DVB 1,2 บันทึก 5 วัน	/		พอร์แทบ DVB
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	วันที่ 10/10/2561	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 m เมตร	/		
14.2 ระดับบ่อพักลาดฟ้า	0.00 m เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหัวน้ำลานจอตสูทึง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	ระบบ AUTO ใช้งาน	/		
7. ป้อนสูบน้ำระบายทิ้ง ป่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto / P2 Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto / Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.6 ppm., CL 1.5 ppm.	/		ค่า CL 1.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30979.9	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-7 Psi	/		หาซื้อเครื่อง P1 เกย
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ยังไม่ส่งซ่อม
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่เสีย
9. ระบบบ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA disabl 1m015	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 37 กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1- 2 DVR 2- 2	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.48 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	56 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓	✓	ปกติไม่สั่ง Auto ทำงาน
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓	✓	
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓	✓	
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	(A2T Auto)	✓	✓	
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		✓	✓	
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	
7.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓	✓	
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓	✓	
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto...2... Off...1... Manual.....	✓	✓	
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓	✓	
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto...1... Off... Manual.....	✓	✓	
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓	✓	
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓	✓	สระน้ำ : (ค่าสระ) ไม่เกิน 7 ไม่ล้น 1.50 แรงดันปกติ 10-20 Psi. ไม่ล้น 1.50 3 ปกติ
8.2 ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....7.9.....ppm., CL.....1.5.....ppm.	✓	✓	
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลเวลมิเตอร์น้ำสระ.....	✓	✓	
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....10.....Psi	✓	✓	
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	
8.7 ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓	✓	
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓	✓	
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓	✓	
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		✓	✓	
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	(Auto)	✓	✓	
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓	✓	
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Zone 1 Normal	✓	✓	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวีดีโอครบ 7.7.....กล้อง	ครบ	✓	✓	
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr 1-4 วัน / Dvr 2-4 /	✓	✓	วันที่ เวลา 10.00
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓	✓	
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.10 เมตร	✓	✓	ปกติ
14.2 ระดับบ่อพักตาดฟ้า	1.5 เมตร	✓	✓	

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	ว-111 AUTO ว่างทำงาน	/		
7. ป้อน้ำระบายทิ้ง ป่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. / Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto. / Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 7.4 ppm., CL. 0 ppm.	/		ค่า CL ไม่ใส่
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30293.8	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		กดรีเซ็ต P115
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำส่งออก
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำส่ง
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 17015	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-5 DVR2-5	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.20 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	26.8 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ		/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	HIGH..... / LOW.....	/		
		ระบบ AUTO ไม่ทำงาน		/	
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไม้คัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ		/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	HIGH..... / LOW.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	HIGH..... / LOW.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	Auto..... Off..... Manual.....	/		
		HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ค่า 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.6 ppm., CL 3.0 ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30306.6	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		เครื่องกรอง P1 เพิ่ม
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ปั๊มสวิตซ์
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ปั๊มสวิตซ์
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Disarm 1m015	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-5 DVR2-5	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.63	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	5.2	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 ปกติ		✓	P4 ยังไม่ติดตั้ง
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3, P6 ปกติ		✓	P1 หัวปั๊มขาด
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			✓	ไฟติดครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F6 zone m disabl		✓	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		✓	✓	ตัวใน คฟ ยัง ทิ้งไว้
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dir 1-1 34 / Dir 2-2 674 / Dir 3-3 276	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	140 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	90 c.m. เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	579.96 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำ				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW...../.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW...../.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto...../..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW...../.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto...../..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW...../.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH...../.....ppm., CL...../.....ppm.	/		
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ...../.....	/		
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง...../..... Psi	/		เกจวัดแรงดัน D1 เสีย
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	น้ำล้น/ล้น
8.7 ปุ่มจากซุช 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	น้ำล้น
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบลิสโกลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 1 ครั้ง		/	ใช้สมมติฐาน
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ไม่ขาด 1 ตัว		/	
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1 - 6 ชม / DVR 2 4 ชม	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักไต่ดิน	 1.22 เมตร			
14.2 ระดับบ่อพัก.....				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจากถัง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	/		เก็บบันทึก PSI
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ไม่ส่งไฟ
8.7 ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ไม่ส่งไฟ
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISARM 1 มอ. 5		/	1 มอ. 5
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวีดีโอครบ กล้อง	1 กล้อง 1 มอ.		/	
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-4 วัน DVR2-7 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.07 เมตร			
14.2 ระดับบ่อพักผิวดิน	9.3 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		น้ำใส
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30333.4	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1 - P2 - 5 Psi	/		กรองทรายแล้ว
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำเต็มแล้ว
8.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไฟยัง
9. ระบบบันไดเลื่อน [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		น้ำใส
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire Alarm 1 module	/		แจ้งเตือนแล้ว
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ไม่ติด / ตัว	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Per 1-9 min Per 2-9 min	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.50 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า		/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. <u>P2</u> Off. <u>P1</u> Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto. <u>P1</u> Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH <u>7.2</u> ppm., CL <u>3.0</u> ppm.	/		ค่าพีเอช 7.2 / 1.5 คลอรีน
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>30133.3</u>	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>P1 - P2-0</u> Psi	/		1 เมตร 1 เมตร ไม่ P1 เสีย
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		มีเสียงท่อ
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ว่าง
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB 10015	/		ว่าง
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ <u>37</u> กล้อง	รวม	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-9 ชม / DVR2-11 ชม	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักไต้ดิน	<u>1.25</u> เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	<u>0.0</u>			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำจานจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.9 ppm., CL: 3.0 ppm.	/		
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 90.40.46	/		
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		เกจวัดแรงดัน P1 1 ซม
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		สวิตช์เปิด
8.7 ปุ่มจากุซซี่ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		สวิตช์เปิด (ไม่กด)
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Disarm 1/10/15	/		ไม่พบปัญหา
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ 37 กล้อง	ครบ	/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-10 วัน DVR2-12 วัน	/		DVR- hold โคมขัด 12
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		สวิตช์เปิด
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักได้ดิน	1.69 เมตร			11.59 เมตร hold โคมขัด 12
14.2 ระดับบ่อพักทาดฟ้า	57.61 เมตร			16.9-61

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำคานจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตซ์ปั้ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตซ์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2- Psi	/		เกจวัดแรงดันปั้ม P1, P2
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ดูแรงดัน
8.7	ปั้มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ดูแรงดัน
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตซ์ AUTO		/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 17015		/	ไม่พบค่าผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-40วินาที / DVR2-15 วินาที	/		DVR1-40วินาที-บันทึกได้ 0 วินาที 0 วินาที 0 วินาที
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.29 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลอยฟ้า	2.9 CM			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อท่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30345.1	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		กดจอคอนโทรลปั๊ม
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากซบ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ปั๊มสำรอง
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ปั๊มสำรอง
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		น้ำใส
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	fa Disarl 11015	/		ไม่มีเสียง
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 11015 / DVR 2-1316	/		DVR 11015 - บันทึกได้
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.29	/		
14.2	ระดับบ่อพักความสูง		/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 ระบายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.7.9.....ppm., CL.....ppm.	/		เติมคลอรีน 7 ลิตร
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30347.7	/		
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		กดจกแรงดัน P1 เติมน
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	น้ำไม่ลงช่อง
8.7 ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	น้ำไม่ลง
8.8 ไฟระบายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 ระบายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA clear 10015		/	ไม่พบสาเหตุ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ 37 กล้อง	ครบ	/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-9 วัน / DVR2-15 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร			
14.2 ระดับบ่อพักตาดฟ้า	82 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ป้อน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 6.4 ppm., CL. 3.0 ppm.	/		ค่า pH 12.48
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30359.0	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		กรองทราย P1 ใช้
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากซบ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำเต็มปั๊ม 1-2
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ปั๊ม 1-2
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 1/10/15		/	ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-3 วัน / DVR2-16 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.14 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	60 cm			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ป้อน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto: <u>On</u> Off: Manual:	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto: Off: Manual:	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: <u>6.9</u> ppm., CL: <u>3.0</u> ppm.	/		ค่า PH 1.18
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ: <u>20355.1</u>	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง: <u>0.1</u> <u>09.0</u> Psi	/		100 ลิตร 20 Psi (เต็ม)
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจาก Kushner 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		สีม่วง/ส้ม
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไวร์ไว
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 1m015	/		แจ้งเหตุเพลิงไหม้
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ <u>37</u> กล้อง	<u>0021</u>	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1-4 วัน / DVR 2-15 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	<u>1.22</u> เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	<u>37</u> cm			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		ค่า PH 7.6
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1..... P2..... Psi	/		กดตัวกรอง P1, P2
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ดูปั๊ม P1 ยกเลิกใช้ปั๊ม P2	/		
8.7	ปั๊มจากซุชชี 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ไม่ใช้
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Display 1m015		/	ไม่แจ้งเตือน
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 97.....กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-5 ชม / DVR2-14 ชม	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 1.96.....เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	 0.4 cm.....			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำถ่านจอตู้สูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.6.8 ppm., CL.1.5 ppm.	/		ค่า PH 6.8
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30361.8	/		
8.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		พอวัดแรงดัน P1 เสี่ยง
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ดูระดับ P1	/		
8.7 ปุ่มจากซึ่ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ดูระดับ P2	/		
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่ติดไฟ
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 1 mo 15	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1- 6 วัน / DVR2- 13 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.56 เมตร			
14.2 ระดับบ่อพักตากฟ้า	44 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจสอบ		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพ่วงน้ำลานจอดรถทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ค่า 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		10.000 7.200
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		10.000 Psi, 17.5
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มบ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มบ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มบ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		10.000
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 10.000	/		10.000
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-7 วัน / DVR2-13 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	0.70 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO	Auto ๕๔. PI	/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไม้ต [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. ๒ Off. 1 Manual.....		/	
7.6 ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto. 1 Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีเขียว
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. ๖.๕ ppm., CL ๒.๐ ppm.	/		ค่า pH ไม่ได้ (พ.ย. ๒๕๖๓.)
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ..... 303๖๖.๕	/		รับซ่อม 1 วัน
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 1๒..... Psi	/		
8.5 ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7 ปั๊มจากซบซี 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ไม่มีพิกัดตั้งปั๊ม
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 2/9 mo15 disabl		/	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ 3๗ กล้อง	Dvr1-13 วัน / Dvr2-10 วัน	/		Dvr2 - hdd ใกล้เต็ม
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ				
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1๒๐ เมตร	/		
14.2 ระดับบ่อพักภาคพื้น	๑๐.๐๐ เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนพ่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.5 ppm., CL: 3.0 ppm.		✓	
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ: 21759.5	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง: 2.0 Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		✓	P2, P3 น้ำตกจาก (รออ่านในพร)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone & open		✓	ยังไม่พบความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ 36 กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	On - 9 min / Off - 2 min	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.40 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	45 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	609.93 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,531.406 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/	/	
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 92844.5			
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	/	/	P4 ปั๊มรั่วเกินกว่า 20 ลิตร
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		/	P2, P3 น้ำตก ก่อ
7.7	ปั๊มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone & open		/	
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Day 1-3 in / Day 2-3 in	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักไดดิน	1.00 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคานาไฟฟ้า	60 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	607.15 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,584.56 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		ปรับค่า PH.
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		← น้ำยังไม่กรองจนสะอาด.
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 รออีก 1 ชม. เติมน้ำ (น้ำเต็มเกิน)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto	✓		P2, P3 น้ำพอแล้ว
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		โคมหลอดหลอด (ไฟไม่ติด)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone & open	✓		ไฟไหม้ (รบกวน)
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Div 1-4 / Div 2-4	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	55 cm เมตร	✓		ระดับน้ำต่ำ
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	609.04 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	99,763.89 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อทวงน้ำลานจอดรถทั้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		จน (จันทน์) ✓
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		จืดแล้ว 3/6/67 ✓
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	} จืดรอบ ท่อส่ง น้ำ สระ			
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD				
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD				
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO				
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	P4 zone 4 - open		✓	ไม่พบสัญญาณ ✓
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ			
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1 - 1 วัน / DVR 2 - 5 วัน	✓		
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด	DVR 3 - 3 เดือน 16 วัน	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.40 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	1.00 เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	611.33 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....		✓	น้ำขุ่น (2/10/2564)
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 7.2 ppm., CL 1.0 ppm.		✓	เติมคลอรีน 5kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 23054.2			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 20 Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปิด 5 ขย			
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปิด 5 ขย			
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปิด 5 ขย			
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	ปิด 5 ขย			
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 Zone & open		✓	ไม่พบความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ 3.6 กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dvr 1 - 50% / Dvr 2 - 67% / Dvr 3 - 100%	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	50 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	615.46 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	940.17 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		ปรับค่า CL
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปิดระบบ ดูดสระ	/		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	ปิดระบบ ดูดสระ	/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ปิดระบบ (รอถ้าจำเป็น)	/		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 TROUBLE 1 มอด	/		ไม่พบความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	กล้องวงจรปิด 1 ตัว	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-5 วัน / DVR9-5 วัน / DVR3-1 เดือน	/		DVR1 คืนที่ว่าง 0MB
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.05 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	77 cm เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	615.46 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา		/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อท่อน้ำลานจอดรถสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		กำลังใส น้ำดี
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 ปิดระบบ (ป้องกันไฟ)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P5 Auto	✓		P6, P7 - ปิดระบบ (เปิด)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		โคมติด (ไฟไม่ติด)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fu zone 8 open		✓	ไม่พบขโมย
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ดอง	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr1-5 วัน / Dvr2-5 วัน	✓		Dvr1 - (ทำตามฟังก์ชัน)
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	Dvr 3-11 วัน	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.55.....เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	55 cm.....เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	617.55.....หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำ	100.146.....			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำจากจุดสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3, Auto		/	P4 3 กระบะ (500 ลิตร) ในบ่อพัก
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P4 Auto		/	P4, P3 3 กระบะ
7.7	ปั๊มจากซุ้ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		โคมหลอดไฟไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fu zone & open		/	ไม่พบความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง 36	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dvr1-1 & 4, Dvr2-7 & 8 Dvr3-11 & 14	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.15 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	5.0 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	619.67 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100,157.67 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหลวงน้ำลานจอกสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.		✓	เค็ม คอลัน 5 โด
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	P1 ไม่รอบ (เซ็นเซอร์ผิด)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P4 Auto		✓	P4, P2, น้ำตก 2 ขวบ
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD				
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		โคมขาด (เปลี่ยน)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 8 open		✓	ไฟไหม้ 8 open
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dir1- 2.1.4 Dir2- 2.1.4	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.40 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	60 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	691.74 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุน้ำลานจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั้มสระ 1-4 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Aot		✓	P1, P2, P3 ไม่แสดงไฟ
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 Aoto		✓	P1, P2, P3 ไม่แสดงไฟ
7.7	ปั้มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	โคมไม่หลุด (ไฟไม่ติด)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone & open		✓	แจ้งเตือนตาม
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Per 1-3 min Per 2-9 min	✓		Per 3 min บันทึก
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		รพช 2/139
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	8.5 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	693.54 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100,424.197 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... 7.6 ppm., CL 3.0 ppm.	✓		ปรับค่า PH
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ..... 27499.7	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 12 Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	Auto PH, P1, P2		✓	Auto P1
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	หลอดไฟ, โคมไม่หลุด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone no disab		✓	ไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 40 กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	10/17/2561 DVR 1-70 วัน	✓		DVR 2-51 วัน DVR 3-31 วัน
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.40 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	60 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	625.93 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหาน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.		✓	เติมคลอรีน 5 kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	P2 ปล่อยน้ำ รอค่าแรงดันปกติ
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 Auto		✓	P1, P2 น้ำตกครบ
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			✓	โคมบ่อ 17/1/2566
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone & open		✓	แจ้งเตือน
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ดู	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr1-6 วัน / Dvr2-16 วัน	✓		Dvr3-114 วัน
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	60 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	627.60 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100,476.566 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนท่วงน้ำตานจอตสูบทั้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ฉีด ไฟ
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.7.6 ppm., CL.0 ppm.		/	เติมคลอรีน 7 kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 93606.7	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 20 Psi	/		
7.5	ปั้มสระ 1-4 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	-	/	P1 ปิดวงจร (เซ็นเซอร์น้ำ)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	P1, P2 ปิดวงจร
7.7	ปั้มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	โคมบนคอก (ไฟไม่ติด)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	fire zone & open		/	แจ้งพบ ความผิดปกติ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 35 กล้อง	ตรง	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Sur1-จีน / Sur2-17 ก.ค Sur3 - 115 วัน	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	90 cm เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคานดาดฟ้า	55 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	699.87 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100,480.469 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพรวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH...7.4...ppm., CL...3.0...ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 23695.46	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 20 Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 AUTO		/	P1 มีตะกอน
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P3 AUTO		/	P2, P3 มีตะกอน
7.7	ปั๊มน้ำจากซี 1-3 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	รีเลย์หลอดไฟไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fa DISABL 17014		/	6 หน่วย
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 30.....กล้อง	30	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR-5 5H / DVR-10 5H	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	45 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	632.04 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100,730.574 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วยน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		1/5
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		ปรับค่า PH
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	OFF P4 (ฉีดทราย)		/	
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	OFF P2, P3 (ฉีดน้ำเติม)		/	
7.7	ปั๊มจากซึ่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	OFF control		/	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone 13 monitor		/	ไม่พบความ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	เวลาจริง / DVR1-10 วัน DVR2-5 วัน	/		
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	120 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	77 CM เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	634.20 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	✓		ฉีด
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		P4 3 องศา (ข้อต่อ) ไม่ทรุดไม่
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P4, P3 Auto	✓		P1 รั่วที่ท่อระบาย
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		โคมแตก 4/4/2564
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 8 open	✓		ไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr1 - 11/16 Dvr2 - 5/16	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	65 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	36.44 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	100.83 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยนำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3 ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
7.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2 ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		เพิ่มคลอรีน 7 kg
7.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4 แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			
7.5 ปุ่มสระ 1-4 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	R, R, P, Auto	✓		R, R, P, Auto (ไม่ติด)
7.6 ปุ่มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P, Auto	✓		R, R, P, Auto (ไม่ติด)
7.7 ปุ่มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		โคมแตก (ไม่ติด)
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
8.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
9.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fu Zoen & open	✓		ไม่พบการแจ้งเตือน
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
10.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	✓		
10.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Day 1 - 19 วัน / Day 2 - 7 วัน	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
11.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก				
12.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.35 เมตร	✓		
12.2 ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	5.5 SS. CM เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก				
13.1 มิเตอร์ไฟฟ้า	638.65 หน่วย	✓		
13.2 มิเตอร์น้ำประปา	100, 904, 904 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		/	ใส มีตะไคร่
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH... <u>7.6</u> ...ppm., CL... <u>3.0</u> ...ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ... <u>23944.3</u> ...	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง... <u>12</u> ...Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto / P4 รอแก้ไข		/	
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto P2, P3 ไม่รวบ		/	
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			/	ไฟขาด 1 โคม
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fb zone 13 มอธ		/	ไฟพบภายนอก
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ <u>2.6</u> กล้อง	10/10/1 / 10/1 DVA-1 6 วัน		/	10/10/1 DVA-1 6 วัน
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVA2-5 วัน DVA-3 วัน			
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	<u>90 CM</u> เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	<u>86 CM</u> เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	<u>640.77</u> หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	<u>100, 965.664</u> หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถดับเพลิง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	✓		
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	✓		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto	✓		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	✓	✓		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fu zoen & open	✓		
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	Dr 3 - 12654	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dr 1 - 7 fu / Dr 2 - 9 fu	✓		
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 1.62 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	 70 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 642.94 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	 101,108.165 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....		/	ขุ่น
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. ๗.๕ ppm., CL. ๓.๐ ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ ๒๓๙๘๗.๙			
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... 1๔..... Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, 2, 3 Auto P4 ปิด		/	
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto P2, 3 ปิด		/	
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto (P2, 3 ปิด)	/	/	
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			/	จัดระบบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fb open z12 no22		/	ไม่มีสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ 40 กล้อง				
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dvr1-10วัน Dvr2-5วัน			
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	Dvr3 - ๖๖	/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	145 M เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	๕0 CM เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	๕๔๙.๐1 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101,10๙.๗๖ หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยน้ำลานจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1,2,3 Auto P4,5,6,7,8		✓	กด. ระบายน้ำ
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	1	✓		
7.7	ปั๊มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	✓		✓	
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	P4 zone 12 open		✓	ไม่พบผล;
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	DVR 1-16 วิ DVR 2-3 วิ	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR 3-12 วิ	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.22 M เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคาตาฟ้า	45 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	647.04 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยน้ำสแตนจอตสูบทั้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....			
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	✓		เคมีคลอรีน
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 2.93 Auto	✓		P4 2.93 Auto
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P2 Auto	✓		
7.7	ปั๊มจากซึ่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO	✓	✓		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Pb 212 M012 open	✓		ไม่มีเสียง
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	Dvr 1-1314 Dvr 2-914	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	PVR 3-1214 1114	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด				
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	37 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	649.93 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101.211-994			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.		✓	ค่ากรด 7.5, คลอรีน 2.5
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลเวลมิเตอร์น้ำสระ.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD	Photo		✓	Photo
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD	Photo		✓	Photo
7.7	ปั๊มจากุซซี่ 1-3 น้ำเต็มปั๊มไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	ไม่ติด โคมหลุด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone 8 open		✓	ไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	Over 3-127 วัน	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Over 3-127 วัน / Over 12 วัน		✓	วันที่ HDD เต็ม / วันที่ บันทึกวีดีโอไม่เข้า
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคานาฟ้า	85 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	51.35 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101.917.700			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	พียง
7.2	ค่ากรด ค่า 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.		✓	เพิ่ม คลอรีน
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, ปั๊ม 1-4 ไม่แสดง P2, 3, 4		✓	P1, 2, 3, 4
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, 2, 3 ไม่แสดง P3, 4		✓	
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	ปิดระบบ		✓	ขจัดน้ำ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fb z1g open msg		✓	ไม่พบ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ 4.0.....กล้อง				
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr 2- 11/11 Dvr 2- 11/11	✓		2/1/11 ทว.
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	Dvr 3- 11/11	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	 1.60 เมตร	✓		
12.2	ระดับบ่อพักคาตฟ้า	 50 cm เมตร	✓		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 653.47 หน่วย	✓		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	 101,340.40 หน่วย	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	PI, 2, 3, 4 Auto	/		
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	PI Auto	/		
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	OFF	/		
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fb 212 open MCR	/		ไม่พบเสียง
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	40 กล้อง	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr-1 4 วัน Dvr-2-5 วัน	/		
11. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ชำรุด	Dvr-3-24 วัน	/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.29 เมตร	/		
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	45 CM เมตร	/		
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	655.47 หน่วย	/		
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101, 342.736 หน่วย	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำจากจุดสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....7.6.....ppm., CL.....3.0.....ppm.	✓		PA รอช่างใช้ร้านอีก.
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....24116.5.....			
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....20.....Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	P4 ไม่ขยับ รอช่างตรวจสอบ
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		✓	P2, P3 ไม่ขยับ อิโม.
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	ไฟฟอสโฟ โคมแตก.
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fs zone 12 open		✓	ไฟไหม้ 12 zone
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ 36.....กล้อง	ดรอ 6 ตัว	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dvr 1 - 7:36 / Dvr 2 - 19:14		✓	Dvr 1 - 7:36
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	10 ตัว Dvr 3 - 12:36	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.10 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	80 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	157.90 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101,388,775 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนหน่วยน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		น้ำใส
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.		✓	ค่าคลอรีน 4 kg
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	P4 ว่าง (รอเปลี่ยน)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 Auto		✓	P2, P3 ว่าง (รอเปลี่ยน)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			✓	ไฟสระว่ายน้ำ ติดครบ
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F		✓	ไม่พบปัญหา
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dr1-7 วัน / Dr2-12 วัน / Dr3-130 วัน		✓	Dr1 บันทึกได้ 7 วัน
11. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.60 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	85 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	660.11 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101,435,974 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถดับเพลิง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.		✓	
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	✓		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto		✓	ดู บ่อระบ (เพิ่มตัวถัง)
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			✓	ดู บ่อระบ P1, P2, P3 (ตรงลงบ่อ)
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			✓	ดู บ่อระบ P1, P2, P3 (ตรงลงบ่อ)
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO			✓	ดู ไฟติด 100%
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire zone & open		✓	ดู บ่อระบ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ตรง	✓		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dir 1-6 วัน / Dir 2-11 วัน	✓		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	Dir 3-130 วัน	✓		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 1.45 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	 85 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	 664.44 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	 101,570.795 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนจากสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... / ไม่ดู.....	/		
7.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถังกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi			
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P ₁ , P ₂ , P ₃ Auto		/	P ₁ ปรับลดจาก 15.50.00.00
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ปรับลด P ₁ , P ₂ , P ₃
7.7	ปั๊มจากซึ่ 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ปรับลด P ₁ , P ₂ , P ₃
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO			/	ไฟติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISARM 28 10010		/	ไม่พบสัญญาณ
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	821	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	1001-6.00 / 1002-11.00	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.40 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาน้ำ	83 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	664.79 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำ	101500.00			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
7.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูดตะกอน..... ไม่ดูด.....	/		จ้ำใส
7.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
7.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
7.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-4 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
7.5	ปั๊มสระ 1-4 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1, P2, P3 Auto	/		P4, รั่วซึมซ่อม
7.6	ปั๊มน้ำตก 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		อีกรอบ P1, P2, P3
7.7	ปั๊มจากuzzi 1-3 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		อีกรอบ P1, P2, P3
7.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ไฟตก 1/2/7/ไม่ติด
8. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
8.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
9. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
9.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fu zone & open	/		ไม่พบเสียงดัง
10. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
10.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	200	/		
10.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	Dvr1- 6วัน / Dvr2- 11/01/2564	/		
11. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
11.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
12. หน่วยมาตรวัดไฟฟ้า-ประปาหลัก					
12.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.35 เมตร			
12.2	ระดับบ่อพักคาตาฟ้า	48 cm เมตร			
13. ระดับน้ำในบ่อพัก					
13.1	มิเตอร์ไฟฟ้า	667.00 หน่วย			
13.2	มิเตอร์น้ำประปา	101,659.560 หน่วย			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตซ์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตซ์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.6.9 ppm., CL3.0 ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 303.67.9	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		ตรวจวัดแรงดันปั๊ม P1, P2
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ปั๊มน้ำ
8.8	ไฟสระว่ายน้ำอัตโนมัติครบ โคมไม่หลุด สวิตซ์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disabl 17015	/		ไม่พบสัญญาณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1-4 ชม / DVR 2-11 ชม	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.30 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	7.2 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto. <u>P2</u> Off..... Manual.....	/		
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto. <u>/</u> Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. <u>6.4</u> ppm., CL <u>3.0</u> ppm.	/		
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>30367.9</u>	/		
8.4 แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>P1- P2-10</u> Psi	/		1/200 ลิตร/วินาที P1 ลิตร
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7 ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ไม่ใช้
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบัสสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disarm 1m015	/		ไม่พบสัญญาณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1 - 10 วัน / DVR 2 - 12 วัน	/		DVR 1, 2 1 เดือน
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักใต้ดิน	<u>1.35</u> เมตร			
14.2 ระดับบ่อพักตาดฟ้า	<u>9.9</u> cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพวงน้ำลานจอดรถสูทึง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตซ์ปั้ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		ตาม
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตซ์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ตัวง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		วัดค่า Ph.
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั้มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั้มจากูซซี่ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	รอกำเนินการ จัดซื้อปั้ม	/		วัดค่า
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตซ์ AUTO	P1, P2 ปุ่มบอร์	/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/	/	เซนเซอร์ ทำงาน 09.05.
9.3	สวิตซ์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FD Disable 1/10/15	/		ไม่พบสถานะ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1- DVR2- 11/11/11	/		DVR1,2 บันทึกวิดีโอ OK
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	เมตร			

นาง พง. พันธ์
format
add

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off P1 สวิตช์ใช้ P2
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., Cl.....ppm.	/		ปรับค่า CL ✓
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 3037%.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2- 0 Psi	/		กดตัวกรองน้ำ P1 ใช้
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั้มจากซุช 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	รอค่าเดินทาว จัดส่ว จัดส่ว	/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO	P1, P2 ไม่เวลาจร	/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Display 17015	/		ไฟฉุกเฉิน
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-10% / DVR2-11%	/		DVR1-2 สวิตช์ 0 พ
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		ไม้กั้นขึ้นตอน
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.95 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	89cm เมตร			

↓
หลังจาก อนุมัติ ให้ทำ
การซ่อมแซม HDD
และรอ ผลการ งาน HDD

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนวน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ป้อน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off P1 คำนึงใช้ P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 6.4 ppm., CL 3.0 ppm.	/		ปรับค่า PH
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์นำสระ 90847.5	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1 P2-0 Psi	/		1 กว๊านกรองทราย ใช้ P1 เสมอ
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากซึ่ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		วิ่งแล้ว
9. ระบบปัมสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABL 1M015	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-1 วัน / DVR2-1 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.20 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	78 CM			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T	ไม่แสดง 1099. Power	/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้	ไม่แสดง 4 ๑๗๑	/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. P2 Off. P1 Manual.....	/		off P1 สวิตช์ใช้ปั๊ม P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto. Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 6.9.....ppm., CL 8.0.....ppm.	/		ค่า PH 13.6
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30344.4	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2- ๐.....Psi	/		100% อัตราเร่ง P1 ใช้
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ใส่สวิตช์
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABL 1005	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 37 กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	DVR1-2 วัน / DVR2-2 วัน	/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.92 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	๑.๕๒ เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง Power.		✓	
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง		✓	
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto...2... Off...1... Manual.....		✓	
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	✓		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	1 ชม ทดสอบ 1 ครั้ง
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH...6.4...ppm., CL...3.0...ppm.		✓	ค่า PH ไม่ค่อย
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ...30347.9	✓		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi		✓	
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		ไม่พบ
8.8	ไฟสระว่ายน้ำตัดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		✓		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....		✓	เพิ่ม 1 ครั้ง ทด.
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		✓		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 zone 1 disabl		✓	ไม่พบปัญหา
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	อีย 1 จอ Dvr 1		✓	ไม่พบปัญหา
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	มจร		✓	
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		✓		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	1.65 เมตร	✓		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	4.5 CM เมตร	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำล้นจอตสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง Power		/	
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง ตู้ที่ 1 สวิทช์		/	
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto/P2 Off. P1 Manual.....	/		off P1 ปิดยกใช้กับ P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.2.....ppm., CL: 3.0.....ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30392.4	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2-0 Psi	/		แรงดันกรองน้ำไม่ปกติ
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำเต็มปั๊ม 1-2
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำเต็มปั๊ม 1-2
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำเต็มปั๊ม 1-2
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ไฟอยู่
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA Disabl 1/10/15		/	ไฟไหม้ 1/10/15
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 24.....กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-4 วัน / DVR2-2 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	59 cm			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	9	9	
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....			ใช้สวิตช์ P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....			
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดูตะกอน.....	/		น้ำใส
8.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	9	9	
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....			
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi		/	
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P2 น้ำเต็มปั๊ม		/	กดตัดปั๊ม ถึงทราย 12002
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	P1 เต็ม ลากเส้นเพลา แทนปั๊ม
8.7	ปั๊มจากซัส 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	P1 เต็ม ขาดควมดันที่
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ยังไม่ซ่อม
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดูตะกอน.....	/		น้ำใส
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 disabl 1m015		/	
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 1-14 ชม DVR 2-4 ชม			
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.2.3 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	2.4 เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. ป้อนพ่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง Power		/	แก้ไขไฟ
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ป้อนสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้	ไฟไม่สว่าง 1 ดวง ตู้ที่ 1		/	แก้ไขไฟ
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off P1 สวิตช์ปั๊ม P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.6.9 ppm., CL.3.0 ppm.		/	ค่า PH 1.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30401.4	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2.0 Psi	/		กดล้างถัง P1 เสริม
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ใส่ตัวปั๊ม
8.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB2 1m015		/	ไฟไหม้สถานะ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 24 ชั่วโมง	24 ชั่วโมง		/	กล้อง 1 ตัว 11ก/บ.
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR-6 ชั่วโมง / DVR-6 ชั่วโมง	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.76 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	64 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off P1 สวิตช์ปั๊ม P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ค่าด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.		/	ค่า PH 7.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30404.5	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2- 6 Psi	/		เกจวัดแรงดันถัง P1 ใช้
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ไม่ใช้
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบลิ้นไคเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABL 1m015		/	ไม่เสียงภัย
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 40 กล้อง	รวม	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-7 วัน / DVR2-7 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.56 เมตร	/		
14.2	ระดับ				

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำถ่านจอตู้ทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto/P2 Off/D1 Manual.....	/		off P1 กลับมาเปิด P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ค่าด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 6.4 ppm., CL 3.0 ppm.	/		ค่า PH 7.2-7.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30 40 4 5	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2..... Psi	/		กดวัดแรงดัน P1 แล้ว
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		เปิดแล้ว
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABL 1m015	/		7.15 น. คำนวณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 90.....กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-4 วัน / DVR2-4 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.56.....เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	68 cm.....เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำเสาจอตู้ทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 1 - 2	Auto/P2 Off. P1 Manual.....	/		off p1 สวิตช์ปั้ม P2
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.6.9 ppm., CL3.0 ppm.		/	ค่า PH 7.7
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30405.2	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P1- P2- Psi	/		แรงดันถัง P2 15.1
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	สวิตช์ปั้ม 1-2 ปิด
8.6	ปั้มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั้มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ไม่ติด
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB 1m015		/	ไม่พบปัญหา
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 40.....กล้อง	ครบ 40	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-89% / DVR2-9% อื่น	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.27 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลอยฟ้า	4.9 cm	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพรวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto / P ₁ Off. P ₂ Manual.....	/		diff P ₁ สวิตช์ปุ่ม P ₂
7.6 ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH 7.2 ppm., CL 0.6 ppm.	/		วัดค่า CL
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30419.8	/		
8.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง P ₁ - P ₂ - Psi	/		กดปุ่มแรงดัน P ₁ เริ่ม
8.5 ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		วัดค่าแรงดัน P ₂ เริ่ม
8.6 ปุ่มภาค 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7 ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่พบ
9. ระบบปุ่มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB 1 no 15	/		ไม่พบสัญญาณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง	CS2	/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 8 ชั่วโมง / 10 ชม	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักได้ดิน	1.90 เมตร	/		
14.2 ระดับบ่อพักตาดฟ้า	64 cm เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. <u>P</u> Off. <u>P1</u> Manual.....	/		off P1 ด้วย P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto. <u>/</u> Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. <u>7.8</u> ppm., CL. <u>0</u> ppm.		/	เติมคลอรีน 7 Kg
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>00414.0</u>	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง. <u>P1- P2</u> Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ตัดด้วย P1 3 ชั่วโมง
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ไม่ใช้
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fa DIS ABL 1m015		/	ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-4 วัน / DVR9-10 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	 1.57 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	 88 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำลानจอตสูบทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		Off P1 สวิตช์ P2
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		ค่า PH 7.6
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ไม่รั่ว
9. ระบบบ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire DISABL 1mo15	/		ไม่พบสัญญาณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-9 จั๋ว / DVR9-10 จั๋ว	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH: 7.2 ppm., CL: 3.0 ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30256.9	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P2, หัวเข็มทิศ	/		1 กว. 1 ลิ้ม
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		P1, 1 ลิ้ม
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		P1, 1 ลิ้ม
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		1 ลิ้ม
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		สีฟ้า
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fire alarm 10015	/		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 36 กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ		/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.24 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	0.0	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off ปกติ ใช้สวิทช์ PR
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		สวิทช์เป็น PR จักรวรรดิ
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ค่าด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		ไม่ใช้ไฟ
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB 17015	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1- (9) 21 / DVR2- (17) 21	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto... Off... Manual.....	/		สวิตช์ไม่ทำงาน
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto... Off... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		ย/ค
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. 6.4 ppm., CL 3.0 ppm.	/		ค่า PH 7.18
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 30439.2	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 20 Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	P1 2/25/2556 ย/ค	/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		ตรวจสอบ 19/6/67
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 disabl monitor	/		ไม่ทำงาน
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 40 ...กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Dir-1-12-24 Dvr-2-24-25	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.50 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักดาดฟ้า	4.00 เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำจลนน้ำจลนทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		✓		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		✓		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		✓		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	✓		เปลี่ยนที่ 6
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	✓		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	✓		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		ใสสะอาด
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	✓		ใสสะอาด
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	✓		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	✓		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.7	ปั๊มจากซีก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		✓		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		✓		ไม่ได้ตัดทิ้งปั๊ม
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	✓		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		✓		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		✓		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		✓		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA. distal 29 non	✓		
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 37.....กล้อง	ปกติ 1 ตัว	✓		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	พร. 1-12 ถึง พร. 2-12	✓		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		✓		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1-40 m เมตร	✓		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	50 cm เมตร	✓		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		ปรับค่า Ph
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	P4 disabl Monitor	/		Dimasong
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ ...กล้อง ถึง 1 ตัว		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	Prv-12 วัน prve- 6.28	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค	บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
		ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถทิ้ง [Drain Pump System]				
6.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]				
7.1 ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2 ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3 ลูกกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		off P2 สวิตช์ปั๊ม P1
7.6 ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7 ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8 ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]				
8.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2 ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่า PH 7.5
8.3 ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4 แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5 ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6 ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7 ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8 ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		น้ำสระ
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]				
9.1 สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2 เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3 สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]				
10.1 ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]				
11.1 สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	40 DISABL 1m015	/		แจ้งเหตุเพลิงไหม้
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]				
12.1 แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
12.2 วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-4521 / DVR2-1302	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]				
13.1 ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก				
14.1 ระดับบ่อพักได้ดิน	เมตร	/		
14.2 ระดับบ่อพักคาดฟ้า	60 cm	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อสูบน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto <u>P1</u> Off <u>P2</u> Manual.....	/		off P2 สวิตช์ปั๊ม P1
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto <u>P3</u> Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH <u>6.4</u> ppm., CL <u>0.2</u> ppm.	/		ค่า CL 0.2
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>30502.3</u>	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>P1-4</u> <u>P3-10</u> Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่ติด
9. ระบบบัสสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 DISABL 1m015	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 4 วัน / DVR 11 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.00 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	75 cm			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อน้ำนำลงจอตู้สูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. <u>P1</u> Off. <u>P2</u> Manual.....	/		off P2 ค้างสวิตช์ไว้ P1
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto. <u>P3</u> Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ด่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH <u>6.9</u> ppm., CL <u>8.0</u> ppm.	/		ค่า PH ไม่พอ
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>90510.4</u>	/		
8.4	แรงดันถึงกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>P1-4</u> <u>P2-11</u> Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		ไม่รั่ว
9. ระบบบลิสโกลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Fa DJSABL 1mgis	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ 40.....กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	ดูวันที่ - เวลาปัจจุบัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด	DVR1-8 8% / DVR2-13 7%	/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.53.....เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตาดฟ้า	77cm.....เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อพองน้ำลานจอดรถสูบน้ำทิ้ง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปุ่มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		OFF P2 สวิตช์ไฟ P1
7.6	ตู้ควบคุมปุ่ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปุ่ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปุ่ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่า PH 7.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ 0590.0	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง 01-4 Psi	/		
8.5	ปุ่มสระ 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปุ่มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปุ่มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปุ่ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	OFF	/		ยังไม่ดู
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบันไดเลื่อน [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	F4 DISAB 29 M015	/		ไม่พบสัญญาณ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ 40.....กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	วันที่ 14/11/2564 เวลา 14:34	/		8/11/2564 14:34
13. ไม่กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม่กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.33 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	89 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจสอบ		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมักน้ำถ่านจอตสูบล้าง [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มลบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มลบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		สวิตช์ 2 วันครั้ง
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่า PH 7.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.7	ปั๊มจากซัส 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		เปิด 2 วัน
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABL 29 1015	/		แจ้งเตือนปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง		/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-1 วัน / DVR2-1 นาที	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักตลาดฟ้า	เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO				
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไมคัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 1 - 2	Auto. <u>P2</u> Off. <u>P1</u> Manual.....	/		คัมกับ 2 อัน/ครั้ง
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั๊ม 3	Auto. <u>P3</u> Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบระบายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH. <u>6.9</u> ppm., CL <u>3.0</u> ppm.		/	ค่า PH 7.0-7.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ <u>30581.0</u>	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง <u>P1-1 P2-8</u> Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	<u>P1, P2</u> หัวโค้ง	/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	กดปุ่ม 100% ไม่ขึ้น
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD			/	ไม่ขึ้น
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		
9. ระบบปั๊มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	<u>Fd DISABL 29 1005</u>		/	ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	<u>ครบ</u>	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	<u>DVR1-6 / DVR2 15 74</u>	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักได้ดิน	<u>95 cm</u> เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	<u>91 cm</u> เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าไมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		มีตะกอน (สีนํ้าขุ่น)
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง.....Psi	/		
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั้มนํ้าตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	(หักปั้มเข้ากรองอัตโนมัติ)	/		
8.7	ปั้มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD	UPP	/		
8.8	ไฟสระว่ายน้ำน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	Faza disabled mo15	/		ไม่มีปัญหา
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	DVR-1-14 วัน	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR 2-7 วัน	/		
13. ไม้กั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไม้กั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.55 เมตร	/		
14.2	ระดับบ่อพักคาดฟ้า	30 cm เมตร	/		

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหมุนวนน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. บ่อสูบน้ำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดัส [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั้มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกลอยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิทช์ปั้ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		สวิทช์ 2 ติ๊ก / ติ๊ก
7.6	ตู้ควบคุมปั้ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิทช์ปั้ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั้ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH.....ppm., CL.....ppm.	/		ค่า CL 15.5
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกลอยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั้มสระ 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		สวิตช์ 2 ติ๊ก / ติ๊ก
8.7	ปั้มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั้ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		10.5 ติ๊ก
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิทช์ AUTO		/		
9. ระบบปั้มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิทช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISAB 29 1m05	/		ไฟขยับ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวิดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวิดีโอ	DVR1-19 วัน / DVR2-19 วัน	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด				
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.30 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	84 cm เมตร			

รายการระบบ - เกณฑ์ตรวจเช็ค		บันทึกค่า	ผลการตรวจ		ระบุความผิดปกติ ที่ตรวจพบ
			ปกติ	ไม่ปกติ	
6. บ่อหน่วงน้ำลานจอดรถสูบน้ำ [Drain Pump System]					
6.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T		/		
6.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
6.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
6.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
6.5	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
7. ปั๊มนำระบายทิ้ง บ่อใหญ่หน้าโมดูล [Effluent Pump System]					
7.1	ตู้ควบคุมแสดงไฟครบ 3 เฟส R, S, T ทั้ง 2 ตู้		/		
7.2	ปั๊มสูบน้ำ - ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
7.3	ลูกล้อยไฟฟ้าอยู่ตำแหน่งถูกต้อง ไม่ติดขัด		/		
7.4	ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.5	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 1 - 2	Auto..... Off..... Manual.....	/		มือ 2 วัน / ดริ
7.6	ตู้ควบคุมปั๊ม 1-2 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
7.7	ตำแหน่งสวิตช์ปั๊ม 3	Auto..... Off..... Manual.....	/		
7.8	ตู้ควบคุมปั๊ม 3 ไฟแสดงระดับในบ่อ	HIGH..... / LOW.....	/		
8. ระบบสระว่ายน้ำ [Swimming Pool System]					
8.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
8.2	ค่ากรด ต่าง 7.2-7.8ppm. - คลอรีน 1.5-3.0ppm.	PH..... ppm., CL..... ppm.	/		
8.3	ระดับน้ำบ่อพักไม่ล้น - ลูกล้อยไม่หลุด	เลขมิเตอร์น้ำสระ.....	/		
8.4	แรงดันถังกรองทราย 1-2 ค่าไม่เกิน 10 - 20 Psi	ค่าที่แสดง..... Psi	/		
8.5	ปั๊มสระ 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		
8.6	ปั๊มน้ำตก 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำสีน้ำตาล
8.7	ปั๊มจากuzzi 1-2 น้ำเต็มปั๊ม-ไม่แสดงไฟ OVERLOAD		/		น้ำขุ่น
8.8	ไฟสระว่ายน้ำติดครบ โคมไม่หลุด สวิตช์ AUTO		/		
9. ระบบบ่มสไลเดอร์ [Slider System]					
9.1	สระว่ายน้ำ น้ำใส ไม่มีตะกอน ตะไคร่	ดูตะกอน..... ไม่ดู.....	/		
9.2	เซนเซอร์ทำงานปกติ		/		
9.3	สวิตช์อยู่ตำแหน่ง AUTO		/		
10. ลิฟต์โดยสาร [Elevator Passenger]					
10.1	ใช้งานได้ ไม่แสดงสัญญาณขัดข้อง		/		
11. ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ [Fire Alarm System]					
11.1	สถานะ SYSTEM NORMAL - ไม่ TROUBLE	FA DISABLE 29 1m016	/		ไม่พบความผิดปกติ
12. ระบบบันทึกภาพวงจรปิด [CCTV System]					
12.1	แสดงวีดีโอครบ กล้อง	ครบ	/		
12.2	วันที่ - เวลาปัจจุบัน แสดงสถานะการบันทึกวีดีโอ	DVR1-25/11 / DVR2-14/11	/		
13. ไมกั้นเข้า-ออกอัตโนมัติ [Barrier Gate]					
13.1	ใช้งานได้ ไม่เปิดค้าง ไมกั้นไม่ชำรุด		/		
14. ระดับน้ำในบ่อพัก					
14.1	ระดับบ่อพักใต้ดิน	1.61 เมตร			
14.2	ระดับบ่อพักลาดฟ้า	0.2 cm เมตร			