ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)
ค2 เอกสารบันทึกหน่วยน้ำประปาและไฟฟ้าส่วนกลาง
ค3 เอกสารตรวจสอบปั๊มน้ำดีและปั๊มสูบน้ำทิ้ง
ค4 เอกสารตรวจสอบปั๊มน้ำแรงดัน (Booster pump)
ค5 เอกสารตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง
ค6 เอกสารตรวจสอบปั๊มสระว่ายน้ำ
ค7 เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
ค8 เอกสารตรวจสอบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง
ค9 เอกสารตรวจสอบห้องไฟฟ้า MDB
ค10 เอกสารใบรับรองฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2568



ภาคผนวก ค1

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส.2)



รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพ[redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.560 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,727.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,981.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/1/26	0.15	61	48.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	[redacted]
2/1/26	0.15	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
3/1/26	0.15	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
4/1/26	0.15	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
5/1/26	0.15	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
6/1/26	0.15	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
7/1/26	0.14	139	111.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
8/1/26	0.15	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
9/1/26	0.15	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
10/1/26	0.15	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
11/1/26	0.15	235	188	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
12/1/26	0.15	212	169.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
13/1/26	0.15	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
14/1/26	0.15	26	20.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
15/1/26	0.15	70	56	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
16/1/26	0.14	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
17/1/26	0.14	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18/1/26	0.14	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19/1/26	0.14	221	176.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20/1/26	0.14	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21/1/26	0.14	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22/1/26	0.14	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23/1/26	0.14	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24/1/26	0.14	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25/1/26	0.15	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26/1/26	0.16	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27/1/26	0.15	51	40.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28/1/26	0.14	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
29/1/26	0.15	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
30/1/26	0.16	126	100.8	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
31/1/26	0.15	146	116.8	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
รวม	4.56	3,727.00	2,981.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.100 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,564.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,851.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/2/26	0.15	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	[redacted]
2/2/26	0.15	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
3/2/26	0.15	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
4/2/26	0.15	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
5/2/26	0.15	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
6/2/26	0.15	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
7/2/26	0.14	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
8/2/26	0.15	160	128	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
9/2/26	0.15	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
10/2/26	0.15	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
11/2/26	0.15	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
12/2/26	0.15	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
13/2/26	0.15	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
14/2/26	0.15	219	175.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
15/2/26	0.15	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
16/2/26	0.14	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
17/2/26	0.14	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18/2/26	0.14	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19/2/26	0.14	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20/2/26	0.14	64	51.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21/2/26	0.14	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22/2/26	0.14	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23/2/26	0.14	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24/2/26	0.14	170	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25/2/26	0.15	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26/2/26	0.16	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27/2/26	0.15	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28/2/26	0.14	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
รวม	4.10	3,564.00	2,851.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/3/69	0.15	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	[redacted]
2/3/69	0.15	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
3/3/69	0.15	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
4/3/69	0.15	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
5/3/69	0.15	164	131.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
6/3/69	0.15	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
7/3/69	0.14	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
8/3/69	0.15	165	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
9/3/69	0.15	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
10/3/69	0.15	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
11/3/69	0.15	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
12/3/69	0.15	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
13/3/69	0.15	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
14/3/69	0.15	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
15/3/69	0.15	227	181.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
16/3/69	0.14	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
17/3/69	0.14	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18/3/69	0.14	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19/3/69	0.14	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20/3/69	0.14	180	144	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21/3/69	0.14	172	137.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22/3/69	0.14	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23/3/69	0.14	63	50.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24/3/69	0.14	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25/3/69	0.15	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26/3/69	0.16	170	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27/3/69	0.15	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28/3/69	0.14	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
29/3/69	0.15	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
30/3/69	0.16	85	68	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
31/3/69	0.15	68	54.4	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
รวม	4.56	3,834.00	3,067.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.410 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,713.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,970.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่ม่

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/4/69	0.15	93	74.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	[redacted]
2/4/69	0.15	87	69.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
3/4/69	0.15	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
4/4/69	0.15	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
5/4/69	0.15	179	143.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
6/4/69	0.15	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
7/4/69	0.14	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
8/4/69	0.15	167	133.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
9/4/69	0.15	152	121.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
10/4/69	0.15	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
11/4/69	0.15	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
12/4/69	0.15	57	45.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
13/4/69	0.15	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
14/4/69	0.15	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
15/4/69	0.15	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
16/4/69	0.14	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
17/4/69	0.14	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18/4/69	0.14	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19/4/69	0.14	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20/4/69	0.14	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21/4/69	0.14	212	169.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22/4/69	0.14	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23/4/69	0.14	145	116	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24/4/69	0.14	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25/4/69	0.15	202	161.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26/4/69	0.16	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27/4/69	0.15	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28/4/69	0.14	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
29/4/69	0.15	211	168.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
30/4/69	0.16	82	65.6	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
รวม	4.41	3,713.00	2,970.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] จ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.560 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,849.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,079.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
1/5/26	0.15	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	[redacted]
2/5/26	0.15	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
3/5/26	0.15	174	139.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
4/5/26	0.15	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
5/5/26	0.15	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
6/5/26	0.15	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
7/5/26	0.14	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
8/5/26	0.15	71	56.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
9/5/26	0.15	181	144.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
10/5/26	0.15	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
11/5/26	0.15	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
12/5/26	0.15	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
13/5/26	0.15	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
14/5/26	0.15	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
15/5/26	0.15	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
16/5/26	0.14	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
17/5/26	0.14	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
18/5/26	0.14	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
19/5/26	0.14	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
20/5/26	0.14	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
21/5/26	0.14	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
22/5/26	0.14	171	136.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
23/5/26	0.14	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
24/5/26	0.14	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
25/5/26	0.15	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
26/5/26	0.16	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
27/5/26	0.15	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
28/5/26	0.14	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
29/5/26	0.15	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	
30/5/26	0.16	270	216	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
31/5/26	0.15	145	116	ระบาย	'-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	'-	'-	'-	'-	
รวม	4.56	3,849.00	3,079.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted]เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.560 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,849.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,079.200 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุดไลฟ์ แอด รัชดา-ห้วยขวาง

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 189 หมู่ที่ : - ซอย :

ถนน : ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ตำบล : ห้วยขวาง เขต/ตำบล : เขตห้วยขวาง

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : [redacted]

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 100 ห้องแต่ไม่ถึง 500 จำนวนห้อง : 480

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ [redacted] เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 355.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อรวมสาธารณะกรุงเทพมหานคร

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ว่าจ้าง ผรม. กทม. กำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 4.410 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,587.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,869.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย

1. 0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน [X] ปกติ [ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก ค2

เอกสารบันทึกหน่วยน้ำประปาและไฟฟ้าส่วนกลาง



FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV
2.1.1 12-24 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) **ม.ค.69** Building / อาคาร **LRH**

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded	Checked Tech Sup.
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kv การอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvar	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvar จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
		17306		5879		11427		0.25	0.278		0.03	0.022		
1	0.00	17310	4	5879	0	11431	4	**0**	0.156		0	0.002		
2	0.00	17314	4	5879	0	11435	4	0	0.193		0	0.016		
3	0.00	17318	4	5881	2	11437	2	**0.196**	0.193		0.029	0.016		
4	0.00	17322	4	5881	0	11440	3	0.196	0.193		0.029	0.016		
5	0.00	17326	4	5881	0	11444	4	0.196	0.244		0.029	0.016		
6	0.00	17330	4	5883	2	11447	3	0.21	0.244		0.029	0.016		
7	0.00	17334	4	5885	2	11448	1	0.214	0.244		0.029	0.017		
8	0.00	17338	4	5887	2	11450	2	0.214	0.244		0.029	0.017		
9	0.00	17341	3	5889	2	11452	2	0.214	0.244		0.029	0.017		
10	0.00	17344	3	5891	2	11453	1	0.214	0.244		0.029	0.017		
11	0.00	17347	3	5891	0	11456	3	0.214	0.244		0.029	0.017		
12	0.00	17350	3	5891	0	11459	3	0.214	0.244		0.029	0.026		
13	0.00	17353	3	5892	1	11460	1	0.214	0.244		0.029	0.026		
14	0.00	17356	3	5894	2	11462	2	0.214	0.244		0.029	0.026		
15	0.00	17360	4	5896	2	11464	2	0.214	0.244		0.029	0.026		
16	0.00	17364	4	5898	2	11465	1	0.23	0.248		0.029	0.026		
17	0.00	17368	4	5901	3	11467	2	0.23	0.248		0.029	0.027		
18	0.00	17373	5	5901	0	11472	5	0.23	0.248		0.029	0.029		
19	0.00	17378	5	5901	0	11477	5	0.23	0.248		0.029	0.029		
20	0.00	17382	4	5903	2	11479	2	0.23	0.248		0.03	0.029		
21	0.00	17387	5	5905	2	11481	2	0.244	0.251		0.031	0.029		
22	0.00	17391	4	5907	2	11483	2	0.244	0.266		0.031	0.029		
23	0.00	17395	4	5910	3	11485	2	0.247	0.266		0.031	0.029		
24	0.00	17399	4	5912	2	11487	2	0.247	0.266		0.031	0.029		
25	0.00	17403	4	5912	0	11491	4	0.247	0.266		0.031	0.029		
26	0.00	17408	5	5912	0	11495	4	0.247	0.266		0.031	0.03		
27	0.00	17412	4	5916	4	11499	4	0.247	0.266		0.031	0.03		
28	0.00	17416	4	5916	0	11499	0	0.247	0.266		0.031	0.03		
29	0.00	17421	5	5919	3	11502	3	0.217	0.266		0.031	0.03		
30	0.00	17425	4	5921	2	11504	2	0.247	0.266		0.031	0.03		
31	0.00	17429	4	5923	2	11506	2	0.247	0.266		0.031	0.03		
Total			**123**										⊙ This Month / เดือนปัจจุบัน	
													⊙ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

[redacted]

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) ม.ค./69

Building / อาคาร LRH

ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		117862			
1	0.00	117923	61		
2	0.00	118053	130		
3	0.00	118158	105		
4	0.00	118222	64		
5	0.00	118359	137		
6	0.00	118468	109		
7	0.00	118607	139		
8	0.00	118744	137		
9	0.00	118873	129		
10	0.00	118945	72		
11	0.00	119180	235		
12	0.00	119392	212		
13	0.00	119491	99		
14	0.00	119517	26		
15	0.00	119587	70		
16	0.00	119714	127		
17	0.00	119857	143		
18	0.00	119953	96		
19	0.00	120174	221		
20	0.00	120262	88		
21	0.00	120384	122		
22	0.00	120492	108		
23	0.00	120609	117		
24	0.00	120710	101		
25	0.00	120833	123		
26	0.00	121005	172		
27	0.00	121056	51		
28	0.00	121229	173		
29	0.00	121317	88		
30	0.00	121443	126		
31	0.00	121589	146		
		Total	3727	◦ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◦ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signatu

Date /

Time /

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)
☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV
☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV
2.1.1 12-24 kV

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) ก.พ.69 Building / อาคาร LRH Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้าที่เกิดจากไฟฟ้ากระแสสลับสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded บันทึกโดย	Checked Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOn Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOff Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.KVAR) ค่าอ่านค่าปัจจุบัน(Max.Kvar)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)		
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
		17429		5923		11506		0.247	0.266		0.031	0.03		
1	0.00	17434	5	5923	0	11510	4	0	0.228		0	0		
2	0.00	17439	5	5923	0	11515	5	0	0.257		0	0.026		
3	0.00	17444	5	5926	3	11518	3	0.241	0.257		0.03	0.026		
4	0.00	17448	4	5928	2	11520	2	0.246	0.242		0.03	0.026		
5	0.00	17453	5	5930	2	11522	2	0.246	0.242		0.03	0.026		
6	0.00	17458	5	5933	3	11524	2	0.026	0.292		0.03	0.026		
7	0.00	17463	5	5933	0	11529	5	0.026	0.292		1.03	1.026		
8	0.00	17468	5	5933	0	11534	5	0.026	0.292		0.03	2.026		
9	0.00	17474	6	5936	3	11537	3	0.026	0.292		0.031	0.03		
10	0.00	17478	4	5938	2	11540	3	0.026	0.292		0.031	0.03		
11	0.00	17483	5	5940	2	11542	2	0.259	0.292		0.033	0.03		
12	0.00	17488	5	5943	3	11545	3	0.28	0.292		0.033	0.03		
13	0.00	17493	5	5946	3	11547	2	0.282	0.293		0.033	0.03		
14	0.00	17498	5	5948	2	11549	2	0.282	0.293		0.033	0.031		
15	0.00	17503	5	5948	0	11555	6	0.282	0.293		0.033	0.031		
16	0.00	17509	6	5948	0	11560	5	0.282	0.293		0.033	0.032		
17	0.00	17514	5	5951	3	11563	3	0.289	0.325		0.033	0.032		
18	0.00	17520	6	5954	3	11565	2	0.289	0.325		0.033	0.032		
19	0.00	17525	5	5956	2	11568	3	0.289	0.325		0.033	0.032		
20	0.00	17530	5	5959	3	11571	3	0.289	0.325		0.036	0.032		
21	0.00	17536	6	5962	3	11573	2	0.289	0.325		0.036	0.032		
22	0.00	17541	5	5962	0	11579	6	0.289	0.325		0.036	0.033		
23	0.00	17548	7	5962	0	11585	6	0.289	0.325		0.036	0.033		
24	0.00	17554	6	5965	3	11588	3	0.312	0.337		0.036	0.039		
25	0.00	17559	5	5968	3	11591	3	0.312	0.337		0.039	0.039		
26	0.00	17565	6	5970	2	11594	3	0.312	0.337		0.039	0.039		
27	0.00	17570	5	5973	3	11597	3	0.312	0.337		0.039	0.039		
28	0.00	17576	6	5976	3	11599	2	0.312	0.337		0.039	0.039		
Total			147										◦ This Month / เดือนปัจจุบัน	
													◦ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

[redacted]

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Asst.) [redacted]

Date / วันที่

Time / เวลา

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) ก.พ./69

Building / อาคาร LRH

ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		121589			
1	0.00	121747	158		
2	0.00	121839	92		
3	0.00	121914	75		
4	0.00	122054	140		
5	0.00	122179	125		
6	0.00	122290	111		
7	0.00	122430	140		
8	0.00	122590	160		
9	0.00	122763	173		
10	0.00	122892	129		
11	0.00	123072	180		
12	0.00	123143	71		
13	0.00	123243	100		
14	0.00	123462	219		
15	0.00	123595	133		
16	0.00	123749	154		
17	0.00	123857	108		
18	0.00	123954	97		
19	0.00	124058	104		
20	0.00	124122	64		
21	0.00	124229	107		
22	0.00	124324	95		
23	0.00	124416	92		
24	0.00	124586	170		
25	0.00	124694	108		
26	0.00	124855	161		
27	0.00	124989	134		
28	0.00	125153	164		
		Total	3564	◦ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◦ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date /

Time /

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (PM / ผู้จัดการอาคาร)

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

2.1.1 12-24 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) **มี.ค.69**

Building / อาคาร **LRH**

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded	Checked Tech Sup.
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOn Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOff Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvar) ค่าสูงสุดปัจจุบัน(Max.Kvar)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	บันทึกโดย	หัวหน้าช่าง
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
		17576		5923		11506		0.247	0.266		0.031	0.03		
1	7:00	17582	6	5976	53	11605	99	**0**	0.288		0	0.01		
2	7:00	17588	6	5976	0	11611	6	0	0.322		0	0.037		
3	7:00	17594	6	5979	3	11614	3	**0.316**	0.334		0.039	0.037		
4	7:00	17601	7	5979	0	11621	7	0.316	0.334		0.039	0.037		
5	7:00	17606	5	5982	3	11624	3	0.316	0.334		0.039	0.037		
6	7:00	17612	6	5985	3	11627	3	0.316	0.334		0.039	0.037		
7	7:00	17617	5	5988	3	11629	2	0.316	0.334		0.039	0.037		
8	7:00	17623	6	5988	0	11635	6	0.316	0.334		0.039	0.037		
9	7:00	17630	7	5988	0	11642	7	0.316	0.334		0.039	0.043		
10	7:00	17636	6	5991	3	11644	2	0.316	0.331		0.039	0.043		
11	7:00	17642	6	5994	3	11648	4	0.316	0.334		0.039	0.043		
12	7:00	17648	6	5997	3	11651	3	0.316	0.334		0.039	0.043		
13	7:00	17653	5	5999	2	11653	2	0.316	0.334		0.039	0.043		
14	7:00	17658	5	6002	3	11655	2	0.316	0.334		0.039	0.043		
15	7:00	17663	5	6002	0	11661	6	0.316	0.334		0.039	0.043		
16	7:00	17669	6	6002	0	11666	5	0.316	0.334		0.039	0.043		
17	7:00	17674	5	6004	2	11669	3	0.316	0.334		0.039	0.043		
18	7:00	17679	5	6007	3	11672	3	0.316	0.334		0.039	0.043		
19	7:00	17685	6	6010	3	11674	2	0.316	0.334		0.039	0.043		
20	7:00	17691	6	6013	3	11677	3	0.317	0.334		0.039	0.043		
21	7:00	17696	5	6016	3	11680	3	0.317	0.334		0.039	0.043		
22	7:00	17701	5	6016	0	11685	5	0.317	0.334		0.039	0.043		
23	7:00	17708	7	6016	0	11691	6	0.317	0.334		0.039	0.043		
24	7:00	17714	6	6019	3	11694	3	0.317	0.334		0.039	0.043		
25	7:00	17720	6	6022	3	11697	3	0.321	0.334		0.039	0.043		
26	7:00	17726	6	6025	3	11700	3	0.33	0.334		0.04	0.043		
27	7:00	17732	6	6028	3	11703	3	0.33	0.334		0.04	0.043		
28	7:00	17738	6	6032	4	11706	3	0.33	0.334		0.04	0.043		
29	7:00	17744	6	6032	0	11712	6	0.33	0.334		0.04	0.043		
30	7:00	17750	6	6032	0	11718	6	0.33	0.334		0.04	0.043		
31	7:00	17756	6	6035	3	11721	3	0.33	0.334		0.041	0.043		
Total			180										◦ This Month / เดือนปัจจุบัน	
													◦ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มี.ค./69

Building / อาคาร LRH

ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		125153			
1	7:00	125258	105		
2	7:00	125333	75		
3	7:00	125466	133		
4	7:00	125541	75		
5	7:00	125705	164		
6	7:00	125864	159		
7	7:00	125976	112		
8	7:00	126141	165		
9	7:00	126217	76		
10	7:00	126318	101		
11	7:00	126480	162		
12	7:00	126618	138		
13	7:00	126724	106		
14	7:00	126843	119		
15	7:00	127070	227		
16	7:00	127091	21		
17	7:00	127229	138		
18	7:00	127347	118		
19	7:00	127450	103		
20	7:00	127630	180		
21	7:00	127802	172		
22	7:00	127949	147		
23	7:00	128012	63		
24	7:00	128133	121		
25	7:00	128247	114		
26	7:00	128417	170		
27	7:00	128552	135		
28	7:00	128668	116		
29	7:00	128834	166		
30	7:00	128919	85		
31	7:00	128987	68		
		Total	3834	◦ This Month / เดือนปัจจุบัน	
				◦ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signat

Date /

Time /

FP HARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Month (เดือน) / Year (ปี) เม.ย./69

Building / อาคาร LRH

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

2.1.1 12-24 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded	Checked
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOn Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วงOff Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.K	จำนวนหน่วยที่ใช้(Max.Kvar	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvar) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)	บันทึกโดย	Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70		Code 71	Code 72		
		17756		6035		11721		0.33	0.334			0.041	0.043		
1	7:00	17762	6	6038	3	11724	3	0	0.315			0	0.015		
2	7:00	17769	7	6041	3	11727	3	0.336	0.359			0.035	0.02		
3	7:00	17776	7	6044	3	11731	4	0.336	0.359			0.04	0.034		
4	7:00	17781	5	6048	4	11733	2	0.336	0.359			0.042	0.034		
5	7:00	17784	7	6044	0	11740	7	0.336	0.359			0.042	0.043		
6	7:00	17795	7	6044	0	11746	6	0.336	0.359			0.042	0.043		
7	7:00	17801	6	6048	0	11753	7	0.336	0.359			0.042	0.043		
8	7:00	17808	7	6051	3	11757	4	0.343	0.359			0.042	0.043		
9	7:00	17815	7	6054	3	11761	4	0.348	0.359			0.042	0.043		
10	7:00	17822	7	6058	4	11764	3	0.351	0.359			0.042	0.043		
11	7:00	17828	6	6061	3	11766	2	0.351	0.359			0.042	0.043		
12	7:00	17834	6	6061	0	11772	6	0.351	0.359			0.042	0.043		
13	7:00	17840	6	6061	0	11779	7	0.351	0.359			0.042	0.043		
14	7:00	17846	6	6061	0	11785	6	0.351	0.359			0.042	0.044		
15	7:00	17852	6	6061	0	11791	6	0.351	0.359			0.042	0.045		
16	7:00	17859	6	6061	0	11798	6	0.351	0.359			0.042	0.045		
17	7:00	17866	6	6067	6	11804	6	0.351	0.359			0.042	0.045		
18	7:00	17872	6	6068	1	11811	7	0.351	0.359			0.044	0.045		
19	7:00	17879	7	6068	0	11818	7	0.351	0.359			0.044	0.045		
20	7:00	17886	7	6068	0	11817	7	0.351	0.359			0.044	0.045		
21	7:00	17893	7	6071	3	11821	4	0.353	0.366			0.044	0.045		
22	7:00	17899	6	6074	3	11824	3	0.353	0.366			0.044	0.045		
23	7:00	17906	7	6074	4	11827	3	0.353	0.366			0.044	0.045		
24	7:00	17913	7	6081	3	11831	4	0.353	0.366			0.044	0.045		
25	7:00	17919	6	6085	4	11834	3	0.353	0.366			0.044	0.045		
26	7:00	17926	5	6085	0	11840	6	0.353	0.366			0.044	0.045		
27	7:00	17932	6	6085	0	11847	7	0.353	0.366			0.044	0.045		
28	7:00	17938		6090		11850		0.353	0.366			0.044	0.045		
29	7:00	17945		6091		11853		0.353	0.366			0.044	0.045		
30	7:00	17995		6095		11853		0.353	0.366			0.044	0.045		
31	7:00														
Total															

[redacted]

This Month / เดือนปัจจุบัน

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature [redacted]

Checked By / ตรวจสอบโดย

Date / วัน

Time / เวลา

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) เม.ย./69 Building / อาคาร LRH ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		128987			
1	7:00	129080	93		
2	7:00	129167	87		
3	7:00	129320	153		
4	7:00	129449	129		
5	7:00	129628	179		
6	7:00	129775	147		
7	7:00	129871	96		
8	7:00	130038	167		
9	7:00	130190	152		
10	7:00	130280	90		
11	7:00	130383	103		
12	7:00	130440	57		
13	7:00	130555	115		
14	7:00	130687	132		
15	7:00	130804	117		
16	7:00	130937	133		
17	7:00	131057	125		
18	7:00	131117	60		
19	7:00	131231	114		
20	7:00	131356	125		
21	7:00	131568	212		
22	7:00	131689	121		
23	7:00	131734	45		
24	7:00	131883	149		
25	7:00	132085	202		
26	7:00	132186	101		
27	7:00	132297	111		
28	7:00	132407			
29	7:00	132618			
30	7:00	132700			
31	7:00				
		Total	462 9713	• This Month / เดือนปัจจุบัน	
				• Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

Done By / ดำเนินการโดย Checked By / ตรวจสอบโดย Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Sig[redacted]

Dat[redacted]

Tim[redacted]

FP HARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

2.1.1 12-24 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

Month (เดือน) / Year (ปี) พ.ค./69

Building / อาคาร LRH

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็กทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded บันทึกโดย	Checked Tech Supv. หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.KVAR) จำนวนล่าสุดปัจจุบัน(Max.Kvar)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)		
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
		17959		60775		11853		0.553	0.366		90414	0.045	[redacted]	
1	7:00	17958	6	60778		11860		0	0.342		0.000	0.040		
2	7:00	17964	6	60793		11866		0	0.348		0.000	0.014		
3	7:00	17970	6	60798		11878		0	0.340		0.000	0.044		
4	7:00	17976	6	06098		11872		0	0.342		0.000	0.040		
5	7:00	17983	6	06098		11884		0	0.342		0.000	0.040		
6	7:00	17989	6	06101	3	11887	3	0.321	0.324		0.043	0.040		
7	7:00	17995	6	06104	3	11890	3	0.321	0.344		0.043	0.040		
8	7:00	18001	6	6107	3	11894	4	0.321	0.344		0.043	0.040		
9	7:00	18007	6	6110	3	11897	3	0.321	0.344		0.043	0.040		
10	7:00	18012		06110		11902	5	0.321	0.344		0.043	0.040		
11	7:00	18018	6	06110		11908	6	0.321	0.344		0.043	0.040		
12	7:00	18024	6	06113		11911	3	0.333	0.360		0.043	0.040		
13	7:00	18030	6	06116		11913	2	0.333	0.360		0.043	0.040		
14	7:00	18036	6	06119	3	11916	3	0.333	0.360		0.043	0.040		
15	7:00	18042	6	0622	3	11919	3	0.333	0.360		0.043	0.040		
16	7:00	18048	6	6126	4	11922	3	0.333	0.360		0.043	0.040		
17	7:00	18055	7	6126	0	11929	7	0.333	0.360		0.043	0.040		
18	7:00	18062	7	6126	0	11936	7	0.333	0.372		0.043	0.044		
19	7:00	18068	6	6129	3	11938	2	0.333	0.372		0.043	0.044		
20	7:00	18074		6132		11941		0.333	0.372		0.043	0.046		
21	7:00	18079	5	6135	3	11944	3	0.333	0.372		0.043	0.046		
22	7:00	18085	6	6138	3	11947	3	0.337	0.372		0.043	0.046		
23	7:00	18091	6	6141	3	11949	2	0.337	0.372		0.043	0.046		
24	7:00	18097	6	6141	0	11956	7	0.337	0.372		0.043	0.046		
25	7:00	18104	7	6141	0	11963	7	0.337	0.372		0.043	0.046		
26	7:00	18111	7	6141	0	11966	3	0.354	0.372		0.043	0.046		
27	7:00	18118	7	6144	3	11970	4	0.354	0.372		0.043	0.046		
28	7:00	18124	6	6147	3	11973	3	0.337	0.372		0.045	0.046		
29	7:00	18132	8	6150	3	11977	4	0.337	0.372		0.045	0.046		
30	7:00	18144	12	6158	8	11986	9	0.337	0.372		0.045	0.046		
31	7:00	18150	6	6158	0	11991	5	0.000	0.276		0.000	0.030		
Total														

This Month / เดือนปัจจุบัน

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech Supv. / หัวหน้าช่าง)

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

[redacted]

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) พ.ค./69

Building / อาคาร LRH

ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านป้องจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		132200		[redacted]	
1	7:00	132855	155		
2	7:00	133038	83		
3	7:00	133212	174		
4	7:00	133303	91		
5	7:00	133391	88		
6	7:00	133498	107		
7	7:00	133514	120		
8	7:00	133589	71		
9	7:00	133770	181		
10	7:00	133882	112		
11	7:00	134036	154		
12	7:00	134137	101		
13	7:00	134167	30		
14	7:00	134267	100		
15	7:00	134388	121		
16	7:00	134532	144		
17	7:00	134604	72		
18	7:00	134758	154		
19	7:00	134919	161		
20	7:00	135057	138		
21	7:00	135204	147		
22	7:00	135375	171		
23	7:00	135500	125		
24	7:00	135590	90		
25	7:00	135678	88		
26	7:00	135779	101		
27	7:00	135885	106		
28	7:00	136009	124		
29	7:00	136134	125		
30	7:00	136404	270		
31	7:00	136549	145		
		Total	0		

This Month / เดือนปัจจุบัน

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

Signa [redacted]

Date

Time

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Water Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์น้ำประปารายวันประจำเดือน

Meter No. / หมายเลขมาตร.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มิ.ย./69

Building / อาคาร LRH

ประเภทผู้ใช้.....

Date วันที่	Time เวลา	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	Recorded By บันทึกโดย	Checked By Tech. Sup. ตรวจสอบโดย หัวหน้าช่าง
		136549		[redacted]	
1	7:00	136654	105		
2	7:00	136649	99		
3	7:00	136805	163		
4	7:00	136909	104		
5	7:00	136990	81		
6	7:00	137111	121		
7	7:00	137192	81		
8	7:00	137350	158		
9	7:00	137477	127		
10	7:00	137561	84		
11	7:00	137644	83		
12	7:00	137766	122		
13	7:00	137901	135		
14	7:00	137978	77		
15	7:00	138126	148		
16	7:00	138293	167		
17	7:00	138409	116		
18	7:00	138599	191		
19	7:00	138812	113		
20	7:00	138917	105		
21	7:00	139016	99		
22	7:00	139199	183		
23	7:00	139320	121		
24	7:00	139402	82		
25	7:00	139485	83		
26	7:00	139586	101		
27	7:00	139717	131		
28	7:00	139868	151		
29	7:00	140035	167		
30	7:00	140207	172		
		Total	0		

This Month / เดือนปัจจุบัน

Last Month / เดือนที่ผ่านมา

Done By / ดำเนินการโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. / ช่าง)

Date / วัน

Time / เวลา

Checked By / ตรวจสอบโดย

Signature / ลายเซ็น (Tech. Sup. / หัวหน้าช่าง)

Time / เวลา

Verified By / ทบทวนตรวจสอบโดย

[redacted]

อาคาร)

Time / เวลา

FPHARRISON
PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

Main Electricity Meter Daily Record

แบบฟอร์มรายงานการจดบันทึกมิเตอร์ไฟฟ้ารายวันประจำเดือน

Sheet / แผ่นที่ 1

อัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU)

☐ 3.2.1 > 69 kV ☐ 3.2.2 12-24 kV ☐ 3.2.3 < 12 kV

☐ 4.2.1 > 69 kV ☐ 4.2.2 12-24 kV ☐ 4.2.3 < 12 kV

2.1.1 12-24 kV

Meter No. / เครื่องวัดเลขที่.....

Month (เดือน) / Year (ปี) มิ.ย./69

Building / อาคาร LRH

Date / วันที่	Time / เวลา	Energy / พลังงานไฟฟ้า (KWh) Multiplier / ตัวคูณ 1,000						Max. Kilowatts Demand พลังงานไฟฟ้าสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000		Max. KiloVAR Demand กำลังไฟฟ้ารีแอ็คทีฟสูงสุด Multiplier/ตัวคูณ 1,000			Recorded บันทึกโดย	Checked Tech Sup. หัวหน้าช่าง
		Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง On Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	การอ่านช่วง Off Peak (09.00น. - 22.00น.)	Consumption Units จำนวนหน่วยที่ใช้	ช่วง On Peak	ช่วง Off Peak	Current Reading (Max.Kvar) หน่วยการใช้ปัจจุบัน(Max.Kvar)	Current Reading การอ่านปัจจุบัน	Consumption Units (Kvarh) จำนวนหน่วยที่ใช้ (Kvarh)		
		Code 10		Code 11		Code 12		Code 31	Code 32	Code 70	Code 71	Code 72		
		18130		6158		11991								
1	7:00	18150	20	6158	3	11991	0	00	0.346		0	0.012		
2	7:00	18156	6	6161	3	11998	7	0.305	0.339		0.028	0.031		
3	7:00	18163	8	6165	5	12008	10	0.305	0.322		0.023	0.031		
4	7:00	18169	6	6169	4	12009	4	0.305	0.322		0.023	0.036		
5	7:00	18175	6	6168	3	12007	3	0.305	0.322		0.023	0.036		
6	7:00	18181	6	6171	3	12009	2	0.305	0.322		0.034	0.036		
7	7:00	18187	6	6171	0	12016	4	0.305	0.322		0.034	0.040		
8	7:00	18193	6	6171	0	12022	6	0.305	0.322		0.034	0.040		
9	7:00	18199	6	6174	3	12027	5	0.336	0.342		0.038	0.040		
10	7:00	18205	6	6177	3	12029	2	0.336	0.342		0.034	0.040		
11	7:00	18211	6	6180	3	12031	2	0.336	0.342		0.038	0.040		
12	7:00	18216	5	6182	2	12033	2	0.336	0.342		0.038	0.040		
13	7:00	18222	6	6185	3	12034	1	0.336	0.342		0.038	0.040		
14	7:00	18227	5	6185	0	12042	8	0.336	0.342		0.038	0.040		
15	7:00	18234	7	6185	0	12048	6	0.336	0.342		0.038	0.040		
16	7:00	18240	6	6185	0	12051	3	0.336	0.342		0.038	0.040		
17	7:00	18246	6	6191	3	12054	3	0.336	0.345		0.038	0.040		
18	7:00	18252	6	6195	4	12057	3	0.347	0.346		0.040	0.040		
19	7:00	18259	7	6198	3	12060	3	0.347	0.386		0.038	0.040		
20	7:00	18264	5	6210	0	12062	2	00.347	00.386		0.038	0.040		
21	7:00	18269	5	6201	0	12066	6	0.347	0.346		0.038	0.047		
22	7:00	18276	7	6201	0	12073	7	0.347	0.346		0.034	0.040		
23	7:00	18282	6	6204	3	12076	3	0.347	0.346		0.034	0.040		
24	7:00	18289	7	6207	3	12081	5	0.350	0.346		0.040	0.040		
25	7:00	18297	8	6217	10	12090	9	0.350	0.386		0.040	0.040		
26	7:00	18302	7	6219	2	12098	8	0.350	0.386		0.040	0.040		
27	7:00	18307	5	6219	0	12098	2	0.350	0.386		0.040	0.040		
28	7:00	18312	5	6219	0	12099	5	0.350	0.386		0.040	0.040		
29	7:00	18320	8	6219	0	12103	8	0.350	0.386		0.040	0.040		
30	7:00	18326	6	6220	3	12106	3	0.350	0.386		0.040	0.040		
Total													◉ This Month / เดือนปัจจุบัน	
													◉ Last Month / เดือนที่ผ่านมา	

หมายเหตุ

Done By / ดำเนินการโดย

Checked By / ตรวจสอบโดย

Verified By / ...

Sign

Date

Time

ภาคผนวก ค3

เอกสารตรวจสอบปั๊มน้ำดีและปั๊มสูบน้ำทิ้ง



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SU

เดือน : ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาทีตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามต	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	ST	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	TR	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SU เดือน : ☐ ม.ค. ☑ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	∅	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	∅	∅	Ø	Ø	O	O	O
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	∅	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. Timer ทุกตัว	เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามต	D	Ø	∅	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	∅	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	∅	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ST	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
TR	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SU เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากประ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามต	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W																													
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SU

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☑ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด เปิด ถูกต้องตามต	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	ST	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
	TR	380V-410V	M	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SI

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☑ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	○	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามต	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ประปา

เครื่องจักร : ปั๊มน้ำดี (CWP) และปั๊มสูบน้ำทิ้ง (SI เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☑ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากประ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. Timer ทุกตัว	เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามค	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	Ø																														
ST	380V-410V	M	Ø																														
TR	380V-410V	M	Ø																														
5. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W																															
6. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค4

เอกสารตรวจสอบปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน (Booster Pump)



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S เดือน : ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																															
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
เครื่องจักร																															
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
อุปกรณ์ควบคุม																															
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUTO	ตำแหน่ง Auto	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2. ตรวจสอบ Pressure Gau START		D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI) STOP		D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con	ติดทุกดวง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน่าเบี	ปิด-เปิด ถูกต้องตามตำ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ST	380V-410V	M	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
TR	380V-410V	M	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒	∅	☒	☒	☒	☒	☒	☒

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : ∅ = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☑ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ AUTO		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ตรวจสอบ Pressure Gau	START		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI)	STOP		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเบี		ปิด-เปิด ถูกต้องตามต่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ดรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☑ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																															
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟดิดทุกดวง	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
เครื่องจักร																															
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
อุปกรณ์ควบคุม																															
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUTO	ตำแหน่ง Auto	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
2. ตรวจสอบ Pressure Gau START		D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI) STOP		D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con	ติดทุกดวง	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน่าเบ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามต่	D	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø	ø
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ST	380V-410V	M	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
TR	380V-410V	M	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	ø	☒	☒	☒	☒	☒

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark: ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☑ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUTO	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบ Pressure Gau START		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI) STOP		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con	ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเปิ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามต่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☑ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. **ประตูห้องเครื่อง**	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ AUTO	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบ Pressure Gau START		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI) STOP		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con	ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเปิ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามตำ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....

ระบบ : **ประปา**

เครื่องจักร : **ปั๊มน้ำเพิ่มแรงดัน** (Booster Pump) - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☑ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40 C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวางเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUTO	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบ Pressure Gau START		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
ค่าที่ช่องมาตรฐาน (PSI) STOP		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Con	ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเปิ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามตำ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V) RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค5

เอกสารตรวจสอบปั๊มสูบน้ำดับเพลิง



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S

เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแ	1:250	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. สวิชท์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lampของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น้ำออ	อยู่ในตำแหน่งเปิดห	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
5. CHARGER A		W				Ø							Ø							Ø							Ø						
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☐ ☒ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ขั้วแบตเตอรี	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแ	1,250	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
8. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. สวิชท์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lampของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น้ำออ	อยู่ในตำแหน่งเปิดท	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. CHARGER A		W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S

เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ☑ ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแ	1.250	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. สวิทช์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lampของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น่าอ	อยู่ในตำแหน่งเปิดท	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
A		W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	O	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	O	O	Ø	O	Ø	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	O	O	O	O	O	Ø	O	O	Ø	Ø	O	O	O	O	O	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	O	O	Ø	O	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	O	O	O	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O	O	O	O	O	Ø	Ø	O	Ø	O	O	O	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O	O	O	O	O
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	O	O	O	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	O	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแ	1.250	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	O
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
8. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. สวิทช์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	O	Ø	Ø	O	Ø	O	O	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lampของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น้ำอ	อยู่ในตำแหน่งเปิดท	D	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O	O
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. CHARGER A		W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่นในแ	1,250	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. สวิชท์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp ของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น้ำออ	อยู่ในตำแหน่งเปิดท	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
5. CHARGER A		W				Ø							Ø							Ø							Ø						
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ใต้ดิน.....

ระบบ : ปั๊มสูบน้ำดับเพลิง ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : FIRE PUMP & JOCKEY PUMP - 5S

เดือน : ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☑ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ☐ ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																															
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																															
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น, มีตัวครอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ตรวจสอบระดับน้ากลั่นในแ	1,250	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่องจัก	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด,	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																															
1. สวิชท์อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แรงดันน้ำของระบบ (กรอกค่า STD)		D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lampของตู้ C	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตำแหน่งวาล์วน้ำเข้า น้ำอ	อยู่ในตำแหน่งเปิดท	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. CHARGER V	12/24 Vdc	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
5. CHARGER A		W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒	Ø	☒	☒	☒	☒	☒	☒
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																															
ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																															

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค6

เอกสารตรวจสอบปั๊มสระว่ายน้ำ



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUT		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว		เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
6. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☐ ม.ค. ☑ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUT		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว		เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
6. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
7. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☑ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUT	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว	เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co	ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ	ปิด-เปิด ถูกต้องตามข	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																													
	ST	380V-410V	M	Ø																													
	TR	380V-410V	M	Ø																													
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☑ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ AUT		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว		เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
6. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
7. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ☒ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☑ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณรอบเครื่องจักร		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร		ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดของเครื่องจักร		ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUT		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว		เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ		ปิด-เปิด ถูกต้องตามเ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	ST	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
	TR	380V-410V	M	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
6. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
7. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น22.....

ระบบ : สระ - น้ำพุ

เครื่องจักร : ปั๊มสระ - น้ำพุ - 1S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☑ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ##

รายการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มี	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบการยึดน็อตสกรู	แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
3. ฟังเสียงการทำงานของ Motor	เสียงเรียบ นิ่ง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดของเครื่องจักร	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ AUT	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. การทำงานของ Timer ทุกตัว	เวลาตรงตามเวลาปัจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co	ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ตรวจสอบ ตำแหน่งวาล์วน้ำเ	ปิด-เปิด ถูกต้องตาม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS 380V-410V	M	Ø																														
	ST 380V-410V	M	Ø																														
	TR 380V-410V	M	Ø																														
6. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø						
7. ความสะอาด	ไม่มีฝุ่น	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊠ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค7

เอกสารตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บ้าบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	⊗																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุก		ตำแหน่ง Auto	D	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ดิดทุกดวง	D	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘	⊘
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	⊘																												
	ST	380V-410V	M	⊘																												
	TR	380V-410V	M	⊘																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				⊘							⊘							⊘						⊘					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				⊘							⊘							⊘						⊘					

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : ⊘ = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บ่าบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☑ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. พังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	Ø																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø							Ø					
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน Ø = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บ่าบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☑ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	Ø																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø						Ø					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø						Ø					
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร																														
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บ่าบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☑ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	Ø																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ดิดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø						Ø					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø						Ø					
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน Ø = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บำบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☑ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	Ø																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตช์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจุ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	Ø																												
	ST	380V-410V	M	Ø																												
	TR	380V-410V	M	Ø																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				Ø							Ø							Ø						Ø					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				Ø							Ø							Ø						Ø					

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้นG.....

ระบบ : บ่าบัดน้ำเสีย

เครื่องจักร : ตู้บ่อบำบัดน้ำเสีย - 4S

เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☑ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		มาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
เครื่องจักร																																
1. ฝาครอบจุดต่อสายไฟ		มีครอบทุกจุดต่อ, แน่	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2. ฟังเสียงการทำงานของ Motor		เสียงเรียบ นิ่ง	M	∅																												
3. สภาพฝาบ่อ		ปิดสนิท, แน่นหนา	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
อุปกรณ์ควบคุม																																
1. ตรวจสอบตำแหน่งสวิตซ์ทุกต		ตำแหน่ง Auto	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
2. Timer ทุกตัว		เวลาตรงกับเวลาปัจจ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
3. ตรวจสอบ Pilot Lamp หน้าตู้ Co		ติดทุกดวง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅
4. วัดค่าแรงดันไฟฟ้า (V)	RS	380V-410V	M	∅																												
	ST	380V-410V	M	∅																												
	TR	380V-410V	M	∅																												
5. จุดต่อสายภายในตู้		แน่นทุกจุด	W				∅							∅							∅						∅					
6. ความสะอาด		ไม่มีฝุ่น	W				∅							∅							∅						∅					
ตรวจสอบโดย		ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																																
ผู้จัดการอาคาร																																
หมายเหตุ :																																

Remark : ∅ = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค8

เอกสารตรวจสอบห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง**

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ☒ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. **ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง**	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1,250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1.250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจัก	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																														
หัวหน้าช่าง																																	
ผู้จัดการอาคาร																																	
หมายเหตุ :																																	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1.250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง C	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุคาลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1.250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจักร	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปัด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง O	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาบที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1.250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจัก	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปิด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น4.....

ระบบ : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง** - 5 เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / คาที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณรอบเครื่องจักร	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปรอ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
เครื่องจักร																																	
1. ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	มากกว่า 75%	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ระดับน้ำมันเครื่อง	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ระดับน้ำหล่อเย็น	อยู่ในระดับ Full	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ขั้วแบตเตอรี่	จุดต่อแน่น,มีตัวครอบ	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5.ตรวจสอบระดับน้ำกลั่น	1,250	W	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
6. จุดรั่วซึมของถังน้ำมัน	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
7. จุดรั่วซึมของเครื่องจัก	ไม่มีจุดรั่วซึม	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
8. ความสะอาดของเครื่อง	ไม่มีฝุ่น, ปืด, กวาด, เช็	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
อุปกรณ์ควบคุม																																	
1. ATS อยู่ในตำแหน่ง Auto	ตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. Main CB อยู่ในตำแหน่ง	ตำแหน่ง ON	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตู้ควบคุมแสดงสถานะ	สถานะ Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. จุดต่อสายภายในตู้	แน่นทุกจุด	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
5. ความสะอาดในตู้	ไม่มีฝุ่น	W	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	Ø	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุคำลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค9

เอกสารตรวจสอบห้องไฟฟ้า MDB



FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....,, ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ชั้น 3.....

ระบบ : ไฟฟ้ากำลัง ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : ห้องไฟฟ้า MDB - 4S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณโดยรอบ		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตู้ควบคุม																																
ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	RS	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	ST	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
	TR	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp		ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง A		อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
				Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

ดรวจสอบโดย	ช่างอาคาร	[redacted]
หัวหน้าช่าง		
ผู้จัดการอาคาร		
หมายเหตุ :		

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH.....

ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ชั้น 3.....

ระบบ : ไฟฟ้ากำลัง ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : ห้องไฟฟ้า MDB - 4S

เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณโดยรอบ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
ตู้ควบคุม																																	
รวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า RS	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
ST	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
TR	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง A	อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O	O	O
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																															
ผู้จัดการอาคาร																															

หมายเหตุ :

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : ..... ชั้น 3.....

ระบบ : ไฟฟ้ากำลัง ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : ห้องไฟฟ้า MDB - 4S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณโดยรอบ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตู้ควบคุม																																	
รวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า RS	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ST	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
TR	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง	อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร		[redacted]																												
หัวหน้าช่าง																															
ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :																															

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น 3.....

ระบบ : **ไฟฟ้ากำลัง**

เครื่องจักร : **ห้องไฟฟ้า** MDB - 4S เดือน : ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☑ พ.ค. ☐ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ☐ ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณโดยรอบ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
ตู้ควบคุม																																	
ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า RS	380V-410V	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
ST	380V-410V	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
TR	380V-410V	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp	ไฟติดทุกดวง	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง A	อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O
			∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	O

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : ∅ = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น 3.....

ระบบ : **ไฟฟ้ากำลัง** ☐ ☐ ☐ ☐ ☑ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

เครื่องจักร : **ห้องไฟฟ้า** MDB - 4S เดือน : ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																	
1. บริเวณโดยรอบ	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. แสงสว่างภายในห้อง	หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. อุณหภูมิภายในห้อง	ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
4. ความสะอาดในห้อง	ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
5. ประตูห้องเครื่อง	ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ตู้ควบคุม																																	
รวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า RS	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
ST	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
TR	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp	ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง A	อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

FPHARRISON PROPERTY MANAGEMENT SERVICES

โครงการ : .....LRH..... ตำแหน่งที่ตั้ง : .....ชั้น 3.....

ระบบ : **ไฟฟ้ากำลัง**

เครื่องจักร : **ห้องไฟฟ้า** MDB - 4S เดือน : ☐ ม.ค. ☐ ก.พ. ☐ มี.ค. ☐ เม.ย. ☐ พ.ค. ☑ มิ.ย. ☐ ก.ค. ☐ ส.ค. ☐ ก.ย. ☐ ต.ค. ☐ พ.ย. ☐ ธ.ค. ปี .....2569.....

รายการตรวจสอบ		ค่ามาตรฐาน	ความถี่	วันที่ / ค่าที่ตรวจสอบ																											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
สภาพทั่วไปในห้องเครื่อง																																
1. บริเวณโดยรอบ		ไม่มีสิ่งกีดขวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. แสงสว่างภายในห้อง		หลอดไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. อุณหภูมิภายในห้อง		ไม่เกิน 40C (ดูจากปร	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
4. ความสะอาดในห้อง		ไม่มีฝุ่น, ไม่มีของวาง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
5. ประตูห้องเครื่อง		ปิดล็อคปกติ	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
ตู้ควบคุม																																
ตรวจสอบค่าแรงดันไฟฟ้า	RS	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
	ST	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
	TR	380V-410V	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
2. ตรวจสอบ Pilot Lamp		ไฟติดทุกดวง	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
3. ตรวจสอบตำแหน่ง Selector ของ Cap Bank ว่าอยู่ตำแหน่ง A		อยู่ในตำแหน่ง Auto	D	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O
				Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	O

ตรวจสอบโดย	ช่างอาคาร [redacted]
หัวหน้าช่าง	
ผู้จัดการอาคาร	
หมายเหตุ :	

Remark : Ø = เป็นไปตามมาตรฐาน ⊗ = ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน (ระบุการแก้ไขในหมายเหตุ) ☐ = ให้ระบุค่าลงในช่อง D = วัน W = สัปดาห์ M = เดือน

ภาคผนวก ค10

เอกสารใบรับรองฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 2568



วุฒิบัตรเลขที่ สปภ.(กปก.๒) ๒๖๕๑ /๒๕๖๘

กรุงเทพมหานคร

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ [redacted]

ขอรับรองว่า

นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ์ แอด รัชดา – ห้วยขวาง

ตั้งอยู่ เลขที่ ๑๘๙ ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๑๖ คน

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๘

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

[redacted]

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร