



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003775-003779 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.70
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	78
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	77
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	330
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.5
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	66.68
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดค้านรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังบางก้นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันโนโธ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003780-003784 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.62	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	68**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	53**	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	336	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	63.48**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.2	≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003785-003789 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.62	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	72*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	218*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	352	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.9	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	8.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	62.61*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตส
 นางสาวกตส อรุณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เตมียา
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ไปยังส่วนใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1 / 1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003790-003794 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00433/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.61	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	68*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	322*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	376	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.5*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	35.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	48.05*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กชกร
 นางสาวกชกร อยู่วิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พลโยธิน-คุด เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003795-003799 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.70
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	81
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	81
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	338
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	69.60
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.5

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003800-003804 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.62	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	75**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	55**	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	324	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	66.10**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ภก.วิ
 นางสาวกชวดี อยู่อ้อม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003805-003809 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.62	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	74*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	299*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	341	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.9	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	13.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	63.77*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตส
 นางสาวกชวดี อยู่อัม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



Abm
 นางสาวณิชากรย์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 2
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสาธุสุภา 11
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-27 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003810-003814
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 4 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00434/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.61	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	64*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	460*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	403	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.1*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	40.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	46.30*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

กตส
 นางสาวกตติ อยู่อิ่ม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-28 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007956-007960 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00748/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.23
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	104
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	62
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	432
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	4.1
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	76.94
Grease & Oil	mg/l	5520 B	7.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิฟท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-28 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007961-007965 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00748/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.22	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	16	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	340	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.10	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัลย์
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอพักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-28 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007966-007970 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00748/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.92	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	18	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	400	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	19.38	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเยอะ

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผู้ตรวจ
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวัฒน์
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปล่อยสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนลำลูกกา 11
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 19-28 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-007971-007975
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 19 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00748/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	205*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	556*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	220	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	11.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	80	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	82.54*	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	17.5	≤20

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว น้ำตาล มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ธัญวลี
 นางสาวธัญวลี ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพื่อไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009840-009844 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.39
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	94
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	37
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	398
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	4.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	66.50
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการปทุมธานี
 หน้า 1 / 1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โยม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/
 วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009845-009849 หมายเลขรายงาน
 ผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.82	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	19	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	302	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	24.45	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009850-009854 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	312	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	30.12	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	3.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อ.อวลี
 นางสาวอวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทัมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลรายงานผลการวิเคราะห์นี้ไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1-1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนลำลูกกา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009855-009859 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.14	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	80*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	316	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	2.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	32.20	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งฉวี
 นางสาวรุ่งฉวี ไทรบัวขำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณคลอง 2 ด้านทิศตะวันตก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-12 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009860-009862 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
				ประเภทที่ 3
pH	-	4500-H ⁺ B	7.19	5.0-9.0
Temperature	°C	2550	36.90	๓'
Dissolved Oxygen	mg/l	4500-O C	2.10**	≥4.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5210 B	6.7**	≤2.0
Nitrate-Nitrogen	mg/l	4500-NO ₃ -E,4500-NO ₂ -B	<0.05*	≤5.0
Ammonie-Nitrogen	mg/l	4500-NH ₃ C	<0.02*	≤0.5

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : สีเขียว ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
 ๓' = อุณหภูมิไม่สูงกว่าอุณหภูมิธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผู้ตรวจ
 นางสาวรุ่งวลี ไทบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1 / 1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พาส พหุโยธิน-คุด เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณคลอง 2 ด้านทิศตะวันตก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 3 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 3-10 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-009863 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00947/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
				ประเภทที่ 3
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 9221B	3.5x10 ⁴ *	<20,000
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	APHA 9221E	7.0x10 ³ *	≤4,000

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน (แหล่งน้ำประเภทที่ 3)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : สีเขียว ชุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
 * ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภาพ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 2/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015836-015840 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 001292/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.50
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	90
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	472
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	4.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	58.82
Grease & Oil	mg/l	5520 B	5.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ขุ่น มีตะกอน

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1 / 1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015841-015845 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 001292/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.37	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	22	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	374	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	35.53**	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางพวงศศิริ จิตติวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดทำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/
 วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บ่อพักสุดท้ายของระบบ
 ระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015846-015850 หมายเลขรายงาน
 ผลการวิเคราะห์ : 001292/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.56	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	19	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	28	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	398	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	29.99	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
 จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

อ๋อวี่
 นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทัมนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1 / 1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิตท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนลำลูกกา 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 8 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 8-18 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 21 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-015851-015855 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 001292/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.30	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	20	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	372	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.34	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่น

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020092-020096 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01673/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.30
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	80
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	81
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	518
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.8
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	41.64
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.3

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รู้แล้ว
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020097-020101 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01673/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.89	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	25	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	354	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	16.89	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พลโยธิน-คูคต เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 ปอดักสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020102-020106 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01673/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.42	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	22	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	17	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	341	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.3	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	17.76	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ผู้ว่า
 นางสาวรุ่งวดี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : โครงการ เดอะคิท์ พลัส พหลโยธิน-จุด เฟส 1
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed.,2023
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 ปล่อยน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนลาดหญ้า 11 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 9 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 10 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 10-19 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 22 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-020107-020111 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01673/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.26	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	53*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	20	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	362	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.6	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	24.17	≤35
Grease & Oil	mg/l	5520 B	4.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

* ผลการตรวจวัดไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1