

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

[illegible]



[illegible]

[illegible]

BUILDING : The Base Up Town

Ref No : JLL-PM-EE-013/01

PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EXIT SIGN LIST

Rev. Date : 31/01/2015

EQUIPMENT NUMBER : EX-001 T/A

TYPE OF MAINTENANCE

M 2M Q H Y

LOCATION : Tower A. Floor 1-7

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Exit sign no. <u>001</u> Location <u>ชั้น 1 หน้าลิฟท์ ตึก A</u>	-		<u>AD</u>	
2	Exit sign no. <u>002</u> Location <u>ชั้น 2 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AB</u>	
3	Exit sign no. <u>003</u> Location <u>ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
4	Exit sign no. <u>004</u> Location <u>ชั้น 2 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AD</u>	
5	Exit sign no. <u>005</u> Location <u>ชั้น 3 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AB</u>	
6	Exit sign no. <u>006</u> Location <u>ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
7	Exit sign no. <u>007</u> Location <u>ชั้น 3 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
8	Exit sign no. <u>008</u> Location <u>ชั้น 4 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AB</u>	
9	Exit sign no. <u>009</u> Location <u>ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
10	Exit sign no. <u>010</u> Location <u>ชั้น 4 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
11	Exit sign no. <u>011</u> Location <u>ชั้น 5 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AD</u>	
12	Exit sign no. <u>012</u> Location <u>ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
13	Exit sign no. <u>013</u> Location <u>ชั้น 5 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
14	Exit sign no. <u>014</u> Location <u>ชั้น 6 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AB</u>	
15	Exit sign no. <u>015</u> Location <u>ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
16	Exit sign no. <u>016</u> Location <u>ชั้น 6 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AB</u>	
17	Exit sign no. <u>017</u> Location <u>ชั้น 7 หน้าลิฟท์</u>	-		<u>AB</u>	
18	Exit sign no. <u>018</u> Location <u>ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AD</u>	
19	Exit sign no. <u>019</u> Location <u>ชั้น 7 หน้าประตูหนีไฟด้านขวา</u>	-		<u>AD</u>	
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			
	Exit sign no. _____ Location _____	-			

Comment :

AB - ไม่สามารถใช้งานได้

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : สมชาย งามกุล

Verified by : สมชาย งามกุล

Approved by : สมชาย งามกุล

Signature :

สมชาย งามกุล

Signature :

สมชาย งามกุล

Signature :

สมชาย งามกุล

Date :

19/2/26

Date :

22/2/26

Date :



[illegible]

[illegible]

BUILDING : The Base Up Town				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : EM - 001 T/A			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : Tower A					
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ลิโด้ A	-		AB	
2	Emergency light no. 002 Location หน้าลิโด้ ตึก A	-		AB	
3	Emergency light no. 003 Location ทางเดินลิโด้ในตึก A	-		F	
4	Emergency light no. 004 Location ทางเดินลิโด้หน้า	-		F	
5	Emergency light no. 005 Location ทางเดินลิโด้กลาง	-		F	
6	Emergency light no. 006 Location ทางเดินลิโด้ใน	-		AB	
7	Emergency light no. 007 Location ห้อง MDB ตึก A	-		F	
8	Emergency light no. 008 Location ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
9	Emergency light no. 009 Location ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
10	Emergency light no. 010 Location ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 หน้าลิโด้	-		F	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 2 ห้องไฟฟ้า	-		F	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 2 ทางเข้า	-		F	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 2 ทางออก	-		F	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 2 ทางเข้า	-		F	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 2 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 2 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 2 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 3 หน้าลิโด้	-		F	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 3 ห้องไฟฟ้า	-		F	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 3 ทางเข้า	-		F	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 3 ทางออก	-		F	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 3 ทางเข้า	-		F	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 3 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 3 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 3 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 4 หน้าลิโด้	-		F	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 4 ห้องไฟฟ้า	-		F	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 4 ทางเข้า	-		F	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 4 ทางออก	-		F	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 4 ทางเข้า	-		F	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 4 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 4 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 4 ลิโด้บนชั้น 1	-		F	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 5 หน้าลิโด้	-		F	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 5 ห้องไฟฟ้า	-		F	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 5 ทางเข้า	-		F	
Comment : 					
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail					
PM by : [Signature]		Verified by : [Signature]		Approved by : [Signature]	
Signature : [Signature]		Signature : [Signature]		Signature : [Signature]	
Date : 19/2/26		Date : 22/2/26		Date : [Signature]	

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Tower</u>				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM-001 T/B</u>			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower B.</u>					

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. <u>001</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 101</u>	-		<u>AB</u>	
2	Emergency light no. <u>002</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 102</u>	-		<u>F</u>	
3	Emergency light no. <u>003</u> Location <u>ชั้น 1 MDB ห้อง B</u>	-		<u>F</u>	
4	Emergency light no. <u>004</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 104</u>	-		<u>N</u>	
5	Emergency light no. <u>005</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 205</u>	-		<u>F</u>	
6	Emergency light no. <u>006</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 206</u>	-		<u>F</u>	
7	Emergency light no. <u>007</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 207</u>	-		<u>N</u>	
8	Emergency light no. <u>008</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 208</u>	-		<u>F</u>	
9	Emergency light no. <u>009</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 209</u>	-		<u>F</u>	
10	Emergency light no. <u>010</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 210</u>	-		<u>F</u>	
11	Emergency light no. <u>011</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 211</u>	-		<u>F</u>	
12	Emergency light no. <u>012</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 212</u>	-		<u>F</u>	
13	Emergency light no. <u>013</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 213</u>	-		<u>F</u>	
14	Emergency light no. <u>014</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 214</u>	-		<u>F</u>	
15	Emergency light no. <u>015</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 215</u>	-		<u>F</u>	
16	Emergency light no. <u>016</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 216</u>	-		<u>F</u>	
17	Emergency light no. <u>017</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 301</u>	-		<u>F</u>	
18	Emergency light no. <u>018</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 302</u>	-		<u>F</u>	
19	Emergency light no. <u>019</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 303</u>	-		<u>F</u>	
20	Emergency light no. <u>020</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 304</u>	-		<u>F</u>	
21	Emergency light no. <u>021</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 305</u>	-		<u>F</u>	
22	Emergency light no. <u>022</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 306</u>	-		<u>F</u>	
23	Emergency light no. <u>023</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 401</u>	-		<u>F</u>	
24	Emergency light no. <u>024</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 402</u>	-		<u>F</u>	
25	Emergency light no. <u>025</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 403</u>	-		<u>F</u>	
26	Emergency light no. <u>026</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 404</u>	-		<u>F</u>	
27	Emergency light no. <u>027</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 405</u>	-		<u>F</u>	
28	Emergency light no. <u>028</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 406</u>	-		<u>F</u>	
29	Emergency light no. <u>029</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 501</u>	-		<u>F</u>	
30	Emergency light no. <u>030</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 502</u>	-		<u>F</u>	
31	Emergency light no. <u>031</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 503</u>	-		<u>F</u>	
32	Emergency light no. <u>032</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 504</u>	-		<u>F</u>	
33	Emergency light no. <u>033</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 505</u>	-		<u>F</u>	
34	Emergency light no. <u>034</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 506</u>	-		<u>F</u>	
35	Emergency light no. <u>035</u> Location <u>ชั้น 6 ห้อง 601</u>	-		<u>F</u>	
36	Emergency light no. <u>036</u> Location <u>ชั้น 6 ห้อง 602</u>	-		<u>F</u>	
37	Emergency light no. <u>037</u> Location <u>ชั้น 6 ห้อง 603</u>	-		<u>F</u>	

Comment : F = 11 ชั่วโมง , 1 นาที

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>สมชาย วัฒน</u>	Verified by : <u>Somchai Chabwal</u>	Approved by : <u>สมชาย วัฒน</u>
Signature : <u>สมชาย</u>	Signature : <u>Somchai</u>	Signature : <u>สมชาย</u>
Date : <u>20/2/26</u>	Date : <u>22/2/26</u>	Date :

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM-001 T/C</u>			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower C.</u>					

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ชั้น 1 ห้อง 101	-		F	
2	Emergency light no. 002 Location ชั้น 1 ห้อง 102	-		R	
3	Emergency light no. 003 Location ชั้น 1 ห้อง 103	-		R	
4	Emergency light no. 004 Location ชั้น 1 ห้อง 104	-		R	
5	Emergency light no. 005 Location ชั้น 1 ห้อง 105	-		R	
6	Emergency light no. 006 Location ชั้น 2 ห้อง 201	-		AB	
7	Emergency light no. 007 Location ชั้น 2 ห้อง 202	-		R	
8	Emergency light no. 008 Location ชั้น 2 ห้อง 203	-		R	
9	Emergency light no. 009 Location ชั้น 2 ห้อง 204	-		R	
10	Emergency light no. 010 Location ชั้น 2 ห้อง 205	-		R	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 ห้อง 206	-		R	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 3 ห้อง 301	-		AB	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 3 ห้อง 302	-		R	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 3 ห้อง 303	-		R	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 3 ห้อง 304	-		R	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 3 ห้อง 305	-		R	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 3 ห้อง 306	-		R	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 4 ห้อง 401	-		R	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 4 ห้อง 402	-		R	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 4 ห้อง 403	-		R	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 4 ห้อง 404	-		AB	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 4 ห้อง 405	-		R	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 4 ห้อง 406	-		R	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 5 ห้อง 501	-		R	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 5 ห้อง 502	-		R	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 5 ห้อง 503	-		R	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 5 ห้อง 504	-		R	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 5 ห้อง 505	-		R	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 5 ห้อง 506	-		R	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 6 ห้อง 601	-		R	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 6 ห้อง 602	-		R	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 6 ห้อง 603	-		R	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 6 ห้อง 604	-		R	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 7 ห้อง 701	-		R	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 7 ห้อง 702	-		R	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 7 ห้อง 703	-		R	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 7 ห้อง 704	-		R	

Comment : R 2 ห้อง 101, 102

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>[Signature]</u>	Verified by : <u>Sontlat Chonwan</u>	Approved by : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>Sontlat</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
Date : <u>20/2/26</u>	Date : <u>22/2/26</u>	Date : <u>23/2/26</u>

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>				Ref No: JLL-PM-SN-010/01				
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR DIESEL FIRE PUMP				Rev. Date: 31/01/2015				
EQUIPMENT NUMBER : <u>DFP-001 T/ABC</u>		TYPE OF MAINTENANCE		M	2M	Q	H	Y
LOCATION : <u>Pump Room Basement Tower B.</u>		Rated : <u>2,000</u> rpm, <u>-</u> gpm, <u>120</u> psi						
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks			
1	Check selector switch at "AUTO" position/ ตรวจสอบว่าปรับ selector switch มาอยู่ในตำแหน่ง "AUTO"	M	-	N				
2	Check & replace indicating lamps (if required) of the control panel/ ตรวจสอบสถานะ และเปลี่ยนหลอดไฟแสดงสถานะ (ถ้าชำรุด) ของตู้ควบคุม	M	-	N				
3	Check voltage of battery/ บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่							
	Battery #1 / แบตเตอรี่ #1 เปลี่ยนเมื่อ <u>6/8/67</u> , หมดยุติเมื่อ <u>5/11/69</u>	M	<u>12.8</u> V	N				
	Battery #2 / แบตเตอรี่ #2 เปลี่ยนเมื่อ <u>6/8/67</u> , หมดยุติเมื่อ <u>5/11/69</u>	M	<u>12.8</u> V	N				
4	Check fuel tank level and fuel line system/ ตรวจสอบระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง และระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง	M	<u>790</u> Litre	N				
5	Check & adjust the water leakage at seals for one drop per second/ ตรวจสอบ และปรับตั้งน้ำหยดที่ซีลให้อยู่ที่ประมาณ 1 หยดต่อ 1 วินาที	M	-	N				
6	Check crankcase oil level/ ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่องในห้องเครื่องดีเซล	M	-	N				
7	Check radiator coolant level/ ตรวจสอบระดับน้ำระบายความร้อนในหม้อน้ำ	M	-	N				
8	Check oil & water leakage along pipe or hose connections & valve position/ ตรวจสอบการรั่วของน้ำ และน้ำมันตามจุดต่อหรือแนวท่อ และตรวจสอบตำแหน่งวาล์ว	M	-	N				
9	Check & tighten the battery terminal/ ตรวจสอบสภาพ และขันกวดขั้วต่อแบตเตอรี่ให้แน่น	Q	-					
10	Check & clean the drain pan of fire pump/ ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดถาดรองน้ำด้านล่างของซีล	Q	-					
11	Check & clean the strainer of cooling system/ ตรวจสอบสภาพ และล้างทำความสะอาด strainer ของระบบหล่อเย็น	Q	-					
12	Check exhaust pipe insulation, flexible connection, hanger & support/ ตรวจสอบฉนวนกันความร้อน ข้อต่ออ่อน ที่แขวน และยึดท่อไอเสีย	Q	-					
13	Clean main strainer/ ล้างทำความสะอาด strainer	H	-					
14	Check alarm signal from supervisory switch (in fire pump room)/ ตรวจสอบการส่งสัญญาณจาก supervisory switch (ในห้องเครื่องสูบน้ำดับเพลิง)	H	-					
15	Lubricate the pump coupling & all moving parts/ หล่อลื่นชุด coupling และชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Y	-					
16	Lubricate the gear drive (for vertical turbine)/ หล่อลื่นชุดเฟืองขับ (สำหรับเครื่องสูบน้ำแบบ vertical turbine)	Y	-					
17	Drain the water from oil tank/ ระบายน้ำทิ้งจากถังน้ำมัน	Y	-					
18	Check the vent pipe & overflow pipe of fuel tank/ ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายอากาศ และท่อน้ำมันล้นของถังน้ำมัน	Y	-					
19	Check & clean the fire pump/ ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง	Y	-					
20	Clean the rod out heat exchanger (if any)/ ล้างทำความสะอาดแผงระบายความร้อนของเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน (ถ้ามี)	Y	-					
21	Replace the cooling water & add the coolant/ เปลี่ยนน้ำระบายความร้อน และเติมสารหล่อเย็นในน้ำระบายความร้อน	Y	-					
22	Clean the battery terminal/ ทำความสะอาดขั้วต่อแบตเตอรี่	Y	-					
23	Check & tighten all electrical connections & clean the control panel/ ตรวจสอบความแน่นของจุดต่อทางไฟฟ้า และทำความสะอาดภายในตู้	Y	-					
24	Check & tighten all the pipes joints/ ตรวจสอบ และขันกวดน๊อตของข้อต่อท่อต่างๆ	Y	-					
25	Check & clean the air filter & replaced (if necessary)/ ตรวจสอบสภาพ และทำความสะอาดไส้กรองอากาศ และเปลี่ยนใหม่ (ถ้าจำเป็น)	Y	-					
26	Change the fuel oil filter/ เปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเชื้อเพลิง	Y	-		By vendor			
27	Change the lubricant oil and filter/ เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่น และไส้กรองน้ำมันหล่อลื่น	Y	-		By vendor			
28	Check pump coupling alignment/ ตรวจสอบการเยื้องศูนย์ที่ชุด coupling	Y	-		By vendor			
29	Test excessive back pressure of exhaust system/ ทดสอบแรงดันย้อนกลับส่วนเกินของระบบไอเสีย	Y	-		By vendor			
Turn selector switch to "MANUAL" / ปรับ selector switch มาที่ตำแหน่ง "MANUAL"								
30	Start the fire pump by batt #1/ ลองสตาร์ทเครื่องสูบน้ำโดย batt #1	M	-	N	หยุดเมื่อรอบเครื่องย่นคังที่			
31	Start the fire pump by batt #2/ ลองสตาร์ทเครื่องสูบน้ำโดย batt #2	M	-	N	หยุดเมื่อรอบเครื่องย่นคังที่			



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>		Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST		Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM - 001 T/A</u>		TYPE OF MAINTENANCE	☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower A</u>			

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. <u>CC1</u> Location <u>ชั้น 1</u>	-		<u>AB</u>	
2	Emergency light no. <u>CC2</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 101</u>	-		<u>AB</u>	
3	Emergency light no. <u>CC3</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 102</u>	-		<u>F</u>	
4	Emergency light no. <u>CC4</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 103</u>	-		<u>F</u>	
5	Emergency light no. <u>CC5</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 104</u>	-		<u>F</u>	
6	Emergency light no. <u>CC6</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 105</u>	-		<u>AB</u>	
7	Emergency light no. <u>CC7</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 106</u>	-		<u>F</u>	
8	Emergency light no. <u>CC8</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 107</u>	-		<u>F</u>	
9	Emergency light no. <u>CC9</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 108</u>	-		<u>F</u>	
10	Emergency light no. <u>C10</u> Location <u>ชั้น 1 ห้อง 109</u>	-		<u>F</u>	
11	Emergency light no. <u>C11</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 201</u>	-		<u>F</u>	
12	Emergency light no. <u>C12</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 202</u>	-		<u>F</u>	
13	Emergency light no. <u>C13</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 203</u>	-		<u>F</u>	
14	Emergency light no. <u>C14</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 204</u>	-		<u>F</u>	
15	Emergency light no. <u>C15</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 205</u>	-		<u>F</u>	
16	Emergency light no. <u>C16</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 206</u>	-		<u>F</u>	
17	Emergency light no. <u>C17</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 207</u>	-		<u>F</u>	
18	Emergency light no. <u>C18</u> Location <u>ชั้น 2 ห้อง 208</u>	-		<u>F</u>	
19	Emergency light no. <u>C19</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 301</u>	-		<u>F</u>	
20	Emergency light no. <u>C20</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 302</u>	-		<u>F</u>	
21	Emergency light no. <u>C21</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 303</u>	-		<u>F</u>	
22	Emergency light no. <u>C22</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 304</u>	-		<u>F</u>	
23	Emergency light no. <u>C23</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 305</u>	-		<u>F</u>	
24	Emergency light no. <u>C24</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 306</u>	-		<u>F</u>	
25	Emergency light no. <u>C25</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 307</u>	-		<u>F</u>	
26	Emergency light no. <u>C26</u> Location <u>ชั้น 3 ห้อง 308</u>	-		<u>F</u>	
27	Emergency light no. <u>C27</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 401</u>	-		<u>F</u>	
28	Emergency light no. <u>C28</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 402</u>	-		<u>F</u>	
29	Emergency light no. <u>C29</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 403</u>	-		<u>F</u>	
30	Emergency light no. <u>C30</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 404</u>	-		<u>F</u>	
31	Emergency light no. <u>C31</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 405</u>	-		<u>F</u>	
32	Emergency light no. <u>C32</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 406</u>	-		<u>F</u>	
33	Emergency light no. <u>C33</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 407</u>	-		<u>F</u>	
34	Emergency light no. <u>C34</u> Location <u>ชั้น 4 ห้อง 408</u>	-		<u>F</u>	
35	Emergency light no. <u>C35</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 501</u>	-		<u>F</u>	
36	Emergency light no. <u>C36</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 502</u>	-		<u>F</u>	
37	Emergency light no. <u>C37</u> Location <u>ชั้น 5 ห้อง 503</u>	-		<u>F</u>	

Comment :

AB , F = ไม่สามารถใช้งานได้ , หมายเหตุแจ้งช่าง

- Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>สมชาย ธรรมะธรรมะ</u>	Verified by : <u>สมชาย ธรรมะธรรมะ</u>	Approved by : <u>สมชาย ธรรมะธรรมะ</u>	
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	
Date : <u>17/1/26</u>	Date : <u>19/1/26</u>	Date : <u>31/1/26</u>	



[illegible]

BUILDING : The Base Up Tower				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM-001 T/B</u>			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower B.</u>					

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ชั้น 1 ห้อง 101	-		AB	
2	Emergency light no. 002 Location ชั้น 1 ห้อง 102	-		F	
3	Emergency light no. 003 Location ชั้น 1 MDB ห้อง B	-		F	
4	Emergency light no. 004 Location ชั้น 1 ห้อง 103	-		F	
5	Emergency light no. 005 Location ชั้น 2 ห้อง 201	-		F	
6	Emergency light no. 006 Location ชั้น 2 ห้อง 202	-		F	
7	Emergency light no. 007 Location ชั้น 2 ห้อง 203	-		F	
8	Emergency light no. 008 Location ชั้น 2 ห้อง 204	-		F	
9	Emergency light no. 009 Location ชั้น 2 ห้อง 205	-		F	
10	Emergency light no. 010 Location ชั้น 2 ห้อง 206	-		F	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 ห้อง 207	-		F	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 2 ห้อง 208	-		F	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 2 ห้อง 209	-		F	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 2 ห้อง 210	-		F	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 2 ห้อง 211	-		F	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 2 ห้อง 212	-		F	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 3 ห้อง 301	-		F	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 3 ห้อง 302	-		F	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 3 ห้อง 303	-		F	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 3 ห้อง 304	-		F	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 3 ห้อง 305	-		F	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 3 ห้อง 306	-		F	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 4 ห้อง 401	-		F	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 4 ห้อง 402	-		F	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 4 ห้อง 403	-		F	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 4 ห้อง 404	-		F	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 4 ห้อง 405	-		F	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 4 ห้อง 406	-		F	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 5 ห้อง 501	-		F	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 5 ห้อง 502	-		F	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 5 ห้อง 503	-		F	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 5 ห้อง 504	-		F	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 5 ห้อง 505	-		F	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 5 ห้อง 506	-		F	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 6 ห้อง 601	-		F	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 6 ห้อง 602	-		F	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 6 ห้อง 603	-		F	

Comment : AB, F = ไม่สามารถใช้งานได้, ว่างไว้

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>สมชาย วัฒนศิริ</u>	Verified by : <u>Samkiet Chabwatt</u>	Approved by : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>Samkiet</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
Date : <u>17/1/26</u>	Date : <u>19/1/26</u>	Date : <u>31.1.2021</u>

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM-001 T/C</u>			TYPE OF MAINTENANCE		
LOCATION : <u>Tower C.</u>			M PM Q H Y		

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ชั้น 1 ห้อง 3	-		F	
2	Emergency light no. 002 Location ชั้น 2 ห้อง 3	-		F	
3	Emergency light no. 003 Location ชั้น 3 ห้อง 3	-		F	
4	Emergency light no. 004 Location ชั้น 4 ห้อง 3	-		F	
5	Emergency light no. 005 Location ชั้น 5 ห้อง 3	-		F	
6	Emergency light no. 006 Location ชั้น 2 ห้อง 4	-		AB	
7	Emergency light no. 007 Location ชั้น 2 ห้อง 5	-		F	
8	Emergency light no. 008 Location ชั้น 2 ห้อง 6	-		F	
9	Emergency light no. 009 Location ชั้น 2 ห้อง 7	-		F	
10	Emergency light no. 010 Location ชั้น 2 ห้อง 8	-		F	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 ห้อง 9	-		F	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 3 ห้อง 1	-		AB	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 3 ห้อง 2	-		F	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 3 ห้อง 3	-		F	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 3 ห้อง 4	-		F	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 3 ห้อง 5	-		F	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 3 ห้อง 6	-		F	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 4 ห้อง 1	-		F	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 4 ห้อง 2	-		F	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 4 ห้อง 3	-		F	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 4 ห้อง 4	-		AB	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 4 ห้อง 5	-		F	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 4 ห้อง 6	-		F	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 5 ห้อง 1	-		F	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 5 ห้อง 2	-		F	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 5 ห้อง 3	-		F	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 5 ห้อง 4	-		F	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 5 ห้อง 5	-		F	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 5 ห้อง 6	-		F	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 6 ห้อง 1	-		F	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 6 ห้อง 2	-		F	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 6 ห้อง 3	-		F	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 6 ห้อง 4	-		F	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 7 ห้อง 1	-		F	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 7 ห้อง 2	-		F	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 7 ห้อง 3	-		F	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 7 ห้อง 4	-		F	

Comment :

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา" ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>[Signature]</u>	Verified by : <u>Somkiat Chobwai</u>	Approved by : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>Somkiat</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
Date : <u>17/1/26</u>	Date : <u>19/1/26</u>	Date : <u>23/1/26</u>

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BUILDING : The Base Up Town				Ref No : JLL-PM-EE-015/03						
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR FIRE ALARM SYSTEM				Rev. Date : 3/7/2015						
EQUIPMENT NUMBER : FOP - 001 T/A.B.C				TYPE OF MAINTENANCE		M	2M	Q	H	Y
LOCATION : Control Room Tower B.										
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks					
1	Check general condition/ ตรวจสอบสภาพทั่วไป	M	-	N						
2	Check status of fire alarm control panel (alarm, trouble, fail and disable)/ ตรวจสอบสถานะของตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	M								
	- Alarm		1 points	F						
	- Trouble		9 points	F						
	- Disable		points							
3	Check battery exterior appearance (swelling)/ ตรวจสอบสภาพภายนอกแบตเตอรี่ (บวม)	H	-							
4	Check status of graphic annunciator/ ตรวจสอบสภาพของตู้กราฟฟิก	H	-							
5	Check automatic alarm sequence & record time delay (minute) after input device initiated/ ทดสอบลำดับการแจ้งเหตุของระบบ และบันทึกเวลาหน่วง (นาที) หลังจากได้รับแจ้งสัญญาณ	H								
	- Initiate to Floor Alarm		mins							
	- Floor Alarm to Sandwich Alarm		mins							
	- Sandwich Alarm to General Alarm		mins							
6	Check output devices (alarm devices & interface systems)/ ตรวจสอบอุปกรณ์ทางด้านเอาต์พุต (อุปกรณ์แจ้งเหตุ และระบบเชื่อมต่ออื่นๆ)	H								
	- Alarm bell / กระดิ่งแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-							
	- Speaker, Horn / ลำโพงประกาศทำงานทุกชุด		-							
	- Strobe light, Flash light / ไฟกระพริบแจ้งเหตุทำงานทุกชุด		-							
	- AHU / เครื่องเป่าลมเป็นชุดการทำงานทุกชุด		-							
	- Pressurized fan / พัดลมอัดอากาศทำงานทุกชุด		-							
	- Access Control, Turnstile / ระบบควบคุมการเข้าออกปลดล็อกทุกชุด		-							
	- Lift / ลิฟต์เข้าสู่โหมดระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และเคลื่อนมาขึ้นที่กำหนดทุกชุด		-							
	- Escalator / บันไดเลื่อนหยุดการทำงานทุกชุด		-							
Comment : F = 1000 น้ะระบบ ไฟฟ้า										
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail										
PM by : Samleat Chidmanee		Verified by : Samleat Chidmanee		Approved by : [Signature]						
Signature : [Signature]		Signature : [Signature]		Signature : [Signature]						
Date : 11/3/26		Date : 11/3/26		Date : [Date]						



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM - 001 T/A</u>			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☒ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower A.</u>					

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location <u>ชั้น 1 A</u>	-		<u>AB</u>	
2	Emergency light no. 002 Location <u>ชั้น 1 ห้อง 101 ตึก A</u>	-		<u>AB</u>	
3	Emergency light no. 003 Location <u>ทางเดินบันไดในตึก A</u>	-		<u>F</u>	
4	Emergency light no. 004 Location <u>ทางเดินบันไดในตึก A</u>	-		<u>F</u>	
5	Emergency light no. 005 Location <u>ทางเดินบันไดในตึก A</u>	-		<u>F</u>	
6	Emergency light no. 006 Location <u>ทางเดินบันไดในตึก A</u>	-		<u>AB</u>	
7	Emergency light no. 007 Location <u>ห้อง MDB ตึก A</u>	-		<u>F</u>	
8	Emergency light no. 008 Location <u>ชั้น 1 ห้อง 101</u>	-		<u>F</u>	
9	Emergency light no. 009 Location <u>ชั้น 1 ห้อง 102</u>	-		<u>F</u>	
10	Emergency light no. 010 Location <u>ชั้น 1 ห้อง 103</u>	-		<u>F</u>	
11	Emergency light no. 011 Location <u>ชั้น 2 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
12	Emergency light no. 012 Location <u>ชั้น 2 ห้อง 201</u>	-		<u>F</u>	
13	Emergency light no. 013 Location <u>ชั้น 2 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
14	Emergency light no. 014 Location <u>ชั้น 2 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
15	Emergency light no. 015 Location <u>ชั้น 2 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
16	Emergency light no. 016 Location <u>ชั้น 2 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
17	Emergency light no. 017 Location <u>ชั้น 2 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
18	Emergency light no. 018 Location <u>ชั้น 2 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
19	Emergency light no. 019 Location <u>ชั้น 3 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
20	Emergency light no. 020 Location <u>ชั้น 3 ห้อง 301</u>	-		<u>F</u>	
21	Emergency light no. 021 Location <u>ชั้น 3 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
22	Emergency light no. 022 Location <u>ชั้น 3 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
23	Emergency light no. 023 Location <u>ชั้น 3 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
24	Emergency light no. 024 Location <u>ชั้น 3 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
25	Emergency light no. 025 Location <u>ชั้น 3 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
26	Emergency light no. 026 Location <u>ชั้น 3 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
27	Emergency light no. 027 Location <u>ชั้น 4 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
28	Emergency light no. 028 Location <u>ชั้น 4 ห้อง 401</u>	-		<u>F</u>	
29	Emergency light no. 029 Location <u>ชั้น 4 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
30	Emergency light no. 030 Location <u>ชั้น 4 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
31	Emergency light no. 031 Location <u>ชั้น 4 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	
32	Emergency light no. 032 Location <u>ชั้น 4 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
33	Emergency light no. 033 Location <u>ชั้น 4 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
34	Emergency light no. 034 Location <u>ชั้น 4 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
35	Emergency light no. 035 Location <u>ชั้น 5 หน้าลิฟต์</u>	-		<u>F</u>	
36	Emergency light no. 036 Location <u>ชั้น 5 ห้อง 501</u>	-		<u>F</u>	
37	Emergency light no. 037 Location <u>ชั้น 5 ทางเดิน</u>	-		<u>F</u>	

Comment :

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า
 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>สมิทธิ์ งามวิจิตร</u>	Verified by : <u>Somkiat Chokchai</u>	Approved by : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
Date : <u>18/3/26</u>	Date : <u>19/3/26</u>	Date : <u>[Blank]</u>

[illegible]

BUILDING : The Base Up Town				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : EM-001 T/B			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☒ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : Tower B.					
NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ชั้น 1 ห้อง 101	-		AB	
2	Emergency light no. 002 Location ชั้น 1 ห้อง 102	-		F	
3	Emergency light no. 003 Location ชั้น 1 MDB ห้อง B	-		F	
4	Emergency light no. 004 Location ทางเดินชั้น 1	-		N	
5	Emergency light no. 005 Location ทางออกฉุกเฉินชั้น 1	-		F	
6	Emergency light no. 006 Location ชั้น 2	-		F	
7	Emergency light no. 007 Location ชั้น 2 ห้อง 201	-		N	
8	Emergency light no. 008 Location ชั้น 2 ห้อง 202	-		N	
9	Emergency light no. 009 Location ชั้น 2 ห้อง 203	-		F	
10	Emergency light no. 010 Location ชั้น 2 ห้อง 204	-		F	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 ห้อง 205	-		F	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 2 ห้อง 206	-		F	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 2 ทางเข้า	-		F	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 2 ทางออก	-		F	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 2 ห้อง 207	-		F	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 2 ห้อง 208	-		F	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 3 ห้อง 301	-		F	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 3 ห้อง 302	-		F	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 3 ทางเข้า	-		F	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 3 ทางออก	-		F	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 3 ห้อง 303	-		F	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 3 ห้อง 304	-		F	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 4 ห้อง 401	-		F	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 4 ห้อง 402	-		F	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 4 ทางเข้า	-		F	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 4 ทางออก	-		F	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 4 ห้อง 403	-		F	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 4 ห้อง 404	-		F	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 5 ห้อง 501	-		F	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 5 ห้อง 502	-		F	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 5 ทางเข้า	-		F	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 5 ทางออก	-		F	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 5 ห้อง 503	-		F	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 5 ห้อง 504	-		F	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 6 ห้อง 601	-		F	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 6 ห้อง 602	-		F	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 6 ทางเข้า	-		F	
Comment :					
Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า 2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ตู้ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail					
PM by : <i>[Signature]</i>		Verified by : <i>[Signature]</i>		Approved by : <i>[Signature]</i>	
Signature : <i>[Signature]</i>		Signature : <i>[Signature]</i>		Signature : <i>[Signature]</i>	
Date : 19/3/26		Date : 19/3/26		Date :	

[illegible]

BUILDING : <u>The Base Up Town</u>				Ref No : JLL-PM-EE-014/01	
PREVENTIVE MAINTENANCE CHECKLIST FOR EMERGENCY LIGHT UNIT LIST				Rev. Date : 31/01/2015	
EQUIPMENT NUMBER : <u>EM-001 T/C</u>			TYPE OF MAINTENANCE		☒ M ☐ 2M ☐ Q ☐ H ☐ Y
LOCATION : <u>Tower C.</u>					

NO.	TASK DESCRIPTION	PM Code	Measurement	Status (N/AB/F)	Remarks
1	Emergency light no. 001 Location ชั้น 1 ห้อง 3	-		F	
2	Emergency light no. 002 Location ชั้น 1 ห้อง 4	-		F	
3	Emergency light no. 003 Location ชั้น 1 ห้อง 5	-		F	
4	Emergency light no. 004 Location ชั้น 1 ห้อง 6	-		F	
5	Emergency light no. 005 Location ชั้น 1 ห้อง 7	-		F	
6	Emergency light no. 006 Location ชั้น 2 ห้อง 1	-		F	
7	Emergency light no. 007 Location ชั้น 2 ห้อง 2	-		F	
8	Emergency light no. 008 Location ชั้น 2 ห้อง 3	-		F	
9	Emergency light no. 009 Location ชั้น 2 ห้อง 4	-		F	
10	Emergency light no. 010 Location ชั้น 2 ห้อง 5	-		F	
11	Emergency light no. 011 Location ชั้น 2 ห้อง 6	-		F	
12	Emergency light no. 012 Location ชั้น 3 ห้อง 1	-		F	
13	Emergency light no. 013 Location ชั้น 3 ห้อง 2	-		F	
14	Emergency light no. 014 Location ชั้น 3 ห้อง 3	-		F	
15	Emergency light no. 015 Location ชั้น 3 ห้อง 4	-		F	
16	Emergency light no. 016 Location ชั้น 3 ห้อง 5	-		F	
17	Emergency light no. 017 Location ชั้น 3 ห้อง 6	-		F	
18	Emergency light no. 018 Location ชั้น 4 ห้อง 1	-		F	
19	Emergency light no. 019 Location ชั้น 4 ห้อง 2	-		F	
20	Emergency light no. 020 Location ชั้น 4 ห้อง 3	-		F	
21	Emergency light no. 021 Location ชั้น 4 ห้อง 4	-		F	
22	Emergency light no. 022 Location ชั้น 4 ห้อง 5	-		F	
23	Emergency light no. 023 Location ชั้น 4 ห้อง 6	-		F	
24	Emergency light no. 024 Location ชั้น 5 ห้อง 1	-		F	
25	Emergency light no. 025 Location ชั้น 5 ห้อง 2	-		F	
26	Emergency light no. 026 Location ชั้น 5 ห้อง 3	-		F	
27	Emergency light no. 027 Location ชั้น 5 ห้อง 4	-		F	
28	Emergency light no. 028 Location ชั้น 5 ห้อง 5	-		F	
29	Emergency light no. 029 Location ชั้น 5 ห้อง 6	-		F	
30	Emergency light no. 030 Location ชั้น 6 ห้อง 1	-		F	
31	Emergency light no. 031 Location ชั้น 6 ห้อง 2	-		F	
32	Emergency light no. 032 Location ชั้น 6 ห้อง 3	-		F	
33	Emergency light no. 033 Location ชั้น 6 ห้อง 4	-		F	
34	Emergency light no. 034 Location ชั้น 7 ห้อง 1	-		F	
35	Emergency light no. 035 Location ชั้น 7 ห้อง 2	-		F	
36	Emergency light no. 036 Location ชั้น 7 ห้อง 3	-		F	
37	Emergency light no. 037 Location ชั้น 7 ห้อง 4	-		F	

Comment :

Note: 1.) Ensure to disconnect power before touching any electrical parts/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าก่อนสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้า

2.) Ensure to show warning signage at control panel/ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าการติดป้ายแจ้ง"อยู่ระหว่างการบำรุงรักษา"ที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า

3.) N = Normal ; AB = Abnormal ; F = Fail

PM by : <u>[Signature]</u>	Verified by : <u>Somleat Chabral</u>	Approved by : <u>[Signature]</u>
Signature : <u>[Signature]</u>	Signature : <u>Somleat</u>	Signature : <u>[Signature]</u>
Date : <u>2013/126</u>	Date : <u>19/3/126</u>	Date : <u>19/3/126</u>

[illegible]

[illegible]