

ภาคผนวกที่ 11

เอกสารผลการตรวจวัดค่า pH Cl ประจำวันของสระว่ายน้ำ

อณู : HAVE POP SALAYA

บันทึกการตรวจเช็คประจําเดือน : 5/11/69

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระวายน้ำ

รหัสหน่วยงาน

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระวายน้ำ					
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	หมายเหตุ
1/1/69	08:00	B	/				7.6	3.0		/		
2/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
3/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
4/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
5/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
6/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
7/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
8/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
9/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
10/1/69	08:00	km	/				7.6	3.0		/		
11/1/69	08:00	km	/				7.6	3.0		/		
12/1/69	08:00	km	/				7.6	3.0		/		
13/1/69	08:00	km	/				7.6	3.0		/		
14/1/69	08:00	p	/				7.6	3.0		/		
15/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
16/1/69	8:00		/				7.6	3.0		/		

อพ.พ. : KAVE POP SAKAYA

รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เดิม คลอรีนเหลือ	จุดสระ	คลอรีน เกลือเหลือ	
17/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
18/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0				
19/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0				
20/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
21/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0				
22/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
23/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
24/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
25/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0				
26/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0				
27/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0				
28/11/69	08:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
29/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
30/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		
31/11/69	8:00		☒	☐			7.6	3.0		☒		

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กุมภาพันธ์ 69

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
1/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0				
2/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
3/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
4/2/69	08:00	D	✓				7.6	3.0		✓		
5/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
7/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
8/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
9/2/69	07:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
10/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
11/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0				
12/2/69	08:00	D	✓				7.6	3.0		✓		
13/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
14/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0				
15/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0		✓		
16/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0				
17/2/69	08:00	gml	✓				7.6	3.0				

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

[illegible]

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ... พฤษภาคม 2569 ...

หน่วยงาน : KAVEPOP

รหัสหน่วยงาน :

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
1/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
2/3/69	1:00		✓				7.6	3.0		✓		
3/3/69	6:00		✓				7.6	3.0		✓		
4/3/69	6:00		✓				7.6	3.0		✓		
5/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
6/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
7/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
8/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
9/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
10/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
11/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
12/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
13/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
14/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
15/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
16/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : มีนาคม 69

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/เกลือเหลือ	
17/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
18/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
19/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
20/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
21/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
22/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
23/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
24/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
25/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
26/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		
27/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
28/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
29/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
30/3/69	08:00		✓				7.6	3.0		✓		
31/3/69	8:00		✓				7.6	3.0		✓		

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน :

ชื่อหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสระ	คลอรีนเกลือเหลือ	
1/04/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
2/4/69	8:00		/				7.6	3.0				
3/4/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
4/4/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
5/4/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
6/4/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
7/4/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
8/4/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
9/4/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
10/4/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
11/4/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
12/4/69	08:00	B	/				7.6	3.0		/		
13/4/69	07:00	B	/				7.6	3.0				
14/4/69	07:00	oto	/				7.6	3.0				
15/4/69	07:00	B	/				7.6	3.0		/		
16/4/69	8:00		/				7.6	3.0				

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : 14/2567 69

หน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วัน/เดือน/ปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ				
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถังกรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติมคลอรีน/เกลือ	ดูดสละเกลือเหลือ	หมายเหตุ
17/04/69	07:00	3m	✓				7.6	3.0			
18/04/69	08:00	3m	✓				7.6	3.0			
19/04/69	08:00	3m	✓				7.6	3.0		✓	
20/04/69	08:00	3m	✓				7.6	3.0		✓	
21/04/69	08:00	010	/				7.6	3.0		/	
22/04	8:00		✓				7.6	3.0		/	
23/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
24/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
25/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
26/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
27/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
28/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
29/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	
30/4/69	8:00		✓				7.6	3.0		/	

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : พ.ค. ๒๕๖๑

หน่วยงาน : kave pop รหัสหน่วยงาน

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบส้วมระบายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะส้วมระบายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	ล้างถัง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เต็ม	ดูตส้วม	คลอรีน	
1/5/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
2/5/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
3/5/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
4/5/๖๑	08:00	Am	/				7.2	3.0		/		
5/5/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
6/5/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
7/5/๖๑	07:00	A	/				7.6	3.0		/		
8/5/๖๑	4:00	A	/				7.6	3.0		/		
9/5/๖๑	07:00	Am	/				7.6	3.0		/		
10/5/๖๑	07:00	Am	/				7.6	3.0		/		
11/05/๖๑	08:00	Am	/				7.6	3.0		/		
12/05/๖๑	4:00	A	/				7.0	3.0		/		
13/05/๖๑	8:00	A	/				7.4	3.0		/		
14/05/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
15/05/๖๑	8:00	A	/				7.6	3.0		/		
16/5/๖๑	8:00	A	/				7.0	3.0		/		

บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน :

หน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน.....

ระบบที่ตรวจเช็ค : ระบบสระว่ายน้ำ

วันเดือนปี	เวลา	ผู้ตรวจ	สถานะภายในห้องระบบ				สถานะสระว่ายน้ำ					หมายเหตุ
			ปกติ	ผิดปกติ	กำลัง กรอง	หมายเหตุ	ค่า pH	ค่า Cl	เติม คลอรีนเกลือ	ดูดสระ	คลอรีน/ เกลือเหลือ	
17/05/69	08:00		/				7.6	5.0		/		
18/05/69	07:00		/				7.6	5.0		/		
19/05/69	8:00		/				7.6	5.0		/		
20/5/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
21/5/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
22/5/69	8:00		/				7.6	3.0		/		
23/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		
24/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		
25/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		
26/05/69	07:00		/				7.6	3.6		/		
27/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		
28/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		
29/05/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
30/05/69	08:00		/				7.6	3.0		/		
31/05/69	07:00		/				7.6	3.0		/		

Swimming Pool Daily Maintenance Sheet (ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน)

Daily Check for the Month of (บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน ของเดือน) : มิถุนายน 2569

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : KAVEPOP

Name of Pool (ชื่อสระว่ายน้ำ) : KAVEPOP

Inspected System (ระบบที่ตรวจเช็ค) : Swimming Pool System (ระบบสระว่ายน้ำ)

Location (สถานที่ตั้ง) : ชั้น 1 ห้องประชุมระดับห้า

Date / Month / Year (วันที่ / เดือน / ปี)	Time (เวลา)	Inspector Name (ชื่อผู้ตรวจ)	Status (สถานะของระบบ)			ค่าในสระที่วัดได้		Clarity of Water ความใส	Backwash Done ล้างถังกรอง	Chemicals Added / เติมเคมี	Comments (ปัญหาที่ตรวจพบ)	Remarks (หมายเหตุ)
			Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	Breakdown (ใช้งานไม่ได้)	pH (7.2 - 7.6)	CL; ppm (1.0 - 1.5)					
1/06/69	07:00	km	✓			7.2	3.0		✓			
2/06/69	8:00	km	✓			7.6	3.0					
3/06/69	4:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
4/06/69	8:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
5/6/69	8:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
6/6/59	8:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
7/06/69	07:00	km	✓			7.2	3.0					
8/06/69	8:00	km	✓			7.2	3.0		✓			
9/06/69	07:00	km	✓			7.2	3.0		✓			
10/06/69	8:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
11/06/69	8:00	km	✓			7.6	3.0		✓			
12/06/69	8:00	km	✓			7.2	3.0		✓			
13/06/69	07:00	km	✓			7.6	3.0					
14/06/69	07:00	km	✓			7.6	3.0					
15/06/69	07:00	km	✓			7.6	3.0		✓	✓		
16/06/69	08:00	km	✓			7.6	3.0					

Swimming Pool Daily Maintenance Sheet (ใบบันทึกการตรวจเช็คสระว่ายน้ำประจำวัน)

Daily Check for the Month of (บันทึกการตรวจเช็คประจำวัน ของเดือน) :

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Name of Pool (ชื่อสระว่ายน้ำ) :

Inspected System (ระบบที่ตรวจเช็ค) : Swimming Pool System (ระบบสระว่ายน้ำ) Location (สถานที่ตั้ง) :

Date / Month / Year (วันที่ / เดือน / ปี)	Time (เวลา)	Inspector Name (ชื่อผู้ตรวจ)	Status (สถานะของระบบ)			ค่าในสระที่วัดได้		Clarity of Water ความใส	Backwash Done ล้างถังกรอง	Chemicals Added / เติมเคมี	Comments (ปัญหาที่ตรวจพบ)	Remarks (หมายเหตุ)
			Normal (ปกติ)	Abnormal (ผิดปกติ)	Breakdown (ใช้งานไม่ได้)	pH (7.2 - 7.6)	CL: ppm (1.0 - 1.5)					
17/06/69	07:00	ต่อ	✓			7.6	3.0	✓				
18/6/69	8:00		✓			7.6	3.9	✓				
19/6/69	8:00		✓			7.6	3.9	✓				
20/6/69	8:00		✓			7.6	3.0	✓				
21/06/69	08:00	Amo	✓			7.2	3.0	✓				
22/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
23/06/69	8:00		✓			7.6	3.0	✓				
24/6/69	8:00		✓			7.6	3.0	✓				
25/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
26/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
27/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
28/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
29/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				
30/6/69	8:00		✓			7.2	3.0	✓				