

ภาคผนวกที่ 10

การตรวจวัดค่า pH Cl ของสระว่ายน้ำ



อาคาร : ออโรรา พระตำหนัก

ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)

สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G



รายการตรวจเช็ค

เดือน.....มกราคม..... ปี 2561

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบิ๊ม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.2 ดูดสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.3 จัดสระ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปั๊มน้ำบิ๊ม	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกเพิ่มเติม

สัญลักษณ์

- ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง
- ไม่ได้ดำเนินการ
- Δ กำลังดำเนินการแก้ไข

วิศวกรควบคุม

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

วันที่

อาคาร : โรงเรียนเทศบาลระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G

รายการตรวจเช็ค

เดือน กุมภาพันธ์ ปี 2569

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ค่า pH	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm(เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.5	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0			
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-			
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	2.3 เติมน้ำกรด (เขียนจำนวนที่เติมเป็น Uter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
การทำความสะอาด	3.1 ถังตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-			
	3.2 ชุดสระ	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓				
	3.3 ชุดสระ	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4.1 บิมน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	4.2 บิมน้ำตัวที่ 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15			
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกเพิ่มเติม

สัญลักษณ์

- ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง
- ไม่ได้ดำเนินการ
- Δ กำลังดำเนินการแก้ไข

วิศวกรควบคุม

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

วันที่



บันทึกเพิ่มเติม	สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข	วิศวกรควบคุม วันที่	ผู้จัดการอาคาร วันที่
-----------------	---	----------------------------------	------------------------------------



อาคาร : ออโรรา พระตำหนัก

ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)

สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G



รายการตรวจเช็ค

เดือน.....มิถุนายน..... ปี.....2569.....

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm(เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	0	2.0	2.0	3.0	3.0	2.0	0	2.0	2.0	2.0	
การเติมสาร	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
การทำความสะอาด	3.1 ทำการล้างกรองหยาบ	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปริมาณน้ำ	4.1 ปริมาณน้ำที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.2 ปริมาณน้ำที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกเพิ่มเติม

สัญลักษณ์

- ✓ ปกติ, X ผิดปกติ, 0 ไม่มีการติดตั้ง
- ไม่ได้ดำเนินการ
- Δ กำลังดำเนินการแก้ไข

วิศวกรควบคุม

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

วันที่



อาคาร : ออโรรา พระตำหนัก

ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)

สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G



รายการตรวจเช็ค		เดือน.....พฤษภาคม.....ปี 2569.....																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm(เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	3.2 ดูดสระ	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ปั้มน้ำและถังเก็บ	4.1 ปั้มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.2 ปั้มน้ำตัวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์								วิศวกรควบคุม								ผู้จัดการอาคาร														
		✓ ปกติ, X ผิดปกติ, O ไม่มีการติดตั้ง																														
		- ไม่ได้ดำเนินการ																														
		Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														
										วันที่								วันที่														



อาคาร : ออโรรา พระตำหนัก

ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)

สถานที่ติดตั้ง : ชั้น G



รายการตรวจเช็ค

เดือน มิถุนายน ปี 2569

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.8	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	7.2	
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	1.0	1.0	1.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	2.0	2.0	2.0	2.0	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมนคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	
	2.2 เติมนโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	2.3 เติมนกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	✓	✓	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	
	3.2 ถูคสระ	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	✓	—	—	✓	—	
	3.3 ซัดสระ	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	—	—	—	—	—	✓	—	—	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ปั้มน้ำระบบเก็บ	4.1 ปั้มน้ำตัวที่ 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.2 ปั้มน้ำตัวที่ 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

ผู้ตรวจเช็ค

บันทึกเพิ่มเติม

สัญลักษณ์

- ✓ ปกติ, X ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง
- ไม่ได้ดำเนินการ
- Δ กำลังดำเนินการแก้ไข

วิศวกรควบคุม

วันที่

ผู้จัดการอาคาร

วันที่