ภาคผนวก ง

ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มกราคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007234-007238	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00709/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	8.01
BOD	mg/l	5210 B	162
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	242
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	1.3
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	99.60
Grease and oil	mg/l	5520 B	13.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเขียวขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี

นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มกราคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007239-007243	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00709/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.56	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	5	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	205	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.4	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	5.66	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	2.0	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มกราคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007244-007248	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00709/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.80	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	12	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	9	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	198	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.2	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	5.07	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.9	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข่า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มกราคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007249-007250	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	00709/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามตัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มกราคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มกราคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	29 มกราคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007251-007252	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	00709/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007253-007257	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00710/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	8.52
BOD	mg/l	5210 B	170
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	55
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	314
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	1.5
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	89.76
Grease and oil	mg/l	5520 B	14.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเขียวขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี

นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข่า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007258-007262	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00710/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.05	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	8	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	295	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.2	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	13.12	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	2.3	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Nediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007263-007267	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00710/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.10	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	5	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	288	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	<0.2*	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	10.14	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.8	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย
* Detection limit = ค่าต่ำที่สุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข่า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 กุมภาพันธ์ 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007268-007269	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00710/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่อรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 กุมภาพันธ์ 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 กุมภาพันธ์ 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007270-007271	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	00710/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มีนาคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007272-007276	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00711/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	8.14
BOD	mg/l	5210 B	174
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	60
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	364
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	1.6
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	90.30
Grease and oil	mg/l	5520 B	15.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเขียวขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข่า
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นอายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มีนาคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007277-007281	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00711/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.60	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	7	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	302	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	1.0	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	9.78	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	2.5	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราใส่ใจผลิตภัณฑ์ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 มีนาคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007282-007286	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00711/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.34	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	9	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	7	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	298	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.3	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	11.74	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	3.7	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเล็กน้อย

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-24 มีนาคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007287-007288	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	00711/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟ่าย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนลึก	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-24 มีนาคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-007289-007290	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	00711/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	17-27 เมษายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	28 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-012687-012691	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01045/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	7.45
BOD	mg/l	5210 B	154
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	63
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	458
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	13.2
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	162.65
Grease and oil	mg/l	5520 B	14.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามตัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Nediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	17-27 เมษายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	28 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-012692-012696	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01045/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.66	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	10	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	6	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	440	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.8	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	28.79	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.5	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	17-27 เมษายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	28 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-012697-012701	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01045/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.60	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	9	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	396	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	<0.2*	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	17.21	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	2.8	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
* Detection limit = ค่าต่ำที่สุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	17 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	17-24 เมษายน 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	28 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-012702-012703	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01045/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่อรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17 เมษายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	17 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	17-24 เมษายน 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	28 เมษายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-012704-012705	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01045/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com

Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 พฤษภาคม 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	26 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-016623-016627	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01380/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	7.95
BOD	mg/l	5210 B	673
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	64
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	902
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	28.4
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	464.76
Grease and oil	mg/l	5520 B	6.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 พฤษภาคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	26 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-016628-016632	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01380/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.76	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	10	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48**	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	320	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	<0.2*	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	47.76**	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.6	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส
* Detection limit คือ ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้
** ผลการวิเคราะห์ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดย่อรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-26 พฤษภาคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	26 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-016633-016637	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01380/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.51	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	8	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	486	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	<0.2*	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	24.46	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.2	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส
* Detection limit = ค่าต่ำที่สุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	16-21 พฤษภาคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	26 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-016638-016639	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01380/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราใส่ใจผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนดื้น	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	15 พฤษภาคม 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์	:	26-21 พฤษภาคม 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	26 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-016640-016641	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01380/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราใส่ใจผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 มิถุนายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	9-18 มิถุนายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	19 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-019725-019729	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01666/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H^+ B	6.79
BOD	mg/l	5210 B	1266
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	401
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	627
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	32.2
TKN	mg/l	4500-N_{org} C	581.24
Grease and oil	mg/l	5520 B	12.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีน้ำตาล ขุ่น มีตะกอน

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปิติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 2 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 มิถุนายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	9-18 มิถุนายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	19 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-019730-019734	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01666/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.39	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	6	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	360	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	<0.2*	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	14.56	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.2	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน
* Detection limit คือ ค่าต่ำสุดที่เครื่องสามารถตรวจวัดได้

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	บีดี สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ	ผู้เก็บตัวอย่าง	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 มิถุนายน 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	9 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	9-18 มิถุนายน 2569	วันที่พิมพ์รายงาน	:	19 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-019735-019739	หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์	:	01666/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H^+ B	7.34	**5.5-9.0**
BOD	mg/l	5210 B	11	**≤30**
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	6	**≤40**
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	312	**≤1,000**
Sulfide	mg/l	4500-S^{2-} F	0.2	**≤1.0**
TKN	mg/l	4500-N_{org} B&C	1.31	**≤35**
Grease and oil	mg/l	5520 B	1.5	**≤20**

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส มีตะกอน

รุ่งวลี
นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566 FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	สระว่ายน้ำส่วนตื้น	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 มิถุนายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	9 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	9-15 มิถุนายน 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	19 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-019740-019741	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01666/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkhae Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com
Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ	:	ปีติ สุขุมวิท 101			
ชื่อลูกค้า	:	บริษัท สมาร์ทดิฟาย โฮม จำกัด			
ที่อยู่ลูกค้า	:	542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600			
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	:	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.			
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์	:	Grab Sampling			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	น้ำในสระว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ	**ผู้เก็บตัวอย่าง**	:	บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	8 มิถุนายน 2569	**วันที่รับตัวอย่าง**	:	9 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์	:	9-15 มิถุนายน 2569	**วันที่พิมพ์รายงาน**	:	19 มิถุนายน 2569
หมายเลขตัวอย่าง	:	WT-26-019742-019743	**หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์**	:	01666/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	**<10**
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	**ต้องไม่พบ**
Pseudomonas aeruginosa	per 100 ml	9213E	ND	**ต้องไม่พบ**
Staphylococcus aureus	per 100 ml	9213B	ND	**ต้องไม่พบ**
Escherichia coli	per 100 ml	9221F	ND	**ต้องไม่พบ**

มาตรฐาน คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น
ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)

นางสาวจีรนันท์ เนียลเซ็น
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

Envilab Co.,Ltd.

นางสาวธรากร ทองดีแท้
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com
เราจะผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง
www.evltesting.com