

บทที่ 4

สรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ระยะดำเนินการ) โครงการอาคารชุด บ้านร่วมทางฝัน4 ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่า ทางโครงการได้ปฏิบัติตาม มาตรการฯ ได้อย่างครบถ้วนแสดงให้เห็นถึงความตระหนักและการให้ความสำคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย การตรวจวัด คุณภาพน้ำทิ้ง พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✓ ความเป็นกรดและด่าง (pH)
- ✓ สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)
- ✓ น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)
- ✓ สารแขวนลอย (Suspended Solids)
- ✓ ตะกอนหนัก (Settleable Solids)

ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร ประเภท ข. ได้แก่

- ✗ บีโอดี(BOD)
- ✗ ซัลไฟด์ (Sulfide)
- ✗ TKN

จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 ประกอบด้วย การตรวจวัด คุณภาพน้ำใช้ พบว่า

ค่าที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

- ✓ Color (Pt-Co)
- ✓ Turbidity
- ✓ E.Coli

ค่าที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน

✗