

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008105-008109 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	6.91
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	118
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	63
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	379
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	11.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	39.96
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รื่องวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิฟ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟลาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008110-008114 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.32
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	194
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	151
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	413
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	12.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	47.41
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาขุ่น มีตะกอนเยอะ

รู้งลี
 นางสาวรุ่งลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008115-008119 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.14	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	23	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	353	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.2	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	24.75	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มใส มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รูจวล
 นางสาวรุ่งวล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ed
 นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทั้มนบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008120-008124 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.89
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	9
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	305
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	2.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	2.68
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอนเยอะ

รู้งวล
 นางสาวรุ่งวล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008125-008129 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.54	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	24	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	35	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	278	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	8.0*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	65.60*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองอมเทา มีตะกอนเยอะ
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู้งวลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางพงศ์ศิริ จิตติมงคล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์ที่เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008130-008134
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.49	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	142*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	65*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	271	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.4*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.8	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	66.20*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเยอะ

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

จั่ววัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008135-008136 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธนากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008137-008138 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรพันธ์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มกราคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008139-008140 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00754/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส่
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภางค์
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008141-008145 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.23
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	136
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	45
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	355
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	13.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.4
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	48.31
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.6

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ธวัช
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวข้า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008146-008150 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.14
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	222
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	121
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	401
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	14.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	45.62
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาขุ่น มีตะกอนเยอะ

รื่อง
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008151-008155 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.32	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	19	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	437	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.5	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	33.70	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.2	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มใส มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิตท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008156-008160 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.39
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	24
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	36
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	273
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.4
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	20.28
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มขุ่น มีตะกอนเยอะ

รูจวล
 นางสาวรุ่งวล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008161-008165
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.83	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	135*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	244	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.4	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	5.6	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	68.59*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทา มีตะกอนเยอะ
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

จ๋วงฉี
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวป่า
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปล่อยน้ำเสียก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-28 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008166-008170
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.38	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	157*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	40	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	295	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.6	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	49.20*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่นเล็กน้อย มีตะกอนเยื่อ

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ธวัช
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำใหญ่ส่วนที่ดิน ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008171-008172 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008173-008174 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์ไปยังหน่วยงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008175-008176
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 2 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00755/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรรนง เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธวัชกร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008177-008181 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.26
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	133
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	48
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	352
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	10.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	51.29
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.9

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

ร.ว.ล.
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิฟ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008182-008186 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.00
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	209
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	136
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	386
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	11.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.8
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	58.74
Grease and Oil	mg/l	5520 B	8.0

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทาขุ่น มีตะกอนเยอะ

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008187-008191
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	13	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	8	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	572	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.0	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	35.19*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองเข้มใส มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008192-008196
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.54
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	278
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.34
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ร่วจล
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008197-008201 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	178*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	96*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	352	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	6.6*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	4.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	67.39*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอมเทา มีตะกอนเยอะ
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รณวิ
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 20-30 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008202-008206
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.24	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	127*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	50*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	298	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.0*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	65.01*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.0	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

อึ้งวลิ
นางสาวรุ่งวลิ ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองลงมาตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008207-008208 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเข็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ. งาม
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008209-008210 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมา
 นางสาวธรรมา ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 20 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 20-26 มีนาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 30 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008211-008212 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00756/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรรณ นีเยลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์




 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012716-012720 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H+B	7.15
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	178
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	328
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	542
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	12.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	40.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	78.06
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเยอะ

อึ้งวีย์
 นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012721-012725 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.52
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	155
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	84
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	460
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	8.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	20.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	64.71
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอนเยอะ

รื่องวัล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากกระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012726-012730 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.51	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	40**	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	6	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	608	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	1.7**	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	63.81**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.3	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองเข้มใส

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ร่ววลี
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางพวงศศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012731-012735 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.64
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	238
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.9
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.82
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.2

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สี มีตะกอนเล็กน้อย
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

รุ่งวิไล
 นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012736-012740

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.35	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	83*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	27	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	440	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	6.3*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	66.23*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ธวัช
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปอดักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-27 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012741-012745
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 28 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	81*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	302	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.2*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	60.25*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

ร.ว.ล.
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ที่ส่งมาโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-24 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012746-012747 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรรมากร
 นางสาวธรรมากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th ed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ส่วนที่สี่
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-24 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012748-012749
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรณ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 17 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 17-24 เมษายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-012750-012751 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01047/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจรินทร์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธนากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016666-016670 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.50
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	280
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	59
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	652
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	13.5
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.3
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	208.50
Grease and Oil	mg/l	5520 B	6.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น

ธัญวดี
 นางสาวธัญวดี ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016671-016675 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.49
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	216
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	163
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	518
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	12.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.0
TKN	mg/l	4500-N _{Org} C	78.04
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น

รู้งวัล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดถ่ายรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016676-016680 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.32	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	121*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	508	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.7*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	10.0	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	31.45	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	3.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเทา ขุ่น

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

- ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวิไล
นางสาวรุ่งวิไล ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016681-016685 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.57
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	2
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	242
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.6
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.46
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.4

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ร่วลี
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวขำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม)
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016686-016690

ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.52	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	153*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	56*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	466	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	6.4*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.3	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	101.34*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขยะเหลว สีเทา ชุ่น

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รูจวลิ
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น

ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-26 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016691-016695 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.51	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	156*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	34	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	464	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.5*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	70.47*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ชุ่น
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รู้อวลี
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ที่มบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-21 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016696-016697 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อ.ภาณุ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณเสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-21 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016698-016699 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วมสาธารณะ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเชิณ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อำนวยการ
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 บริเวณสระว่ายน้ำเด็ก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 15 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 16 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16-21 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 27 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-016700-016701 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01382/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเช็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อรรภากร
 นางสาวอรรภากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด A ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019768-019772 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.31
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	220
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	100
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	636
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	15.8
Settleable Solids	ml/l	2540 F	1.5
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	130.46
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.1

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอมเทา ขุ่น มีตะกอน

รื่องวัล
 นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดนำรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด B ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019773-019777 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	158
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	84
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	536
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.2
Settleable Solids	ml/l	2540 F	2.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	70.47
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน

รุ่งวัลลี
 นางสาวรุ่งวัลลี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 3 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019778-019782
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.46	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	7	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	9	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	888	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.5	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.1	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	10.19	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลือง ชุ่นเล็กน้อย มีตะกอน
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัลี
 นางสาวรุ่งวัลี ไทรบัวขำ
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลผลการวิเคราะห์ที่ยังบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิตท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 4 น้ำทิ้งก่อนเข้าระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019783-019787 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์
pH	-	4500-H ⁺ B	6.74
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	1
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	<5*
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	262
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.7
Settleable Solids	ml/l	2540 F	<0.1*
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.46
Grease and Oil	mg/l	5520 B	0.7

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลวใส มีตะกอนน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ธวัช
 นางสาวรุ่งวลี ไทรบัวขาว
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 5 น้ำทิ้งออกจากระบบบำบัด (ห้องพักขยะรวม) ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019788-019792 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.49	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	113*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	57*	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	506	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	3.9*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.7	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.75	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ พลัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 6 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อสาธารณะ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019793-019797
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.49	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	127*	≤30
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	29	≤40
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	514	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	5.7*	≤1.0
Settleable Solids	ml/l	2540 F	0.5	-
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	50.67*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 - ไม่มีมาตรฐานกำหนด

รุ่งนัฐ
 นางสาวรุ่งนัฐ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่สวนที่ต้น ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019798-019799 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



ธรากร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท พัส สุขุมวิท 113
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่ลูกค้า : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed, 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บริเวณสระว่ายน้ำผู้ใหญ่ส่วนที่ลึก ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 18 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 18-26 มิถุนายน 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 29 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-019800-019801 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01734/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	per 100 ml	9221B	ND	<10
Fecal Coliform Bacteria	per 100 ml	9221E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	per 100 ml	9213E	ND	ต้องไม่พบ
<i>Staphylococcus aureus</i>	per 100 ml	9213B	ND	ต้องไม่พบ
<i>Escherichia coli</i>	per 100 ml	9221F	ND	ต้องไม่พบ

มาตรฐาน : คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ
 ในทำนองเดียวกัน
 หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ใส
 ND = Not Detected (ตรวจไม่พบ)


 นางสาวจิรนนท์ เนียลเซ็น
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



อภางกร
 นางสาวธรากร ทองดีแท้
 ทีมบริหารวิชาการ