

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B1
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0100
5ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:20 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-11/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าค่าสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	82	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	114	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	444	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	5.3	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	68	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	<160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลติกส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ตีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0101
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:27 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/01-11/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	54	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	34	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	370	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	16	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	60	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B1
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0264
5ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:36 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	460	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	42	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	298	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	3.7	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	49	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0265
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:27 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-20/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	350	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	22	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	292	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	3.3	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	49	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B1
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0562
5ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-24/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	378	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	63	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	310	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	7.5	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	38	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0563
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 17/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:42 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 18-26/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	355	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	46	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	334	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	13	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	48	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.2	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดิคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B2
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0858
5ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:32 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 30/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	110	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	51	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	358	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	3.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	76	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0859
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 21/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:41 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 22-29/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 30/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	231	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	32	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	356	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	57	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.0	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B1
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1172
ลักษณะตัวอย่าง : ช่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:45 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	82	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	68	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	290	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	36	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	15	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1173
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 20/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:00 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 20-27/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 04/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	265	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	26	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	298	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	47	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Analyst

Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำเสียหลังการบำบัด อาคาร B1
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1549
5ลักษณะตัวอย่าง : ชื่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ██████████

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:15 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	143	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	52	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	302	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	3.5	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	41	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ดีคอนโด อ่อนนุช-สุวรรณภูมิ
ที่อยู่ : เลขที่ 90 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 02 727 8971 e-mail : pm-dc-on@plus.co.th
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้าย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1550
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:23 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/07/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13/07/2569
รหัสลูกค้า : JP 053-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	382	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	35	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	278	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	9.5	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	47	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	2,400	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Laboratory Supervisor