

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. () e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0171
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ()
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-04/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13-02/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	287	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	459	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	42	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	109	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอต สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. () e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0172
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น ขาว ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ()
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:45 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-04/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13-02/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	55.0	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	34	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	31	20	ไม่ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	6.9	40	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 0- [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0173
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 30/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:28 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-04/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 13-02/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	40	40	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	25	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	43	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:43 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0295 วันที่ขึ้นวิเคราะห์ : 17-25/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันที่ขึ้นรายงานผล : 26/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	327	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	227	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	17	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	186	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.2	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[REDACTED]
Analyst

[REDACTED]
Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:37 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0297 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-25/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อนๆ ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	116	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	18	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	2.5	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	24	40	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 16/02/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:28 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0297 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 17-25/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 26/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	79	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	27	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	51	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเท็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามอท์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวุธ คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 24/03/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:04 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0640 วันที่วิเคราะห์ : 24-31/03/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น วันที่ออกรายงานผล : 01/04/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	220	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	267	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	42	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	75	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[REDACTED]
Analyst

[REDACTED]
Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทวารี ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0641
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 24/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:13 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24-31/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	80	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	44	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	10	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	68	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ วันที่เก็บตัวอย่าง : 24/03/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:57 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0642 วันที่วิเคราะห์ : 24-31/03/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันที่ออกรายงานผล : 01/04/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	92	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	29	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	86	20	ไม่ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	56	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.0	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE ONLY



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. () e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0872
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ()
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:30 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	618	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	469	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	6.0	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	104	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0873
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	118	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	27	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	66	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0874
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:20 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-30/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	90	40	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	16	50	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	42	20	ไม่ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	62	40	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเท็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวุธ คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1217
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 14:02 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-08/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	388	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	1,090	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	106	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	111	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023


: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรเวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. () e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1218
ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : ()
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:49 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-08/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	236	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	155	50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	39	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	74	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.5	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung B/z Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวาท คอนโดมิเนียม แอ๊ด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุณา แขวง 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1219
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:55 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/05-08/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 11/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 043-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.2	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	207	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	30	50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	5.5	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	65	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Analyst



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด วันที่เก็บตัวอย่าง : 23/06/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:21 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1478 วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-30/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น วันที่เก็บตัวอย่าง : 03/07/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	389	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	510	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	26	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	116	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.3	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุนา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังบำบัด วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/06/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:15 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1479 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24-30/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	116	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	30	50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	10	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	74	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.2	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด



Laboratory Supervisor





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไพรวท คอนโดมิเนียม แอด สุทธิสาร
ที่อยู่ : เลขที่ 78 ถนนซอย 20 มิถุณา แยก 5 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. [REDACTED] e-mail: privatecondo@outlook.com, privatecondo78@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 23/06/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:09 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1480 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 24-30/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/07/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 043-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	82	40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	22	50
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	15	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	62	40
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ค)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

[REDACTED]

Laboratory Supervisor

