

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol SrlnagarIndra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 29/40 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : จุดเขาระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1273
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น น้ำตาล ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 049-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	5.5-9.0
Flow rate	m ³ /s	Flow rate meter	-	*	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	220	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	39	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	78	20
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเตค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
: * ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำในบ่อนี้





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 29/40 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : ชุดออกจากระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1274
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:20 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 049-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.5	5.5-9.0
Flow rate	m ³ /s	Flow rate meter	-	*	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	297	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	27	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	16	20
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
: * ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำในบ่อนี้





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด ฮาเวน พหลโยธิน
ที่อยู่ : ตั้งอยู่ที่ 29/40 ซ.อินทามระ 4 ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง :
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1275
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:13 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 049-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	5.5-9.0
Flow rate	m ³ /s	Flow rate meter	-	*	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	3.5	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	2.6	30
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	32	20
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	460	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด
: * ไม่สามารถตรวจวัดได้ เนื่องจากน้ำในบ่อนี้

