

เอกสารแนบ 4

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Sri Nagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0005
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:35 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/01/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	193	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	45	40	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	338	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	13	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	53	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ วันที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:46 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0006 วันที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น วันที่ออกรายงานผล : 23/01/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 138-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	11	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	490	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	7.3	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Sirinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระวายนาสวนลัก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระวายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0007
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:23 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/01/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทามน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนต้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0008
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/12/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/01/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0203
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:15 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-19/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	195	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	52	40	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	408	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	60	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0204
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:24 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-19/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.6	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	15	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	6.3	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	688	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	7.3	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนลี้ก วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:03 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0205 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/02/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ใส่ ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/02/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 138-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนต้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0206
ลักษณะตัวอย่าง : ใส่ ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:05 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-13/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-7-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0434
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	362	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	53	40	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	286	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	48	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0435
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:32 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	266	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	18	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	448	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	29	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:10 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0436 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
ลักษณะตัวอย่าง :ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 138-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำสวนต้น วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:12 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 0437 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ใส่ ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 138-8-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10	ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
E. coli ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected	ผ่าน
Staphylococcus aureus ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
Pseudomonas aeruginosa ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0754
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:50 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-08/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.2	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	94	30	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	37	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	258	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	14	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	25	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหม่) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0755
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:32 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-08/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 10/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.9	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	24	30	ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	2.9	40	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	710	1,000	ผ่าน
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	10	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	8.7	35	ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระวายนาสวนหลัก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระวายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0756
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:07 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	10	ไม่ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	Not Detected	ไม่ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	Not Detected	ไม่ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆในทำนองเดียวกัน
²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทามน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250


Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 0757
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:09 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 01-09/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-9-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	10	ไม่ผ่าน
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	Not Detected	ไม่ผ่าน
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	Not Detected	ไม่ผ่าน
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected	ผ่าน

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1036
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:05 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	35	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	43	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	340	1,000
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	225	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	23	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinarindr 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:50 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1037 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2569
ลักษณะตัวอย่าง : สี เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสนักค้า : JP 138-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	24	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	5.5	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	528	1,000
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	6.6	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Bliz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1038
ลักษณะตัวอย่าง : สี ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนต้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1039
ลักษณะตัวอย่าง : โส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:42 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-14/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-10-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	10
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
<i>E. coli</i> ²⁾	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	<1.1	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ²⁾	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ใดในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : หลังผ่านการบำบัดน้ำเสีย
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1269
ลักษณะตัวอย่าง : ชื่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:00 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	465	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	50	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	318	1,000
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	52	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกโครงการ วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:10 น.
เลขปฏิบัติการ : WW 1270 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
ลักษณะตัวอย่าง : ช่น เหลืองอ่อน ตะกอนน้อย ไม่มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 138-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.7	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	12	30
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	13	40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	294	1,000
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	5.7	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	6.2	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507


ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : [REDACTED]
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]
จุดเก็บตัวอย่าง : สระว่ายน้ำส่วนลึก
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1271
ลักษณะตัวอย่าง : ไม่เป็นตะกอน ไม่เป็นสี
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:47 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-12/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	12	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	1.1	Not Detected
<i>E. coli</i>	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	1.1	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ท แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด โครงการ เดอะ เบส เพชรบุรี-ทองหล่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 2212 ถนนเพชรบุรี แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ข้อมูลติดต่อ :
จุดเก็บตัวอย่าง : สระวายนาสวนต้น
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระวายน้ำ
เลขปฏิบัติการ : WW 1272
ลักษณะตัวอย่าง : ใส่ ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง :
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:49 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-12/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 16/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 138-11-00

ดัชนีที่วิเคราะห์ ²⁾	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุดที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	>23	10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	9.2	Not Detected
<i>E. coli</i>	/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.1	9.2	Not Detected
<i>Staphylococcus aureus</i>	/100ml	Membrane Filtration Techniques	-	Not Detected	Not Detected
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	/100ml	Membrane Filtration Technique	-	Not Detected	Not Detected

หมายเหตุ : ¹⁾ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระวายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS

ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม