

ภาคผนวก ง



ผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการ



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-สุวรรณ
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเกาะจอยม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003107-003111
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00385/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.71	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	57**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	18**	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	344	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	11.65	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่นเล็กน้อย ตะกอนเล็กน้อย

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นางสาวกวีดี อยู่อิม
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวนิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือรายงานผลการวิเคราะห์เพียงบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-ติวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บ่อพักขยะบนถนนการะจ่ายอมก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนติวานนท์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 มกราคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003112-003116
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 มกราคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 มกราคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00385/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	8.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	129*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	316*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	282	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	1.8*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	47.76*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	14.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นางสาวกวิติ อยุธยา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เรารับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilabtesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-ติวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนการะจำยอม
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003117-003121
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00386/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.71	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	59**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	16	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	328	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	15.14	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น มีตะกอน
 * Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้
 ** ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รศ.ดร.
นางสาวกวีดี อยู่อิม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ไปยังผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilabtesting.com

เราได้รับผิดชอบโดยสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.envilabtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ ริงส์-ดิวันนัท
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 ปล่อยขยะบนถนนการะจำยอมก่อนระบายออกสู่ถนนนันทวันนัท
วันที่เก็บตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 16 - 26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-003122-003126
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 16 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 26 กุมภาพันธ์ 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00386/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	8.29	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	129*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	800*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	298	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	2.0*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	53.00*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	15.7	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ภาพ
นางสาวกวดิ อยู่อัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์

นางสาวเชิษฐ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.envilab.com

เราได้รับมอบหมายโดยลูกค้า ด้วยความไว้วางใจ

www.envilab.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Needless Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิตท์ ริงลิต-คิวานนท์
ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใหม่ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนการะบายอม
วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 2-12 มีนาคม 2569
หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004844-004848
ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มีนาคม 2569
หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00553/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	6.96	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	30*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	11	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	322	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	0.4	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	9.27	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	4.4	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองขุ่น ตะกอนเล็กน้อย

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ภาพ
นางสาวกวดดี อยู่อ้อม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เต็มสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยบริการรวดเร็วและแม่นยำ

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-สุวรรณภูมิ
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บ่อตกขยะบนถนนการะบายน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสุวรรณภูมิ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 2-12 มีนาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-004849-004853
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 2 มีนาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 13 มีนาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00553/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.79	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	4	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	158	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	1.30	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สี มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ลักฟ
นางสาวกฤติ อัยอัม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นางสาวณิชาธิ์ เดิมสายทอง
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540.540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540.540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-ติวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนการะจำยอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-10 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008819-008823
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00900/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.36	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	44*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	13	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	358	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.1*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	43.44*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	2.1	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ : สภาพตัวอย่าง : ขอบเหลว เหลืองขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติมงคล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-ติวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทตี้ ไฮม์ จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 บ่อตกขยะบนถนนการะจ่ายยอมก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนติวานนท์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-10 เมษายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-008824-008828
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นโวลแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 เมษายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 17 เมษายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 00900/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.69	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	51*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	12	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	536	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	41.34*	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.9	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
 หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองอ่อนขุ่น มีตะกอน
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวัลย์ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์มีรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดย่ารายงานผลการวิเคราะห์เพื่อใช้งานส่วนใดส่วนหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เรารับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Ennilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@envilab.com



Neediss Ennilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท รังสิต-ติวานนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนเกาะจายอม ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-14 พฤษภาคม 2569 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014397-014401 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01223/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.35	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	43*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	14	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	300	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	0.9	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	34.07	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองใส มีตะกอน

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

รุ่งวัล
นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตติวิมล
ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evtesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evtesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhoe 7 Bangkhoe Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-สุวรรณภูมิ
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 ปอดักขยะบนถนนการจ่ายน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสุวรรณภูมิ
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 4-14 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-014402-014406
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 4 พฤษภาคม 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 พฤษภาคม 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01223/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H+B	7.70	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	51*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	40*	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	218	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	0.8	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	12.52	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.5	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีเหลืองอ่อนใส มีตะกอนเยื่อ
 * ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

นางสาวรุ่งวิสิ ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้มีรองลงมาจากตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกข้อมูลการวิเคราะห์เพื่อเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราให้บริการตรวจสอบสิ่งแวดล้อม ด้วยมาตรฐานที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilob

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิฟ รังสิต-คิฟวัน
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โฮม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed., 2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 ปอพักสุดท้ายก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ำบนถนนการะจำยอม
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-11 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018625-018629
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01573/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H ⁺ B	7.25	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	28*	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	10	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	370	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ²⁻ -F	1.0	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	18.05	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	1.6	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว เหลืองใส

* ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

อู่วัล
 นางสาวรุ่งวัล ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้ทำการวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com



บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด 540,540/1 ซอยบางแค 7 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
 Envilab Co., Ltd. 540,540/1 Soi Bangkhae 7 Bangkhae Bangkok Bangkok 10160
 Tel : 02-802-3577-8 Fax. 02-802-3773 E-mail : info@evltesting.com



Neediss Envilab

รายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อโครงการ : เดอะคิท์ รังสิต-สุวรรณนท์
 ชื่อลูกค้า : บริษัท สมาร์ทดีฟาย โสม จำกัด
 ที่อยู่โครงการ : 542/2 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600
 มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ : Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24thed.,2023.
 เครื่องมือเก็บตัวอย่าง/วิเคราะห์ : Grab Sampling
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : จุดที่ 2 ปล่อยขยะบนถนนการะบายน้ำก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำบนถนนสุวรรณนท์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 1-11 มิถุนายน 2569
 หมายเลขตัวอย่าง : WT-26-018630-018634
 ผู้เก็บตัวอย่าง : บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
 วันที่รับตัวอย่าง : 1 มิถุนายน 2569
 วันที่พิมพ์รายงาน : 15 มิถุนายน 2569
 หมายเลขรายงานผลการวิเคราะห์ : 01573/69

พารามิเตอร์	หน่วย	มาตรฐานวิธีวิเคราะห์	ผลวิเคราะห์	มาตรฐาน
pH	-	4500-H*B	7.61	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/l	5210 B	314**	≤20
Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	2540 D	620**	≤30
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/l	2540 C	468	≤1,000
Sulfide	mg/l	4500-S ² -F	<0.2*	≤1.0
TKN	mg/l	4500-N _{org} C	102.79**	≤35
Grease and Oil	mg/l	5520 B	5.8	≤20

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

หมายเหตุ สภาพตัวอย่าง : ของเหลว สีดำขุ่น มีตะกอน

* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

** ผลการวิเคราะห์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ผู้ตรวจ
 นางสาวรุ่งวสี ไทรบัวชา
 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์



นายพงศ์ศิริ จิตตวิมล
 ทีมบริหารวิชาการ

ผลการวิเคราะห์นี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาวิเคราะห์เท่านั้น
 ห้ามคัดลอกหรือเผยแพร่ข้อมูลบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
 หน้า 1/1

ประกาศใช้ 01/02/2566

FE-REP-01-28:Rev.01

www.evltesting.com

เราได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการตรวจวัดที่เที่ยงตรง

www.evltesting.com