บทที่ 4

บทสรุป

บทที่ 4
บทสรุป

สรุปผลการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรัชดาแมนชั่น (อาคารพักอาศัย 8 ชั้น) ของบริษัท กรองทอง อพาร์ทเม้นท์ (บางกะปิ) จำกัด ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569 รายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 4-1 สรุปมาตรการฯ ที่ทางโครงการฯ ดำเนินการไม่ครบถ้วน และอยู่ในระหว่างดำเนินการ

รายงานฉบับที่/ระยะเวลา	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1/2569 มกราคม - มิถุนายน 2569	2	0

บริษัท แอลไลแอน พลัส จำกัด ได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ ดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการไม่ครบถ้วนหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ

รายละเอียดภายในโครงการ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ **- สภาพภูมิอากาศและอุตุนิยมวิทยา**	1.จัดให้มีพื้นที่สีเขียวไว้บริเวณชั้นล่าง ระหว่างชั้นพักอาศัย 2 ถึง 8 และชั้นดาดฟ้าของอาคารมีพื้นที่รวม 337.22 ตร.ม. คิดเป็นร้อยละ 20 ของพื้นที่โครงการเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายความร้อนและลดค่าความร้อนสะสมของอาคาร	1. มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่าง ระหว่างชั้นพักอาศัย และชั้นดาดฟ้าของอาคาร แต่ยังไม่ครอบคลุมในส่วนของพื้นที่สีเขียวตามที่มาตรการกำหนด
	2.ติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคาเพื่อลดค่าการสะสมความร้อนของอาคาร	2. ไม่ได้มีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนใต้หลังคา