

ภาคผนวก ซ

การตรวจเช็คระบบไฟฟ้า

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : นิคมอุตสาหกรรม อีสาน - อากาศ

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบคืน

โปรแกรมเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>2567</u>																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	รวมค่าเป็นตัวเลข
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	395	397	391	396	391	396	398	397	396	396	396	396	394	396	396	394	รวมค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	130	111	156	156	156	225	146	240	220	115	136	146	227	145	244	218	รวมค่าเป็นตัวเลข
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	รวมค่าเป็นตัวเลข
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	41	45	55	54	56	45	53	53	54	52	52	52	47	59	55	56	รวมค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.97	0.98	0.94	0.98	0.93	0.97	0.98	0.98	0.97	0.98	0.96	0.97	0.98	0.97	0.97	รวมค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	รวมค่าเป็น Step
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	395	396	391	395	391	396	398	396	396	398	398	396	392	398	396	396	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	143	110	130	146	149	173	149	216	210	140	181	140	96	140	259	224	
	สถานะชาร์จ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	55	55	55	55	51	50	54	54	54	54	54	54	54	55	54	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.97	0.97	0.98	0.96	0.98	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.99	0.96	0.98	0.98	0.98	0.99	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องบั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30°	30°	31	30	30	30	30	29	29	29	28	29	30	29	30°	30°	
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแบ่งจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : ศิริราช (อาคาร) วิทยา-กตพัท

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน มกราคม ปี 2567																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		396	391	393	397	399	394	395	395	395	393	394	394	396	393	391	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		194	156	992	131	175	119	149	164	907	175	230	250	162	179	210	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้ววิ่งเต็ม)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		44	54	53	52	44	46	49	54	49	49	54	50	54	49	49	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.97	0.98	0.98	0.99	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบุค่าเป็น Step
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		396	398	390	396	394	394	396	396	395	393	394	394	394	393	391	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		199	148	926	168	141	111	119	160	188	119	219	225	122	165	217	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้ววิ่งเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		50	54	53	50	50	49	50	50	50	50	54	50	50	50	50	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.97	0.98	0.98	0.99	0.98	0.97	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรคเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรคเกอร์ด้าน Normal - On		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - OFF		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรคเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manua)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL 1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)			30°	30	30°	29°	29°	32°	30°	30°	29°	30°	30°	30	29	30°	30°	
ผู้ค้นบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)

Daily Generator Check List

อาคาร : วิทยาลัยการอาชีพสุพรรณบุรี - อาคาร 1



No.	รายการ	เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2567</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วม แผ่นธาตุ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ผู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิตช์ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non	non
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น.																																
โปรแกรมเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร :

โถงอาคาร ค.เหนือ ชั้น ๓ - ศาลาแก้ว

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบคืน
โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๖๗																รวมค่า
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	393	390	393	396	398	393	390	396	394	396	393	396	398	396	396	396	รวมค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	116	129	135	136	148	178	167	131	146	246	135	165	138	132	122	143	รวมค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	51	49	46	55	55	55	56	54	53	51	51	55	51	59	56	รวมค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.97	0.99	0.96	0.96	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	รวมค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MDB No. 02	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	รวมค่าเป็น Step
	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	393	390	393	396	398	393	392	398	396	394	393	396	392	396	396	396	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	133	168	169	169	166	215	242	248	198	194	163	201	206	160	149	178	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	51	51	46	55	55	51	56	54	56	51	51	52	51	52	58	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.97	0.98	0.96	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	
ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		30°	30°	30°	31°	31°	30°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	30°	31°	31°	
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร :

คิวคิว ดเวลล์ รัชดา-ลาดพร้าว

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบคืน

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ
















☒ ไม่ปกติ

รายละเอียด		เดือน ธันวาคม ปี 2564																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ระบุค่าเป็นตัวเลข
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	397	399	398	396	396	394	398	396	396	396	394	396	394				ระบุค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	199	135	334	201	219	157	174	245	214	154	204	219					
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วจี้เต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	51	56	56	54	56	52	52	52	52	56	59	56				ระบุค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.96	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.96				ระบุค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				ระบุค่าเป็น Step
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	397	399	398	396	396	394	396	396	396	396	396	396	394				
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	224	196	167	154	163	241	201	155	159	246	210	163					
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วจี้เต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	50	56	56	54	52	56	56	59	51	59	56					
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98				
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สับจี้ขั้วจี้เต็ม)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สับจี้ขั้วจี้เต็ม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A				
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาตรับทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาตรับทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/				
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น																		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33°	31°	31°	31°	30°	31°	30°	31°	31°	30°	30°	32°	32°				
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)

Daily Generator Check List

อาคาร : วิทยาลัยอาชีวศึกษา - หนองบัวลำภู

No.	รายการ	เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>๒๕๖๙</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (ดูที่วอลล์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635	635
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิตช์ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	            																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	   																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น. โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																														
ข้อเสนอแนะ :																																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : นิคมอุตสาหกรรม ออโตโมบิล - ลาดพร้าว

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2564																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	395	394	396	393	393	396	396	395	397	394	394	398	396	396	399	394	ระบบสามเฟส
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	176	164	146	175	135	136	173	173	149	162	169	163	165	146	161	219	ระบบสามเฟส
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	48	46	46	46	46	42	48	48	43	47	43	47	44	46	53	49	ระบบสามเฟส
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.96	0.98	0.98	0.96	0.99	0.96	0.98	0.96	0.97	0.96	0.96	0.96	0.96	0.96	0.94	0.96	ระบบสามเฟส
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	398	393	396	393	393	396	396	395	397	394	393	398	396	396	399	396	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	139	142	126	163	162	111	163	142	172	139	173	161	195	136	141	169	
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	50	43	46	46	46	42	46	42	44	43	46	49	45	42	43	49	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.97	0.96	0.96	0.97	0.96	0.94	0.94	0.96	0.94	0.97	0.96	0.94	0.97	0.97	0.98	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
ตำแหน่งสวิตช์การทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...,12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบบสามเฟส Step
ตำแหน่งเบรกเกอร์ MCB (ปกติ Off / สปริงชาร์จ์เต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั๊มไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		33°	31°	32°	31°	32°	31°	32°	32°	32°	33°	33°	32°	31°	32°	32°	32°	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	[Signature]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signature]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร :

ศิริราชพยาบาล อาคาร - อาคาร

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรดระบุเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ





รายละเอียด		เดือน สิงหาคม 2567																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)																	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		396	392	394	393	394	395	394	394	396	396	396	396	395	396	396	ระบบค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		200	183	190	195	199	189	210	194	194	194	193	212	161	172	172	ระบบค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)		F	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		56	56	56	56	56	56	56	56	57	56	57	56	48	54	52	ระบบค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	ระบบค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MDB No. 02	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบบค่าเป็น Step
	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)																	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		396	392	394	393	394	395	394	394	396	396	396	395	399	396	397	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		165	165	210	143	176	175	166	173	204	163	207	205	170	140	173	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติชาร์จเต็ม)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		52	56	56	52	55	52	52	56	53	53	56	56	50	56	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.93	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	
EMDB (ATS)	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.1FL.1 (หน้าโครงการ)	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องขึ้นไฟฟ้าสำรอง (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32°	32°	31°	31°	31°	31°	33°	33°	32°	33°	33°	33°	31°	30°	31°	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร		นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร		นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร		นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	นาย	

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)

Daily Generator Check List

อาคาร : ศิริกมล อาคาร รัชดา - ลาดพร้าว



No.	รายการ	เดือน สิงหาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630	630
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกมือรูดด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิตช์ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้สนับสนุน	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น. ไปรตรวจเช็ค ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																														
ข้อเสนอแนะ :																																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : วิไลอันเนอ 06 ชั้น รัชดา-ลาดพร้าว

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรแกรมเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>2569</u>																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	396	398	398	393	396	399	393	395	394	391	396	394	394	393	396	398	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	โวลต์ที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	240	197	208	290	290	298	176	141	189	176	230	200	196	164	174	210	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	56	43	48	54	53	53	48	57	56	46	54	54	57	56	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.94	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.99	0.98	0.98	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MDB No. 02	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบุค่าเป็น Step
	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	397	398	398	393	396	399	393	395	394	391	396	394	394	393	396	398	
	โวลต์ที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	230	174	170	177	198	213	201	192	233	194	193	211	167	161	109	156	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	53	52	56	53	53	58	53	53	53	57	56	53	54	54	54	53	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	
EMDB (ATS)	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จ์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องขึ้นไฟฟ้า (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32.2	33.1	33.5	33.5	33.3	33.3	33.1	33.5	32.8	32.8	33.5	33.3	34.1	33.5	32.8	34.1	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : วังรัตนโกสินทร์ - ลานพญาว

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบดึก
โปรตรอบเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน กันยายน ปี 2569																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		393	394	393	392	394	397	397	391	397	399	396	393	394	396		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		255	193	185	105	204	256	229	197	214	200	219	145	210	255		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		56	53	57	54	53	48	53	57	56	52	48	52	48	51		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ระบุค่าเป็น Step
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)		393	394	393	392	394	398	397	391	396	393	391	393	394	396		
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)		193	207	145	125	240	241	199	185	190	205	235	187	205	241		
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)		53	54	57	54	53	54	53	54	53	52	53	52	51	51		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)		0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98		
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงขั้วเต็ม)			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงขั้วเต็ม		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น			/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33		
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร																	
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																	
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																	

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)

Daily Generator Check List

อาคาร : วังขนิษฐา อพาร์ตเมนต์ รัชดา-๓ ทพทวี



No.	รายการ	เดือน ธันวาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	๔๐๐	๕๐๐	๔๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐	๕๐๐
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิทช์ (Auto-Off/Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	[Signatures]																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signatures]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														
หมายเหตุ :		ข้อเสนอนแนะ :																														
รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น.																																
โปรดระบุเครื่องหลาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร :

วิเศษชัย เอมวี รัชดา - ลาดพร้าว 2

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรแกรมเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน พฤษภาคม ปี 2567																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	392	391	394	392	393	391	392	391	393	392	392	391	392	392	392	392	รวมค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	156	164	179	156	168	164	159	156	201	156	171	178	171	161	171		รวมค่าเป็นตัวเลข
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	51	52	55	56	56	56	52	52	56	53	56	51	52	55	53		รวมค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	1.00	0.98	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.98	0.98		รวมค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	392	393	391	392	393	393	392	392	392	391	392	391	391	391	396	396	
	โหลดที่ใช้งาน กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	210	209	196	190	206	156	210	209	203	179	210	170	225	201	166	170	
	สถานะขั้ว ACB (ปกติขั้วเต็ม)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	52	53	56	55	52	56	56	52	55	52	55	52	55	53	57	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.99	1.00	0.98	0.98	0.98	0.99	0.98	0.98	0.99	0.98	0.99	1.00	1.00	0.98	0.98	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	รวมค่าเป็น Step
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จ์เต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (รวม องค์การ)		34	33	32	32	33	34	33	32	34	31	30	31	31	31	33	32	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	จางเค																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	จางเค																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	จางเค																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : สิ่งอำนวยความสะดวก - ลานจอดรถ

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบเช้า ☐ รอบบ่าย ☒ รอบดึก

โปรตยะเครื่องมือ ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน <u>กุมภาพันธ์</u> ปี <u>2569</u>																		หมายเหตุ
		18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	392	394	397	391	392	394	390	391	395	395	396	394	397	392	394	394	395	395	ระบบเป็นค่าเฉลี่ย
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	221	216	206	236	173	189	139	185	139	133	305	301	305	134	134	134	134	134	ระบบเป็นค่าเฉลี่ย
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	54	40	42	55	55	56	41	46	49	49	41	45	49	49	49	45	45	45	ระบบเป็นค่าเฉลี่ย
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.99	0.99	1.00	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	ระบบเป็นค่าเฉลี่ย
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบบเป็น Step
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	393	396	399	393	392	394	393	399	396	395	397	394	397	399	394	396	396	396	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	165	139	141	185	179	171	110	118	114	116	151	106	114	100	106	106	106	106	
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	42	42	56	55	52	41	46	49	44	45	43	44	40	45	45	40	40	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.99	0.99	0.99	0.98	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	0.99	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สลับการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ OFF / สปริงชาร์จ์เต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาตรฐานทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32°	30°	32°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	31°	
ผู้ควบคุม	ช่างอาคาร	[Signature]																		
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signature]																		
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																		

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)

Daily Generator Check List



อาคาร : อิสริยา อเนก วิทย์-มาพ่น

No.	รายการ	เดือน พฤษภาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิตช์ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร	[Signatures]																														
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signature]																														
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																														
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น. โปรดระบุเครื่องหมาย ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																														
ข้อเสนอแนะ :																																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน
Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : **วิษณุคอม อเวนิว รัชดา - ลาดพร้าว**

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรแกรมตรวจสอบ

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ



รายละเอียด		เดือน มิถุนายน ปี 2569																หมายเหตุ
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	395	397	397	395	396	395	392	395	397	396	396	394	395	395	391	391	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	196	194	127	193	201	201	210	151	193	199	222	156	175	226	210	176	
	สถานะของ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	47	53	42	56	52	42	48	49	46	46	48	48	43	56	52	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.99	0.99	0.97	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	ระบุค่าเป็น Step
	สลับการทำงานของ Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงานของ R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	394	397	397	394	396	394	395	395	398	396	396	394	394	394	394	391	
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์)	203	233	203	234	184	150	156	210	249	164	195	145	207	207	201	176	
	สถานะของ ACB (ปกติชาร์จเต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	45	47	57	49	56	56	42	50	43	42	43	51	51	50	54	52	
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.98	0.97	0.99	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.97	0.98	0.98	0.98	0.98	
	ตำแหน่งสวิตช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	สลับการทำงานของ Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จเต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จเต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	ตำแหน่งสวิตช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
RMU.1 FL.1 (หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาตรับทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาตรับทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		39°	39°	31	39°	31°	39°	33°	32°	32°	32°	32°	31°	33°	31°	31°	32°	
ผู้บันทึก	ช่างอาคาร	นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	นาย อดิศักดิ์ อดิศักดิ์																

การตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคารประจำวัน

Daily Main Distribution Board (MDB) Check List

อาคาร : **วิรัชดอม อเวนิว รัชดา - ลาดพร้าว**

หมายเหตุ :

รอบการตรวจเช็ค

☒ รอบเช้า

☐ รอบบ่าย

☒ รอบดึก

โปรแกรมนับเครื่องหมาย

☒ ปกติ

☒ ไม่ปกติ






รายละเอียด		เดือน สิงหาคม ปี 2569																หมายเหตุ
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
MDB No. 01	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	ระบุค่าเป็นตัวเลข
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	391	396	398	391	398	393	391	394	394	392	392	392	393	394	396		
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	156	228	150	179	199	221	216	373	156	183	193	201	156	157	211		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	51	50	55	59	50	54	49	49	52	51	52	52	55		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.96	0.94	0.98	0.94	0.94	0.94	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99		ระบุค่าเป็นตัวเลข
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		ระบุค่าเป็น Step
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
MDB No. 02	ไฟแสดงสถานะการทำงาน R, S, T (ติดตลอดเวลา)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	แรงดันไฟฟ้า (ปกติ 380-410 โวลท์)	391	396	398	392	394	394	390	396	394	396	396	396	398	398	392		
	โหลดที่ใช้งาน / กระแสไฟฟ้า (แอมป์แปร์)	207	226	205	193	187	296	230	206	231	201	210	150	147	210	156		
	สถานะชาร์จ์ ACB (ปกติชาร์จ์เต็ม)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	อุณหภูมิหม้อแปลง (ปกติไม่เกิน 80 C)	52	53	54	54	55	54	53	53	55	56	54	56	55	56	55		
	Power Factor (ไม่ต่ำกว่า 0.8)	0.94	0.94	0.94	0.96	0.98	0.94	0.97	0.94	0.99	0.98	0.98	0.98	0.98	0.98	0.99		
	ตำแหน่งสวิทช์ Capacitor Bank (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	สแต็ปการทำงาน Capacitor Bank (1,2,3,4,5,...12)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตำแหน่งเบรกเกอร์ TIE (ปกติ Off / สปริงชาร์จ์เต็ม)		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
EMDB (ATS)	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - OFF	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ATS เบรกเกอร์ด้าน Emergency - สปริงชาร์จ์เต็ม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	ตำแหน่งสวิทช์เครื่องปั่นไฟสำรอง (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
RMU.1FL.1(หน้าโครงการ)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
RMU.2 FL.1 (MDB)	แรงดันไฟฟ้า มาครบทั้ง 3 เฟส (L1,L2,L3)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Pressure gauge ของ Gas SF6 อยู่ในโซนสีเขียว	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง (ระบุ องศา)		32°	32°	34°	32°	33°	33°	33°	33°	33°	32°	33°	31°	31°	32°	32°	31°	
ผู้จัดทำบันทึก	ช่างอาคาร	[Signature]																
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร	[Signature]																
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร	[Signature]																

ตารางตรวจเช็คเครื่องสำรองไฟในอาคาร (Generator)
Daily Generator Check List



อาคาร : โศภิตาวิลล่า ลพบุรี - ลพบุรี

No.	รายการ	เดือน สิงหาคม ปี 2567																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	สภาพทั่วไป (เดินตรวจดูรอบเครื่องยนต์)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	ระดับน้ำหล่อเย็น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
3	ขั้วแบตเตอรี่และสายแบตเตอรี่	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี่ (สูงท่วมแผ่นธาตุ)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	แผงควบคุม, หน้าจอ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
6	ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790	790
7	บริเวณพัดลมระบายอากาศและรังผึ้ง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
8	ตู้ควบคุมไฟฟ้า, หลอดไฟ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
9	เบรกเกอร์ด้าน Normal - On	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
10	ตำแหน่งสวิตช์ (Auto-O-Manual)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
ผู้จัดบันทึก	ช่างอาคาร																															
ผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าช่างอาคาร																															
รับทราบโดย	ผู้จัดการอาคาร																															
หมายเหตุ :		รอบการตรวจเช็ค ☒ รอบ 06:00 น. ☒ รอบ 21:00 น. โปรแกรมฉุกเฉิน ☒ ปกติ ☒ ไม่ปกติ																														
ข้อเสนอแนะ :		_____ _____																														