

ข้อมูลระดับ C : ข้อมูลสำหรับใช้ภายใน (Internal use)

แผนก ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ฝ่าย -

เลขที่ SHE/087/2568

วันที่ 11 ธันวาคม 2568

เรื่อง สรุปการการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ อาคารหอพักพนักงาน ประจำปี 2568

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา

 ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริหารธุรกิจ, ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ/ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย,
 รักษาการผู้จัดการแผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 ที่มา เพื่อปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 แผนกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ
 (คปอ.) และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม (ENV) ได้จัดฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟสำหรับอาคารหอพักพนักงาน ประจำปี 2568 ดังนี้

- วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00-16.00 น. จำลองเหตุการณ์ที่ชั้น 2 เกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากจุดรูปเทียนไว้ในห้อง โดยมี
 มติที่ประชุมสรุปผลภายหลังการฝึกซ้อมฯ ตามเอกสารแนบท้าย และพบข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ดังนี้

ลำดับ	จุดที่ประเมิน	%คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อปรับปรุง
1	ชั้น 2 อาคาร หอพักพนักงาน	93.75	ทีมช่างวิศวกรรมถึงจุดเกิดเหตุล่าช้า ส่งผลกระทบกับทีมผจญเพลิงและทีมดับเพลิง ท้องถิ่น ซึ่งยังไม่สามารถฉีดน้ำได้ เนื่องจากยังไม่มีมีการตัดกระแสไฟฟ้า
2	ทีมผจญเพลิง	100.00	-
3	ทีม Operator	100.00	-
4	กองอำนาจการ	100.00	-
5	จุดรวมพล	100.00	-
6	จุดปฐมพยาบาล	100.00	-
เฉลี่ยคะแนน		98.95	ผลการฝึกซ้อม อยู่ในระดับดีมาก

หมายเหตุ : เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละ 95 ถึง 100 ระดับการฝึกซ้อมอยู่ในระดับดีมาก

ร้อยละ 85 ถึง 94 ระดับการฝึกซ้อมอยู่ในระดับดี

ร้อยละ 75 ถึง 84 ระดับการฝึกซ้อมอยู่ในระดับพอใช้

ต่ำกว่าร้อยละ 74 ควรปรับปรุงแก้ไข

การฝึกซ้อมแสดงให้เห็นถึง ความพร้อมและการตอบสนองของบุคลากรในระดับที่ดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ
 “ดีมาก” แต่ยังคงมีความจำเป็นในการพัฒนา ระบบสื่อสาร และแผนปฏิบัติที่สอดคล้องกัน



โดยสรุป ในส่วนของหอพักพนักงาน มีศักยภาพในการตอบสนองเหตุอัคคีภัยได้ดี แต่มีข้อจำกัดในด้านการจราจร
 กรณีที่เกิดเหตุในช่วงเวลาเร่งด่วน อาจทำให้เกิดความล่าช้า

ข้อมูลระดับ C : ข้อมูลสำหรับใช้ภายใน (Internal use)

ข้อเสนอเชิงระบบ

ลำดับ	รายละเอียด	ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
1	พัฒนาระบบดิจิทัล/แอป สำหรับรายงานยอดและตรวจรับพนักงานและผู้ประสภักย์	คปอ./ENV
2	จัดทำแผนรองรับเหตุอุบัติภัยหมู่ เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉิน ระหว่างโรงพยาบาล	ฝ่ายการพยาบาล
3	ทบทวนและอัปเดตแผนอพยพ ให้ตรงกับแผนกลางของโรงพยาบาล	ทุกหน่วยงาน
4	เพิ่ม อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร	คปอ./ENV
5	ทบทวนความพร้อมใช้งานระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ	แผนกวิศวกรรม

ข้อมูลประกอบ แบบประเมินโดยละเอียด
ข้อเสนอ เพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

ผู้เสนอ	ผู้ทบทวน/ผู้พิจารณา	ผู้อนุมัติ
 () รักษาการผู้จัดการแผนกความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม	  ผู้จัดการส่วนสนับสนุนบริการ/ผู้บริหาร หน่วยงานความปลอดภัย  () ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ และบริหารธุรกิจ	☐ อนุมัติ ☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....  () ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลระดับ C : ข้อมูลสำหรับใช้ภายใน (Internal use)

รูปภาพประกอบ

