

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการปัจจุบัน

โครงการโรงแรมคุ้มภูคำ (ขยายและเปลี่ยนการใช้อาคาร) ตั้งอยู่ที่ ถนนชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการโดยบริษัท เชียงใหม่ภูคำ (3) จำกัด เป็นโรงแรมพักอาศัยรายวัน โดยมีห้องพักทั้งหมด 153 ห้อง เริ่มเปิดดำเนินการบรรจุผู้เข้าพักในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

2.1) จำนวนผู้พักอาศัยภายในโครงการปัจจุบัน

การให้บริการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีจำนวนผู้เข้าพักในโรงแรมเฉลี่ยเดือนละ 3,274 คน รายละเอียดดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1	
จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	
เดือน	จำนวนผู้เข้าพักในโรงแรม (ห้อง)
มกราคม	6,123
กุมภาพันธ์	4,540
มีนาคม	3,167
เมษายน	1,298
พฤษภาคม	2,001
มิถุนายน	2,514
จำนวนผู้เข้าพักเฉลี่ย (คน/เดือน)	3,274 (19,643/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2569

2.2) ปริมาณน้ำใช้ในโครงการปัจจุบัน

การดำเนินการของโรงแรมคุ้มภูคำ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ยเท่ากับ 1,652.9 ลบ.ม./เดือน หรือคิดเป็นประมาณ 330.58 ลบ.ม./วัน (9,917./30) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2	
ปริมาณการใช้น้ำจริงของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569	
เดือน	ปริมาณการใช้น้ำ (ลบ.ม./เดือน)
มกราคม	2,016.5
กุมภาพันธ์	1,757.0
มีนาคม	1,872.9
เมษายน	1,085.2
พฤษภาคม	1,269.9
มิถุนายน	1,915.9
ปริมาณการใช้น้ำเฉลี่ย	1,652.90 (9,917.4/6)

ที่มา : โรงแรมคุ้มภูคำ, กรกฎาคม พ.ศ. 2569

2.3) ปริมาณน้ำเสีย

การดำเนินการระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า มีปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสิ้นประมาณ 264.46 ลบ.ม./วัน (ปริมาณน้ำใช้ร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้) หรือ 17.63 ลบ.ม./ชม. (คิดที่ระยะเวลาการเกิดน้ำเสียสูงสุด 15 ชั่วโมง) โดยน้ำเสียทั้งหมดจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไป

