การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : เครื่องสูบระบายน้ำทิ้ง

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT DRAINAGE PUMP	รอบ : 3M

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B2-DNP-07

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
5	ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)		
1	ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
8	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
9	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟตำแหน่ง ON,OFF	N	N
10	บันทึกกระแสไฟฟ้าค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	.....A	4 A
5	ประจำ 6 เดือน : No. (1-18)		
11	ตรวจสอบและทำความสะอาด	/	
12	ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
14	ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	
15	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	
16	ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	
17	ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	
18	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	
5	ประจำปี : No. (1-20)		
19	ทำความสะอาดบ่อเดรน	/	
20	ตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์	.....RPM	

สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : เครื่องสูบระบายน้ำทิ้ง

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT DRAINAGE PUMP	รอบ : 3 M

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B2-DNP-02

ยีห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
5	ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)		
1	ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
8	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
9	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟตำแหน่ง ON,OFF	N	N
10	บันทึกกระแสไฟฟ้าค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	.....A	4
5	ประจำ 6 เดือน : No. (1-18)		
11	ตรวจสอบและทำความสะอาด	/	
12	ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
14	ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	
15	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	
16	ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	
17	ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	
18	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	
5	ประจำปี : No. (1-20)		
19	ทำความสะอาดบอเดรน	/	
20	ตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์	.....RPM	

สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : เครื่องสูบระบายน้ำทิ้ง

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT DRAINAGE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-DNP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
5	ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)		
1	ทำความสะอาดทั่วไป	/	✓
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
8	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
9	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟตำแหน่ง ON,OFF	N	N
10	บันทึกกระแสไฟฟ้าค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	12 A	
5	ประจำ 6 เดือน : No. (1-18)		
11	ตรวจสอบและทำความสะอาด	/	
12	ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
14	ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	
15	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	
16	ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	
17	ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	
18	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	
5	ประจำปี : No. (1-20)		
19	ทำความสะอาดบอเดรน	/	
20	ตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์	RPM	

สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : เครื่องสูบระบายน้ำทิ้ง

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT DRAINAGE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-DNP-02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
5	ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)		
1	ทำความสะอาดทั่วไป	/	/
2	ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและแท่นรอง	N	N
3	ตรวจเช็คการทำงานและหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติ	N	N
4	ตรวจเช็คไฟแสดงการทำงานและชุดควบคุม	N	N
5	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำต่ำ	N	N
6	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำต่ำปั๊มสั่งหยุดทำงาน	N	N
7	ตรวจสอบสัญญาณระดับน้ำสูงสั่งปั๊มทำงาน	N	N
8	ตรวจสอบสัญญาณเตือนระดับน้ำสูง	N	N
9	ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟตำแหน่ง ON,OFF	N	N
10	บันทึกกระแสไฟฟ้าค่าโอเวอร์โหลดที่ปรับไว้	12 A	
5	ประจำ 6 เดือน : No. (1-18)		
11	ตรวจสอบและทำความสะอาด	/	
12	ตรวจสอบสภาพของซีลต่าง ๆ	N	
13	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
14	ตรวจเช็คจุดต่อของสายไฟฟ้าตามจุดต่างๆ	N	
15	ตรวจเช็คฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	
16	ทำความสะอาดชุดควบคุมและชุดตั้งเวลา	N	
17	ตรวจสอบการทำงานของเกจวาล์วและเช็ควาล์ว	N	
18	ตรวจสอบบริเวณข้อต่อท่ออ่อน	N	
5	ประจำปี : No. (1-20)		
19	ทำความสะอาดบ๊อเดรน	/	
20	ตรวจวัดความเร็วรอบของมอเตอร์	RPM	

สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-B2-SP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ 50 C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - B2 - SP - 02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ 52 C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B2-SP-03

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	N
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : 3 M

วันที่ : 17 / 7 / 2569

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B2-SP-04

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหมิของมอเตอร์ 50 C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ :

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-5-01 (รหัสเดิม)

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 3 - 1 - SP - 07 (ยกเลิก)

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ :

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-3-1-SP-02 (ชุดเดิม)

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☐	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	
7	ตรวจสอบอุณหมิของมอเตอร์ .....C°	N	
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-4-1-SP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ ...56...C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 4 - 1 - SP - 02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	✓
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	✓
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	✓
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	✓
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	✓
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ ...55...C°	N	✓
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 4 - 1 - SP - 03

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ 54 C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-4-1-SP-04

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	✓
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	✓
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	✓
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	✓
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	✓
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	✓
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-SWP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-SWP-02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหมิของมอเตอร์ 55 C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M 4

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-SRP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 1 - B1 - SBP - 02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ ....57....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-SRP-03

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 1 - B1 - SRP - 04

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☐	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-1-SWP-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
✓	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : SUBMERSIBLE PUMP

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT SUBMERSIBLE PUMP	รอบ : M3

วันที่ :

สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP-1-1-SWP-02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-7)**		
1	ตรวจสอบเช็คสภาพทั่วไป (Visual Inspection)	N	N
2	ตรวจสอบจะต้องเปิดวาวล์ (Fully Open Valve)	N	N
3	ตรวจสอบการสั่งสะเทือนที่ผิดปกติ	N	N
4	ตรวจสอบความผิดของเสียง	N	N
5	ตรวจสอบความผิดปกติในการดูดอากาศ Suction Silencer	N	N
6	ทำความสะอาด Suction Silencer	/	/
7	ตรวจสอบอุณหภูมิของมอเตอร์ .....C°	N	N
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-9)**		
8	ตรวจสอบความตึงของสายพาน	N	
9	ตรวจสอบ การรั่วซึมของ น้ำหล่อลื่น	N	
☐	**ประจำปี : No. (1-14)**		
10	ตรวจสอบ Gear Beaing Smoothness	N	
11	ตรวจสอบ สภาพน้ำมัน Gear	N	
12	ตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่น	N	
13	ตรวจสอบชุดตลับลูกปืน	N	
14	ถอดตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเครื่อง	N	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : AIR BLOWER

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT AIR BLOWER	รอบ : M3

วันที่ :

อาคาร / สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : Air / PTP-1-B1-AB-01

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)		
	Motor (.....4.....KW)		
1	ตรวจสอบกระแส	<.....A	6.9 A
2	ตรวจสอบแรงดัน	380-400 V	399/400/399
3	ตรวจวัดอุณหภูมิแบริ่ง	< 70°C	50°C
	Blower		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มีรั่วซึม	N
5	ตรวจสอบการสะบัดของสายพาน	ไม่มีการสะบัด	N
6	ตรวจสอบสภาพสายพาน	ไม่มีรอยแตกร้าว	N
7	ตรวจสอบเสียงผิดปกติ	ไม่มีเสียงผิดปกติ เสียดสี	N
8	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	> 1/2 ของถัง	N
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
9	ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊ม	ปกติ	N
10	ตรวจสอบอุณหภูมิ Breaker, Magnetic, Terminal	< 70°C	33°C
☐	ประจำ 6 เดือน : No. (1-12)		
	Blower		
11	ฉีดสเปร์ถนอมสายพาน	ฉีดให้ทั่วทั้งเส้น	
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Air Filter	สะอาด ไม่มีการรั่วขาด	
☐	ประจำ 1ปี : No. (1-14)		
	Motor (.....KW)		
13	ตรวจสอบความเป็นฉนวน	>.....M-Ohm	
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
14	ขันย้ำจุดต่อสายไฟตามจุดต่างๆ	ไม่มีการหลวม	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : AIR BLOWER

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT AIR BLOWER	รอบ : M3

วันที่ :

อาคาร / สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital

รหัสเครื่องจักร : PTP - 1 - B1 - AB - 02

ยี่ห้อ :

รุ่น :

พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)**		
	Motor (.....7.5.....KW)		
1	ตรวจสอบกระแส	<.....A	13.2 A
2	ตรวจสอบแรงดัน	380-400 V	399/398/400
3	ตรวจวัดอุณหภูมิแบริ่ง	< 70℃	47°C
	Blower		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มีรั่วซึม	N
5	ตรวจสอบการสะบัดของสายพาน	ไม่มีการสะบัด	N
6	ตรวจสอบสภาพสายพาน	ไม่มีรอยแตกร้าว	N
7	ตรวจสอบเสียงผิดปกติ	ไม่มีเสียงผิดปกติ เสียดสี	N
8	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	> 1/2 ของถัง	N
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
9	ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊ม	ปกติ	N
10	ตรวจสอบอุณหภูมิ Breaker, Magnetic, Terminal	< 70°C	33°C
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-12)**		
	Blower		
11	ฉีดสเปร์ยนอมสายพาน	ฉีดให้ทั่วทั้งเส้น	
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Air Filter	สะอาด ไม่มีการรั่วขาด	
☐	**ประจำ 1ปี : No. (1-14)**		
	Motor (.....KW)		
13	ตรวจสอบความเป็นฉนวน	>.....M-Ohm	
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
14	ขันย้ำจุดต่อสายไฟตามจุดต่างๆ	ไม่มีการหลวม	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		

การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน : AIR BLOWER

โรงพยาบาลพญาไทย พหลโยธิน

PM REPORT AIR BLOWER	รอบ : M3

วันที่ :
อาคาร / สถานที่ Phyathai Phaholyothin Hospital
รหัสเครื่องจักร : PTP-1-B1-AB-03
ยี่ห้อ :
รุ่น :
พิกัดกำลังเครื่องจักร:

	รายละเอียดการทำงาน	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ
☑	**ประจำ 3 เดือน : No. (1-10)**		
	Motor (4.0 KW)		
1	ตรวจสอบกระแส	<.....A	7.5
2	ตรวจสอบแรงดัน	380-400 V	400/398/399
3	ตรวจวัดอุณหภูมิแบริ่ง	< 70°C	46°C
	Blower		
4	ตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันหล่อลื่น	ไม่มีรั่วซึม	N
5	ตรวจสอบการสะบัดของสายพาน	ไม่มีการสะบัด	N
6	ตรวจสอบสภาพสายพาน	ไม่มีรอยแตกร้าว	N
7	ตรวจสอบเสียงผิดปกติ	ไม่มีเสียงผิดปกติ เสียดสี	N
8	ตรวจสอบน้ำมันหล่อลื่น	> 1/2 ของถัง	N
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
9	ตรวจสอบฟังก์ชั่นการทำงานของปั๊ม	ปกติ	N
10	ตรวจสอบอุณหภูมิ Breaker, Magnetic, Terminal	< 70°C	33°C
☐	**ประจำ 6 เดือน : No. (1-12)**		
	Blower		
11	ฉีดสเปรัดนอมสายพาน	ฉีดให้ทั่วทั้งเส้น	
12	ตรวจสอบและทำความสะอาด Air Filter	สะอาด ไม่มีการรั่วขาด	
☐	**ประจำ 1ปี : No. (1-14)**		
	Motor (.....KW)		
13	ตรวจสอบความเป็นฉนวน	>.....M-Ohm	
	ตรวจสอบชุด Control Pump		
14	ขันย้ำจุดต่อสายไฟตามจุดต่างๆ	ไม่มีการหลวม	

*สัญลักษณ์แสดงผลลัพธ์ : / = ทำ PM (Do PM), N = ปกติ Normal, AB = ไม่ปกติ Abnormal, - = ไม่มีอุปกรณ์ติดตั้ง Non Install

ปัญหาที่พบ	สาเหตุ	วิธีการแก้ไข

ผู้ปฏิบัติงาน	ผู้ตรวจสอบ	ผู้อนุมัติ
[redacted]		