

ค่าน้ำประปา										
เวอร์ OPEATOR	อาคาร	M ³	เพิ่ม	ลด	PUMP NO.	MANUAL	OFF	AUTO	มิเตอร์	ชม.
						เวลา	เวลา	เวลา		ใช้งาน
OPERATOR เวอร์เช้า	1, 4	54	-	-	CWP-01				15239.48	1.93
					CWP-02				14095.11	0
	3	14	-	-	CWP-01				438.94	0.42
					CWP-02				996.67	0
OPERATOR เวอร์บ่าย	1, 4	55	-	-	CWP-01				15239.48	
					CWP-02				14095.51	
	3	9	-	-	CWP-01				838.94	
					CWP-02				997.17	
OPERATOR เวอร์ตึก	1, 4	231	-	14	CWP-01	05.00			15241.69	3.94
					CWP-02			06.00	14096.33	1.22
	3	35	-	-	CWP-01				439.35	0.43
					CWP-02				997.17	0.50
น้ำพุหน้า รพ.		5018	-	-						

น้ำมันเชื้อเพลิง FIRE PUMP				
เวอร์ OPEATOR	เวอร์เข้า	บ่าย	ตึก	หมายเหตุ
น้ำมันเชื้อเพลิง FIRE PUMP	คงเหลือ 590 ลิตร	คงเหลือ 590 ลิตร	คงเหลือ 590 ลิตร	สำรอง 400 ลิตร
ตู้ Cap Bank อาคาร 1,3,4	เวอร์เข้า 13.4	เวอร์บ่าย 63.4	เวอร์ตึก 17.4	
ตู้ FIRE ALARM อาคาร 1/B2	เวอร์เข้า /	เวอร์บ่าย /	เวอร์ตึก /	
ตู้เบรกเกอร์ไฟฟ้า หน้า รพ.	เวอร์เข้า /	เวอร์บ่าย /	เวอร์ตึก /	
ตู้ควบคุมน้ำผ่น้ำ รพ.	เวอร์เข้า /	เวอร์บ่าย /	เวอร์ตึก /	

ค่าน้ำ SOLFTENER							
เวอร์ OPEATOR	อาคาร 1			Conductivity	อาคาร 4		Conductivity
	ค่าน้ำ Solftener	M ³	สี		ค่าน้ำ Solftener	M ³	
OPERATOR เวอร์เข้า	74159	18	สีจาง	CT. =	7393	8	สีจาง
OPERATOR เวอร์บ่าย	74173		สีจาง	CT. =	7394		สีจาง
OPERATOR เวอร์ตึก	74146	45	สีจาง	S. =	7394	9	สีจาง
ค่าตั้ง Solftener โดย	อาคาร 1	เกลือ	ถุง	หน่วย ppm.	อาคาร 4	เกลือ	ถุง
รหัสเอกสาร		แก้ไขครั้งที่ 0		วันที่เริ่มใช้งาน			

ค่าพลังงานไฟฟ้า								
เวอร์ OPEATOR	อาคาร	หน่วย	เพิ่ม	ลดลง	ON Peak	เพิ่ม	Off Peak	เพิ่ม
OPERATOR เวอร์เข้า	1, 4	9,000	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-
OPERATOR เวอร์บ่าย	1, 4	6,000	-	-	-	-	-	-
	3	0	-	-	-	-	-	-
OPERATOR เวอร์ตึก	1, 4	21,000			1.289		1.317	
	3	1,000			0.096		0.048	
ไฟฟ้า	46883	103	11	-				

ห้องประชุม									
ห้องประชุม	OPERATOR เวอร์เข้า			OPERATOR เวอร์บ่าย			OPERATOR เวอร์ตึก		
	เปิด	ปิด	อุปกรณ์	เปิด	ปิด	อุปกรณ์	เปิด	ปิด	อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์									
11D									
เครื่องเสียงสนามฟุตบอลใหญ่									
เครื่องเสียงสนามฟุตบอลจิ๋ว									

ค่าน้ำ Bleed Off									
เวอร์ OPEATOR	อาคาร 1				อาคาร 4			หมายเหตุ	
	ค่า Bleed Off		M ³		ค่า Bleed Off		M ³		
OPERATOR เวอร์เช้า	๗๔๗		0		1๐๘3		2		
OPERATOR เวอร์บ่าย	๗๔๗				1084				
OPERATOR เวอร์ดึก	๗๔๗				1๐๘4		3		

ค่าการตรวจเช็ค คลอรีน							
เวอร์ OPEATOR			PH	ค่าคลอรีนน้ำเสีย	เวอร์เข้า		
ค่าคลอรีน					ค่าคลอรีน		
ค่าคลอรีนน้ำดื่ม ต้นน้ำ ทุกวันที่ 1 ของเดือน			ค่าคลอรีนน้ำดื่ม	0.39 7.9 0.88	ค่าคลอรีนน้ำดื่ม		

ระบบ CHILLER								
เวอร์ OPEATOR	อาคาร	เบอร์	Chiller	Evaporato	Condense	Cooling No	LOAD (%)	เช็คเวลา
เวอร์เข้า	1	1	York ☒	55.4 °F	44.2 °F	1,2,3,4	90%	14.40
		2	York ☐	49.8 °F	44.8 °F	1.1		
	4	3	York ☒	48.0 °F	52.9 °F	2,3	95%	14.21
		4	Trane ☐	43.9 °F	47.4 °F	0.9		
เวอร์จ่าย	1	1	York ☒	52.8 °F	86.5 °F	1,2,3,6	47%	20:30
		2	York ☐	47.8 °F	41.3 °F	1,2,3,6, 0.4		
	4	3	York ☐	°F	°F			
		4	Trane ☐	°F	°F			
เวอร์ดัก	1	1	York ☒	52.0 °F	49.9 °F	1,2,3,	34%	05.24
		2	York ☐	46.1 °F	40.0 °F	0.2		
	4	3	York ☐	°F	°F			
		4	Trane ☐	°F	°F			
หมายเหตุ								

Air Blower					
Air Blower	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน		Air Blower	เบอร์
เวอร์เข้า	1	4631.64	0	เวอร์ดัก	1
	2	9092.24	3.42		2
	3	9912.90	4.94		3

Sludge Return pump					
เวอร์ OPERATOR	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน		เวอร์ OPERATOR	เบอร์
เวอร์เข้า	1	135.07	0	เวอร์ดัก	1
	2	905.43	1.03		2
	3	1061.80	0		3
	4	443.20	0		4

Drainage Pump					
เวอร์ OPERATOR	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน		เวอร์ OPERATOR	เบอร์
เวอร์เข้า	1	3040.21	2.1	เวอร์ดัก	1
	2	3457.17	0		2
	3				3
	4				4

Sewage Pump				Makeup pump			
เวอร์ OPERATOR	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน		เวอร์ OPERATOR	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน	
เวอร์เข้า	1	4875.41	0	เวอร์เข้า	1	8792.57	2.23
	2	3445.46	1.99		2	-	-
เวอร์จ่าย	1	4875.81		เวอร์จ่าย	1	8794.21	
	2	3445.46			2		
เวอร์ดัก	1	4879.52	1.91	เวอร์ดัก	1	8795.96	5.62
	2	3445.46	1.99		2		

Booster Pump							
เวอร์ OPERATOR	เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน			เบอร์	ชั่วโมงการทำงาน	
เวอร์เข้า	อาคาร 1	1	4195.39	0.99	เวอร์เข้า	อาคาร 3	1
		2	4373.84	1.03			2
เวอร์จ่าย	อาคาร 1	1	4136.06		เวอร์จ่าย	อาคาร 3	1
		2	4374.58				2
เวอร์ดัก	อาคาร 1	1	4196.59	2.21	เวอร์ดัก	อาคาร 3	1
		2	4375.14	2.33			2

พัดลมดูดอากาศ					
เวอร์ OPERATOR	สถานที่	ชั่วโมงการทำงาน		ชั่วโมงการใช้งาน/วัน	หมายเหตุ
เวอร์เข้า	อาคาร 1 ชั้น 6	9565.91	7.25		
	อาคาร 3 ชั้น 9				
เวอร์จ่าย	อาคาร 1 ชั้น 6	9566.91	4.00		
	อาคาร 3 ชั้น 9				
เวอร์ดัก	อาคาร 1 ชั้น 6	9569.42	18.76		
	อาคาร 3 ชั้น 9				

งานแจ้งซ่อมคงค้าง	
1	
2	
3	
4	
5	