

แผนการเข้าเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการ MELA GRANDE

วันที่	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
มกราคม													✓																		
กุมภาพันธ์				✓																											
มีนาคม					✓																										
เมษายน																															
พฤษภาคม												✓																			
มิถุนายน																															

** เข้าเก็บคุณภาพน้ำ เวลา 10.00 น. ตามวันที่ระบุ (ทางบริษัทฯ จะแจ้งยืนยันวันเข้าเก็บทางโทรศัพท์ หรือทางไลน์ก่อน 3 วันทำการ)

** กรณีลูกค้าไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถแจ้งเลื่อนวันเข้าเก็บตัวอย่างได้ ตามความเหมาะสม

บริษัท กรีน เซอร์วิส แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

โทรศัพท์ 081-4535451

รายการตรวจสอบ ระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการ เมล้า แกรนด์ สุขุมวิท

ประจำเดือน พ.ค. ๒๕๖๓

ลำดับ	เครื่องจักร/อุปกรณ์	การดูแล ตรวจสอบ	ความถี่	เดือน																														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตะแกรงดักขยะ	ตรวจสอบตะแกรงดักขยะ ถ้าพบว่ามีขยะ ให้ตักออก	ทุกวัน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	ถังตกไขมัน	ตรวจสอบสภาพ และตกไขมัน	1 ครั้ง/สัปดาห์										✓																					
3	ปั๊มน้ำเติมอากาศ	ตรวจสอบสภาพปั๊มทำงานเป็นปกติ	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓							✓																			
4	สภาพฟ่อ	ตรวจสอบสภาพฟ่อ ไม่มีรูซึม	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓						✓																				
5	ท่อระบายน้ำส้วมแทน	ตรวจสอบสภาพฟ่อ ไม่หลุด แตก	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓						✓																				
6	อาหารเสริม	มีการเตรียมไว้อย่างเพียงพอ	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓						✓																				
7	ฝาปิดบ่อ	สภาพแข็งแรง ไม่ชำรุด	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓						✓																				
8	สภาพโดยรวมบ่อ	สะอาด ไม่เก็บขยะ ไม่เกี่ยวข้องกับ	1 ครั้ง/สัปดาห์					✓						✓																				
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ																																		

หัวหน้างานผู้ตรวจสอบ 3 K.L.

หากพบความผิดปกติแจ้งหัวหน้างานทันที

- หมายเหตุ
- ☐ หมายถึง แผนการตรวจสอบ
 - ☒ หมายถึง ดำเนินการตามแผนแล้ว ปกติ
 - ☐ หมายถึง ดำเนินการตามแผนแล้ว ผิดปกติ