
ภาคผนวกที่ 4

สำเนา เอกสารรายงานผลวิเคราะห์น้ำ
สระว่ายนํ้า



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0009/ 2026

วันที่ 15 มกราคม 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้าของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายนํ้า*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0009/ 2026

January 15, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name

Swimming Pool

Sampling Date / Time

January 6, 2026 / 15 : 30 pm.

Testing Date

January 6 – 10, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By

Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.4	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	0.8	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From "Baan Rajprasong" In January 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0499/ 2026

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายน้ำ
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายน้ำ จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายน้ำของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำ*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0499/ 2026

February 23, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name

Swimming Pool

Sampling Date / Time

February 12, 2026 / 14 : 30 pm.

Testing Date

February 13 – 17, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By

Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No.จ.029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.7	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	0.8	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From “Baan Rajprasong” In February 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดมหาธาตุวราธรรม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 0802/ 2026

วันที่ 17 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้าของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายนํ้า*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 0802/ 2026

March 17, 2026

Customer Name **Baan Rajprasong**
Baan Rajprasong Public Company Limited
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name **Swimming Pool**

Sampling Date / Time March 6, 2026 / 12 : 50 pm.

Testing Date March 7 – 11, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No. 2.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.5	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	0.7	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From “Baan Rajprasong” In March 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 6920201019



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 1209/ 2026

วันที่ 20 เมษายน 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้าของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายนํ้า*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1209/ 2026

April 20, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name

Swimming Pool

Sampling Date / Time

April 7, 2026 / 12 : 40 pm.

Testing Date

April 7 – 10, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By

Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.5	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	0.8	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From "Baan Rajprasong" In April 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6960202003



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 1545/ 2026

วันที่ 18 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้าของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายนํ้า*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 1545/ 2026

May 18, 2026

Customer Name **Baan Rajprasong**
Baan Rajprasong Public Company Limited
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name **Swimming Pool**

Sampling Date / Time May 7, 2026 / 12 : 40 pm.

Testing Date May 8 – 12, 2026

Sampling By Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No.จ.029

Sampling Method Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.4	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	1.0	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From “Baan Rajprasong” In May 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)
Registration No. 6960202003



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 2008/ 2026

วันที่ 19 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า
เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากสระว่ายนํ้าของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา จำนวน 1 ตัวอย่าง พบว่าตัวอย่างน้ำมีลักษณะใส และมีคุณสมบัติทางแบคทีเรียอยู่ในมาตรฐานน้ำสระว่ายนํ้า*

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำสระว่ายนํ้า

ขอแสดงความนับถือ

S. Lawrence.

(นางศศิธร ลอเรนซ์)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2008/ 2026

June 19, 2026

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Sample Name

Swimming Pool

Sampling Date / Time

June 8, 2026 / 15 : 30 pm.

Testing Date

June 9 - 13, 2026

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analysis By

Environment And Laboratory Co., Ltd. Registration No. 1.029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	Results	Maximum Acceptable Concentration*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	7.2	7.2 – 8.4
2. Residual Chlorine	mg./ L.	APHA : 4500-Cl(B)	0.7	0.6 – 1.0
3. Total Coliform Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221B	Not Detected	≤ 10
4. <u>E. Coli</u> Bacteria	MPN / 100 ml	APHA : 9221G	Not Detected	Not Detected
Sample Condition			Clear liquid	Clear liquid

Standard : Notification Of Ministry Of Public Health, Issue 1/ 2550

Swimming Pool Sample From "Baan Rajprasong" In June 2026 Met The Swimming Pool Standard.

N. Sooksai

(Ms. Noochnapa Sooksai)

Registration No. 6960202003