

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร ของบริษัท โรงพยาบาล ชยางกูร จำกัด ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงพยาบาล ชยางกูร ของบริษัท โรงพยาบาล ชยางกูร จำกัด ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ระยะก่อสร้าง) ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง จะเห็นว่า การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป และคุณภาพน้ำทิ้ง มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมการเดินเครื่องเจาะเสาเข็มที่ก่อให้เกิดเสียงดังเป็นบางช่วงเวลา อย่างไรก็ตาม โครงการได้ดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการทำงานทันที โดยควบคุมเวลาการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีกิจกรรมใด ๆ เกินเวลา 17:00 น. พร้อมกำหนดมาตรการไม่ให้มีการเดินเครื่องจักรกลหนักพร้อมกันหลายตัวในเวลาเดียวกัน รวมทั้งได้ติดตั้งแนวรั้วทึบ (Mesh Sheet) โดยรอบพื้นที่โครงการเพื่อลดการแพร่กระจายของเสียงสู่ภายนอก นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความปลอดภัยภายใน โดยจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และกำชับให้พนักงานสวมใส่อย่างเคร่งครัดขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง

คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เนื่องจาก ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเร่งรัดดำเนินงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียหลัก ซึ่งน้ำทิ้งที่ทำการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดในรอบรายงานนี้ เป็นน้ำเสียที่เก็บรวบรวมจากบ่อบำบัดน้ำชั่วคราวภายในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีมาตรการป้องกันแก้ไข และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปเพิ่มเติมบริเวณบ่อบำบัดน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกพื้นที่

โครงการ เพื่อควบคุมและปรับปรุงคุณภาพน้ำให้ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ตลอดจนโครงการจะยังคงติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อควบคุมให้ค่าผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างเคร่งครัดต่อไป

ทั้งนี้โครงการจะทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป