

|                    |                           |                                    |            |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|------------|
| Work Order Form PM |                           | Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : | PM25-00098 |
|                    |                           | WO Date (วันที่สั่งงาน) :          | 14/01/2025 |
| Equipment No. :    | OIL SEP 01                | Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) : |            |
| Equipment Name :   | WATER TREATMENT SYSTEM B1 | Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) : |            |
| Component :        |                           | Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) :        | FACILITY   |
|                    |                           | Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :         |            |
| WOTYPE :           | PM PREVENTIVE MAINTENANCE | Priority (ความสำคัญ) :             |            |

Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน)

OS-01-PM-7

WEEKLY SERVICE

|                   | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>(วันที่เสร็จงาน) | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน) | 16/01/2025                     |                | 16/01/2025                      |                |                                      |            |
| Actual(ทำจริง)    | 16-1-25                        | 10.00          | 16-1-25                         | 12.00          | 2                                    |            |

Plan Work Description (แผนการทำงาน)

Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน)

ตรวจสอบตามแผน

Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)

| TYPE | NO | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
|------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|

0

23 JAN 2025

Remark (หมายเหตุ)

Downtime

Down Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

Up Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_ Hours

Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)

Approve By (ผู้ตรวจสอบ)

(  
16.1.25  
)

(  
.....  
)

# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop

| รายการ<br>(Item) | รายละเอียด (Description)  | ปกติ<br>(Normal) | ไม่ปกติ<br>(Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|------------------|---|------------------|----------------------|-------------------|
| 1                | ตรวจเช็คสภาพ โดยรอบตัวเครื่อง, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อโดยรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping   | ✓                |                      |                   |
| 2                | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments  | ✓                |                      |                   |
| 3                | ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches   | ✓                |                      |                   |
| 4                | ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter  | ✓                |                      |                   |
| 5                | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit   | ✓                |                      |                   |
| 6                | ตรวจเช็คถังบำบัด การแตกรั่ว รั่วซึม และล้างทำความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning   | ✓                |                      |                   |
| 7                | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออกโดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | ✓                |                      |                   |
| 8                | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily  | ✓                |                      |                   |
| 9                | ทำความสะอาด บ่อคัดตะกอน และถ่ายไส้ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean dreg tank and transfer dregs to drum for terminate   | ✓                |                      |                   |

Checked by : .....

Date : ..... 16. 9. 256

Reviewed by : .....

Date : .....

|                    |                           |                                    |                   |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Work Order Form PM |                           | Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : | <b>PM25-00296</b> |
|                    |                           | WO Date (วันที่สั่งงาน) :          | 10/02/2025        |
| Equipment No. :    | OIL SEP 01                | Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) : |                   |
| Equipment Name :   | WATER TREATMENT SYSTEM B1 | Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) : |                   |
| Component :        |                           | Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) :        | FACILITY          |
|                    |                           | Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :         |                   |
| WOTYPE :           | PM PREVENTIVE MAINTENANCE | Priority (ความสำคัญ) :             |                   |

Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน)

OS-01-PM-7

WEEKLY SERVICE

|                   | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>วันที่เสร็จงาน | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน) | 10/02/2025                     |                | 10/02/2025                    |                |                                      |            |
| Actual(ทำจริง)    | 10-2-25                        | 10.00          | 10-2-25                       | 12.00          | 2                                    |            |

Plan Work Description (แผนการทำงาน)

Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน)

ตรวจวัดค่า pH

Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)

| TYPE | NO | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
|------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|      | 0  |             |             |            |             |           |

18 FEB 2025

Remark (หมายเหตุ)

Downtime

Down Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Up Date \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Total \_\_\_\_\_ Hours

Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)

Approve By (ผู้ตรวจสอบ)

(  
10.2.25  
)


(  
.....  
)




# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop



| รายการ (Item) | รายละเอียด (Description)  | ปกติ (Normal) | ไม่ปกติ (Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ตรวจเช็คสภาพโดยรอบตัวเครื่อง, บั้มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อไอดีรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping   | ✓             |                   |                   |
| 2             | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments  | ✓             |                   |                   |
| 3             | ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches   | ✓             |                   |                   |
| 4             | ตรวจสอบการทำงานของปั้มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter  | ✓             |                   |                   |
| 5             | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit   | ✓             |                   |                   |
| 6             | ตรวจเช็คถังบำบัด การแตกรั่ว รั่วซึม และล้างทำความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning   | ✓             |                   |                   |
| 7             | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออกโดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | ✓             |                   |                   |
| 8             | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily  | ✓             |                   |                   |
| 9             | ทำความสะอาด บ่อคัดตะกอน และถ่ายไส้ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean dreg tank and transfer dregs to drum for terminate   | ✓             |                   |                   |

Checked by :   
Date : 10-2-25

Reviewed by :   
Date : .....

## Work Order Form PM

Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : **PM25-00555**

WO Date (วันที่สั่งงาน) : 21/03/2025

Equipment No. : OIL SEP 01

Equipment Name : WATER TREATMENT SYSTEM B1

Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) :

Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) :

Component :

Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) :

FACILITY

Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :

WOTYPE : PM PREVENTIVE MAINTENANCE

Priority (ความสำคัญ) :

Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน)

OS-01-PM-7

WEEKLY SERVICE

|                   | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>วันที่เสร็จงาน | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน) | 26/03/2025                     |                | 26/03/2025                    |                |                                      |            |
| Actual(ทำจริง)    | 21-3-25                        | 10.00          | 21-3-25                       | 12.00          | 2                                    |            |

Plan Work Description (แผนการทำงาน)

Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน)

ตรวจเช็คตามปกติ

Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)

| TYPE NO | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
|---------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| 0       |             |             |            |             |           |

31 MAR 2025

Remark (หมายเหตุ)

Downtime

Down Date \_/ \_/ \_ : \_

Up Date \_/ \_/ \_ : \_

Total \_\_\_\_\_ Hours

Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)

Approve By (ผู้ตรวจสอบ)

( 21 3 25 )

( )

# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop

| รายการ (Item) | รายละเอียด (Description)  | ปกติ (Normal) | ไม่ปกติ (Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ตรวจเช็คสภาพ โดยรอบตัวเครื่อง, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อ โดยรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping  | ✓             |                   |                   |
| 2             | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments  | ✓             |                   |                   |
| 3             | ตรวจเช็คการทำงานของสวิทช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิทช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches   | ✓             |                   |                   |
| 4             | ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter  | ✓             |                   |                   |
| 5             | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit   | ✓             |                   |                   |
| 6             | ตรวจเช็คถังบำบัด การแตกรั่ว รั่วซึม และล้างทำความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning   | ✓             |                   |                   |
| 7             | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออกโดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | ✓             |                   |                   |
| 8             | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily  | ✓             |                   |                   |
| 9             | ทำความสะอาด บ่อคัดตะกอน และถ่ายใส่ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean dreg tank and transfer dregs to drum for terminate   | ✓             |                   |                   |

Checked by : .....

Date : 21.9.25.....

Reviewed by : .....

Date : .....



|                    |                           |                                    |                   |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Work Order Form PM |                           | Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : | <b>PM25-00720</b> |
|                    |                           | WO Date (วันที่สั่งงาน) :          | 11/04/2025        |
| Equipment No. :    | OIL SEP 01                | Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) : |                   |
| Equipment Name :   | WATER TREATMENT SYSTEM B1 | Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) : |                   |
| Component :        |                           | Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) :        | FACILITY          |
|                    |                           | Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :         |                   |
| WOTYPE :           | PM PREVENTIVE MAINTENANCE | Priority (ความสำคัญ) :             |                   |

|  |            |
|--|------------|
| Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน) | OS-01-PM-7 |
| WEEKLY SERVICE                                     |            |

|                   | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>วันที่เสร็จงาน | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน) | 14/04/2025                     |                | 14/04/2025                    |                |                                      |            |
| Actual(ทำจริง)    | 14-4-25                        | 10.00          | 14-4-25                       | 12.00          | 2                                    |            |



| Plan Work Description (แผนการทำงาน) | Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน) |
|-------------------------------------|--|
|                                     | ตรวจสอบและทำความสะอาด                        |

## Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)

| TYPE | NO | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
|------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|      | 0  |             |             |            |             |           |

21 APR 2025

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Remark (หมายเหตุ) | Downtime                        |
|                   | Down Date ____/____/____ : ____ |
|                   | Up Date ____/____/____ : ____   |
|                   | Total _____ Hours               |

|  |   |
|--|---|
| Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)  | Approve By (ผู้ตรวจสอบ)   |
| <br>( 14.4.25 ) | <br>( ) |

# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop



| รายการ (Item) | รายละเอียด (Description)  | ปกติ (Normal) | ไม่ปกติ (Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ตรวจเช็คสภาพโดยรอบตัวเครื่อง, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อ โดยรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping   | ✓             |                   |                   |
| 2             | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความปลอดภัยการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments  | ✓             |                   |                   |
| 3             | ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches   | ✓             |                   |                   |
| 4             | ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter  | ✓             |                   |                   |
| 5             | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit   | ✓             |                   |                   |
| 6             | ตรวจเช็คถังบำบัด การแตก รั่วซึม และสิ่งทำความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning   | ✓             |                   |                   |
| 7             | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออกโดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | ✓             |                   |                   |
| 8             | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily  | ✓             |                   |                   |
| 9             | ทำความสะอาด บ่อตกตะกอน และถ่ายใส่ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean dreg tank and transfer dregs to drum for terminate  | ✓             |                   |                   |

Checked by : .....

Date : 14-4-25.....

Reviewed by : .....

Date : .....



|                            |  |  |
|----------------------------|--|--|
| <b>Work Order Form PM</b>  |  | Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : <b>PM25-00815</b> |
|                            |  | WO Date (วันที่สั่งงาน) : 02/05/2025                 |
| Equipment No. : OIL SEP 01 | Equipment Name : WATER TREATMENT SYSTEM B1 | Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) :                   |
|                            |  | Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) :                   |
| Component :                |  | Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) : FACILITY                 |
|                            |  | Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :                           |
| WOTYPE : PM                | PREVENTIVE MAINTENANCE                     | Priority (ความสำคัญ) :                               |

Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน)

OS-01-PM-7

WEEKLY SERVICE

|                   | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>วันที่เสร็จงาน | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน) | 02/05/2025                     |                | 02/05/2025                    |                |                                      |            |
| Actual(ทำจริง)    | 2-5-25                         | 10.00          | 2-5-25                        | 12.00          | 2                                    |            |

Plan Work Description (แผนการทำงาน)

Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน)

✓ 878 (10.00-12.00)

Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)

| TYPE | NO | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
|------|----|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
|      | 0  |             |             |            |             |           |

14 MAY 2025

Remark (หมายเหตุ)

Downtime

Down Date \_/ \_/ \_ : \_

Up Date \_/ \_/ \_ : \_

Total \_\_\_\_\_ Hours

Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)

Approve By (ผู้ตรวจสอบ)

(  
2 5 25  
...../...../.....)

(  
...../...../.....)

# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop



| รายการ (Item) | รายละเอียด (Description)   | ปกติ (Normal) | ไม่ปกติ (Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|---------------|--|---------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ตรวจเช็คสภาพโดยรวมตัวเครื่อง, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อ โดยรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping  | ✓             |                   |                   |
| 2             | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและความคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments   | ✓             |                   |                   |
| 3             | ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches  | ✓             |                   |                   |
| 4             | ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter   | ✓             |                   |                   |
| 5             | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit  | ✓             |                   |                   |
| 6             | ตรวจเช็คถังบำบัด การแตกรั่ว รั่วซึม และล้างทำความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning  | ✓             |                   |                   |
| 7             | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออก โดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | ✓             |                   |                   |
| 8             | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily   | ✓             |                   |                   |
| 9             | ทำความสะอาด บ่อตกตะกอน และถ่ายได้ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean dreg tank and transfer dregs to drum for terminate   | ✓             |                   |                   |

Checked by : .....

Date : 2-5-25.....


Reviewed by : .....

Date : .....

|                    |                           |                                    |                   |
|--------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Work Order Form PM |                           | Work Order No. (เลขที่ใบสั่งงาน) : | <b>PM25-01097</b> |
|                    |                           | WO Date (วันที่สั่งงาน) :          | 12/06/2025        |
| Equipment No. :    | OIL SEP 01                | Work Request No (เลขที่แจ้งซ่อม) : |                   |
| Equipment Name :   | WATER TREATMENT SYSTEM B1 | Request Dept. (หน่วยงานแจ้งซ่อม) : |                   |
| Component :        |                           | Maint.Dept (หน่วยงานซ่อม) :        | FACILITY          |
|                    |                           | Assign To (ผู้รับผิดชอบ) :         |                   |
| WOTYPE :           | PM PREVENTIVE MAINTENANCE | Priority (ความสำคัญ) :             |                   |



|  |            |
|--|------------|
| Problem Description (อาการขัดข้อง / รายละเอียดงาน) | OS-01-PM-7 |
| WEEKLY SERVICE                                     |            |

|                                     | Start Date<br>(วันที่เริ่มงาน) | Time<br>(เวลา) | Finish Date<br>(วันที่เสร็จงาน)              | Time<br>(เวลา) | Duration (Hours)<br>รวมเวลาซ่อม(ชม.) | HRS (Mile) |
|-------------------------------------|--------------------------------|----------------|--|----------------|--------------------------------------|------------|
| Estimate (วางแผน)                   | 12/06/2025                     |                | 12/06/2025                                   |                |                                      |            |
| Actual (ทำจริง)                     | 12/6/64                        | 09.00          | 12/6/64                                      | 10.00          | 7                                    |            |
| Plan Work Description (แผนการทำงาน) |                                |                | Actual Work Description (รายละเอียดการทำงาน) |                |                                      |            |
|                                     |                                |                |  |                |                                      |            |

|   |             |             |            |             |           |
|---|-------------|-------------|------------|-------------|-----------|
| Estimate Resource (แผนการใช้ทรัพยากร)   |             |             |            |             |           |
| TYPE NO   | CODE (รหัส) | NAME (ชื่อ) | เลขอ้างอิง | Qty (จำนวน) | Man-hours |
| 0   |             |             |            |             |           |
|  |             |             |            |             |           |

22 JUN 2025

|                   |           |                  |
|-------------------|-----------|------------------|
| Remark (หมายเหตุ) | Downtime  |                  |
|                   | Down Date | ___/___/___ :___ |
|                   | Up Date   | ___/___/___ :___ |
|                   | Total     | _____ Hours      |

|  |   |
|--|---|
| Action By (ผู้ปฏิบัติงาน)  | Approve By (ผู้ตรวจสอบ)   |
| <br>( 12.6.64 ) | <br>( ) |




# Wastewater Pit and Oil Separator Unit Inspections Check List for Workshop



| รายการ (Item) | รายละเอียด (Description)  | ปกติ (Normal) | ไม่ปกติ (Failure) | หมายเหตุ (Remark) |
|---------------|---|---------------|-------------------|-------------------|
| 1             | ตรวจเช็คสภาพโดยรวมตัวเครื่อง, ปั๊มสูบน้ำเสีย, ระบบท่อดูดน้ำและน้ำมันและท่อโดยรอบ<br>General inspection and observations to drive motor, wastewater pumps, oil and piping  | /             |                   |                   |
| 2             | ตรวจเช็คตู้อุปกรณ์ไฟฟ้าและควบคุมการทำงานของระบบไฟฟ้า<br>Inspection of local control panel and electrical equipments   | /             |                   |                   |
| 3             | ตรวจเช็คการทำงานของสวิตช์ควบคุม, ไฟบอกสถานะ และ สวิตช์ควบคุมระดับน้ำ<br>Inspection of control buttons, lamps and level control switches   | /             |                   |                   |
| 4             | ตรวจสอบการทำงานของปั๊มและมอเตอร์<br>Check water pump and mixed moter  | /             |                   |                   |
| 5             | ตรวจเช็คพื้นที่ทั่วไปโดยรอบ ทำความสะอาดเครื่อง เก็บกวาดขยะบริเวณปากบ่อน้ำเสีย<br>House keeping, cleaning and washing around the flush pit   | /             |                   |                   |
| 6             | ตรวจเช็คถังบำบัด การเติกร้าว รั่วซึม และสิ่งสกปรกความสะอาด<br>Check mixing tank, check crack, check leak and cleaning   | /             |                   |                   |
| 7             | ตรวจเช็คปริมาณกากตะกอนน้ำเสีย และ สูบตะกอนออกโดยรถสูบน้ำเสีย ตามความจำเป็นอย่างน้อย ทุกๆ 3 เดือน<br>Inspection of Oily-Waste Sludge level in the pit and and remove by waste truck as necessary (every third month atleast) | /             |                   |                   |
| 8             | ทดสอบการทำงาน และ เดินเครื่องบำบัดให้มีความพร้อมในการใช้งานทุกวัน<br>Testing and operate water treatment machine daily  | /             |                   |                   |
| 9             | ทำความสะอาด บ่อคัดตะกอน และถ่ายไส้ถังเก็บเพื่อรอกำจัด<br>Clean drag tank and transfer dregs to drum for terminate   | /             |                   |                   |

Checked by :  12/6/68  
Date : .....

Reviewed by :   
Date : .....