

บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ : JG2312 - Arise Charoen Mueang

วันที่เริ่ม 01/08/2025 - วันที่สิ้นสุด 31/08/2025

#	รายละเอียด 1						เกณฑ์ประเมิน						รายละเอียด 2		
	เลขที่เอกสาร	รหัสถังดับเพลิง	ชนิดถังดับเพลิง	ประเภทถังดับเพลิง	ขนาดถังดับเพลิง	บริเวณที่ตั้งถังดับเพลิง	สายฉีด	คันบังคับ	ตัวถัง	เกอวัด	สิ่งกีดขวาง	เข็มวัด	วันหมดอายุ	วันที่บันทึก	ผู้ตรวจ
1	2508-0185	FE-25-0126	4A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	กระเช้าไฟฟ้า 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2027	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
2	2508-0186	FE-25-0096	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	กระเช้าไฟฟ้า 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2029	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
3	2508-0187	FE-25-0107	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	ส่วนกลาง (store)	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2028	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
4	2508-0188	FE-25-0088	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	Zone B ชั้น 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2030	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
5	2508-0189	FE-25-0109	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	Zone B ชั้น 1	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2028	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
6	2508-0190	FE-25-0121	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	Zone B ชั้น 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2030	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
7	2508-0191	FE-25-0087	4A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	Zone B ชั้น 3	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2025	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
8	2508-0192	FE-25-0091	4A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	กระเช้าไฟฟ้า 4	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2025	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
9	2508-0193	FE-25-0123	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	ปั๊ม รปภ.	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2030	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
10	2508-0194	FE-25-0105	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	ส่วนกลาง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2027	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
11	2508-0195	FE-25-0113	A.B.C	น้ำยาเหลวระเหย	10 ปอนด์	ส่วนกลาง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2031	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
12	2508-0196	FE-25-0086	A.B.C	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	ส่วนกลาง	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ชำรุด	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2031	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
13	2508-0197	FE-25-0111	4A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	สโตร์ CRD	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2029	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
14	2508-0198	FE-25-0097	10A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	สโตร์ CRD	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2025	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
15	2508-0199	FE-25-0106	4A.2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	สโตร์ CRD	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2025	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
16	2508-0200	FE-25-0093	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	Zone B ชั้น 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2029	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
17	2508-0201	FE-25-0094	4A.5B	ผงเคมีแห้ง	15 ปอนด์	Zone B ชั้น 2	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่ใช้งาน	31/12/2029	22/08/2025	สุวิมล เสานัน
18															
19															
20															



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกอความดัน

ผู้รับทราบนางสาวสุวิมล เสานัน.....
 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ.....
 วันที่22/7/2568.....

ข้อปฏิบัติ

- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน
 - หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้
- ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ จป. กันท์

บันทึกการตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง

สถานที่ : JG2312 - Arise Charoen Mueang
วันที่เริ่ม 01/08/2025 - วันที่สิ้นสุด 31/08/2025

#	รายละเอียด 1						รายละเอียดการชำรุด	
	เลขที่เอกสาร	รหัสตัวถัง	ชนิดตัวถัง	ประเภทตัวถัง	ขนาดตัวถัง	บริเวณที่ติดตั้ง	เกณฑ์ประเมิน	สาเหตุการชำรุด
1	2508-0192	FE-25-0091	4A:2B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	กระเช้าไฟฟ้า 4	เกจวัด	เกจวัดตกด้านซ้าย
2	2508-0194	FE-25-0105	4A:5B	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	สวนกลาง	เกจวัด	เกจวัดตกด้านซ้าย
3	2508-0195	FE-25-0113	A:B:C	น้ำยาเหลวระเหย	10 ปอนด์	สวนกลาง	เกจวัด	เกจวัดตกด้านซ้าย
4	2508-0196	FE-25-0086	A:B:C	ผงเคมีแห้ง	10 ปอนด์	สวนกลาง	เกจวัด	เกจวัดตกด้านซ้าย
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								



หมายเหตุ : ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไม่มีเกจความดัน

ผู้รับทราบนางสาวสุวิมล เสาวมัน.....
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ.....
วันที่ 22/8/2568

- ข้อปฏิบัติ
- ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิง ทุกเดือน
 - หากพบสิ่งผิดปกติให้ดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถแก้ไขได้ให้บันทึกความผิดปกตินั้น และส่งเอกสารนี้ให้ จป. ทันที