

ภาคผนวก 2

เอกสารตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนภัย

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET
MAINTENANCE FORM

 Equipment : Fire Alarm *A*

 Building : *Aspire Udonthani*

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดความแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27 / - / (V).	☒	☐
B	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			26/1/69 15.00 น.		
Comment :						

 ผู้ปฏิบัติ *ลพวิภา เกียรติศิริ*

 วันที่ *26 / 1 / 69* เวลา *15.00 น.*

 ผู้ตรวจสอบ *วิไลวรรณ ธีระวงษ์*

 วันที่ *26 / 1 / 69*

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Hotel Sathorn

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.	☒	☐	
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.	☒	☐	
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ	☒	☐	
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์	☒	☐	
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง	☒	☐	
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27 / - / (V).	☒	☐
B	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐	
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐	
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐	
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐	
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐	
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง	☒	☐	
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			26/1/67 15:00น		
Comment : _____ _____ _____ _____ _____						

ผู้ปฏิบัติ วิชัย ชื่นชม

วันที่ 26 / 1 / 67 เวลา 15 : 00 น.

ผู้ตรวจสอบ วิชัย ชื่นชม

วันที่ 26/1/67

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udontham

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่นไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27 / - / (V).	☒	☐
74	Electrical System PM.					
1.7	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน			
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			27/2/69 15:20น		
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ สุริยา ใจงามพิ้ง

ผู้ตรวจสอบ ปรีชา พานิช วัฒน

วันที่ 23 / 2 / 69 เวลา 15 : 20 น.

วันที่ 27/2/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Agave Dantana

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดัน ไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27 / - / (V).	☒	☐
B	Electrical System PM.					
	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน			
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			27/2/67 15.15 v		
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ วิรัช เต็มใจ

วันที่ 27/2/67 เวลา 15.15 v

ผู้ตรวจสอบ ปรีชา พงษ์สวัสดิ์

วันที่ 27/2/67

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonratt

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของผู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรีนเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของผู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.1 (V).	☒	☐
B	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			26/3/69 15:30		
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ วิไลชัย วัฒนศิริ
วันที่ 26 / 3 / 69 เวลา 15 : 30 น

ผู้ตรวจสอบ วิไลชัย วัฒนศิริ
วันที่ 26/3/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building :

FCP-13
Agave Condominium

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.1 (V).	☒	☐
B	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			26/7/67 15.40~		
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ อริศนา เอี่ยมกิจ

วันที่ 26/7/67 เวลา 15.40~

ผู้ตรวจสอบ ปวีณา ธีระวง

วันที่ 26/7/67

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonthami

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27 / - / (V).	☒	☐
	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงาน of Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงาน of Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงาน of Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงาน of Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงาน of Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			9/4/69		
Comment: <u>เปลี่ยน แบตเตอรี่ ในตู้ 4 ตู้</u>						

ผู้ปฏิบัติ ศิธา โอสมะจิตร

วันที่ 9/4/69 เวลา 16:00น.

ผู้ตรวจสอบ ประทุมพร ธีรอน

วันที่ 9/4/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonthani

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.1 (V).	☒	☐
	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			9/4/69		
Comment : <u>เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 4 ตัว</u>						

ผู้ปฏิบัติ สัชชา เอ็มเจอร์
วันที่ 9/4/69 เวลา 16:00 น.

ผู้ตรวจสอบ อริยพร รัตนวงศา
วันที่ 9/4/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm *FCP-A*
Building : *Aspire Udontham*

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่นไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	<i>22.1 (V).</i>	☒	☐
	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานของ Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			<i>22/5/67 15:40น</i>		
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ *สอิดา เอ็มเจ*
วันที่ *22/5/67* เวลา *15:40น*

ผู้ตรวจสอบ *ประทุมมา วัฒนสุข*
วันที่ *22/5/67*

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonthani

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A	
				Record	Result
				Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM				
1	Fire Alarm System PM.				
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.	☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพตู้ยี่ห้อว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่นไม่หลุดหลวม.	☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ	☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรีนเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์	☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง	☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.2 (V).	☒
Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.				
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานของตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน	☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง	☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			22/5/69 13.40v	
Comment :					

ผู้ปฏิบัติ วิจิตร วัฒนศิริ
วันที่ 22/5/69 เวลา 13:40

ผู้ตรวจสอบ ปรีชา วัฒนศิริ
วันที่ 22/5/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonthani

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาดไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่นไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรินเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.1 (V).	☒	☐
Electrical System PM.						
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง	29/6/69 15.44	☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.					
Comment :						

ผู้ปฏิบัติ สุริยา เต็มเพ็ชร

วันที่ 29/6/69 เวลา 15:44

ผู้ตรวจสอบ อ.อรรถพร สันตวง

วันที่ 29/6/69

ELECTRICAL SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Alarm

Building : Aspire Udonthani

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

รายละเอียดการตรวจเช็ค		ระยะ	มาตรฐาน	Plan: Q S A		
				Record	Result	
					Pass	Not Pass
A	ตรวจสอบก่อนทำ PM					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจเช็คความสะอาดและสภาพทั่วไปของตู้.	Q	สะอาด ไม่มีฝุ่นผง.		☒	☐
1.2	ตรวจเช็คสภาพจุดยึดว่าแน่นหนาหรือไม่.	Q	ยึดแน่น ไม่หลุดหลวม.		☒	☐
1.3	ตรวจเช็ค Lamp Test	Q	หลอดติดครบ		☒	☐
1.4	ตรวจสอบปรีนเตอร์	Q	มีเพียงพอสำหรับ 2อาทิตย์		☒	☐
1.5	ตรวจตรวจสอบฟังก์ชันทุกอย่างของตู้.	S	ทำงานถูกต้อง		☒	☐
1.6	บันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่	S	บันทึกค่า	27.1 (V).	☒	☐
	Electrical System PM.					
1	Fire Alarm System PM.					
1.1	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Smoke ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.2	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Heat ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.3	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Manual ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.4	ตรวจสอบสภาพการทำงานของ Module ส่วนกลาง	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.5	ทำการทดสอบการทำงานตาม Function	A	จับสัญญาณ,แจ้งเตือน		☒	☐
1.6	ทำการทดสอบการทำงานของ Bell	A	กระดิ่งดัง		☒	☐
1.7	บันทึกวันและเวลาทำงาน.			29/6/69 15.30น.		
Comment : _____ _____ _____ _____						

ผู้ปฏิบัติ สุริยา เชื้อชนะศรี

ผู้ตรวจสอบ สุวิทย์ ธีรพร

วันที่ 29/6/69 เวลา 15.30น.

วันที่ 29/6/69

FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Agave Apartment

Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A	/				
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1A	/				
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A	/				
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A	/				
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A	/				
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A	/				
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A	/				
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A	/				
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A	/				
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A	/				
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A	/				
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A	/				
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A	/				
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A	/				
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A	/				
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A	/				
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A	/				
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A	/				
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A	/				
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A	/				
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A	/				
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A	/				
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A	/				
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A	/				
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ วิจิตร วัฒนวิเศษ
วันที่ 7/1/69 เวลา 15:00 น.

ผู้ตรวจสอบ ปริญญ์ วัฒนวิเศษ
วันที่ 7/1/69

FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET
MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

 Building : Aspire Vientiane

 Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1B		/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1B		/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1B		/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2B		/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2B		/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2B		/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3B		/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3B		/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3B		/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4B		/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4B		/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4B		/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5B		/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5B		/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5B		/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6B		/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6B		/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6B		/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7B		/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7B		/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7B		/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8B		/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8B		/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8B		/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

 ผู้ปฏิบัติ อริศนา อิ่มนวลเพ็ชร

 วันที่ 14/1/69 เวลา 10:00 น.

 ผู้ตรวจสอบ อริศนา อิ่มนวล

 วันที่ 14/1/69



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire Boarding house

Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A		/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1A		/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A		/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A		/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A		/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A		/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A		/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A		/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A		/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A		/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A		/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A		/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A		/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A		/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A		/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A		/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A		/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A		/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A		/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A		/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A		/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A		/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A		/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A		/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		

☒ : Normal

☒ : Abnormal

ผู้ปฏิบัติ ธีรดา เรืองฤทธิ์
วันที่ 5, 2, 69 เวลา 11.00

ผู้ตรวจสอบ ปริญญ์ อิศวรร
วันที่ 5/2/69



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspir (Vientiane)Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet									Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie		Machine Number	Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge	
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1B		/		
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1B		/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1B		/		
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1B			/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1B		/		
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2B		/		
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2B		/		
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2B		/		
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3B		/		
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3B		/		
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3B		/		
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4B		/		
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4B		/		
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4B		/		
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5B		/		
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5B		/		
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5B		/		
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6B		/		
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6B		/		
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6B		/		
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7B		/		
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7B		/		
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7B		/		
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8B		/		
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8B		/		
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8B		/		
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ สุวิภา บ่อเงินเตี๋ย
วันที่ 13/2/69 เวลา 15:00

ผู้ตรวจสอบ ปิ่นกนก นานา
วันที่ 13/2/69

FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET
MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

 Building : Aspire Udonthani

 Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
 และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A		/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1A		/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A		/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A		/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A		/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A		/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A		/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A		/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A		/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A		/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A		/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A		/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A		/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A		/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A		/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A		/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A		/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A		/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A		/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A		/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A		/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A		/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A		/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A		/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ อริยา วัฒนวิจิตร
 วันที่ 12/7/69 เวลา 10:00 น.

ผู้ตรวจสอบ อริยา วัฒนวิจิตร
 วันที่ 12/7/69

FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire (dentham)

Plan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1B		/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1B		/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1B		/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2B		/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2B		/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2B		/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3B		/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3B		/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3B		/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4B		/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4B		/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4B		/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5B		/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5B		/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5B		/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6B		/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6B		/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6B		/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7B		/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7B		/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7B		/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8B		/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8B		/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8B		/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ วิจิตร เอื้อวิจิตร
วันที่ 5/3/67 เวลา 10.00 น.

ผู้ตรวจสอบ วิจิตร เอื้อวิจิตร
วันที่ 5/3/67



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : อาคาร 6 ชั้นPlan. : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet									Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie		Machine Number	Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge	
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/		/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A		/		
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/			/		/		FEX-01-02	ST-2	FL-1A		/		
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/		/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A		/		
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A		/		
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/		/		/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A		/		
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A		/		
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/		/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A		/		
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/		/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A		/		
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/		/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A		/		
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A		/		
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/		/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A		/		
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A		/		
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/		/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A		/		
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/		/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A		/		
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/		/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A		/		
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A		/		
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A		/		
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/		/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A		/		
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/		/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A		/		
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A		/		
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A		/		
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A		/		
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/		/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A		/		
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A		/		
25																	
26																	
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
32																	
33																	
34																	
35																	



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ พริมา เฉลิมชัยวันที่ 6/9/69 เวลา 10:30ผู้ตรวจสอบ สุวิทย์ ธีรธรรมวันที่ 6/9/69

FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet/Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire Odontomart

Plan : M

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzie	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1B	/	/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1B	/	/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1B	/	/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2B	/	/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2B	/	/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2B	/	/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3B	/	/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3B	/	/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3B	/	/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4B	/	/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4B	/	/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4B	/	/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5B	/	/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5B	/	/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5B	/	/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6B	/	/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6B	/	/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6B	/	/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7B	/	/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7B	/	/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7B	/	/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8B	/	/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8B	/	/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8B	/	/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ สธนา เอี่ยมเมธว

วันที่ 8/4/67 เวลา 10:00 น.

ผู้ตรวจสอบ สธนาพ ธีระวงศ์

วันที่ 8/4/67



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM ๑๓๔ A

Equipment : Fire Hose Carbinet./Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire Udon ThaniPlan. : M

เมื่อปฏิบัติงานทุกครั้งต้องนำใบนี้ไปตรวจสอบพร้อมกันด้วยทุกครั้ง
และต้องไปคืนให้ส่วนป้องกันและระงับอัคคีภัยทุกครั้ง

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzles	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A	/				
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1A	/				
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A	/				
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A	/				
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A	/				
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A	/				
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A	/				
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A	/				
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A	/				
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A	/				
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A	/				
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A	/				
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A	/				
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A	/				
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A	/				
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A	/				
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A	/				
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A	/				
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A	/				
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A	/				
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A	/				
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A	/				
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A	/				
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A	/				
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติงาน สุริยา เจริญทรัพย์
วันที่ 5/5/69 เวลา 16.00

ผู้ตรวจสอบ ธีรยุทธพล สันวลเส
วันที่ 5/5/69



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Cabinet/Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire Udonthani APlan : S

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล
และต้องให้แน่ใจว่าปลอดภัยต่อตนเอง เพื่อนร่วมงานแล้วจึงลงมือปฏิบัติ.

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzle	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1A		/			
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1A		/			
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1A		/			
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2A		/			
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2A		/			
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2A		/			
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3A		/			
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3A		/			
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3A		/			
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4A		/			
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4A		/			
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4A		/			
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5A		/			
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5A		/			
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5A		/			
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6A		/			
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6A		/			
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6A		/			
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7A		/			
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7A		/			
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7A		/			
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8A		/			
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8A		/			
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8A	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8A		/			
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal



: Abnormal

ผู้ปฏิบัติ วิไลนา วัฒนใจ
วันที่ 21/6/69 เวลา 11:00 น.

ผู้ตรวจสอบ ธีรภัทร วัฒนใจ
วันที่ 21/6/69



FRIE PROTECTION SYSTEM PM CHECK SHEET

MAINTENANCE FORM

Equipment : Fire Hose Carbinet/Extinguisher: Dry Chemical/Co2

Building : Aspire Udon Thani BPlan. : 6

ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้งต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ขณะปฏิบัติงานต้องระวังอันตรายของตนเอง และผู้อื่นด้วย

No.	Fire Hose Cabinet										Angle Valve	Extinguisher: Dry Chemical/Co2						Remark
	Machine Number	Location	Floor	Auto Valve	Hose Reel	Hatchet	Inlet Valve	Hose Reel	Nozzle	Machine Number		Location	Floor	Recharge	Normal	Overcharge		
1	FHC-01-01	ST-1	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-01	ST-1	FL-1B	/				
2	FHC-01-02	ST-2	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-02	ST-2	FL-1B	/				
3	FHC-01-03	ST-3	FL-1B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-01-03	ST-3	FL-1B	/				
4	FHC-02-01	ST-1	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-01	ST-1	FL-2B	/				
5	FHC-02-02	ST-2	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-02	ST-2	FL-2B	/				
6	FHC-02-03	ST-3	FL-2B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-02-03	ST-3	FL-2B	/				
7	FHC-03-01	ST-1	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-01	ST-1	FL-3B	/				
8	FHC-03-02	ST-2	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-02	ST-2	FL-3B	/				
9	FHC-03-03	ST-3	FL-3B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-03-03	ST-3	FL-3B	/				
10	FHC-04-01	ST-1	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-01	ST-1	FL-4B	/				
11	FHC-04-02	ST-2	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-02	ST-2	FL-4B	/				
12	FHC-04-03	ST-3	FL-4B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-04-03	ST-3	FL-4B	/				
13	FHC-05-01	ST-1	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-01	ST-1	FL-5B	/				
14	FHC-05-02	ST-2	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-02	ST-2	FL-5B	/				
15	FHC-05-03	ST-3	FL-5B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-05-03	ST-3	FL-5B	/				
16	FHC-06-01	ST-1	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-01	ST-1	FL-6B	/				
17	FHC-06-02	ST-2	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-02	ST-2	FL-6B	/				
18	FHC-06-03	ST-3	FL-6B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-06-03	ST-3	FL-6B	/				
19	FHC-07-01	ST-1	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-01	ST-1	FL-7B	/				
20	FHC-07-02	ST-2	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-02	ST-2	FL-7B	/				
21	FHC-07-03	ST-3	FL-7B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-07-03	ST-3	FL-7B	/				
22	FHC-08-01	ST-1	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-01	ST-1	FL-8B	/				
23	FHC-08-02	ST-2	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-02	ST-2	FL-8B	/				
24	FHC-08-03	ST-3	FL-8B	/	/	/	/	/	/	/	FEX-08-03	ST-3	FL-8B	/				
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		
32																		
33																		
34																		
35																		



: Normal




: Abnormal

ผู้ปฏิบัติงาน สุวิภา เอี่ยมศิริ
วันที่ 10/6/69 เวลา 11.00 น.

ผู้ตรวจสอบ ปวีณพณ ด้วงสกล
วันที่ 10/6/69

ภาคผนวก 3

รายงานการใช้ระบบไฟฟ้า และประปาประจำวัน

Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)										Water Meter Running		ผู้บันทึก Operator Name			
Date	Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289									Consumption M³					
	Time	KWH	kWH (on)	kWH (off)	kW (on)	kW (off)	kVAH	60	32		31		12	Consumption kWH.	No. 010978357 Meter Running (M³)
01	02	10	11	12	31	32	60								
1	14.00	3372.45										0.43	144 023.8	ชัชชาติ	
2	14.00	3373.18										0.76	144 023.8	ชัชชาติ	
3	14.00	3373.94										0.74	144 133.2	ชัชชาติ	
4	14.00	3374.41										0.74	144 208.4	ชัชชาติ	
5	14.00	3375.45										0.72	144 279.0	ชัชชาติ	
6	14.00	3376.17										0.60	144 300.9	ชัชชาติ	
7	09.00	3376.44										0.72	144 399.7	ชัชชาติ	
8	09.00	3377.49										0.41	144 465.7	ชัชชาติ	
9	09.00	3378.20										0.76	144 470.2	ชัชชาติ	
10	09.00	3378.96										0.82	144 549.4	ชัชชาติ	
11	14.00	3379.78										0.70	144 597.6	ชัชชาติ	
12	14.00	3380.48										0.52	144 645.5	ชัชชาติ	
13	14.00	3381.10										0.62	144 754.7	ชัชชาติ	
14	09.00	3381.62										0.68	144 759.6	ชัชชาติ	
15	09.00	3382.24										0.68	144 805.4	ชัชชาติ	
16	09.00	3382.92										0.82	144 813.6	ชัชชาติ	
17	14.00	3383.74										0.69	144 944.1	ชัชชาติ	
18	14.00	3384.43										0.42	144 995.4	ชัชชาติ	
19	14.00	3385.15										0.72	145 111.2	ชัชชาติ	
20	14.00	3385.87										0.58	145 111.2	ชัชชาติ	
21	09.00	3386.65										0.44	145 196.3	ชัชชาติ	
22	09.00	3387.19										0.44	145 281.4	ชัชชาติ	
23	09.00	3387.93										0.81	145 348.4	ชัชชาติ	
24	09.00	3388.14										0.97	145 359.0	ชัชชาติ	
25	14.00	3389.71										0.86	145 407.9	ชัชชาติ	
26	14.00	3390.54										0.67	145 499.2	ชัชชาติ	
27	09.00	3391.24										0.66	145 558.0	ชัชชาติ	
28	09.00	3391.90										0.64	145 684.6	ชัชชาติ	
29	09.00	3392.54										0.64	145 691.7	ชัชชาติ	
30	09.00	3393.18										0.80	145 747.5	ชัชชาติ	
31	14.00	3393.98										0.61	145 791.1	ชัชชาติ	
Approve By :  = 21,570 kWh										= 1,767.7 m³					
														(Tech/Supervisor)	

บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และ การใช้น้ำประจํารวัน
(Electrical and Water Meter Daily Record)

Building : ASPIRE UDONTHANI

ประจํารวันที่ 1 / 2 / 68

Date		Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)										Water Meter Running		ผู้บันทึก	
		Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289										Consumption kWH.	Meter Running (M³)		
		Time	KWH	KWH (on)	KWH (off)	kW (on)	kW (off)	kVAH	60	32	31				
01	02			11	12										
1	09.00	7794.59										1.0	175875.7	ผู้บันทึก	54.0
2	14.00	3395.59										0.92	145934.7	ผู้บันทึก	35.6
3	14.00	7796.51										0.78	173570.7	ผู้บันทึก	80.6
4	09.00	3394.29										0.48	176050.9	ผู้บันทึก	60.3
5	09.00	3394.07										0.80	176411.2	ผู้บันทึก	65.3
6	09.00	3398.87										0.84	176446.5	ผู้บันทึก	36.1
7	14.00	3399.74										1.01	176215.6	ผู้บันทึก	84.2
8	14.00	7400.75										0.81	176295.8	ผู้บันทึก	44.8
9	14.00	3401.56										0.63	176345.6	ผู้บันทึก	84.4
10	09.00	7402.19										0.77	176430.0	ผู้บันทึก	42.1
11	09.00	7402.96										0.96	176473.1	ผู้บันทึก	152.5
12	14.00	3403.92										0.86	176625.6	ผู้บันทึก	2.8
13	14.00	3404.78										0.95	176689.3	ผู้บันทึก	60.9
14	14.00	7405.73										1.03	176772.8	ผู้บันทึก	84.5
15	14.00	7406.76										1.12	176828.0	ผู้บันทึก	55.2
16	14.00	3407.86										0.95	176878.3	ผู้บันทึก	50.3
17	14.00	7408.98										1.00	176968.8	ผู้บันทึก	90.5
18	09.00	3409.93										1.01	177005.5	ผู้บันทึก	36.7
19	09.00	3410.93										1.21	177049.3	ผู้บันทึก	43.8
20	09.00	3411.94										1.10	177114.5	ผู้บันทึก	65.2
21	14.00	3412.15										0.92	177190.0	ผู้บันทึก	75.5
22	14.00	7414.25										1.31	177271.1	ผู้บันทึก	81.1
23	09.00	7415.17										0.75	177307.0	ผู้บันทึก	35.9
24	14.00	3416.48										0.70	177400.5	ผู้บันทึก	94.5
25	09.00	7417.23										0.81	177497.3	ผู้บันทึก	46.8
26	09.00	7417.93										1.15	177517.7	ผู้บันทึก	80.4
27	09.00	7418.74											177551.1	ผู้บันทึก	34.4
28	09.00	3419.66											177551.1	ผู้บันทึก	46.3
29	=	25,070											=	ผู้บันทึก	1,675.4
30															
31															

Approve By : 2/2/68 1/2/68
(Tech/Supervisor)

บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และการใช้น้ำประจำวัน
(Electrical and Water Meter Daily Record)

Building : ASPIRE UDONTHANI

ประจำวันที่ 1 / 3 / 68

Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)											Water Meter Running		ผู้บันทึก	
Date	Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289										Consumption kWH.	Meter Running (M³) No. 010978357		Consumption M³
	Time	KWH	kWH (on)	kWH (off)	kW (on)	kW (off)	kVAH	60	32	31				
01	02	10	11	12	31	32	60						Operator Name	
1	14-00	3421.01									1.20	177597.4	25 ม.ค.	
2	14-00	3422.21									1.06	177680.1	25 ม.ค.	
3	09-00	3427.27									1.54	177761.9	25 ม.ค.	
4	09-00	3427.48									1.13	177798.4	25 ม.ค.	
5	09-00	3425.94									1.32	177897.2	25 ม.ค.	
6	09-00	3427.26									1.39	177996.6	25 ม.ค.	
7	09-00	3428.65									0.77	178068.8	25 ม.ค.	
8	14-00	3429.42									0.81	178158.7	25 ม.ค.	
9	14-00	3430.23									1.00	178198.7	25 ม.ค.	
10	14-00	3431.21									0.90	178249.5	25 ม.ค.	
11	09-00	3432.11									1.49	178349.2	25 ม.ค.	
12	14-00	3437.60									1.18	178390.3	25 ม.ค.	
13	14-00	3434.74									1.14	178490.7	25 ม.ค.	
14	14-00	3435.92									1.42	178556.3	25 ม.ค.	
15	14-00	3437.94									1.44	178635.6	25 ม.ค.	
16	14-00	3438.48									1.07	178725.6	25 ม.ค.	
17	09-00	3439.55									1.02	178790.9	25 ม.ค.	
18	09-00	3440.57									0.86	178844.2	25 ม.ค.	
19	09-00	3441.73									0.78	178938.6	25 ม.ค.	
20	09-00	3442.51									0.78	179015.4	25 ม.ค.	
21	09-00	3443.79									1.06	179099.1	25 ม.ค.	
22	14-00	3444.73									0.73	179159.7	25 ม.ค.	
23	09-00	3445.08									1.41	179210.5	25 ม.ค.	
24	14-00	3446.49									1.17	179251.9	25 ม.ค.	
25	14-00	3447.66									1.34	179308.3	25 ม.ค.	
26	14-00	3449.03									1.49	179421.5	25 ม.ค.	
27	14-00	3450.52									1.26	179474.9	25 ม.ค.	
28	09-00	3451.74									1.79	179587.1	25 ม.ค.	
29	14-00	3453.57									1.44	179632.7	25 ม.ค.	
30	14-00	3455.01									1.04	179742.8	25 ม.ค.	
31	14-00	3456.05									0.80	179791.5	25 ม.ค.	
Approve By :  35,040 kWh 114/68											= 2,314.10 ม.ค.			
(Tech/Supervisor)														

Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)										Water Meter Running		ผู้บันทึก Operator Name
Date	Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289									No. 010978357	Consumption M ³ .	
	Time	KWH	kWH (on)	kWH (off)	kW (on)	kW (off)	kVAH	60				
01	02											
1	09.00	3456.85								179964.4	35.5	ผู้บันทึก
2	09.00	3457.81								179999.9	424.1	ผู้บันทึก
3	09.00	3458.82								180124.0	110.9	ผู้บันทึก
4	09.00	3459.93								180234.9	74.8	ผู้บันทึก
5	14.00	3461.42								180309.7	59.8	ผู้บันทึก
6	14.00	3462.74								180369.5	58.9	ผู้บันทึก
7	14.00	3464.03								180428.4	64.9	ผู้บันทึก
8	09.00	3465.09								180493.3	77.9	ผู้บันทึก
9	09.00	3466.43								180571.2	132.5	ผู้บันทึก
10	14.00	3468.05								180703.7	53.5	ผู้บันทึก
11	09.00	3469.11								180754.2	94.4	ผู้บันทึก
12	14.00	3470.68								180841.6	68.8	ผู้บันทึก
13	14.00	3471.75								180904.4	52.8	ผู้บันทึก
14	14.00	3472.78								180957.2	84.4	ผู้บันทึก
15	14.00	3473.85								181041.6	58.9	ผู้บันทึก
16	14.00	3475.12								181138.4	37.9	ผู้บันทึก
17	09.00	3476.29								181271.4	133.0	ผู้บันทึก
18	09.00	3477.75								181388.8	117.4	ผู้บันทึก
19	14.00	3479.38								181464.9	48.9	ผู้บันทึก
20	14.00	3480.72								181504.4	36.7	ผู้บันทึก
21	09.00	3481.94								181554.4	50.0	ผู้บันทึก
22	09.00	3483.37								181607.1	32.7	ผู้บันทึก
23	09.00	3484.16								181607.1	102.2	ผู้บันทึก
24	14.00	3487.12								181709.3	99.4	ผู้บันทึก
25	09.00	3488.50								181808.7	81.4	ผู้บันทึก
26	14.00	3490.50								181890.7	46.4	ผู้บันทึก
27	14.00	3492.18								181966.8	62.5	ผู้บันทึก
28	14.00	3494.73								182029.3	94.4	ผู้บันทึก
29	14.00	3495.03								182123.7	33.9	ผู้บันทึก
30	14.00	3496.36								182157.6	85.9	ผู้บันทึก
31	=	3497.10	รวม									
= 2,193.20 หน่วย												
Approve By :		ผู้บันทึก 9/5/68										
		(Tech/Supervisor)										

Approve By : ผู้บันทึก 1/5/68
(Tech/Supervisor)

บันทึกการไฟฟ้าและ การใช้มิเตอร์ประจำวัน
(Electrical and Water Meter Daily Record)

Building : ASPIRE UDONTHANI

ประจำวันที่ 1 / 5 / 68

Date		Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)										Water Meter Running		ผู้บันทึก
		Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289										Consumption	Conspmation	
	Time	KWH	KWH (on)	KWH (off)	KW (on)	KW (off)	31	32	KVAH	60	Consumption KWH.	No. 010978357	Meter Running (M³)	Operator Name
01														
1	14.00	3447.64									1.13	182243.5	41.6	วิจิตรพร
2	09.00	3498.97									1.35	182285.1	42.6	วิจิตร
3	09.06	3500.32									1.64	182327.4	46.2	วิจิตร
4	14.00	3501.93									1.44	182423.9	34.7	วิจิตร
5	14.00	3503.37									1.26	182455.6	59.7	วิจิตร
6	09.00	3504.63									1.33	182513.3	101.9	วิจิตร
7	09.00	3506.01									1.41	182617.2	106.3	วิจิตร
8	09.00	3507.42									1.43	182723.5	84.8	วิจิตร
9	09.00	3508.53									1.64	182808.3	72.9	วิจิตร
10	14.00	3510.53									1.94	182841.2	102.0	วิจิตร
11	14.00	3511.47									1.14	182983.2	48.9	วิจิตร
12	14.00	3512.91									1.29	183032.1	66.2	วิจิตร
13	14.00	3514.20									1.19	183094.3	72.2	วิจิตร
14	14.00	3515.99									0.44	183170.5	108.1	วิจิตร
15	09.00	3516.36									1.23	183248.6	41.5	วิจิตร
16	09.00	3517.59									1.52	183350.1	77.0	วิจิตร
17	14.00	3519.11									1.32	183427.1	95.2	วิจิตร
18	14.00	3520.43									1.11	183532.3	58.9	วิจิตร
19	09.00	3521.54									0.87	183581.2	68.1	วิจิตร
20	09.00	3522.91									1.43	183649.3	33.6	วิจิตร
21	09.00	3524.24									1.32	183702.9	116.7	วิจิตร
22	09.00	3525.67									1.42	183819.6	141.3	วิจิตร
23	09.00	3527.09									1.70	183960.9	77.8	วิจิตร
24	14.00	3528.79									1.36	184038.7	80.3	วิจิตร
25	14.00	3530.15									1.19	184119.0	61.0	วิจิตร
26	14.00	3531.46									1.17	184180.0	82.1	วิจิตร
27	14.00	3532.63									1.19	184262.1	97.3	วิจิตร
28	14.00	3533.84									1.01	184359.4	99.3	วิจิตร
29	09.00	3534.85									1.22	184456.2	63.5	วิจิตร
30	09.00	3536.07									1.40	184520.2	84.5	วิจิตร
31	14.00	3537.47									1.36	184604.7	62.4	วิจิตร

= 39,630 kWh
16/68

Approve By : _____
(Tech/Supervisor)

Electrical and Water Metering (All Value Multiply By 1000)										Water Meter Running		ผู้บันทึก
Date	Main Meter (TOU) Serial Number. 203327289										Consumption M ³ .	Operator Name
	Time	KWH	kWH (on)	kWH (off)	kW (on)	kW (off)	KVAH	Consumption KWH.	No. 010978357	Meter Running (M ³)		
01	02	10	11	12	31	32	60					
1	09.00	7960.41						1.61	210784.4	79.60	210784.4	210784.4
2	09.00	7982.02						1.67	210862.3	79.82	210862.3	210862.3
3	09.00	7989.69						1.95	210975.6	84.54	210975.6	210975.6
4	12.00	3985.64						1.24	211031.0	84.8	211031.0	211031.0
5	12.00	3986.88						1.22	211115.8	76.2	211115.8	211115.8
6	14.00	3988.16						1.51	211192.0	116.6	211192.0	211192.0
7	14.00	3989.61						1.51	211708.6	125.7	211708.6	211708.6
8	14.00	3991.01						1.40	211474.3	86.9	211474.3	211474.3
9	09.00	3992.42						1.51	211521.2	76.1	211521.2	211521.2
10	09.00	3993.99						1.35	211591.3	104.3	211591.3	211591.3
11	09.00	3995.34						1.21	211701.6	70.4	211701.6	211701.6
12	09.00	3996.61						1.46	211772.0	82.6	211772.0	211772.0
13	14.00	3998.07						1.44	211854.6	92.8	211854.6	211854.6
14	14.00	3999.54						0.47	211944.4	54.2	211944.4	211944.4
15	09.00	4000.01						2.44	212006.6	95.4	212006.6	212006.6
16	14.00	4002.48						1.30	212102.0	91.0	212102.0	212102.0
17	09.00	4003.74						1.49	212194.0	96.9	212194.0	212194.0
18	09.00	4005.27						1.54	212289.9	78.9	212289.9	212289.9
19	14.00	4006.31						1.49	212368.8	117.5	212368.8	212368.8
20	14.00	4006.70						1.61	212482.7	70.6	212482.7	212482.7
21	14.00	4007.91						1.26	212552.9	94.7	212552.9	212552.9
22	14.00	4011.17						1.41	212646.6	165.4	212646.6	212646.6
23	09.00	4012.41						1.41	212752.0	95.2	212752.0	212752.0
24	09.00	4013.89						1.48	212850.2	101.0	212850.2	212850.2
25	09.00	4015.80						0.99	212951.2	45.5	212951.2	212951.2
26	09.00	4016.79						1.89	213046.7	97.3	213046.7	213046.7
27	14.00	4019.64						1.69	213144.0	56.1	213144.0	213144.0
28	14.00	4020.37						1.20	213200.1	84.7	213200.1	213200.1
29	09.00	4021.57						1.27	213715.9	77.9	213715.9	213715.9
30	09.00	4022.80						1.19	213767.7	107.7	213767.7	213767.7
31		42790	42790							2,574.30	42790	42790

Approve By : 26/11/69 (Tech/Supervisor)