

ບທທີ່ 3

ການປຸຸບຸທິຕາມມາຕຣາການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຣທບສິ່ງແວດລ້ອມ

3.1 ຜລກຣປຸຸບຸທິຕາມມາຕຣາການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຣທບສິ່ງແວດລ້ອມ

ຣາຍລະເຢັດຜລກຣປຸຸບຸທິຕາມມາຕຣາການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຣທບສິ່ງແວດລ້ອມຮະຍະກໍ່ສ້າງຂອງ
ໂກຣງກາ ແປດອຸ ເຈຣີຍຸກຸງ-ຣີເວີໄສດ໌ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ຮ່າວ່າງເດືອນ
ມກຣາກມ-ມິຖຸນາຍນ 2569 ດ້ຍກອບຄຸມ ປັຈັຍທາງສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ສຳຄັນ ດ້ອ

- ມາຕຣາການທ່ຳໄປ
- ການປຣາສັມພັນ໌ໂກຣງກາແລະເຜຍແຮ່ມາຕຣາການໂກຣງກາ
- ທຣັພາກສິ່ງແວດລ້ອມທາງກາຍກາພ
- ທຣັພາກສິ່ງແວດລ້ອມທາງຊີວກາພ
- ຄຸນຄ່າການໃຊ້ປຣະໂຍຊນ໌ຂອງມນຸຊ໌
- ຄຸນຄ່າຕໍ່ຄຸນກາພຊີວິດ

ຣາຍລະເຢັດຜລກຣປຸຸບຸທິຕາມມາຕຣາການປ້ອງກັນແລະແກ້ໄຂຜລກຣທບສິ່ງແວດລ້ອມ ຮະຍະກໍ່ສ້າງ ໂກຣງກາ
ແປດອຸ ເຈຣີຍຸກຸງ-ຣີເວີໄສດ໌ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ຮ່າວ່າງເດືອນມກຣາກມ-
ມິຖຸນາຍນ 2569 ແດດດັງຕາຣາງທີ່ 3.1-1

ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป	1. โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด 2. โครงการต้องบันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด อย่างเคร่งครัด - โครงการได้บันทึกผลการติดตามตรวจสอบการดำเนินการหรือการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และส่งผลการดำเนินการมายังหน่วยงานผู้อนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามที่แนวทางการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่กำหนด	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	3. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้โครงการแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ 1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้วให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมายนั้นๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ	-ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี ความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ หากเกิดกรณีดังกล่าวจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะกระทบต่อสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอให้คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลงและเมื่อโครงการได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริ้ว (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	4. เมื่อเจ้าของโครงการดำเนินโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และก่อนที่จะมีการโอนสิทธิให้กับนิติบุคคลอาคารชุด (ในกรณีที่มีการโอนสิทธิ) เจ้าของโครงการมีหน้าที่ต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดผู้รับโอนทราบถึงสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด หากเจ้าของโครงการไม่มีหลักฐานการแจ้งสิทธิและหน้าที่ และหลักฐานการรับทราบถึงสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวของนิติบุคคลอาคารชุด ให้ถือว่าเจ้าของโครงการยังต้องรับผิดชอบตามสิทธิและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในระยะก่อสร้าง ทั้งนี้หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1. มาตรการทั่วไป (ต่อ)	5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณสมบัติ หรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เจ้าของโครงการหรือนิติบุคคลผู้รับโอนสิทธิและหน้าที่ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	- หากเกิดกรณีที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่าได้รับความเดือดร้อน รำคาญจากกิจกรรมการดำเนินโครงการ โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า และแจ้งหน่วยงานอนุญาต สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อหาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด	-	-
	6. เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. การประชาสัมพันธ์ โครงการ	การประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่ประชาชน และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเกิดความเข้าใจโครงการและมาตรการต่าง ๆ ได้แก่ ประชาชนและสถานประกอบการระยะประชิดติดโครงการ และระยะ 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา และสถานพยาบาลใกล้เคียง เพื่อให้รับรู้และเข้าใจมาตรการต่าง ๆ ของโครงการ พร้อมทั้ง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน			
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ	1. จัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่ น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ เพื่อให้บ้าน ติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการ และประชาชนที่สนใจทั่วไป ในรัศมี 1 กม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการทราบว่าเป็นการรื้อ ถอน/ก่อสร้างโครงการ โดยระบุ 1.1 ชื่อโครงการ 1.2 เจ้าของโครงการ	- โครงการจัดให้มีป้ายการประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้า โครงการ โดยติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และ ความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้า โครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด ทั้งนี้กำหนดให้มี เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line official account เพื่อเป็น ช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อ ได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ ก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 1 และ ภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	1.3 ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป 1.4 สถาปนิกโครงการ 1.5 วิศวกรควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง พร้อมเบอร์ โทรศัพท์ 1.6 ระยะเวลาการรื้อถอน/ก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลา การทำงาน (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและสิ้นสุด) 1.7 เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง 1.8 ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยา ผลกระทบกรณีเกิดความเสียหาย 1.9 ช่องทางติดต่อ/รับเรื่องร้องเรียน (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) 1.10 ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถ ติดต่อได้ 24 ชม. 1.11 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	1.12 ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียงประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ 1.13 เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทสระบุวันที่..... 2. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดเอกสาร ดังนี้	- โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การก่อสร้างโครงการโดยการจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการในรัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 1 และภาคผนวกที่ 5, 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	2.1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย 2.3 ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกขั้วกับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมยาม และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ 2.4 โครงการจัดทำ Line Official Account เพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสองทาง และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยกำหนดให้มีส่วนประกอบ (Rich Menu) ได้แก่ มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Checklist รายละเอียดมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน 1 เดือน และการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนด	ทั้งนี้กำหนดให้มี เครือข่ายสังคมออนไลน์ Line official account และกล่องรับความคิดเห็น เพื่อเป็นช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ		

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และ เผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระบบรับข้อเสนอนะและ รับเรื่องร้องเรียน การแจ้งหน่วยงานอนุญาตหรือสำนักงานเขต มาตรการชดเชยเยียวยา และช่องทางการติดต่อโครงการ ใน ระยะก่อสร้าง และหลังจากโครงการเปิดดำเนินการเป็น ระยะเวลา 1 ปี 3. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์การเปิดใช้อาคาร โดยการจัดส่ง เอกสารต่าง ๆ ทางไปรษณีย์ เพื่อเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่อให้บ้านติดโครงการ และอาคารโดยรอบพื้นที่โครงการใน รัศมี 100 ม. จากขอบเขตพื้นที่โครงการได้รับทราบข้อมูล โดยมี รายละเอียดเอกสารดังนี้ 3.1 ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ โครงการ ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 3.2 รายละเอียด/ผังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชย เยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะปฏิบัติตามมาตรการ ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
2.1 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่มาตรการฯ โครงการ (ต่อ)	3.3 ช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องร้องเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (อาทิ เว็บไซต์ เป็นต้น) ที่อยู่สำหรับการจัดส่งไปรษณีย์ การติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่ป้อมรถ. และการเข้าพบเจ้าหน้าที่โดยตรงที่สำนักงานโครงการ			
2.2 การประชาสัมพันธ์ การขาย และการจดทะเบียน	1. ในกรณีที่มีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด 2. การทำสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจัดทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด และจะจัดเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไป ไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2.2 การประชาสัมพันธ์ การ ขาย และการจดทะเบียน (ต่อ)	3. ผู้บริหารอาคารชุด หรือนิติบุคคลอาคารชุดต้องแจ้งให้ผู้ซื้อ หรือเจ้าของอาคารห้องชุดทราบว่า การกระทำใด ๆ ต่อทรัพย์สิน ส่วนบุคคลที่อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อทรัพย์สินส่วนกลาง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมเจ้าของร่วมหรือต้องดำเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมายอาคารชุดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนดำเนินการ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานก่อสร้าง ทั้งนี้หากจัดตั้ง นิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จจะปฏิบัติตามมาตรการที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ				
1.1 สภาพภูมิประเทศ	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง 2) คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2) ปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น 4) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ - ชื่อโครงการ - เจ้าของโครงการ - ลักษณะโครงการและขนาดพื้นที่โครงการโดยสรุป - สถาปนิกโครงการ - วิศวกรควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ - ระยะเวลาก่อสร้าง รายละเอียดวันและเวลาการทำงาน - ระยะเวลาก่อสร้าง (จำนวนวัน ระบุวันเริ่มและวันสิ้นสุด)	- โครงการจัดจัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. ปิดกั้นตามแนวเขตที่ดินติดต่อกับสาธารณะและที่ดินต่างเจ้าของ และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คูแลบริเวนพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ดินของโครงการเท่านั้น - โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ให้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อแจ้งการก่อสร้างโครงการ โดยมีรายละเอียดตามที่มาตรการกำหนด	- - - -	- ดังภาพที่ 1, 3 - ดังภาพที่ 6 - ดังภาพผนวกที่ 8 - ดังภาพที่ 1

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- เลขที่ใบอนุญาตก่อสร้าง - พังรับเรื่องร้องเรียน และขั้นตอนการชดเชยเยียวยาผลกระทบ กรณีเกิดความเสียหาย - ช่ อ ง ท า ง คิ ด ต่ อ / รื บ รื่ อ ง รื่ อ ง เรี ย น (ระบุอย่างน้อย 3 ช่องทาง) - ผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมเบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ 24 ชม. - ตารางมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - สำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.1 สภาพภูมิประเทศ (ต่อ)	- ระบุชื่อ เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการรื้อถอน/ก่อสร้าง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลม และช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์กับชุมชนใกล้เคียง ประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุลผู้รับเรื่องราวเรียน หมายเลขโทรศัพท์ เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) เช่น เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชันไลน์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและที่สัญจรผ่านไปมาสามารถติดต่อได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอน/ก่อสร้างโครงการ - เลขที่หนังสือเห็นชอบ EIA ที่ ทสระบุวันที่.....			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ 1) ผู้เฝ้าระวัง	<u>มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์</u> 1) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ติดตั้งป้ายความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยมีรายละเอียดดังหัวข้อสภาพภูมิประเทศข้อที่ 4 2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานราก ให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที 4) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของโครงการ หรือแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ความกว้างไม่น้อยกว่า 2.4 ม. และความยาวไม่น้อยกว่า 4.8 ม. บริเวณแนวรั้วด้านหน้าโครงการ ที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดดังหัวข้อสภาพภูมิประเทศข้อที่ 4 - โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสีย และความสิ้นสละเทือน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจนเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง เมื่อพบว่ามีเรื่องร้องเรียนโครงการจะทำการบันทึกข้อร้องเรียนดังกล่าวแล้วส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไข - โครงการได้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางแอปพลิเคชัน Line	- - - -	- ดังภาพที่ 1 - ดังภาพที่ 34 - ดังภาคผนวกที่ 19 - ดังภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1) โครงการจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เช่น - รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด โดยโครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	4) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่แจ้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข วิธีดำเนินการก่อสร้างก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่แจ้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-
	5) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	6) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time	-	- ดังภาคผนวกที่ 22-23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	7) จัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน 8) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งที่รั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำ บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 2 ครั้ง/วัน ในเวลาเช้าและเย็น ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และกำหนดให้ใช้น้ำประปากับชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย <u>มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง</u> 1) จัดทำระบบบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ ทั้งนี้จะระบุชื่อ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้ดำเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว	- โครงการจัดทำรั้วทึบโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างความสูงไม่น้อยกว่า 6 ม. เพื่อกันขอบเขตพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยรั้วชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่โครงการ ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จัดให้มีคนงานใช้น้ำประปาคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อลดการฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง - โครงการจัดให้มีการบันทึกข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไขที่สามารถตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าวเมื่อมีการร้องขอหรือตรวจสอบ	- - -	- ดังภาพที่ 4 - ดังภาพที่ 6 และภาพที่ 41 - ดังภาคผนวกที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	2) จัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้กันฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา 3) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุม โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร โดยติดตั้งสูงจากอาคารม รากำลังก่อสร้างอย่างน้อย 2 ม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง และเพื่อป้องกันวัสดุตกลงมานอกผ้าใบ ก่อสร้างในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารในชั้นนั้น ๆ 4) จัดให้มีการล้างทำความสะอาด Mesh Sheet ที่ปิดคลุม อาคารเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยปิดคลุมด้านนอกด้วย ผ้าใบ Blue Sheet ก่อนฉีดล้าง เพื่อป้องกันน้ำล้างกระจายไป ยังพื้นที่ข้างเคียง 5) การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้ต้องปิดหรือ คลุมผ้าใบให้มิดชิด	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำระบบบันทึกเมื่อเกิด เหตุการณ์ผิดปกติที่ทำให้กันฝุ่น โดยระบุสาเหตุ และเวลา - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน ซึ่งยัง ไม่มีการติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงาน โครงสร้างอาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน ซึ่งยัง ไม่มีการติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงาน โครงสร้างอาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้างที่มี ฝุ่นอย่างมิดชิด	- - - -	- - ดังภาพที่ 2 - ดังภาพที่ 2 - ดังภาพที่ 42

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	6) กำหนดการกองวัสดุ และจัดเก็บวัสดุก่อสร้างในพื้นที่ โครงการเท่านั้น และห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด 7) บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา เปิดเฉพาะ เมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้สะอาด ปราศจาก เศษหิน ดิน ทราช ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ <u>มาตรการด้านการใช้เครื่องจักร</u> 1) ไม่เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน 2) หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง ถ้า เป็นไปได้ควรใช้เครื่องจักรที่เดินเครื่องด้วยไฟฟ้า 3) วางแผนการใช้เส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง ประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรในพื้นที่	- โครงการกำหนดให้กองวัสดุและจัดเก็บวัสดุก่อสร้างใน พื้นที่โครงการเท่านั้น ห้ามให้มีการกองหรือวางนอกพื้นที่ โครงการโดยเด็ดขาด - โครงการกำหนดให้ปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบ ตลอดเวลา เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้ สะอาด ปราศจากเศษหิน ดิน ทราช ตกค้าง - โครงการกำชับคนงานไม่ให้เดินเครื่องจักรขณะไม่ใช้งาน - โครงการจะพิจารณาเลือกเครื่องจักรเดินเครื่องด้วยไฟฟ้า แทน - โครงการกำหนดเส้นทางและเวลาการขนส่งวัสดุ เพื่อลด ปัญหาฝุ่นและจราจร โดยใช้ยานพาหนะในการขนส่ง ทั้ง ประเภทและเวลาตามข้อกำหนดของพนักงานจราจรใน พื้นที่	- - - - -	- - ดังภาพที่ 4-5 - - ดังภาคผนวกที่ 20

[illegible]

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	<u>มาตรการเฉพาะด้านการขุดดิน</u> 1) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 2) จัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง 3) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนเศษดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อ ก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถในโครงการเพื่อป้องกันไม่ให้มีฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุติดล้อรถจนต้องออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ - โครงการจัดให้มีผ้าใบคลุมกระบะรถบรรทุกวัสดุจากการก่อสร้าง และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้งโดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันเศษดิน หรือเศษวัสดุตกหล่นในระหว่างการขนส่ง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็กสำหรับกิจกรรมล้างล้อรถบรรทุก หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- - -	- ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 7 และภาพที่ 43 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 1) ฝุ่นละออง (ต่อ)	4) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตกหล่นบริเวณ ทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการ กรณีที่มีเศษ ดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาด พื้นที่ให้สะอาด	- โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน เศษหิน ที่ตก หล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และถนนสาธารณะ ด้านหน้าโครงการตลอดเวลาที่ยังมีรถเข้า-ออกจากพื้นที่ โครงการ กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาด โดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นที่ให้สะอาด	-	- ดังภาพที่ 5
2) มลพิษทางอากาศ	5) ปรับปรุงถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และกรณีขอยเจริญกรุง 80 เกิดการชำรุดจากการขนส่งของ โครงการ ทางโครงการจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้มีสภาพ ดีดั้งเดิมโดยเร็ว	- โครงการดูแลถนนในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ และกรณีขอยเจริญกรุง 80 เกิดการชำรุดจากการ ขนส่งของโครงการ ทางโครงการจะดำเนินการซ่อมแซม ให้มีสภาพดีดั้งเดิมโดยเร็ว	-	- ดังภาพที่ 2
	1) ไม่ติดเครื่องยนต์ไว้ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	- โครงการกำชับให้ดับเครื่องยนต์ขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน	-	- ดังภาพที่ 44
	2) หมั่นตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการทำงานอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ก่อสร้างเสมอ	-	- ดังภาพผนวกที่ 9
	3) ตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ในการขนส่ง และรถ ขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ โดยโครงการจะไม่นำรถที่ มีควันดำจากท่อไอเสียเกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อ ตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสงที่ ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสง มาตรฐานหรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควัน ดำระบบกระดากกรองมาใช้ในโครงการ	- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพรถและเครื่องยนต์ที่ใช้ ในการขนส่ง และรถขนส่งคนงาน รวมทั้งเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ ใช้ในการทำงาน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ	-	- ดังภาพผนวกที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2) มลพิษทางอากาศ (ต่อ)	4) จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักร ดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างของโครงการ ก่อนที่จะ ดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างการ ก่อสร้างให้ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การตรวจวัดจะต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรับรอง และจัดเก็บผลการ ตรวจวัดไว้ที่สำนักงานสนามของโครงการตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง 5) กำหนดให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เข้ามาตรวจวัดควันดำ ของอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ต้องมีใบรับรองจาก หน่วยงานอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีการตรวจวัดควันดำของ ยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้าง ของโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบ ในรายงานฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง	1) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ การเทพื้นฐานรากของโครงการเท่านั้น ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. ทั้งนี้ หากมีกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นขออนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	2) กำหนดให้มีการติดตั้งกำแพงกันเสียง ดังนี้ <u>กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานเสาเข็ม/ฐานราก</u> <u>การก่อสร้างที่ระดับชั้นที่ 1 และชั้นใต้ดิน</u> - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	- -	- ดังภาพที่ 3 - ดังภาพที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่ง) <u>กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานขึ้นโครงสร้างอาคาร</u> <u>การก่อสร้างที่ชั้น 1</u> - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน โครงการได้ติดตั้งรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ หากดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากถึงช่วงงานโครงสร้างชั้นที่ 1 โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพที่ 3 - ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 gaหนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม.			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 1 ม. - ติดตั้งกำแพงเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่งด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร A และด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร B)			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	<u>งานโครงสร้างที่ระดับชั้นที่ 2 ถึงชั้นที่ 4</u> - ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร A) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากถึงช่วงงานโครงสร้างชั้นที่ 2-4 โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศใต้ และด้านทิศตะวันตก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - ด้านทิศเหนือ และด้านทิศตะวันออก (บริเวณอาคาร B) ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หนา 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม.			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ติดตั้งกำแพงเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หน้า 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 6 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่งด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร A และด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก บริเวณอาคาร B ช่วงงานที่ระดับชั้นที่ 2) <u>งานโครงสร้างที่ระดับชั้นที่ 5</u> - ด้านทิศเหนือ ด้านทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวที่วัสดุชนิด Steel, 18 ga หน้า 1.27 มม.ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 25 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่แนวเขตที่ดิน (เป็นกำแพงกันเสียงอีกชั้นหนึ่ง) 0.5 ม.	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากถึงช่วงงานโครงสร้างชั้นที่ 5 โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	กิจกรรมก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน - ด้านทิศใต้ (บริเวณอาคาร A) กิจกรรมที่ชั้น 1-2 ติดตั้งกำแพงกันเสียงชั่วคราวแบบเคลื่อนย้ายได้ (ตามกิจกรรมการก่อสร้าง) วัสดุชนิด BLOXTEG 2-Tudd Series ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) ความสูง 3 ม. ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดเสียง (เครื่องจักร/อุปกรณ์กิจกรรมงานฐานรากและเสาเข็ม) 0.5 ม. - กิจกรรมการก่อสร้างในช่วงงานตกแต่งและเก็บงาน ที่ได้ดำเนินการในช่วงที่ได้ก่อสร้างผนังอาคารปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารจะเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกหนึ่งชั้น สามารถลดเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบลเอ	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากถึงช่วงงานกิจกรรมตกแต่งและเก็บงาน โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แพลเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	- ด้านทิศใต้ ทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก บริเวณอาคาร A และอาคาร B กิจกรรมก่อสร้าง “งานตกแต่งอาคาร” จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมชั้นของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังอาคารจะเสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกชั้นหนึ่ง สามารถลดเสียงได้ประมาณ 36 เดซิเบลเอ รวมทั้งบริเวณที่เป็นช่องหน้าต่าง หรือประตูที่เป็นช่องว่างจะมีการพิจารณาติดตั้งวัสดุป้องกันเสียงเป็น BLOCTEG ประกบด้วยแผ่นซีพซีเมนต์หนา 12 มม. ที่สามารถลดระดับเสียงทะลุผ่าน (Transmission Loss) 48.6 เดซิเบลเอ (หรือวัสดุที่มีค่า Transmission Loss เทียบเท่า) เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านเสียง 3) กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	- โครงการกำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งของรถให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน ทั้งนี้ได้ติดป้ายเตือนบริเวณหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 45-46

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	4) เลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุดและตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานให้ได้อยู่เสมอและต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง เช่น หยอดน้ำมันหล่อลื่น เพื่อช่วยลดการเสียดสีระหว่างชิ้นส่วนของเครื่องจักร 5) การตัดกระเบื้อง ให้ตัดในห้องที่มีผนังกัน เพื่อลดระดับเสียง 6) ดูแลสภาพรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี ไม่ให้เกิดเสียงดัง และควบคุมความเร็วในย่านชุมชน 7) ไม่ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน	- โครงการเลือกใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนรบกวนน้อยที่สุด และกำหนดให้มีการบำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องจักรตามรอบการตรวจสอบที่กำหนดเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งานที่ได้อยู่เสมอ - ปัจจุบันโครงการยังไม่มี การตัดกระเบื้อง หากมีกิจกรรมดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำชับให้รถบรรทุกควบคุมความเร็วในย่านชุมชน และดูแลสภาพรถให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการกำชับไม่ให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลาเดียวกัน	- - - -	- ดังภาคผนวกที่ 9 - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	8) ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง 9) ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้องกำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 10) ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้อาคารบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยรายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาให้ชัดเจน	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียง - โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยควบคุมในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง - โครงการจัดพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ในโครงการ และไม่อนุญาตให้อาคารบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้า เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	- - -	- - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	11) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียง พื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน 13) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน - โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นโดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	- - -	- ดังภาคผนวกที่ 4 - ดังภาพที่ 10 - ดังภาพที่ 1, 46 และภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	14) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบอย่างเร่งด่วน 15) ตรวจวัดระดับเสียง (โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากลหรือมีวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามที่กฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564) ในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยกำหนดการตรวจวัดระดับเสียงทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง กรณีที่ผลการตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังนั้นโดยทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขให้ค่าระดับเสียงไม่เกินค่ามาตรฐานก่อนที่จะดำเนินการต่อไป	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบทันที - โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบัน อันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ตรวจวัดระดับเสียง ความถี่ทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานราก จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทั้งนี้ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน	- -	- ดังภาคผนวกที่ 19 - ดังภาคผนวกที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	11) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 17) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 23
			-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.3 เสียง (ต่อ)	18) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอน ก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป 19) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศเสียง และความสั่นสะเทือน 20) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของ เซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทาน สอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บ บันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time 21) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดเสียงไว้ บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานรากให้แสดงผลการตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะก่อสร้าง ให้แสดงผลการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการ จะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการกำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความ ถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของ บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการ ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time - โครงการอยู่ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการ ตรวจวัดเสียงไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่สามารถ มองเห็นได้ง่ายและชัดเจน โดยในช่วงฐานรากจะแสดงผล การตรวจวัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ส่วนช่วงงานอื่นในระยะ ก่อสร้าง จะแสดงผลการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 22 - ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์	1) กำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้างและเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด คือ การเทพื้นฐานรากของโครงการเท่านั้น ประมาณ 3 วัน/สัปดาห์ (ประมาณ 12 วัน/เดือน) จะดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 2) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียงและให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม	- โครงการกำหนดช่วงเวลาทำงานก่อสร้างวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 8.00-17.00 น. หลังจากนั้นจะเป็นการเก็บกวาดพื้นที่ก่อสร้าง และเก็บเครื่องมือโดยให้คนงานก่อสร้างออกนอกพื้นที่โครงการภายในเวลา 18.00 น. แต่มีหากกิจกรรมการก่อสร้างที่ต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาที่กำหนด โครงการจะขออนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตก่อสร้าง โดยยื่นอนุญาตล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และแจ้งผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ติดโครงการให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยหยุดกิจกรรมก่อสร้างในวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ - ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็ม โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม	-	-
			-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	3) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด และเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ก่อนเริ่มงานก่อสร้างโครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด และเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ	-	- ดังภาคผนวกที่ 4
	4) จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อนพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุด	-	- ดังภาคผนวกที่ 6

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แสปเตอ์ ເຈຣີຍູກຸງ-ຣີເວີໄສ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	6) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบคันกันน้ำ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด 7) ตรวจวัดความสัมพันธ์ (ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด) (โดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานรัฐหรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล หรือมีวิธีการตรวจวัดที่เป็นไปตามกฎหมายเฉพาะกำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการตรวจสอบคันกันน้ำ เพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด - โครงการจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือห้องปฏิบัติที่ได้รับรองมาตรฐานจากหน่วยงานของรัฐหรือจากองค์กร/สถาบันอันเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล เป็นผู้ตรวจวัดความสัมพันธ์ ความถี่ในการตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ ผลการตรวจวัดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริ้ว (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว (ฉบับที่) พ.ศ. 2564) โดยมีจุดตรวจวัดภายในพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก และกำหนดความถี่ในการตรวจวัดทุกวันตลอดช่วงงานเสาเข็มและงานฐานรากอาคาร จากนั้น ตรวจวัดทุกเดือนตลอดระยะก่อสร้าง ทั้งนี้ ต้องควบคุมค่าความสั่นสะเทือนในระยะก่อสร้างบริเวณจุดดังกล่าวไม่ให้เกิน 4.00 มม./วินาที โดยการติดตั้งเครื่องตรวจวัดมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือนให้มีระดับสูงสุดไม่ให้เกินค่าที่กำหนดไว้ และจะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ไม่มีค่าความสั่นสะเทือนเกินค่าควบคุมตามที่กำหนดไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)	8) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย 9) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย - โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- -	- ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 23 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	10) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีกรณีมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-
	11) เก็บบันทึกข้อมูลกิจกรรมและการใช้งานเครื่องจักรที่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	12) กำหนดให้มีการตรวจทานสอบเทียบความถูกต้องของเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time ก่อนการติดตั้งเครื่องมือ หลังจากนั้นทำการตรวจทานสอบเทียบตามข้อกำหนดของบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ รวมทั้งเก็บบันทึกข้อมูลผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์อื่น (ต่อ)	13) เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	14) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้จัดการโครงการ/ผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาก่อเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1, 46 และ ภาพผนวกที่ 7
	15) กำหนดให้การทำงานเสาเข็มครั้งละ 1 คัน ไม่ทำงานพร้อมกัน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.4 ความสัมพันธ์ (ต่อ)	<u>มาตรการเชิงรุก</u> 1) จัดให้มีวิศวกรโครงการดูแลบ้านพักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการที่มีความสัมพันธ์เกินกว่า 2.5 มม./วินาที อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ และหลังจากช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 2) ก่อนดำเนินการกิจกรรมก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจะเข้าไปชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- โครงการจัดให้มีวิศวกรโครงการดูแลบ้านพักอาศัยที่อาจได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของโครงการอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ และหลังจากช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ ให้เข้าพบเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างอาคารโครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง หากพบปัญหาที่เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที - ก่อนการดำเนินการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง โดยเข้าไปชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยเฉพาะในช่วงทำเสาเข็มและฐานรากโครงการ โดยระบุวัน ช่วงเวลาให้ชัดเจน	- -	- ดังภาพที่ 10 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน	1) จัดให้มีระบบป้องกันดินพังในส่วนที่ขุดดินลึก โดยใช้ Sheet Pile ซึ่งระบบป้องกันดินพังของโครงการได้รับการออกแบบให้สามารถรับแรงดันของดินโดยรอบได้ตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบจากการพังทลายของดิน ดังนี้ 1.1) กำหนดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันการพังทลายของดิน โดยใช้ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก พร้อมติดตั้งค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงดันทางด้านข้างได้และมีการเคลื่อนตัวน้อย 1.2) การก่อสร้างและรื้อถอน Sheet Pile ต้องมีวิศวกรควบคุมการดำเนินการตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด 1.3) การก่อสร้างการพังทลายของดิน โดยใช้ Sheet Pile กำหนดให้ใช้ Sheet Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบ	- โครงการจัดให้มีระบบป้องกันดินพังในส่วนที่ขุดดินลึก โดยใช้ Sheet Pile ล้อมรอบพื้นที่ก่อสร้างในส่วนที่ต้องขุดดินลึก พร้อมติดตั้งค้ำยันให้แข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรับแรงดันทางด้านข้างได้และมีการเคลื่อนตัวน้อย - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีกรรื้อถอน Sheet Pile - โครงการติดตั้ง Sheet Pile เพื่อลดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อพื้นที่โดยรอบ	- - -	- ดังภาพที่ 35 - - ดังภาพที่ 35

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	1.4) ในระหว่างการถอน Sheet Pile จะมีช่องว่างเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้ดินที่อยู่โดยรอบบริเวณโดยรอบบริเวณที่จะทำการถอน Sheet Pile เคลื่อนตัวเข้าช่องว่างที่เกิดขึ้น และทำให้โครงสร้างข้างเคียงเคลื่อนตัวตามมวลดิน เพื่อลดผลกระทบดังกล่าวจึงจำเป็นต้องมีการแทนที่ช่องว่างนั้น โดยใช้วัสดุอื่น ๆ เช่น ทรายเข้าไปแทนที่ 2) จัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 3) กำหนดให้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดินโดยใช้ Inclinometer บริเวณกำแพงกันดิน (Sheet Pile) ด้านที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง จำนวน 4 จุด ได้แก่ ในด้านทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ตลอดช่วงงานขุดดิน พร้อมทั้งตั้งสัญญาณเตือน โดยกำหนดค่าระดับการเตือนภัย ดังนี้ - Alarm (70% ของค่าการประเมิน) ให้แจ้งผู้ที่ออกแบบทราบเพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง - Alert (80% ของค่าการประเมิน) ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อตรวจสอบขั้นตอนการก่อสร้าง และปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการก่อสร้าง และปรึกษาผู้ออกแบบเพื่อความมั่นใจในการก่อสร้างว่ามีความปลอดภัย	- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มีกรรื้อถอน Sheet Pile หากถึงช่วงงานดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมตรวจสอบเสถียรภาพของงานขุดดิน ให้มีความมั่นคงปลอดภัยตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง - โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน โดยใช้ Inclinometer บริเวณกำแพงกันดิน (Sheet Pile) จำนวน 4 จุดพร้อมทั้งตั้งสัญญาณเตือนตามจุดต่าง ๆ ตามที่กำหนด	- - -	- - ดังภาพผนวกที่ 6 - ดังภาพที่ 47

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	- Action (90% ของค่าการประเมิน) หยุดก่อสร้างและแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อพิจารณาปรับปรุงขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อลดผลกระทบ 4) ก่อนการก่อสร้าง จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง และให้หมายเลข โทรศัพท์ ของเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียงสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวันช่วงเวลาให้ชัดเจน พร้อมทั้งชี้แจงผลกระทบและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม 5) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- ก่อนการก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผู้ที่อยู่ใกล้เคียง พร้อมทั้งแจ้งกำหนดการทำเสาเข็มโดยระบุวันช่วงเวลาให้ชัดเจน ชี้แจงผลกระทบ และมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะดำเนินการทำเสาเข็ม พร้อมทั้งสำรวจและถ่ายภาพบ้าน/อาคารข้างเคียงก่อนการก่อสร้าง - โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) เสียง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- -	- ดังภาพที่ 10 และภาคผนวกที่ 4 - ดังภาพที่ 8 และภาคผนวกที่ 23

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	6) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ดังค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีดำเนินการรื้อถอนก่อนจะดำเนินการรื้อถอนต่อไป	- หากมีการแจ้งเตือนที่ดังค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	8) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แะะเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ถ้าเจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้างให้บันทึกเหตุผล พร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการจัดให้มีการตรวจสอบสภาพบ้านพัก/อาคารข้างเคียง (ในกรณีที่เจ้าของบ้าน/เจ้าของอาคารยินยอมให้สำรวจ) และถ่ายภาพสภาพอาคารเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของอาคารก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจัดทำสำเนาเอกสารการตรวจสอบเป็น 2 ชุด สำหรับโครงการ 1 ชุด แะะเจ้าบ้าน/เจ้าของอาคาร 1 ชุด และดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอาคารที่อยู่โดยรอบอีกครั้งเพื่อเก็บสภาพอาคารภายหลังจากงานเสาเข็ม และจะเข้าสำรวจอีกครั้งหลังการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ ในกรณีที่เจ้าของอาคารข้างเคียงไม่ยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับเหมาเข้าไปถ่ายรูปสิ่งปลูกสร้างก่อนการก่อสร้าง โครงการได้บันทึกเหตุผลพร้อมกับให้บุคคลที่ไปลงชื่อไว้เป็นพยาน และแจ้งเจ้าของโครงการทราบต่อไป	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)	9) ก่อนเริ่มการก่อสร้าง ต้องตรวจสอบคันกันน้ำเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคาร โครงการแล้วเสร็จ ในกรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่อคันกันน้ำ โครงการต้องแจ้งประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด 5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- ก่อนเริ่มการก่อสร้าง โครงการได้ตรวจสอบคันกันน้ำเพื่อเป็นหลักฐานก่อนเริ่มการก่อสร้าง และจะดำเนินการเข้าไปถ่ายรูปอีกครั้งหลังจากงานเสาเข็ม และการก่อสร้างอาคารโครงการแล้วเสร็จ หากกิจกรรมของโครงการส่งผลกระทบต่อคันกันน้ำ โครงการจะประสานไปยังสำนักงานเขตบางคอแหลมเพื่อแจ้งสำนักงานให้ทราบ โดยโครงการจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด - หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 1) การก่อกองดินภายในพื้นที่โครงการ - มาตรการป้องกัน ฝุ่นละอองจากการก่อกองดินในโครงการ - มาตรการด้านการระบายน้ำจากการก่อกองดินและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียงบริเวณพื้นที่โครงการ	1) จัดให้มีพื้นที่กองดินในพื้นที่โครงการ มีพลาสติกคลุมพื้นที่กองดิน โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงโดยรอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อกองดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	- โครงการกำหนดพื้นที่กองดินกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียงโดยรอบ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการก่อกองดินให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ	-	-
	2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-	- ดังภาพผนวกที่ 19
	1) จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดทำท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการเพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 48
	2) ทำความสะอาดบ่อคัดตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการกำหนดให้ทำความสะอาดบ่อคัดตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	-	- ดังภาพที่ 49
	3) จัดให้มีบ่อคัดตะกอนดิน/บ่อพักน้ำเป็นบ่อคอนกรีต	- โครงการจัดทำบ่อคัดตะกอนดิน/บ่อพักน้ำเป็นบ่อคอนกรีต	-	- ดังภาพที่ 50

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 1) การกองดินภายในพื้นที่โครงการ (ต่อ) - มาตรการด้านการระบายน้ำจากการกองดินและดินไหลเข้าแปลงข้างเคียงบริเวณพื้นที่โครงการ (ต่อ)	4) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ 5) กำหนดให้มีบ่อล้างสำหรับรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อรถเข้าบ่อดักตะกอนดินของโครงการ 6) จัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ 7) กองดินให้ห่างจากแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของดินลงสู่รางระบายน้ำทำให้เกิดการอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการยังไม่ได้ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ - โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง ด้วยเครื่องฉีดล้างแรงดันสูง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก - โครงการจัดทำเนินบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ - ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองดินในพื้นที่โครงการ	- - - -	- - ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 51 -
2) การกองดินทิ้งนอกพื้นที่โครงการ	1) ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งดินได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน	- โครงการกำหนดให้รถบรรทุกที่ใช้ในโครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา พร้อมเบอร์ติดต่อโทรศัพท์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช่เส้นทางร่วมกับรถขนส่งได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้โดยตรง	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การกองดินทิ้งนอก พื้นที่โครงการ (ต่อ)	2) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการรบกวน กลิ่นบนถนนที่ใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งดิน	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง	-	- ดังภาพที่ 43
	3) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน โดยใช้รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดินช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะระบุ ไว้ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด	- โครงการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งดิน โดยใช้ รถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่ นอกช่วงเวลาเร่งด่วน โดยโครงการไม่ให้ขนส่งดิน ช่วงเวลากลางคืน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดัง รบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง ซึ่งจะระบุไว้ในสัญญาจ้าง ผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการ โดยหาก พบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลกระทบต่อสัญจรของโครงการ จะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดย เร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- หากเกิดกรณีที่ผิวถนนได้รับความเสียหายจากกิจกรรม การขนส่งของโครงการ จนส่งผลต่อการสัญจร โครงการ จะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดย เร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ สมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การก่อกองดินทิ้งนอกพื้นที่โครงการ (ต่อ)	5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงอยู่ติดพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทิ้งดิน และให้เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบพื้นที่ข้างเคียงอยู่ติดพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทิ้งดิน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที โดยปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมทิ้งดิน	-	-
	6) การถมดินโดยมีความสูงของเนินดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงและมีพื้นที่ของเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. ต้องแจ้งการถมดินนั้นเจ้าหน้าที่พนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นกำหนด	- โครงการไม่มีการถมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง หรือเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมทิ้งดิน	-	-
	7) การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน 2,000 ตร.ม. ความสูงของเนินดินตั้งแต่ 2 ม. นับจากระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงโครงการกำหนดผู้ควบคุมงานเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร	- โครงการไม่มีการถมดินเกินกว่าระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียง หรือเนินดินเกิน 2,000 ตร.ม. หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยปัจจุบันโครงการไม่มีกิจกรรมทิ้งดิน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 2) การกองดิน ทิ้งนอก พื้นที่โครงการ (ต่อ)	10) การถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้อง ติดป้ายสีสะท้อนแสงเตือนอันตรายขนาดความกว้างไม่น้อย กว่า 50 ซม. และยาวไม่น้อยกว่า 1 ม. ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บน เนินดินที่ถมด้านที่ติดกับทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นได้ ง่ายตลอดระยะเวลาการถมดิน	- โครงการไม่มีการถมดินในบริเวณที่ติดกับทางสาธารณะ	-	-
	11) ในระหว่างการถมดินและภายหลังการถมดินแล้วเสร็จ ผู้ ถมดิน เจ้าของที่ดินหรือผู้ที่ครอบครองที่ดิน แล้วแต่กรณี ต้อง ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่ เสมอ	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	12) จัดทำรางระบายน้ำ และบ่อพักน้ำ โดยรอบพื้นที่กองดิน	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	13) จัดให้มีบ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-
	14) จัดให้มีที่ล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนที่จะออกจากพื้นที่กอง ดิน	- โครงการปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ)				
3) มาตรการป้องกันปรับปรุงสภาพดินก่อนการปลูกต้นไม้ของโครงการ	- จัดให้มีการฟื้นฟูและปรับปรุงดิน ในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่คอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ ในส่วนที่โครงการจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการใช้น้ำปุ๋ยบำรุงดินร่วมกับการนำดินร่วมกับการนำดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะปลูกไม้ในบริเวณดังกล่าว	- โครงการจะปรับปรุงดิน ในบริเวณที่เคยเป็นพื้นที่คอนกรีตเดิมในพื้นที่โครงการ ในส่วนที่โครงการจะจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียว โดยการใช้น้ำปุ๋ยบำรุงดินร่วมกับการนำดินร่วมกับการนำดินที่มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้มาทดแทน ก่อนที่จะปลูกไม้ในบริเวณดังกล่าว	-	-
4) มาตรการการจัดการสารปนเปื้อนที่ผ่านการใช้งานแล้ว	1) กำหนดให้น้ำดินไปถมในพื้นที่จุดทิ้งดินของโครงการ ซึ่งจะระบุน้ำในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2) จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง คอยควบคุมผู้รับเหมาก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด โดยระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
1.5 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 4) มาตรการการจัดการสารเบนโทไนท์ที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ต่อ)	3) ห้ามมิให้นำสารเบนโทไนท์ที่ใช้งานแล้วไปทิ้งที่สาธารณะ 4) กำหนดขั้นตอนการจัดเก็บสารเบนโทไนท์ (Bentonite) ไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้าง ดังนี้ (1) เติมเบนโทไนท์ เข้าไปในหลุมเจาะเสาเข็มเพื่อป้องกันหลุมเจาะพัง (2) เทคอนกรีตผ่านท่อ Tremie Pipe เข้าไปในหลุมเจาะ (3) สูบเบนโทไนท์ กลับไปยังถังเก็บเบนโทไนท์ เพื่อทำการปรับปรุง และนำกลับมาใช้ใหม่	- โครงการกำชับมิให้นำสารเบนโทไนท์ที่ใช้งานแล้วไปทิ้งที่สาธารณะ - โครงการกำหนดขั้นตอนการจัดเก็บสารเบนโทไนท์ (Bentonite) ไม่ให้รั่วไหลออกสู่ภายนอกพื้นที่ก่อสร้างตามที่มาตรการกำหนด	- -	- -
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 52

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
1.6 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ	- - -	- - ดังภาพที่ 12 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ				
2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก	1) กำหนดให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงาน ห้ามกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในพื้นที่โครงการ 2) ผลักดันเคลื่อนย้ายสัตว์ให้ย้ายหนีออกจากพื้นที่ก่อสร้าง โดยผลักดันสัตว์ให้สามารถอพยพหนีออกไปจากพื้นที่ได้เองตามธรรมชาติอย่างปลอดภัย กรณีของสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บ หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ให้แจ้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หรือแจ้งสายด่วนพิทักษ์สัตว์ป่า โทร. 1362 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการช่วยเหลือขนย้ายสัตว์ป่าออกจากพื้นที่โครงการ	- โครงการกำชับ ไม่ให้ผู้รับเหมา พนักงาน และคนงานกระทำการใดที่อาจเป็นอันตรายหรือคุกคามต่อสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ที่พบภายในโครงการ ผ่านกิจกรรม Morning Talk - โครงการได้ตรวจสอบพื้นที่โครงการอย่างละเอียด โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้ยังไม่พบสัตว์ที่ยังไม่เคลื่อนย้าย สัตว์บาดเจ็บ หรือสัตว์ที่เป็นอันตราย ในพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 13
2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ	- กำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพน้ำผิวดินอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์				
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน	1) ควบคุมอัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ดังนี้ - อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน (FAR) เท่ากับ 4.01 : 1 (ไม่เกิน 6:1) - อัตราส่วนพื้นที่ว่างต่อพื้นที่รวมอาคาร (OSR) เท่ากับร้อยละ 12.10 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5) 2) กำหนดให้มีการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง โดยมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างในทุกขั้นตอนเพื่อดูแลการก่อสร้าง และความสูงของอาคารเป็นไปตามที่ออกแบบและสอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมาย โดยจะต้องประชุมร่วมกับผู้รับเหมาก่อสร้างตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนจากการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้อัตราส่วนพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน อัตราส่วนร้อยละของพื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมต่อพื้นที่ดิน และอัตราส่วนร้อยละของที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม ให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	3) กำหนดให้มีการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง ดังนี้ <u>การควบคุมงานก่อสร้างด้านพื้นที่อาคาร</u> (1) จัดให้มีการกำหนดพิกัดอ้างอิง (Base Line) ที่มั่นคงแข็งแรงภายในพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 2 ตำแหน่งเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการก่อสร้าง (2) กำหนดตำแหน่งการตั้งกล้องเปิดฉากในทุกขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อตรวจสอบการก่อสร้างในแต่ละระยะให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (3) จัดให้มี Shop Drawing, Offset Line (4) กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญ วิศวกรลงนามรับรองการตรวจสอบในขั้นตอนการเทคอนกรีตในแต่ละชั้น	- โครงการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (ต่อ)	<u>การควบคุมงานก่อสร้างด้านระดับความสูงอาคาร</u> (1) จัดให้มีการทำหมุดระดับ (Bench Mark) เป็นคอนกรีตหรือวัสดุที่มั่นคงแข็งแรงไว้ที่หน้าโครงการหรือตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นระดับอ้างอิงในการก่อสร้างให้มีระดับความสูงของอาคารยังคงเป็นไปตามแบบ (2) กำหนดให้มีการตรวจสอบระดับความสูงจากระดับอ้างอิงด้วยกล้องวัดมุม (Theodolite หรือ Total Station) ทุก 5 ชั้น ในตำแหน่งเดียวกันต่อเนื่องตลอดการก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบว่าความสูงของอาคารยังคงเป็นไปตามแบบ (3) กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ระดับสามัญวิศวกร ลงนามรับรองในการตรวจสอบระดับความสูงทุกครั้ง	- โครงการควบคุมกำกับดูแลการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดตามแบบที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แสปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร	1) ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้นในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง 2) รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย ขนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้าง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น 3) จัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ และพื้นที่สำหรับจอดรถภายใน โครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของซอยเจริญกรุง 80 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอกโครงการ รวมทั้งไม่ให้มีการถอยกลับรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ โดยกำหนดให้รถของโครงการกลับรถในพื้นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้นในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับงานขนย้ายวัสดุ และพื้นที่สำหรับจอดรถภายในโครงการ โดยไม่ให้จอดล้ำเข้าไปในผิวการจราจรของซอยเจริญกรุง 80 รวมถึงถนนสาธารณะภายนอกโครงการ โดยกำหนดให้รถของโครงการกลับรถในพื้นที่โครงการที่จัดเตรียมไว้	- - -	- - - ดังภาพที่ 9

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	4) จัดเตรียมสถานที่สำหรับกองวัสดุไม่ให้ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ 5) จัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการ และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้มี ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุ ติดล้อรถจนต้องออกไปรบกวนบนผิวการจราจรบนถนนภายนอกโครงการ 6) การฉีดน้ำล้างล้อรถบรรทุกจะล้างอยู่บนตะแกรงเหล็ก ซึ่งด้านล่างของตะแกรงจะรวบรวมน้ำล้างล้อรถลงสู่บ่อดักตะกอนดิน เพื่อให้ตะกอนเศษดินหรือเศษขยะตกลงก้นบ่อก่อนระบายน้ำออกไปยังท่อระบายน้ำสาธารณะ และโครงการจะทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- โครงการกำหนดให้การกองวัสดุก่อสร้างต้องไม่ล้นออกมานอกพื้นที่โครงการ ซึ่งอาจทำให้เกิดขบวนการจราจรบริเวณพื้นที่ภายนอกโครงการ - โครงการจัดเตรียมจุดล้างล้อรถในโครงการ และล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงทำความสะอาดล้อรถ และช่วงล่างของรถบรรทุกบริเวณทางเข้า-ออก ก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงเหล็ก สำหรับล้างล้อรถบรรทุก ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป ทั้งนี้กำหนดให้คนงานทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดินเป็นประจำ เพื่อป้องกันไม่ให้ท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกโครงการเกิดการอุดตัน	- - -	- - ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 49

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	7) จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	- โครงการจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันมิให้ฝุ่น หิน ดิน และเศษวัสดุที่อาจจะกระเด็นตกหล่นบนผิวการจราจรของถนนภายนอกโครงการเพื่อความปลอดภัย	-	- ดังภาพที่ 43
	8) จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ ติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณจราจรสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน เพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมา มีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการชนส่งวัสดุก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งเครื่องหมาย สัญญาณจราจรตามรูปแบบแนวทางการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรสำหรับการก่อสร้างโครงการฯ และสัญญาณไฟเตือน ไฟกระพริบ และป้ายการจราจรชั่วคราวบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 53

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	9) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	10) รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจะจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน และต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	- โครงการจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสงและธงสีบริเวณท้ายรถเพื่อให้ผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสังเกตเห็นรถดังกล่าวได้อย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการเฉี่ยวชน และต้องมีรายชื่อของบริษัท และเบอร์โทรติดต่อบริเวณด้านข้างหรือด้านหลังของรถ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากรถของโครงการสามารถติดต่อได้สะดวก	-	- ดังภาพที่ 15

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ แชปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	11) กำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการจะกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถ โดยให้ขนถ่ายในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง และไม่ให้ออกรถบรรทุกขนถ่ายวัสดุบนซอยเจริญกรุง 80 โดยรายละเอียดดังกล่าวต้องกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเหมาให้ชัดเจน	- โครงการกำหนดช่วงเวลาการขนส่งตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ขนส่งวัสดุ-อุปกรณ์ในตอนกลางคืน โครงการกำหนดให้รถบรรทุกเข้ามาจอดไว้ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ให้ขนถ่ายลงจากรถโดยให้ขนถ่ายในตอนเช้าเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบด้านเสียงดังรบกวนต่อพื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 9
	12) กำหนดความเร็วรถบรรทุกภายในพื้นที่โครงการ ให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน	- โครงการกำหนดความเร็วของรถบรรทุกที่เข้ามาในพื้นที่โครงการ ให้ไม่เกิน 20 กม./ชม. และห้ามบีบแตรหรือเหยียบคันเร่งให้เกิดเสียงดังโดยเฉพาะบริเวณชุมชน และได้ติดป้ายเตือนเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 44-45
	13) กำหนดมาตรการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออกหน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อม ๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอร์จในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์	- โครงการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยไม่ให้รถบรรทุกเข้า-ออกพื้นที่โครงการพร้อม ๆ กันหลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอร์จในขณะลำเลียงวัสดุและอุปกรณ์	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	14) มีการกวดขันเรื่องเวลาการขนย้ายวัสดุจากงานก่อสร้าง โดยจะเน้นให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	- โครงการกำหนดให้ขนย้ายวัสดุจากงานก่อสร้าง ให้มีการขนย้ายวัสดุในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง เพื่อลดผลกระทบต่อการจราจรภายนอกโครงการ และหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเข้าเรียนและเลิกเรียนของโรงเรียนวัดลาดบัวขาว	-	-
	15) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยหากพบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลต่อการสัญจร โครงการจะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติ	- หากถนนเกิดความเสียหายจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง โครงการจะจัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิด กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โครงการจะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติ	-	-
	16) ควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	- โครงการควบคุมน้ำหนักบรรทุกของรถขนส่งวัสดุไม่ให้เกินตามที่กฎหมายกำหนด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	17) ควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วยความระมัดระวัง และถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 18) จัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียง กรณีที่มีเศษดินเปื้อนตกหล่นจะทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีดและกวาดพื้นให้สะอาด 19) หากติดปัญหาเรื่องของรถยนต์ที่จอดกีดขวางริมถนนหรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการซึ่งอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการขนส่งเข้าออกโครงการและจะก่อให้เกิดปัญหาด้านจราจรภายนอกพื้นที่โครงการ ทางโครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร ให้เข้ามาดูแลควบคุมเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวรวมถึงจะแจ้งชุมชนรอบข้างให้ทราบก่อนล่วงหน้าที่จะมีการขนส่ง	- โครงการควบคุมดูแลให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะ เครื่องจักรต่าง ๆ ของผู้รับจ้างที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างขับขี่ด้วยความระมัดระวังและถูกต้องตามกฎหมายจราจร เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ - โครงการจัดให้มีคนงานคอยกวาดเศษดิน ทราช ที่ตกหล่นบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดอยู่เสมอ - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านจราจร และควบคุมไม่ให้มีรถยนต์มาจอดกีดขวางริมถนนหรือเส้นทางเข้า-ออกโครงการ	- - -	- - ดังภาพที่ 5 - ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริ้ว (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	20) จัดให้มีการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างองโครงการ ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน และในระหว่างก่อสร้างให้ ตรวจวัดทุก 6 เดือน ทั้งนี้ การตรวจวัดจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่มีการรองรับ และจัดเก็บผลการตรวจวัดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 21) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัดลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการอยู่ระหว่างการตรวจวัดควันดำของยานพาหนะ และเครื่องจักรดีเซลที่นำมาใช้ในการก่อสร้างองโครงการ ทั้งนี้หากดำเนินการตรวจวัดแล้ว จะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านแอปพลิเคชัน Line ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.2 การจราจร (ต่อ)	22) โครงการจะประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อ จัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วง เย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัด ให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ ด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและ ช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	23) กำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของ โครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ตั้ง โครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และกำหนดให้มี บทลงโทษหากคนงานก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุกของ โครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	- โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ขับขีรถบรรทุก ของโครงการปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะ ที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้กับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว และ กำหนดให้มีบทลงโทษหากคนงานก่อสร้างและผู้ขับขี รถบรรทุกของโครงการไม่ปฏิบัติตามมาตรการกำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนประตูเจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.3 การใช้น้ำ	1) ธรรมชาติให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด 2) จัดให้มีการตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 3) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในโครงการในช่วงรื้อถอนและก่อสร้าง โดยจัดให้มีการสำรองน้ำใช้รวม 30.00 ลบ.ม. หรือประมาณ 30,000 ลิตร ประกอบด้วย - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับของคน 15 ลบ.ม. หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.4 วัน - ถังสำรองน้ำใช้สำหรับงานรื้อถอน/ก่อสร้าง 15 ลบ.ม หรือ 15,000 ลิตร ซึ่งสามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 1.5 วัน 4) จัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- โครงการรณรงค์ให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ทั้งนี้ได้ติดป้ายรณรงค์ไว้บริเวณที่มีการใช้น้ำเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบจุดรั่วซึม หากพบจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้ในโครงการโดยจัดให้มีการสำรองน้ำใช้รวม 30.00 ลบ.ม. หรือประมาณ 30,000 ลิตร ตามที่กำหนด - โครงการจัดให้มีถังสำรองน้ำใช้อย่างเพียงพอ ปริมาตรไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. ในพื้นที่บ้านพักคนงาน เพื่อสำรองน้ำใช้ไม่น้อยกว่า 1 วัน	- - - -	- ดังภาพที่ 54 - - ดังภาพที่ 16 - ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ 2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ 4) ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตยางคอก แหลมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดเดือนละ 1 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 20 มก./ล. โดยน้ำทิ้งภายหลังการบำบัดจะถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วมให้สะอาดอยู่เสมอ - โครงการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตยางคอก แหลมมาดูดสิ่งปฏิกูลไปกำจัดตามความเหมาะสม	- - - -	- ดังภาพที่ 11 และภาพที่ 52 - - ดังภาพที่ 17 - ดังภาคผนวกที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 1) บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน	5) หลังจากการก่อสร้างเสร็จต้องดำเนินการสูบล้างสิ่งปฏิกูลภายในถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปออก โดยให้สำนักงานเขตบางคอแหลมหรือบริษัทเอกชนนำไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล และขุดนำถังบำบัดดังกล่าวออกจากพื้นที่โครงการในทันที 6) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 2
	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้ไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ.ม./วัน บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.4 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 2) บริเวณบ้านพักคนงาน (ต่อ)	2) จัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ 3) จัดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้มีคนงานคอยดูแลรักษาความสะอาดห้องส้วม ให้สะอาดอยู่เสมอ	- -	- - ดังภาพที่ 12
3.5 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม	1) จัดทำรางระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ สำหรับระบบระบายน้ำของท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 จะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมถนนเจริญกรุง ซึ่งในกรณีปกติจะเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของกรุงเทพมหานคร โรงควบคุมคุณภาพน้ำชองนนท์ สำหรับกรณีที่ฝนตกหนักจะถูกรวบรวมลงสู่คลองสวนหลวงด้วยระบบน้ำล้น (over flow)	- โครงการจัดทำท่อระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่บ่อพักน้ำสุดท้าย เพื่อทำให้เกิดการตกตะกอนดิน ก่อนถูกรวบรวมออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะริมซอยเจริญกรุง 80 ด้านหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 48

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การระบายน้ำและป้องกัน น้ำท่วม (ต่อ)	2) ทำความสะอาดบ่อคัดตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	- โครงการจัดให้มีบ่อคัดตะกอนดินเป็นบ่อคอนกรีต ทั้งนี้ กำหนดให้มีการทำความสะอาดบ่อคัดตะกอนดินทุก ๆ สัปดาห์ เพื่อป้องกันการอุดตันและการสะสมดินตะกอน	-	- ดังภาพที่ 49-50
	3) จัดให้มีบ่อคัดตะกอนดิน/บ่อพักน้ำใน เป็นบ่อคอนกรีต			
	4) จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ำออกจากโครงการ	-	-
	5) กำหนดให้มีบ่อล้างสำหรับรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อรถเข้าบ่อคัดตะกอนดินของโครงการ	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเศษดินหรือเศษวัสดุตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก	-	- ดังภาพที่ 7
	6) จัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการจัดให้มีเนินบริเวณเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ	-	- ดังภาพที่ 51

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.5 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)	7) จัดระบบการจัดวางวัสดุจากการก่อสร้างให้ห่างแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการรั่วหล่นของเศษวัสดุหรือถอนลงรางระบายน้ำ ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 8) กองดินให้ห่างจากแนวรางระบายน้ำชั่วคราวของโครงการ เพื่อป้องกันการรั่วหล่นของดินลงสู่รางระบายน้ำทำให้เกิดการอุดตัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดพื้นที่สำหรับวางวัสดุอย่างเหมาะสม โดยจัดให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น - ปัจจุบันโครงการไม่มีการกองดินไว้ในพื้นที่โครงการ	- -	- -
3.6 การจัดการมูลฝอย 1) มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากกิจกรรมคนงานก่อสร้าง	1) จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย และที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน - ถังรองรับมูลฝอยเป็ยก สีเขียว - ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป สีฟ้า - ถังรองรับมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ สีเหลือง - ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง - ถังรองรับมูลฝอยติดเชื้อ (หน้ากากอนามัยใช้แล้ว) สีส้ม	- โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยในพื้นที่โครงการ โดยถังรองรับมูลฝอยสามารถรองรับมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอยและที่ตัวถังจะมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูลฝอยให้ชัดเจน ตามที่มาตรการกำหนด	-	- ดังภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 1) มาตรการด้านการ จัดการมูลฝอยจากกิจกรรม คนงานก่อสร้าง (ต่อ)	2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้ จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับ ที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัดผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	3) ติดตามประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลม หรือ บริษัทเอกชนเข้ามาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ ตกค้าง โดยผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย	- โครงการประสานงานให้สำนักงานเขตบางคอแหลมเข้า มาเก็บขนมูลฝอยทั่วไปเป็นประจำไม่ให้ตกค้าง โดย ผู้รับเหมารับผิดชอบค่าใช้จ่าย	-	- ดังภาพที่ 55
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งและ สภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อป้องกันกลิ่น รบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง ป้องกันแมลงและสัตว์พาหะนำ โรคใช้เป็นที่อยู่อาศัย/แหล่งอาหาร กรณีที่พบว่าภาชนะ รองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนภาชนะ ใหม่ใช้แทนทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดของ ที่ตั้งและสภาพภาชนะรองรับมูลฝอยเป็นประจำ เพื่อ ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง กรณีที่พบว่า ภาชนะรองรับมูลฝอยชำรุดเสียหายจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยน ภาชนะใหม่ใช้แทนทันที	-	- ดังภาพที่ 56

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง	1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 3) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้าย/ไปกำจัดต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง 4) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพที่อยู่ในบริเวณนั้น ๆ 5) กำหนดให้ผู้รับเหมาดำเนินการจัดการมูลฝอย ดังนี้ - มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชรับจำกัด ได้แก่ คอนกรีต ปริมาณประมาณ 716.53 ตัน และอิฐปริมาณประมาณ 128.27 ตัน จะกำหนดให้ผู้รับเหมาส่งไปเข้ากระบวนการแปรรูป แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ (Recycling) ที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้างศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ พร้อมทั้งจดบันทึกปริมาณมูลฝอยที่นำไปกำจัด และเก็บหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บของศูนย์	- โครงการกำหนดให้ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนน - ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเศษวัสดุที่เกิดจากการก่อสร้าง หากถึงช่วงงานที่มีเศษวัสดุเกิดขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้าง โดยกำหนดให้อยู่ในโครงการเท่านั้น และต้องปิดคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้ายต่อไป - โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- - - -	- ดังภาพที่ 43 - - ดังภาพที่ 42 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการ จัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	มูลฝอยขออนุญาตไว้ที่สำนักงานก่อสร้าง ทั้งนี้ ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องตรวจสอบปริมาณมูลฝอยที่บันทึกกับใบเสร็จรับเงินของศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชให้ตรงกัน และต้องแสดงหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมทุกเดือน ที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยที่โรงกำจัดและแปรรูปมูลฝอยจากการก่อสร้าง ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชไม่รับกำจัด โครงการจะจัดจ้างให้บริษัทที่รับกำจัดมูลฝอยมาดำเนินการ เช่น บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด บริษัททรยทองธนวัฒน์ เซอร์วิส จำกัด และจ้างหุ้นส่วนจำกัด สมองเจริญทิพย์ เป็นต้น เพื่อนำไปกำจัดต่อไป และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดรวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตรการด้านการ จัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ได้แก่ เหล็ก ผู้รับเหมาจะ นำไปใช้ในงานอื่นที่เหมาะสม หรือจำหน่ายแก่ผู้รับซื้อ และ ต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ของ บริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงาน เขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัดและแสดง ในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลม ทุก 6 เดือน โดยมีผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแล ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการ ตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วง งานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 2) มาตการด้านการจัดการเศษวัสดุก่อสร้าง (ต่อ)	- มูลฝอยทั่วไป ได้แก่ ขยะทั่วไป กระดาษ เศษแก้ว และพลาสติก โครงการจะประสานงานกับสำนักงานเขตบางคอแหลม หรือบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตกำจัดมูลฝอยนำไปกำจัดได้อย่างถูกต้องต่อไป และต้องแสดงบันทึกการซื้อขายมูลฝอยที่น่ากลับมาใช้ซ้ำได้ของบริษัทเอกชนที่รับกำจัดในรายงานผลการปฏิบัติต่อสำนักงานเขตบางคอแหลม ทุกเดือนที่มีการขนออกไปกำจัด และแสดงในรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานบางคอแหลม ทุก 6 เดือน กำหนดรายละเอียดการจัดการมูลฝอยและเศษวัสดุจากการก่อสร้างไว้ในสัญญาว่าจ้างผู้รับเหมา โดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างที่ต้องการทำลายหรือไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น คอนกรีตส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุจากการก่อสร้างอ่อนนุช โดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของศูนย์ฯ โดยผู้จัดการโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลผู้รับเหมาให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงการตรวจสอบการขนย้ายและการกำจัดมูลฝอยให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และสามารถตรวจสอบได้	- โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากถึงช่วงงานที่เกิดเศษวัสดุก่อสร้างขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.6 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 3) มาตรการการควบคุมจากการกองมูลฝอยปิลวเข้าแปลงข้างเคียง	1) จัดให้มีพื้นที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง และต้องปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อรอกการเก็บขนย้าย/ไปกำจัดต่อไป โดยกำหนดให้อยู่ห่างจากอาคารข้างเคียง 2) ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างต้องจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ 3) กำหนดให้ผู้รับเหมาแยกเศษวัสดุก่อสร้างเก็บและรวบรวมไว้เป็นสัดส่วนในพื้นที่ที่เหมาะสมและจัดให้มีการคัดแยกและนำกลับมาใช้ประโยชน์ 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับเก็บกองวัสดุก่อสร้างในพื้นที่โครงการเท่านั้น และปกคลุมด้วยผ้าคลุมมิดชิดเพื่อการขนย้ายต่อไป - ก่อนดำเนินกิจกรรมการก่อสร้างโครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว ความสูง 6 ม. รอบพื้นที่โครงการ และดูแลให้อยู่สภาพดีอยู่เสมอ - โครงการยังไม่มีเศษวัสดุจากการก่อสร้าง ทั้งนี้หากมีเศษวัสดุดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- - - -	- ดังภาพที่ 42 - ดังภาพที่ 3 - - ดังภาพผนวกที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.7 การใช้ไฟฟ้า	1) แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 2) ติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 3) ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	- โครงการติดป้ายณรงค์ แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - โครงการติดตั้งอุปกรณ์ และการจ่ายไฟฟ้าให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ หากพบว่าชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมทันที	- - -	- ดังภาพที่ 20 - ดังภาพที่ 21 - ดังภาพที่ 22
3.8 การป้องกันอัคคีภัย 1) พื้นที่โครงการ	1) โครงการต้องควบคุมให้ผู้รับเหมาจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การศึกษาผังของโครงการก่อสร้าง รวมถึงการซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลัก ได้แก่ - ก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการตรวจตรา แผนการจัดเตรียมระบบป้องกันอัคคีภัยระหว่างการก่อสร้างอาคาร แผนการอบรม และแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย	- โครงการกำหนดให้จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการก่อสร้าง และการระงับเหตุฉุกเฉิน รวมถึงแผนอพยพกรณีเกิดเหตุ โดยรายละเอียดแผนด้านความปลอดภัยต้องครอบคลุมรายละเอียดตั้งแต่การจัดผังหน้าที่ความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน การสื่อสารเพื่อป้องกันและระงับเหตุกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การซ้อมแผนเพื่อรับมือเหตุฉุกเฉิน และการบรรเทาทุกข์ การปฏิรูปฟื้นฟูหลังการเกิดเหตุ มีแผนการจัดกิจกรรมช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2569	-	- ดังภาคผนวกที่ 15-16

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	- ระยะเวลาเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการดับเพลิง และแผนการอพยพหนีไฟ - ระยะเวลาหลังเกิดเหตุ ประกอบด้วย แผนการสำรวจความเสียหาย แผนการบรรเทาทุกข์ แผนการปฏิรูปฟื้นฟู และแผนการป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 2) จัดเตรียมให้มีถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งหรือถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสมประจำจุดที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ไว้ภายในสำนักงานก่อสร้าง และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด โดยการติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตัวเครื่องสูงจากระดับพื้นอาคารหรือสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน 1.40 ม. และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- โครงการจัดเตรียมถังดับเพลิงชนิดมือถือขนาดไม่น้อยกว่าเครื่องละ 4 กก. โดยจัดชนิดของถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ไว้ภายในสำนักงานสนาม และพื้นที่เก็บวัสดุ จำนวน 1 ถัง/จุด และอยู่ในที่ซึ่งสามารถมองเห็นและใช้สอยได้โดยสะดวก และมีการตรวจสอบรับรองให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	-	- ดังภาพที่ 24

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	3) จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่โครงการ	-	-
	4) จัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและมีการใช้งานที่ถูกประเภทและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการจัดให้มีการเดินสายไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าในพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยผู้มีความชำนาญ เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานและจัดให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 22
	5) จัดสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ โดยไม่เก็บไว้ในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและเก็บไว้ในที่มิดชิด เว้นแต่จะเก็บไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น อีกทั้งจัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิด และปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย รวมถึงการจัดทำสายดินในขณะเปลี่ยนถ่ายเทาขณะบรรจุเชื้อเพลิงหรือสารติดไฟ นอกจากนี้ ให้จัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	- โครงการจัดให้มีสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและวัสดุไวไฟต่าง ๆ ไว้ในที่ซึ่งปลอดภัยเท่าที่จำเป็นแก่การใช้งานประจำวันเท่านั้น ทั้งนี้จัดให้มีฝาปิดภาชนะบรรจุวัสดุไวไฟให้มิดชิดและปิดให้สนิทเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของไอระเหย ทั้งนี้อยู่ระหว่างการจัดทำป้าย “อันตราย” “ห้ามสูบบุหรี่” “ห้ามทำให้เกิดประกายไฟ” หรือ “ห้ามพกพาอุปกรณ์สำหรับจุดไฟหรือติดไฟ” หรือป้ายซึ่งมีข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน ตามสภาพหรือคุณสมบัติของวัสดุไวไฟหรือวัตถุระเบิดไว้ให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณนั้น	-	- ดังภาพที่ 25

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	6) อบรมพนักงานเพื่อความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัย อีกทั้ง จัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมการทำงานของคนงานอย่างเข้มงวด โดยกำหนดมาตรการ ดังนี้ - ห้ามสูบบุหรี่บนะนำวัตถุไวไฟเข้าไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย กำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน โดยติดป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ พร้อมทั้งกำหนดมาตรการบทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน - ห้ามใช้กระแสไฟฟ้าเกินขนาดความต้านทานของสายไฟฟ้าที่กำหนด - ไม่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ชำรุดเสียหาย โดยให้มีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ - ตรวจสอบสภาพสายไฟและปลั๊กให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ - การเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต และกำหนดบริเวณพื้นที่ห้ามก่อให้เกิดประกายไฟให้ชัดเจน - ห้ามนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือละพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด	- โครงการกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ให้เป็นสัดส่วน และอยู่ห่างจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย - โครงการกำหนดให้ใช้กระแสไฟฟ้าขนาดความต้านทานของไฟที่กำหนดเท่านั้น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า และปลั๊ก ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการกำหนดให้พื้นที่สำหรับการเชื่อมหรือตัดโลหะจะต้องกระทำห่างจากวัสดุติดไฟอย่างน้อย 35 ฟุต ตามที่มาตรการกำหนด - โครงการกำชับไม่ให้คนงานนำวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือและพื้นที่รื้อถอนโดยเด็ดขาด	- - - - -	- ดังภาพที่ 26 - - ดังภาพที่ 22 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	7) ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์การป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	- โครงการติดตั้งป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 24
	8) หลังจากปฏิบัติงานเสร็จสิ้นในแต่ละวันควรตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการและจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของพื้นที่โครงการ และจัดเก็บอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ทุกครั้ง	-	- ดังภาพผนวกที่ 7
	9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่ก่อสร้างตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่เป็นการป้องกันและบรรเทาเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำในพื้นที่โครงการตลอด 24 ชม. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยควบคุมดูแลในพื้นที่รื้อถอน	-	- ดังภาพที่ 14
	10) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามี การเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	-	- ดังภาพที่ 27

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 1) พื้นที่โครงการ (ต่อ)	11) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้กับ คนงานในโครงการ ป้ายแสงเส้นทางอพยพ และข้อปฏิบัติ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดตั้งให้ชัดเจน ในบริเวณก่อสร้างให้ คนงานสามารถเห็นได้ง่าย และต้องดูแลไม่ให้มีกองวัสดุ เครื่องจักร หรือสิ่งกีดขวางอื่นใดกีดขวางทางหนีไฟ ทั้งนี้ ทาง หนีไฟต้องมีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 ม.	- โครงการมีแผนการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิด เพลิงไหม้ให้กับคนงานในโครงการ ในช่วงระหว่างเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2569	-	-
	12) จัดให้มีการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจภายในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็น อย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้ง หน่วยงานดังกล่าวได้ทันที	- โครงการติดหมายเลขโทรศัพท์ของสถานดับเพลิง โรงพยาบาล และสถานีตำรวจในพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง ชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถแจ้งหน่วยงาน ดังกล่าวได้ทันที	-	- ดังภาพที่ 57
	13) กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความ ร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 2) บ้านพักคนงาน	1) การเดินสายไฟทุกชั้นตอนต้องทำอย่างถูกต้องตามหลัก วิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน 2) จัดให้มีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 3) มีการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยให้กับคนงาน	- โครงการกำหนดให้การเดินสายไฟต้องทำอย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน - โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีในบริเวณบ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย - โครงการอยู่ระหว่างการจัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกัน อัคคีภัยให้กับคนงาน โดยมีแผนการจัดกิจกรรมช่วง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2569	- - -	- - ดัชนีภาพที่ 12 -
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต				
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตามมาตรฐาน แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) กำหนดให้คนงานมีป้ายแสดงชื่อและจำกัดให้คนงานอยู่ เฉพาะในพื้นที่โครงการ 4) กำหนดบทลงโทษที่ชัดเจนและดำเนินการโดยเด็ดขาด ใน กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้มีการจัดพื้นที่บ้านพักคนงานตาม มาตรฐานแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงาน ก่อสร้างของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์ - โครงการจัดให้มีป้ายแสดงชื่อและจำกัดให้คนงานอยู่ เฉพาะในพื้นที่โครงการเท่านั้น - โครงการกำหนดบทลงโทษชัดเจนและดำเนินการโดย เด็ดขาด ในกรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนกฎระเบียบต่าง ๆ	- - - -	- - ดัชนีภาพที่ 12 - ดัชนีภาพที่ 23 - ดัชนีภาพผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	5) จัดให้มีหัวหน้างาน คอยควบคุมดูแลงานก่อสร้าง ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	- โครงการจัดให้มีหัวหน้างานคอยควบคุมดูแลงาน ก่อสร้างไม่ให้ก่อความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 37
	6) กำชับผู้รับเหมาให้ควบคุมงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการก่อสร้าง จะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น จากการก่อสร้าง หากมีการร้องเรียนขณะที่มีการดำเนินการ ก่อสร้างจะต้องดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 19
	8) ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบ บ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการ ก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการก่อนการก่อสร้างล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลา ก่อสร้างให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยตรง	-	- ดังภาคผนวกที่ 4

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	9) เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่ โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัย ข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	-	- ดังภาพที่ 10
	10) ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผู้จัดการ โครงการผู้รับเรื่องร้องเรียน เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดย กำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็น ทุกวัน	- โครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณด้านหน้า โครงการเพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหา เกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยกำหนดให้ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำไซต์ งานก่อสร้างเป็นผู้ตรวจสอบกล่องรับความคิดเห็นทุกวัน	-	- ดังภาพที่ 1, 46 และ ภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน	มาตรการบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 1) ไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ 2) กำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที 3) คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อฟ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ 4) จัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 5) กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนใกล้เคียง	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ - โครงการกำหนดจุดรับ-ส่งคนงานให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ และเมื่อส่งคนงานแล้วให้นำรถออกจากพื้นที่ในทันที - โครงการกำหนดให้คนงานทุกคนต้องแต่งกายด้วยเสื้อฟ้าที่รัดกุม และเป็นชุดของบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อแสดงตนว่าเป็นคนงานของโครงการ - โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด CCTV ทั่วบริเวณโดยรอบโครงการ พร้อมดูภาพจากกล้องวงจรปิดดังกล่าว ผ่านแอปพลิเคชันที่เชื่อมต่อกับกล้องวงจรปิด เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ - โครงการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติของคนงานในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันและลดผลกระทบด้านการรบกวนการพักอาศัยของชุมชนใกล้เคียง	- - - - -	- - ดั๋งภาพที่ 9 - ดั๋งภาพที่ 36 - ดั๋งภาพที่ 38 - ดั๋งภาคผนวกที่ 13

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	6) จัดชุดรักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนงานทุกคน ก่อนเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย ตรวจสอบคนงานทุกคนก่อนเข้าออกพื้นที่ก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 14
	7) จัดให้ทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุม และตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างเพียง 1 จุด เพื่อควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการ	-	- ดังภาพที่ 4
	8) จัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด โดยจะเปิดตลอดเวลาและเมื่อมีรถเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง โครงการเท่านั้น	- โครงการจัดให้มีประตูปิดทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง จำนวน 1 จุด โดยจะเปิดตลอดเวลาและเมื่อมีรถเข้า-ออก พื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	-	- ดังภาพที่ 4
	9) ดูแล ควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาหลัก ขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงาน ด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง	- โครงการมีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาหลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนใน ชุมชนใกล้เคียง	-	-
	10) บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้องลงทะเบียนที่ป้อม รักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่ พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพกอาวุธหรือวัตถุที่ สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลายเข้ามาในพื้นที่	- โครงการกำหนดให้บุคคลที่เข้าพื้นที่ก่อสร้างทุกคนต้อง ลงทะเบียนที่ป้อมรักษาความปลอดภัย และต้องแสดงสิ่งที่ ติดตัวต่อเจ้าหน้าที่พนักงานต้องติดบัตรตลอดเวลา ห้ามพก อาวุธหรือวัตถุที่สามารถจัดทำเป็นอาวุธที่มีอำนาจทำลาย เข้ามาในพื้นที่	-	- ดังภาคผนวกที่ 21

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	11) ต้องควบคุมมิให้คนงานในสังกัด ค้มสุราในบริเวณพื้นที่ ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิกงานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้าไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อ ป้องกันประชาชนหวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานควบคุมมิให้คนงานใน สังกัด ค้มสุราในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง แม้ว่าเป็นเวลาเลิก งานแล้ว เพื่อป้องกันเหตุวิวาท และเตือนคนงานไม่ให้เข้า ไปในย่านที่พักอาศัยใกล้เคียง เพื่อป้องกันประชาชน หวาดระแวงหรือรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	- ดังภาพที่ 37
	12) ห้ามผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อ ความบันเทิงหรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุ อันควรตลอดการก่อสร้าง <u>มาตรการบริเวณบ้านพักคนงาน</u>	- โครงการห้ามไม่ให้ใช้เครื่องขยายเสียงเพื่อความบันเทิง หรือกระทำการใดอันเป็นที่อึกทึกโดยไม่มีเหตุอันควร ตลอดการก่อสร้าง	-	-
	1) การจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณบ้านพักคนงานได้ดำเนินการ ตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและข้อกำหนดที่จะเป็น มาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชนตาม “มาตรฐานและ แบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและ สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรฐานบ้านพักคนงานและ ข้อกำหนดที่จะเป็นมาตรการป้องกันผลกระทบต่อชุมชน ตาม “มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับ คนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน” (มาตรฐาน ว.ส.ท.)	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	2) จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนูแมลงสาบ และแมลงวัน	- โครงการจัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอและมีฝาปิดเพื่อป้องกันหนู แมลงสาบ และแมลงวัน	-	- ดังภาพที่ 12
	3) กำหนดให้ผู้รับเหมาจัดให้มีห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	- โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาจัดห้องน้ำ ห้องส้วม และอ่างล้างมือให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2551) ออกตาม พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และต้องจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่สามารถรองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ น้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียต้องมีค่าบีโอดีระบายออกไม่เกิน 50 มก./ล. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะต่อไป และจัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำ ห้องส้วมอย่างสม่ำเสมอ	-	- ดังภาพที่ 12
	4) ติดต่อสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเก็บขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	- โครงการประสานงานกับสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง ให้เข้ามาเก็บขยะของคนงานก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	5) จัดให้มีการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และพาหะนำโรครภายในอาคารทุก ๆ 1 เดือน	- โครงการกำหนดให้มีการพ่นสารเคมีกำจัดแมลง และพาหะนำโรครภายในอาคารเป็นประจำ	-	- ดังภาพที่ 12
	6) การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพักคนงาน ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้าคนงาน	- โครงการกำหนดให้การเข้าพักบริเวณบ้านพักคนงานต้องจัดทำประวัติของคนงานและห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามายังพื้นที่บ้านพักคนงาน ยกเว้นจะได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหัวหน้าคนงาน	-	-
	7) บริษัทผู้รับเหมาหากมีการใช้แรงงานต่างด้าวในการก่อสร้างโครงการ จะต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	- โครงการกำหนดให้บริษัทผู้รับเหมาต้องมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด	-	- ดังภาคผนวกที่ 11
	8) จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน และหากได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุชื่อบริษัทผู้รับเหมา ชื่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักคนงานก่อสร้างได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้โดยตรงในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน และหากได้รับเรื่องร้องเรียน จะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ)	9) กำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. 10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง 11) ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เช่น ห้ามก่อไฟก่อนได้รับอนุญาตเพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย ห้ามเล่นการพนัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการมั่วสุมและทะเลาะวิวาท ห้ามขายยาเสพติดและมีไว้ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของคนงานและผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น ห้ามทะเลาะวิวาทเพื่อความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณบ้านพักคนงาน หากมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นพิจารณาให้ออกทั้งสองฝ่าย ห้ามทำลายและเคลื่อนย้ายคัดแปลทรัพย์สินของผู้รับเหมา ห้ามลักขโมย หากมีการลักขโมยเกิดขึ้นต้องถูกส่งดำเนินคดี ห้ามนำบุคคลภายนอกมาพักในพื้นที่บ้านพักคนงานโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	- โครงการกำหนดเวลาเข้า-ออกบ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยควบคุมและตรวจสอบการเข้า-ออกบ้านพักคนงานก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้มีกฎระเบียบปฏิบัติภายในบ้านพักคนงาน เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยในบริเวณบ้านพักคนงาน และผู้ที่พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง ห้ามเลี้ยงสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคทุกชนิด และควบคุมการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด พร้อมกำหนดบทลงโทษที่ชัดเจน	-	- ดังภาพที่ 12
			-	- ดังภาพที่ 12

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชลเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 1) การควบคุมดูแลคนงาน (ต่อ) 2) ด้านชุมชนสัมพันธ์	12) ดูแลและควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา ลักขโมยการทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาทระหว่าง คนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชน และ ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด	- โครงการมีการควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกัน ปัญหาลักขโมย การทำร้ายร่างกายและการทะเลาะวิวาท ระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนใน ชุมชนใกล้เคียงชุมชน และควบคุมให้คนงานปฏิบัติตาม กฎระเบียบที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 12
	1) จัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของโครงการ แชลเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG – RIVERSIDE) โดยประสานงานกับภาคส่วนต่าง ๆ ตลอด ระยะเวลาก่อสร้าง ดังนี้ (1) ด้านภูมิทัศน์และทำความสะอาด : เข้าร่วมกิจกรรมของ สำนักงานเขตบางคอแหลม และชุมชนเกี่ยวกับโครงการทำ ความสะอาดลอกท่อระบายน้ำในชุมชน หรือตามที่ร้องขอ อย่างเหมาะสม (2) ด้านพัฒนาชุมชน ทำนุบำรุงประเพณีและวัฒนธรรม : โครงการจะเข้าร่วมหรือสนับสนุนงานพัฒนาชุมชน ทำนุ บำรุงประเพณีและวัฒนธรรมบริเวณชุมชนพื้นที่โครงการ ตามที่ร้องขออย่างเหมาะสม	- โครงการจัดให้มีแผนความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility) ของ โครงการ แชลเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG – RIVERSIDE) โดยประสานงานกับ ภาคส่วนต่าง ๆ โดยในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการจัดให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมปรับปรุง ทัศนียภาพบริเวณซอยเจริญกรุง 80 และส่งมอบน้ำดื่ม ให้แก่ทางสำนักงานเขต	-	- ดังภาพที่ 39

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) 2) ด้านชุมชนสัมพันธ์ (ต่อ)	(3) ด้านการศึกษา : โครงการเข้าร่วมกิจกรรมด้าน การศึกษาให้แก่สถานศึกษา/ชุมชนพื้นที่ใกล้เคียงตามที่ร้อง ขออย่างเหมาะสม 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกรควบคุมงานเข้า พบบ้านเรือน สถานประกอบการระยะประชิดและระยะ 100 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลโครงการ พบปะประชุม และศึกษาปัญหาอุปสรรคในการดำเนินโครงการ เพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายในชุมชนบริเวณใกล้เคียงตลอด ช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ และวิศวกร ควบคุมงานเข้าพบบ้านเรือน สถานประกอบการระยะ ประชิดและระยะ 100 ม. เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูล โครงการ พบปะประชุมและศึกษาปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินโครงการ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนภายใน ชุมชนบริเวณใกล้เคียงตลอดช่วงเวลาก่อสร้างอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง	-	- ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
<u>มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของบ้านเลขที่ 692 (บ้านพักอาศัยติดโครงการด้านทิศตะวันออก)</u> - สภาพเศรษฐกิจและสังคม กรณีที่โครงการจะรื้อถอนรั้วเดิมเพื่อก่อสร้างรั้วใหม่ จนกระทบกับห้องน้ำของบ้านเลขที่ 692 ซึ่งใช้ผนังร่วมกับรั้วเดิมของโครงการ	- บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด จะสำรวจพื้นที่รั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ฝั่งบ้านเลขที่ 692 หากพบว่าจำเป็นต้องทุบรื้อรั้วดังกล่าว โครงการจะดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำของบ้านเลขที่ 692 ซอยเจริญกรุง 80 ซึ่งแต่เดิมใช้ผนังร่วมกับรั้วบริเวณริมเขตพื้นที่โครงการด้านทิศตะวันออก โดยจะดำเนินการก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ทั้งนี้ รายละเอียดในการดำเนินการให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างเจ้าของบ้านหรือตัวแทนบ้านเลขที่ 692 กับเจ้าของโครงการ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เป็นรายกรณีไป	- โครงการได้สำรวจพื้นที่รั้วโครงการด้านทิศตะวันออก ฝั่งบ้านเลขที่ 692 และไม่มี ความจำเป็นที่ต้องทุบรื้อรั้วดังกล่าว หากในอนาคตมีความจำเป็นที่จะต้องทุบรื้อรั้ว จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนของหมู่บ้านจัดสรร ศิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 - ฝุ่นละออง	1) จัดให้มีชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย ติดตั้งไว้ที่รั้ว ชั่วคราวตามแนวเขตที่ดินโดยรอบโครงการ หันหัวฉีดเข้าหา พื้นที่โครงการ ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมาก จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความ เหมาะสม ตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจาก อาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และ กำหนดให้ใช้น้ำประปากับชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย 2) จัดให้มีการล้างทำความสะอาด Mesh Sheet ที่ปิดคลุม อาคารเป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง	- โครงการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอยรั้วชั่วคราวตาม แนวเขตที่ดินรอบโครงการ โดยหันหัวฉีดเข้าหาพื้นที่ โครงการ ทั้งนี้ หากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นละอองมากจะ เพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำซึ่งจะพิจารณาตามความ เหมาะสม ตามสภาพหน้างานต่อไปเพื่อป้องกันฝุ่นละออง จากอาคารก่อสร้างฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง และ กำหนดให้ใช้น้ำประปากับชุดหัวฉีดสเปรย์น้ำละอองฝอย - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน ซึ่งยัง ไม่มีการติดตั้ง Mesh Sheet หากดำเนินการถึงช่วงงาน โครงสร้างอาคาร จะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	- ดังภาพที่ 41
			-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายนอกบ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริสแควร์ เจริญกรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หรือกำหนดความถี่ตาม ข้อตกลงระหว่างหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 กับ เจ้าของโครงการ บริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด	- โครงการอยู่ระหว่างจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด พื้นที่ส่วนกลางภายนอกบ้านพักอาศัยของหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 สัปดาห์ละ 2 ครั้ง หากดำเนินการ แล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป	-	-
	4) โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยค่าส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้าที่ เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน (เปรียบเทียบจากค่าไฟฟ้า โดยเฉลี่ยย้อนหลัง 6 เดือน ก่อนการก่อสร้างโครงการ) และ ต้องมีการตรวจสอบหรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	- โครงการจะชดเชยค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน เครื่องปรับอากาศของบ้านพักอาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร สิริ สแควร์ เจริญกรุง 80 โดยจะชดเชยส่วนต่างค่าใช้ไฟฟ้า ที่เพิ่มขึ้นตามจริง ตลอดระยะเวลารื้อถอน แต่ทั้งนี้ไม่ เกิน 2 เท่าของค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าต่อเดือน และจะตรวจสอบ หรือพิจารณาเป็นรายกรณีไป	-	-
	- เสี่ยง	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความสัมพันธ์	- กรณีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายต่อ อาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยา ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้ มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตาม กฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง จนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้ เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณีไป แต่ หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ขอให้ดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย ทั้งหมด (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีการดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิด ความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซม หรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการ ทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า ที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัย ความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตาม มาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - การจราจร	1) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจราจรอย่างเคร่งครัด	-	-
	2) ก่อนเริ่มกิจกรรมการก่อสร้าง โครงการต้องตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพของถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของซอยเจริญกรุง 80 ที่โครงการจะใช้ในช่วงกิจกรรมการก่อสร้าง และถ่ายภาพสภาพถนนเพื่อเป็นหลักฐานสภาพของถนนก่อนเริ่มการก่อสร้าง และภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ จะมีการตรวจสอบอีกครั้ง เพื่อปรับปรุงถนนที่เสียหายจากการก่อสร้าง	-	-
	3) จัดให้มีมาตรการซ่อมแซมผิวถนน หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งดินและวัสดุก่อสร้างของโครงการ กรณีพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นจากกิจกรรมของโครงการ โดยหากพบว่าพื้นผิวถนนเสียหายส่งผลต่อการสัญจร โครงการจะต้องซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- หากเกิดกรณีที่ผิวถนนได้รับความเสียหายจากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ จนส่งผลต่อการสัญจร โครงการจะซ่อมแซมให้สามารถใช้งานถนนได้ตามปกติโดยเร่งด่วน และจะตรวจสอบและซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์อีกครั้งภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การสาธารณสุข ผลกระทบต่อคุณภาพ ชีวิต โดยเฉพาะต่อผู้สูงอายุ	- ในกรณีที่ผู้พักอาศัยติดโครงการได้รับผลกระทบจากการ ก่อสร้างโครงการ เช่น ปัญหาด้านคุณภาพอากาศหรือฝุ่น ละออง ปัญหาด้านเสียง ปัญหาด้านความสั่นสะเทือน ที่ส่งผล กระทบต่อการอยู่อาศัยในบ้านพักอาศัย โครงการจะรีบ ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำงานก่อสร้างโดยทันที เพื่อลด ผลกระทบจากการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากโครงการยังไม่สามารถแก้ไขผลกระทบ จากการก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการได้จน เป็นเหตุให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทาง โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อบ้านพัก อาศัยของท่าน โดยจัดหาที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมหรือ เทียบเท่าที่พักอาศัยเดิมให้ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้อยู่ในมาตรการได้ โดยรายละเอียดให้เป็น ข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการเป็น ราชกรณีไป	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะรีบดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงการทำงานก่อสร้างโดยทันที เพื่อลดผลกระทบ จากการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม หากโครงการยังไม่สามารถแก้ไขผลกระทบจากการ ก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามมาตรการได้จนเป็น เหตุให้ผู้พักอาศัยข้างเคียงไม่สามารถอยู่อาศัยได้ ทาง โครงการจะกำหนดให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาต่อบ้านพัก อาศัยของท่าน โดยจัดหาที่พักชั่วคราวที่เหมาะสมหรือ เทียบเท่าที่พักอาศัยเดิมให้ในระหว่างการดำเนินการแก้ไข ผลกระทบให้อยู่ในมาตรการได้ โดยรายละเอียดให้เป็น ข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับเจ้าของโครงการเป็น ราชกรณีไป ทั้งนี้ในช่วงระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ยังไม่ได้รับรายงานถึงผลกระทบดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความเชื่อมั่นว่าจะมีการ ปฏิบัติตามมาตรการฯ	1) โครงการต้องยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ จำกัด (CHAPTER CHAROENKRUNG RIVERSIDE ของ บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ อย่างเคร่งครัด	- โครงการยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ ไซด์ จำกัด (CHAPTER CHAROENKRUNG RIVERSIDE ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ อย่างเคร่งครัด	-	-
	2) จัดให้มีบริษัทผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมา ก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่าง เคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมา ทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมุลงาน ก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยกำหนดให้ปฏิบัติตาม มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำ มาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุไว้ใน TOR เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่ จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมุลงานก่อสร้างโครงการ	-	-
	3) กำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาช่วง ก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบโดย เคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และ ผู้รับเหมาช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการ เห็นชอบโดยเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - ความเชื่อมั่นว่าจะมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ (ต่อ)	4) นำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน 5) บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	- โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่ได้รับความเห็นชอบติดประกาศบริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจน - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด และจัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตบางคอแหลมทุก 6 เดือน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 และหากไม่นำส่งรายงานฯ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนจากการประชุมรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชนใน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนครั้งที่ 2</u> - ฝุ่นละออง	มาตรการด้านฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) 1) โครงการจะติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม ควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และให้ ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความเข้มข้นของ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ในอากาศเกินค่า มาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือและปฏิบัติตาม ข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด เช่น	- โครงการติดตามรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศจากกรม ควบคุมมลพิษและสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ ทราบข้อมูลคุณภาพอากาศบริเวณโครงการในแต่ละวัน และ ให้ความร่วมมือกับทางราชการในการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขด้านคุณภาพอากาศในช่วงที่มีปริมาณความ เข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM_{2.5}) ใน อากาศเกินค่ามาตรฐานฯ ในกรณีที่มีการขอความร่วมมือและ ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ)	- รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย จนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - ตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- โครงการเลือกใช้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไปที่ใช้ในการขนส่ง ขนถ่าย จนย้าย ภายในสถานที่ก่อสร้างต้องเป็นรถที่ลงทะเบียนบัญชีสีเขียว (Green List) ของกรุงเทพมหานครเท่านั้น - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบควันดำของเครื่องจักร และรถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด พ.ศ. 2564 (ไม่เกินร้อยละ 30 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐานและระยะความยาวคลื่นแสงมาตรฐาน หรือไม่เกินร้อยละ 40 เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาศกรอง) เท่านั้น	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2) ติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน Line Official Account ของโครงการ รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	- โครงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบ Real Time Sensor เพื่อติดตามค่าฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM ₁₀) และฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM _{2.5}) เสี่ยง และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการทางด้านทิศตะวันออกที่ติดกับบ้านพักอาศัยสูง 1-2 ชั้น จำนวน 1 จุด โดยแสดงผลในรูปแบบ Digital ไว้บริเวณรั้วโครงการด้านซอยเจริญกรุง 80 และได้รวบรวมผลดังกล่าวไว้ในรายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report) และจัดส่งรายงานผลการติดตามตรวจสอบดังกล่าวต่อสำนักงานเขตบางคอแหลมด้วย	-	- ดังภาพที่ 8 และ ภาคผนวกที่ 23
	3) กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ (warning level) โดยเมื่อผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสั่นสะเทือนแบบ Real Time มีค่าร้อยละ 90 ของเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะมีการแจ้งเตือนมายังสำนักงานสนาม จากนั้นวิศวกรความปลอดภัย (Safety Engineer) ของโครงการ จะมีการรายงานไปยังผู้จัดการโครงการเพื่อดำเนินการหาทางแก้ไขผลกระทบดังกล่าวอย่างเร่งด่วน รวมถึงมีการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบให้มีความเข้มงวดมากขึ้น	- โครงการได้กำหนดระดับเฝ้าระวังของมลพิษ และปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - เสียง - ความสั่นสะเทือน - ทรัพยากรดิน - การป้องกันอัคคีภัย - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	4) ในกรณีที่มีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน จะต้องหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม ประจำพื้นที่โครงการตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมอย่างเคร่งครัด	- หากมีการแจ้งเตือนที่ตั้งค่าการแจ้งเตือน โครงการจะหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่ทำให้เกิดการแจ้งเตือนในทันที พร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไขวิธีการทำงานก่อนจะดำเนินการก่อสร้างต่อไป - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด - โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบหาบหาม หากดำเนินการจัดซื้อแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมอย่างเคร่งครัด	- - - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การจัดการน้ำเสียและสิ่ง ปฏิกูล - การจราจร	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการคุณภาพน้ำผิวดิน/การจัดการ น้ำเสียและสิ่งปฏิกูลอย่างเคร่งครัด 1) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัว ขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทาง รถบรรทุกของโครงการให้สอดคล้องกับแผนกิจกรรมของวัด ลาดบัวขาว และกิจกรรมการเรียนการสอนของทางโรงเรียน วัดลาดบัวขาว และแจ้งประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การ จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และ โรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทาง รถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ ข้างเคียง ผ่านแอปพลิเคชัน Line ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 14 และ ภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ)	2) โครงการจะประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการประสานงานกับโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และด้านหน้าโรงเรียนในช่วงเช้าและช่วงเย็น ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14
	3) จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ต่อทั้งรถที่เข้า-ออกโครงการ และรถที่สัญจรภายนอกบริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันรถติดบริเวณด้านหน้าโครงการ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่รถยนต์บนถนนสาธารณะบริเวณหน้าโครงการ	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - การประชาสัมพันธ์ โครงการ - ด้านเศรษฐกิจและสังคม	- ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสิ้นสะท้อน ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการที่ สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน และประชาสัมพันธ์ทาง ช่องทาง Social Media เช่น แอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดย ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ ได้รับข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ 1) โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเคร่งครัด 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการ ตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมีการใช้เครื่อง ขยายเสียง ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อ โครงการรับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แสดงผลการตรวจวัด คุณภาพอากาศ เสี่ยง และความสิ้นสะท้อน ไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการที่สามารถมองเห็นได้ง่ายและชัดเจน เรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 34

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบจากการ ดำเนินกิจกรรมการมีส่วน ร่วมของประชาชนของ ร้านอาหาร The River Club (ร้านอาหารติดโครงการด้าน ทิศตะวันตก)</u> - ฝุ่นละออง - เสียง - ความสั่นสะเทือน	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) - ความทรัพยากรดิน - การสาธารณสุข (อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง) - สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความทรัพยากรดินอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุข (อุบัติเหตุจากการ ก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมีการใช้เครื่องขยาย เสียง ทั้งนี้เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการ รับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความทรัพยากรดินอย่าง เคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการสาธารณสุข (อุบัติเหตุจาก การก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับร้านอาหาร The River Club ซึ่งจะมี การใช้เครื่องขยายเสียง เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ ซื้อโครงการรับทราบก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน (ต่อ) <u>มาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบจากการดำเนิน กิจกรรมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนของเจ้าอาบบ้านเลขที่ 39/1 หมู่บ้านจัดสรร ลีรี สเตอว์ เจริญกรุง 80</u> - ฝุ่นละออง - ความสั่นสะเทือน - การจราจร	- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด 1) ประสานงานเพื่อหารือกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกรเกี่ยวกับการจัดการระบบ จราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อ ป้องกันปัญหาการจราจรและการจอดรถกีดขวางภายในซอย เจริญกรุง 80	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นละอองอย่างเคร่งครัด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านความสั่นสะเทือนอย่างเคร่งครัด - โครงการอยู่ระหว่างการประสานงานเพื่อหารือกับกอง บังคับการตำรวจจราจรสถานีตำรวจนครบาลวัดพระยาไกร เกี่ยวกับการจัดการระบบจราจรบริเวณซอยเจริญกรุง 80 บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรและ การจอดรถกีดขวางภายในซอยเจริญกรุง 80	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - การจราจร (ต่อ) - การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม - การจัดการมูลฝอย	2) โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของโครงการ เช่น การจัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line 1) กำหนดให้มีบ่อสำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือฝุ่นตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกและรวบรวมน้ำล้างล้อเข้าบ่อดักตะกอนดินของโครงการ 2) จัดให้มีเนินบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานกับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว เพื่อจัดทำแผนการเดินทางรถบรรทุกของโครงการ และแจ้งประชาสัมพันธ์ต่อพื้นที่ข้างเคียง ผ่านแอปพลิเคชัน Line ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนที่จะนำรถออกนอกพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันเศษดินหรือฝุ่นตกหล่นนอกพื้นที่โครงการไปอุดตันท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอก - โครงการจัดให้มีเนินบริเวณปากทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน้ำและตะกอนไหลออกนอกพื้นที่โครงการ - โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- - - -	- ดังภาพที่ 14 และภาคผนวกที่ 10 - ดังภาพที่ 7 - ดังภาพที่ 51 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.1 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน (ต่อ) - การป้องกันอัคคีภัย	- กรณีพื้นที่ข้างเคียงเกิดเหตุเพลิงไหม้ โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	- หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะให้ความร่วมมือกับพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกและรวดเร็ว	-	-
- สภาพเศรษฐกิจและสังคม	1) ไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในพื้นที่ก่อสร้าง 2) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ซึ่งทางวัดจะมีการประกอบกิจกรรม/ประเพณีทางศาสนาซึ่งจะใช้เครื่องขยายเสียง หรือมีกิจกรรมของโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบและเข้าใจวิถีมุขมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานเข้าพักในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ซื้อโครงการรับทราบ ว่า โครงการตั้งอยู่ใกล้กับวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดลาดบัวขาว ซึ่งทางวัดจะมีการประกอบกิจกรรม/ประเพณีทางศาสนาซึ่งจะใช้เครื่องขยายเสียง หรือมีกิจกรรมของโรงเรียนเป็นครั้งคราว เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้มีความประสงค์ซื้อโครงการรับทราบและเข้าใจวิถีมุขมก่อนตัดสินใจเลือกซื้อโครงการ	- -	- -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ -ด้านคุณภาพอากาศ -ด้านเสียง -ด้านคุณภาพน้ำ -การจัดการมูลฝอย	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านเสียงอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพน้ำและน้ำเสียอย่างเคร่งครัด - ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด	- - - -	- - - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ(ต่อ) - ผลกระทบในด้าน ความเครียด	1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด 2) ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 3) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญานอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด - โครงการกำหนดกฎระเบียบในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันปัญหาบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ ลักขโมย การทำร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเองหรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคอยควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด - โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขสัญญานอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย	- - -	- - ดังภาคผนวกที่ 7 และ 13 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (1)ผลกระทบต่อสุขภาพ(ต่อ) - ผลกระทบในด้านความเครียด (ต่อ)	4) เจ้าของโครงการจะจัดจ้างบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) เข้ามาดูแลควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน (TOR) เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมุลงานก่อสร้างของโครงการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้างเข้ามาดูแลควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
(2)อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง	1) โครงการจะจัดจ้างบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management) เข้ามาดูแลควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด และจะนำมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุใน (TOR) เพื่อให้ผู้รับเหมาทราบมาตรการที่จะต้องปฏิบัติตั้งแต่ต้นในการประมุลงานก่อสร้างของโครงการ	- โครงการจัดจ้างบริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้างเข้ามาดูแลควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ)	2) กำชับคนงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	- โครงการกำชับให้คนงาน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และผู้รับเหมาในช่วงก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด	-	-
	3) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดจ้าง บริษัท ทีม คอนสตรัคชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ให้ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	-	-
	4) ติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	- โครงการติดตั้งรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันเสียงและฝุ่นละอองที่เกิดจากการก่อสร้าง และติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้างให้ชัดเจน เพื่อลดอุบัติเหตุจากงานก่อสร้าง	-	- ดังภาพที่ 3
	5) ไม่ให้เครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงานนอกพื้นที่โครงการ	- โครงการควบคุมไม่ให้มีเครื่องจักรกลและเครื่องมือก่อสร้างทำงานนอกพื้นที่โครงการ	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	6) จัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เพียงพอ	- โครงการจัดให้มีไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่าง เพียงพอ	-	- ดังภาพที่ 29
	7) กรณีที่กิจกรรมก่อสร้างโครงการ ทำให้เกิดความเสียหาย ต่อทรัพย์สินของเจ้าของที่ดินข้างเคียง โครงการต้องมี มาตรการชดเชยความเสียหายตามความเหมาะสม รวมถึงต้อง จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้นจากการ ก่อสร้างโครงการ ได้แก่ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียนต่าง ๆ ที่ เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการมอบหมาย เจ้าหน้าที่ให้คนผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น - จัดให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนไว้ประจำในสำนักงาน ก่อสร้างโครงการ โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ของโครงการ หรือ เจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับเหมาอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อ ร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนโดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร โดยผู้รับข้อร้องเรียนจะจดชื่อที่อยู่ หมายเลข โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รายละเอียดที่ร้องเรียนพร้อม ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไขของผู้ร้องเรียนไว้เบื้องต้น และนำเสนอไปยังบริษัทเจ้าของโครงการ	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องข้อร้องเรียน ต่าง ๆ ที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง และต้องมีการ มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้คนผู้ร้องเรียนเข้าไปดูพื้นที่ประสบ ปัญหา (ถ้ามี) ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุเบื้องต้น - โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทาง Line official account และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณ ด้านหน้าโครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภ้ยของ โครงการอยู่ประจำเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียน โดยทางวาจา โทรศัพท์ จดหมาย โทรสาร	- -	- ดังภาพที่ 1 - ดังภาคผนวกที่ 7
			-	- ดังภาพที่ 1 ,46 และ ภาคผนวกที่ 7 และ10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ)	- จัดให้มีการประชุมพิจารณาแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน โดยมีทีมงานโครงการทุกฝ่าย ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนหรือผู้รับผิดชอบของเจ้าของโครงการและบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อพิจารณาข้อร้องเรียนวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขต่อไป 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ บริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 9) จัดให้มีหมายเลขฉุกเฉินที่ผู้พักอาศัยข้างเคียง สามารถติดต่อผู้รับผิดชอบในการควบคุมคนงานก่อสร้างได้ตลอดเวลา เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญ	- หากเกิดกรณีเกิดข้อร้องเรียนขึ้น โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการจัดให้มีช่องทางสังคมออนไลน์ เพื่อแจ้งเหตุเดือดร้อนรำคาญที่อาจเกิดขึ้น	- - -	- - ดังภาพที่ 14 - ดังภาพที่ 1 และ ภาพผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ)	10) การกระทำใด ๆ ในกิจกรรมที่เห็นว่าเกิดอันตรายให้วิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้มีวิศวกรควบคุมเป็นผู้พิจารณาก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้าง	-	- ดังภาคผนวกที่ 6
	11) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	12) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี)	- หากเกิดกรณีที่พิสูจน์ได้ว่าโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้จะปฏิบัติตามที่มาตรการกำหนดต่อไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การรบกวนของเศษวัสดุ ก่อสร้าง	13) จัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหา หรือผลกระทบที่เกิดจากก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วใน ระหว่างรอกการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่า สินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือออกจาก บริษัทประกันภัย 1) จัดให้มีผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet ชนิดกันไฟลาม) คลุม โดยรอบตลอดความสูงของอาคาร โดยติดตั้งสูงจากอาคารม รากำลังก่อสร้างอย่างน้อย 2 ม. เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละออง และเพื่อป้องกันวัสดุตกหล่นมานอกผ้าใบ ก่อสร้างในขณะที่มีการก่อสร้างอาคารในชั้นนั้น ๆ และเพื่อ ช่วยบดบังทัศนียภาพ ตัวอาคารระหว่างก่อสร้าง บดบัง มุมมองของคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจาก การก่อสร้าง หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบ ในรายงานมาตรการฉบับถัดไป ทั้งนี้โครงการได้จัดทำ ประกันภัยเรียบร้อยแล้ว - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และ ยังไม่มีติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง หากโครงการดำเนินการถึง ช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	- -	- ดังภาพผนวกที่ 3 - ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรบกวนของเศษวัสดุก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ tower crane และอุปกรณ์เครน	2) กำหนดให้ติดตั้งแผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น (Chain Link รองรับด้วย Mesh Sheet) ขึ้นจากอาคารขณะทำโครงสร้างอาคาร เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นจากการก่อสร้าง โดยจะย้ายตามการก่อสร้างขึ้นไปทุก ๆ 2-3 ชั้น ทั้งนี้ แผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่นต้องได้รับการออกแบบและคำนวณความแข็งแรงโดยวิศวกร	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้น และยังไม่มีการแผงป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น (Chain Link รองรับด้วย Mesh Sheet) หากโครงการดำเนินการถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2
	1) กำหนดให้ผู้รับเหมาให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงที่การทำงานของก้านเครนเข้าใกล้แนวเขตที่ดิน และกำหนดให้ก้านเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น โดยมีการควบคุมแขนเครน โดยจะไม่ยื่นออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด	- โครงการกำหนดให้การยังติดตั้งทาวเวอร์เครน ให้ก้านเครนจำกัดอยู่เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น โดยมีการควบคุมแขนเครน โดยจะไม่ยื่นออกนอกพื้นที่โครงการเด็ดขาด	-	- ดังภาพที่ 58

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการ ใช้ tower crane และอุปกรณ์ เครน (ต่อ)	2) ผู้ควบคุมเครน ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือสถาบัน/องค์กรที่จัดการอบรมด้านอาชีวอนามัย และมีประสบการณ์ในการทำงานในกรณีดังกล่าวมาแล้ว	- โครงการกำหนดให้ผู้ควบคุมเครน ผู้ให้สัญญาณในการเกี่ยวสิ่งของหรือวัสดุ จะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการอบรมจากกรมคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการ และ/หรือสถาบัน/องค์กรที่จัดการอบรมด้านอาชีวอนามัย และมีประสบการณ์ในการทำงานในกรณีดังกล่าวมาแล้วเท่านั้น	-	- ดังภาคผนวกที่ 18
	3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณหน้าโครงการเรียบร้อยแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1, 46 และภาคผนวกที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการก่อสร้าง(ต่อ) - ผลกระทบที่เกิดจากการใช้ tower crane และอุปกรณ์เครน (ต่อ) - การรั่วไหลของสารเคมี	5) กรณีการก่อสร้างของโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริงโดยรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการ เป็นรายกรณีไป แต่หากทั้งสองฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ย (ถ้าหากมี) 1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- หากเกิดกรณีที่การดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3
			-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (2) อุบัติเหตุจากกิจกรรมการ ก่อสร้าง(ต่อ) - การรั่วไหลของสารเคมี (ต่อ)	2) กำหนดให้มีรั้วระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรองรับกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อไม่ให้สารเคมีเข้าสู่ พื้นที่ข้างเคียง	- โครงการจัดทำรางระบายน้ำชั่วคราวโดยรอบพื้นที่ ก่อสร้าง เพื่อรองรับกรณีเกิดสารเคมีรั่วไหล เพื่อไม่ให้ สารเคมีเข้าสู่พื้นที่ข้างเคียง	-	- ดังภาพที่ 48
	3) กำหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบรรเทาเหตุ ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้อง ติดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ	- โครงการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานบรรเทาเหตุ ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องติดไว้ที่สำนักงานก่อสร้างของโครงการ	-	- ดังภาพที่ 57
	4) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไป ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 1) ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ(ต่อ) (3) การประชาสัมพันธ์ ก่อนการก่อสร้างโครงการ	- ก่อนการก่อสร้างโครงการ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ตลอดจนหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง - เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก็เกิดขึ้นต้องบหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบบ้านและอาคารที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน เพื่อแจ้งกำหนดการก่อสร้าง โดยระบุวัน และระยะเวลาก่อสร้าง ให้ชัดเจน ทั้งนี้ได้สำรวจ และถ่ายภาพ สภาพของบ้าน/อาคาร บริเวณใกล้เคียงโครงการ เพื่อเป็นหลักฐาน หากเกิดกรณีความเสียหายที่อาจได้รับจากกิจกรรมของโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง หากมีปัญหาก็เกิดขึ้นต้องบหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- -	- ดังภาพที่ 10 และ ภาคผนวกที่ 4 - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน - คุณภาพอากาศ	1) กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย ตลอดช่วงเวลาที่ทำงานเพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และกำชับให้คนสวมใส่ตลอดเวลาขณะทำงาน เช่น บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ	-	- ดังภาพที่ 19
	2) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงานเพื่อป้องกันฝุ่นละออง ได้แก่ หน้ากากอนามัย	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างเพียงพอ และเหมาะสมต่อกิจกรรมการทำงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน	-	-
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ประจำอยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อให้ความรู้และให้คำแนะนำกับลูกจ้างคนงานในสถานที่ทำงานตลอดจนควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างและการทำงานของของคนงานก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - คุณภาพอากาศ (ต่อ) - ด้านเสียง	5) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด 1) วางแผนการก่อสร้าง และการจัดช่วงเวลาทำงานให้เหมาะสม เพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน 2) จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม นับตั้งแต่การทดสอบตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน และทดสอบเป็นระยะ ๆ เพื่อทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการได้ยินที่เกิดขึ้นในผู้ปฏิบัติงาน	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างด้านคุณภาพอากาศ และการจราจร อย่างเคร่งครัด	-	-
		- โครงการวางแผนการก่อสร้างเพื่อลดจำนวนเครื่องจักรที่ใช้งานพร้อมกัน ให้ทำงานในเวลาที่เหมาะสม	-	- ดังภาพผนวกที่ 8
		- โครงการอยู่ระหว่างการจัดทดสอบสมรรถภาพการได้ยินของหูในผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังเหมาะสม หลังจากการเข้าทำงานแล้ว ทั้งนี้หากดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว โครงการจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - ด้านเสียง (ต่อ)	3) จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนคนงาน	- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วนและเพียงพอกับจำนวนคนงาน	-	- ดังภาพที่ 19
	4) จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	- โครงการจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี	-	- ดังภาพที่ 31
	5) ติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง พร้อมกำหนดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เพื่อลดเสียงก่อนเข้าทำงานบริเวณที่มีเสียงดัง ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม ผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13
	6) กำหนดให้คนงานสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน	- โครงการกำชับให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หมวกนิรภัย รองเท้าแข็ง ถุงมือ ปลั๊กอุดหู (Ear plug) หรือครอบหูเพื่อลดเสียงดัง เข็มขัดนิรภัยและสายช่วยชีวิตหรืออุปกรณ์ป้องกันอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายกัน ตลอดระยะเวลาที่มีการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการคอยกำชับคนงานตลอดเวลา	-	- ดังภาพที่ 59

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - ด้านเสียง (ต่อ)	7) กำหนดให้คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ดังนี้ - ให้คนงานก่อสร้างที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใ้ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน เพื่อลดผลกระทบด้าน เสียง - ให้คนงานที่ทำงานในระยะ 1 ม. ใ้ที่ครอบหูค่า NRR 30 เดซิเบลเอ ตลอดเวลาที่ทำงาน ในกรณีที่คนทำงานอยู่ใกล้ เครื่องจักรหลายประเภทโดยกำหนดให้มีชั่วโมงการทำงาน 6 ชม./วัน - จัดให้มีปลั๊กอุดหู (Ear plug) ชนิดโฟมค่า NRR 33 เดซิเบลเอ โดยต้องให้คนงานสวมใ้ตลอดเวลาที่ทำงานใน ระยะห่างไม่เกิน 5 ม. จากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มี เสียง 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของสถานที่และคนงาน ก่อสร้าง	- โครงการกำหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง ตามความเหมาะสมของกิจกรรมที่ปฏิบัติ ทั้งนี้ได้จัดเตรียม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายให้คนงานอย่างเพียงพอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความ ปลอดภัย (จป.) เพื่อควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของ สถานที่และคนงานก่อสร้าง	- -	- - ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนเจ็ดริ้ว-ริ้ว (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริ้ว-ริ้ว จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) -ด้านความสั่นสะเทือน	1) มาตรการป้องกันและควบคุมที่แหล่งกำเนิดของความ สั่นสะเทือน - อุปกรณ์/เครื่องจักรที่มีความถี่สูง เช่น เครื่องเจาะ เครื่อง ตัด เป็นต้น จัดให้มีวัสดุรองไว้ใต้เครื่องจักร/อุปกรณ์ ดังกล่าว เพื่อลดความสั่นสะเทือน - เลือกใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีและมีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ 2) มาตรการป้องกันและควบคุมที่ตัวบุคคล - จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือ หรือ เบาะรองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - จัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่และ คนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม และลักษณะการ จับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน เป็นต้น เพื่อลดความ สั่นสะเทือน - กำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดย กำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มีการพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- โครงการเลือกใช้วัสดุ/อุปกรณ์ เพื่อลดความสั่นสะเทือนที่ เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน - โครงการจัดให้มีการบำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักรอย่าง สม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ เบาะ รองนั่งสำหรับรถขุดเจาะ เพื่อลดความสั่นสะเทือน - โครงการจัดให้มีการอบรมความรู้ในการทำงานแก่ เจ้าหน้าที่และคนงาน เช่น ทำางการทำงานที่เหมาะสม และลักษณะการจับอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการทำงาน - โครงการกำหนดระยะเวลาสัมผัสกับความสั่นสะเทือน โดยกำหนดชั่วโมงในการทำงานที่ก่อให้เกิดความ สั่นสะเทือน เช่น เครื่องเจาะ เครื่องตัด เป็นต้น กำหนดให้มี การพัก 20 นาที ทุก ๆ ระยะเวลาการทำงาน 2 ชม.	- - - - -	- ดังภาพที่ 30 - ดังภาพผนวกที่ 9 - - ดังภาพที่ 31 -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - ด้านความสั่นสะเทือน (ต่อ)	- กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงมากได้มีโอกาสทำงานเบา สลับบ้าง 3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 4) จัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 5) เจ้าของโครงการต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย 6) เจ้าของโครงการต้องมีการควบคุม และตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้างอย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (จป.) คอยดูแล/ควบคุมให้คนงานปฏิบัติตามมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด - โครงการจัดให้มีการตรวจร่างกายคนงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งรายหลักและรายย่อยทราบรายละเอียดโครงการและมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และระบุเงื่อนไขในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามรายละเอียดโครงการและมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา นอกจากนี้ยังผิดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตก่อสร้างด้วย - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - - - -	- - - ดังภาคผนวกที่ 17 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนางรอง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - การสัมผัสสารเคมี	1) ติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ส่วนบุคคลชนิดใดบ้างที่มองเห็นได้ชัดเจนเพื่อเตือนให้ คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในระหว่างทำงาน	- โครงการอยู่ระหว่างการติดป้ายเตือนพื้นที่ที่ต้องสวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ทั้งนี้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลผ่านกิจกรรม Morning Talk	-	- ดังภาพที่ 13 และ ภาพที่ 59
	2) กำหนดพื้นที่จัดเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ และติดตั้งป้ายเตือน “สารอันตราย” ให้ชัดเจน	- โครงการยังไม่มีเก็บสารเคมีอันตรายในพื้นที่ โครงการ	-	-
	3) ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความ ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้าง ต้องปฏิบัติในการทำงาน	- โครงการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ นายจ้างและลูกจ้างต้องปฏิบัติในการทำงาน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) -การสัมผัสสารเคมี (ต่อ)	4) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ที่ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกของแข็ง ป้องกันสารเคมี หรือวัตถุกระตุ้นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะที่ปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่าง ๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนล่อนหรือไนโอพรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกเป็นตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้ากันภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และ อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - โรคลมแดด - โรคที่เกิดจากคนเป็น พาหะนำโรคของคนงาน	1) จัดให้มีที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่พักผ่อนสำหรับ คนงาน 2) ให้คนงานที่ทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงาน สลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชม. 1) ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงานทุกครั้งและหลังเข้า รับทำงานปีละ 1 ครั้ง 2) จัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่คนงานอย่าง ถูกสุขลักษณะ เช่น ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสีย จากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มีจำนวน และคุณภาพ ตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรม ราชูปถัมภ์	- โครงการจัดให้มีพื้นที่พักผ่อนสำหรับคนงานในบริเวณ พื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีหลังคาบังแดด และจัดให้มีน้ำดื่มในที่ พักผ่อนสำหรับคนงาน - โครงการจัดให้คนงานทำงานกลางแจ้งมีเวลาหยุดพัก หรือทำงานสลับหน้าที่ทำงานในร่มทุก 2 ชม. - โครงการจัดให้มีตรวจสอบสุขภาพคนงานประจำปีในช่วง เดือนเมษายน 2569 เรียบร้อยแล้ว - โครงการจัดระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ให้แก่ คนงานอย่างถูกสุขลักษณะ ได้แก่ ห้องพัก ห้องน้ำ น้ำใช้ การระบายน้ำเสียจากห้องส้วม ถังรองรับมูลฝอย ฯลฯ ให้มี จำนวน และคุณภาพตามมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	- - - -	- ดังภาพที่ 32 และ ภาพที่ 60 - - ดังภาพผนวกที่ 17 - ดังภาพที่ 11-12, 16 และภาพที่ 18

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและ โรคติดต่อร้ายแรง	1) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดโรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรงตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 2) ติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง 3) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดขึ้นในคนงานก่อสร้าง/ผู้ปฏิบัติงานรับทราบ 4) กำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง 5) ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงและปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาย่างเคร่งครัด	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการมีการติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการและเฟ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงอย่างต่อเนื่อง - หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด โดยจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไว้ในพื้นที่โครงการ - โครงการอยู่ระหว่างการจัดทำแผนกำหนดแนวทางเบื้องต้นสำหรับควบคุมโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงภายในพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหการแพร่ระบาดในช่วงที่มีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง และปฏิบัติตามแนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับแก้ปัญหาย่างเคร่งครัด	- - - - -	- - - ดังภาพที่ 62 - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพ คนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและ โรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ)	6) กรณีพบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ ร้ายแรงให้ทางผู้รับเหมาก่อสร้างหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมงาน หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมงานรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตรวจสอบ และป้องกันการแพร่กระจายของโรค 7) กรณีเมื่อมีโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากสัตว์ เป็นพาหะนำโรค เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้มาลาเรีย โรค พิษสุนัขบ้า เป็นต้น โดยกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี การฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็น สาเหตุของการเกิดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค 8) กำหนดให้ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรง เช่น ผู้ ที่มีประวัติอยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรง, ผู้ที่เดินทางมา จากแหล่งที่มีการระบาดของโรค เป็นต้น ต้องประเมินตนเอง หากมีอาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบ แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกัน ไม่ให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	- กรณีพบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อหรือโรคติดต่อ ร้ายแรงโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการฉีดพ่นสารกำจัดสัตว์ แมลง หรือตัวอ่อนแมลงที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคติดต่อ หรือโรคติดต่อร้ายแรง หรือทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ พาหะนำโรค - โครงการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์กับผู้ที่มีความ เสี่ยงที่จะติดโรคติดต่อร้ายแรงต้องประเมินตนเองหากมี อาการผิดปกติหรือสงสัยว่าตนเองติดโรคติดต่อ ให้รีบแจ้ง ต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) เพื่อประสานต่อเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันเป็นการป้องกันไม่ให้ โรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดแพร่ออกไป	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (1) ผลกระทบต่อสุขภาพคนงาน (ต่อ) - โรคติดต่อและโรคติดต่อร้ายแรง (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง	9) กรณีที่พบว่าคนงานก่อสร้างติดโรคติดต่อร้ายแรงให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) แจ้งแก่คนงานก่อสร้างทุกคนทราบ เพื่อให้มีการระมัดระวังตนเอง และมีการป้องกันตนเองจากการติดต่อของโรค เช่น ลดการสัมผัสพื้นที่สาธารณะ การสวมใส่หน้ากากอนามัยป้องกันโรค การฉีดวัคซีน เป็นต้น	- หากเกิดกรณีดังกล่าว โครงการจะแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ควบคุมโรค เพื่อดำเนินการตรวจสอบและป้องกันการแพร่กระจายของโรคต่อไป	-	-
	1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย	-	- ดังภาพที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	1) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 2) บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 3) จัดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4) จัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการรื้อถอน พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น 5) ควบคุมดูแลและสอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ชม. เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการติดป้ายเตือน แนะนำการทำงาน เพื่อให้คนงานปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - โครงการจัดอบรมชี้แจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้า พร้อมชี้แจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้น - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่สอดคล้องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงที่จำเป็น	- - - - -	- ดังภาพผนวกที่ 7 - ดังภาพที่ 14 - ภาพที่ 40 - ดังภาพที่ 31 - ดังภาพที่ 22, 24 และภาพผนวกที่ 14

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	6) จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับคนงาน	- โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ สำหรับคนงาน โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำโครงการ	-	- ดังภาพที่ 31
	7) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33
	8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือคณะบุคคล ตามที่กำหนดตามกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ดังนี้ - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน	-	- ดังภาคผนวกที่ 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร หรือเคย เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหาร ประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องได้รับการ ฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร หรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงานระดับบริหาร	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อที่ 21 ใน กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ ทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการ ด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำ โครงการ อย่างน้อย 1 คน โดยต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่าง หนึ่ง ตามข้อที่ 21 ในกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะ บุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถาน ประกอบการ พ.ศ. 2565	-	- ดังภาคผนวกที่ 7
	9) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย ร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอ คณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้างแล้วแต่กรณี และ ทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้อง กำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน	- โครงการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่ รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ วิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือ นายจ้างแล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่ นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวน อย่างน้อยทุกหกเดือน	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน - กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ	- โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน - โครงการกำหนดให้จับ.กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ - โครงการได้กำหนดให้มีการรายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ	- - - -	- - ดังภาพผนวกที่ 9 - ดังภาพที่ 12 และภาพที่ 31 - ดังภาพที่ 61

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อกองงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- ตรวจสอบหาสาเหตุประสพอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องมาจากการทำงานของลูกจ้างคือนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคือนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า - ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน - ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย	- หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น โครงการกำหนดให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	10) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน ดังนี้ - อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว ซึ่งอุปกรณ์ป้องกันศีรษะที่สำคัญ คือ หมวกนิรภัย (Safety Hat) และหมวกกันกระแทก (Bump Hat) - อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ที่ใช้สำหรับป้องกันดวงตาจากการกระแทกของแข็ง ป้องกันสารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฏิบัติงาน - อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันเสียงที่ดังเกินกว่าที่หูคนเราจะสามารถรับได้คือมีระดับเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ	- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับคนงาน คือ อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ (Head Protection) อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) และอุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear)	-	- ดังภาพที่ 19

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อนคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand Protection) ในขณะที่ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ส่วนของมือ นิ้วมือ และแขน นั้นมีความเสี่ยงอันตรายจากการสัมผัสกับสิ่งของ วัสดุอุปกรณ์ หรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ป้องกันมือชนิดต่าง ๆ เช่น ถุงมือยางกันไฟฟ้า ถุงมือกันความร้อน และถุงมือยางชนิดไนลหรือนีโอพรีน - อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฏิบัติงาน โดยรองเท้าแบ่งออกเป็นตามลักษณะของงาน เช่น รองเท้าป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า รองเท้านิรภัย และรองเท้าป้องกันสารเคมี 11) โครงการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประกอบด้วย	- โครงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 - พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2566 - พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 - พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 - ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการ จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริการจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2528			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ชนิดและประเภทเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างที่ต้องตรวจรับรองประจำปี พ.ศ. 2554 - ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการก่อสร้าง พ.ศ. 2551 (ออกตาม พรบ. คุ้มครองแรงงาน) - กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ. 2565 - กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564 (ออกตาม พรบ. อาชีวอนามัย) - ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมการก่อสร้าง พ.ศ. 2522			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความ ปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (2) การป้องกันอันตราย สำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มี ความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจาก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง (ต่อ)	- กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564 - กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการกิจการ พ.ศ. 256 - กฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับนั่งร้านและค้ำยัน พ.ศ. 2564			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน	1) จัดให้มีที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่โครงการช่วงงานก่อสร้างให้เหมาะสม ไม่แออัด สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวก 2) จัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของคนงาน 3) จัดแยกพื้นที่สุขนุหรีไว้แยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป 4) ผู้รับเหมาต้องมีเอกสารจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด 5) กำหนดให้มีการประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง 6) จัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่ก่อสร้างอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	- โครงการจัดให้มีที่พักในช่วงกลางวันภายในพื้นที่โครงการอย่างเหมาะสม - โครงการจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดเพียงพอต่อความต้องการของคนงาน - โครงการจัดให้มีพื้นที่สุขนุหรีแยกจากพื้นที่พักคนงานทั่วไป - โครงการกำหนดให้ผู้รับเหมาเอกสารจ้างงานคนงานอย่างถูกต้อง มีหลักฐานประกันสังคม และสวัสดิการอื่นใดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด - โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหรือศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการขอรับบริการรับส่งคนเจ็บป่วยจากการทำงานไปยังหน่วยพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียง - โครงการจัดให้มีรถยนต์ประจำพื้นที่โครงการอย่างน้อย 1 คัน สำหรับนำส่งคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยหนักในระหว่างการทำงาน	- - - - - -	- ดังภาพที่ 60 - ดังภาพที่ 32 - ดังภาพที่ 26 - ดังภาคผนวกที่ 11 - ดังภาคผนวกที่ 7 - ดังภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขাপเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 2) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ผลกระทบต่อคนงาน) (ต่อ) (3) สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงาน (ต่อ)	7) ผู้รับเหมาจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานเพื่อลดจำนวนการเจ็บป่วย	-	- ดังภาพที่ 31
	8) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	- หากเกิดกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือคนงานเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน กำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้นทั้งหมด และไม่นำเหตุแห่งการมีระบบประกันอุบัติเหตุ หรือกองทุนในลักษณะเดียวกัน มาใช้เป็นเหตุแห่งการปฏิเสธความรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง	-	-
	9) จัดให้มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในพื้นที่รื้อถอนโครงการ และมีการจัดเตรียมขั้นตอนต่าง ๆ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของคนไข้	- โครงการกำหนดให้มีการเตรียมขั้นตอนการปฐมพยาบาลและรถยนต์ประจำโครงการ ในการส่งผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุไปรับการรักษายังสถานพยาบาลอื่นที่มีความพร้อมในพื้นที่ใกล้เคียง หากเกิดกรณีฉุกเฉิน	-	- ดังภาพที่ 33

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.3 สุขทรียภาพ	1) จัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. และปิดทับรั้ว Metal Sheet ด้วยแผ่นผ้าใบ/ไวนิลที่มีรูปต้นไม้หรือใบไม้ ในโทนสีเขียวธรรมชาติ ตลอดแนวเขตที่ดินโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ ซึ่งจะปิดตลอดเวลา โดยจะเปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพในช่วงก่อสร้างโครงการ	- โครงการจัดทำรั้วทึบชั่วคราว วัสดุเป็น Metal Sheet ความสูง 6 ม. โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งจัดทำประตูทางเข้าออกพื้นที่ก่อสร้างเป็นประตูเลื่อนผ้าใบทึบ ซึ่งจะปิดตลอดเวลา โดยจะเปิดประตูเมื่อมีรถเข้าออก เพื่อช่วยลดผลกระทบทางด้านทัศนียภาพในช่วงก่อสร้างโครงการ	-	- ดังภาพที่ 3-4
	2) ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) ปิดคลุมล้อมรอบอาคารที่กำลังก่อสร้างตลอดความสูงของอาคาร โครงการทุกด้าน และมีความสูงขึ้นไปอย่างน้อย 2 ม. จากชั้นที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งสามารถลดผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ และบดบังมุมมองคนงานที่จะมองไปยังพื้นที่ข้างเคียง	- โครงการยังไม่มีติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง เนื่องจากอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน	-	-
	3) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่ว่งหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง	- โครงการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งดิน เพื่อป้องกันการร่ว่งหล่นลงบนถนนทำให้เกิดภาพไม่น่ามอง	-	- ดังภาพที่ 43

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.3 คุณภาพ (ต่อ)	4) จัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยการกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	- โครงการจัดให้มีการวางแผนกองวัสดุในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการโดยการกองวัสดุเท่าที่จำเป็น	-	-
	5) จัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราชที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปือกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	- โครงการจัดให้มีพนักงานกวาดเศษดิน ทราชที่ตกบริเวณถนนหน้าโครงการและพื้นที่ข้างเคียงโครงการ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปือกตกหล่นต้องทำความสะอาดโดยใช้น้ำฉีด และกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที	-	- ดังภาพที่ 5
	6) โครงการเลือกใช้กระจกลามิเนตสีตัดแดง ความหนา 8.38 มม. ซึ่งมีค่าสะท้อนแสงออกนอกอาคาร (Light Reflection) ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งไม่เกินร้อยละ 30 ตามที่กฎหมายกำหนด	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน หากถึงช่วงงานโครงสร้างอาคารจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-
	7) ในช่วงก่อสร้างจะต้องควบคุมการเลือกใช้กระจกของโครงการให้ตรงตามมาตรฐานที่ได้ออกแบบไว้โครงการ	- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากเงาของอาคาร โครงการบดบังแสงอาทิตย์ เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากเงาของอาคารโครงการบดบังแสงอาทิตย์ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 2

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังแสงอาทิตย์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-
	3) กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ต่อการใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ จากอาคารโครงการ เช่น - กรณีบ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งไว้ก่อนการก่อสร้างอาคารโครงการ หากเงาอาคารโครงการส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง เจ้าของโครงการจะดำเนินการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับก่อนที่มีการพัฒนาโครงการ	- ในกรณีที่บ้านข้างเคียงได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการต่ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ที่ติดตั้งไว้ก่อนการก่อสร้างอาคารโครงการ หากเงาอาคารโครงการส่งผลกระทบทำให้ประสิทธิภาพของระบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดลง โครงการจะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.4 การบดบังแสงอาทิตย์ (ต่อ)	- กรณีผลกระทบต่อการตากผ้า โครงการจะพิจารณาหรือจัดหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ - กรณีผลกระทบต่อการปลูกต้นไม้ โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ และพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดที่เหมาะสมและปลูกทดแทน หรือจัดหาวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบ โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ จนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าว กับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- หากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น โครงการจะพิจารณาหรือจัดหาวิธีการอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป - หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าไปสำรวจชนิดพันธุ์ไม้ และพิจารณาปรับเปลี่ยนชนิดที่เหมาะสมและปลูกทดแทน หรือจัดหาวิธีอื่นที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ได้รับผลกระทบต่อไป - ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากเงาของอาคาร โครงการบดบังแสงอาทิตย์ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคต มีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	- - -	- - - ดังภาพที่ 1-2 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การเปลี่ยนแปลงของลม	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของลม ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคตมีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1-2 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.5 การเปลี่ยนแปลงของลม (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของทิศทางลมของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนางรอง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์	1) กรณีบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ได้รับผลกระทบจากเงาของอาคารโครงการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ เจ้าของโครงการต้องชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการ จนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงอาทิตย์ อาจได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล ที่ได้รับความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับเจ้าของโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้าหากมี)	- ปัจจุบันโครงการอยู่ในช่วงงานโครงสร้างชั้นใต้ดิน และยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนถึงผลกระทบจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ ต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารข้างเคียง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มการก่อสร้างโครงการจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี หากในอนาคต มีการร้องเรียนถึงปัญหาดังกล่าว โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาพที่ 1-2 และภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.6 การบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ (ต่อ)	2) กำหนดให้เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการในรัศมี 100 ม. ในช่วงก่อนเริ่มก่อสร้างอาคาร โดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงโดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนจนถึงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี	- โครงการอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ต่อผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบโดยรอบโครงการโดยผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับเจ้าของโครงการได้โดยตรง โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบดบังคลื่นวิทยุและโทรทัศน์ของโครงการต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง โดยกำหนดการรับเรื่องร้องเรียนตั้งแต่โครงการเริ่มก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานมาตรการฉบับถัดไป	-	-
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด	1) ในกรณีที่มีการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด ต้องเก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่นำออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะทำในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และการโฆษณาขายห้องชุดจะโฆษณาตรงกับที่จดทะเบียนอาคารชุด	- โครงการการทำโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด และได้เก็บสำเนาข้อความหรือภาพที่โฆษณาไว้ในสถานที่ทำการจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และจะส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และการโฆษณาขายห้องชุดจะโฆษณาตรงกับที่จดทะเบียนอาคารชุด	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	2) สัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดต้องทำตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตร 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	- โครงการจัดให้มีสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุดตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบ อช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตร 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551	-	-
	3) โครงการจะกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดกำกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	- โครงการกำกับดูแลให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ตลอดจนเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและจัดตั้งนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของโครงการจะมีหนังสือแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดรับทราบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดกำกับและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ โครงการอย่างเคร่งครัดต่อไป เพื่อมิให้การก่อสร้างและดำเนินโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	4) โครงการจะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการ ให้ทราบถึงวิถีของชุมชน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมภายในชุมชน เพื่อให้ผู้รับซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ และเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโฆษณาให้ลูกบ้านทราบแล้วตั้งแต่ต้น 5) บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการจะไม่ทำนิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องชุดในขณะที่ยังไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของโครงการ 6) กำหนดให้ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ซื้อให้ทราบว่าสระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกายอยู่บริเวณใด และมีเวลาเปิด-ปิดในช่วงเวลาใด เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการใช้งานของสระว่ายน้ำ และเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการ	- โครงการกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งแก่ผู้ซื้อโครงการ รวมถึงระบุไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายห้องชุดโครงการ ให้ทราบถึงวิถีของชุมชน ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมภายในชุมชน เพื่อให้ผู้รับซื้อได้รับทราบก่อนตัดสินใจซื้อ และเพื่อให้มีหลักฐานว่ามีการโฆษณาให้ลูกบ้านทราบแล้วตั้งแต่ต้น - โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด - โครงการประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ซื้อให้ทราบว่าสระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกายอยู่บริเวณใด และมีเวลาเปิด-ปิดในช่วงเวลาใด เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบจากกิจกรรมการใช้งานของสระว่ายน้ำ และเป็นข้อมูลตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยของโครงการ	- - -	- - -

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	8) กำหนดมาตรการแจ้งผู้ซื้อให้รับทราบว่ามีห้องที่อยู่บริเวณ ชั้นที่ 1 อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่อยู่ชั้นใต้ดิน B1 ของอาคาร A และผู้ที่พักอาศัยบริเวณ ชั้นที่ 7 ของทั้งอาคาร A และอาคาร B อาจได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากห้องเครื่องสูบน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า และแจ้งให้ผู้ พักอาศัยได้ทราบว่าบริเวณชั้นใต้ดินห้องเครื่องสูบน้ำอาจ ได้รับผลกระทบด้านเสียงกรณีไปใช้บริการส่วนการที่ชั้นใต้ ดิน B1 เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการซื้อห้องดังกล่าว	- โครงการจะแจ้งผู้ซื้อให้รับทราบว่ามีห้องที่อยู่บริเวณชั้นที่ 1 อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงจากห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ที่อยู่ชั้นใต้ดิน B1 ของอาคาร A และผู้ที่พักอาศัยบริเวณชั้น ที่ 7 ของทั้งอาคาร A และอาคาร B อาจได้รับผลกระทบ ด้านเสียงจากห้องเครื่องสูบน้ำบริเวณชั้นดาดฟ้า และแจ้ง ให้ผู้พักอาศัยได้ทราบว่าบริเวณชั้นใต้ดินห้องเครื่องสูบน้ำ อาจได้รับผลกระทบด้านเสียงกรณีไปใช้บริการส่วนการที่ ชั้นใต้ดิน B1 เพื่อเป็นข้อมูลตัดสินใจในการซื้อห้อง ดังกล่าว	-	-

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.7 การจดทะเบียนอาคารชุด (ต่อ)	9) ประชาสัมพันธ์การใช้รถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนรอบพื้นที่โครงการให้ผู้สนใจโครงการได้รับทราบผ่านช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางมายังโครงการเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวมายังโครงการ	- โครงการได้ประชาสัมพันธ์การใช้รถสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนรอบพื้นที่โครงการให้ผู้สนใจโครงการได้รับทราบผ่านช่องทางการโฆษณาต่าง ๆ หรือสื่อโฆษณาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลการเดินทางมายังโครงการเพื่อเป็นทางเลือกในการเดินทางโดยไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัวมายังโครงการ	-	-
4.8 การประชาสัมพันธ์โครงการ	1) ติดตั้งป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- โครงการจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน และติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไว้บริเวณหน้าโครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้างโครงการ และข้อเสนอแนะต่อโครงการ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเวลารื้อถอนเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหากเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน	- -	- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 46 - ดังภาพที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.8 การประชาสัมพันธ์ โครงการ	3) จัดให้มีจุดติดประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็น ตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอด ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	- โครงการอยู่ระหว่างการติดประกาศมาตรการป้องกันและ แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการต้องปฏิบัติตามอย่าง เคร่งครัด และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้า โครงการ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็น ได้อย่างชัดเจนตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ	-	-
	4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นตลอด ระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบโดยทันที	- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนที่อาจจะ เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่อง ร้องเรียนต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่ พบโดยทันที	-	- ดังภาคผนวกที่ 19
	5) รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยสรุปผ่านทางเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (Social Network) อาทิ เว็บไซต์ของบริษัทเจ้าของ โครงการ หรือแอปพลิเคชัน Line เป็นต้น โดยจะต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลให้นำผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับ ข้อมูลจากบริษัทห้องปฏิบัติการฯ	- โครงการจัดให้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมผ่านทางเครือข่าย สังคมออนไลน์ (Social Network) โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้นำ ผลการตรวจวัดมาเปลี่ยนทันทีที่ได้รับข้อมูลจากบริษัท ห้องปฏิบัติการฯ	-	- ดังภาคผนวกที่ 10

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน	1) กรณีกิจกรรมการก่อสร้างโครงการสร้างความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการต้องซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ในกรณีที่พิสูจน์ทราบได้ว่าเกิดจากกิจกรรมของโครงการจริง โดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 โดยมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงหลังจดทะเบียนนิติอาคารชุด 2 ปี และรายละเอียดให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบและบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด เจ้าของโครงการเป็นรายกรณีไป แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยเจ้าของโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยทั้งหมด (ถ้าหากมี) 2) จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนในระยะก่อสร้างอาคารรายละเอียดดังนี้	- หากเกิดกรณีที่การดำเนินกิจกรรมของโครงการก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง โครงการจะเร่งซ่อมแซมหรือชดเชย/เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมดโดยกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด	-	- ดังภาคผนวกที่ 3

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขปเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรคและการแก้ไข	เอกสารอ้างอิงรูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	<u>ช่องทางติดต่อ</u> - กล้องรับเรื่องร้องเรียน ติดตั้งบริเวณป้อม รปภ. - ทางโทรศัพท์ : ผู้จัดการโครงการ โทร 02-080-1739 หรือนายประเสริฐ ชังรอด โทร 089-113-7711 นายวิษณุ โสมจุจ้ง โทร 086-615-9736 - จ ด ห ม า ย อี เล็ก ท ร อ นี ก ส์ (E- mail) : prasert_y@pruksa.com หรือ Vishnu_h@pruksa.com - เครือข่ายออนไลน์ (Social Network) ได้แก่ แอปพลิเคชันไลน์ - จดหมายทางไปรษณีย์: บริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด 1177 อาคารเฟิร์ลแบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 - สำนักงานเขตบางคอแหลม เลขที่ 193 ถนนพระรามที่ 3 ซอย 7 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ : 0-2291-3800 โทรสาร : 0-2289-2816	- โครงการติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียน พร้อมทั้งเบอร์โทรศัพท์ E-mail เครือข่ายออนไลน์ และที่อยู่ในการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ รวมถึงขั้นตอนในการร้องเรียนบริเวณหน้าโครงการแล้ว	-	- ดังภาพที่ 1 และภาพที่ 46

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- Email : bangkholaembfc@gmail.com, Sarabun.bangkholaern@bangkok.go.th <u>ขั้นตอนและกระบวนการ</u> (1) เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการต้องดำเนินการตรวจสอบความเสียหายทันที (2) ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นเบื้องต้นภายใน 24 ชม. พร้อมแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบและหาข้อตกลงร่วมกัน ในขณะเดียวกันจะต้องประสานบริษัทประกันพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้น (3) กรณีตกลงร่วมกันได้ ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน โดยมีแนวทางในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน ดังนี้ (3.1) การชดเชยเป็นเงิน โดยโครงการกำหนดให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่าที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดอาการที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมาย พ.ศ. 2564 ดังนี้	- เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน โครงการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นและจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดต่อไป ทั้งนี้โครงการอยู่ระหว่างการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตามขั้นตอนของบริษัทประกันภัยโดยจะชดเชยค่าเสียหายเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือรอจากบริษัทประกันภัย	-	- ดังภาคผนวกที่ 3, 7

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ แชนเตอร์ เจริญกรุง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอสริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	- กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจำนวนไม่ต่ำกว่า กว่าหนึ่งแสนบาทต่อคน และรักษาพยาบาลไม่ ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทต่อคนรวมกันแล้วไม่ต่ำ กว่าห้าล้านบาทต่อครั้ง - ความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนไม่ต่ำกว่าห้า แสนบาทต่อครั้ง (3.2) โครงการจัดให้มีเงินสำรองเยียวยา 5,000,000 บาท เพื่อแก้ไขปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดจากการก่อสร้าง และเพื่อความรวดเร็วในระหว่างรอการดำเนินการตาม ขั้นตอนของบริษัทประกันภัย โดยจะชดเชยค่าเสียหาย เบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าสินไหมทดแทนที่ เกิดขึ้นจริง ภายใน 7 วัน ส่วนที่เหลือจากบริษัทประกันภัย			

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เขื่อนลำนครหลวง-ริเวอร์ไซด์ (CHAPTER CHAROENKRUNG-RIVERSIDE) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม และคุณค่าต่างๆ	มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ	ปัญหา/อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง รูปภาพหรือเอกสาร
4.9 การรับเรื่องร้องเรียน (ต่อ)	(3.3) จัดส่งแผนงาน วิธีการซ่อมแซม และกำหนดระยะเวลาการแก้ไขหลังจากได้รับผลกระทบแก่ผู้ได้รับผลกระทบภายใน 3 วัน (4) กรณีทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) 3) การป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ ถอดบทเรียนจากผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องนำแนวทางการแก้ไขปัญหาภาระเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 4) การประสานงานเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการต้องระบุเบอร์โทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ	- กรณีที่ทั้ง 2 ฝ่าย ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ จะดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 โดยบริษัท พีเอส ริเวอร์ไซด์ จำกัด (เจ้าของโครงการ) จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม/ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ถ้ามี) - โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ - โครงการอยู่ระหว่างการติดตั้งหมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่โครงการ ได้แก่ สำนักงานเขตบางคอแหลม สถานีตำรวจวัดพระยาไกร และสถานีดับเพลิงและกู้ภัยยานนาวา ไว้ที่สำนักงานของโครงการ หากดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบในรายงานฉบับถัดไป		



ภาพที่ 1 ป้ายรายละเอียดโครงการ และช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน



ภาพที่ 2 สภาพโครงการปัจจุบัน



ภาพที่ 3 รั้ว Metal Sheet

	
ภาพที่ 4 ประตูทางเข้า-ออก	ภาพที่ 5 คนงานทำความสะอาดทางเข้า-ออก
	
ภาพที่ 6 คนงานดูแลความสะอาดในพื้นที่ก่อสร้าง	
	
ภาพที่ 7 กิจกรรมล้างล้อรถ	



ภาพที่ 8 ติดตั้งเครื่องตรวจวัด real time



ภาพที่ 9 พื้นที่จอดรถในโครงการ



ภาพที่ 10 เข้าพบปะอาคารข้างเคียง



ภาพที่ 11 ห้องน้ำ-ห้องส้วมคนงาน



ภาพที่ 12 บ้านพักคนงาน

	
	
	
ภาพที่ 12 บ้านพักคนงาน (ต่อ)	

	
	
ภาพที่ 12 บ้านพักคนงาน (ต่อ)	
	
ภาพที่ 13 กิจกรรม Morning Talk	

	
ภาพที่ 14 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	ภาพที่ 15 รถบรรทุกติดแถบสะท้อนแสง และชื่อ บริษัทผู้รับเหมา
	
ภาพที่ 16 ถังสำรองน้ำ	ภาพที่ 17 ทำความสะอาดห้องน้ำ
	
ภาพที่ 18 ถังรองรับมูลฝอย	



ภาพที่ 19 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล



ภาพที่ 20 ป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า



ภาพที่ 21 ตู้ไฟฟ้า



ภาพที่ 22 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า



ภาพที่ 23 บัตรประจำตัวคนงาน



ภาพที่ 24 ถังดับเพลิง และป้ายวิธีการใช้งาน



ภาพที่ 24 ถังดับเพลิง และป้ายวิธีการใช้งาน (ต่อ)



ภาพที่ 25 สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ



ภาพที่ 25 สถานที่เก็บวัสดุไวไฟ (ต่อ)



ภาพที่ 26 พื้นที่สูบน้ำหริ



ภาพที่ 27 รายการตรวจสอบถังดับเพลิง



ภาพที่ 28 กิจกรรมทำความสะอาดพื้นที่ข้างเคียง



ภาพที่ 29 ไฟฟ้าส่องสว่างในโครงการ



ภาพที่ 30 วัสดุรองใต้ฐานเครื่องจักร



ภาพที่ 31 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการทำงาน



ภาพที่ 32 น้ำดื่มสะอาด



ภาพที่ 33 รถยนต์ประจำโครงการ



ภาพที่ 34 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม



ภาพที่ 35 Sheet Pile และค้ำยัน



ภาพที่ 36 ชุดฟอร์มคนงานพร้อมติดบัตรพนักงาน



ภาพที่ 37 หัวหน้าคนงาน



ภาพที่ 38 กล้องวงจรปิด



ภาพที่ 39 กิจกรรม CSR ของโครงการ



ภาพที่ 39 กิจกรรม CSR ของโครงการ (ต่อ)



ภาพที่ 40 ป้ายเตือนอันตรายในพื้นที่โครงการ

ภาพที่ 41 หั่วสเปรย์น้ำ

	
ภาพที่ 42 ผ้าใบปิดคลุมกองวัสดุก่อสร้าง	ภาพที่ 43 ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก
	
ภาพที่ 44 ป้ายดับเครื่องยนต์ และห้ามบีบแตร	ภาพที่ 45 ป้ายจำกัดความเร็ว
	
ภาพที่ 46 กล่องรับความคิดเห็น	ภาพที่ 47 Inclinometer

	
ภาพที่ 48 ท่อระบายน้ำชั่วคราว	ภาพที่ 49 กิจกรรมทำความสะอาดบ่อดักตะกอนดิน
	
ภาพที่ 50 บ่อดักตะกอนดิน	ภาพที่ 51 เนินบริเวณทางเข้า-ออก
	
ภาพที่ 52 ระบบบำบัดน้ำเสีย	ภาพที่ 53 สัญญาณจราจร



ภาพที่ 54 ป้ายประหยัคน้ำ



ภาพที่ 55 รถเก็บขนมูลฝอย



ภาพที่ 56 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความสะอาดถังรับมูลฝอย และที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย



ภาพที่ 57 หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน



ภาพที่ 58 ทาวเวอร์เครน

	
ภาพที่ 59 คนงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย	ภาพที่ 60 พื้นที่พักผ่อนคนงาน
	
ภาพที่ 61 ป้ายสติติความปลอดภัย	ภาพที่ 62 บอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ