


ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตาม มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการตรวจคุณภาพน้ำ



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 0001
 ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:00 น.
 วันที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
 วันที่รายงานผล : 23/01/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.4	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	183	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	57	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	408	-	-
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	22	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	78	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst

Suthida
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาพาน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0002
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:10 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/01/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	29	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	8.3	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	358	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	57	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	3,300	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	3,300	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ท แอนาไลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาพาน ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0003
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดรงค์
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 12/01/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:40 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 13-22/01/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 23/01/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-1-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.3	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	88	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	45	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	436	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	19	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	53	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ท แอนาไลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101

ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com

จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569

ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:20 น.

เลขปฏิบัติการ : WW 0210

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-19/02/2569

ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น

วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/02/2569

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รตรารงค์

รหัสลูกค้า : JP 042-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	190	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	36	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	418	-	-
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	21	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	64	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0211
ลักษณะตัวอย่าง : ชื้น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดารงค์
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:25 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-19/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.5	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	33	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	24	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	334	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	11	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	63	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.4	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst


(Miss Sutthida Issara)
Laboratory Supervisor
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง แขวงคลองจั่น เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0212
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอนุวัฒน์ รดรงค์
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 05/02/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:32 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 06-19/02/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/02/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-2-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	81	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	17	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	442	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	12	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	39	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida I.
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามอเตอร์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 0438
 ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิมเกิด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:30 น.
 วันที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
 วันที่รายงานผล : 17/03/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	126	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	53	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	272	-	-
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	<2.0	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	58	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเท็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst

Suthida Issara
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Bz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0439
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:36 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.6	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	102	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	85	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	302	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	15	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	70	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมัย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0440
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/03/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:45 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 04-11/03/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 17/03/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-3-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	243	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	30	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	326	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	15	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	56	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 0748
 ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:00 น.
 วันที่วิเคราะห์ : 02-08/04/2569
 วันที่รายงานผล : 20/04/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	-	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	170	-	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	52	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	362	-	-
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	7.0	-	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	80	-	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	1.3	-	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,00	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst

Suthida Issara
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาพาน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 0749
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรัชชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:06 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-08/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	6.7	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	49	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	87	30	ไม่ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	442	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	m/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	2.0	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	68	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	4.1	1.0	ไม่ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิชาพาน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทั้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : VW 0750
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรัชชัย อัมเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 01/04/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:17 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 02-08/04/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/04/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-4-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการ วิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾	สรุปผล
pH	-	Electrometric Method	-	7.1	5.5-9.0	ผ่าน
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	21	20	ไม่ผ่าน
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	20	30	ผ่าน
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	368	1,000	ผ่าน
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	10	20	ผ่าน
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	52	35	ไม่ผ่าน
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0	ผ่าน
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซิลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol SriNagarIndra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 1046
 ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
 วันที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:44 น.
 วันที่วิเคราะห์ : 07-19/05/2569
 วันที่ออกรายงานผล : 20/05/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	271	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	67	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	388	-
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	4.5	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	89	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst

Suthida I.
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง นิคมสร้างธานี 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 1047
 ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เทา ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธัชชัย อิ่มเกิด
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:50 น.
 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-19/05/2569
 วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/05/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.4	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	101	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	26	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	370	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	26	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	64	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
 (Miss Narissara Poomhirun)
 Analyst

Suthida I.
 (Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Bz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1048
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายรัชชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 06/05/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 13:58 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 07-19/05/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 20/05/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-5-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	215	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	55	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	364	1,000
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	23	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	58	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

Narissara P.
(Miss Narissara Poomhirun)
Analyst

Suthida Issara
(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร PluM Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนบำบัด
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1262
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 14:06 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	-
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	102	-
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	42	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	294	-
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	20	-
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	44	-
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	-
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023
: ²⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Miss Sutthida Issara)
Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 1/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิชาทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
 ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
 จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบัด
 ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
 เลขปฏิบัติการ : WW 1263
 ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อัมเกิด
 วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
 เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:13 น.
 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
 วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
 รหัสลูกค้า : JP 042-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	6.8	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	68	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	35	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	286	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	10	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	52	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ²⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ³⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

(Miss Suthida Issara)
 Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 2/3



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางค์มุนี) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคาร Plum Condo Ladprao 101
ที่อยู่ : เลขที่ 9 ซอยถนนซอยลาดพร้าว 101 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ข้อมูลติดต่อ : โทร. 085-661-2472 e-mail : Plum.lp101@gmail.com
จุดเก็บตัวอย่าง : คุณภาพน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย
เลขปฏิบัติการ : WW 1264
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายธงชัย อิ่มเกิด
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 04/06/2569
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 15:23 น.
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 05-17/06/2569
วันเดือนปีที่รายงานผล : 18/06/2569
รหัสลูกค้า : JP 042-6-00

ดัชนีที่วิเคราะห์	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ค่าต่ำสุด ที่วิเคราะห์ได้	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน ¹⁾
pH	-	Electrometric Method	-	7.0	5.5-9.0
BOD	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method	2.0	25	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	2.5	14	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	2.5	446	1,000
Settleable Solids	ml/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	-
Oil & Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method	2.0	5.3	20
TKN ²⁾	mg/L	Kjeldahl Method	1.5	19	35
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.0	<1.0	1.0
Total Coliform Bacteria ³⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-
Fecal Coliform Bacteria ³⁾	MPN/100ml	Multiple-Tube Fermentation Technique	1.8	>160,000	-

หมายเหตุ : ¹⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก)

: ²⁾ วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023

: ³⁾ วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด


(Miss Suthida Issara)
Laboratory Supervisor



DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

F-QP-LA-017-01, Rev.01, January 10, 2020

Page 3/3

สรุปรวมผลการตรวจวัด

GPS	13.789347819194447, 100.6278108329385								
โครงการ	Plum Condo Ladprao 101								
ลำดับ	ดัชนีคุณภาพน้ำทั้ง	พารามิเตอร์	หน่วย	เดือน	ปี	ค่ามาตรฐาน	ก่อนบำบัด	หลังบำบัด	บ่อพักสุดท้าย
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	1	2026	5-9	7.4	7.1	7.3
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	1	2026	20	183	29	88
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	1	2026	30	57	8.3	45
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	1	2026	500*	408	358	436
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	1	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	1	2026	20	22	<2.0	19
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	1	2026	35	78	57	53
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	1	2026	1.0	<0.1	<1.0	<0.1
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	1	2026	-	>160,000	3300	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	1	2026	-	>160,000	3300	>160,000
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	2	2026	5-9	6.6	6.5	7
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	2	2026	20	190	33	81
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	2	2026	30	36	24	17
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	2	2026	500*	418	334	442
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	2	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	2	2026	20	21	11	12
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	2	2026	35	64	63	39
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	2	2026	1.0	<0.1	1.4	<1.0
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	2	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	2	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	3	2026	5-9	7.0	6.6	7
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	3	2026	20	126	102	243
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	3	2026	30	53	85	30
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	3	2026	500*	272	302	326
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	9	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	3	2026	20	<2.0	15	15
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	3	2026	35	58	70	56
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	3	2026	1.0	<0.1	<0.1	<1.0
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	3	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	3	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	4	2026	5-9	7.1	7	6.7
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	4	2026	20	21	170	49
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	4	2026	30	20	52	87
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	4	2026	500*	368	362	442
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	4	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	4	2026	20	10	7	2
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	4	2026	35	52	80	68
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	4	2026	1.0	<1.0	1.3	4.1
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	4	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	4	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	5	2026	5-9	7.0	6.4	7
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	5	2026	20	271	101	215
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	5	2026	30	67	26	55
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	5	2026	500*	388	370	364
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	5	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	5	2026	20	4.5	26.0	23
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	5	2026	35	89	64	58
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	5	2026	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	5	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	5	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
1	ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)	pH	-	6	2026	5-9	6.8	6.8	7
2	บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)	BOD	mg/L	6	2026	20	102	68	23
3	ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids; SS)	SS	mg/L	6	2026	30	42	35	14
4	ของแข็งละลายน้ำ (Total Dissolved Solids; TDS)	TDS	mg/L	6	2026	500*	294	286	446
5	ของแข็งจมตัว (Settleable Solids)	Set-s	ml/l	6	2026	0.5	<0.1	<0.1	<0.1
6	น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease)	FOG	mg/L	6	2026	20	20.0	10	5.3
7	ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)	TKN	mg/L	6	2026	35	44	52	19
8	ซัลไฟด์ (Sulfide)	Sulfide	mg/L	6	2026	1.0	<1.0	<1.0	<1.0
9	แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)	TCB	MPN/100ml	6	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000
10	แบคทีเรียกลุ่มฟิโคไลฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)	FCB	MPN/100ml	6	2026	-	>160,000	>160,000	>160,000