

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 5 กุมภาพันธ์ 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอติเดช แสงจันทร์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภาพร ชื่นนภขันธ์
วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่วิเคราะห์ : 6-13 กุมภาพันธ์ 2569
วันที่ออกรายงานผล : 16 กุมภาพันธ์ 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U011693
เลขที่งาน : 2025-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC328-0001 - T26AC328-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ต่ำสุด ของการวัด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
			1 09:30 น. 1/ T26AC328-0001	2 09:25 น. 1/ T26AC328-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.3 (30.9°C)	6.7 (31.3°C)	5.5-9.0	-	-
ไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	114	14.8	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	94.1	25.7	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	403	450	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	1.5	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	47.5	19.5	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ดัชนีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่พิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วิไลลักษณ์ ภิรัตน์

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 14 มกราคม 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายกฤษณพงษ์ นามทิพย์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภาพร ชื่นนภขันธ์
วันที่รับตัวอย่าง : 14 มกราคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 14-21 มกราคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 22 มกราคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004943
เลขที่งาน : 2025-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA594-0001 - T26AA594-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ต่ำสุด ของการวัด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
			1 09:30 น. 1/ T26AA594-0001	2 09:25 น. 1/ T26AA594-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	6.7 (28.6°C)	6.0 (29.°C)	5.5-9.0	-	-
ไนโตรเจน ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	176	14.2	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	108	42.0	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	466	545	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	0.1	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ²⁻ F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	38.1	110	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ดัชนีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่พิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วิไลลักษณ์ ภิรัตน์

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 10 เมษายน 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอชิตะ แสงจันทร์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวภาพร ชื่นนกขุ้ม

วันที่รับตัวอย่าง : 10 เมษายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 10-22 เมษายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 23 เมษายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U032198
เลขที่งาน : 2026-001175
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH962-0001 - T26AH962-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			1 08:40 น. 1/ T26AH962-0001	2 08:30 น. 1/ T26AH962-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.1 (32.7°C)	6.4 (32.2°C)	5.5-9.0	-	-
บีโอดี ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	135	19.0	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	110	49.4	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	206	458	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	4.0	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ² F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	43.2	110	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ดัชนีพีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วิไลลักษณ์ ภิรักษ์

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 5 มีนาคม 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสัทธิต พล พร้อมพวยขันทัญญ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวภาพร ชื่นนกขุ้ม

วันที่รับตัวอย่าง : 5 มีนาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 5-12 มีนาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 13 มีนาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U018989
เลขที่งาน : 2025-003436
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE447-0001 - T26AE447-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด	ค่าค่าสุดที่สามารถวัดได้
			1 09:00 น. 1/ T26AE447-0001	2 08:50 น. 1/ T26AE447-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	6.8 (30.8°C)	6.4 (31.4°C)	5.5-9.0	-	-
บีโอดี ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	210	18.5	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	323	23.5	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	418	416	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	2.5	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ² F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	45.9	5.7	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ดัชนีพีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

วิไลลักษณ์ ภิรักษ์

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 4 มิถุนายน 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอดิพล ศัลยานนท์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณภาพ ชื่นนุกขุม

วันที่รับตัวอย่าง : 4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : 4-12 มิถุนายน 2569
วันที่ออกรายงานผล : 15 มิถุนายน 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U050784
เลขที่งาน : 2026-001175
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM201-0001 - T26AM201-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ค่าสุด ของการวัด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
			1 09:10 น. +/- T26AM201-0001	2 09:00 น. +/- T26AM201-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.0 (32.6°C)	7.1 (33.4°C)	5.5-9.0	-	-
บีโอดี ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	172	13.6	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	148	74.0	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	419	432	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	38.0	6.0	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ² F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	47.1	24.9	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : จุดนำเสียก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย

RESULT 2 : จุดนำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท และบางขนาด ดัชนีพินโรยกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567



(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : ระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำเสีย
วันที่เก็บ : 7 พฤษภาคม 2569
เวลาที่เก็บ : 1/
วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิพล พรหมพอนินบุญ
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวณภาพ ชื่นนุกขุม

วันที่รับตัวอย่าง : 7 พฤษภาคม 2569
วันที่วิเคราะห์ : 7-15 พฤษภาคม 2569
วันที่ออกรายงานผล : 15 พฤษภาคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039683
เลขที่งาน : 2026-001175
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AJ707-0001 - T26AJ707-0002

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ค่าสุด ของการวัด	ค่าต่ำสุด ที่สามารถวัดได้
			1 09:05 น. +/- T26AJ707-0001	2 09:00 น. +/- T26AJ707-0002			
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	6.8 (32.6°C)	6.9 (31.8°C)	5.5-9.0	-	-
บีโอดี ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	MEMBRANE ELECTRODE METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O G)	74.0	29.4	≤ 20	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	90.0	30.8	≤ 30	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	246	378	≤ 1,000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	33.0	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีไฟต์ ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ² F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	-	0.50
ทีเคเอ็น ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE.TP.WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	22.6	13.3	≤ 35	1.5	5.0
น้ำมันและไขมัน ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID, PARTITION-GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	3	< 3	≤ 20	-	3
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล	เหลือง/ขุ่น น้ำตาล			

^a : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

^b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ


^c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ดัชนีพินโรยกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567



(นางณิธิพัชร สุทนต์สังข์)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง-2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
(น้ำใช้ในระบบปรับอากาศ)

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
 วันที่รับตัวอย่าง : -
 วันที่ตรวจวัด : 5 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : -
 เวลาที่ตรวจวัด : 09:35 น.
 เวลาที่ออกรายงานผล : 18 กุมภาพันธ์ 2569
 วิธีตรวจวัด : ช่วงเก็บ 1 ครั้ง
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U011694
 ผู้ตรวจวัด : นายอชิตะ แสงจันทร์
 เลขที่งาน : 2025-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC328-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			น้ำในหอผึ่งเป็น T26AC328-0003
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส ขาว

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

(นายธีรวัฒน์ ช่มมิ่ง)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
 วันที่รับตัวอย่าง : -
 วันที่ตรวจวัด : 14 มกราคม 2569
 วันที่วิเคราะห์ : -
 เวลาที่ตรวจวัด : 09:35 น.
 เวลาที่ออกรายงานผล : 26 มกราคม 2569
 วิธีตรวจวัด : ช่วงเก็บ 1 ครั้ง
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U004945
 ผู้ตรวจวัด : นายกฤษฎพงษ์ นามทิพย์
 เลขที่งาน : 2025-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AA594-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			น้ำในหอผึ่งเป็น T26AA594-0003
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส -

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

(นายธีรวัฒน์ ช่มมิ่ง)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
 วันที่ตรวจวัด : 5 มีนาคม 2569
 เวลาที่ตรวจวัด : 09:10 น.
 วิธีตรวจวัด : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
 ผู้ตรวจวัด : นายสิทธิพล พรหมพอลขุนญ
 วันที่รับตัวอย่าง : -
 วันที่วิเคราะห์ : -
 วันที่ออกรายงานผล : 13 มีนาคม 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U018990
 เลขที่งาน : 2025-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AE447-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	น้ำในหอผึ่งเย็น T26AE447-0003 ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น ขาว

ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
 วันที่เก็บ : 5 กุมภาพันธ์ 2569
 เวลาเก็บ : 09:40 น.
 วิธีเก็บ * : จ้างเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
 ผู้เก็บตัวอย่าง * : นายอติเดช แสงจันทร์
 ผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิตรพร ราชเนตร
 วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่วิเคราะห์ : 6-15 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่ออกรายงานผล : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U012014
 เลขที่งาน : 2025-003436
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC328-0005

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด
MICROBIOLOGY			น้ำใช้ในระบบอาคาร T26AC328-0005		
แบคทีเรียกลุ่มสปีชีส์	โคโลนีต่อลิตร	ISO 11731:2017-05 (E)	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ	100
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส ขาว		

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน : เรือง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสปีชีส์ในหอผึ่งเย็นของอาคารในประเทศไทย ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544

(นายธีรวัฒน์ ชุ่มมิ่ง)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

(นางสาวจิรพร ราชเนตร)

ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น วันที่รับตัวอย่าง : -
 วันที่ตรวจวัด : 7 พฤษภาคม 2569 วันที่วิเคราะห์ : -
 เวลาที่ตรวจวัด : 09:10 น. วันที่ออกรายงานผล : 19 พฤษภาคม 2569
 วิธีตรวจวัด : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U039684
 ผู้ตรวจวัด : นายสิทธิพล พรหมพอนันตกุล เลขที่งาน : 2026-001175
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AJ707-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			น้ำในหอผึ่งเย็น T26AJ707-0003
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	0.2
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น น้ำตาล

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น วันที่รับตัวอย่าง : -
 วันที่ตรวจวัด : 3 เมษายน 2569 วันที่วิเคราะห์ : -
 เวลาที่ตรวจวัด : 09:15 น. วันที่ออกรายงานผล : 17 เมษายน 2569
 วิธีตรวจวัด : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U028879
 ผู้ตรวจวัด : นายอชิตะ แสงจันทร์ เลขที่งาน : 2026-001175
 หมายเลขปฏิบัติการ : T26AH204-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			น้ำในหอผึ่งเย็น T26AH204-0001
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ขุ่น ขาว

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

(นายธีรวัฒน์ ชนมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



(นายธีรวัฒน์ ชนมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดลอกใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
วันที่รับตัวอย่าง : -
วันที่ตรวจวัด : 4 มิถุนายน 2569
วันที่วิเคราะห์ : -
เวลาที่ตรวจวัด : 09:20 น.
วันที่ออกรายงานผล : 16 มิถุนายน 2569
วิธีตรวจวัด : จ้างเก็บ 1 ครั้ง
เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U050786
ผู้ตรวจวัด : นายคณพล ศิลานนท์
เลขที่งาน : 2026-001175
หมายเลขปฏิบัติการ : T26AM201-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
			น้ำในหอผึ่งเย็น T26AM201-0003
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส -

(นายธีรวัฒน์ ชนมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ภาคผนวก ง-3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหอฝิ่งเย็น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่เก็บ : 5 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่วิเคราะห์ : 6-8 กุมภาพันธ์ 2569
 เวลาเก็บ : 09:35 น. วันที่ออกรายงานผล : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วิธีเก็บ : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U012009
 ผู้เก็บตัวอย่าง : นายอชิตะ แสงจันทร์ เลขที่งาน : 2025-003436
 ผู้วิเคราะห์ : นางสาวบุษกร มาใจ หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC328-0004

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ค่าในหลอดยีน T26AC328-0004	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียทั้งหมด	โคโลนีต่อมิลลิเมตร	STANDARD PLATE COUNT (SM: PART 9215 B)	4.8x10 ⁴	-	1
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส -		

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.
 มาตรฐาน : เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิ่งมีชีวิตในน้ำในหอพักของอาคารในประเทศไทย ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544


 (นางสาวจิรพรรณ บุญลา)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
 ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนคร เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
 ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
 ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น วันที่รับตัวอย่าง : 6 กุมภาพันธ์ 2569
 วันที่เก็บ : 5 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่วิเคราะห์ : 6-16 กุมภาพันธ์ 2569
 เวลาเก็บ : 09:35 น. วันที่ออกรายงานผล : 17 กุมภาพันธ์ 2569
 วิธีเก็บ * : จ้วงเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ เลขที่ใบรายงานผล : 2026-U012013
 ผู้เก็บตัวอย่าง * : นายอชิตะ แสงจันทร์ เลขที่งาน : 2025-003436
 ผู้วิเคราะห์ : นางสาวจิตรพร ราชเนตร หมายเลขปฏิบัติการ : T26AC328-0004


ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์ ค่าในหลอดยีน T26AC328-0004	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด ของการวัด
MICROBIOLOGY					
แบคทีเรียกลุ่มสิจิโอะเนลลา สปีชีส์	โคโลนีต่อมิลลิเมตร	ISO 11731:2017-05 (E)	ตรวจไม่พบ	ไม่พบ	100
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ไม่มีสี/ใส -		

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

* : รายการทดสอบที่ไม่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน : เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อสิ่งมีชีวิตในน้ำในหอพักของอาคารในประเทศไทย ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544


 (นางสาวจิรพรรณ บุญลา)
 ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ใบรายงานผลนี้จะมีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

