

สรุปผลการติดตามมาตรการฯ
และข้อเสนอแนะ

บทที่ 4

สรุปผลการติดตามมาตรการฯ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพพลวกแดง (ส่วนต่อขยาย) ในระยะดำเนินการ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการฯ สามารถปฏิบัติตามได้เกือบทั้งหมด มีเพียง 2 มาตรการที่ยังปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ แสดงดังตารางที่ 4 -1 ทั้งนี้ ทางหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ทำการสรุปเป็นตาราง พร้อมทั้งข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ แสดงดังตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพพลวกแดง (ส่วนต่อขยาย)

ฉบับ	จำนวนมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม						จำนวนมาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม					
	ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล					ข้อกำหนด ใน EIA	การดำเนินการของโรงพยาบาล				
		✓	✗	○	◐	●		✓	✗	○	◐	●
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 68 (ระยะเปิดดำเนินการ)	31	29	0	0	2	0	16	16	0	0	0	0
ฉบับเดือน ก.ค. - ธ.ค. 68 (ระยะเปิดดำเนินการ)	31	31	0	0	0	0	16	14	0	0	1	1
ฉบับเดือน ม.ค. - มิ.ย. 69 (ระยะเปิดดำเนินการ)	31	31	0	0	0	0	16	14	0	0	1	1

หมายเหตุ : ✓ = ดำเนินการแล้ว ✗ = ไม่ได้ปฏิบัติ ○ = ปฏิบัติไม่ได้ ◐ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ ● = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ

ตารางที่ 4-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพพลวกแดง (ส่วนต่อขยาย) ระยะดำเนินการ ที่ไม่ได้ปฏิบัติ, ปฏิบัติไม่ได้, ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ, ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ และข้อเสนอแนะ (ต่อ)

รายละเอียดภายใน โครงการ	มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	แนวทางการปฏิบัติ
13. สังคมและ เศรษฐกิจ	พารามิเตอร์ - ความคิดเห็นของประชาชนต่อผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ - การปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่โครงการเสนอไว้ ความถี่ - กรณีมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่เห็นชอบในระยะเปิดดำเนินการ บริเวณที่ตรวจสอบ - ประชาชนในระยะประมาณ 100 เมตร กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะ 1 กิโลเมตร วิธีการตรวจสอบ - ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการ และหลักสถิติในการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน	การดำเนินการในปัจจุบัน ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ: ปัจจุบันโครงการยังไม่มีเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่เห็นชอบ ทั้งนี้ หากโครงการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะดำเนินการสำรวจความคิดเห็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการต่อไป ข้อเสนอแนะ เมื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจากที่เห็นชอบ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน
14. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	พารามิเตอร์ - การตรวจพบเชื้อลีสอีโอเนลลา ความถี่ - ทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ บริเวณที่ตรวจสอบ - เก็บตัวอย่างน้ำจากหอผึ่งเย็นในพื้นที่โครงการ วิธีการตรวจสอบ - เก็บตัวอย่างน้ำจากหอผึ่งเย็นมาตรวจทดสอบหาเชื้อลีสอีโอเนลลา	การดำเนินการในปัจจุบัน ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ: โครงการมีการเก็บตัวอย่างน้ำจากหอผึ่งเย็นตรวจเชื้อ <i>Legionella</i> ssp. โดยเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2569 ซึ่งตรวจไม่พบเชืดังกล่าว รวมถึงดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำระบบ Cooling ให้ระบบสามารถทำงานได้ปกติ เป็นประจำ 2 ครั้ง/เดือน ข้อเสนอแนะ ให้เจ้าของโครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำจากหอผึ่งเย็นเพื่อตรวจเชื้อ <i>Legionella</i> ssp. ตามความถี่ที่กำหนดทุก ๆ 3 เดือน